

## 給水用具等に係わる品質認証の登録（新規）

2026年 4月 認証

日本水道協会「品質認証業務規則」第28条に基づき公表します。

（この件についての問い合わせは、品質認証センター認証課まで）

日本水道協会品質認証センターホームページアドレス

<http://www.jwwa.or.jp/center/>

符号	番号	登録日付	登録申込者名・住所	申込品の品種	申込品の品名	型式又は略号	呼び径	審査基準 の名称	性能項目	品質確認 の方法	特記事項
品種	金属管										
管B	27	R8.4.1	株式会社 日邦バルブ 〒399-8750 長野県松本市笹賀3046	ステンレス製フレキシブル管	NPF2 キャッチフレキ	NPF2	20	基本基準	耐圧性能 浸出性能	自社検査	
品種	合成樹脂管										
管F	26	R8.4.1	フローバル 株式会社 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-15-10	架橋ポリエチレン管	架橋ポリエチレン管 フロベックス	FPXN 13X10M-5 FPXN 13X50M-5	13 13	基本基準	耐圧性能 浸出性能	抜取検査	
品種	ボールタップ類										
D	93	R8.4.1	兼工業 株式会社 〒485-0802 愛知県小牧市大草2036	ロータンク用ボールタップ	ロータンク用ボールタップ	NT-510BR（吐水口右向き） NT-810BR（L=120） NT-810BR（L=250）	13 13 13	基本基準	耐圧性能 耐寒性能 水撃限界性能	抜取検査	本体材質：青銅
品種	バルブ類										
E	719	R8.4.24	株式会社 ダンレイ 〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-10-26	電磁制御用弁	緊急遮断弁	MB2008ZB	13	基本基準	耐圧性能 浸出性能 水撃限界性能 耐久性能	自社検査	
品種	その他										
Z	437	R8.4.1	株式会社 GREEN 〒507-0827 岐阜県多治見市平和町5-66	その他	継手	Dr. UFB13A Dr. UFB20A Dr. UFB25A	13 20 25	基本基準	耐圧性能 浸出性能	抜取検査	
Z	439	R8.4.1	株式会社 LIXIL 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー	その他（水栓一体型浄水器）	水栓一体型浄水器	JF-NBB461SY（JW）-Z型 RJF-681-Z型 JF-NBB461SY（JW）型 RJF-681型	13 13 13 13	基本基準	耐圧性能 浸出性能 水撃限界性能 逆流防止性能	自社検査	
Z	440	R8.4.1	株式会社 LIXIL 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 大崎ガーデンタワー	その他（減圧弁箱）	水栓一体型浄水器	JF-NBB461SYN（JW）-Z型 RJF-681N-Z型 JF-NBB461SYN（JW）型 RJF-681N型	13 13 13 13	基本基準	耐圧性能 浸出性能 耐寒性能 水撃限界性能 逆流防止性能	自社検査	