

2018 年度試買検査結果

試買検査要綱(JWWA-H208)に基づき、2018 年度の試買検査結果を公表します。

認証取得者	登録番号	種類 (品名)	試験項目	型式	呼び径	結果
(株) L I X I L	E-79	開閉制御用弁 (開閉制御用弁(BC))	浸出(鉛及びその化合物のみ)	LF-3SM-13型	13	適合
(株)光合金製作所	E-170	圧力制御用弁 (減圧弁(逆流防止装置付))	浸出(鉛及びその化合物のみ)	DG600-4-20	20	適合
J F E 継手(株)	G-297	ねじ込み接合形継手 (ライニング鋼管用青銅製管端防食 継手(給水栓エルボ類)Cコア)	浸出(鉛及びその化合物のみ)	(W)13L	13	適合
(株)K V K	G-412	締め付け接合形継手 (ワンタッチ継手)	浸出(鉛及びその化合物のみ)	GDHVL13-13	13	適合
(株)ベン	Z-54	ストレーナ (ストレーナ)	耐圧	KY-4N型	50	適合
			浸出	KY-4N型	15	適合
ショーボンドマテリアル(株)	Z-366	修理用クランプ (ストラブ・クランプ(Cタイプ))	耐圧	C50ES	50	適合
			浸出	C20ES	20	適合
(株) L I X I L	器-63	器具ユニット(大便器) (サティスS 低流動圧ブースター付)	耐圧、耐寒、水撃、負圧	DV-S625ST型	13	適合

(認証登録番号順に記載)