

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 001 沖縄県 那覇市 [浄水場名] 01 - 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 001 沖縄県 那覇市 [浄水場名] 03 - 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 003 沖縄県 名護市 [浄水場名] 01 - 00 辺野古浄水場 [水源名] 辺野古ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・中間塩素処理・後塩素処理			
	[1日平均浄水量] 64,631 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 44,105 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,355 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	3	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.21	0.29	4	1.40	0.67	1.03	4			0.15	1
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4	0.3	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
クロロホルム	0.011	0.003	0.007	4	0.004	0.002	0.003	4	0.050	0.006	0.021	12
ジクロロ酢酸	0.009	<0.001	0.004	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.024	0.004	0.013	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.055	0.039	0.049	4	0.043	0.031	0.035	4	0.073	0.042	0.058	12
トリクロロ酢酸	0.006	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.016	0.002	0.009	4
ブロモジクロロメタン	0.018	0.010	0.014	4	0.010	0.005	0.007	4	0.027	0.015	0.020	12
ブロモホルム	0.008	0.006	0.007	4	0.012	0.009	0.011	4	0.006	<0.001	0.002	12
ホルムアルデヒド	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			0.02	1
アルミニウム及びその化合物	0.11	0.02	0.06	4	0.08	0.02	0.04	4	0.02	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	30.7	20.0	24.9	12	59.0	34.5	43.1	12			27.5	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
塩化物イオン	40.0	26.0	34.8	240	64.4	31.0	45.4	240	72.5	47.2	58.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68	37	47	240	152	72	115	240	53	24	42	12
蒸発残留物	140	110	125	4	276	190	240	4	169	122	147	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	5	0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	1.5	1.6	12	1.7	1.2	1.4	12			1.6	1
pH値	7.8	7.5	7.6	241	7.8	7.2	7.5	241	7.9	7.2	7.5	12
味			0	241			0	241			0	12
臭気			0	241			0	241			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	363	<0.5	<0.5	<0.5	363	3.0	1.0	1.0	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	363	<0.1	<0.1	<0.1	363	0.2	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 003 沖縄県 名護市 [浄水場名] 02 - 00 名護市中央浄水場 [水源名] 潮平川湧水 [原水の種類] 湧水・表流水（自流）・深井戸水・ダム直 接取水 [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理				[事業主体名] 47 - 003 沖縄県 名護市 [浄水場名] 03 - 00 県企業局名護浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 浄水受水				[事業主体名] 47 - 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 01 - 00 並里浄水場 [水源名] 並里水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ			
	[1日平均浄水量] 13,437 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,822 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,577 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	12	5	0	0	12	78	0	8	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.53	1			0.25	1			2.17	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.027	<0.001	0.009	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.069	0.018	0.048	4	0.040	0.032	0.036	4	0.010	0.002	0.005	4
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.009	0.001	0.005	4	0.010	0.006	0.008	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.048	0.014	0.028	4	0.013	0.007	0.010	4	0.004	<0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	0.003	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.14	1
アルミニウム及びその化合物	0.12	0.08	0.09	4	0.07	0.06	0.07	4			0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	96.6	51.8	70.4	4			18.6	1			20.8	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	130.0	42.5	89.0	12	37.0	29.3	33.0	12	30.3	24.0	26.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	112	74	96	12	67	35	54	12	223	154	189	12
蒸発残留物	393	219	309	12	141	94	123	4	313	249	265	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000003	0.000001	0.000001	4			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			1.0	1	0.5	0.3	0.4	2
pH値	7.9	7.4	7.7	12	8.0	7.6	7.8	12	7.9	7.1	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	1.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 02 - 00 大嘉陽浄水場 [水源名] 雪川水源 [原水の種類] 表流水（自流） [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 56 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 03 - 00 伊豆味第一浄水場 [水源名] 村川水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 179 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 04 - 00 笹川浄水場 [水源名] 笹川水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 809 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	38	0	8	12	150	0	12	13	5	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.34	1			2.20	1			1.37	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.005	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.022	0.013	0.017	4	0.004	0.003	0.004	4	0.011	0.005	0.007	4
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.011	0.009	0.010	4	0.002	0.001	0.002	4	0.006	0.002	0.004	4
ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			0.02	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			0.12	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			17.3	1			17.0	1			16.6	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	27.2	22.4	24.9	12	29.5	23.1	26.0	12	28.9	22.9	25.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	95	64	84	12	244	178	223	12	180	143	163	12
蒸発残留物	191	140	157	4	320	268	297	4	244	222	233	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6	0.4	0.5	2	0.7	<0.2	0.3	2	0.5	<0.2	0.2	2
pH値	8.5	7.3	8.2	12	8.1	7.2	7.8	12	8.4	7.5	8.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	1.0	1.0	1.0	12	3.0	1.0	1.0	12
濁度	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 05 - 00 伊豆味第二浄水場 [水源名] 竹山水源 [原水の種類] 表流水（自流） [浄水処理方法] 緩速ろ過				[事業主体名] 47 - 004 沖縄県 本部町 [浄水場名] 06 - 00 名護浄水場系統 [水源名] 企業局受水 [原水の種類] 湧水・深井戸水・浄水受水 [浄水処理方法] 消毒のみ				[事業主体名] 47 - 005 沖縄県 宜野湾市 [浄水場名] 01 - 00 沖縄県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]			
	[1日平均浄水量] 143 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 795 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 29,836 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	5	0	1	12	6	0	1	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.84	1			0.19	1			1.30	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.005	<0.001	<0.001	4	0.006	0.002	0.004	4	0.003	0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4
臭素酸	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.024	0.008	0.015	4	0.055	0.028	0.042	4	0.037	0.021	0.031	4
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.004	<0.001	0.002	4	0.015	0.005	0.010	4	0.007	0.004	0.006	4
ブロモホルム	0.009	0.004	0.006	4	0.010	0.008	0.009	4	0.012	0.007	0.010	4
ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
亜鉛及びその化合物			0.14	1			0.02	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.08	0.02	0.06	4	0.06	0.03	0.05	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.06	<0.03	0.04	12			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			14.7	1			19.1	1	40.2	35.7	38.5	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	29.8	19.9	23.7	12	36.7	28.2	33.1	12	58.9	36.2	43.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	157	120	144	12	76	37	55	12	134	113	127	4
蒸発残留物	227	189	206	4	156	118	130	12	267	245	257	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.4	0.2	0.3	2	1.0	0.5	0.7	2	1.8	0.8	1.2	12
pH値	8.3	7.3	8.0	12	8.0	7.1	7.8	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	4.0	1.0	1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 007 沖縄県 石垣市 [浄水場名] 01 - 00 石垣浄水場 [水源名] 白水川（名蔵川水系）、ダム放流宮良川水系 [原水の種類] 表流水（自流）・ダム放流・深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 22,418 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 008 沖縄県 浦添市 [浄水場名] 01 - 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 23,975 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 008 沖縄県 浦添市 [浄水場名] 02 - 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 14,042 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	4	0	0	12	3	0	1	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.31	1	1.41	1.21	1.27	4	0.49	0.15	0.28	4
フッ素及びその化合物	0.11	<0.05	0.08	12			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.3	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.018	0.005	<0.010	4	0.003	0.001	0.002	4	0.009	0.002	0.004	4
ジクロロ酢酸	0.011	0.002	0.005	4	0.004	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.057	0.042	0.048	4	0.034	0.023	0.029	4	0.038	0.026	0.033	4
トリクロロ酢酸	0.010	0.001	0.004	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.023	0.014	0.017	4	0.007	0.004	0.005	4	0.013	0.006	0.010	4
ブロモホルム	0.004	0.001	0.003	4	0.010	0.008	0.010	4	0.006	0.003	0.005	4
ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			0.05	1			0.02	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.06	0.02	0.04	4	0.11	0.01	0.05	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			18.6	1	45.0	36.2	39.6	4	24.4	16.9	19.7	4
マンガン及びその化合物			0.005	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	28.8	24.4	26.7	12	58.6	29.2	42.5	12	45.3	21.2	30.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	110	77	89	4	165	74	126	12	66	37	47	12
蒸発残留物	202	143	168	4	263	227	251	4	140	83	109	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000002	<0.000001	0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					0.9	0.7	0.9	12	1.3	0.8	1.0	12
pH値	7.9	7.4	7.6	12	7.7	7.3	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	1.0	1.0	12	2.0	0.0	1.0	312	3.0	0.0	1.0	311
濁度	0.1	<0.1	0.1	12	0.4	<0.1	<0.1	312	0.2	<0.1	<0.1	311

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 009 沖縄県 南部水道企業団 [浄水場名] 01 - 02 摩文仁浄水場 [水源名] 慶座取水井N.O.、1（他に慶座取水井N.O.、 [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理				[事業主体名] 47 - 009 沖縄県 南部水道企業団 [浄水場名] 02 - 00 沖縄県企業局石川浄水場系 [水源名] 企業局より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 009 沖縄県 南部水道企業団 [浄水場名] 03 - 00 沖縄県企業局西原浄水場系 [水源名] 企業局より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]			
	[1日平均浄水量] 3,650(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,329(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,062(m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	3	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.09	3.10	3.86	12	0.28	0.10	0.16	12	0.14	0.06	0.11	12
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05	12
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4			0.0	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.005	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4	0.006	<0.001	0.001	4
クロロホルム	0.008	0.003	0.005	4	0.013	0.002	0.007	4	0.027	0.004	0.012	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.005	0.002	0.003	4	0.008	<0.001	0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.042	0.029	0.035	4	0.053	0.027	0.039	4	0.078	0.037	0.053	4
トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.001	4	0.007	<0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.013	0.007	0.010	4	0.020	0.006	0.012	4	0.028	0.009	0.016	4
ブロモホルム	0.009	0.005	0.007	4	0.007	0.003	0.005	4	0.009	0.002	0.006	4
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	4	0.05	0.02	0.04	4	0.06	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	32.3	26.1	29.5	12	27.5	15.8	19.0	12	19.5	13.5	16.9	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	51.2	38.1	45.3	12	43.3	23.3	31.5	12	35.9	21.0	29.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	217	178	192	12	50	37	41	12	38	30	35	12
蒸発残留物	341	288	303	12	140	81	111	12	131	84	99	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	5	0.000003	0.000002	0.000002	5			0.000002	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.7	0.2	1.5	12	4.4	0.5	2.1	12	4.4	0.6	2.2	12
pH値	8.2	7.3	7.8	365	8.3	6.2	7.9	360	8.3	7.2	7.9	361
味			0	365			0	360			0	361
臭気			0	365			0	360			0	361
色度	2.0	1.0	1.0	365	1.0	1.0	1.0	360	2.0	1.0	1.0	361
濁度	1.0	<0.1	0.1	365	0.1	0.1	0.1	360	0.5	0.1	0.1	361

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 010 沖縄県 嘉手納町 [浄水場名] 00 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 011 沖縄県 伊良部町 [浄水場名] 01 - 00 伊良部町浄水場 [水源名] 浅井戸 (No2～No11) [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 膜ろ過				[事業主体名] 47 - 012 沖縄県 西原町 [浄水場名] 01 - 01 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]			
	[1日平均浄水量] 7,478(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,561(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,583(m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	12	3	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.13	1	3.88	2.10	2.69	12			0.21	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.022	0.003	0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.025	0.002	0.009	4
ジクロロ酢酸	0.009	<0.001	0.004	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.010	<0.001	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.01	0.02	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.060	0.031	0.048	4	0.035	0.035	0.035	4	0.074	0.030	0.050	4
トリクロロ酢酸	0.009	<0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.012	<0.001	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.022	0.009	0.016	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.026	0.007	0.015	4
ブロモホルム	0.006	0.002	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	0.003	0.006	4
ホルムアルデヒド	0.008	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	<0.001	0.003	4
亜鉛及びその化合物			0.04	1			0.01	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.02	0.05	4			0.02	1	0.13	0.05	0.10	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.11	<0.03	<0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			14.6	1			16.7	1			23.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	34.2	21.4	29.1	12	48.9	8.2	19.5	12	46.6	23.3	32.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	30	36	12	65	2	20	12	54	36	41	12
蒸発残留物			107	1	153	29	71	12	180	81	140	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000003	0.000001	0.000002	4			<0.000001	1	0.000003	0.000002	0.000003	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0010	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.3	2.2	2.7	2	0.6	0.5	0.5	2			1.9	1
pH値	7.6	6.8	7.4	12	8.4	7.2	7.5	12	7.7	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	3.0	1.0	1.0	12	7.0	1.0	1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 012 沖縄県 西原町 [浄水場名] 02 - 02 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 013 沖縄県 読谷村 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 014 沖縄県 石川市 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]			
	[1日平均浄水量] 6,172 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,357 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,490 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	4	0	0	12	2	0	0	12	4	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30	1			0.15	1			0.11	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.001	0.001	4	0.004	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.022	0.001	0.008	4	0.023	0.005	0.011	4	0.015	<0.006	0.008	4
ジクロロ酢酸	0.006	<0.001	0.003	4	0.013	0.003	0.005	4	0.010	<0.004	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.068	0.023	0.043	4	0.066	0.045	0.056	4	0.050	0.027	0.040	4
トリクロロ酢酸	0.009	<0.001	0.003	4	0.012	0.001	0.004	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
ブロモジクロロメタン	0.024	0.006	0.013	4	0.022	0.012	0.017	4	0.018	<0.003	0.011	4
ブロモホルム	0.007	0.003	0.006	4	0.008	0.001	0.006	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	0.010	<0.001	0.004	4	0.003	0.001	0.001	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.01	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.14	0.04	0.10	4	0.08	0.02	0.05	4	0.08	0.03	0.06	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			29.0	1			14.9	1			14.9	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.005	1
塩化物イオン	48.0	23.4	32.6	12	34.4	21.5	29.2	12	34.3	21.7	29.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56	43	48	12	44	30	35	12	41	30	35	12
蒸発残留物	170	92	130	4	123	102	115	4	109	81	95	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	0.000002	0.000002	2	0.000002	0.000002	0.000002	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0010	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0050	<0.0050	<0.0050	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.3	1	2.0	1.9	1.9	2	2.0	1.5	1.7	2
pH値	7.7	7.4	7.6	12	7.7	6.8	7.5	12	8.0	6.6	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	<1.0	<1.0	12	2.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 015 沖縄県 具志川市 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 016 沖縄県 北谷町 [浄水場名] 01 - 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 017 沖縄県 与那原町 [浄水場名] 71 - 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]			
	[1日平均浄水量] 23,627 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,964 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,598 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	12	2	0	0	12	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.03	1			0.62	1			0.12	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.001	0.001	4	0.005	<0.001	0.001	4
クロロホルム	0.025	<0.006	0.010	4	0.003	0.001	0.002	4	0.020	0.004	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.028	<0.004	0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	0.002	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.061	0.023	0.041	4	0.030	0.019	0.024	4	0.066	0.034	0.051	4
トリクロロ酢酸	0.045	0.002	0.014	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	<0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.023	0.006	0.014	4	0.007	0.003	0.005	4	0.024	0.008	0.016	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.008	0.006	0.007	4	0.009	0.002	0.006	4
ホルムアルデヒド	0.030	<0.008	0.010	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.17	0.06	0.10	4	0.06	0.01	0.04	4	0.06	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			21.8	1			27.5	1			14.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.001	1			0.001	1
塩化物イオン	38.5	23.0	32.1	12	74.7	31.7	45.9	12	34.4	21.5	28.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1	176	73	130	12	38	30	35	12
蒸発残留物	140	71	110	4	287	162	231	4	106	81	88	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	0.000002	4			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0050	<0.0050	<0.0050	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.9	1			1.0	1	1.3	0.8	0.9	12
pH値	7.5	7.4	7.5	12	7.8	7.5	7.5	12	7.8	7.2	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	2.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 019 沖縄県 中城村 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] その他の浄水処理				[事業主体名] 47 - 019 沖縄県 中城村 [浄水場名] 02 - 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] その他の浄水処理				[事業主体名] 47 - 020 沖縄県 糸満市 [浄水場名] 01 - 01 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]			
	[1日平均浄水量] 3,196(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,749(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,945(m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	5	0	0	12	2	0	1	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.23	1			0.77	1			0.14	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.06	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.005	<0.001	0.001	4	0.005	<0.001	0.001	4	0.003	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.017	0.006	0.010	4	0.003	0.001	0.002	4	0.040	0.003	0.020	4
ジクロロ酢酸	0.010	<0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.024	0.003	0.013	4
ジブロモクロロメタン	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.067	0.049	0.056	4	0.035	0.019	0.028	4	0.107	0.040	0.074	4
トリクロロ酢酸	0.010	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.026	0.002	0.013	4
ブロモジクロロメタン	0.022	0.014	0.017	4	0.008	0.003	0.006	4	0.034	0.010	0.022	4
ブロモホルム	0.009	0.002	0.006	4	0.010	0.007	0.009	4	0.007	0.002	0.005	4
ホルムアルデヒド	0.003	0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.001	4	0.009	<0.001	0.004	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.04	0.06	4	0.06	0.02	0.04	4	0.12	0.04	0.08	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			16.4	1			33.6	1			18.5	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	36.2	23.1	31.0	12	60.5	31.9	43.7	12	46.1	22.3	31.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	37	41	12	161	79	126	12	46	36	40	4
蒸発残留物	125	98	115	4	287	177	237	4	150	99	120	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000002	0.000002	0.000002	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			0.000003	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0010	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.7	1.6	1.6	2	1.2	0.9	1.0	2			1.9	1
pH値	7.9	7.1	7.7	12	8.0	7.6	7.8	12	8.0	7.5	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 021 沖縄県 伊江村 [浄水場名] 01 - 00 城山浄水場 [水源名] 湧出水源（他に浄水受水、城、西江上水源） [原水の種類] 浄水受水・湧水・浅井戸水 [浄水処理方法] 膜ろ過 [1日平均浄水量] 348 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 022 沖縄県 豊見城市 [浄水場名] 01 - 01 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 15,809 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 023 沖縄県 与那城町 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 3,386 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	12	30	0	3	12	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.27	1			0.16	1			0.22	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.008	0.002	0.004	4	0.027	0.003	0.012	4	0.021	0.010	0.015	4
ジクロロ酢酸	0.003	0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.001	4	0.005	<0.004	<0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.03	4
臭素酸	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.041	0.029	0.035	4	0.074	0.036	0.059	4	0.074	0.061	0.068	4
トリクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4	0.011	<0.001	0.003	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
ブロモジクロロメタン	0.013	0.006	0.010	4	0.027	0.009	0.019	4	0.024	0.022	0.023	4
ブロモホルム	0.009	0.004	0.007	4	0.009	0.002	0.006	4	0.010	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.002	0.002	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4	0.08	0.01	0.05	4	0.08	0.04	0.06	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			21.5	1			15.6	1			17.2	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
塩化物イオン	37.2	25.9	31.7	12	35.2	21.8	30.1	12	37.2	21.9	30.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74	38	63	12	52	37	44	12	44	33	37	12
蒸発残留物	154	95	128	4	121	89	105	4	120	82	96	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	4			0.000002	1	0.000003	0.000001	0.000002	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0050	<0.0050	<0.0050	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.9	1.0	2	2.3	1.7	2.0	4	2.4	1.8	2.1	2
pH値	7.9	7.0	7.4	12	8.1	7.5	7.7	12	8.0	7.4	7.8	12
味			0	365			0	12			0	12
臭気			0	365			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	3.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 024 沖縄県 宮古島上水道企業団 [浄水場名] 01 - 01 袖山浄水場 [水源名] 白川田水源（他に山川、高野、袖山水源等） [原水の種類] 湧水・浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 18,697 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 024 沖縄県 宮古島上水道企業団 [浄水場名] 02 - 01 加治道浄水場 [水源名] 加治道水源（他に加治道西水源） [原水の種類] 浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 2,088 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 025 沖縄県 北中城村 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 957 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	13	3	0	<1	13	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	13			0	13			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.04	3.95	4.76	13	6.08	4.91	5.54	13			0.28	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.022	0.003	0.009	4
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.001	0.004	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
臭素酸	0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.012	<0.006	0.010	4	0.011	0.003	0.007	4	0.064	0.032	0.047	4
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	<0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.023	0.009	0.015	4
ブロモホルム	0.010	0.004	0.007	4	0.008	0.002	0.005	4	0.007	0.002	0.005	4
ホルムアルデヒド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.02	1	0.11	0.03	0.05	4
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	110.1	89.2	100.1	13	107.9	68.5	80.6	13			22.9	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	73.8	44.6	58.7	13	57.0	41.3	47.6	13	36.5	22.5	31.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	115	96	106	13	118	96	107	13	49	35	42	12
蒸発残留物	476	318	380	13	358	236	316	13			120	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000003	0.000002	0.000002	4
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.6	1			0.7	1			1.5	1
pH値	7.7	7.1	7.5	13	7.7	7.1	7.5	13	7.9	7.6	7.7	12
味			0	13			0	13			0	12
臭気			0	13			0	13			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	13	1.0	1.0	1.0	13	2.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	13	0.1	<0.1	<0.1	13	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 025 沖縄県 北中城村 [浄水場名] 02 - 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 急速ろ過				[事業主体名] 47 - 028 沖縄県 勝連町 [浄水場名] 01 - 01 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 急速ろ過				[事業主体名] 47 - 029 沖縄県 佐敷町 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法] 急速ろ過			
	[1日平均浄水量] 5,926(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,512(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,759(m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	4	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.91	1			0.16	1			0.20	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.08	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0002	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.002	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.004	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.003	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.004	0.001	0.002	4	0.021	<0.006	0.010	4	0.018	0.004	0.010	4
ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.013	<0.004	0.005	4	0.006	0.002	0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.01	0.01	4	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.057	0.029	0.041	4	0.061	0.046	0.053	4	0.063	0.036	0.051	4
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.006	<0.001	0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.012	0.004	0.007	4	0.021	0.013	0.016	4	0.023	0.009	0.016	4
ブロモホルム	0.020	0.010	0.014	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.010	0.003	0.006	4
ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.003	0.002	0.002	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.10	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1	0.07	0.03	0.05	4	0.07	0.02	0.05	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.05	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.10	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			53.9	1			15.0	1			15.6	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.005	1			<0.001	1
塩化物イオン	78.9	37.9	48.6	12	37.5	23.0	30.9	12	34.5	23.7	29.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	165	91	131	12	51	30	37	12	47	36	40	12
蒸発残留物	281	244	266	4	115	99	108	4	108	83	94	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000002	0.000002	0.000002	4	0.000002	0.000001	0.000001	4
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0050	<0.0050	<0.0050	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1	2.0	1.7	1.8	2	2.0	1.5	1.7	2
pH値	7.9	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	8.0	7.3	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 030 沖縄県 沖縄市 [浄水場名] 01 - 00 県企業局北谷浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 030 沖縄県 沖縄市 [浄水場名] 02 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 031 沖縄県 玉城村 [浄水場名] 01 - 00 県企業局西原浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	12	4	0	0	12	3	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	0.007	<0.001	0.003	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.67	1			0.22	1			0.18	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	0.5	<0.1	0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.003	0.002	0.002	4	0.011	0.005	0.008	4	0.034	0.004	0.014	4
ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4	0.013	0.002	0.005	4
ジブロモクロロメタン	0.03	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
臭素酸	0.004	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.056	0.036	0.044	4	0.046	0.041	0.044	4	0.079	0.045	0.059	4
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.013	<0.001	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.011	0.005	0.008	4	0.017	0.013	0.015	4	0.028	0.012	0.019	4
ブロモホルム	0.018	0.012	0.015	4	0.006	0.002	0.004	4	0.008	0.001	0.005	4
ホルムアルデヒド	0.004	<0.001	0.001	4	0.004	0.001	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
亜鉛及びその化合物			0.02	1			0.03	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.06	0.02	0.04	4	0.08	0.01	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	47.8	31.2	36.8	4	18.9	16.2	17.5	4			16.3	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	71.0	33.1	45.6	12	35.3	21.6	29.6	12	34.7	22.1	29.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	163	80	126	256	48	30	34	256	42	33	37	12
蒸発残留物	271	215	238	4	118	90	105	4	148	91	113	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000002	0.000001	0.000001	5			0.000003	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			1.4	1	2.3	1.0	1.6	2
pH値	8.0	7.3	7.7	256	7.9	7.5	7.7	256	7.9	7.5	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	<1.0	<1.0	363	2.0	<1.0	<1.0	363	2.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	363	0.3	<0.1	<0.1	363	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 032 沖縄県 恩納村 [浄水場名] 01 - 00 県企業局石川浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 032 沖縄県 恩納村 [浄水場名] 02 - 00 県企業局名護浄水場 [水源名] 県企業局 [原水の種類] 浄水受水 [浄水処理方法]				[事業主体名] 47 - 033 沖縄県 宜野座村 [浄水場名] 01 - 00 松田浄水場 [水源名] 松田慶武原川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理			
	[1日平均浄水量] 5,219(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,155(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 408(m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	1	0	0	12	81	0	7	12	14	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14	0.14	0.14	12	0.34	0.34	0.34	12			0.05	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.06	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.4	<0.1	<0.3	4	<0.5	<0.2	<0.3	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.022	0.004	0.011	4	0.006	0.001	0.003	4	0.046	0.008	0.021	10
ジクロロ酢酸	<0.009	<0.002	<0.004	4	<0.003	<0.001	<0.001	4	0.028	0.002	0.013	4
ジブロモクロロメタン	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	10
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.003	4
総トリハロメタン	0.066	0.051	0.059	4	0.051	0.031	0.039	4	0.092	0.062	0.072	10
トリクロロ酢酸	0.009	<0.001	0.003	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.024	0.001	0.010	4
ブロモジクロロメタン	0.022	0.011	0.017	4	0.014	0.005	0.008	4	0.036	0.019	0.026	11
ブロモホルム	0.006	0.002	0.004	4	0.012	0.008	0.010	4	0.008	0.001	0.004	10
ホルムアルデヒド	0.004	0.002	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4	0.014	0.004	0.007	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.02	1
アルミニウム及びその化合物	0.18	0.04	0.08	4	0.18	0.06	0.10	4	0.16	0.08	0.11	4
鉄及びその化合物	0.03	0.03	0.03	12	0.03	0.03	0.03	12	0.22	<0.03	0.10	12
銅及びその化合物			0.01	1			0.02	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			15.1	1			19.4	1			21.8	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.010	1
塩化物イオン	34.9	22.6	29.3	12	35.6	28.9	32.9	12	48.2	36.1	40.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	15	34	12	79	22	54	12	51	34	41	12
蒸発残留物			108	1			136	1	126	89	104	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	0.000001	0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.9	1.0	12	1.0	0.3	0.5	12			2.1	1
pH値	7.7	7.4	7.6	12	8.0	7.1	7.7	12	7.9	7.3	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	8.0	2.0	2.0	12
濁度	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	1.2	<0.1	0.3	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 033 沖縄県 宜野座村 [浄水場名] 02 - 00 福山浄水場 [水源名] 漢那福地川 [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理				[事業主体名] 47 - 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 01 - 00 喜瀬武原浄水場 [水源名] 億首川 [原水の種類] 表流水（自流） [浄水処理方法] 急速ろ過				[事業主体名] 47 - 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 02 - 00 金武浄水場 [水源名] 金武水源池 [原水の種類] 浄水受水・浅井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過			
	[1日平均浄水量] 2,140(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 59(m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,401(m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	45	0	4	12	19	0	2	12	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10	1			0.06	1			1.14	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			0.06	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
クロロホルム	0.040	0.012	0.023	11	0.037	0.004	0.020	8	0.011	0.002	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.014	0.003	0.008	4	0.011	0.001	0.007	4	0.006	<0.001	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.03	0.02	0.02	11	0.02	0.01	0.02	8	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸	0.006	0.003	0.004	4	0.006	0.003	0.004	4	0.001	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.099	0.068	0.079	11	0.080	0.033	0.060	8	0.038	0.025	0.031	4
トリクロロ酢酸	0.016	0.002	0.007	4	0.013	0.001	0.008	4	0.005	<0.001	0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.037	0.024	0.029	12	0.031	0.011	0.022	8	0.012	0.006	0.009	4
ブロモホルム	0.006	0.002	0.004	11	0.003	0.001	0.001	8	0.006	0.005	0.005	4
ホルムアルデヒド	0.011	0.004	0.006	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.08	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1	0.07	0.02	0.04	4			0.04	1
鉄及びその化合物	0.09	<0.03	0.03	12	0.18	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			22.4	1			25.2	1			23.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	46.7	36.3	42.6	12	51.0	35.1	42.5	12	41.9	32.4	37.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	38	41	12	55	29	40	12	188	153	176	12
蒸発残留物	135	99	113	4	160	126	138	4	272	242	257	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.0	1	2.1	1.5	1.8	2	1.1	0.9	1.0	2
pH値	7.7	6.9	7.4	12	7.6	6.5	7.2	12	8.0	7.4	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	16.0	1.0	2.0	13	3.0	1.0	1.0	12
濁度	0.3	<0.1	<0.1	12	1.3	<0.1	0.1	13	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 03 - 00 中川浄水場 [水源名] 中川1号水源 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過 [1日平均浄水量] 349 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 034 沖縄県 金武町 [浄水場名] 04 - 00 並里浄水場 [水源名] 並里水源 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 1,005 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 035 沖縄県 久米島町 [浄水場名] 01 - 00 山城浄水場 [水源名] 儀間ダム [原水の種類] ダム直接・深井戸水 [浄水処理方法] 急速ろ過・中間塩素処理・粉末活性炭 [1日平均浄水量] 1,672 (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	3	0	0	12	32	0	7	12	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.16	1			0.34	1			0.03	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クロロ酢酸	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.006	<0.001	0.002	4
クロロホルム	0.021	0.005	0.011	4	0.010	0.002	0.005	4	0.008	0.002	0.005	7
ジクロロ酢酸	0.010	0.001	0.005	4	0.006	<0.001	0.002	4	0.004	0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.03	0.02	0.02	4	0.01	0.01	0.01	4	0.03	0.02	0.03	7
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.004	0.002	0.003	4
総トリハロメタン	0.063	0.045	0.054	4	0.034	0.025	0.031	4	0.072	0.041	0.060	7
トリクロロ酢酸	0.010	<0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.001	4	0.003	0.002	0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.022	0.013	0.018	4	0.011	0.007	0.009	4	0.019	0.009	0.015	7
ブロモホルム	0.006	0.002	0.005	4	0.005	0.004	0.005	4	0.015	0.007	0.011	7
ホルムアルデヒド	0.003	0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.07	1			0.06	1	0.09	0.02	0.06	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.13	<0.02	0.02	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			17.8	1			21.1	1			31.6	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	39.7	25.6	33.1	12	39.6	30.3	35.2	12	86.7	57.1	72.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65	40	52	12	187	123	151	12	112	78	94	12
蒸発残留物	119	105	113	4	240	220	228	4	249	217	232	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	1.6	1.8	2	1.3	1.1	1.2	2	2.9	2.6	2.7	2
pH値	7.6	7.2	7.4	12	8.0	7.3	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.0	1.0	1.0	12	4.0	1.0	1.0	12	2.0	1.0	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 47 - 035 沖縄県 久米島町 [浄水場名] 02 - 01 具志川浄水場 [水源名] 白瀬1号ダム [原水の種類] ダム直接 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 1,566 (m³) 給水栓水				[事業主体名] 47 - 035 沖縄県 久米島町 [浄水場名] 03 - 02 上阿嘉浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 緩速ろ過・後塩素処理 [1日平均浄水量] 127 (m³) 給水栓水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (m³) 給水栓水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	21	0	2	12	35	0	4	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.003	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.15	1	1.59	1.30	1.40	4				
フッ素及びその化合物			0.07	1			0.06	1				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1				
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,1-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
クロロ酢酸	0.005	<0.001	0.001	4	0.008	<0.001	0.002	4				
クロロホルム	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4				
ジブロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.002	0.002	4				
総トリハロメタン	0.041	0.027	0.034	4	0.005	0.002	0.004	4				
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
ブロモジクロロメタン	0.004	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ブロモホルム	0.024	0.013	0.019	4	0.003	0.001	0.002	4				
ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	4			0.01	1				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			25.7	1	39.5	35.9	37.5	4				
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
塩化物イオン	63.1	40.2	51.0	12	59.8	50.0	53.8	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80	58	67	12	126	93	111	12				
蒸発残留物	184	150	166	4	304	256	284	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1	1.0	1.0	2	0.6	0.5	0.5	2				
pH値	8.7	7.9	8.4	12	8.3	7.7	8.0	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	2.0	1.0	1.0	12	1.0	1.0	1.0	12				
濁度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12				