

検査項目	[事業主体名] 43 - 502 熊本県 上天草・宇城水道企業団 [浄水場名] 00 - 01 八代浄水場 [水源名] 球磨川水系球磨川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			18,831 (m³)				(m³)				(m³)	
チウラム			<0.00003	1								
シマジン (CAT)												
チオベンカルブ												
1, 3 - ジクロロプロペン (D - D)												
イソキサチオン												
ダイアジノン			0.00005	1								
フェニトロチオン (MEP)												
イソプロチオラン (IPT)												
クロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
プロピザミド												
ジクロールボス (DDVP)												
フェノフルカルブ (BPMP)			<0.0008	1								
クロルニトロフェン (CNP) : 失効農薬												
CNP - アミノ体												
イプロベンホス (IBP)			<0.00008	1								
EPN			<0.00006	1								
ベンタゾン			<0.002	1								
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)												
2,4 - ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4 - D)												
トリクロピル												
アセフェート			<0.0008	1								
イソフェンホス												
クロルピリホス			<0.0003	1								
トリクロルホン (DEP)			<0.0003	1								
ピリダフェンチオン												
イプロジオン			<0.003	1								
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
オキシ銅												
キャプタン			<0.003	1								
クロロネブ												
トルクロホスメチル			<0.002	1								
フルトラニル			<0.002	1								
ペンシクロン			<0.0004	1								
メタラキシル			<0.0005	1								
メプロニル												
アシュラム												
ジチオピル												
テルブカルブ (MBPMP) : 失効農薬												
ナプロバミド												
ピリブチカルブ												
ブタミホス			<0.0001	1								
ベンスリド (SAP)			<0.001	1								
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンディメタリン												
メコプロップ (MCPP)												
メチルダイムロン												
アラクロール												
カルバリル (NAC)			<0.0005	1								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1								
ピロキロン			<0.0004	1								
フサライド												
メフェナセート												
プレチラクロール												
イソプロカルブ (MIPC)												
チオファネートメチル			<0.003	1								
テニルクロール												
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1								
カルプロバミド												
プロモブチド												
モリネート												
プロシミド			<0.0009	1								
アニロホス												
アトラジン												
ダラボン												
ジクロベニル (DBN)			<0.0001	1								
ジメトエート												
ジクワット			<0.00001	1								
ジウロン (DCMU)			<0.0005	1								
エンドスルファン (エンドスルファート, ベンゾイリン)			<0.0001	1								
エトフェンブロックス			<0.0008	1								

検査項目	[事業主体名] 43 - 502 熊本県 上天草・宇城水道企業団 [浄水場名] 00 - 01 八代浄水場 [水源名] 球磨川水系球磨川 [原水の種類] 表流水(自流) [浄水処理方法] 急速ろ過・前塩素処理・後塩素処理 [1日平均浄水量] 18,831(m³) 原水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (m³)				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
フェンチオン (MPP)			<0.00001	1								
グリホサート			<0.02	1								
マラソン (マラチオン)			<0.0005	1								
メソミル			<0.0003	1								
ベノミル			<0.0002	1								
ベンフラカルブ			<0.0004	1								
シメトリン			<0.0003	1								
ジメピレレート												
フェントエート(PAP)			<0.00004	1								
ブプロフェジン			<0.0002	1								
エチルチオメトン			<0.00004	1								
プロベナゾール			<0.0005	1								
エスプロカルブ			<0.0001	1								
ダイムロン			<0.008	1								
ピフェノックス			<0.002	1								
ペンシルフロメチル			<0.004	1								
トリシクラゾール			<0.0008	1								
ビベロホス												
ジメタメトリン			<0.0002	1								
アゾキシストロビン			<0.005	1								
イミノクタジン酢酸塩			<0.00005	1								
ホセチル												
ポリカーバメート			<0.0020	1								
ハロスルフロメチル												
フラザルフロソ												
チオジカルブ			<0.0008	1								
プロピコナゾール												
シデュロン												
ビリプロキシフェン			<0.002	1								
トリフルラリン			<0.0006	1								
カフェンストロール			<0.00008	1								
フィプロニル												