検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 002 富山県 高岡市 [浄水場名] 01 - 00 上関配水場 [水源名] 佐野取水場 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 409 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。4委託先での精度 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] 16 - 002 富山県 高岡市 [浄水場名] 02 - 00 中田配水場 [水源名] 和田川水源 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。4委託先での精度 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] 16 - 002 富山県 高岡市 [浄水場名] 03 - 00 国吉配水場 [水源名] 子撫川水源 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。4委託先での精度 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水

検査項目	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	2	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.001	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.005	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.79	1								
フッ素及びその化合物			0.11	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4−ジオキサン			<0.005	1								
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.003	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			4.9	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	7.2	5.4	6.1	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	35	41	12								
蒸発残留物			72	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2−メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12								
pH値	6.9	6.4	6.6	12								
味				0								
臭気			0	12								
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 01 - 01 広上取水場 [水源名] １号井地下水（浅井戸） [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 0 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。1精度管理の実施状 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 休止中				[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 01 - 02 広上取水場 [水源名] ２号井地下水（深井戸） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 138 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。1精度管理の実施状 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 01 - 03 広上取水場 [水源名] ３号井地下水（深井戸） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 166 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。1精度管理の実施状 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1			0.47	1			0.45	1
フッ素及びその化合物			0.10	1			0.10	1			0.12	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0020	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.4	1			4.4	1			4.7	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			7.4	1			3.7	1			5.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			54	1			30	1			28	1
蒸発残留物			97	1			54	1			58	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0050	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.4	1			6.7	1			6.7	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 02 - 01 布目配水場 [水源名] １号井地下水（深井戸） [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 59 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 02 - 02 布目配水場 [水源名] ６号井地下水（深井戸） [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 8 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 02 - 03 布目配水場 [水源名] ７号井地下水（深井戸） [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 0 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 休止中			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.10	1			0.99	1			0.63	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			0.15	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			9.0	1			8.4	1			5.6	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.062	0.009	0.025	4
塩化物イオン			8.6	1			7.4	1			6.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			54	1			54	1			41	1
蒸発残留物			100	1			97	1			85	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.4	1			6.4	1			6.6	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 03 - 01 上野調整場 [水源名] 県受水 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **その他の浄水処理** [1日平均浄水量] 27,150 (㎥) [水質検査機関] 06その他 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 003 富山県 射水市 [浄水場名] 04 - 01 鳥越調整場 [水源名] 県受水 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **その他の浄水処理** [1日平均浄水量] 3,880 (㎥) [水質検査機関] 06その他 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 01 - 00 流杉浄水場 [水源名] 常願寺川水系常西用水（流杉第１水源と混合 [原水の種類] **表流水（自流）・浅井戸水** [浄水処理方法] **急速ろ過・中間塩素処理・後塩素処理** [1日平均浄水量] 99,407 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌									1300	14	246	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											12	12
カドミウム及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物									0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									<1.00	<1.00	<1.00	4
フッ素及びその化合物									0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.003	<0.003	<0.003	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物									0.43	0.05	0.22	4
鉄及びその化合物									0.63	0.05	0.14	12
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物									2.5	1.6	2.0	4
マンガン及びその化合物									0.064	0.008	0.017	12
塩化物イオン									3.4	1.0	2.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									37	21	27	12
蒸発残留物									69	46	55	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤									<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)									1.4	0.5	0.6	12
pH値									8.4	7.1	7.5	365
味												
臭気											0	245
色度									112.0	1.0	4.0	245
濁度									494.0	1.0	6.0	365

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 02 - 00 水橋水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 762 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 03 - 00 西番水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2,334 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 04 - 00 新保水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2,061 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	6	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4			2	12
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			1.00	1
フッ素及びその化合物			0.11	1			0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.05	<0.03	0.04	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			4.7	1			3.4	1			5.4	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	4.5	3.3	4.1	4	4.2	3.1	3.7	4	6.6	5.6	6.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	56	58	4	62	59	60	4	47	42	45	12
蒸発残留物			105	1			104	1			90	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	4	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	7.0	7.0	4	6.9	6.8	6.9	4	6.4	6.2	6.3	12
味												
臭気			0	4			0	4			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 06 - 00 下井田新浄水場 [水源名] 下井田第１水源（下井田第２水源と混合） [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 3,300 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 07 - 00 杉原配水池 [水源名] 下井田第３水源地 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 1,536 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 08 - 00 上滝浄水場 [水源名] 第３号水源（第２号水源、第４号水源と混合 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 1,940 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	35	0	12	3	1	0	0	4			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	3			0	4			0	1
カドミウム及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.002	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	1.00	1.00	3	2.00	2.00	2.00	4			<1.00	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	3	<0.08	<0.08	<0.08	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4−ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	0.003	0.003	0.003	3	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	3	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	3	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	3	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	7.4	7.1	7.3	3	9.0	8.7	8.9	4			5.2	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
塩化物イオン	6.5	6.2	6.3	3	6.8	6.6	6.7	4			4.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73	71	72	3	72	71	71	4			58	1
蒸発残留物	130	111	121	3	135	123	128	4			100	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.5	<0.5	<0.5	3	<0.3	<0.3	<0.3	4			<0.5	1
pH値	6.7	6.6	6.6	3	7.0	6.5	6.7	4			7.6	1
味												
臭気			0	3			0	4			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	3	<1.0	<1.0	<1.0	4			<1.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 09 - 00 低区浄水場（大山） [水源名] 第５号水源（第７号水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,251 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 10 - 00 善名浄水場 [水源名] 第６号水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 463 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 11 - 00 上大久保浄水場 [水源名] 新村第１水源（新村第２水源、上大久保第１ [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 5,483 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			0	1			3	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			1.00	1			1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			3.8	1			4.9	1			7.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			3.1	1			4.7	1			6.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1			69	1			47	1
蒸発残留物			66	1			124	1			99	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.5	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.7	1			6.6	1			6.5	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 12 - 00 大野浄水場 [水源名] 不二水源（中央水源、三井水源と混合） [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 3,020 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 14 - 00 速星浄水場 [水源名] 速星水源地 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 1,014 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 15 - 00 古里浄水場 [水源名] 羽根第３水源（羽根第２水源と混合） [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 1,842 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			6	1			0	1			2	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			10.7	1			6.0	1			7.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			8.0	1			5.0	1			8.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			64	1			68	1			83	1
蒸発残留物			121	1			110	1			132	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.5	1
pH値			6.6	1			7.5	1			7.4	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	2
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 16 - 00 東部浄水場 [水源名] 東部第３水源（田屋水源、中島水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 4,623 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 17 - 00 道場浄水場 [水源名] 道場水源（下井沢水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 1,824 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 18 - 00 上井沢浄水場 [水源名] 上井沢第１水源（上井沢第２水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 991 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			6.8	1			7.8	1			5.6	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			10.0	1			6.6	1			4.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			84	1			86	1			47	1
蒸発残留物			132	1			137	1			84	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.5	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.8	1			7.4	1			6.8	1
味												
臭気			0	1			0	2			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 19 - 00 猪谷南部配水池 [水源名] 猪谷南部水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 17 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 20 - 00 猪谷北部配水池 [水源名] 猪谷北部水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 11 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 21 - 00 吉野配水池 [水源名] 吉野水源 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **急速ろ過** [1日平均浄水量] 3 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	5	0	2	8	25	3	9	8	120	8	37	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	8			1	8			8	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			2.6	1			2.6	1			2.7	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	2.9	2.3	2.5	8	3.0	2.7	2.8	8	3.4	3.2	3.3	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	24	27	8	22	21	22	8	70	45	64	8
蒸発残留物			58	1			50	1			98	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.4	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8
pH値	7.3	6.9	7.1	8	7.6	7.1	7.3	8	8.0	7.7	7.9	8
味												
臭気			0	8			0	8			0	8
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8	3.0	<1.0	<1.0	8
濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	0.1	<0.1	<0.1	8	2.5	<0.1	0.6	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 22 - 00 寺津配水池 [水源名] 寺津水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 9 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 23 - 00 町長配水池 [水源名] 町長水源 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **緩速ろ過** [1日平均浄水量] 42 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 24 - 00 布尻配水池 [水源名] 布尻水源 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **緩速ろ過** [1日平均浄水量] 35 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	88	2	17	8	310	40	102	8	450	15	106	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			5	8			8	8			8	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.02	1			0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	8	0.05	<0.03	<0.03	8	0.10	<0.03	<0.03	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			3.5	1			3.6	1			2.9	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	4.6	4.3	4.5	8	4.0	3.1	3.7	8	3.7	2.6	3.3	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	44	46	8	17	11	14	8	13	11	12	8
蒸発残留物			75	1			38	1			35	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	<0.3	<0.3	8	1.8	0.5	0.8	8	1.8	<0.3	<0.6	8
pH値	7.9	7.7	7.8	8	7.6	7.4	7.5	8	7.5	7.3	7.4	8
味												
臭気			0	8			0	8			0	8
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	9.0	2.0	4.0	8	11.0	1.0	3.0	8
濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	5.5	0.4	1.5	8	8.2	0.3	2.1	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 25 - 00 舟渡配水池 [水源名] 舟渡水源 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **緩速ろ過** [1日平均浄水量] 17 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 26 - 00 小糸・伏木配水池 [水源名] 小糸・伏木水源 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **緩速ろ過** [1日平均浄水量] 14 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 27 - 00 岡田配水池 [水源名] 岡田水源 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 19 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	5	0	2	8	180	8	73	8			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			3	8			7	8			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8			<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			4.5	1			2.7	1			9.1	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8			<0.005	1
塩化物イオン	3.5	3.0	3.2	8	3.0	2.6	2.7	8			9.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	21	27	8	34	25	28	8			48	1
蒸発残留物			72	1			57	1			104	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	8	0.9	0.4	0.5	8			<0.3	1
pH値	7.3	7.0	7.1	8	7.8	7.5	7.6	8			6.9	1
味												
臭気			0	8			0	8			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	5.0	1.0	2.0	8			<1.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	0.9	0.6	0.7	8			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 28 - 00 亀谷受水槽 [水源名] 亀谷水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 176 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 29 - 00 極楽坂配水池 [水源名] 原水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 351 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 30 - 00 粟巣野第２配水池 [水源名] 粟巣野第２水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 349 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			2	1	7	0	3	8			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			3	8			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.007	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	8			<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.15	1	0.03	<0.03	<0.03	8			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			2.7	1			3.7	1			3.8	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	8			<0.005	1
塩化物イオン			1.5	1	6.0	4.9	5.5	8			2.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			56	1	60	54	57	8			48	1
蒸発残留物			75	1			116	1			96	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.5	1	<0.3	<0.3	<0.3	8			<0.3	1
pH値			8.0	1	7.6	7.5	7.5	8			7.7	1
味												
臭気			0	1			0	8			0	1
色度			<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	8			<1.0	1
濁度			<0.1	1	0.3	<0.1	0.1	8			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 31 - 00 才覚地配水池 [水源名] 才覚地水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **膜ろ過** [1日平均浄水量] 7 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 32 - 00 中地山配水池 [水源名] 中地山水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 7 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 33 - 00 牧配水池 [水源名] 牧第２水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 15 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	15	1	7	8	23	0	9	8			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			7	8			0	8			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8			<0.001	1
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.04	<0.03	<0.03	8	0.04	<0.03	<0.03	8			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			3.2	1			2.3	1			3.1	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8			<0.005	1
塩化物イオン	3.1	2.8	3.0	8	3.1	2.6	2.7	8			3.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	15	17	8	129	116	122	8			33	1
蒸発残留物			42	1			144	1			51	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.6	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8			<0.3	1
pH値	7.0	6.5	6.8	8	7.9	7.7	7.8	8			6.7	1
味												
臭気			0	8			0	8			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8			<1.0	1
濁度	1.4	<0.1	0.3	8	0.8	<0.1	0.1	8			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 34 - 00 水谷配水池 [水源名] 八尾中核工業団地水源 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 1,770 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 35 - 00 保内水源地 [水源名] 保内水源 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 712 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 36 - 00 桐谷送水ポンプ場 [水源名] 桐谷水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 12 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			32	1	33	1	6	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			3	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.003	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			5.2	1			7.5	1			2.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン			4.4	1			6.5	1	2.9	2.7	2.8	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			48	1			73	1	68	60	63	8
蒸発残留物			82	1			120	1			72	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.3	1	0.5	<0.3	<0.3	8
pH値			7.0	1			6.7	1	8.1	8.0	8.1	8
味												
臭気			0	1			0	1			0	8
色度			<1.0	1			<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	8
濁度			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	8

検 査 項 目

[事業主体名]
16 - 004 富山県
富山市
[浄水場名] 37 - 00
川倉配水池
[水源名]
川倉第１水源（第２水源と混合）
[原水の種類]
湧水
[浄水処理方法]
消毒のみ

[1日平均浄水量] 34 (㎥)
[水質検査機関]
01自己検査05指定検査機関
[精度管理の実施状況]
2内部精度管理未実施（検討中）

[精度管理の確認状況]
3委託先での精度管理実施状況は確認していない。
[水道GLP等の取得状況]

[水安全計画の策定状況]
5未策定（予定不明）
原水

[事業主体名]
16 - 004 富山県
富山市
[浄水場名] 38 - 00
布谷配水池
[水源名]
布谷第１水源（第２水源と混合）
[原水の種類]
湧水
[浄水処理方法]
消毒のみ

[1日平均浄水量] 19 (㎥)
[水質検査機関]
01自己検査05指定検査機関
[精度管理の実施状況]
2内部精度管理未実施（検討中）

[精度管理の確認状況]
3委託先での精度管理実施状況は確認していない。
[水道GLP等の取得状況]

[水安全計画の策定状況]
5未策定（予定不明）
原水

[事業主体名]
16 - 004 富山県
富山市
[浄水場名] 40 - 00
上笹原送水ポンプ場
[水源名]
上笹原第１水源（第２水源と混合）
[原水の種類]
湧水
[浄水処理方法]
急速ろ過

[1日平均浄水量] 19 (㎥)
[水質検査機関]
01自己検査05指定検査機関
[精度管理の実施状況]
2内部精度管理未実施（検討中）

[精度管理の確認状況]
3委託先での精度管理実施状況は確認していない。
[水道GLP等の取得状況]

[水安全計画の策定状況]
5未策定（予定不明）
原水

検査項目	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	100	2	25	8	77	10	31	8	53	7	26	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	8			3	8			2	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			0.06	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8	0.10	<0.03	<0.03	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			6.6	1			5.9	1			6.5	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	5.6	5.2	5.4	8	4.8	4.3	4.6	8	5.6	4.7	5.3	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	20	21	8	21	17	18	8	38	34	37	8
蒸発残留物			77	1			57	1			83	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8	<0.5	<0.5	<0.5	8
pH値	7.0	6.6	6.9	8	6.9	6.5	6.7	8	7.8	7.1	7.3	8
味												
臭気			0	8			0	8			0	8
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8	3.0	<1.0	<1.0	8
濁度	0.1	<0.1	0.1	8	0.2	<0.1	<0.1	8	0.3	<0.1	<0.1	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 41 - 00 中筋送水送水ポンプ場 [水源名] 中筋水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 13 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 42 - 00 平沢送水ポンプ場 [水源名] 平沢水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 10 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 43 - 00 東布谷送水ポンプ場 [水源名] 東布谷水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 8 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	210	0	35	3	9	0	4	8	110	0	35	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	7			2	8			2	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.14	<0.03	0.04	7	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			8.2	1			10.1	1			6.6	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	7	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	6.3	5.4	5.9	7	6.2	5.7	5.9	8	4.8	3.9	4.1	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	29	43	7	83	81	82	8	22	16	21	8
蒸発残留物			92	1			147	1			69	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.0	<0.3	<0.3	7	<0.3	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	3
pH値	6.9	6.4	6.7	7	7.8	7.4	7.6	8	6.9	6.4	6.6	8
味												
臭気			0	3			0	8			0	3
色度	<1.0	<1.0	<1.0	7	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8
濁度	0.1	<0.1	<0.1	7	<0.1	<0.1	<0.1	8	0.1	<0.1	<0.1	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 44 - 00 三ツ松送水ポンプ場 [水源名] 三ツ松水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 14 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 45 - 00 入谷配水池 [水源名] 入谷水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 13 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 46 - 00 下仁歩配水池 [水源名] 下仁歩水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 17 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	14	0	4	8	6	0	2	8	22	3	9	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	8			1	8			4	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.16	0.11	0.13	8	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			6.8	1			5.9	1			11.9	1
マンガン及びその化合物	0.016	0.011	0.013	8	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	5.8	5.5	5.6	8	5.1	4.5	4.7	8	5.9	4.9	5.6	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	29	30	8	34	32	33	8	54	41	50	8
蒸発残留物			80	1			73	1			101	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8
pH値	6.6	6.4	6.5	8	6.7	6.6	6.7	8	8.2	7.5	7.8	8
味												
臭気			0	8			0	8			0	8
色度	1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8
濁度	0.2	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 47 - 00 柚木（河筋）配水池 [水源名] 柚木水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 13 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 48 - 00 河西配水池 [水源名] 河西水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 5 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 49 - 00 若土浄水場 [水源名] 若土第２水源（第１水源と混合） [原水の種類] **伏流水** [浄水処理方法] **緩速ろ過** [1日平均浄水量] 576 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	150	1	37	8	13	1	4	8	12	0	4	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	8			3	8			3	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.06	<0.03	<0.03	8	0.03	<0.03	<0.03	8	0.65	<0.03	0.10	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			7.8	1			6.4	1			5.9	1
マンガン及びその化合物	0.007	<0.005	<0.005	8	0.006	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	5.8	5.2	5.5	8	6.3	5.1	5.7	8	4.8	3.6	4.0	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	32	45	8	35	31	33	8	75	53	67	8
蒸発残留物			123	1			77	1			101	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	8	1.0	<0.5	<0.5	8	0.5	<0.3	<0.3	8
pH値	7.4	6.6	6.8	8	7.4	6.9	7.1	8	7.7	7.5	7.6	8
味												
臭気			0	8			0	8			0	8
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	1.0	<1.0	<1.0	8	8.0	<1.0	1.0	8
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	8	0.1	<0.1	<0.1	8	5.1	<0.1	0.8	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 51 - 00 谷配水池 [水源名] 谷水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 52 - 00 笹津配水池 [水源名] 笹津水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 18 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 53 - 00 岩稲配水池 [水源名] 岩稲水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 28 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	36	9	20	8	16	0	6	8	130	7	52	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			6	8			3	8			7	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			0.08	1
鉄及びその化合物	0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8	0.20	<0.03	0.09	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			5.5	1			7.6	1			4.7	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	5.3	4.7	5.1	8	5.3	4.8	5.0	8	4.5	3.6	4.0	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	16	17	8	31	24	28	8	28	22	24	8
蒸発残留物			56	1			88	1			52	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	8	0.4	<0.3	<0.3	8	0.6	0.3	0.4	8
pH値	7.0	6.7	6.8	8	7.1	6.7	6.9	8	6.9	6.6	6.7	8
味												
臭気			0	8			0	8			0	8
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8	2.0	1.0	2.0	8
濁度	0.5	<0.1	0.2	8	0.1	<0.1	<0.1	8	0.2	<0.1	0.1	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 54 - 00 楡原配水池 [水源名] 石黒谷水源（芦生水源、脇谷水源と混合） [原水の種類] 湧水・表流水（自流） [浄水処理方法] 緩速ろ過 [1日平均浄水量] 271 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 55 - 00 庵谷配水池 [水源名] 入道水源（山口水源と混合） [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 48 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 56 - 00 片掛配水池 [水源名] 片掛水源 [原水の種類] 湧水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 47 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	41	1	16	8	18	1	9	8	60	1	12	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			5	8			8	8			2	8
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.10	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			5.7	1			4.3	1			2.5	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8
塩化物イオン	4.2	3.6	3.8	8	4.1	3.8	3.9	8	3.3	3.0	3.1	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23	21	22	8	37	30	34	8	42	31	37	8
蒸発残留物			80	1			62	1			60	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8	0.4	<0.3	<0.3	8
pH値	7.3	7.1	7.2	8	7.5	7.2	7.4	8	7.7	7.4	7.6	8
味												
臭気			0	8			0	8			0	8
色度	2.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8
濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 57 - 00 猪谷配水池 [水源名] 猪谷水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 41 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 004 富山県 富山市 [浄水場名] 58 - 00 蟹寺配水池 [水源名] 蟹寺第２水源（第３水源と混合） [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 15 (㎥) [水質検査機関] 01自己検査05指定検査機関 [精度管理の実施状況] 2内部精度管理未実施（検討中） [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水				[事業主体名] 16 - 005 富山県 小矢部市 [浄水場名] 01 - 01 東部管理所 [水源名] 金屋本江第２水源地 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 900 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	193	1	27	8	34	0	13	8			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	8			5	8			0	13
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.00	1			1.00	1			0.96	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8				
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	8			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			2.0	1			2.9	1			6.9	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8			<0.001	1
塩化物イオン	2.9	2.4	2.6	8	3.5	3.1	3.3	8			12.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96	72	86	8	50	42	46	8			56	1
蒸発残留物			125	1			82	1			100	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	8	<0.3	<0.3	<0.3	8			<0.3	1
pH値	7.8	7.5	7.7	8	7.7	7.4	7.6	8			6.4	1
味												
臭気			0	8			0	8			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	8	<1.0	<1.0	<1.0	8			<1.0	1
濁度	0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	8			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 005 富山県 小矢部市 [浄水場名] 02 - 01 城山配水池 [水源名] 県水受水 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **急速ろ過** [1日平均浄水量] 40,000(㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 005 富山県 小矢部市 [浄水場名] 03 - 01 蟹谷配水池 [水源名] 県水受水 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **急速ろ過** [1日平均浄水量] 40,000(㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 005 富山県 小矢部市 [浄水場名] 04 - 01 宮島配水池 [水源名] 県水受水 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **急速ろ過** [1日平均浄水量] 40,000(㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 005 富山県 小矢部市 [浄水場名] 05 - 01 千石配水池 [水源名] 県水受水 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **急速ろ過** [1日平均浄水量] 40,000 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 006 富山県 氷見市 [浄水場名] 01 - 00 上田子浄水場 [水源名] 子撫川受水 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **後塩素処理** [1日平均浄水量] 17,409(㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 007 富山県 魚津市 [浄水場名] 01 - 00 魚津市横枕浄配水場 [水源名] 道坂・横枕・貝田 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 12,000(㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 5未策定（予定不明） 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌											0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											0.0	1
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物											<0.001	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.66	1
フッ素及びその化合物											<0.08	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4−ジオキサン											<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.003	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物											<0.02	1
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											3.4	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン											2.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											50	1
蒸発残留物											89	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤											<0.004	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)											<0.3	1
pH値											7.2	1
味											0	1
臭気											0	1
色度											<1.0	1
濁度											0.2	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 009 富山県 滑川市 [浄水場名] 01 - 00 横道配水池 [水源名] 第１水源 [原水の種類] **伏流水・深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 11,538 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。1精度管理の実施 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 009 富山県 滑川市 [浄水場名] 02 - 00 高区配水池 [水源名] 第１，２，４，８水源 [原水の種類] **伏流水・深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2,165 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。1精度管理の実施 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 009 富山県 滑川市 [浄水場名] 04 - 00 上大浦配水池 [水源名] 第１水源 [原水の種類] **伏流水・深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 55 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。1精度管理の実施 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.39	1			0.39	1			0.39	1
フッ素及びその化合物			0.07	1			0.07	1			0.07	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.0	1			4.0	1			4.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			2.9	1			2.9	1			2.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43	1			43	1			43	1
蒸発残留物			81	1			81	1			81	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			7.1	1			7.1	1			7.1	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 009 富山県 滑川市 [浄水場名] 05 - 00 蓑輪配水池 [水源名] 蓑輪水源 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 9 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 4委託先での精度管理実施状況を把握する必要は無いと考えている。1精度管理の実施 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] 16 - 020 富山県 立山町 [浄水場名] 01 - 01 立山町上水道管理センター [水源名] 常願寺川水系常願寺 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **急速ろ過** [1日平均浄水量] 5,299 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] 16 - 020 富山県 立山町 [浄水場名] 01 - 02 岩峅野調整池 [水源名] 第１・第２水源 [原水の種類] **浅井戸水・深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 333 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水

	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			1	1	4100	1600	2850	2	0	0	0	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1								
大腸菌(定性)							2	2			0	2
カドミウム及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物			0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.77	1	0.22	0.18	0.20	2	1.10	1.02	1.06	2
フッ素及びその化合物			0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素			<0.0001	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	<0.69	<0.08	<0.39	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
鉄及びその化合物			<0.03	1	1.00	0.09	0.55	2	<0.03	<0.03	<0.03	2
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物			4.2	1	1.9	1.7	1.8	2	5.0	4.8	4.9	2
マンガン及びその化合物			<0.005	1	0.028	0.013	0.021	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
塩化物イオン			2.9	1	1.4	1.2	1.3	2	5.8	5.5	5.7	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37	1	25	21	23	2	61	60	61	2
蒸発残留物			76	1	88	41	65	2	134	133	134	2
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.004	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)			<0.3	1	1.1	0.8	1.0	2	<0.3	<0.3	<0.3	2
pH値			7.0	1	7.5	7.4	7.5	2	6.4	6.4	6.4	2
味			0	1			0	0			0	2
臭気			0	1			0	2			0	2
色度			<1.0	1	8.7	5.1	6.9	2	<0.5	<0.5	<0.5	2
濁度			<0.1	1	29.0	2.5	15.8	2	<0.1	<0.1	<0.1	2

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 020 富山県 立山町 [浄水場名] 02 - 01 向新庄配水池 [水源名] 第４水源 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2,094 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 020 富山県 立山町 [浄水場名] 03 - 01 横江配水池 [水源名] 横江水源 [原水の種類] **伏流水・浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 138 (㎥) [水質検査機関] 04保健所、衛生研究所05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 022 富山県 上市町 [浄水場名] 01 - 01 上市町浄水場 [水源名] 第１水源地 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 5,151 (㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			0	5			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.86	1			0.81	1			0.31	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.04	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.1	1			4.6	1			4.4	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			4.7	1			6.3	1			2.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			71	1			39	1			38	1
蒸発残留物			139	1			83	1			62	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.004	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.7	1			6.4	1			6.9	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			<0.5	1			0.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			0.0	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 022 富山県 上市町 [浄水場名] 02 - 01 釈泉寺水源 [水源名] 釈泉寺水源地 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 616 (㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 022 富山県 上市町 [浄水場名] 03 - 01 舘配水場 [水源名] 第２水源地 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 0 (㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 029 富山県 黒部市 [浄水場名] 02 - 00 石田水源 [水源名] 石田水源 [原水の種類] **伏流水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 1,392 (㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.51	1			0.09	1			2.85	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.10	1			0.12	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1							<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.10	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.6	1			9.1	1			12.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			4.0	1			3.1	1			4.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			41	1			20	1			80	1
蒸発残留物			75	1			120	1			180	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0050	1			<0.0050	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.8	1			7.1	1			7.0	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			0.0	1			0.0	1			<0.5	1
濁度			0.0	1			0.0	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 029 富山県 黒部市 [浄水場名] 03 - 00 生地水源 [水源名] 生地水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 981 (㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 029 富山県 黒部市 [浄水場名] 04 - 00 中坪水源 [水源名] 中坪水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 6,057 (㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 029 富山県 黒部市 [浄水場名] 05 - 00 村椿水源 [水源名] 村椿水源 [原水の種類] 深井戸水 [浄水処理方法] 消毒のみ [1日平均浄水量] 425 (㎥) [水質検査機関] 05指定検査機関 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			2	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.20	1			0.36	1			0.50	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			0.12	1			0.17	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.3	1			3.8	1			4.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			6.0	1			2.3	1			4.2	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			52	1			36	1			41	1
蒸発残留物			104	1			56	1			82	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.5	1			6.9	1			7.0	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			<0.5	1			<0.5	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 01 - 00 泉沢浄水場 [水源名] 砺波広域圏事務組合水道事業所 [原水の種類] **原水受水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2,941 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 02 - 00 井波浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 0 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 03 - 00 坂下配水池 [水源名] 砺波広域圏事務組合水道事業所 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 3,873 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4−ジオキサン												
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン							<0.001	1				
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 04 - 00 小山配水池 [水源名] 槍ノ先湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 3,219 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 05 - 00 大西浄水場 [水源名] 砺波広域圏事務組合水道事業所 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2,513 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 06 - 00 糸谷配水池 [水源名] 糸谷水系湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 374 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1							5	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1							0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1							0.002	1
六価クロム化合物			<0.005	1							<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1							<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.56	1							0.39	1
フッ素及びその化合物			<0.06	1							0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1							<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1							<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1							<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1							<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1							<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1							<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1							<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			9.0	1							7.8	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1							<0.005	1
塩化物イオン			6.6	1							5.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			17	1							22	1
蒸発残留物			62	1							70	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1							<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.5	1							<0.5	1
pH値			7.5	1							7.6	1
味			0	1							0	1
臭気			0	1							0	1
色度			<0.5	1							<0.5	1
濁度			0.2	1							0.2	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 07 - 00 吉見配水池 [水源名] 吉見水源湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 214 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 08 - 00 樋瀬戸配水池 [水源名] 樋瀬戸水源湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 536 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 09 - 00 小又配水池 [水源名] 小又水源湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 18 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			1	1			1	1			28	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			1	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.36	1			0.63	1			0.85	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.04	1			0.06	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.04	1			0.09	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			5.7	1			5.7	1			12.9	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			5.4	1			5.7	1			10.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			20	1			17	1			44	1
蒸発残留物			59	1			46	1			112	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2−メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.5	1			<0.5	1			<0.5	1
pH値			7.0	1			6.9	1			6.6	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			0.5	1			1.4	1
濁度			0.2	1			<0.2	1			0.3	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 10 - 00 湯谷配水池 [水源名] 湯谷水源湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 6 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 11 - 00 砂子谷配水池 [水源名] 砂子谷水源湧水 [原水の種類] **浅井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 70 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 12 - 00 人母配水池 [水源名] 人母水源湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 24 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			4	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.57	1			<0.05	1			1.46	1
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.06	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.87	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			8.9	1			9.4	1			9.8	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.025	1			<0.005	1
塩化物イオン			8.8	1			8.8	1			10.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			66	1			13	1			28	1
蒸発残留物			148	1			145	1			86	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2−メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.5	1			<0.5	1			<0.3	1
pH値			7.4	1			5.9	1			6.4	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			3.5	1			<0.5	1
濁度			0.1	1			1.6	1			0.2	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 13 - 00 蔵原配水池 [水源名] 蔵原水源湧水 [原水の種類] **深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 23 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 14 - 00 土山配水池 [水源名] 土山水源湧水 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 19 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 15 - 00 高堀配水池 [水源名] 深井戸 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 0 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌			0	1			21	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			1	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.005	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.05	1			0.51	1			1.60	1
フッ素及びその化合物			0.17	1			<0.05	1			<0.06	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.03	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.03	1			0.04	1			0.33	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			27.7	1			8.9	1			6.3	1
マンガン及びその化合物			0.014	1			<0.005	1			0.006	1
塩化物イオン			9.6	1			9.7	1			7.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1			94	1			56	1
蒸発残留物			180	1			183	1			110	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2−メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.5	1			<0.5	1			<0.3	1
pH値			8.0	1			7.2	1			6.1	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			2	1			0	1
色度			0.5	1			1.1	1			1.5	1
濁度			<0.1	1			<0.2	1			0.9	1

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 16 - 00 森清配水池 [水源名] 砺波広域圏事務組合水道事業所 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 4,810 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 030 富山県 南砺市 [浄水場名] 17 - 00 井口高区配水池 [水源名] 砺波広域圏事務組合水道事業所 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 412 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 1精度管理の実施状況に関する資料の提出を委託先に求めている。 [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 01 - 00 上中野配水場 [水源名] 中野第一水源（他２水源と混合） [原水の種類] **浄水受水・伏流水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 12,800 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌									1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	3
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	3
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	3
ヒ素及びその化合物									0.001	<0.001	<0.001	3
六価クロム化合物									<0.005	<0.005	<0.005	3
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.53	0.29	0.42	3
フッ素及びその化合物									0.11	0.10	0.11	3
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	3
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	3
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	3
ジクロロメタン									<0.001	<0.001	<0.001	3
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	3
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	3
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	3
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	3
アルミニウム及びその化合物									0.02	<0.02	<0.02	3
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	3
ナトリウム及びその化合物									3.9	3.2	3.6	3
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	3
塩化物イオン									5.4	2.4	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									40	29	33	12
蒸発残留物									66	52	58	3
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	3
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤									<0.005	<0.005	<0.005	3
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
有機物(TOCの量)									<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値									7.3	6.9	7.0	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									0.8	<0.5	<0.5	12
濁度									0.2	<0.1	0.1	12

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 02 - 00 安川配水場 [水源名] 庄東第一水源 [原水の種類] **浄水受水・深井戸水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 1,915 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 03 - 00 金屋配水池 [水源名] 青島水源 [原水の種類] **浅井戸水・浄水受水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 2,860 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 04 - 00 岩黒配水池 [水源名] 水道事業所 [原水の種類] **浄水受水** [浄水処理方法] [1日平均浄水量] 0 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水

検 査 項 目	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	0	0	0	4	1	0	0	4				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4				
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.001	1				
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.26	1			0.44	1				
フッ素及びその化合物			0.07	1			0.10	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.02	1				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.08	<0.03	0.04	4				
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物			3.4	1			4.1	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン	3.8	2.9	3.4	4	6.3	2.4	4.2	4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31	27	28	4	36	28	32	4				
蒸発残留物			57	1			63	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	4	<0.3	<0.3	<0.3	4				
pH値	7.2	6.9	7.1	4	7.0	6.7	6.9	4				
味			0	4				4				
臭気			0	4			0	4				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	4	1.2	<0.5	0.7	4				
濁度	0.1	<0.1	0.1	4	0.2	0.1	0.1	4				

検 査 項 目	[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 05 - 00 湯山配水池 [水源名] 湯山第１他１水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **紫外線処理** [1日平均浄水量] 19 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 06 - 00 小牧配水池 [水源名] 小牧水源 [原水の種類] **湧水** [浄水処理方法] **消毒のみ** [1日平均浄水量] 7 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水				[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 07 - 00 落シ配水池 [水源名] 落シ水源 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **急速ろ過・消毒のみ** [1日平均浄水量] 34 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水			
	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	2	0	1	4	4	0	1	4	9	0	5	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			1	4			1	4
カドミウム及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.02	1			0.76	1			0.61	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.06	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4−ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.03	<0.03	0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			5.6	1			9.0	1			11.6	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	6.2	5.7	5.9	4	19.6	12.1	15.1	4	6.8	6.4	6.6	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	21	24	4	34	28	30	4	56	49	53	4
蒸発残留物			69	1			84	1			114	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2−メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	4	0.3	<0.3	0.3	4	<0.3	<0.3	<0.3	4
pH値	6.8	6.6	6.7	4	7.0	6.9	7.0	4	7.6	7.4	7.5	4
味			0	4			0	4			0	4
臭気			0	4			0	4			0	4
色度	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	4	0.5	<0.5	0.5	4
濁度	0.2	0.1	0.1	4	0.2	<0.1	0.1	4	0.3	<0.1	0.2	4

検 査 項 目			
	[事業主体名] 16 - 031 富山県 砺波市 [浄水場名] 08 - 00 名ケ原配水池 [水源名] 名ケ原水源 [原水の種類] **表流水（自流）** [浄水処理方法] **急速ろ過・消毒のみ** [1日平均浄水量] 19 (㎥) [水質検査機関] 03他の水道事業体04保健所、衛生研究所 [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] 3委託先での精度管理実施状況は確認していない。3委託先での精度管理実施状況は [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (㎥) [水質検査機関] [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水	[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [浄水処理方法] [1日平均浄水量] (㎥) [水質検査機関] [精度管理の実施状況] [精度管理の確認状況] [水道GLP等の取得状況] [水安全計画の策定状況] 原水

検査項目	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数
一般細菌	38	1	17	4								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			4	4								
カドミウム及びその化合物			<0.001	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.005	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40	1								
フッ素及びその化合物			0.90	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4－ジオキサン			<0.005	1								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1								
ジクロロメタン			<0.001	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1								
アルミニウム及びその化合物			0.02	1								
鉄及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4								
銅及びその化合物			<0.10	1								
ナトリウム及びその化合物			18.4	1								
マンガン及びその化合物			0.026	1								
塩化物イオン	7.6	6.6	7.1	4								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80	49	68	4								
蒸発残留物			174	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	0.3	4								
pH値	7.0	6.6	6.8	4								
味			0	4								
臭気			0	4								
色度	1.6	<0.5	1.0	4								
濁度	0.7	0.1	0.3	4								