

検査項目	[事業主体名] 02 - 501 青森県 津軽広域水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 総合浄水場 [水源名] 岩木川水系浅瀬石川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 60,757 (m³)  浄水(給水栓水等)				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³)				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	5								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.15	0.26	12								
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	5								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	5								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	5								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	5								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	5								
塩素酸	0.12	0.04	0.07	12								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	5								
クロロホルム	0.006	<0.001	0.003	5								
ジクロロ酢酸	0.005	<0.002	0.002	5								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	5								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	6								
総トリハロメタン	0.013	0.003	0.007	5								
トリクロロ酢酸	0.005	<0.002	0.002	5								
ブロモジクロロメタン	0.005	0.001	0.003	5								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	5								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	5								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12								
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
ナトリウム及びその化合物	11.6	8.1	10.4	12								
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12								
塩化物イオン	16.4	10.2	13.7	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	10	18	12								
蒸発残留物	95	53	78	12								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	6								
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.7	0.3	0.4	12								
pH値	7.1	6.8	6.9	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12								