

検査項目	[事業主体名] 41 - 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 北茂安浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 53,644(m³)  浄水場出口水				[事業主体名] 41 - 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 02 - 00 基山浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 3,965(m³)  浄水場出口水				[事業主体名] 41 - 502 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 嘉瀬川浄水場 [水源名] 嘉瀬川水系嘉瀬川(佐賀導水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 36,001(m³)  浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3 - ジクロロプロペン (D - D)												
2, 2 - D P A (ダラボン)												
2, 4 - D (2, 4 - P A)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
EPN												
M C P A												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)									<0.001	<0.001	<0.001	4
イブロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾリン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール									<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (A C N)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート									<0.01	<0.01	<0.01	4
グルホシネート												
クロメブロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (C Y A P)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジメトエート												
シメトリン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジメピレレート												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロビル									<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
トリクロルボン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ナプロバミド												

検査項目	[事業主体名] 41 - 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 北茂安浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 53,644(m³)  浄水場出口水				[事業主体名] 41 - 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 02 - 00 基山浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 3,965(m³)  浄水場出口水				[事業主体名] 41 - 502 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 01 - 00 嘉瀬川浄水場 [水源名] 嘉瀬川水系嘉瀬川(佐賀導水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 36,001(m³)  浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート												
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラソリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フィブロニル												
フェニトロチオン (MEP)									<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド									<0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フルアジナム												
ブレチラクロール									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
プロベナゾール												
プロモブチド									<0.001	<0.001	<0.001	4
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントゾン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)									<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												
メトリブジン												
メフェナセート									<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
メプロニル									<0.001	<0.001	<0.001	4
モリネート									<0.00001	<0.00001	<0.00001	4