

検 査 項 目	[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県 (県央第一) [浄水場名] 01 - 00 県央第一水道 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水 (自流) [1日平均浄水量] 124,450 (m ³) 浄水場出口水				[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県 (県央第一) [浄水場名] 02 - 00 新田山田水道 [水源名] 利根川水系渡良瀬川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 22,065 (m ³) 浄水場出口水				[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県 (県央第一) [浄水場名] 03 - 00 県央第二水道 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水 (自流) [1日平均浄水量] 54,265 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3 - ジクロロプロペン (D - D)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6
2, 2 - D P A (ガラボン)												
2, 4 - D (2, 4 - P A)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
M C P A	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
アニコホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
アミトラス												
アラクロー	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6
イソフェンホス	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
イソプロチオラン (IPT)	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
イブプロホス (IBP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	6	<0.00400	<0.00400	<0.00400	6	<0.00400	<0.00400	<0.00400	6
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6
エスプロカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6
エトフェンブックス	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
エトリアゾール (エクロメゾール)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6
エンドスルファン (ベンゾリン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
オキサジクロメホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
オキシ銅 (有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
オリサストロピン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	6	<0.000006	<0.000006	<0.000006	6	<0.000006	<0.000006	<0.000006	6
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
キノクラミン (A C N)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6
キャプタン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
クロルニトロフェン (CNP)	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6
クロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6
シアノホス (C Y A P)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ジクロベニル (DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ジクロルボス (DDVP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ジクワット	<0.00100	<0.00100	<0.00100	6	<0.00100	<0.00100	<0.00100	6	<0.00100	<0.00100	<0.00100	6
ジスルホトン (エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6
シハロホップチル	<0.00060	<0.00060	<0.00060	6	<0.00060	<0.00060	<0.00060	6	<0.00060	<0.00060	<0.00060	6
シマジン (CAT)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ジメタメトリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
シメトリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ジメピレレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6
ダイアジン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6	<0.008	<0.008	<0.008	6
ダゾメット												
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6
チオベンカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6
トリクロルホス (DEP)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6
トリフルラリン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
ナプロバミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6

検査項目	[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県(県央第一) [浄水場名] 01 - 00 県央第一水道 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 124,450(m³) 浄水場出口水				[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県(県央第一) [浄水場名] 02 - 00 新田山田水道 [水源名] 利根川水系渡良瀬川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 22,065(m³) 浄水場出口水				[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県(県央第一) [浄水場名] 03 - 00 県央第二水道 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 54,265(m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6
ビベロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6
ピラソリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
ピリプチカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ピロキロン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	6	<0.000005	<0.000005	<0.000005	6	<0.000005	<0.000005	<0.000005	6
フェントロチオン (MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	6	<0.00007	<0.00007	<0.00007	6	<0.00007	<0.00007	<0.00007	6
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ブタクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ブプロフェジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
プレチクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
プロシミドン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
ベンシクロ	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ベンゾピシクロ	<0.0009	<0.0009	<0.0009	6	<0.0009	<0.0009	<0.0009	6	<0.0009	<0.0009	<0.0009	6
ベンゾフェナップ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
ベンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	6	<0.0007	<0.0007	<0.0007	6	<0.0007	<0.0007	<0.0007	6
ホスチアゼート	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
メコブロップ (MCPP)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
メタム(カーバム)												
メタラキシル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6
メチルダイムロン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6
メフェナセット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6

検査項目	[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県 (県央第一) [浄水場名] 04 - 00 東部地域水道 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水 (自流) [1日平均浄水量] 25,130 (m³) 浄水場出口水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] - [原水の種類] - [1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] - [原水の種類] - [1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3 - ジクロロプロペン (D - D)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6								
2, 2 - D P A (ダラボン)												
2, 4 - D (2, 4 - P A)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
M C P A	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	6								
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6								
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
アニロホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
アミトラス												
アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6								
イソフェンホス	<0.00002	<0.00002	<0.00002	6								
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
イソプロチオラン (IPT)	<0.001	<0.001	<0.001	6								
イブロベンホス (IBP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	6								
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6								
エスプロカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6								
エトフェンブロックス	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
エトリジアゾール (エクロメゾール)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6								
エンドスルファン (ベンゾ E'ン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
オリサストロピン	<0.001	<0.001	<0.001	6								
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	6								
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	6								
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6								
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
キノクラミン (A C N)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6								
キャプタン	<0.001	<0.001	<0.001	6								
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	6								
グルホシネート												
クロメブロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
クロルニトロフェン (CNP)	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6								
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6								
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6								
シアノホス (C Y A P)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6								
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
ジクロベニル (DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
ジクロルボス (DDVP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
ジクワット	<0.00100	<0.00100	<0.00100	6								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6								
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	6								
シハロホップチル	<0.00060	<0.00060	<0.00060	6								
シマジン (CAT)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
ジメタメトリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
シメトリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
ジメピベレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6								
ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	6								
ダゾメット												
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	6								
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6								
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	6								
チオベンカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6								
トリクロルボン (DEP)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	6								
トリフルラリン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
ナプロバミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								

検査項目	[事業主体名] 10 - 501 群馬県 群馬県(県央第一) [浄水場名] 04 - 00 東部地域水道 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 25,130(m³) 浄水場出口水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水				[事業主体名] - [浄水場名] - [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
パラコート												
ビベロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	6								
ビラクロニル												
ビラゾキシフェン	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6								
ビラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
ビリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								
ビリプチカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
ピロキロン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
フィブロン	<0.000005	<0.000005	<0.000005	6								
フェントロチオン (MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	6								
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	6								
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	6								
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	6								
ブタクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
ブプロフェジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
プレチラクロー	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
プロシミドン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	6								
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6								
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	6								
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	6								
ベンゾフェナップ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6								
ベントゾン	<0.002	<0.002	<0.002	6								
ベンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	6								
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6								
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	6								
ホスチアゼート	<0.00020	<0.00020	<0.00020	6								
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
メコブロップ (MCPP)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	6								
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
メタム(カーバム)												
メタラキシル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6								
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	6								
メチルダイムロン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	6								
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	6								
メフェナセツ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6								
メブロン	<0.001	<0.001	<0.001	6								
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6								