| 検査項目 | [事業主体名]<br>22 - 501 静岡県<br>静岡県（榛南）<br>[浄水場名] 01 - 00<br>榛南浄水場<br>[水源名]<br>榛南取水井<br>[原水の種類]<br>**深井戸水**<br>[1日平均浄水量] 15,362(㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>22 - 502 静岡県<br>静岡県（遠州）<br>[浄水場名] 01 - 00<br>寺谷浄水場<br>[水源名]<br>天竜川水系天竜川<br>[原水の種類]<br>**ダム放流**<br>[1日平均浄水量] 60,146(㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>22 - 502 静岡県<br>静岡県（遠州）<br>[浄水場名] 02 - 00<br>於呂浄水場<br>[水源名]<br>天竜川水系天竜川<br>[原水の種類]<br>**ダム放流**<br>[1日平均浄水量] 18,829(㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 3 | 0 | <1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 4 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 12 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 4 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 |
| 1,4－ジオキサン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.007 | <0.006 | <0.006 | 12 | 0.009 | <0.006 | <0.006 | 12 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 総トリハロメタン | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 4 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 12 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 12 |
| トリクロロ酢酸 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 |
| ブロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 12 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 12 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| アルミニウム及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 12 | 0.06 | <0.02 | 0.03 | 12 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| ナトリウム及びその化合物 | 9.3 | 6.6 | 7.7 | 12 | 6.7 | 4.6 | 5.7 | 12 | 6.7 | 4.5 | 5.5 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| 塩化物イオン | 9.3 | 6.6 | 7.7 | 12 | 9.4 | 7.2 | 8.7 | 12 | 9.4 | 5.6 | 7.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 70 | 61 | 65 | 4 | 46 | 32 | 40 | 12 | 45 | 32 | 40 | 12 |
| 蒸発残留物 | 130 | 110 | 115 | 12 | 85 | 42 | 72 | 12 | 78 | 40 | 66 | 12 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 |
| ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 6 | 0.000007 | <0.000001 | 0.000001 | 12 | <0.000013 | <0.000001 | <0.000002 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 6 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 |
| 有機物(TOCの量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 12 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>22 - 502 静岡県<br>静岡県（遠州）<br>[浄水場名] 03 - 00<br>都田浄水場<br>[水源名]<br>天竜川、都田川<br>[原水の種類]<br>**ダム放流**<br>[1日平均浄水量] 74,791(㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>22 - 502 静岡県<br>静岡県（遠州）<br>[浄水場名] 04 - 00<br>寺谷浄水場<br>[水源名]<br>太田川水系太田川<br>[原水の種類]<br>**ダム放流**<br>[1日平均浄水量] 27,322(㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>22 - 503 静岡県<br>静岡県（駿豆）<br>[浄水場名] 01 - 00<br>中島浄水場<br>[水源名]<br>狩野川水系柿田川<br>[原水の種類]<br>**表流水（自流）**<br>[1日平均浄水量] 37,320(㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 12 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 12 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| クロロホルム | 0.010 | <0.006 | <0.006 | 12 | 0.011 | <0.006 | <0.006 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ジクロロ酢酸 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | 0.009 | <0.003 | 0.004 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 総トリハロメタン | 0.010 | <0.010 | <0.010 | 12 | 0.020 | <0.010 | <0.010 | 12 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 12 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.007 | <0.003 | <0.003 | 12 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 12 |
| ブロモジクロロメタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ブロモホルム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 12 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.06 | <0.02 | 0.03 | 12 | 0.06 | <0.02 | 0.02 | 12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 12 |
| 鉄及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| ナトリウム及びその化合物 | 6.4 | 4.4 | 5.6 | 12 | 9.3 | 7.1 | 8.2 | 12 | 9.7 | 8.7 | 9.1 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| 塩化物イオン | 9.4 | 7.0 | 7.8 | 12 | 10.1 | 7.8 | 8.8 | 12 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 48 | 33 | 41 | 12 | 46 | 31 | 41 | 12 | 49 | 47 | 48 | 12 |
| 蒸発残留物 | 107 | 49 | 73 | 12 | 98 | 44 | 77 | 12 | 130 | 110 | 122 | 12 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 |
| ジェオスミン | 0.000009 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 |
| 有機物(TOCの量) | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 12 | 0.5 | <0.3 | 0.3 | 12 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 12 |
| pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>22 - 505 静岡県<br>大井川広域水道企業団<br>[浄水場名] 01 - 00<br>相賀浄水場<br>[水源名]<br>大井川水系大井川<br>[原水の種類]<br>**ダム放流**<br>[1日平均浄水量] 102,004 (㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>-<br><br>[浄水場名] -<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>-<br><br>[浄水場名] -<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br><br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| **一般細菌** | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
| **大腸菌(定量)(MPN/100ml)** | | | | | | | | | | | | |
| **大腸菌(定性)** | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| **カドミウム及びその化合物** | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | | | | | | | | |
| **水銀及びその化合物** | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | | | | | | | | |
| **セレン及びその化合物** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **鉛及びその化合物** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **ヒ素及びその化合物** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **六価クロム化合物** | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | | | | | | | | |
| **亜硝酸態窒素** | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | | | | | | | | |
| **シアン化物イオン及び塩化シアン** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素** | 0.22 | <0.10 | 0.14 | 12 | | | | | | | | |
| **フッ素及びその化合物** | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 | | | | | | | | |
| **ホウ素及びその化合物** | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | | | | | |
| **四塩化炭素** | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | | | | | | | | |
| **1,4－ジオキサン** | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | | | | | | | | |
| **シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン** | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | | | | | | | | |
| **ジクロロメタン** | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | | | | | | | | |
| **テトラクロロエチレン** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **トリクロロエチレン** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **ベンゼン** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **塩素酸** | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 12 | | | | | | | | |
| **クロロ酢酸** | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | | | | | | | | |
| **クロロホルム** | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 12 | | | | | | | | |
| **ジクロロ酢酸** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | | | | | | | | |
| **ジブロモクロロメタン** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | | |
| **臭素酸** | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **総トリハロメタン** | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 12 | | | | | | | | |
| **トリクロロ酢酸** | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 12 | | | | | | | | |
| **ブロモジクロロメタン** | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| **ブロモホルム** | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 12 | | | | | | | | |
| **ホルムアルデヒド** | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | | | | | | | | |
| **亜鉛及びその化合物** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | | |
| **アルミニウム及びその化合物** | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 12 | | | | | | | | |
| **鉄及びその化合物** | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | | | | | | | | |
| **銅及びその化合物** | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | | |
| **ナトリウム及びその化合物** | 4.6 | 2.9 | 3.5 | 12 | | | | | | | | |
| **マンガン及びその化合物** | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | | | | | | | | |
| **塩化物イオン** | 5.1 | 2.9 | 4.0 | 12 | | | | | | | | |
| **カルシウム、マグネシウム等(硬度)** | 49 | 35 | 42 | 12 | | | | | | | | |
| **蒸発残留物** | 84 | 50 | 64 | 12 | | | | | | | | |
| **陰イオン界面活性剤** | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 | | | | | | | | |
| **ジェオスミン** | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | | | | | | |
| **2－メチルイソボルネオール** | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | | | | | | |
| **非イオン界面活性剤** | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | | | | | | | | |
| **フェノール類** | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 | | | | | | | | |
| **有機物(TOCの量)** | 0.4 | <0.3 | <0.3 | 12 | | | | | | | | |
| **pH値** | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 243 | | | | | | | | |
| **味** | | | 0 | 366 | | | | | | | | |
| **臭気** | | | 0 | 366 | | | | | | | | |
| **色度** | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 366 | | | | | | | | |
| **濁度** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366 | | | | | | | | |