

検査項目	[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市				[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市				[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 鍋屋上野浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大治浄水場				[浄水場名] 03 - 00 春日井浄水場			
	[水源名] 木曾川水系木曾川				[水源名] 木曾川水系木曾川				[水源名] 木曾川水系木曾川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 137,144 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 317,662 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 351,607 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市				[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市				[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 鍋屋上野浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大治浄水場				[浄水場名] 03 - 00 春日井浄水場			
	[水源名] 木曾川水系木曾川				[水源名] 木曾川水系木曾川				[水源名] 木曾川水系木曾川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 137,144 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 317,662 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 351,607 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市				[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市				[事業主体名] 23 - 001 愛知県 名古屋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 鍋屋上野浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大治浄水場				[浄水場名] 03 - 00 春日井浄水場			
	[水源名] 木曾川水系木曾川				[水源名] 木曾川水系木曾川				[水源名] 木曾川水系木曾川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 137,144 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 317,662 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 351,607 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 小鷹野浄水場				[浄水場名] 01 - 01 高山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 南栄給水所			
	[水源名] 小鷹野浄水場着水井				[水源名] 高山浄水場貯水池				[水源名] 南栄給水所着水井			
	[原水の種類] 伏流水・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 22,718 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 355 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,824 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 小鷹野浄水場				[浄水場名] 01 - 01 高山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 南栄給水所			
	[水源名] 小鷹野浄水場着水井				[水源名] 高山浄水場貯水池				[水源名] 南栄給水所着水井			
	[原水の種類] 伏流水・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 22,718 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 355 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,824 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 小鷹野浄水場				[浄水場名] 01 - 01 高山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 南栄給水所			
	[水源名] 小鷹野浄水場着水井				[水源名] 高山浄水場貯水池				[水源名] 南栄給水所着水井			
	[原水の種類] 伏流水・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 22,718 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 355 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,824 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 下地給水所				[浄水場名] 06 - 00 下条給水所				[浄水場名] 07 - 00 多米配水場			
	[水源名] 下地給水所着水井				[水源名] 下条給水所着水井				[水源名] 県水受水(豊橋)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 856 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,963 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 50,135 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 下地給水所				[浄水場名] 06 - 00 下条給水所				[浄水場名] 07 - 00 多米配水場			
	[水源名] 下地給水所着水井				[水源名] 下条給水所着水井				[水源名] 県水受水(豊橋)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 856 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 4,963 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 50,135 (m <sup>3</sup> )			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 下地給水所				[浄水場名] 06 - 00 下条給水所				[浄水場名] 07 - 00 多米配水場			
	[水源名] 下地給水所着水井				[水源名] 下条給水所着水井				[水源名] 県水受水(豊橋)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 856 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,963 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 50,135 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 北部配水場				[浄水場名] 09 - 00 南部配水場				[浄水場名] 14 - 00 細谷給水所			
	[水源名] 県水受水(豊橋)				[水源名] 県水受水(豊橋南部)				[水源名] 細谷第1水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,022 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 23,927 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 614 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 北部配水場				[浄水場名] 09 - 00 南部配水場				[浄水場名] 14 - 00 細谷給水所			
	[水源名] 県水受水(豊橋)				[水源名] 県水受水(豊橋南部)				[水源名] 細谷第1水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,022 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 23,927 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 614 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 北部配水場				[浄水場名] 09 - 00 南部配水場				[浄水場名] 14 - 00 細谷給水所			
	[水源名] 県水受水(豊橋)				[水源名] 県水受水(豊橋南部)				[水源名] 細谷第1水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,022 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 23,927 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 614 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 老津給水所				[浄水場名] 17 - 00 豊清給水所				[浄水場名] 18 - 00 大岩給水所			
	[水源名] 老津第1水源				[水源名] 豊清水源				[水源名] 大岩水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 706 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 405 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 455 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 老津給水所				[浄水場名] 17 - 00 豊清給水所				[浄水場名] 18 - 00 大岩給水所			
	[水源名] 老津第1水源				[水源名] 豊清水源				[水源名] 大岩水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 706 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 405 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 455 (m <sup>3</sup> )			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市			
	[浄水場名] 16 - 00 老津給水所				[浄水場名] 17 - 00 豊清給水所				[浄水場名] 18 - 00 大岩給水所			
	[水源名] 老津第1水源				[水源名] 豊清水源				[水源名] 大岩水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 706 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 405 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 455 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市				[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 池上給水所				[浄水場名] 05 - 00 深谷配水池				[浄水場名] 06 - 00 砂谷配水池			
	[水源名] 池上第1水源				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 614 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,543 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,534 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市				[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 池上給水所				[浄水場名] 05 - 00 深谷配水池				[浄水場名] 06 - 00 砂谷配水池			
	[水源名] 池上第1水源				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 614 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 12,543 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 11,534 (m <sup>3</sup> )			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 002 愛知県 豊橋市				[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市				[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 池上給水所				[浄水場名] 05 - 00 深谷配水池				[浄水場名] 06 - 00 砂谷配水池			
	[水源名] 池上第1水源				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 614 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,543 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,534 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 北部配水池				[浄水場名] 01 - 00 馬ヶ城浄水場				[浄水場名] 02 - 00 原山浄水場			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 赤津川、東山路川				[水源名] 1号井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 14,762 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,889 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,924 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 003 愛知県 半田市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 北部配水池				[浄水場名] 01 - 00 馬ヶ城浄水場				[浄水場名] 02 - 00 原山浄水場			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 赤津川、東山路川				[水源名] 1号井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 14,762 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,889 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,924 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 蛇ヶ洞浄水場				[浄水場名] 05 - 00 上陣屋配水場				[浄水場名] 06 - 00 南山口配水場			
	[水源名] 蛇ヶ洞川				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 県水受水(尾張東部)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,008 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,271 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,268 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クローピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 蛇ヶ洞浄水場				[浄水場名] 05 - 00 上陣屋配水場				[浄水場名] 06 - 00 南山口配水場			
	[水源名] 蛇ヶ洞川				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 県水受水(尾張東部)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,008 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,271 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,268 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												





検査項目	[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 穴田配水場				[浄水場名] 08 - 00 瀬戸菱野配水場				[浄水場名] 03 - 00 男川浄水場			
	[水源名] 県水受水(高蔵寺)				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 男川水源・乙川表流水(他大平水源・乙川表)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水			
	[1日平均浄水量] 6,213 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,186 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 57,973 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2, 2-DPA(ダラボン)									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
2, 4-D(2, 4-PA)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
EPN									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
MCPA									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
アシュラム									<0.002	<0.002	<0.002	2
アセフェート									<0.00080	<0.00080	<0.00080	2
アトラジン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニコホス									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アミトラス									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
アラクロール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン									<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
イソフェンホス									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
イソプロカルブ (MIPC)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)									<0.003	<0.003	<0.003	2
イソプロチオラン (IBP)									<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン									<0.00400	<0.00400	<0.00400	2
インダノファン									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
エスプロカルブ									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
エトフェンプロックス									<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エトリジアゾール (エクロメゾール)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
エンドスルファン (ベンゾエジン)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
オキサジクロメホン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
オキシ銅(有機銅)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロピン									<0.001	<0.001	<0.001	2
カズサホス									<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール									<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ									<0.003	<0.003	<0.003	2
カルバリル (NAC)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
カルプロバミド									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
カルボフラン									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キノクラミン (ACN)									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
キャブタン									<0.003	<0.003	<0.003	2
クミロン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート									<0.02	<0.02	<0.02	2
グルホシネート									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロメプロップ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロルニトロフェン (CNP)									<0.000100	<0.000100	<0.000100	2
クロルピリホス									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
クロロタロニル (TPN)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
シアノホス (CYAP)									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン (DCMU)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル (DBN)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ジクロルボス (DDVP)									<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット									<0.00100	<0.00100	<0.00100	2
ジスルホトン(エチルチオメトン)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業									0.00016	0.00009	0.00013	2
ジチオピル									<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
シマジン (CAT)									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジメピベレート									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイアジノン									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

検査項目	[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 穴田配水場				[浄水場名] 08 - 00 瀬戸菱野配水場				[浄水場名] 03 - 00 男川浄水場			
	[水源名] 県水受水(高蔵寺)				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 男川水源・乙川表流水(他大平水源・乙川表)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水			
	[1日平均浄水量] 6,213 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,186 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 57,973 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン									<0.008	<0.008	<0.008	2
ダゾメット									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
チアジニル									<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
チオジカルブ									<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル									<0.003	<0.003	<0.003	2
チオベンカルブ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テルブカルブ (MBPMC)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
トリクロルホン (DEP)									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
トリシクラーゾール									<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
トリフルラリン									<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
パラコート											<0.00005	1
ピペロホス									<0.000050	<0.000050	<0.000050	2
ピラクロニル									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラソキシフェン									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ピラゾリネート(ピラゾレート)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ピリプチカルブ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピロキロン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
フィプロニル									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
フェニトロチオン (MEP)									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
フェノブカルブ (BPMC)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン (MPP)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート (PAP)									<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フサライド									<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブプロフェジン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
プレチラクロール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン									<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
プロピコナゾール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロモブチド									<0.001	<0.001	<0.001	2
ペノミル									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン									<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン									<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
ベンゾフェナップ									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ベンタゾン									<0.002	<0.002	<0.002	2
ベンデメタリン									<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
ベンフルラリン (ベスロジン)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート									<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート									<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
マラチオン(マラソン)									<0.0070	<0.0070	<0.0070	2
メコブロップ (MCPP)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メゾミル									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メナム(カーバム)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
メタラキシル									<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
メチダチオン (DMTP)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
メチルダイムロン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メトミノストロピン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2

検査項目	[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 004 愛知県 瀬戸市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 07 - 00 穴田配水場				[浄水場名] 08 - 00 瀬戸菱野配水場				[浄水場名] 03 - 00 男川浄水場			
	[水源名] 県水受水(高蔵寺)				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 男川水源・乙川表流水(他大平水源・乙川表)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水			
	[1日平均浄水量] 6,213 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,186 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 57,973 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル									<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

検査項目	[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市			
	[浄水場名] 04 - 00 仁木浄水場				[浄水場名] 05 - 00 北野配水場				[浄水場名] 06 - 00 上地配水場			
[水源名]												
岩津水源・巴川表流水(細川水源・地下水、日名水源・伏流水、日名水源・地下水)				[水源名] 県水受水(豊田)				[水源名] 県水受水(幸田)				
[原水の種類]												
表流水(自流)・浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				
[1日平均浄水量] 29,169 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 9,501 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 16,170 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
MCPA	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	2								
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2								
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
アニコホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
アミトラス	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
アラクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2								
イソフェンホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	2								
イプロベンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2								
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	2								
インダノファン	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2								
エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
エトリジアゾール (エクロメゾール)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
エンドスルファン (ベンゾエビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
オリサストロピン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2								
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2								
カルタップ	<0.003	<0.003	<0.003	2								
カルバリル (NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
キャブタン	<0.003	<0.003	<0.003	2								
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	2								
グルホシネート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
クロルニトロフェン (CNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2								
クロルピリホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ジクロベニル (DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2								
ジクワット	<0.00100	<0.00100	<0.00100	2								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬	0.00014	0.00009	0.00012	2								
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2								
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2								
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
ジメピベレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								

検査項目	[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市			
	[浄水場名] 04 - 00 仁木浄水場				[浄水場名] 05 - 00 北野配水場				[浄水場名] 06 - 00 上地配水場			
	[水源名] 岩津水源・巴川表流水(細川水源・地下水、日名水源・伏流水、日名水源・地下水)				[水源名] 県水受水(豊田)				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 29,169 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 9,501 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 16,170 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	2								
ダゾメット	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2								
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	2								
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2								
トリクロルホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2								
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
パラコート			<0.00005	1								
ピベロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2								
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
ピラソキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
フェニトロチオン (MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
フェリムゾソ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2								
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2								
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2								
プロチオホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2								
ベンゾフェナップ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
ベンタソソ	<0.002	<0.002	<0.002	2								
ベンデメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	2								
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2								
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
マラチオン(マラソソ)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2								
メコブロップ (MCP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
メナム(カーバム)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2								
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								

検査項目	[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 仁木浄水場				[浄水場名] 05 - 00 北野配水場				[浄水場名] 06 - 00 上地配水場			
	[水源名] 岩津水源・巴川表流水(細川水源・地下水、日名水源・伏流水、日名水源・地下水)				[水源名] 県水受水(豊田)				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 29,169 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 9,501 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 16,170 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								

検査項目	[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 額田南部浄水場				[浄水場名] 01 - 00 白山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 城東浄水場			
	[水源名] 南部水源・男川伏流水(他南部水源・ 浅井戸)				[水源名] 木曾川				[水源名] 1号井(2・3号井と混合)、他送水			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 402 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,331 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,319 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1								
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0010	1								
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1								
EPN			<0.00005	1								
MCPA			<0.00030	1								
アシュラム			<0.002	1								
アセフェート			<0.00080	1								
アトラジン			<0.0001	1								
アニロホス			<0.00005	1								
アミトラス			<0.00030	1								
アラクロール			<0.0003	1								
イソキサチオン			<0.00008	1								
イソフェンホス			<0.00003	1								
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1								
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1								
イミノクタジン			<0.00400	1								
インダノファン			<0.00030	1								
エスプロカルブ			<0.0003	1								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1								
エトフェンプロックス			<0.0008	1								
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1								
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1								
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1								
オリサストロピン			<0.001	1								
カズサホス			<0.000006	1								
カフェンストロール			<0.00008	1								
カルタップ			<0.003	1								
カルバリル (NAC)			<0.0005	1								
カルプロピミド			<0.0004	1								
カルボフラン			<0.00005	1								
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1								
キャブタン			<0.003	1								
クミロン			<0.0003	1								
グリホサート			<0.02	1								
グルホシネート			<0.0002	1								
クロメプロップ			<0.0002	1								
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000100	1								
クロルピリホス			<0.00005	1								
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン			<0.00004	1								
シアンホス (CYAP)			<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)			<0.0001	1								
ジクロロホス (DDVP)			<0.00008	1								
ジクワット			<0.00100	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1								
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00005	1								
ジチオピル			<0.00009	1								
シハロホップチル			<0.00006	1								
シマジン (CAT)			<0.00003	1								
ジメタメトリン			<0.0002	1								
ジメトエート			<0.0005	1								
シメトリン			<0.0003	1								
ジメピベレート			<0.00003	1								
ダイアジノン			<0.00005	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.008	1								
			<0.00006	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.0008	1								
			<0.003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0006	1								
			<0.00005	1								
			<0.0008	1								
			<0.0006	1								
			<0.0003	1								
			<0.00005	1								
			<0.00005	1								
			<0.0001	1								
			<0.00004	1								
			<0.0002	1								
			<0.00005	1								
			<0.0002	1								
			<0.0004	1								
			<0.00005	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.0006	1								
			<0.00007	1								
			<0.0001	1								
			<0.001	1								
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.0005	1								
			<0.0005	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.002	1								
			<0.003	1								
			<0.0004	1								
			<0.0001	1								
			<0.0007	1								
			<0.00003	1								
			<0.0070	1								
			<0.0005	1								
			<0.0003	1								
			<0.0001	1								
			<0.0006	1								
			<0.00004	1								
			<0.0003	1								
			<0.0004	1								



検査項目	[事業主体名] 23 - 005 愛知県 岡崎市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.00005	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 楽田東部浄水場				[浄水場名] 05 - 00 犬山配水場				[浄水場名] 07 - 00 楽田浄水場			
	[水源名] 1号井、他送水				[水源名] 県水受水				[水源名] 1号井(2・3号井と混合)、他送水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 130 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,544 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,518 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 楽田東部浄水場				[浄水場名] 05 - 00 犬山配水場				[浄水場名] 07 - 00 楽田浄水場			
	[水源名] 1号井、他送水				[水源名] 県水受水				[水源名] 1号井(2・3号井と混合)、他送水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 130 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,544 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,518 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 楽田東部浄水場				[浄水場名] 05 - 00 犬山配水場				[浄水場名] 07 - 00 楽田浄水場			
	[水源名] 1号井、他送水				[水源名] 県水受水				[水源名] 1号井(2・3号井と混合)、他送水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 130 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,544 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,518 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 羽黒浄水場				[浄水場名] 01 - 00 佐千原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 西部水源地			
	[水源名] 2号井(3号井と混合)、他送水				[水源名] 大野, 極楽寺, 佐千原, 尾関, 江森				[水源名] 西部水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,710 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 39,457 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,648 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1								
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1								
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1								
EPN			<0.00005	1								
MCPA			<0.00005	1								
アシュラム			<0.009	1								
アセフェート			<0.00060	1								
アトラジン			<0.0001	1								
アニコホス			<0.00003	1								
アミトラス			<0.00006	1								
アラクロール			<0.0003	1								
イソキサチオン			<0.00008	1								
イソフェンホス			<0.00002	1								
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1								
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1								
イミノクタジン			<0.00006	1								
インダノファン			<0.00009	1								
エスプロカルブ			<0.0003	1								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1								
エトフェンプロックス			<0.0008	1								
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1								
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1								
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1								
オリサストロピン			<0.001	1								
カズサホス			<0.000006	1								
カフェンストロール			<0.00008	1								
カルタップ			<0.003	1								
カルバリル (NAC)			<0.0005	1								
カルプロバミド			<0.0004	1								
カルボフラン			<0.00005	1								
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1								
キャブタン			<0.003	1								
クミロン			<0.0003	1								
グリホサート			<0.02	1								
グルホシネート			<0.0002	1								
クロメプロップ			<0.0002	1								
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1								
クロルピリホス			<0.00005	1								
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン			<0.00004	1								
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1								
ジクロロホス (DDVP)			<0.00008	1								
ジクワット			<0.00005	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1								
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00005	1								
ジチオピル			<0.00009	1								
シハロホップブチル			<0.00006	1								
シマジン (CAT)			<0.00003	1								
ジメタメトリン			<0.0002	1								
ジメトエート			<0.0005	1								
シメトリン			<0.0003	1								
ジメピベレート			<0.00003	1								
ダイアジノン			<0.00005	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.008	1								
			<0.00006	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.0008	1								
			<0.003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0006	1								
			<0.00005	1								
			<0.0010	1								
			<0.0006	1								
			<0.0003	1								
			<0.00005	1								
			<0.00009	1								
			<0.0001	1								
			<0.00004	1								
			<0.0002	1								
			<0.00002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0004	1								
			<0.00005	1								
			<0.00010	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.00006	1								
			<0.00007	1								
			<0.0001	1								
			<0.001	1								
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.0005	1								
			<0.0005	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.002	1								
			<0.003	1								
			<0.0004	1								
			<0.0001	1								
			<0.0007	1								
			<0.00003	1								
			<0.0070	1								
			<0.0005	1								
			<0.0003	1								
			<0.0001	1								
			<0.0006	1								
			<0.00004	1								
			<0.0003	1								
			<0.0004	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 006 愛知県 犬山市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.00005	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 千秋配水場				[浄水場名] 04 - 00 丹陽西部水源地				[浄水場名] 05 - 00 萩原西部水源地			
	[水源名] 県水受水(犬山)				[水源名] 丹陽西部水源地取水井				[水源名] 萩原西部水源地取水井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 15,322 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,243 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,773 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 千秋配水場				[浄水場名] 04 - 00 丹陽西部水源池				[浄水場名] 05 - 00 萩原西部水源池			
	[水源名] 県水受水(犬山)				[水源名] 丹陽西部水源池取水井				[水源名] 萩原西部水源池取水井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 15,322 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,243 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,773 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 千秋配水場				[浄水場名] 04 - 00 丹陽西部水源地				[浄水場名] 05 - 00 萩原西部水源地			
	[水源名] 県水受水(犬山)				[水源名] 丹陽西部水源地取水井				[水源名] 萩原西部水源地取水井			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 15,322 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,243 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,773 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	[浄水場名] 06 - 00 丹陽北部水源地				[浄水場名] 07 - 00 大和南部水源地				[浄水場名] 08 - 00 萩原東部水源地			
	[水源名] 丹陽北部水源地取水井				[水源名] 大和南部水源地取水井				[水源名] 萩原東部水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 700 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,091 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 丹陽北部水源地				[浄水場名] 07 - 00 大和南部水源地				[浄水場名] 08 - 00 萩原東部水源地			
	[水源名] 丹陽北部水源地取水井				[水源名] 大和南部水源地取水井				[水源名] 萩原東部水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 700 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1.091 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
[浄水場名] 06 - 00 丹陽北部水源地												
[水源名] 丹陽北部水源地取水井												
[原水の種類] 深井戸水												
[1日平均浄水量] 休止中												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 浅井北部水源地				[浄水場名] 10 - 00 葉栗南部水源地				[浄水場名] 11 - 00 葉栗北部水源地			
	[水源名] 浅井北部水源地取水井				[水源名] 葉栗南部水源地取水井				[水源名] 葉栗北部水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,265 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,936 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,507 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 浅井北部水源地				[浄水場名] 10 - 00 葉栗南部水源地				[浄水場名] 11 - 00 葉栗北部水源地			
	[水源名] 浅井北部水源地取水井				[水源名] 葉栗南部水源地取水井				[水源名] 葉栗北部水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,265 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,936 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,507 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 09 - 00 浅井北部水源地				[浄水場名] 10 - 00 葉栗南部水源地				[浄水場名] 11 - 00 葉栗北部水源地			
	[水源名] 浅井北部水源地取水井				[水源名] 葉栗南部水源地取水井				[水源名] 葉栗北部水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,265 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,936 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,507 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												



検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 浅井南部水源地				[浄水場名] 13 - 00 千秋北部水源地				[浄水場名] 14 - 00 西御堂水源地			
	[水源名] 浅井南部水源地取水井				[水源名] 千秋北部水源地取水井				[水源名] 西御堂水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,337 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,922 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,756 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 浅井南部水源地				[浄水場名] 13 - 00 千秋北部水源地				[浄水場名] 14 - 00 西御堂水源地			
	[水源名] 浅井南部水源地取水井				[水源名] 千秋北部水源地取水井				[水源名] 西御堂水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,337 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,922 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,756 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 浅井南部水源地				[浄水場名] 13 - 00 千秋北部水源地				[浄水場名] 14 - 00 西御堂水源地			
	[水源名] 浅井南部水源地取水井				[水源名] 千秋北部水源地取水井				[水源名] 西御堂水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,337 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,922 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,756 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 15 - 00 北部水源地				[浄水場名] 16 - 00 尾西配水場				[浄水場名] 17 - 00 起水源地			
	[水源名] 北部水源地取水井				[水源名] 尾西配水場1～3号井, 県水受水(尾 張西部)				[水源名] 起水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,531 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,194 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 305 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 15 - 00 北部水源地				[浄水場名] 16 - 00 尾西配水場				[浄水場名] 17 - 00 起水源地			
	[水源名] 北部水源地取水井				[水源名] 尾西配水場1～3号井, 県水受水(尾 張西部)				[水源名] 起水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,531 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,194 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 305 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 15 - 00 北部水源地				[浄水場名] 16 - 00 尾西配水場				[浄水場名] 17 - 00 起水源地			
	[水源名] 北部水源地取水井				[水源名] 尾西配水場1～3号井, 県水受水(尾張西部)				[水源名] 起水源地取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,531 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,194 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 305 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 18 - 00 開明水源地				[浄水場名] 19 - 00 西萩原水源地				[浄水場名] 20 - 00 木曽川配水場			
	[水源名] 開明水源地取水井				[水源名] 西萩原水源地取水井				[水源名] 木曽川配水場1~2号井, 県水受水 (尾張西)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,529 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 10,265 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロクタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 18 - 00 開明水源地				[浄水場名] 19 - 00 西萩原水源地				[浄水場名] 20 - 00 木曾川配水場			
	[水源名] 開明水源地取水井				[水源名] 西萩原水源地取水井				[水源名] 木曾川配水場1～2号井, 県水受水 (尾張西)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,529 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 10,265 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコプロップ (MOPP)												
メソミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲郡市				[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲郡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 21 - 00 奥町西部水源地				[浄水場名] 01 - 00 清田配水場				[浄水場名] 02 - 00 清田低区配水場			
	[水源名] 奥町西部水源地取水井				[水源名] 県水受水(蒲郡)				[水源名] 県水受水(蒲郡)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 594 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,300 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,000 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲郡市				[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲郡市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 21 - 00 奥町西部水源地				[浄水場名] 01 - 00 清田配水場				[浄水場名] 02 - 00 清田低区配水場			
	[水源名] 奥町西部水源地取水井				[水源名] 県水受水(蒲郡)				[水源名] 県水受水(蒲郡)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 594 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,300 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,000 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 007 愛知県 一宮市				[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲安市				[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲安市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 21 - 00 奥町西部水源地				[浄水場名] 01 - 00 清田配水場				[浄水場名] 02 - 00 清田低区配水場			
	[水源名] 奥町西部水源地取水井				[水源名] 県水受水(蒲安)				[水源名] 県水受水(蒲安)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 594 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,300 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,000 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲郡市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 第2南山配水場				[浄水場名] 01 - 00 一宮浄水場				[浄水場名] 02 - 00 平尾配水池			
	[水源名] 県水受水(蒲郡)				[水源名] 大和第1水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水・浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 9,400 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,177 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 18,585 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲郡市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 第2南山配水場				[浄水場名] 01 - 00 一宮浄水場				[浄水場名] 02 - 00 平尾配水池			
	[水源名] 県水受水(蒲郡)				[水源名] 大和第1水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水・浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 9,400 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,177 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 18,585 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 008 愛知県 蒲郡市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 第2南山配水場				[浄水場名] 01 - 00 一宮浄水場				[浄水場名] 02 - 00 平尾配水池			
	[水源名] 県水受水(蒲郡)				[水源名] 大和第1水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水・浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 9,400 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 17,177 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 18,585 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 権現配水池				[浄水場名] 04 - 00 為当水源配水場				[浄水場名] 05 - 00 三谷原配水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 為当第1水源・第2水源				[水源名] 三谷原第1水源・第2水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,743 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 871 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 権現配水池				[浄水場名] 04 - 00 為当水源配水場				[浄水場名] 05 - 00 三谷原配水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 為当第1水源・第2水源				[水源名] 三谷原第1水源・第2水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,743 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 871 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 権現配水池				[浄水場名] 04 - 00 為当水源配水場				[浄水場名] 05 - 00 三谷原配水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 為当第1水源・第2水源				[水源名] 三谷原第1水源・第2水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,743 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 871 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 当古水源配水場				[浄水場名] 08 - 00 三上水源浄水場				[浄水場名] 09 - 00 権現送水場			
	[水源名] 当古第1水源				[水源名] 三上第1水源、第2水源、当古第2水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 5,414 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,755 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 当古水源配水場				[浄水場名] 08 - 00 三上水源浄水場				[浄水場名] 09 - 00 権現送水場			
	[水源名] 当古第1水源				[水源名] 三上第1水源、第2水源、当古第2水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 5,414 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,755 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 江島水源配水場				[浄水場名] 14 - 00 広石浄水場				[浄水場名] 15 - 00 御馬浄水場			
	[水源名] 江島水源				[水源名] 広石水源				[水源名] 御馬第1水源、第2水源、第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 2,652 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 江島水源配水場				[浄水場名] 14 - 00 広石浄水場				[浄水場名] 15 - 00 御馬浄水場			
	[水源名] 江島水源				[水源名] 広石水源				[水源名] 御馬第1水源、第2水源、第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 2,652 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	[浄水場名] 11 - 00 江島水源配水場				[浄水場名] 14 - 00 広石浄水場				[浄水場名] 15 - 00 御馬浄水場			
	[水源名] 江島水源				[水源名] 広石水源				[水源名] 御馬第1水源、第2水源、第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 2.652 (m³) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												



検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 赤坂水源浄水場				[浄水場名] 17 - 00 中山配水池				[浄水場名] 18 - 00 小坂井配水場			
	[水源名] 赤坂水源				[水源名] 県水受水				[水源名] 小坂井第1水源、第2水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 806 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,488 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 6,400 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルフファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 赤坂水源浄水場				[浄水場名] 17 - 00 中山配水池				[浄水場名] 18 - 00 小坂井配水場			
	[水源名] 赤坂水源				[水源名] 県水受水				[水源名] 小坂井第1水源、第2水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 806 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 2,488 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 6,400 (m <sup>3</sup> )			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市			
	[浄水場名] 16 - 00 赤坂水源浄水場				[浄水場名] 17 - 00 中山配水池				[浄水場名] 18 - 00 小坂井配水場			
	[水源名] 赤坂水源				[水源名] 県水受水				[水源名] 小坂井第1水源、第2水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 010 愛知県 津島市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 豊津水源配水場				[浄水場名] 20 - 00 豊沢配水池				[浄水場名] 01 - 00 又吉配水場			
	[水源名] 豊津水源				[水源名] 県水受水				[水源名] 県水、又吉2. 4. 10号			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 125 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,333 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 16,041 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 010 愛知県 津島市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 豊津水源配水場				[浄水場名] 20 - 00 豊沢配水池				[浄水場名] 01 - 00 又吉配水場			
	[水源名] 豊津水源				[水源名] 県水受水				[水源名] 県水、又吉2. 4. 10号			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 125 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,333 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 16,041 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 009 愛知県 豊川市				[事業主体名] 23 - 010 愛知県 津島市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 19 - 00 豊津水源配水場				[浄水場名] 20 - 00 豊沢配水池				[浄水場名] 01 - 00 又吉配水場			
	[水源名] 豊津水源				[水源名] 県水受水				[水源名] 県水、又吉2. 4. 10号			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 125 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,333 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 16,041 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 010 愛知県 津島市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 神守配水場				[浄水場名] 01 - 00 中切水源配水場				[浄水場名] 02 - 00 川田水源送水場			
	[水源名] 県水、神守5. 9. 11号				[水源名] 中切水源混和池				[水源名] 川田水源混和池			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,913 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,436 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,828 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)							<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)							<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)							<0.0003	1			<0.0003	1
EPN							<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA							<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム							<0.009	1			<0.009	1
アセフェート							<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン							<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス							<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラズ							<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロール							<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン							<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス							<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1			<0.003	1
イプロベンホス (IBP)							<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン							<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン							<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ							<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)							<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス							<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)							<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)							<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン							<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)							<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン							<0.001	1			<0.001	1
カズサホス							<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール							<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ							<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)							<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド							<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン							<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)							<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン							<0.003	1			<0.003	1
クミルロン							<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート							<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート							<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ							<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)							<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス							<0.00005	1			<0.00005	1
クロタロニル (TPN)							<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン							<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)							<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)							<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット							<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン (エチルチオメトン)							<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬							<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル							<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップブチル							<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン							<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート							<0.0005	1			<0.0005	1
シメトリン							<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート							<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン							<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 010 愛知県 津島市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 神守配水場				[浄水場名] 01 - 00 中切水源配水場				[浄水場名] 02 - 00 川田水源送水場			
	[水源名] 県水、神守5. 9. 11号				[水源名] 中切水源混和池				[水源名] 川田水源混和池			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,913 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,436 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,828 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン							<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット							<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル							<0.001	1			<0.001	1
チウラム							<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ							<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル							<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル							<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)							<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール							<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン							<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド							<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート							<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス							<0.00010	1			<0.00010	1
ピラクロニル							<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン							<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)							<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン							<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン							<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル							<0.000005	1			<0.000005	1
フェントロチオン (MEP)							<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン							<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)							<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)							<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド							<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド							<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール							<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス							<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン							<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム							<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン							<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス							<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド							<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド							<0.001	1			<0.001	1
ペノミル							<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン							<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ							<0.00004	1			<0.00004	1
ベントラソリン							<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン							<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ							<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (バスロジン)							<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート							<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート							<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソリン)							<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)							<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル							<0.0003	1			<0.0003	1
メタム(カーバム)							<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル							<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン							<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン							<0.0004	1			<0.0004	1



検査項目	[事業主体名] 23 - 010 愛知県 津島市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 神守配水場				[浄水場名] 01 - 00 中切水源配水場				[浄水場名] 02 - 00 川田水源送水場			
	[水源名] 県水、神守5. 9. 11号				[水源名] 中切水源混和池				[水源名] 川田水源混和池			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,913 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,436 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,828 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン							<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセツト							<0.0005	1			<0.0005	1
メプロニル							<0.001	1			<0.001	1
モリネート							<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 02 - 01 川田水源送水場				[浄水場名] 02 - 02 川田水源送水場				[浄水場名] 02 - 03 川田水源送水場			
	[水源名] 川田水源混和池				[水源名] 川田水源混和池				[水源名] 川田水源混和池			
	[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量]		4.828 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		4.828 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		4.828 (m <sup>3</sup> )	
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエド)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 02 - 01 川田水源送水場				[浄水場名] 02 - 02 川田水源送水場				[浄水場名] 02 - 03 川田水源送水場			
	[水源名] 川田水源混和池				[水源名] 川田水源混和池				[水源名] 川田水源混和池			
	[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量]		4.828 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		4.828 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		4.828 (m <sup>3</sup> )	
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンチメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 竜宮水源送水場				[浄水場名] 10 - 00 志賀配水場				[浄水場名] 11 - 00 豊田配水場			
	[水源名] 竜宮水源混和池				[水源名] 岩倉水源(他送水と混合)				[水源名] 県水受水(豊田浄水場)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,009 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 211 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 62,124 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イプロベンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエド)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 04 - 00 竜宮水源送水場				[浄水場名] 10 - 00 志賀配水場				[浄水場名] 11 - 00 豊田配水場			
	[水源名] 竜宮水源混和池				[水源名] 岩倉水源(他送水と混合)				[水源名] 県水受水(豊田浄水場)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 5,009 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 211 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 62,124 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フザライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 猿投配水場				[浄水場名] 12 - 01 猿投配水場				[浄水場名] 12 - 02 猿投配水場			
	[水源名] 県水受水(豊田浄水場)				[水源名] 県水受水(豊田浄水場)				[水源名] 県水受水(豊田浄水場)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 22,441 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 22,441 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 22,441 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イプロベンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1



検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 12 - 00 猿投配水場				[浄水場名] 12 - 01 猿投配水場				[浄水場名] 12 - 02 猿投配水場			
	[水源名] 県水受水(豊田浄水場)				[水源名] 県水受水(豊田浄水場)				[水源名] 県水受水(豊田浄水場)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量]		22,441 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		22,441 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		22,441 (m <sup>3</sup> )	
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 13 - 00 高岡配水場				[浄水場名] 15 - 00 北部第1浄水場				[浄水場名] 16 - 00 北部第2浄水場			
	[水源名] 県水受水(尾張東部浄水場)				[水源名] 矢作川水系、大岩川				[水源名] 矢作川水系、三箇川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 13,852 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 199 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 553 (m <sup>3</sup> )			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロール			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イブロンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロパミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャプタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クオルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルホス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 13 - 00 高岡配水場				[浄水場名] 15 - 00 北部第1浄水場				[浄水場名] 16 - 00 北部第2浄水場			
	[水源名] 県水受水(尾張東部浄水場)				[水源名] 矢作川水系、大岩川				[水源名] 矢作川水系、三箇川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 13,852 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 199 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 553 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 17 - 00 西中山送配水場				[浄水場名] 18 - 00 中山浄水場				[浄水場名] 20 - 00 木瀬浄水場			
	[水源名] 県水受水(豊田浄水場)(他南部第7 水源と				[水源名] 浄水受水(西中山送配水場)				[水源名] 矢作川水系、木瀬川			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 4.303 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 619 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロパミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クオルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクローホス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 17 - 00 西中山送配水場				[浄水場名] 18 - 00 中山浄水場				[浄水場名] 20 - 00 木瀬浄水場			
	[水源名] 県水受水(豊田浄水場)(他南部第7 水源と				[水源名] 浄水受水(西中山送配水場)				[水源名] 矢作川水系、木瀬川			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 4.303 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 619 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンチメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1



検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 21 - 00 深見浄水場				[浄水場名] 21 - 01 深見浄水場				[浄水場名] 31 - 00 飯盛浄水場			
	[水源名] 南部第8水源(他送水と混合)				[水源名] 南部第8水源(他送水と混合)				[水源名] 矢作川水系、巴川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 73 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 73 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 642 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 21 - 00 深見浄水場				[浄水場名] 21 - 01 深見浄水場				[浄水場名] 31 - 00 飯盛浄水場			
	[水源名] 南部第8水源(他送水と混合)				[水源名] 南部第8水源(他送水と混合)				[水源名] 矢作川水系、巴川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 73 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 73 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 642 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンチメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 32 - 00 後川浄水場				[浄水場名] 33 - 00 怒田沢浄水場				[浄水場名] 34 - 00 鏡浄水場			
	[水源名] 矢作川水系、後川				[水源名] 矢作川水系、怒田沢川				[水源名] 鏡水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 365 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 688 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 187 (m <sup>3</sup> )			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イプロベンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエド)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロロピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 32 - 00 後川浄水場				[浄水場名] 33 - 00 怒田沢浄水場				[浄水場名] 34 - 00 鏡浄水場			
	[水源名] 矢作川水系、後川				[水源名] 矢作川水系、怒田沢川				[水源名] 鏡水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 365 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 688 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 187 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
馬拉チオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 35 - 00 国谷浄水場				[浄水場名] 36 - 00 四ツ松浄水場				[浄水場名] 41 - 00 大沼浄水場			
	[水源名] 矢作川水系、鏡川				[水源名] 矢作川水系、百田川				[水源名] 矢作川水系、巴川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 103 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 237 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 390 (m <sup>3</sup> )			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 35 - 00 国谷浄水場				[浄水場名] 36 - 00 四ツ松浄水場				[浄水場名] 41 - 00 大沼浄水場			
	[水源名] 矢作川水系、鏡川				[水源名] 矢作川水系、百田川				[水源名] 矢作川水系、巴川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 103 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 237 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 390 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンチメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1



検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 42 - 00 大沼樋浄水場				[浄水場名] 43 - 00 野原浄水場				[浄水場名] 44 - 00 黒坂浄水場			
	[水源名] 矢作川水系、巴川				[水源名] 矢作川水系、奥山川				[水源名] 矢作川水系、黒坂川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 468 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 410 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 157 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
アラクロー			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
イソフェンホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエド)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジクワット			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 42 - 00 大沼樋浄水場				[浄水場名] 43 - 00 野原浄水場				[浄水場名] 44 - 00 黒坂浄水場			
	[水源名] 矢作川水系、巴川				[水源名] 矢作川水系、奥山川				[水源名] 矢作川水系、黒坂川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 468 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 410 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 157 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00200	1			<0.00200	1			<0.00200	1
ピペロホス			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市				[事業主体名] 23 - 011 愛知県 豊田市			
	[浄水場名] 42 - 00 大沼樋浄水場				[浄水場名] 43 - 00 野原浄水場				[浄水場名] 44 - 00 黒坂浄水場			
	[水源名] 矢作川水系、巴川				[水源名] 矢作川水系、奥山川				[水源名] 矢作川水系、黒坂川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセット			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
メプロニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
モリネート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市				[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市				[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 中部配水場				[浄水場名] 02 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 南部浄水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 第7、8、10、11、15、16、県水受水				[水源名] 第12、13、14、17水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,576 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 37,088 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,530 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クローピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市				[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市				[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市			
	[浄水場名] 01 - 00 中部配水場				[浄水場名] 02 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 南部浄水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 第7、8、10、11、15、16、県水受水				[水源名] 第12、13、14、17水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,576 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 37,088 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,530 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市				[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市				[事業主体名] 23 - 012 愛知県 安城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 中部配水場				[浄水場名] 02 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 南部浄水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 第7、8、10、11、15、16、県水受水				[水源名] 第12、13、14、17水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,576 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 37,088 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,530 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセツト												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 知多配水場				[浄水場名] 02 - 00 廻間送水場				[浄水場名] 03 - 00 桃山配水場			
	[水源名] 知多第4水源(知多第1、2、3、補助 水源と混合)				[水源名] 廻間第1水源(廻間第2、3、5水源と 混合)				[水源名] 県水受水(春日井(桃山)供給点)(町 屋第1から7水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 2,116 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 82,439 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
EPN					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
MCPA												
アシュラム					<0.001	<0.001	<0.001	2				
アセフェート												
アトラジン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
アニコロス					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
アミトラス												
アラクロール					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
イソキサチオン					<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
イソフェンホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
イソプロカルブ (MIPC)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
イソプロチオラン (IPT)					<0.003	<0.003	<0.003	2				
イソベンホス (IBP)					<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)					<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
エトフェンプロックス					<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
エトリジアゾール (エクロメゾール)					<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
エンドスルファン (ベンゾエジン)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール					<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
カルタップ												
カルバリル (NAC)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン					<0.003	<0.003	<0.003	2				
クミルロン												
グリホサート					<0.01	<0.01	<0.01	2				
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)					<0.000100	<0.000100	<0.000100	2				
クロルピリホス					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
クロロタロニル (TPN)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ジクロルボス (DDVP)					<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
ジクワット					<0.00100	<0.00100	<0.00100	2				
ジスルホトン(エチルチオメトン)					<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業												
ジチオピル					<0.00009	<0.00009	<0.00009	2				
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ジメタメトリン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ジメトエート					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
シメトリン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ジメピベレート					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ダイアジノン					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				



検査項目	[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 知多配水場				[浄水場名] 02 - 00 廻間送水場				[浄水場名] 03 - 00 桃山配水場			
	[水源名] 知多第4水源(知多第1、2、3、補助 水源と混合)				[水源名] 廻間第1水源(廻間第2、3、5水源と 混合)				[水源名] 県水受水(春日井(桃山)供給点)(町 屋第1から7水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 2,116 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 82,439 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル					<0.002	<0.002	<0.002	2				
チオベンカルブ					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
テルブカルブ (MBPMC)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
トリクロビル					<0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
トリクロルホン (DEP)					<0.00020	<0.00020	<0.00020	2				
トリシクラーゾール												
トリフルリン					<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
ナプロバミド					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
パラコート												
ピペロホス					<0.000050	<0.000050	<0.000050	2				
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ピリプチカルブ					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ピロキロン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)					<0.00010	<0.00010	<0.00010	2				
フェノブカルブ (BPMC)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)					<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
フェントエート (PAP)					<0.00007	<0.00007	<0.00007	2				
フェントラザミド												
フサライド					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ブタクロール												
ブタミホス					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ブプロフェジン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
フルアジナム												
プレチラクロール					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロシミドン					<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
プロチオホス												
プロピコナゾール					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロピザミド					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロベナゾール												
プロモブチド					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ペノミル												
ベンシクロン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンゾビスクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンデメタリン					<0.003	<0.003	<0.003	2				
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)					<0.0070	<0.0070	<0.0070	2				
メコブロップ (MCPP)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル					<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
メチダチオン (DMTP)					<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
メチルダイムロン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 知多配水場				[浄水場名] 02 - 00 廻間送水場				[浄水場名] 03 - 00 桃山配水場			
	[水源名] 知多第4水源(知多第1、2、3、補助 水源と混合)				[水源名] 廻間第1水源(廻間第2、3、5水源と 混合)				[水源名] 県水受水(春日井(桃山)供給点)(町 屋第1から7水源と混合)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 2,116 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 82,439 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
メプロニル					<0.001	<0.001	<0.001	2				
モリネート					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				

検査項目	[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市			
	[浄水場名] 04 - 00 高区配水場				[浄水場名] 05 - 00 中区配水場				[浄水場名] 06 - 00 低区配水場			
	[水源名] 県水受水(高蔵寺高区供給点)				[水源名] 県水受水(高蔵寺中区供給点)				[水源名] 県水受水(高蔵寺低区供給点)			
[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				
[1日平均浄水量] 5,439 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,173 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,038 (m³) 給水栓水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
MCPA												
アシュラム	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
アセフェート												
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アミノホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アミトラス												
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
イソフェンホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
イソペンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エトリジアゾール (エクロメゾール)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
エンドスルファン (ベンゾエジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミロン												
グリホサート	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2
クロロピリホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン												
シアンホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロロホス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット	<0.00100	<0.00100	<0.00100	2	<0.00100	<0.00100	<0.00100	2	<0.00100	<0.00100	<0.00100	2
ジスルホトン (エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジメピベレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイアジン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

検査項目	[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 高区配水場				[浄水場名] 05 - 00 中区配水場				[浄水場名] 06 - 00 低区配水場			
	[水源名] 県水受水(高蔵寺高区供給点)				[水源名] 県水受水(高蔵寺中区供給点)				[水源名] 県水受水(高蔵寺低区供給点)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,439 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,173 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,038 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
トリクロルホン (DEP)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2
トリシクラゾール												
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
パラコート												
ピベロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2	<0.000050	<0.000050	<0.000050	2
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド												
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール												
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム												
プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール												
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ペノミル												
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンチメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレゼート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2
メコブロップ (MCP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市				[事業主体名] 23 - 013 愛知県 春日井市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 04 - 00 高区配水場				[浄水場名] 05 - 00 中区配水場				[浄水場名] 06 - 00 低区配水場			
	[水源名] 県水受水(高蔵寺高区供給点)				[水源名] 県水受水(高蔵寺中区供給点)				[水源名] 県水受水(高蔵寺低区供給点)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,439 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,173 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,038 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メフェナセット	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

検査項目	[事業主体名] 23 - 015 愛知県 碧南市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 第2配水場				[浄水場名] 01 - 00 水源浄水場				[浄水場名] 02 - 00 一ツ木配水場			
	[水源名] 浄水受水(豊田浄水場と幸田浄水場の混合)				[水源名] 第1、2、3-1~11				[水源名] 市水受水、県水受水(上野・尾張東部)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・伏流水				[原水の種類] 深井戸水・伏流水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 23,280 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,296 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,955 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 015 愛知県 碧南市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 第2配水場				[浄水場名] 01 - 00 水源浄水場				[浄水場名] 02 - 00 一ツ木配水場			
	[水源名] 浄水受水(豊田浄水場と幸田浄水場の混合)				[水源名] 第1、2、3-1~11				[水源名] 市水受水、県水受水(上野・尾張東部)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・伏流水				[原水の種類] 深井戸水・伏流水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 23,280 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,296 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,955 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 015 愛知県 碧南市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 第2配水場				[浄水場名] 01 - 00 水源浄水場				[浄水場名] 02 - 00 一ツ木配水場			
	[水源名] 浄水受水(豊田浄水場と幸田浄水場の 混合)				[水源名] 第1、2、3-1~11				[水源名] 市水受水、県水受水(上野・尾張東 部)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・伏流水				[原水の種類] 深井戸水・伏流水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 23,280 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,296 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,955 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												



検査項目	[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 横根配水場				[浄水場名] 04 - 00 南部配水場				[浄水場名] 01 - 00 久米配水場(明和児童館)			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水・受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,160 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 20,006 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,825 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)							<0.0005	1				
2, 2-DPA(ダラボン)							<0.0008	1				
2, 4-D(2, 4-PA)							<0.0003	1				
EPN							<0.00005	1				
MCPA							<0.00005	1				
アシュラム							<0.009	1				
アセフェート							<0.00060	1				
アトラジン							<0.0001	1				
アニコロホス							<0.00003	1				
アミトラス							<0.00006	1				
アラクロール							<0.0003	1				
イソキサチオン							<0.00008	1				
イソフェンホス							<0.00002	1				
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1				
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1				
イプロベンホス (IBP)							<0.0009	1				
イミノクタジン							<0.00006	1				
インダノファン							<0.00009	1				
エスプロカルブ							<0.0003	1				
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)							<0.00006	1				
エトフェンプロックス							<0.0008	1				
エトリジアゾール (エクロメゾール)							<0.00004	1				
エンドスルファン (ベンゾエジン)							<0.0001	1				
オキサジクロメホン							<0.0002	1				
オキシ銅(有機銅)							<0.0003	1				
オリサストロピン							<0.001	1				
カズサホス							<0.000006	1				
カフェンストロール							<0.00008	1				
カルタップ							<0.003	1				
カルバリル (NAC)							<0.0005	1				
カルプロバミド							<0.0004	1				
カルボフラン							<0.00005	1				
キノクラミン (ACN)							<0.00005	1				
キャブタン							<0.003	1				
クミルロン							<0.0003	1				
グリホサート							<0.02	1				
グルホシネート							<0.0002	1				
クロメプロップ							<0.0002	1				
クロロニトロフェン (CNP)							<0.000010	1				
クロルピリホス							<0.00005	1				
クロロタロニル (TPN)							<0.0005	1				
シアナジン							<0.00004	1				
シアノホス (CYAP)							<0.00003	1				
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1				
ジクロベニル (DBN)							<0.0003	1				
ジクロロホス (DDVP)							<0.00008	1				
ジクワット							<0.00005	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1				
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業							<0.00005	1				
ジチオピル							<0.00009	1				
シハロホップチル							<0.00006	1				
シマジン (CAT)							<0.00003	1				
ジメタメトリン							<0.0002	1				
ジメトエート							<0.0005	1				
シメトリン							<0.0003	1				
ジメピベレート							<0.00003	1				
ダイアジノン							<0.00005	1				

検査項目	[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 横根配水場				[浄水場名] 04 - 00 南部配水場				[浄水場名] 01 - 00 久米配水場(明和児童館)			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水・受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,160 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 20,006 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,825 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン							<0.008	1				
ダゾメット							<0.00006	1				
チアジニル							<0.001	1				
チウラム							<0.0002	1				
チオジカルブ							<0.0008	1				
チオファネートメチル							<0.003	1				
チオベンカルブ							<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1				
トリクロピル							<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)							<0.00005	1				
トリシクラゾール							<0.0010	1				
トリフルラリン							<0.0006	1				
ナプロバミド							<0.0003	1				
パラコート							<0.00005	1				
ピペロホス							<0.00009	1				
ピラクロニル							<0.0010	1				
ピラゾキシフェン							<0.00004	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)							<0.0002	1				
ピリダフェンチオン							<0.00002	1				
ピリプチカルブ							<0.0002	1				
ピロキロン							<0.0004	1				
フィプロニル							<0.00005	1				
フェニトロチオン (MEP)							<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1				
フェリムゾン							<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)							<0.00006	1				
フェントエート (PAP)							<0.00007	1				
フェントラザミド							<0.0001	1				
フサライド							<0.001	1				
ブタクロール							<0.0003	1				
ブタミホス							<0.0002	1				
ブプロフェジン							<0.0002	1				
フルアジナム							<0.0003	1				
プレチラクロール							<0.0005	1				
プロシミドン							<0.0009	1				
プロチオホス							<0.00004	1				
プロピコナゾール							<0.0005	1				
プロピザミド							<0.0005	1				
プロベナゾール							<0.0005	1				
プロモブチド							<0.001	1				
ペノミル							<0.0002	1				
ベンシクロン							<0.001	1				
ベンゾピシクロン							<0.0009	1				
ベンゾフェナップ							<0.00004	1				
ベンタゾン							<0.002	1				
ベンデメタリン							<0.003	1				
ベンフラカルブ							<0.0004	1				
ベンフルラリン (ベスロジン)							<0.0001	1				
ベンフレセート							<0.0007	1				
ホスチアゼート							<0.00003	1				
馬拉チオン(マラソン)							<0.0070	1				
メコブロップ (MCPP)							<0.0005	1				
メゾミル							<0.0003	1				
メナム(カーバム)							<0.0001	1				
メタラキシル							<0.0006	1				
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1				
メチルダイムロン							<0.0003	1				
メトミノストロピン							<0.0004	1				

検査項目	[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 018 愛知県 刈谷市				[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 横根配水場				[浄水場名] 04 - 00 南部配水場				[浄水場名] 01 - 00 久米配水場(明和児童館)			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水・受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,160 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 20,006 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,825 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン							<0.0003	1				
メフェナセット							<0.0002	1				
メプロニル							<0.001	1				
モリネート							<0.00005	1				

検査項目	[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市				[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 熊野配水場坂井消防団車庫				[浄水場名] 03 - 00 中央配水場(中部国際空港)				[浄水場名] 01 - 00 鯉淵浄水場			
	[水源名] 県水・受水(知多)				[水源名] 県水・受水(知多)				[水源名] 豊川水系豊川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 2,893 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 10,454 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,502 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)											<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)											<0.0010	1
2, 4-D(2, 4-PA)											<0.0003	1
EPN											<0.00005	1
MCPA											<0.00030	1
アシュラム											<0.009	1
アセフェート											<0.00080	1
アトラジン											<0.0001	1
アニコホス											<0.00005	1
アミトラス											<0.00030	1
アラクロール											<0.0003	1
イソキサチオン											<0.00008	1
イソフェンホス											<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)											<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)											<0.003	1
イプロベンホス (IBP)											<0.0009	1
イミノクタジン											<0.00006	1
インダノファン											<0.00009	1
エスプロカルブ											<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)											<0.00006	1
エトフェンブロックス											<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)											<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)											<0.0001	1
オキサジクロメホン											<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)											<0.0003	1
オリサストロピン											<0.001	1
カズサホス											<0.00006	1
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ											<0.003	1
カルババリル (NAC)											<0.0005	1
カルプロバミド											<0.0004	1
カルボフラン											<0.00005	1
キノクラミン (ACN)											<0.00005	1
キャブタン											<0.003	1
クミルロン											<0.0003	1
グリホサート											<0.02	1
グルホシネート											<0.0002	1
クロメプロップ											<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)											<0.000100	1
クロロピリホス											<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン											<0.00004	1
シアンホス (CYAP)											<0.00003	1
ジウロン (DCMU)											<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)											<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)											<0.00008	1
ジクワット											<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)											<0.00004	1
ジチアノン											<0.0003	1
ジチオカルバメート系農業											<0.00005	1
ジチオピル											<0.00009	1
シハロホップブチル											<0.00006	1
シマジン (CAT)											<0.00003	1
ジメタメトリン											<0.0002	1
ジメトエート											<0.0005	1
シメトリン											<0.0003	1
ジメピベレート											<0.00003	1
ダイアジノン											<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市				[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 熊野配水場坂井消防団車庫				[浄水場名] 03 - 00 中央配水場(中部国際空港)				[浄水場名] 01 - 00 鯉淵浄水場			
	[水源名] 県水・受水(知多)				[水源名] 県水・受水(知多)				[水源名] 豊川水系豊川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 2,893 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 10,454 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,502 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン											<0.008	1
ダゾメット											<0.00006	1
チアジニル											<0.001	1
チウラム											<0.0002	1
チオジカルブ											<0.0008	1
チオファネートメチル											<0.003	1
チオベンカルブ											<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)											<0.0002	1
トリクロビル											<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)											<0.00020	1
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン											<0.0006	1
ナプロバミド											<0.0003	1
パラコート											<0.00005	1
ピペロホス											<0.000050	1
ピラクロニル											<0.0001	1
ピラソキシフェン											<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)											<0.0002	1
ピリダフェンチオン											<0.00005	1
ピリプチカルブ											<0.0002	1
ピロキロン											<0.0004	1
フィプロニル											<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)											<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)											<0.0003	1
フェリムゾン											<0.0005	1
フェンチオン (MPP)											<0.00006	1
フェントエート (PAP)											<0.00007	1
フェントラザミド											<0.0001	1
フサライド											<0.001	1
ブタクロール											<0.0003	1
ブタミホス											<0.0002	1
ブプロフェジン											<0.0002	1
フルアジナム											<0.0003	1
プレチラクロール											<0.0005	1
プロシドン											<0.0009	1
プロチオホス											<0.00004	1
プロピコナゾール											<0.0005	1
プロピザミド											<0.0005	1
プロベナゾール											<0.0005	1
プロモブチド											<0.001	1
ペノミル											<0.0002	1
ベンシクロン											<0.001	1
ベンゾビスクロン											<0.0009	1
ベンゾフェナップ											<0.00004	1
ベントラソリン											<0.002	1
ベンデメタリン											<0.003	1
ベンフラカルブ											<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)											<0.0001	1
ベンフレセート											<0.0007	1
ホスチアゼート											<0.00003	1
マラチオン(マラソリン)											<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)											<0.0005	1
メゾミル											<0.0003	1
メナム(カーバム)											<0.0001	1
メタラキシル											<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)											<0.00004	1
メチルダイムロン											<0.0003	1
メトミノストロピン											<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市				[事業主体名] 23 - 020 愛知県 常滑市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 熊野配水場坂井消防団車庫				[浄水場名] 03 - 00 中央配水場(中部国際空港)				[浄水場名] 01 - 00 鯉淵浄水場			
	[水源名] 県水・受水(知多)				[水源名] 県水・受水(知多)				[水源名] 豊川水系豊川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 2,893 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 10,454 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,502 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン											<0.0003	1
メフェナセット											<0.0002	1
メプロニル											<0.001	1
モリネート											<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 市川浄水場				[浄水場名] 04 - 00 県水川田受水場				[浄水場名] 05 - 00 野田浄水場			
	[水源名] 市川沢(横根沢と混合)				[水源名] 県水受水、他送水				[水源名] 野田水源1号井(3号井と混合)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 18 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,692 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 836 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)											<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)											<0.0010	1
2, 4-D(2, 4-PA)											<0.0003	1
EPN											<0.00005	1
MCPA											<0.00030	1
アシュラム											<0.009	1
アセフェート											<0.00080	1
アトラジン											<0.0001	1
アニコホス											<0.00005	1
アミトラス											<0.00030	1
アラクロール											<0.0003	1
イソキサチオン											<0.00008	1
イソフェンホス											<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)											<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)											<0.003	1
イプロベンホス (IBP)											<0.0009	1
イミノクタジン											<0.00006	1
インダノファン											<0.00009	1
エスプロカルブ											<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)											<0.00006	1
エトフェンプロックス											<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)											<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)											<0.0001	1
オキサジクロメホン											<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)											<0.0003	1
オリサストロピン											<0.001	1
カズサホス											<0.00006	1
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ											<0.003	1
カルババリル (NAC)											<0.0005	1
カルプロバミド											<0.0004	1
カルボフラン											<0.00005	1
キノクラミン (ACN)											<0.00005	1
キャブタン											<0.003	1
クミルロン											<0.0003	1
グリホサート											<0.02	1
グルホシネート											<0.0002	1
クロメプロップ											<0.0002	1
クロルニトロフェン (CNP)											<0.000100	1
クロルピリホス											<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン											<0.00004	1
シアンホス (CYAP)											<0.00003	1
ジウロン (DCMU)											<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)											<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)											<0.00008	1
ジクワット											<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)											<0.00004	1
ジチアノン											<0.0003	1
ジチオカルバメート系農業											<0.00005	1
ジチオピル											<0.00009	1
シハロホップブチル											<0.00006	1
シマジン (CAT)											<0.00003	1
ジメタメトリン											<0.0002	1
ジメトエート											<0.0005	1
シメトリン											<0.0003	1
ジメピベレート											<0.00003	1
ダイアジノン											<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 市川浄水場				[浄水場名] 04 - 00 県水川田受水場				[浄水場名] 05 - 00 野田浄水場			
	[水源名] 市川沢(横根沢と混合)				[水源名] 県水受水、他送水				[水源名] 野田水源1号井(3号井と混合)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 18 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,692 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 836 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン											<0.008	1
ダゾメット											<0.00006	1
チアジニル											<0.001	1
チウラム											<0.0002	1
チオジカルブ											<0.0008	1
チオファネートメチル											<0.003	1
チオベンカルブ											<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)											<0.0002	1
トリクロピル											<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)											<0.00020	1
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン											<0.0006	1
ナプロバミド											<0.0003	1
パラコート											<0.00005	1
ピペロホス											<0.000050	1
ピラクロニル											<0.0001	1
ピラソキシフェン											<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)											<0.0002	1
ピリダフェンチオン											<0.00005	1
ピリプチカルブ											<0.0002	1
ピロキロン											<0.0004	1
フィプロニル											<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)											<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)											<0.0003	1
フェリムゾン											<0.0005	1
フェンチオン (MPP)											<0.00006	1
フェントエート (PAP)											<0.00007	1
フェントラザミド											<0.0001	1
フサライド											<0.001	1
ブタクロール											<0.0003	1
ブタミホス											<0.0002	1
ブプロフェジン											<0.0002	1
フルアジナム											<0.0003	1
プレチラクロール											<0.0005	1
プロシドン											<0.0009	1
プロチオホス											<0.00004	1
プロピコナゾール											<0.0005	1
プロピザミド											<0.0005	1
プロベナゾール											<0.0005	1
プロモブチド											<0.001	1
ペノミル											<0.0002	1
ベンシクロン											<0.001	1
ベンゾビスクロン											<0.0009	1
ベンゾフェナップ											<0.00004	1
ベンタゾン											<0.002	1
ベンデメタリン											<0.003	1
ベンフラカルブ											<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)											<0.0001	1
ベンフレセート											<0.0007	1
ホスチアゼート											<0.00003	1
マラチオン(マラゾン)											<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)											<0.0005	1
メゾミル											<0.0003	1
メナム(カーバム)											<0.0001	1
メタラキシル											<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)											<0.00004	1
メチルダイムロン											<0.0003	1
メトミノストロピン											<0.0004	1



検査項目	[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
											<0.0003	1
											<0.0002	1
											<0.001	1
											<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市				[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 県水八名井ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 上野ポンプ場				[浄水場名] 02 - 00 加木屋ポンプ場			
	[水源名] 県水受水(八名井浄水場と混合)				[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,997 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 9,299 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,298 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1								
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0010	1								
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1								
EPN			<0.00005	1								
MCPA			<0.00030	1								
アシュラム			<0.009	1								
アセフェート			<0.00080	1								
アトラジン			<0.0001	1								
アニロホス			<0.00005	1								
アミトラス			<0.00030	1								
アラクロール			<0.0003	1								
イソキサチオン			<0.00008	1								
イソフェンホス			<0.00003	1								
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1								
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1								
イミノクタジン			<0.00006	1								
インダノファン			<0.00009	1								
エスプロカルブ			<0.0003	1								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1								
エトフェンプロックス			<0.0008	1								
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1								
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1								
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1								
オリサストロピン			<0.001	1								
カズサホス			<0.000006	1								
カフェンストロール			<0.00008	1								
カルタップ			<0.003	1								
カルバリル (NAC)			<0.0005	1								
カルプロピミド			<0.0004	1								
カルボフラン			<0.00005	1								
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1								
キャブタン			<0.003	1								
クミルロン			<0.0003	1								
グリホサート			<0.02	1								
グルホシネート			<0.0002	1								
クロメプロップ			<0.0002	1								
クロルニトロフェン (CNP)			<0.000100	1								
クロルピリホス			<0.00005	1								
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン			<0.00004	1								
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1								
ジクロルボス (DDVP)			<0.00008	1								
ジクワット			<0.00005	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1								
ジチアノン			<0.0003	1								
ジチオカルバメート系農業			<0.00005	1								
ジチオピル			<0.00009	1								
シハロホップブチル			<0.00006	1								
シマジン (CAT)			<0.00003	1								
ジメタメトリン			<0.0002	1								
ジメトエート			<0.0005	1								
シメトリン			<0.0003	1								
ジメピベレート			<0.00003	1								
ダイアジノン			<0.00003	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市				[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.008	1								
			<0.00006	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.0008	1								
			<0.003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0006	1								
			<0.00020	1								
			<0.0010	1								
			0.0006	1								
			<0.0003	1								
			<0.00005	1								
			<0.000050	1								
			<0.0001	1								
			<0.00004	1								
			<0.0002	1								
			<0.00005	1								
			<0.0002	1								
			<0.0004	1								
			<0.00005	1								
			<0.00010	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.00006	1								
			<0.00007	1								
			<0.0001	1								
			<0.001	1								
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.0005	1								
			<0.0005	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.002	1								
			<0.003	1								
			<0.0004	1								
			<0.0001	1								
			<0.0007	1								
			<0.00003	1								
			<0.0070	1								
			<0.0005	1								
			<0.0003	1								
			<0.0001	1								
			<0.0006	1								
			<0.00004	1								
			<0.0003	1								
			<0.0004	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 021 愛知県 新城市				[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市				[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.00005	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市				[事業主体名] 23 - 023 愛知県 知多市				[事業主体名] 23 - 028 愛知県 高浜市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 東海ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 丸根配水場				[浄水場名] 28 - 00 上野浄水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 愛知用水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 18,295 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,938 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロパミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市				[事業主体名] 23 - 023 愛知県 知多市				[事業主体名] 23 - 028 愛知県 高浜市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 東海ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 丸根配水場				[浄水場名] 28 - 00 上野浄水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 愛知用水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 18,295 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,938 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 022 愛知県 東海市				[事業主体名] 23 - 023 愛知県 知多市				[事業主体名] 23 - 028 愛知県 高浜市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 東海ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 丸根配水場				[浄水場名] 28 - 00 上野浄水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 愛知用水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 18,295 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,938 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 030 愛知県 武豊町				[事業主体名] 23 - 030 愛知県 武豊町				[事業主体名] 23 - 031 愛知県 東浦町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 第1配水場				[浄水場名] 02 - 00 第2配水場				[浄水場名] 01 - 00 東浦第1配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 長良川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 10,113 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,113 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,350 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 030 愛知県 武豊町				[事業主体名] 23 - 030 愛知県 武豊町				[事業主体名] 23 - 031 愛知県 東浦町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 第1配水場				[浄水場名] 02 - 00 第2配水場				[浄水場名] 01 - 00 東浦第1配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 長良川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 10,113 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,113 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,350 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 031 愛知県 東浦町				[事業主体名] 23 - 032 愛知県 尾張旭市				[事業主体名] 23 - 032 愛知県 尾張旭市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 東浦第2配水池				[浄水場名] 02 - 00 低区配水池				[浄水場名] 03 - 00 高区配水池			
	[水源名] 長良川				[水源名] 県水受水(高蔵寺)				[水源名] 県水受水(高蔵寺)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 12,020 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,135 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 15,165 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 031 愛知県 東浦町				[事業主体名] 23 - 032 愛知県 尾張旭市				[事業主体名] 23 - 032 愛知県 尾張旭市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 東浦第2配水池				[浄水場名] 02 - 00 低区配水池				[浄水場名] 03 - 00 高区配水池			
	[水源名] 長良川				[水源名] 県水受水(高蔵寺)				[水源名] 県水受水(高蔵寺)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 12,020 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,135 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 15,165 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 031 愛知県 東浦町				[事業主体名] 23 - 032 愛知県 尾張旭市				[事業主体名] 23 - 032 愛知県 尾張旭市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 東浦第2配水池				[浄水場名] 02 - 00 低区配水池				[浄水場名] 03 - 00 高区配水池			
	[水源名] 長良川				[水源名] 県水受水(高蔵寺)				[水源名] 県水受水(高蔵寺)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 12,020 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,135 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 15,165 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 033 愛知県 美浜町				[事業主体名] 23 - 033 愛知県 美浜町				[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 河和配水池				[浄水場名] 02 - 00 上野間配水池				[浄水場名] 01 - 00 立田配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(尾張西部)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 7,151 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,042 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,974 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロクタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 033 愛知県 美浜町				[事業主体名] 23 - 033 愛知県 美浜町				[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 河和配水池				[浄水場名] 02 - 00 上野間配水池				[浄水場名] 01 - 00 立田配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(尾張西部)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 7,151 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,042 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,974 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 033 愛知県 美浜町				[事業主体名] 23 - 033 愛知県 美浜町				[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 河和配水池				[浄水場名] 02 - 00 上野間配水池				[浄水場名] 01 - 00 立田配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(尾張西部)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 7,151 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,042 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,974 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												



検査項目	[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団				[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団				[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 弥富配水場				[浄水場名] 03 - 00 佐屋配水場				[浄水場名] 01 - 00 大府西配水場			
	[水源名] 県水受水(尾張西部)				[水源名] 県水受水(尾張西部)				[水源名] 県水受水(上野)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 16,437 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,102 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,050 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クオルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団				[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団				[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 弥富配水場				[浄水場名] 03 - 00 佐屋配水場				[浄水場名] 01 - 00 大府西配水場			
	[水源名] 県水受水(尾張西部)				[水源名] 県水受水(尾張西部)				[水源名] 県水受水(上野)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 16,437 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,102 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,050 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団				[事業主体名] 23 - 034 愛知県 海部南部水道企業団				[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 弥富配水場				[浄水場名] 03 - 00 佐屋配水場				[浄水場名] 01 - 00 大府西配水場			
	[水源名] 県水受水(尾張西部)				[水源名] 県水受水(尾張西部)				[水源名] 県水受水(上野)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 16,437 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 8,102 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,050 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市				[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市				[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 共和配水場				[浄水場名] 03 - 00 長草配水場				[浄水場名] 01 - 00 知立浄水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 第3・10・11・12・13水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,410 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 9,495 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,064 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市				[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市				[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 共和配水場				[浄水場名] 03 - 00 長草配水場				[浄水場名] 01 - 00 知立浄水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 第3・10・11・12・13水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,410 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 9,495 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,064 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市				[事業主体名] 23 - 035 愛知県 大府市				[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 共和配水場				[浄水場名] 03 - 00 長草配水場				[浄水場名] 01 - 00 知立浄水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 第3・10・11・12・13水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 13,410 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 9,495 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,064 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市				[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市				[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 八橋配水場				[浄水場名] 03 - 00 西町配水場				[浄水場名] 01 - 00 八ヶ谷配水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 県水受水				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 13,211 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,012 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,357 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市				[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市				[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町			
	[浄水場名] 02 - 00 八橋配水場				[浄水場名] 03 - 00 西町配水場				[浄水場名] 01 - 00 八ヶ谷配水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 県水受水				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市				[事業主体名] 23 - 036 愛知県 知立市				[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 八橋配水場				[浄水場名] 03 - 00 西町配水場				[浄水場名] 01 - 00 八ヶ谷配水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 県水受水				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 13,211 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,012 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,357 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町				[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 草木配水場				[浄水場名] 03 - 00 高根配水場				[浄水場名] 02 - 00 本庄配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 横内1~7号井、県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,668 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,155 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 39,730 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)											<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)											<0.0010	1
2, 4-D(2, 4-PA)											<0.0003	1
EPN											<0.00004	1
MCPA												
アシュラム											<0.009	1
アセフェート											<0.00080	1
アトラジン											<0.0001	1
アニコホス											<0.00005	1
アミトラス												
アラクロール											<0.0003	1
イソキサチオン											<0.00008	1
イソフェンホス											<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)											<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)											<0.003	1
イプロベンホス (IBP)											<0.0009	1
イミノクタジン											<0.00006	1
インダノファン												
エスプロカルブ											<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)											<0.00006	1
エトフェンプロックス											<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)											<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)											<0.0001	1
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)											<0.0003	1
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ												
カルババリル (NAC)											<0.0005	1
カルプロバミド											<0.0004	1
カルボフラン											<0.00005	1
キノクラミン (ACN)												
キャブタン											<0.003	1
クミルロン												
グリホサート											<0.02	1
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)											<0.000100	1
クロルピリホス											<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)											<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)											<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)											<0.00008	1
ジクワット											<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)											<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル											<0.00009	1
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)											<0.00003	1
ジメタメトリン											<0.0002	1
ジメトエート											<0.0005	1
シメトリン											<0.0003	1
ジメピベレート											<0.00003	1
ダイアジノン											<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町				[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 草木配水場				[浄水場名] 03 - 00 高根配水場				[浄水場名] 02 - 00 本庄配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 横内1~7号井、県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,668 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,155 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 39,730 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン											<0.008	1
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム											<0.0002	1
チオジカルブ											<0.0008	1
チオファネートメチル											<0.003	1
チオベンカルブ											<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)											<0.0002	1
トリクロピル											<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)											<0.00020	1
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン											<0.0006	1
ナプロバミド											<0.0003	1
パラコート												
ピペロホス											<0.000050	1
ピラクロニル												
ピラソキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン											<0.00005	1
ピリプチカルブ											<0.0002	1
ピロキロン											<0.0004	1
フィプロニル											<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)											<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)											<0.0003	1
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)											<0.00006	1
フェントエート (PAP)											<0.00007	1
フェントラザミド												
フサライド											<0.001	1
ブタクロール												
ブタミホス											<0.0002	1
ブプロフェジン											<0.0002	1
フルアジナム												
プレチラクロール											<0.0005	1
プロシミドン											<0.0009	1
プロチオホス												
プロピコナゾール											<0.0005	1
プロピザミド											<0.0005	1
プロベナゾール											<0.0005	1
プロモブチド											<0.001	1
ペノミル											<0.0002	1
ベンシクロン											<0.001	1
ベンゾビスクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン											<0.002	1
ベンデメタリン											<0.003	1
ベンフラカルブ											<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)											<0.0001	1
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)											<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)											<0.0005	1
メゾミル											<0.0003	1
メナム(カーバム)												
メタラキシル											<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)											<0.00004	1
メチルダイムロン											<0.0003	1
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町				[事業主体名] 23 - 042 愛知県 阿久比町				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 草木配水場				[浄水場名] 03 - 00 高根配水場				[浄水場名] 02 - 00 本庄配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 横内1~7号井、県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,668 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,155 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 39,730 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット											<0.0002	1
メプロニル											<0.001	1
モリネート											<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市			
	[浄水場名] 03 - 00 東部浄水場				[浄水場名] 04 - 00 外山水源地浄水場				[浄水場名] 05 - 00 中部水源地浄水場			
	[水源名] 1、3号井				[水源名] 外山水源				[水源名] 中部水源			
	[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 2,569 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 休止中 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 661 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1							<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0010	1							<0.0010	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1							<0.0003	1
EPN			<0.00004	1							<0.00004	1
MCPA												
アシュラム			<0.009	1							<0.009	1
アセフェート			<0.00080	1							<0.00080	1
アトラジン			<0.0001	1							<0.0001	1
アニコロス			<0.00005	1							<0.00005	1
アミトラス												
アラクロール			<0.0003	1							<0.0003	1
イソキサチオン			<0.00008	1							<0.00008	1
イソフェンホス			<0.00003	1							<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1							<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1							<0.003	1
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1							<0.0009	1
イミノクタジン			<0.00006	1							<0.00006	1
インダノファン												
エスプロカルブ			<0.0003	1							<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1							<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1							<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1							<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1							<0.0001	1
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1							<0.0003	1
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール			<0.00008	1							<0.00008	1
カルタップ												
カルバリル (NAC)			<0.0005	1							<0.0005	1
カルプロパミド			<0.0004	1							<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1							<0.00005	1
キノクラミン (ACN)												
キャブタン			<0.003	1							<0.003	1
クミルロン												
グリホサート			<0.02	1							<0.02	1
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000100	1							<0.000100	1
クロロピリホス			<0.00005	1							<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1							<0.0005	1
シアナジン												
シアンホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1							<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1							<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)			<0.00008	1							<0.00008	1
ジクワット			<0.00005	1							<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1							<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業												
ジチオピル			<0.00009	1							<0.00009	1
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)			<0.00003	1							<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1							<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1							<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1							<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1							<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1							<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市			
	[浄水場名] 03 - 00 東部浄水場				[浄水場名] 04 - 00 外山水源地浄水場				[浄水場名] 05 - 00 中部水源地浄水場			
	[水源名] 1、3号井				[水源名] 外山水源				[水源名] 中部水源			
	[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 休止中				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1							<0.008	1
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム			<0.0002	1							<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1							<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1							<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1							<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1							<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1							<0.00006	1
トリクロホルホン (DEP)			<0.00020	1							<0.00020	1
トリシクラゾール			<0.0010	1							<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1							<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1							<0.0003	1
パラコート												
ピペロホス			<0.000050	1							<0.000050	1
ピラクロニル												
ピラソキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン			<0.00005	1							<0.00005	1
ピリブチカルブ			<0.0002	1							<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1							<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1							<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1							<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1							<0.0003	1
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1							<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00007	1							<0.00007	1
フェントラザミド												
フサライド			<0.001	1							<0.001	1
ブタクロール												
ブタミホス			<0.0002	1							<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1							<0.0002	1
フルアジナム												
プレチラクロール			<0.0005	1							<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1							<0.0009	1
プロチオホス												
プロピコナゾール			<0.0005	1							<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1							<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1							<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1							<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1							<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゾビスクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン			<0.002	1							<0.002	1
ベンチメタリン			<0.003	1							<0.003	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1							<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1							<0.0001	1
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1							<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0005	1							<0.0005	1
メゾミル			<0.0003	1							<0.0003	1
メナム(カーバム)												
メタラキシル			<0.0006	1							<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1							<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1							<0.0003	1
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0002	1							<0.0002	1
			<0.001	1							<0.001	1
			<0.00005	1							<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 外山県住水源地浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東馬洗水源地				[浄水場名] 02 - 00 六連配水池			
	[水源名] 外山県住水源				[水源名] 東馬洗水源1~4号				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 934 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,818 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 外山県住水源地浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東馬洗水源地				[浄水場名] 02 - 00 六連配水池			
	[水源名] 外山県住水源				[水源名] 東馬洗水源1~4号				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 934 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,818 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 046 愛知県 小牧市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 外山県住水源地浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東馬洗水源地				[浄水場名] 02 - 00 六連配水池			
	[水源名] 外山県住水源				[水源名] 東馬洗水源1~4号				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 934 (m³) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,818 (m³) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 第1配水池(長沢)				[浄水場名] 04 - 00 池尻水源				[浄水場名] 05 - 00 和地送水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 池尻水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,647 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 115 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,975 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロクタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 第1配水池(長沢)				[浄水場名] 04 - 00 池尻水源				[浄水場名] 05 - 00 和地送水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 池尻水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,647 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 115 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,975 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 第1配水池(長沢)				[浄水場名] 04 - 00 池尻水源地				[浄水場名] 05 - 00 和地送水場			
	[水源名] 県水受水				[水源名] 池尻水源				[水源名] 県水受水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,647 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 115 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,975 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 保美水源地				[浄水場名] 01 - 00 古布ポンプ場				[浄水場名] 02 - 00 豊丘ポンプ場			
	[水源名] 保美水源				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 196 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,364 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,218 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 保美水源地				[浄水場名] 01 - 00 古布ポンプ場				[浄水場名] 02 - 00 豊丘ポンプ場			
	[水源名] 保美水源				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 196 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,364 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,218 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 049 愛知県 田原市				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 保美水源地				[浄水場名] 01 - 00 古布ポンプ場				[浄水場名] 02 - 00 豊丘ポンプ場			
	[水源名] 保美水源				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 196 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,364 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 3,218 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												



検査項目	[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 01 篠島配水池				[浄水場名] 02 - 02 日間賀島配水池				[浄水場名] 03 - 00 内海配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 798 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 844 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 1,955 (m <sup>3</sup> )			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クローピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 01 篠島配水池				[浄水場名] 02 - 02 日間賀島配水池				[浄水場名] 03 - 00 内海配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 798 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 844 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,955 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町				[事業主体名] 23 - 050 愛知県 南知多町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 01 篠島配水池				[浄水場名] 02 - 02 日間賀島配水池				[浄水場名] 03 - 00 内海配水池			
	[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)				[水源名] 県水受水(知多)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 798 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 844 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,955 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町				[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町				[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 坂崎低区配水場				[浄水場名] 02 - 00 永野ポンプ場				[浄水場名] 03 - 00 深溝配水場			
	[水源名] 県水受水(幸田)				[水源名] 県水受水(幸田)				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,400 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,081 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,014 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町				[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町				[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 坂崎低区配水場				[浄水場名] 02 - 00 永野ポンプ場				[浄水場名] 03 - 00 深溝配水場			
	[水源名] 県水受水(幸田)				[水源名] 県水受水(幸田)				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,400 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,081 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,014 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町				[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町				[事業主体名] 23 - 058 愛知県 幸田町			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 坂崎低区配水場				[浄水場名] 02 - 00 永野ポンプ場				[浄水場名] 03 - 00 深溝配水場			
	[水源名] 県水受水(幸田)				[水源名] 県水受水(幸田)				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,400 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,081 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 7,014 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 062 愛知県 清須市				[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団				[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 清須市春日浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中央配水場				[浄水場名] 02 - 00 豊山配水場			
	[水源名] 春日水源				[水源名] 1、2、3、4号井、県水				[水源名] 取水井			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,774 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,067 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,962 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 062 愛知県 清須市				[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団				[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 清須市春日浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中央配水場				[浄水場名] 02 - 00 豊山配水場			
	[水源名] 春日水源				[水源名] 1、2、3、4号井、県水				[水源名] 取水井			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,774 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,067 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,962 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 062 愛知県 清須市				[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団				[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 清須市春日浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中央配水場				[浄水場名] 02 - 00 豊山配水場			
	[水源名] 春日水源				[水源名] 1、2、3、4号井、県水				[水源名] 取水井			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,774 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 4,067 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,962 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団				[事業主体名] 23 - 070 愛知県 蟹江町				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	[浄水場名] 03 - 00 師勝配水場				[浄水場名] 01 - 00 蟹江浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第1水源浄水場			
	[水源名] 取水井				[水源名] 蟹江水源				[水源名] 第1水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,205 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,282 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 608 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団				[事業主体名] 23 - 070 愛知県 蟹江町				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	[浄水場名] 03 - 00 師勝配水場				[浄水場名] 01 - 00 蟹江浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第1水源浄水場			
	[水源名] 取水井				[水源名] 蟹江水源				[水源名] 第1水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,205 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,282 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 608 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 063 愛知県 北名古屋水道企業団				[事業主体名] 23 - 070 愛知県 蟹江町				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 師勝配水場				[浄水場名] 01 - 00 蟹江浄水場				[浄水場名] 01 - 00 第1水源浄水場			
	[水源名] 取水井				[水源名] 蟹江水源				[水源名] 第1水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,205 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,282 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 608 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 岩倉市配水場				[浄水場名] 03 - 00 第3水源浄水場				[浄水場名] 04 - 00 八剣町水源浄水場			
	[水源名] 第2水源、県水受水(犬山)				[水源名] 第3水源				[水源名] 八剣町水源			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 10,534 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 499 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 457 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルフファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 岩倉市配水場				[浄水場名] 03 - 00 第3水源浄水場				[浄水場名] 04 - 00 八剣町水源浄水場			
	[水源名] 第2水源、県水受水(犬山)				[水源名] 第3水源				[水源名] 八剣町水源			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 10,534 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 499 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 457 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 岩倉市配水場				[浄水場名] 03 - 00 第3水源浄水場				[浄水場名] 04 - 00 八剣町水源浄水場			
	[水源名] 第2水源、県水受水(犬山)				[水源名] 第3水源				[水源名] 八剣町水源			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 10,534 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 499 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 457 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	[浄水場名] 05 - 00 東町水源浄水場				[浄水場名] 06 - 00 本町水源浄水場				[浄水場名] 07 - 00 野寄町水源浄水場			
	[水源名] 東町水源				[水源名] 本町水源				[水源名] 野寄町水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	[浄水場名] 05 - 00 東町水源浄水場				[浄水場名] 06 - 00 本町水源浄水場				[浄水場名] 07 - 00 野寄町水源浄水場			
	[水源名] 東町水源				[水源名] 本町水源				[水源名] 野寄町水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 東町水源浄水場				[浄水場名] 06 - 00 本町水源浄水場				[浄水場名] 07 - 00 野寄町水源浄水場			
	[水源名] 東町水源				[水源名] 本町水源				[水源名] 野寄町水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 434 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 77 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 曾野町西水源浄水場				[浄水場名] 09 - 00 稲荷町水源浄水場				[浄水場名] 11 - 00 曾野町東水源浄水場			
	[水源名] 曾野町西水源				[水源名] 稲荷町水源				[水源名] 曾野町東・北水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 270 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 58 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 477 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 曾野町西水源浄水場				[浄水場名] 09 - 00 稲荷町水源浄水場				[浄水場名] 11 - 00 曾野町東水源浄水場			
	[水源名] 曾野町西水源				[水源名] 稲荷町水源				[水源名] 曾野町東・北水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 270 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 58 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 477 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 曾野町西水源浄水場				[浄水場名] 09 - 00 稲荷町水源浄水場				[浄水場名] 11 - 00 曾野町東水源浄水場			
	[水源名] 曾野町西水源				[水源名] 稲荷町水源				[水源名] 曾野町東・北水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 270 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 58 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 477 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 073 愛知県 稲沢市				[事業主体名] 23 - 073 愛知県 稲沢市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 12 - 00 岩倉団地配水場				[浄水場名] 03 - 00 石橋浄水場				[浄水場名] 04 - 00 祖父江配水場			
	[水源名] 岩倉団地第1・第2水源				[水源名] 石橋浄水場1-3号井、県水				[水源名] 祖父江配水場、県水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,210 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 38,076 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 5,033 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1								
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0008	1								
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1								
EPN			<0.00005	1								
MCPA			<0.00005	1								
アシュラム			<0.009	1								
アセフェート			<0.00060	1								
アトラジン			<0.0001	1								
アニロホス			<0.00003	1								
アミトラス			<0.00006	1								
アラクロール			<0.0003	1								
イソキサチオン			<0.00008	1								
イソフェンホス			<0.00002	1								
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1								
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1								
イミノクタジン			<0.00006	1								
インダノファン			<0.00009	1								
エスプロカルブ			<0.0003	1								
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1								
エトフェンプロックス			<0.0008	1								
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1								
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1								
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1								
オリサストロピン			<0.001	1								
カズサホス			<0.000006	1								
カフェンストロール			<0.00008	1								
カルタップ			<0.003	1								
カルバリル (NAC)			<0.0005	1								
カルプロバミド			<0.0004	1								
カルボフラン			<0.00005	1								
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1								
キャブタン			<0.003	1								
クミルロン			<0.0003	1								
グリホサート			<0.02	1								
グルホシネート			<0.0002	1								
クロメプロップ			<0.0002	1								
クロルニトロフェン (CNP)			<0.000010	1								
クロルピリホス			<0.00005	1								
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン			<0.00004	1								
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1								
ジクロルボス (DDVP)			<0.00008	1								
ジクワット			<0.00005	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1								
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00005	1								
ジチオピル			<0.00009	1								
シハロホップブチル			<0.00006	1								
シマジン (CAT)			<0.00003	1								
ジメタメトリン			<0.0002	1								
ジメトエート			<0.0005	1								
シメトリン			<0.0003	1								
ジメピベレート			<0.00003	1								
ダイアジノン			<0.00005	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 073 愛知県 稲沢市				[事業主体名] 23 - 073 愛知県 稲沢市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.008	1								
			<0.00006	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.0008	1								
			<0.003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0006	1								
			<0.00005	1								
			<0.0010	1								
			<0.0006	1								
			<0.0003	1								
			<0.00005	1								
			<0.00009	1								
			<0.0001	1								
			<0.00004	1								
			<0.0002	1								
			<0.00002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0004	1								
			<0.00005	1								
			<0.00010	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.00006	1								
			<0.00007	1								
			<0.0001	1								
			<0.001	1								
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.0002	1								
			<0.0003	1								
			<0.0005	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.0005	1								
			<0.0005	1								
			<0.001	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.0009	1								
			<0.00004	1								
			<0.002	1								
			<0.003	1								
			<0.0004	1								
			<0.0001	1								
			<0.0007	1								
			<0.00003	1								
			<0.0070	1								
			<0.0005	1								
			<0.0003	1								
			<0.0001	1								
			<0.0006	1								
			<0.00004	1								
			<0.0003	1								
			<0.0004	1								

検査項目	[事業主体名] 23 - 071 愛知県 岩倉市				[事業主体名] 23 - 073 愛知県 稲沢市				[事業主体名] 23 - 073 愛知県 稲沢市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1								
			<0.0002	1								
			<0.001	1								
			<0.00005	1								



検査項目	[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市				[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市				[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 西部浄水場				[浄水場名] 02 - 00 中部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 八開浄水場			
	[水源名] 西部水源				[水源名] 中部水源				[水源名] 八開水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 349 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,636 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クオルピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市				[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市				[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 西部浄水場				[浄水場名] 02 - 00 中部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 八開浄水場			
	[水源名] 西部水源				[水源名] 中部水源				[水源名] 八開水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 349 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,636 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市				[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市				[事業主体名] 23 - 074 愛知県 愛西市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 西部浄水場				[浄水場名] 02 - 00 中部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 八開浄水場			
	[水源名] 西部水源				[水源名] 中部水源				[水源名] 八開水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 349 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,636 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 大口北部水源浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大口南部水源浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大口中部水源浄水場			
	[水源名] 大口北部水源、他送水				[水源名] 大口南部水源、他送水				[水源名] 大口中部水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,112 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 274 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 170 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 大口北部水源浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大口南部水源浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大口中部水源浄水場			
	[水源名] 大口北部水源、他送水				[水源名] 大口南部水源、他送水				[水源名] 大口中部水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,112 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 274 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 170 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 大口北部水源浄水場				[浄水場名] 02 - 00 大口南部水源浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大口中部水源浄水場			
	[水源名] 大口北部水源、他送水				[水源名] 大口南部水源、他送水				[水源名] 大口中部水源			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,112 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 274 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 170 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 北定松水源浄水場				[浄水場名] 07 - 00 東川水源浄水場				[浄水場名] 10 - 00 高雄西部水源浄水場			
	[水源名] 北定松水源				[水源名] 東川水源、他送水				[水源名] 高雄西部水源、他送水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 394 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 707 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 708 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 北定松水源浄水場				[浄水場名] 07 - 00 東川水源浄水場				[浄水場名] 10 - 00 高雄西部水源浄水場			
	[水源名] 北定松水源				[水源名] 東川水源、他送水				[水源名] 高雄西部水源、他送水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 394 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 707 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 708 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 北定松水源浄水場				[浄水場名] 07 - 00 東川水源浄水場				[浄水場名] 10 - 00 高雄西部水源浄水場			
	[水源名] 北定松水源				[水源名] 東川水源、他送水				[水源名] 高雄西部水源、他送水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 394 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 707 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 708 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	[浄水場名] 11 - 00 小淵水源浄水場				[浄水場名] 13 - 00 柏森北部水源浄水場				[浄水場名] 14 - 00 柏森南部水源浄水場			
	[水源名] 小淵水源				[水源名] 柏森北部水源、他2水源と混合				[水源名] 柏森南部水源、他1水源と混合			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルババリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 小淵水源浄水場				[浄水場名] 13 - 00 柏森北部水源浄水場				[浄水場名] 14 - 00 柏森南部水源浄水場			
	[水源名] 小淵水源				[水源名] 柏森北部水源、他2水源と混合				[水源名] 柏森南部水源、他1水源と混合			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 247 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,278 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 908 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 小淵水源浄水場				[浄水場名] 13 - 00 柏森北部水源浄水場				[浄水場名] 14 - 00 柏森南部水源浄水場			
	[水源名] 小淵水源				[水源名] 柏森北部水源、他2水源と混合				[水源名] 柏森南部水源、他1水源と混合			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 247 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,278 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 908 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 15 - 00 南山名水源浄水場				[浄水場名] 16 - 00 境山水源浄水場				[浄水場名] 17 - 00 河北配水場			
	[水源名] 南山名水源、他送水				[水源名] 境山水源				[水源名] 河北水源、他1水源と混合、県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 960 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 345 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,696 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	[浄水場名] 15 - 00 南山名水源浄水場				[浄水場名] 16 - 00 境山水源浄水場				[浄水場名] 17 - 00 河北配水場			
	[水源名] 南山名水源、他送水				[水源名] 境山水源				[水源名] 河北水源、他1水源と混合、県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリゾチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合				[事業主体名] 23 - 075 愛知県 丹羽広域事務組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 15 - 00 南山名水源浄水場				[浄水場名] 16 - 00 境山水源浄水場				[浄水場名] 17 - 00 河北配水場			
	[水源名] 南山名水源、他送水				[水源名] 境山水源				[水源名] 河北水源、他1水源と混合、県水受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 960 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 345 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 12,696 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 志貴野水源送水場				[浄水場名] 03 - 00 笹曾根配水場				[浄水場名] 05 - 00 上羽角配水場			
	[水源名] 志貴野第1～11号井				[水源名] 宅野島水源				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,504 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,364 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,660 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												



検査項目	[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 志貴野水源送水場				[浄水場名] 03 - 00 笹曾根配水場				[浄水場名] 05 - 00 上羽角配水場			
	[水源名] 志貴野第1～11号井				[水源名] 宅野島水源				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,504 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,364 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,660 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 01 - 00 志貴野水源送水場				[浄水場名] 03 - 00 笹曾根配水場				[浄水場名] 05 - 00 上羽角配水場			
	[水源名] 志貴野第1～11号井				[水源名] 宅野島水源				[水源名] 県水受水(幸田)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,504 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,364 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 1,660 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 八ッ面第3配水池				[浄水場名] 07 - 00 岡山第3配水池				[浄水場名] 01 - 00 下般若配水場			
	[水源名] 県水受水(幸田)、他送水				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 第2号井(他1水源と混合)、県水(犬山)			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 29,682 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,352 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,685 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クワリピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 八ッ面第3配水池				[浄水場名] 07 - 00 岡山第3配水池				[浄水場名] 01 - 00 下般若配水場			
	[水源名] 県水受水(幸田)、他送水				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 第2号井(他1水源と混合)、県水(犬山)			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 29,682 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,352 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,685 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 076 愛知県 西尾市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 06 - 00 八ッ面第3配水池				[浄水場名] 07 - 00 岡山第3配水池				[浄水場名] 01 - 00 下般若配水場			
	[水源名] 県水受水(幸田)、他送水				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 第2号井(他1水源と混合)、県水(犬山)			
	[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 29,682 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 13,352 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 14,685 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 後飛保配水場				[浄水場名] 03 - 00 小鹿第3ポンプ場				[浄水場名] 04 - 00 神明ポンプ場			
	[水源名] 第1号井(他7水源と混合)				[水源名] 小鹿第3水源				[水源名] 神明水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 11,663 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 107 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 158 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルフアン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 後飛保配水場				[浄水場名] 03 - 00 小鹿第3ポンプ場				[浄水場名] 04 - 00 神明ポンプ場			
	[水源名] 第1号井(他7水源と混合)				[水源名] 小鹿第3水源				[水源名] 神明水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 11,663 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 107 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 158 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 後飛保配水場				[浄水場名] 03 - 00 小鹿第3ポンプ場				[浄水場名] 04 - 00 神明ポンプ場			
	[水源名] 第1号井(他7水源と混合)				[水源名] 小鹿第3水源				[水源名] 神明水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 11,663 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 107 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 158 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												



検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 両高屋ポンプ場				[浄水場名] 06 - 00 布袋東部第2ポンプ場				[浄水場名] 07 - 00 上奈良ポンプ場			
	[水源名] 両高屋水源				[水源名] 布袋東部第2水源				[水源名] 上奈良水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 340 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 625 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 684 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロピン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クローピリホス												
クロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 両高屋ポンプ場				[浄水場名] 06 - 00 布袋東部第2ポンプ場				[浄水場名] 07 - 00 上奈良ポンプ場			
	[水源名] 両高屋水源				[水源名] 布袋東部第2水源				[水源名] 上奈良水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 340 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 625 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 684 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベントラソリン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソリン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 05 - 00 両高屋ポンプ場				[浄水場名] 06 - 00 布袋東部第2ポンプ場				[浄水場名] 07 - 00 上奈良ポンプ場			
	[水源名] 両高屋水源				[水源名] 布袋東部第2水源				[水源名] 上奈良水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 340 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 625 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 684 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 草井第1ポンプ場				[浄水場名] 09 - 00 草井第2ポンプ場				[浄水場名] 10 - 00 草井南部ポンプ場			
	[水源名] 草井第1水源				[水源名] 草井第2水源				[水源名] 草井南部水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 20 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 205 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 472 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンプロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン (エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 草井第1ポンプ場				[浄水場名] 09 - 00 草井第2ポンプ場				[浄水場名] 10 - 00 草井南部ポンプ場			
	[水源名] 草井第1水源				[水源名] 草井第2水源				[水源名] 草井南部水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 20 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 205 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 472 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メナム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 08 - 00 草井第1ポンプ場				[浄水場名] 09 - 00 草井第2ポンプ場				[浄水場名] 10 - 00 草井南部ポンプ場			
	[水源名] 草井第1水源				[水源名] 草井第2水源				[水源名] 草井南部水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 20 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 205 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 472 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	[浄水場名] 11 - 00 南野第1ポンプ所				[浄水場名] 12 - 00 南野第2ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 笠寺山配水場			
	[水源名] 南野第1水源				[水源名] 南野第2水源				[水源名] 蟹甲水源1・2・4号井・笠寺山水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量]		71 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		80 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		2,280 (m <sup>3</sup> )	
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)											<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)											<0.0010	1
2, 4-D(2, 4-PA)											<0.0003	1
EPN											<0.00005	1
MCPA											<0.00030	1
アシュラム											<0.009	1
アセフェート											<0.00080	1
アトラジン											<0.0001	1
アニコホス											<0.00005	1
アミトラス											<0.00030	1
アラクロール											<0.0003	1
イソキサチオン											<0.00008	1
イソフェンホス											<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)											<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)											<0.003	1
イプロベンホス (IBP)											<0.0009	1
イミノクタジン											<0.00006	1
インダノファン											<0.00009	1
エスプロカルブ											<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)											<0.00006	1
エトフェンブロックス											<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)											<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)											<0.0001	1
オキサジクロメホン											<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)											<0.0003	1
オリサストロピン											<0.001	1
カズサホス											<0.00006	1
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ											<0.003	1
カルババリル (NAC)											<0.0005	1
カルプロバミド											<0.0004	1
カルボフラン											<0.00005	1
キノクラミン (ACN)											<0.00005	1
キャブタン											<0.003	1
クミルロン											<0.0003	1
グリホサート											<0.02	1
グルホシネート											<0.0002	1
クロメプロップ											<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)											<0.000100	1
クロロピリホス											<0.00005	1
クロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン											<0.00004	1
シアナホス (CYAP)											<0.00003	1
ジウロン (DCMU)											<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)											<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)											<0.00008	1
ジクワット											<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)											<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業											<0.00005	1
ジチオピル											<0.00009	1
シハロホップブチル											<0.00006	1
シマジン (CAT)											<0.00003	1
ジメタメトリン											<0.0002	1
ジメトエート											<0.0005	1
シメトリン											<0.0003	1
ジメピベレート											<0.00003	1
ダイアジノン											<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	[浄水場名] 11 - 00 南野第1ポンプ所				[浄水場名] 12 - 00 南野第2ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 笠寺山配水場			
	[水源名] 南野第1水源				[水源名] 南野第2水源				[水源名] 蟹甲水源1・2・4号井・笠寺山水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量]		71 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		80 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		2,280 (m <sup>3</sup> )	
	給水栓水				給水栓水				給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン											<0.008	1
ダゾメット											<0.00006	1
チアジニル											<0.001	1
チウラム											<0.0002	1
チオジカルブ											<0.0008	1
チオファネートメチル											<0.003	1
チオベンカルブ											<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)											<0.0002	1
トリクロビル											<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)											<0.00020	1
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン											<0.0006	1
ナプロバミド											<0.0003	1
パラコート											<0.00005	1
ピペロホス											<0.000050	1
ピラクロニル											<0.0001	1
ピラソキシフェン											<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)											<0.0002	1
ピリダフェンチオン											<0.00005	1
ピリブチカルブ											<0.0002	1
ピロキロン											<0.0004	1
フィプロニル											<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)											<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)											<0.0003	1
フェリムゾン											<0.0005	1
フェンチオン (MPP)											<0.00006	1
フェントエート (PAP)											<0.00007	1
フェントラザミド											<0.0001	1
フサライド											<0.001	1
ブタクロール											<0.0003	1
ブタミホス											<0.0002	1
ブプロフェジン											<0.0002	1
フルアジナム											<0.0003	1
プレチラクロール											<0.0005	1
プロシミドン											<0.0009	1
プロチオホス											<0.00004	1
プロピコナゾール											<0.0005	1
プロピザミド											<0.0005	1
プロベナゾール											<0.0005	1
プロモブチド											<0.001	1
ペノミル											<0.0002	1
ベンシクロン											<0.001	1
ベンゾビスクロン											<0.0009	1
ベンゾフェナップ											<0.00004	1
ベントラソリン											<0.002	1
ベンデメタリン											<0.003	1
ベンフラカルブ											<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)											<0.0001	1
ベンフレセート											<0.0007	1
ホスチアゼート											<0.00003	1
マラチオン(マラソン)											<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)											<0.0005	1
メゾミル											<0.0003	1
メナム(カーバム)											<0.0001	1
メタラキシル											<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)											<0.00004	1
メチルダイムロン											<0.0003	1
メトミノストロピン											<0.0004	1



検査項目	[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 080 愛知県 江南市				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 11 - 00 南野第1ポンプ所				[浄水場名] 12 - 00 南野第2ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 笠寺山配水場			
	[水源名] 南野第1水源				[水源名] 南野第2水源				[水源名] 蟹甲水源1・2・4号井・笠寺山水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 71 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 80 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 2,280 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン											<0.0003	1
メフェナセット											<0.0002	1
メプロニル											<0.001	1
モリネート											<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 長久手第1水源				[浄水場名] 04 - 00 福谷水源				[浄水場名] 05 - 00 三ヶ峯配水場			
	[水源名] 長久手1~3水源				[水源名] 福谷・棚田・東名水源				[水源名] 県水受水(尾張東部)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 387 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 753 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 40,887 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)							<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)							<0.0010	1			<0.0010	1
2, 4-D(2, 4-PA)							<0.0003	1			<0.0003	1
EPN							<0.00005	1			<0.00005	1
MCPA							<0.00030	1			<0.00030	1
アシュラム							<0.009	1			<0.009	1
アセフェート							<0.00080	1			<0.00080	1
アトラジン							<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス							<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス							<0.00030	1			<0.00030	1
アラクロール							<0.0003	1			<0.0003	1
イソキサチオン							<0.00008	1			<0.00008	1
イソフェンホス							<0.00003	1			<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1			<0.003	1
イブレンホス (IBP)							<0.0009	1			<0.0009	1
イミノクタジン							<0.00006	1			<0.00006	1
インダノファン							<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ							<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)							<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス							<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)							<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)							<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン							<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)							<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン							<0.001	1			<0.001	1
カズサホス							<0.00006	1			<0.00006	1
カフェンストロール							<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ							<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)							<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド							<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン							<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)							<0.00005	1			<0.00005	1
キャブタン							<0.003	1			<0.003	1
クミルロン							<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート							<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート							<0.0002	1			<0.0002	1
クロメプロップ							<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)							<0.000100	1			<0.000100	1
クロロピリホス							<0.00005	1			<0.00005	1
クロタロニル (TPN)							<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン							<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)							<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロロホス (DDVP)							<0.00008	1			<0.00008	1
ジクワット							<0.00005	1			<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬							<0.00005	1			<0.00005	1
ジチオピル							<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップブチル							<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン							<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート							<0.0005	1			<0.0005	1
シメトリン							<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート							<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン							<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 長久手第1水源				[浄水場名] 04 - 00 福谷水源				[浄水場名] 05 - 00 三ヶ峯配水場			
	[水源名] 長久手1~3水源				[水源名] 福谷・棚田・東名水源				[水源名] 県水受水(尾張東部)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 387 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 753 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 40,887 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン							<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット							<0.00006	1			<0.00006	1
チアジニル							<0.001	1			<0.001	1
チウラム							<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ							<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル							<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル							<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)							<0.00020	1			<0.00020	1
トリシクラゾール							<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン							<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド							<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート							<0.00005	1			<0.00005	1
ピペロホス							<0.000050	1			<0.000050	1
ピラクロニル							<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン							<0.00004	1			<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)							<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン							<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン							<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル							<0.000005	1			<0.000005	1
フェントロチオン (MEP)							<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン							<0.0005	1			<0.0005	1
フェンチオン (MPP)							<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)							<0.00007	1			<0.00007	1
フェントラザミド							<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド							<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール							<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス							<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン							<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム							<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン							<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス							<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド							<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド							<0.001	1			<0.001	1
ペノミル							<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン							<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ							<0.00004	1			<0.00004	1
ベントラソリン							<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン							<0.003	1			<0.003	1
ベンフラカルブ							<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (バスロジン)							<0.0001	1			<0.0001	1
ベンフレセート							<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート							<0.00003	1			<0.00003	1
マラチオン(マラソリン)							<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)							<0.0005	1			<0.0005	1
メソミル							<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)							<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル							<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン							<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン							<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 03 - 00 長久手第1水源				[浄水場名] 04 - 00 福谷水源				[浄水場名] 05 - 00 三ヶ峯配水場			
	[水源名] 長久手1~3水源				[水源名] 福谷・棚田・東名水源				[水源名] 県水受水(尾張東部)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 387 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 753 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 40,887 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン							<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセット							<0.0002	1			<0.0002	1
メプロニル							<0.001	1			<0.001	1
モリネート							<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	[浄水場名] 06 - 00 高嶺配水場				[浄水場名] 07 - 00 尼ヶ根配水場				[浄水場名] 09 - 00 東郷配水場			
	[水源名] 県水受水(豊田)・他送水				[水源名] 和合ヶ丘水源・他送水				[水源名] 県水受水(尾張東部)・他送水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
EPN			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
MCPA			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00080	1			<0.00080	1			<0.00080	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニコロホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アミトラス			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
アラクロー			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
イソキサチオン			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
イソフェンホス			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
イミノクタジン			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000100	1			<0.000100	1			<0.000100	1
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
シアノホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
ジクワット			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメドリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	[浄水場名] 06 - 00 高嶺配水場				[浄水場名] 07 - 00 尼ヶ根配水場				[浄水場名] 09 - 00 東郷配水場			
	[水源名] 県水受水(豊田)・他送水				[水源名] 和合ヶ丘水源・他送水				[水源名] 県水受水(尾張東部)・他送水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水 5,451 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 3,027 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 給水栓水 24,768 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピペロホス			<0.000050	1			<0.000050	1			<0.000050	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラソキシフェン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリプチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート (PAP)			<0.00007	1			<0.00007	1			<0.00007	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フザライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ベンデメタリン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコブロップ (MCPP)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 084 愛知県 あま市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 10 - 00 二村山配水場				[浄水場名] 12 - 00 三好ヶ丘配水場				[浄水場名] 01 - 00 川部配水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 県水受水(七宝)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,199 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,491 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 6,484 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)			<0.0005	1			<0.0005	1				
2, 2-DPA(ダラボン)			<0.0010	1			<0.0010	1				
2, 4-D(2, 4-PA)			<0.0003	1			<0.0003	1				
EPN			<0.00005	1			<0.00005	1				
MCPA			<0.00030	1			<0.00030	1				
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1				
アセフェート			<0.00080	1			<0.00080	1				
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1				
アニロホス			<0.00005	1			<0.00005	1				
アミトラス			<0.00030	1			<0.00030	1				
アラクロール			<0.0003	1			<0.0003	1				
イソキサチオン			<0.00008	1			<0.00008	1				
イソフェンホス			<0.00003	1			<0.00003	1				
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1				
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1				
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1			<0.0009	1				
イミノクタジン			<0.00006	1			<0.00006	1				
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1				
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1				
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)			<0.00006	1			<0.00006	1				
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1				
エトリジアゾール (エクロメゾール)			<0.00004	1			<0.00004	1				
エンドスルファン (ベンゾエジン)			<0.0001	1			<0.0001	1				
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1				
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1				
オリサストロピン			<0.001	1			<0.001	1				
カズサホス			<0.000006	1			<0.000006	1				
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1				
カルタップ			<0.003	1			<0.003	1				
カルバリル (NAC)			<0.0005	1			<0.0005	1				
カルプロバミド			<0.0004	1			<0.0004	1				
カルボフラン			<0.00005	1			<0.00005	1				
キノクラミン (ACN)			<0.00005	1			<0.00005	1				
キャブタン			<0.003	1			<0.003	1				
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1				
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1				
グルホシネート			<0.0002	1			<0.0002	1				
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1				
クロロニトロフェン (CNP)			<0.000100	1			<0.000100	1				
クロルピリホス			<0.00005	1			<0.00005	1				
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1				
シアナジン			<0.00004	1			<0.00004	1				
シアンホス (CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1				
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1				
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1				
ジクロルボス (DDVP)			<0.00008	1			<0.00008	1				
ジクワット			<0.00005	1			<0.00005	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1				
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農業			<0.00005	1			<0.00005	1				
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1				
シハロホップチル			<0.00006	1			<0.00006	1				
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1				
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1				
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1				
シメトリン			<0.0003	1			<0.0003	1				
ジメピベレート			<0.00003	1			<0.00003	1				
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1				



検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 084 愛知県 あま市			
	[浄水場名] 10 - 00 二村山配水場				[浄水場名] 12 - 00 三好ヶ丘配水場				[浄水場名] 01 - 00 川部配水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 県水受水(七宝)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水				[1日平均浄水量] 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1				
ダゾメット			<0.00006	1			<0.00006	1				
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1				
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1				
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1				
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1				
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1				
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)			<0.00020	1			<0.00020	1				
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1				
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1				
ナプロバミド			<0.0003	1			<0.0003	1				
パラコート			<0.00005	1			<0.00005	1				
ピペロホス			<0.000050	1			<0.000050	1				
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1				
ピラゾキシフェン			<0.00004	1			<0.00004	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1				
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1				
ピリヂチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1				
ピロキロン			<0.0004	1			<0.0004	1				
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1				
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1				
フェリムゾン			<0.0005	1			<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1				
フェントエート (PAP)			<0.00007	1			<0.00007	1				
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1				
フザライド			<0.001	1			<0.001	1				
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1				
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1				
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1				
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1				
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1				
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1				
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1				
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1				
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1				
プロベナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1				
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1				
ペノミル			<0.0002	1			<0.0002	1				
ベンシクロン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゾピシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1				
ベンゾフェナップ			<0.00004	1			<0.00004	1				
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1				
ベンチメタリン			<0.003	1			<0.003	1				
ベンフラカルブ			<0.0004	1			<0.0004	1				
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1			<0.0001	1				
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1				
ホスチアゼート			<0.00003	1			<0.00003	1				
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1				
メコプロップ (MCPP)			<0.0005	1			<0.0005	1				
メゾミル			<0.0003	1			<0.0003	1				
メナム(カーバム)			<0.0001	1			<0.0001	1				
メタラキシル			<0.0006	1			<0.0006	1				
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1				
メチルダイムロン			<0.0003	1			<0.0003	1				
メトミノストロピン			<0.0004	1			<0.0004	1				

検査項目	[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 081 愛知県 愛知中部水道企業団				[事業主体名] 23 - 084 愛知県 あま市			
	[浄水場名] 10 - 00 二村山配水場				[浄水場名] 12 - 00 三好ヶ丘配水場				[浄水場名] 01 - 00 川部配水場			
	[水源名] 県水受水(上野)				[水源名] 県水受水(尾張東部)				[水源名] 県水受水(七宝)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 8,199 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 11,491 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] 6,484 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
メトリブジン			<0.0003	1			<0.0003	1				
メフェナセット			<0.0002	1			<0.0002	1				
メプロニル			<0.001	1			<0.001	1				
モリネート			<0.00005	1			<0.00005	1				

検査項目	[事業主体名] 23 - 084 愛知県 あま市				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 木田配水管理センター				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 県水受水(美和)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 7,408 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコホス												
アミトラス												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)												
エトフェンブロックス												
エトリジアゾール (エクロメゾール)												
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルプロバミド												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチアノン												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ジメピベレート												
ダイアジノン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 084 愛知県 あま市				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 木田配水管理センター				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 県水受水(美和)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 7,408 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
ダイムロン												
ダゾメット												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェントロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンデメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メゾミル												
メタム(カーバム)												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メチルダイムロン												
メトミノストロピン												

検査項目	[事業主体名] 23 - 084 愛知県 あま市				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 02 - 00 木田配水管理センター				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 県水受水(美和)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 7,408 (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 給水栓水			
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												