

検査項目	[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)			
	[浄水場名] 01 - 00 忌部浄水場				[浄水場名] 02 - 01 竹矢ポンプ場				[浄水場名] 02 - 02 竹矢ポンプ場			
	[水源名] 忌部水源(千本ダム)				[水源名] 県用水事業(飯梨川水系) 矢田系				[水源名] 県用水事業(飯梨川水系) 朝酌系			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量]		14,069 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		11,633 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		7,902 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.42	1			0.16	1			0.16	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.20	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	0.002	0.004	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.006	<0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.022	0.010	0.016	4	0.018	0.006	0.012	4	0.024	0.006	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブromジクロロメタン	0.008	0.003	0.006	4	0.006	0.002	0.004	4	0.008	0.002	0.005	4
ブromホルム	0.001	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			9.6	1			11.5	1			11.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	17.4	14.1	15.7	12	15.6	10.5	13.2	12	15.9	8.6	12.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			28	1			19	1			18	1
蒸発残留物			80	1			69	1			66	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.5	0.6	12	0.9	0.3	0.5	12	0.9	0.3	0.5	12
pH値	7.1	6.8	7.0	12	7.1	6.8	6.9	12	7.1	6.9	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)			
	[浄水場名] 03 - 00 左水配水池				[浄水場名] 04 - 00 古志浄水場				[浄水場名] 05 - 00 春日配水池			
	[水源名] 左水水源池				[水源名] 柿原溜池				[水源名] 県用水事業(斐伊川水系)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 543 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 8,243 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1							<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.68	1							0.30	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1							<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1							<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1							<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1							<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							<0.001	1
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	4					0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.004	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.015	0.006	0.011	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.005	0.002	0.004	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1							0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1							<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1							<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.4	1							8.2	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1							<0.005	1
塩化物イオン	10.8	10.2	10.5	12					13.2	8.4	10.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1							20	1
蒸発残留物	97	90	93	4							67	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1							<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12					0.5	0.4	0.4	12
pH値	6.9	6.8	6.9	12					7.3	7.0	7.2	12
味			0	12							0	12
臭気			0	12							0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12					0.6	<0.1	<0.1	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)			
	[浄水場名] 06 - 00 枕木浄水場				[浄水場名] 07 - 00 大野配水池				[浄水場名] 08 - 00 本郷配水池			
	[水源名] 枕木第1水源				[水源名] 県用水事業(斐伊川水系)				[水源名] 県用水事業(斐伊川水系)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 17 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,123 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 2,024 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	58	0	8	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.004	0.002	0.003	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10	1			0.39	1			0.37	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.45	0.22	0.34	4	0.12	<0.06	0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	<0.001	0.004	4	0.004	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.001	0.001	0.001	4	0.025	0.008	0.014	4	0.013	0.006	0.009	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.003	0.005	4	0.005	0.002	0.004	4
ブromホルム	0.001	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.05	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			13.9	1			10.2	1			8.1	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	21.5	19.4	20.2	12	12.8	8.4	10.2	12	14.8	7.8	10.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79	60	67	4			26	1			20	1
蒸発残留物	142	124	134	4			72	1			60	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.3	0.4	12
pH値	7.9	7.5	7.6	12	7.3	6.9	7.1	12	7.1	6.9	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)			
	[浄水場名] 09 - 00 玉造浄水場				[浄水場名] 10 - 00 大谷浄水場				[浄水場名] 11 - 00 出雲郷配水池			
	[水源名] 玉湯川水源				[水源名] 大谷水源				[水源名] 県用水事業(斐伊川水系)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1.054 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 104 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1.592 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.44	1			0.44	1			0.35	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.19	<0.06	0.11	4	0.28	<0.06	0.15	4	0.14	<0.06	0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.005	<0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.008	0.002	0.004	4	0.017	0.006	0.012	4	0.017	0.008	0.012	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.001	4	0.006	0.001	0.004	4	0.007	0.002	0.005	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			12.7	1			9.0	1			8.2	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	21.5	15.4	17.6	12	18.0	15.2	16.2	12	15.1	7.9	10.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			30	1			22	1			19	1
蒸発残留物			89	1			68	1			57	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.3	0.5	12	0.5	<0.3	0.3	12	0.7	0.3	0.4	12
pH値	7.1	6.9	7.0	12	7.3	6.8	7.1	12	7.3	7.0	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)			
	[浄水場名] 12 - 00 加賀浄水場				[浄水場名] 13 - 00 里路浄水場				[浄水場名] 14 - 00 片江浄水場			
	[水源名] 御手洗川砂防堰堤(第1)水源				[水源名] 里路川砂防堰堤水源				[水源名] 大谷川砂防堰堤水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 292 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 501 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 283 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1			0.54	1			0.47	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.23	<0.06	0.09	4	0.15	<0.06	<0.06	4	0.30	<0.06	0.15	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.016	0.002	0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.022	0.004	0.011	4	0.025	0.006	0.014	4	0.029	0.009	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブromクロロメタン	0.006	<0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.002	4	0.008	0.002	0.005	4
ブromホルム	0.004	0.002	0.003	4	0.007	0.004	0.006	4	0.003	<0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			13.9	1			14.3	1			25.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	20.5	16.9	18.8	12	21.8	19.6	20.8	12	39.4	32.3	36.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			23	1			36	1			29	1
蒸発残留物			73	1			85	1	107	98	104	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12	1.2	0.4	0.7	12
pH値	7.2	6.7	7.0	12	7.0	6.7	6.8	12	7.0	6.6	6.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.8	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)			
	[浄水場名] 15 - 00 笹子浄水場				[浄水場名] 16 - 00 七類浄水場				[浄水場名] 17 - 00 福浦配水池			
	[水源名] 笹子田前川砂防堰堤水源				[水源名] 七類川堰堤水源				[水源名] 県用水事業(斐伊川水系)			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 33 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 263 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,361 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	2	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.87	1			0.41	1			0.23	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.60	0.18	0.40	4	0.50	0.12	0.29	4	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.014	0.003	0.008	4	0.030	0.005	0.016	4	0.008	0.001	0.005	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.034	0.007	0.018	4	0.055	0.022	0.033	4	0.022	0.009	0.017	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.002	0.004	4	0.014	0.005	0.009	4	0.008	0.003	0.006	4
プロモホルム	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			16.1	1			19.8	1			8.5	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	39.8	26.8	33.5	12	42.1	31.7	37.8	12	14.8	8.4	10.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			23	1			24	1			26	1
蒸発残留物			98	1	112	92	104	4			63	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.0	0.4	0.6	12	1.3	0.5	0.8	12	0.6	0.4	0.5	12
pH値	6.9	6.5	6.7	12	6.8	6.4	6.7	12	7.5	7.1	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 001 島根県 松江市(松江)				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市			
	[浄水場名] 18 - 00 別所第1浄水場				[浄水場名] 19 - 00 別所第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 益田水源			
	[水源名] 別所第1水源取水堰				[水源名] 別所第2水源取水井				[水源名] 益田水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 76 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 179 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,005 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.001	1				
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.61	1			0.51	1	0.16	0.06	0.13	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1	0.19	0.13	0.15	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	0.22	<0.06	0.11	4	0.14	<0.06	0.08	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.005	<0.001	0.003	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	0.009	0.015	4	0.012	0.004	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.007	0.002	0.005	4	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1				
銅及びその化合物			0.01	1			0.03	1				
ナトリウム及びその化合物			11.1	1			18.3	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン	14.9	11.3	13.0	12	14.0	13.0	13.6	12	14.4	8.2	11.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			46	1			53	1			34	1
蒸発残留物			90	1	127	116	121	4			81	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
pH値	7.3	6.9	7.1	12	7.5	7.3	7.4	12	7.6	6.7	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.2	0.0	0.1	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	0.0	0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市			
	[浄水場名] 02 - 00 高津水源地				[浄水場名] 03 - 00 木部水源地				[浄水場名] 04 - 00 昭和 water 地			
	[水源名] 高津水源				[水源名] 木部水源				[水源名] 昭和 water 地			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 4,000 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,600 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 600 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4								
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	0.53	0.71	4	0.11	0.04	0.09	4	0.14	0.01	0.10	4
フッ素及びその化合物											0.11	1
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.13	<0.06	0.08	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromocyclohexane	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	0.001	0.002	4	0.006	<0.001	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromocyclohexane	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromoholm	0.002	0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	20.0	10.6	16.9	12	17.6	11.4	15.3	12	16.1	9.1	12.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			46	1			36	1			36	1
蒸発残留物	125	107	117	4	110	87	94	4			91	1
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12
pH値	6.9	6.6	6.7	12	7.7	6.6	7.2	12	7.0	6.3	6.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.3	0.0	0.1	12	0.5	0.0	0.2	12	0.3	0.0	0.2	12
濁度	0.6	0.0	0.1	12	0.1	0.0	0.1	12	0.2	0.0	0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市			
	[浄水場名] 05 - 00 染羽水源地				[浄水場名] 06 - 00 横田水源地				[浄水場名] 07 - 00 神田水源地			
	[水源名] 染羽水源				[水源名] 横田水源				[水源名] 神田水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,164 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 5,713 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 300 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	13	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	13			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物	<0.003	<0.003	<0.003	4			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.13	0.21	5			0.65	1	0.13	0.09	0.11	4
フッ素及びその化合物			0.16	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.050	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			10.1	1			6.3	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン	13.5	8.4	11.1	13	8.4	3.4	6.7	13	8.5	4.4	6.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			35	1			19	1				
蒸発残留物			88	1			51	1				
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.7	0.2	0.3	13	0.4	0.2	0.3	13	0.4	0.3	0.3	12
pH値	7.2	6.7	7.0	13	7.1	6.3	6.8	13	7.2	6.7	6.9	12
味			0	13			0	13			0	12
臭気			0	13			0	13			0	12
色度	0.5	0.0	0.1	13	0.5	0.0	0.1	13	0.2	0.0	0.0	12
濁度	0.2	0.0	0.1	13	0.1	0.0	0.1	13	0.4	0.0	0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市			
	[浄水場名] 08 - 00 赤雁水源地				[浄水場名] 09 - 00 北河内水源地				[浄水場名] 10 - 00 宇治水源地			
	[水源名] 赤雁水源				[水源名] 北河内水源				[水源名] 宇治水源			
[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				
[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 18 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 19 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12	0	0	0	13
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	13
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物					0.003	0.003	0.003	4			0.005	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.25	0.22	0.24	4	0.03	0.02	0.02	5
フッ素及びその化合物							<0.08	1			0.31	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0020	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	0.08	0.06	0.07	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム					0.002	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物											<0.02	1
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							22.4	1			24.3	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン					21.0	12.0	17.2	12	20.0	11.2	16.2	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					131	121	127	4			84	1
蒸発残留物					216	208	210	4			192	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)					0.6	0.3	0.4	12	0.3	0.1	0.2	13
pH値					7.6	7.3	7.4	12	7.9	7.5	7.7	13
味							0	12			0	13
臭気							0	12			0	13
色度					0.5	0.0	0.1	12	0.5	0.0	0.1	13
濁度					0.2	0.1	0.1	12	0.1	0.0	0.1	13

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市			
	[浄水場名] 11 - 00 上の谷水源地				[浄水場名] 12 - 00 金山水源地				[浄水場名] 13 - 00 安床水源地			
	[水源名] 上の谷水源				[水源名] 金山水源				[水源名] 安床水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 27 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											0	12
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物									0.003	0.002	0.003	4
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.15	0.11	0.13	4
フッ素及びその化合物											0.10	1
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.002	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム									0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン									13.9	5.0	11.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									68	62	65	4
蒸発残留物									146	117	127	4
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)									0.4	0.2	0.3	12
pH値									7.1	6.8	7.0	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									0.3	0.0	0.1	12
濁度									0.1	0.0	0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市			
	[浄水場名] 14 - 00 乙子水源地				[浄水場名] 15 - 00 山折水源地				[浄水場名] 16 - 00 金地浄水場			
	[水源名] 乙子水源				[水源名] 山折水源				[水源名] 金地水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 27 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 44 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,414 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	3	0.003	0.002	0.003	4			0.001	1
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	0.09	0.11	4	0.10	0.07	0.08	4	0.31	0.15	0.21	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	3	0.51	0.08	0.37	4			0.10	1
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.003	4	0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物					16.4	16.4	16.4	4				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4								
塩化物イオン	17.0	6.5	11.0	12	21.0	6.9	13.6	16	12.8	8.2	10.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	103	79	92	4	99	74	81	4				
蒸発残留物	178	153	170	4	184	157	169	4			57	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.3	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.2	12
pH値	7.2	6.7	6.9	12	7.6	7.2	7.5	12	7.3	6.4	6.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.1	0.0	0.1	12	0.3	0.0	0.1	12	0.3	0.0	0.1	12
濁度	0.1	0.0	0.1	12	0.1	0.0	0.1	12	0.2	0.0	0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 002 島根県 益田市				[事業主体名] 32 - 003 島根県 浜田市			
	[浄水場名] 17 - 00 飯浦水源地				[浄水場名] 18 - 00 久々茂第2水源地				[浄水場名] 01 - 00 美川浄水場			
	[水源名] 飯浦水源				[水源名] 久々茂第2水源				[水源名] 美川水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量]		130 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		182 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		13,575 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.003	0.002	0.003	4							<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55	0.26	0.36	4	0.11	0.08	0.10	4			0.39	1
フッ素及びその化合物	0.20	0.13	0.17	4	0.19	0.13	0.17	4			0.10	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.09	0.06	0.08	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.17	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.006	0.001	0.004	4	0.004	0.001	0.002	4	0.009	0.001	0.004	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
プロモホルム	0.004	0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.04	1							<0.02	1
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											9.4	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン	29.0	20.0	25.9	12	15.1	6.6	10.2	12	12.4	9.3	10.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			39	1			35	1			39	1
蒸発残留物	129	111	119	4			84	1	102	83	90	4
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジエオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.5	12	0.4	0.3	0.3	12	0.3	<0.3	0.3	12
pH値	7.0	6.3	6.7	12	7.2	6.4	6.9	12	7.7	6.6	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	0.1	0.5	12	0.2	0.0	0.1	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.3	0.0	0.1	12	0.1	0.0	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 003 島根県 浜田市				[事業主体名] 32 - 003 島根県 浜田市				[事業主体名] 32 - 003 島根県 浜田市			
	[浄水場名] 02 - 00 黒川水源地				[浄水場名] 03 - 00 大麻水源地				[浄水場名] 04 - 00 国府水源			
	[水源名] 黒川水源				[水源名] 大麻水源				[水源名] 国府水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,006 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 83 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,630 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00003	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.32	1
フッ素及びその化合物							<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.16	<0.06	0.10	4	0.16	<0.06	0.10	4	0.13	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.008	0.002	0.004	4	0.006	0.002	0.004	4	0.003	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											0.02	1
アルミニウム及びその化合物											<0.02	1
鉄及びその化合物							<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											12.5	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン	17.8	12.3	14.4	12	33.0	23.1	26.6	12	23.7	15.6	18.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43	1			44	1			31	1
蒸発残留物	108	91	98	4	142	108	126	4			70	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジオキシム											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.6	7.0	7.3	12	7.3	6.8	7.1	12	7.1	6.7	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	[浄水場名] 01 - 00 宮内				[浄水場名] 02 - 00 飯梨				[浄水場名] 03 - 00 矢田			
	[水源名] 宮内				[水源名] 飯梨				[水源名] 矢田			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類]				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 313 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 573 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4					<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.007	<0.001	0.004	4					0.002	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.002	<0.001	0.001	4					0.002	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.026	0.006	0.017	4					0.021	0.004	0.011	4
トリクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.008	0.002	0.006	4					0.006	<0.001	0.003	4
ブromホルム	0.003	<0.001	0.002	4					0.004	0.001	0.003	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物	* <0.03	<0.03	<0.03	4					* <0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物	* <0.005	<0.005	<0.005	4					* <0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	15.4	10.3	13.2	12					21.9	13.9	17.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物			59	1							64	1
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.4	12					0.6	<0.3	0.4	12
pH値	7.2	6.6	7.1	12					7.4	7.0	7.2	12
味			0	12							0	12
臭気			0	12							0	12
色度	0.6	<0.5	0.5	12					<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	[浄水場名] 04 - 00 川平				[浄水場名] 05 - 00 布部				[浄水場名] 06 - 00 金原			
	[水源名] 川平、富田				[水源名] 布部第1、布部第2				[水源名] 金原			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流水)・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,230 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 268 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 休止中 0 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.37	<0.06	0.17	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.012	<0.001	0.005	4				
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	0.030	0.006	0.015	4				
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	0.002	4				
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.010	<0.002	0.005	4				
プロモホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物							<0.02	1				
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	14.9	12.3	13.6	12	13.4	10.1	11.4	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物			74	1			50	1				
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	0.4	12				
pH値	6.5	6.3	6.4	12	7.0	6.8	6.9	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

\*は、浄水場出口水のデータです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	[浄水場名] 07 - 00 須谷				[浄水場名] 08 - 00 比田				[浄水場名] 09 - 00 西谷			
	[水源名] 須谷				[水源名] 比田第1、比田第2				[水源名] 西谷			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 277 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12				
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物					0.002	<0.001	0.001	4				
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸					0.27	0.09	0.17	4				
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム					0.006	0.001	0.004	4				
ジクロロ酢酸					0.004	<0.002	0.003	4				
ジブロモクロロメタン					0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン					0.026	0.007	0.017	4				
トリクロロ酢酸					0.004	<0.002	0.003	4				
ブロモジクロロメタン					0.009	0.003	0.006	4				
ブロモホルム					0.003	<0.001	0.002	4				
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン					13.8	9.0	10.7	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物							58	1				
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)					0.7	0.3	0.5	12				
pH値					7.1	6.6	6.9	12				
味							0	12				
臭気							0	12				
色度					<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12				

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	[浄水場名] 10 - 00 山佐				[浄水場名] 11 - 00 奥田原				[浄水場名] 12 - 00 宇波			
	[水源名] 山佐				[水源名] 山口川				[水源名] 滝奥ダム			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 393 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 40 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 61 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	170	0	13	13	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.005	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.27	1								
フッ素及びその化合物			<0.08	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.22	<0.06	0.13	4	0.49	0.16	0.32	4	0.27	<0.06	0.15	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.019	0.002	0.010	4	0.015	0.002	0.007	4	0.005	<0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	0.006	<0.002	0.004	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.002	<0.002	0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4
臭素酸	0.006	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.038	0.009	0.022	4	0.033	0.008	0.017	4	0.027	0.004	0.012	4
トリクロロ酢酸	0.008	<0.002	0.004	4	0.005	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.013	0.003	0.008	4	0.011	0.003	0.006	4	0.008	0.001	0.004	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1					0.01	0.01	0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.04	0.02	0.03	4	0.03	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.03	1								
銅及びその化合物			0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			8.4	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	12.8	10.5	11.5	12	13.2	10.1	11.4	12	12.7	11.1	11.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			12	1								
蒸発残留物			61	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジエオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.9	0.3	0.6	12	0.7	<0.3	0.4	12	0.5	<0.3	0.3	12
pH値	7.1	6.8	7.0	12	7.1	6.8	6.9	12	6.8	6.6	6.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.2	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	0.1	0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	[浄水場名] 13 - 00 原代				[浄水場名] 14 - 00 下十年畑				[浄水場名] 15 - 00 赤屋			
	[水源名] 原代第1、原代第2、原代第3、西市				[水源名] 下十年畑				[水源名] 赤屋			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,056 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 176 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物					<0.08	<0.08	<0.08	4				
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.15	<0.06	0.11	4	0.22	0.06	0.13	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.008	<0.001	0.005	4				
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4				
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.012	0.003	0.007	4	0.026	0.005	0.016	4				
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4				
ブromジクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	0.011	0.002	0.006	4				
ブromホルム	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	13.0	11.2	12.0	12	13.7	9.1	11.4	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物			82	1			72	1				
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	0.3	12	0.5	<0.3	0.4	12				
pH値	7.2	6.9	7.0	12	7.2	7.0	7.0	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	1.4	<0.5	0.7	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	0.5	<0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12				

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
	[浄水場名] 16 - 00 上十年畑				[浄水場名] 17 - 00 須山				[浄水場名] 18 - 00 大谷			
	[水源名] 佐水				[水源名] 須山				[水源名] 大谷			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中			
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	[浄水場名] 19 - 00 清水搔				[浄水場名] 20 - 00 小竹				[浄水場名] 21 - 00 上小竹			
	[水源名] 清水搔				[水源名] 小竹川				[水源名] 永江川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 83 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											0	12
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸									0.48	0.15	0.32	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.033	0.004	0.018	4
ジクロロ酢酸									0.012	0.002	0.007	4
ジブromクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.045	0.009	0.026	4
トリクロロ酢酸									0.020	0.005	0.013	4
ブromジクロロメタン									0.010	0.003	0.007	4
ブromホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン									13.2	11.8	12.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物											60	1
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)									0.7	0.0	0.5	12
pH値									7.3	6.9	7.2	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市				[事業主体名] 32 - 004 島根県 安来市			
	[浄水場名] 22 - 00 久根				[浄水場名] 23 - 00 草野				[浄水場名] 24 - 00 大郷			
	[水源名] 久根				[水源名] 草野第1、草野第2				[水源名] 大郷			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 0 (m <sup>3</sup> ) 休止中				[1日平均浄水量] 8 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 6 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							<0.001	1	0.004	0.003	0.004	4
六価クロム化合物							<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.37	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物							<0.08	1			0.11	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン							<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸					0.15	<0.06	0.10	4	0.15	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.006	<0.001	0.003	4	0.010	<0.001	0.005	4
トリクロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン					0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
ブromホルム					0.001	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物							<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物							<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物							0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							8.9	1			14.6	1
マンガン及びその化合物							<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン					9.0	8.4	8.7	12	10.0	9.1	9.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							34	1	79	66	71	4
蒸発残留物							85	1	124	120	122	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値					7.1	6.8	7.0	12	7.9	7.5	7.8	12
味							0	12			0	12
臭気							0	12			0	12
色度					<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市			
	[浄水場名] 01 - 00 三瓶浄水場				[浄水場名] 01 - 01 大國浄水場				[浄水場名] 01 - 02 志学上の町水源地			
	[水源名] 静間川水系三瓶川				[水源名] 柑子谷川				[水源名] 上の町水源			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 5,070 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 632 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 122 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物							0.00050	1				
セレン及びその化合物							<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.005	1			0.001	1				
ヒ素及びその化合物							0.001	1			0.005	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.001	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							<0.39	1				
フッ素及びその化合物							0.08	1				
ホウ素及びその化合物							0.1	1			0.5	1
四塩化炭素							<0.0002	1				
1,4-ジオキサン							0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1				
ジクロロメタン							<0.002	1				
テトラクロロエチレン							<0.001	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸	0.06	0.06	0.06	4	0.15	<0.06	0.09	4	0.11	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.005	<0.001	0.003	4	0.012	<0.001	0.006	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.003	0.002	0.003	4	0.004	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.00	0.01	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.034	0.006	0.018	4	0.032	0.008	0.020	4	0.017	0.005	0.010	4
トリクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.002	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromクロロメタン	0.010	0.001	0.005	4	0.011	0.002	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.005	0.002	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4	0.011	0.005	0.008	4
ホルムアルデヒド	0.008	0.008	0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4			0.03	1				
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4			0.02	1				
鉄及びその化合物	0.03	0.03	0.03	4			0.03	1				
銅及びその化合物	0.01	0.01	0.01	4			0.01	1				
ナトリウム及びその化合物							17.4	1				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1				
塩化物イオン	39.1	22.3	26.7	12	18.2	13.0	16.8	12	117.0	98.9	108.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							92	1				
蒸発残留物	104	91	100	4	178	136	162	4	87	77	82	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジェオスミン	0.000002	0.000002	0.000002	4			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000002	0.000002	4			0.000001	1				
非イオン界面活性剤							0.002	1				
フェノール類							0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.4	12	0.9	0.3	0.5	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	6.3	6.7	12	8.3	6.9	7.4	12	7.0	6.4	6.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	0.5	12	0.7	<0.5	0.6	12	0.5	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市			
	[浄水場名] 01 - 03 志学下の町水源				[浄水場名] 01 - 04 池田配水池				[浄水場名] 01 - 05 祖式高区浄水場			
	[水源名] 下の町水源				[水源名] 池田水源				[水源名] 祖式第2水源			
	[原水の種類] その他				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量]		97 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		77 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		45 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物			0.003	1			0.004	1				
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.57	1			0.97	1				
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.004	0.007	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.003	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	0.008	0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	21.0	15.8	18.6	12	66.6	11.3	21.4	12	15.3	8.7	10.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			56	1								
蒸発残留物	175	152	161	4	101	82	91	4			81	1
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12
pH値	6.8	6.4	6.6	12	7.1	6.3	6.6	12	7.4	6.8	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市			
	[浄水場名] 01 - 06 伊勢階浄水場				[浄水場名] 01 - 07 八反田浄水場				[浄水場名] 01 - 08 富山浄水場			
	[水源名] 祖式第3水源				[水源名] 八反田水源				[水源名] 久谷川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] その他				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 151 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 53 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 80 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00005	1								
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.009	1				
六価クロム化合物			<0.005	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.75	1								
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.46	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.21	<0.06	0.11	4	0.20	0.08	0.12	4	0.32	0.07	0.19	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.011	<0.001	0.005	4	0.007	0.002	0.004	4	0.026	0.003	0.014	4
ジクロロ酢酸	0.002	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.014	0.003	0.010	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.00	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.036	<0.001	0.019	4	0.020	0.011	0.017	4	0.039	0.009	0.024	4
トリクロロ酢酸	0.004	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.017	0.004	0.011	4
ブロモジクロロメタン	0.011	<0.001	0.005	4	0.005	0.003	0.005	4	0.011	0.004	0.008	4
ブロモホルム	0.005	<0.001	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	0.008	0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1								
鉄及びその化合物			<0.03	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			8.9	1			29.3	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	15.3	8.8	10.7	12	17.4	13.9	15.0	12	17.2	9.1	11.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			24	1			110	1				
蒸発残留物			78	1	218	188	205	4			57	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12	1.1	0.5	0.8	12
pH値	7.4	6.8	7.2	12	8.0	6.9	7.4	12	7.6	6.3	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.5	<0.5	0.5	12	0.8	<0.5	0.5	12	1.4	<0.5	0.8	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市				[事業主体名] 32 - 005 島根県 大田市			
	[浄水場名] 01 - 09 飯谷浄水場				[浄水場名] 01 - 10 湯里水源地				[浄水場名] 01 - 11 井田浄水場			
	[水源名] 飯谷水源				[水源名] 湯里川				[水源名] 井田水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] その他			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 13 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 225 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 156 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.85	1				
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.21	0.07	0.12	4	0.09	<0.06	0.07	4	0.10	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	4	0.01	<0.01	0.01	4	0.00	<0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.009	0.001	0.005	4	0.004	<0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.005	0.001	0.003	4	0.002	<0.001	0.002	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	0.008	0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物											<0.02	1
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	14.2	9.6	11.3	12	23.9	16.3	21.3	12	15.0	11.8	13.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							49	1				
蒸発残留物			75	1	133	118	124	4			82	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.4	6.9	7.6	12	7.1	6.2	6.5	12	7.2	6.6	6.9	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.7	<0.5	0.5	12	0.6	<0.5	0.5	12	0.5	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 01 - 00 池田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 有木浄水場				[浄水場名] 03 - 00 加茂浄水場			
	[水源名] 池田水源				[水源名] 有木水源				[水源名] 加茂水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,705 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 971 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.11	<0.06	0.07	4	0.10	<0.06	0.07	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
ジブロモクロロメタン	0.06	0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.013	0.002	0.007	4	0.014	0.002	0.007	4				
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
プロモジクロロメタン	0.002	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4				
プロモホルム	0.005	0.001	0.003	4	0.005	0.001	0.003	4				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	22.3	18.4	20.8	12	24.3	19.3	21.5	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43	1			53	1				
蒸発残留物	125	102	116	4	132	106	116	4				
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.4	12	0.5	<0.3	0.4	12				
pH値	6.7	6.6	6.7	12	6.8	6.7	6.8	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 04 - 00 東郷浄水場				[浄水場名] 05 - 00 中村浄水場				[浄水場名] 06 - 00 伊後浄水場			
	[水源名] 東郷水源				[水源名] 中村水源				[水源名] 伊後水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 218 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 320 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 23 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物			0.002	1								
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.09	<0.06	0.07	4	0.06	0.06	0.06	4	0.13	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.004	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.017	0.003	0.011	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
ブromホルム	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.013	0.002	0.007	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物									0.02	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物											26.3	1
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	23.3	20.4	22.1	12	29.2	24.8	27.3	12	51.5	47.0	49.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	184	146	162	4			40	1	68	63	65	4
蒸気残留物	322	243	269	4	117	97	108	4	180	172	178	4
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	6.9	6.8	6.8	12	6.7	6.6	6.7	12	7.2	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 07 - 00 大久浄水場				[浄水場名] 08 - 00 犬来浄水場				[浄水場名] 09 - 00 都万目浄水場			
	[水源名] 大久水源				[水源名] 犬来水源				[水源名] 都万目水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 57 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 36 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 13 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.51	1
フッ素及びその化合物											0.11	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.07	0.06	0.07	4	0.27	<0.06	0.12	4	0.27	0.13	0.20	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.012	0.004	0.006	4	0.019	0.005	0.010	4	0.016	0.007	0.013	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.001	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.004	4
ブromホルム	0.006	0.002	0.003	4	0.006	0.003	0.004	4	0.003	0.002	0.003	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物									0.03	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物							<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											11.8	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン	23.7	20.3	22.2	12	28.4	27.7	28.0	12	21.0	19.2	19.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			32	1			53	1			17	1
蒸発残留物	95	88	90	4	157	134	147	4			93	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジオキシム											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12	0.5	<0.3	0.3	12
pH値	6.9	6.7	6.8	12	6.8	6.6	6.7	12	7.1	6.9	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 10 - 00 布施浄水場				[浄水場名] 11 - 00 飯美浄水場				[浄水場名] 12 - 00 卯敷浄水場			
	[水源名] 布施水源				[水源名] 飯美水源				[水源名] 卯敷水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 79 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 15 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 29 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物			0.002	1								
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物							0.09	1				
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.12	<0.06	0.09	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.004	0.001	0.002	4	0.019	0.009	0.014	4	0.004	0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.002	0.001	0.001	4	0.010	0.004	0.007	4	0.002	0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物							19.2	1				
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	24.9	20.8	23.0	12	41.8	33.3	36.2	12	30.7	26.3	27.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							30	1				
蒸発残留物			77	1	118	105	112	4			83	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオキシム												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.6	0.3	0.4	12	0.3	<0.3	0.3	12
pH値	6.5	6.3	6.4	12	6.5	6.4	6.5	12	6.3	6.2	6.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 13 - 00 千田浄水場				[浄水場名] 14 - 00 山田浄水場				[浄水場名] 15 - 00 久見浄水場			
	[水源名] 千田水源				[水源名] 山田水源				[水源名] 久見水源			
	[原水の種類] ダム直接・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 409 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 238 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 48 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1				
水銀及びその化合物							<0.00005	1				
セレン及びその化合物							<0.001	1				
鉛及びその化合物							<0.001	1	0.004	0.001	0.002	4
ヒ素及びその化合物							<0.001	1				
六価クロム化合物							<0.005	1				
亜硝酸態窒素							<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.13	1				
フッ素及びその化合物					0.36	0.22	0.29	4				
ホウ素及びその化合物							<0.1	1				
四塩化炭素							<0.0002	1				
1,4-ジオキサン							<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1				
ジクロロメタン							<0.002	1				
テトラクロロエチレン							<0.001	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸	0.65	0.09	0.32	5	0.17	<0.06	0.12	4	0.12	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.018	0.001	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.007	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.048	0.013	0.026	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.012	0.003	0.007	4
トリクロロ酢酸	0.007	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.016	0.004	0.008	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.003	0.002	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.008	0.002	0.005	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物					0.04	0.02	0.03	4				
鉄及びその化合物							0.06	1			<0.03	1
銅及びその化合物							<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物							37.5	1			23.1	1
マンガン及びその化合物							<0.005	1				
塩化物イオン	32.0	28.2	30.8	12	24.6	23.4	24.0	12	39.5	32.7	36.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			42	1			13	1			28	1
蒸発残留物	126	110	119	4	166	146	156	4	133	120	127	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジエオスミン							<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1				
非イオン界面活性剤							<0.002	1				
フェノール類							<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	1.2	0.4	0.8	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
pH値	7.0	6.8	6.9	12	7.2	7.0	7.0	12	6.3	6.2	6.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.8	<0.5	0.6	12	0.8	<0.5	0.7	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 16 - 00 代浄水場				[浄水場名] 17 - 00 福浦浄水場				[浄水場名] 18 - 00 長尾田浄水場			
	[水源名] 代水源				[水源名] 福浦水源				[水源名] 長尾田水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 33 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 17 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 7 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	4	0	1	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.07	1			0.20	1				
フッ素及びその化合物	0.40	0.25	0.32	4	0.19	0.10	0.14	4				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	0.15	0.06	0.11	4	0.20	<0.06	0.11	4	0.64	0.24	0.42	6
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.002	4	0.023	<0.001	0.009	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.016	<0.002	0.006	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.03	<0.01	0.02	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.004	0.001	0.002	4	0.049	<0.001	0.026	4	0.063	0.016	0.042	4
トリクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.014	<0.002	0.005	4
ブromジクロロメタン	0.001	0.001	0.001	4	0.011	0.001	0.004	4	0.021	0.003	0.013	4
ブromホルム	0.003	<0.001	0.002	4	0.025	<0.001	0.011	4	0.007	0.003	0.005	4
ホルムアルデヒド	0.008	0.008	0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.09	0.04	0.06	4	0.52	<0.02	0.19	6
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			38.0	1			22.3	1			25.2	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン	34.4	33.3	33.7	12	39.6	33.4	36.6	12	46.0	42.6	44.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1			21	1				
蒸発残留物	233	198	216	4	132	102	124	4	149	119	131	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.9	<0.3	0.5	12	1.0	0.4	0.8	12
pH値	7.4	7.3	7.4	12	7.4	7.0	7.2	12	6.9	6.7	6.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.5	0.6	1.1	12	2.0	<0.5	0.9	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 19 - 00 向ヶ丘浄水場				[浄水場名] 20 - 00 上里浄水場				[浄水場名] 21 - 00 油井浄水場			
	[水源名] 向ヶ丘水源				[水源名] 都万水源				[水源名] 油井水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 3 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 510 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 23 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物									0.001	<0.001	0.001	4
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.36	0.21	0.27	4
フッ素及びその化合物									0.08	0.08	0.08	4
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.20	<0.06	0.10	4	0.20	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	<0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.023	0.001	0.008	4	0.015	<0.001	0.007	4	0.052	0.005	0.022	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	0.002	4
ブromクロロメタン	0.005	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.014	<0.001	0.006	4
ブromホルム	0.006	0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.003	4	0.010	0.003	0.006	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物									0.10	<0.02	0.05	4
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物									<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物									26.8	16.7	22.8	4
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	24.1	20.2	21.5	12	27.7	25.2	26.4	12	52.4	35.4	42.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			45	1					27	17	22	4
蒸発残留物	112	81	102	4			88	1	132	90	113	4
陰イオン界面活性剤									0.02	0.02	0.02	4
ジオキシム									0.000001	0.000001	0.000001	4
2-メチルイソボルネオール									0.000001	0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤									0.002	0.002	0.002	4
フェノール類									0.0005	0.0005	0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	<0.3	0.4	12	0.3	<0.3	0.3	12	0.9	0.3	0.6	12
pH値	7.2	6.8	7.0	12	7.0	6.7	6.9	12	7.0	5.7	6.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町				[事業主体名] 32 - 009 島根県 隠岐の島町			
	[浄水場名] 22 - 00 那久浄水場				[浄水場名] 23 - 00 大津久浄水場				[浄水場名] 24 - 00 皆市浄水場			
	[水源名] 那久水源				[水源名] 大津久水源				[水源名] 皆市水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 63 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 3 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 58 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1							<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.43	1							0.40	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1	0.28	0.19	0.24	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1							<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1							<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1							<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1							<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							<0.001	1
塩素酸	0.08	0.06	0.07	4	0.11	<0.06	0.07	4	0.12	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.001	<0.001	0.001	4	0.009	<0.001	0.006	4	0.002	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.001	<0.001	0.001	4	0.005	<0.001	0.004	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.25	0.09	0.17	5			0.03	1
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.08	0.04	0.05	4			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			19.1	1			24.5	1			14.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1							<0.005	1
塩化物イオン	28.7	27.0	27.8	12	41.6	39.5	40.7	12	24.5	21.5	23.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			16	1							14	1
蒸発残留物	108	99	104	4	135	126	132	4	107	101	103	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1							<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	0.3	12	0.5	<0.3	0.3	12
pH値	7.0	6.8	6.9	12	6.7	6.7	6.7	12	6.6	6.5	6.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	3.3	1.3	2.1	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.2	12	0.1	<0.1	0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市			
	[浄水場名] 01 - 00 来原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 上津水源地				[浄水場名] 03 - 00 灘分浄水場			
	[水源名] 来原水源地、上島水源地				[水源名] 上津水源地				[水源名] 灘分第1、第2、第3、川下水源地			
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 35,574 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 989 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4,741 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	*	<0.00030	<0.00030	1	*	<0.00030	<0.00030	1	*	<0.00030	<0.00030	1
水銀及びその化合物	*	<0.00005	<0.00005	1	*	<0.00005	<0.00005	1	*	<0.00005	<0.00005	1
セレン及びその化合物	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	1		<0.001	<0.001	1		<0.001	<0.001	1
ヒ素及びその化合物	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1
六価クロム化合物		<0.005	<0.005	1		<0.005	<0.005	1		<0.005	<0.005	1
亜硝酸態窒素	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*		0.33	1	*	3.73	0.98	2.27	4	*	0.42	1
フッ素及びその化合物		<0.08	<0.08	1		<0.08	<0.08	1		<0.08	<0.08	1
ホウ素及びその化合物	*	<0.1	<0.1	1	*	<0.1	<0.1	1	*	<0.1	<0.1	1
四塩化炭素	*	<0.0002	<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	1
1,4-ジオキサン	*	<0.005	<0.005	1	*	<0.005	<0.005	1	*	<0.005	<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1
ジクロロメタン	*	<0.002	<0.002	1	*	<0.002	<0.002	1	*	<0.002	<0.002	1
テトラクロロエチレン	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1
トリクロロエチレン	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1
ベンゼン	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1
塩素酸	0.10	<0.06	0.07	4	0.23	0.07	0.11	4	0.17	0.08	0.12	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	<0.001	<0.001	4	0.006	0.002	0.004	4	0.008	<0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.014	0.006	0.010	4	0.021	0.014	0.016	4	0.021	0.005	0.013	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	4	0.007	0.004	0.005	4	0.006	0.002	0.004	4
プロモホルム	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	1		<0.01	<0.01	1		<0.01	<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		<0.02	<0.02	1		<0.02	<0.02	1	0.03	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物		<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03	<0.03	1
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	1		<0.01	<0.01	1		<0.01	<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	*	14.7	14.7	1	*	10.3	10.3	1	*	12.9	12.9	1
マンガン及びその化合物		<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	1
塩化物イオン	13.8	12.1	12.9	12	22.4	12.2	14.6	12	13.8	9.5	11.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		25	25	1		28	28	1		25	25	1
蒸発残留物	88	80	85	4	115	80	94	4		60	60	1
陰イオン界面活性剤	*		<0.02	1	*		<0.02	1	*		<0.02	1
ジエオスミン		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1
非イオン界面活性剤	*		<0.002	1	*		<0.002	1	*	<0.002	<0.002	4
フェノール類	*		<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	4	*		<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	12	0.9	0.4	0.5	12	0.5	<0.3	0.3	12
pH値	7.7	7.1	7.5	12	7.3	7.0	7.2	12	7.2	6.7	7.0	12
味		0	0	12		0	0	12		0	0	12
臭気		0	0	12		0	0	12		0	0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				
	[浄水場名] 06 - 00 金山浄水場				[浄水場名] 07 - 00 伊野配水池				[浄水場名] 08 - 00 本郷配水池				
	[水源名] 金山水源池				[水源名] 島根県企業局三代浄水場より受水				[水源名] 島根県企業局三代浄水場より受水				
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 689 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 504 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 1,275 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	*		<0.00030	1									
水銀及びその化合物	*		<0.00005	1									
セレン及びその化合物	*		<0.001	1									
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	*		<0.001	1									
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
亜硝酸態窒素	*	<0.004	<0.004	4									
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*		<0.02	1									
フッ素及びその化合物	*		0.15	1									
ホウ素及びその化合物	*		<0.1	1									
四塩化炭素	*		<0.0002	1									
1,4-ジオキサン	*		<0.005	1									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*		<0.004	1									
ジクロロメタン	*		<0.002	1									
テトラクロロエチレン	*		<0.001	1									
トリクロロエチレン	*		<0.001	1									
ベンゼン	*		<0.001	1									
塩素酸		0.08	<0.06	4	0.12	<0.06	<0.06	4	0.18	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸		<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム		<0.001	<0.001	4	0.009	0.002	0.006	4	0.010	<0.001	0.006	4	
ジクロロ酢酸		<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブromクロロメタン		<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸		<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン		0.005	<0.001	0.002	4	0.026	0.010	0.018	4	0.027	0.009	0.019	4
トリクロロ酢酸		<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン		0.002	<0.001	<0.001	4	0.009	0.003	0.006	4	0.009	0.003	0.006	4
プロモホルム		0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド		<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1	
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1	
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	*		23.9	1									
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	
塩化物イオン		17.3	15.7	16.5	12	12.9	8.9	10.2	12	12.9	8.8	10.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		77	67	72	4			25	1		31	1	
蒸発残留物		172	154	161	4			63	1		63	1	
陰イオン界面活性剤	*		<0.02	1									
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	*		<0.002	1									
フェノール類	*		<0.0005	1									
有機物(TOCの量)		<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
pH値		7.4	7.0	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12	7.7	7.1	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12	
臭気			0	12			0	12			0	12	
色度		<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市			
	[浄水場名] 09 - 00 鹿園寺第1ポンプ場				[浄水場名] 10 - 00 乙立浄水場				[浄水場名] 11 - 00 日御碕浄水場			
	[水源名] 島根県企業局三代浄水場より受水				[水源名] 乙立水源				[水源名] 日御碕第1～第10水源			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 442 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 167 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 183 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物					*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
水銀及びその化合物					*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
セレン及びその化合物					*		<0.001	1	*		<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物					*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素					*		<0.004	1	*		<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					*		0.82	1	*		0.35	1
フッ素及びその化合物					*		<0.08	1	*		0.11	1
ホウ素及びその化合物					*		<0.1	1	*		<0.1	1
四塩化炭素					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
1,4-ジオキサン					*		<0.005	1	*		<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					*		<0.004	1	*		<0.004	1
ジクロロメタン					*		<0.002	1	*		<0.002	1
テトラクロロエチレン					*		<0.001	1	*		<0.001	1
トリクロロエチレン					*		<0.001	1	*		<0.001	1
ベンゼン					*		<0.001	1	*		<0.001	1
塩素酸	0.13	<0.06	0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.024	0.009	0.017	4	0.004	0.002	0.003	4	0.012	0.002	0.005	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.003	0.006	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.010	0.002	0.005	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			0.03	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物					*		34.3	1	*		44.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	13.1	8.5	10.1	12	32.6	26.4	29.4	12	82.4	71.9	77.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			25	1			53	1	92	78	85	4
蒸発残留物			71	1	178	174	176	4	248	221	236	4
陰イオン界面活性剤					*		<0.02	1	*		<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤					*		<0.002	1	*		<0.002	1
フェノール類					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.0	7.2	12	7.4	7.1	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市			
	[浄水場名] 12 - 00 美保塩津浄水場				[浄水場名] 13 - 00 多久谷畑浄水場				[浄水場名] 14 - 00 朝原浄水場			
	[水源名] 美保水源地				[水源名] 多久谷川水源地				[水源名] 朝原第1、第2水源地			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 53 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 3 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 69 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1 *			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1 *			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1 *			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1 *			0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1 *			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	0.05	0.21	4			0.37	1 *			0.38	1
フッ素及びその化合物	0.21	0.17	0.20	4			<0.08	1 *			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1 *			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1 *			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1 *			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1 *			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1 *			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1 *			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1 *			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1 *			<0.001	1
塩素酸	0.32	<0.06	0.17	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.027	0.007	0.017	4	0.004	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.11	<0.02	0.05	4			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.02	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	36.9	33.2	35.2	4			19.4	1 *			12.9	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	55.4	45.0	49.6	12	36.7	29.0	31.4	12	13.0	11.9	12.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	117	99	107	4			33	1			33	1
蒸発残留物	254	234	243	4	123	106	113	4			99	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1 *			<0.02	1
ジエオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1 *			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1 *			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.3	0.4	0.7	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.6	7.2	7.4	12	6.8	6.2	6.6	12	7.6	7.0	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.1	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				
	[浄水場名] 15 - 00 淀原浄水場				[浄水場名] 16 - 00 大呂川上浄水場				[浄水場名] 17 - 00 日の出浄水場				
	[水源名] 淀原水源地				[水源名] 大呂川上水源地				[水源名] 和南原水源地、沖原水源地				
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 133 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 412 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 525 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12	
カドミウム及びその化合物	*	<0.00030	<0.00030	1	*	<0.00030	<0.00030	1	*	<0.00030	<0.00030	1	
水銀及びその化合物	*	<0.00005	<0.00005	1	*	<0.00005	<0.00005	1	*	<0.00005	<0.00005	1	
セレン及びその化合物	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	
鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	1		<0.001	<0.001	1		<0.001	<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	*	<0.001	<0.001	1	*	0.004	0.004	0.004	4	*	<0.001	<0.001	1
六価クロム化合物		<0.005	<0.005	1		<0.005	<0.005	1		<0.005	<0.005	1	
亜硝酸態窒素	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*		1.23	1	*		0.14	1	*		0.46	1	
フッ素及びその化合物	*	<0.08	<0.08	1	*	<0.08	<0.08	1	*	<0.08	<0.08	1	
ホウ素及びその化合物	*	<0.1	<0.1	1	*	<0.1	<0.1	1	*	<0.1	<0.1	1	
四塩化炭素	*	<0.0002	<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	1	*	<0.0002	<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	*	<0.005	<0.005	1	*	<0.005	<0.005	1	*	<0.005	<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1	*	<0.004	<0.004	1	
ジクロロメタン	*	<0.002	<0.002	1	*	<0.002	<0.002	1	*	<0.002	<0.002	1	
テトラクロロエチレン	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	
トリクロロエチレン	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	
ベンゼン	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	*	<0.001	<0.001	1	
塩素酸	0.34	0.08	0.19	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.16	0.07	0.12	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.005	0.001	0.004	4	0.012	0.001	0.004	4	0.020	0.003	0.013	4	
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	
プロモジクロロメタン	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.003	4	
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.003	4	
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	1		<0.01	<0.01	1		<0.01	<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物		<0.02	<0.02	1		<0.02	<0.02	1		<0.02	<0.02	1	
鉄及びその化合物		<0.03	<0.03	1		<0.03	<0.03	1		<0.03	<0.03	1	
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	1		<0.01	<0.01	1		0.01	0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	*	10.8	10.8	1	*	18.2	18.2	1	*	11.1	11.1	1	
マンガン及びその化合物		<0.005	<0.005	1		<0.005	<0.005	1		<0.005	<0.005	1	
塩化物イオン	16.8	10.8	13.4	12	14.6	13.0	14.0	12	16.1	11.2	12.9	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		27	27	1	81	72	75	4		24	24	1	
蒸発残留物		73	73	1	173	142	159	4		69	69	1	
陰イオン界面活性剤	*	<0.02	<0.02	1	*	<0.02	<0.02	1	*	<0.02	<0.02	1	
ジエオスミン		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	*	<0.002	<0.002	1	*	<0.002	<0.002	1	*	<0.002	<0.002	1	
フェノール類	*	<0.0005	<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	
pH値	7.0	6.5	6.8	12	7.7	7.4	7.6	12	7.5	7.0	7.3	12	
味		0	0	12		0	0	12		0	0	12	
臭気		0	0	12		0	0	12		0	0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 012 島根県 出雲市				[事業主体名] 32 - 013 島根県 江津市			
	[浄水場名] 18 - 00 多伎浄水場				[浄水場名] 19 - 00 上頭名浄水場				[浄水場名] 01 - 00 県営江の川用水			
	[水源名] 多伎第1～第4水源地				[水源名] 上頭名水源地				[水源名] 江の川用水供給事業より受水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1.453 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 7 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 6,577 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	*	<0.00030		1	*		<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	*	<0.00005		1	*		<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	*	<0.001		1	*		<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物		<0.001		1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	*	<0.001		1	*	0.005	0.004	0.005	4		<0.001	1
六価クロム化合物		<0.005		1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素	*	<0.004		1	*		<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*		0.62	1	*		0.37	1			0.49	1
フッ素及びその化合物	*	<0.08		1	*		<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	*	<0.1		1	*		<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	*	<0.0002		1	*		<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	*	<0.005		1	*		<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	<0.004		1	*		<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	*	<0.002		1	*		<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	*	<0.001		1	*		<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	*	<0.001		1	*		<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	*	<0.001		1	*		<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.17	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.005	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.015	0.007	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.005	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.006	0.004	0.006	4
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.003	4
総トリハロメタン	0.031	0.009	0.018	4	0.006	0.003	0.005	4	0.028	0.014	0.022	4
トリクロロ酢酸	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4	0.010	0.003	0.006	4
ブromクロロメタン	0.010	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.004	0.007	4
ブromホルム	0.005	0.003	0.004	4	0.003	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物		<0.01		1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物		<0.02		1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物		<0.03		1	<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1
銅及びその化合物		<0.01		1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	*	16.4		1	*		18.3	1			11.1	1
マンガン及びその化合物		<0.005		1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	18.5	16.3	17.4	12	13.3	12.3	12.9	12	17.2	11.5	14.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	36	54	4			48	1			22	1
蒸気残留物	148	89	118	4	116	107	112	4			74	1
陰イオン界面活性剤	*		<0.02	1	*		<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン		<0.000001		1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール		<0.000001		1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	*		<0.002	1	*		<0.002	1			<0.002	1
フェノール類	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.8	0.5	0.6	12
pH値	7.5	6.6	7.1	12	7.9	7.5	7.7	12	7.4	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 013 島根県 江津市				[事業主体名] 32 - 013 島根県 江津市				[事業主体名] 32 - 013 島根県 江津市			
	[浄水場名] 02 - 00 桜江浄水場				[浄水場名] 03 - 00 川越浄水場				[浄水場名] 04 - 00 八戸浄水場			
	[水源名] 桜江水源				[水源名] 川越水源(渡水源と混合)				[水源名] 八戸水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 582 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 162 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 8 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1					0.002	0.002	0.002	4
六価クロム化合物			<0.005	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.59	1								
フッ素及びその化合物			0.09	1					0.31	0.23	0.27	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	0.07	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.03	0.02	0.03	4				
鉄及びその化合物			<0.03	1								
銅及びその化合物			<0.10	1								
ナトリウム及びその化合物			10.3	1							22.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	12.8	11.1	12.2	12	12.3	8.1	10.4	12	13.9	13.2	13.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			30	1								
蒸気残留物			85	1			64	1	120	99	113	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジエオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	6.8	7.0	12	7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 013 島根県 江津市				[事業主体名] 32 - 013 島根県 江津市				[事業主体名] 32 - 013 島根県 江津市			
	[浄水場名] 05 - 00 坂本減菌室				[浄水場名] 06 - 00 長谷浄水場				[浄水場名] 07 - 00 谷浄水場			
	[水源名] 坂本水源				[水源名] 長谷水源				[水源名] 谷水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 10 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 33 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 9 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	5	0	0	12	4	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物							0.002	1	0.007	0.006	0.007	4
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物	0.60	0.53	0.57	4			0.11	1	0.48	0.38	0.44	4
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.12	0.06	0.08	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物									0.05	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物	55.7	51.9	53.1	4								
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	96.9	75.4	82.2	12	11.8	11.4	11.6	12	13.5	12.7	13.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67	58	63	4	96	86	92	4	64	56	60	4
蒸発残留物	244	224	232	4	156	148	153	4	152	142	148	4
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.2	7.4	12	8.1	7.8	7.9	12	8.0	7.5	7.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.6	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 015 島根県 斐川宍道水道企業団				[事業主体名] 32 - 015 島根県 斐川宍道水道企業団				[事業主体名] 32 - 015 島根県 斐川宍道水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 01 出西水源地				[浄水場名] 02 - 01 金山ポンプ場				[浄水場名] 03 - 01 和名佐浄水場			
	[水源名] 集水井				[水源名] 県受水				[水源名] 取水井			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 12.491 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 34 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 29 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	14	0	1	12	0	0	0	12	4	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.35	1			0.35	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.013	0.001	0.007	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.007	0.004	0.006	4	0.030	0.009	0.020	4	0.009	0.002	0.006	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	0.010	0.003	0.007	4	0.002	<0.001	0.001	4
ブromホルム	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.2	1			8.5	1			11.6	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	14.6	9.7	11.4	12	14.8	8.4	10.3	12	12.4	11.9	12.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			25	1			21	1			31	1
蒸発残留物			75	1			57	1			84	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	6.9	7.0	12	7.3	6.9	7.1	12	7.7	7.4	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 015 島根県 斐川水道水道企業団				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 04 - 01 阿宮浄水場				[浄水場名] 01 - 00 越戸浄水場				[浄水場名] 03 - 00 箱淵浄水場			
	[水源名] 取水井				[水源名] 斐伊川水系赤川				[水源名] 斐伊川水系阿用川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 143 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,196 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 460 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00003	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.14	1			0.27	1				
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	4	0.17	<0.06	0.09	4	0.28	<0.06	0.14	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4	0.025	0.001	0.012	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	0.002	0.004	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.014	0.003	0.011	4	0.039	0.009	0.024	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.011	<0.002	0.007	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.003	4	0.009	0.004	0.007	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.03	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			0.03	1
銅及びその化合物			0.02	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			17.1	1			13.3	1				
マンガン及びその化合物			0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン	17.1	16.3	16.6	12	17.5	14.1	15.9	12	12.2	9.8	10.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			35	1			30	1				
蒸発残留物	111	100	107	4			84	1			60	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12	0.7	0.3	0.5	12
pH値	6.7	6.5	6.6	12	7.1	6.6	6.9	12	7.4	6.9	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.3	<0.5	0.9	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 04 - 00 三代浄水場				[浄水場名] 05 - 00 三刀屋浄水場				[浄水場名] 06 - 00 下熊谷第1水源			
	[水源名] 三代水源				[水源名] 斐伊川水系三刀屋川				[水源名] 下熊谷第1水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1,112 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 305 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 2,355 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	<1	<1	<1	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.19	<0.06	0.11	4	0.19	<0.06	0.10	4	0.15	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.019	0.007	0.013	4	0.004	0.001	0.002	4	0.013	0.003	0.007	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.002	0.004	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
プロモホルム	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物			0.04	1	* <0.01	<0.01	<0.01	12	* <0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物	* <0.005	<0.005	<0.005	12	* <0.005	<0.005	<0.005	12	* <0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	12.8	9.5	11.4	12	19.8	16.1	17.8	12	10.7	9.2	10.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							29	1				
蒸発残留物			68	1			84	1			62	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオキシ												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	6.7	7.0	12	7.2	7.1	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.7	<0.5	0.6	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 07 - 00 下熊谷第2水源地				[浄水場名] 08 - 00 西日登水源地				[浄水場名] 09 - 00 久野浄水場			
	[水源名] 下熊谷第2水源地				[水源名] 西日登水源地				[水源名] 久野水源池			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 737 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 811 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 66 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	<0	<0	<0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.66	1
フッ素及びその化合物											<0.08	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.14	<0.06	0.08	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.18	<0.06	0.11	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	0.001	0.002	4	0.017	0.004	0.009	4	0.006	<0.001	0.003	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	0.001	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.003	4	0.002	<0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物											<0.02	1
鉄及びその化合物	* <0.03	<0.03	<0.03	12							<0.03	1
銅及びその化合物											0.01	1
ナトリウム及びその化合物											8.0	1
マンガン及びその化合物	* <0.005	<0.005	<0.005	12							0.005	1
塩化物イオン	10.3	9.3	9.8	12	19.6	13.6	15.8	12	12.3	8.6	10.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							50	1			22	1
蒸発残留物			62	1	113	102	105	4			65	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジエオキシム											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	6.8	7.0	12	6.9	6.6	6.8	12	6.9	6.7	6.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 10 - 00 湯村浄水場				[浄水場名] 11 - 00 平田浄水場				[浄水場名] 12 - 00 鍋山浄水場			
	[水源名] 湯村水源地				[水源名] 平田水源地				[水源名] 鍋山水源地			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 89 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 50 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 273 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	5	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1				
水銀及びその化合物							<0.00005	1				
セレン及びその化合物							<0.001	1				
鉛及びその化合物							<0.001	1				
ヒ素及びその化合物							<0.001	1				
六価クロム化合物							<0.005	1				
亜硝酸態窒素							<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.83	1			1.19	1
フッ素及びその化合物							<0.08	1				
ホウ素及びその化合物							<0.1	1				
四塩化炭素							<0.0002	1				
1,4-ジオキサン							<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1				
ジクロロメタン							<0.002	1				
テトラクロロエチレン							<0.001	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸	0.15	0.09	0.12	4	0.36	0.25	0.31	4	0.19	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.005	<0.001	0.002	4	0.010	0.001	0.005	4	0.011	0.003	0.006	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.001	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
プロモホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物							<0.02	1				
鉄及びその化合物							<0.03	1				
銅及びその化合物							<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物							10.8	1				
マンガン及びその化合物							<0.005	1				
塩化物イオン	11.0	9.2	9.7	12	15.5	13.2	13.9	12	23.6	12.7	15.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							32	1			29	1
蒸発残留物			80	1	101	85	92	4			79	1
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジエオスミン							<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1				
非イオン界面活性剤							<0.002	1				
フェノール類							<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	6.8	6.3	6.6	12	7.0	6.7	6.9	12	7.3	6.8	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 13 - 00 坂本浄水場				[浄水場名] 14 - 00 吉田浄水場				[浄水場名] 15 - 00 杉戸浄水場			
	[水源名] 坂本水源				[水源名] 斐伊川水系吉田川				[水源名] 杉戸水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流水)・浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 232 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 143 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 42 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1							<0.002	1
六価クロム化合物			<0.005	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.12	1								
フッ素及びその化合物			<0.08	1					0.37	0.32	0.35	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.16	<0.06	0.09	4	0.50	0.07	0.27	4	0.27	0.12	0.17	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	0.001	4	0.006	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.012	<0.001	0.005	4	0.014	<0.001	0.006	4	0.002	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	0.005	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1								
鉄及びその化合物			<0.03	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			10.0	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	23.9	14.2	17.0	12	17.0	9.3	11.2	12	7.6	6.8	7.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			29	1							38	1
蒸発残留物			78	1			48	1	138	116	124	4
陰イオン界面活性剤			0.02	1								
ジエオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	6.8	7.0	12	7.2	6.8	7.0	12	8.0	7.8	7.9	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 16 - 00 深野浄水場				[浄水場名] 17 - 00 川手浄水場				[浄水場名] 18 - 00 宇山浄水場			
	[水源名] 深野水源池				[水源名] 川手水源池				[水源名] 宇山水源池			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 50 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 25 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	4	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.29	1			<0.02	1
フッ素及びその化合物							0.09	1			0.13	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン							<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.20	<0.06	0.12	4	0.38	0.14	0.22	4	0.31	0.16	0.24	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.036	<0.001	0.013	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	0.018	<0.002	0.008	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.045	0.001	0.019	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.007	<0.001	0.003	4
トリクロロ酢酸	0.022	<0.002	0.009	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.008	0.001	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物							<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物							<0.30	1			<0.03	1
銅及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							13.1	1			10.5	1
マンガン及びその化合物							<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	12.5	9.1	11.0	12	11.0	9.5	10.2	12	8.4	7.3	7.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							38	1			37	1
蒸発残留物			52	1	106	89	97	4	102	88	93	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.7	0.4	0.7	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.1	6.8	7.0	12	7.6	6.6	7.2	12	7.6	7.2	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	4.0	0.6	1.3	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 19 - 00 上山浄水場				[浄水場名] 20 - 00 大吉田浄水場				[浄水場名] 21 - 00 掛合浄水場			
	[水源名] 上山水源地				[水源名] 大吉田水源地				[水源名] 斐伊川水系吉田川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 50 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 73 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 406 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.25	0.13	0.18	4	0.10	0.07	0.08	4	0.48	<0.06	0.25	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.011	0.003	0.008	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.025	0.010	0.018	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.004	0.007	4
ブromホルム	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物											0.03	1
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	11.4	10.2	10.8	12	9.4	8.8	9.2	12	23.5	11.8	16.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							44	1				
蒸発残留物			89	1	108	94	100	4			84	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.8	<0.3	0.5	12
pH値	7.2	6.8	7.0	12	7.7	7.2	7.5	12	7.1	6.8	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 22 - 00 郡浄水場				[浄水場名] 23 - 00 志食浄水場				[浄水場名] 24 - 00 寺谷浄水場			
	[水源名] 郡水源				[水源名] 志食水源				[水源名] 寺谷水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 83 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 141 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 44 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1				
水銀及びその化合物							<0.00005	1				
セレン及びその化合物							<0.001	1				
鉛及びその化合物							<0.001	1				
ヒ素及びその化合物							<0.001	1				
六価クロム化合物							<0.005	1				
亜硝酸態窒素							<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							1.21	1				
フッ素及びその化合物							<0.01	1				
ホウ素及びその化合物							<0.1	1				
四塩化炭素							<0.0002	1				
1,4-ジオキサン							<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1				
ジクロロメタン							<0.002	1				
テトラクロロエチレン							<0.001	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸	0.17	<0.06	0.12	4	0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							0.01	1				
アルミニウム及びその化合物							<0.02	1				
鉄及びその化合物							<0.03	1				
銅及びその化合物							<0.03	1				
ナトリウム及びその化合物							10.1	1				
マンガン及びその化合物							<0.005	1				
塩化物イオン	19.0	11.9	15.4	12	13.4	12.0	12.9	12	9.4	8.9	9.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1			41	1			47	1
蒸発残留物	138	103	118	4	114	95	102	4	120	107	115	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジェオスミン							<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1				
非イオン界面活性剤							<0.002	1				
フェノール類							<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.7	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.0	6.2	6.5	12	6.4	6.3	6.3	12	7.8	7.7	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.7	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 25 - 00 上刀根浄水場				[浄水場名] 26 - 00 大谷浄水場				[浄水場名] 27 - 00 菅原浄水場			
	[水源名] 上刀根水源地				[水源名] 大谷水源地				[水源名] 菅原水源地			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 95 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 114 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 11 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.005	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.08	1								
フッ素及びその化合物			<0.08	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.10	<0.06	0.08	4	0.15	<0.06	0.10	4	0.24	<0.06	0.13	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	0.001	0.005	4	0.017	0.003	0.010	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.005	<0.001	0.003	4	0.018	0.007	0.013	4	0.032	0.013	0.023	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4	0.006	0.002	0.004	4
ブromジクロロメタン	0.001	<0.001	0.001	4	0.007	0.003	0.005	4	0.010	0.005	0.008	4
ブromホルム	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1								
鉄及びその化合物			<0.03	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			9.8	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	8.6	8.0	8.4	12	13.0	9.0	10.3	12	12.2	9.8	10.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			44	1								
蒸発残留物	102	90	97	4			83	1			62	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジエオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値	7.7	7.4	7.5	12	7.4	7.0	7.3	12	7.9	7.2	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	0.6	12	0.8	<0.5	0.6	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 28 - 00 菅谷浄水場				[浄水場名] 29 - 00 土井浄水場				[浄水場名] 30 - 00 柄栗浄水場			
	[水源名] 菅谷水源池				[水源名] 土井水源池				[水源名] 柄栗水源池			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 19 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 5 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 5 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物									0.003	0.003	0.003	4
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物	0.16	0.15	0.16	2								
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.20	0.13	0.17	4	0.43	0.25	0.35	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	9.2	8.5	8.8	12	15.9	15.0	15.3	12	9.5	8.7	9.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			50	1			56	1			34	1
蒸発残留物	123	107	119	4	127	118	121	4			96	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.8	7.6	7.7	12	7.1	6.7	6.9	12	7.8	7.4	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 31 - 00 穴見浄水場				[浄水場名] 32 - 00 出来山第1浄水場				[浄水場名] 33 - 00 出来山第2浄水場			
	[水源名] 穴見水源				[水源名] 出来山第1水源				[水源名] 出来山第2水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 10 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 3 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 5 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.001	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.29	1			0.78	1
フッ素及びその化合物							<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン							<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.20	<0.06	0.11	4	0.09	0.07	0.08	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.019	<0.001	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.007	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.035	0.005	0.019	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	0.010	<0.002	0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.011	0.002	0.007	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物							<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物							<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物							0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							11.7	1			9.5	1
マンガン及びその化合物							<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	10.8	9.0	9.7	12	9.8	9.3	9.5	12	10.5	9.5	10.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							51	1			44	1
蒸発残留物			72	1	113	103	107	4	111	94	104	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.4	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12
pH値	7.3	6.9	7.1	12	7.6	7.2	7.5	12	7.4	7.2	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.8	<0.5	0.6	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	3.1	<0.5	0.7	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.7	<0.1	0.2	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市				[事業主体名] 32 - 020 島根県 雲南市			
	[浄水場名] 34 - 00 滝谷浄水場				[浄水場名] 35 - 00 竹之尾浄水場				[浄水場名] 36 - 00 八重滝浄水場			
	[水源名] 滝谷水源池				[水源名] 竹之尾水源地				[水源名] 八重滝水源地			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 3 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 1 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	8
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.19	1			0.71	1			0.37	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1	0.39	0.17	<0.08	3
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.11	0.08	0.09	4	0.08	0.07	0.07	4	0.08	<0.06	<0.06	3
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
クロロホルム	0.013	0.002	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
ジクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
総トリハロメタン	0.030	0.011	0.020	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	3
トリクロロ酢酸	0.003	<0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
ブromジクロロメタン	0.011	0.004	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	3
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.02	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			7.6	1			9.9	1			11.6	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	11.2	10.0	10.3	12	8.8	8.4	8.5	12	10.6	9.4	9.8	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			15	1			26	1	33	28	30	3
蒸発残留物			54	1			86	1	80	76	78	3
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	8
pH値	7.4	6.9	7.2	12	6.9	6.7	6.8	12	7.4	7.0	7.3	8
味			0	12			0	12			0	8
臭気			0	12			0	12			0	8
色度	0.9	<0.5	0.6	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	8
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	8

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 01 - 00 矢谷下浄水場				[浄水場名] 02 - 00 美女原上浄水場				[浄水場名] 03 - 00 美女原下浄水場			
	[水源名] 矢谷水源(三成)				[水源名] 美女原上水源				[水源名] 美女原下水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 108 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 268 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 407 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	12	0	2	12	4	0	1	12	4	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.43	1			0.49	1			0.49	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.11	<0.06	0.08	4	0.21	<0.06	0.11	4	0.21	<0.06	0.11	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	<0.001	0.004	4	0.008	<0.001	0.004	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.013	<0.001	0.007	4	0.015	0.001	0.007	4	0.015	0.001	0.007	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	0.005	<0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.003	4
ブロモホルム	0.004	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			7.8	1			5.2	1			5.2	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	11.9	7.9	9.6	12	10.6	6.3	7.8	12	10.6	6.3	7.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			29	1			13	1			13	1
蒸発残留物			80	1			54	1			54	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12	0.8	0.3	0.5	12
pH値	7.4	6.7	7.1	12	7.2	6.8	7.0	12	7.2	6.8	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.8	<0.5	0.5	12	1.3	<0.5	0.8	12	1.3	<0.5	0.8	12
濁度	0.1	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 04 - 00 阿井浄水場				[浄水場名] 05 - 00 佐白配水池				[浄水場名] 06 - 00 矢谷上浄水場			
	[水源名] 阿井第2水源				[水源名] 佐白水源				[水源名] 矢谷水源(三成第二)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 416 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 48 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 399 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	8	0	1	12	10	0	1	12	8	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.43	1
フッ素及びその化合物											<0.08	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.55	0.18	0.28	4	0.14	0.07	0.10	4	0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.019	<0.001	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.002	0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	<0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.025	<0.001	0.010	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.009	<0.001	0.003	4
トリクロロ酢酸	0.010	<0.002	0.006	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.005	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物									0.10	0.03	0.06	4
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											7.1	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン	14.3	8.7	10.8	12	13.6	12.1	12.8	12	11.5	7.9	9.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					84	78	81	4			2	1
蒸発残留物					146	136	139	4			65	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジエオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.4	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12
pH値	7.2	6.7	7.0	12	7.4	7.2	7.3	12	6.9	6.5	6.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.3	<0.5	0.7	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 07 - 00 奥山田配水池				[浄水場名] 08 - 00 大熊浄水場				[浄水場名] 09 - 00 玉峰浄水場			
	[水源名] 琴枕水源				[水源名] 大熊水源・中湯野水源				[水源名] 亀嵩第3水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 21 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 166 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 42 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6	0	1	12	7	0	1	12	10	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物	0.22	0.14	0.17	4								
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.14	<0.06	0.08	4	0.47	0.10	0.29	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.017	<0.001	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.015	<0.002	0.007	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.008	0.003	0.005	4	0.020	<0.001	0.011	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.020	<0.002	0.009	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	0.004	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物			0.04	1								
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物			32.7	1								
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	9.7	8.1	9.0	12	10.7	7.2	8.6	12	10.3	8.7	9.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43	1							33	1
蒸発残留物	146	102	120	4			53	1	98	82	92	4
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	0.3	12	1.2	<0.3	0.6	12	0.3	<0.3	0.3	12
pH値	8.0	7.2	7.5	12	7.1	6.4	6.9	12	6.8	6.6	6.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.2	<0.5	0.6	12	2.1	<0.5	0.9	12	0.6	<0.5	0.5	12
濁度	0.1	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 10 - 00 谷奥浄水場				[浄水場名] 11 - 00 鴨倉浄水場				[浄水場名] 12 - 00 高尾浄水場			
	[水源名] 谷奥水源・原谷水源				[水源名] 鴨倉水源				[水源名] 高尾水源			
	[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量]		131 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		91 (m <sup>3</sup> )		[1日平均浄水量]		120 (m <sup>3</sup> )	
	浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)				浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6	0	1	12	7	0	1	12	7	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.19	<0.06	0.10	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.19	0.10	0.14	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.041	0.002	0.018	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.012	<0.001	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.019	0.003	0.008	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.051	0.005	0.023	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.023	0.004	0.013	4
トリクロロ酢酸	0.027	0.003	0.012	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.004	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	0.002	0.005	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	10.7	7.0	8.8	12	13.1	10.9	11.8	12	8.5	5.7	7.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					130	121	126	4				
蒸発残留物					234	199	218	4				
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	1.4	0.4	0.7	12	0.3	<0.3	0.3	12	0.7	0.4	0.5	12
pH値	7.2	6.7	6.8	12	7.6	7.1	7.3	12	7.1	6.9	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	2.3	<0.5	0.9	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.7	<0.5	1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 13 - 00 五反田浄水場				[浄水場名] 14 - 00 稲原浄水場				[浄水場名] 15 - 00 横田浄水場			
	[水源名] 五反田第1水源・五反田第2水源				[水源名] 稲原水源				[水源名] 横田水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 408 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 101 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 338 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	8	0	1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.10	<0.06	0.07	4	0.19	<0.06	0.10	4	0.24	0.07	0.13	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.018	0.003	0.009	4	0.019	0.004	0.013	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.007	<0.002	0.004	4	0.011	<0.002	0.005	4
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.008	0.001	0.005	4	0.023	0.005	0.012	4	0.026	0.008	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.009	0.003	0.005	4	0.010	0.003	0.005	4
プロモジクロロメタン	0.002	0.001	0.001	4	0.005	0.002	0.003	4	0.006	0.003	0.005	4
プロモホルム	0.002	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物									0.28	0.03	0.17	4
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	11.5	7.9	9.2	12	5.8	4.3	5.0	12	11.6	8.9	10.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			33	1								
蒸発残留物			72	1			31	1			57	1
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	12	0.8	<0.3	0.6	12	0.8	<0.3	0.6	12
pH値	7.3	7.0	7.1	12	7.3	6.9	7.0	12	7.2	7.1	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.1	<0.5	0.5	12	2.6	<0.5	1.0	12	1.8	<0.5	0.9	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 16 - 00 川西浄水場				[浄水場名] 17 - 00 三井野浄水場				[浄水場名] 18 - 00 大峠浄水場			
	[水源名] 川西水源				[水源名] 三井野水源				[水源名] 大峠水源・大峠第2水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接・湧水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 133 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 33 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 14 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6	0	1	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.08	1								
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.14	<0.06	0.09	4	0.11	<0.06	0.07	4	0.18	0.09	0.14	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4	0.006	0.002	0.004	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.005	0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.006	<0.001	0.003	4	0.008	<0.001	0.004	4	0.011	0.007	0.008	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.003	4	0.006	0.003	0.004	4
プロモジクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.003	0.003	4
プロモホルム	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物									0.80	<0.03	0.16	5
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	16.2	5.6	10.1	12	4.7	3.7	4.2	12	5.5	4.9	5.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			27	1								
蒸発残留物			73	1								
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	12	0.6	<0.3	0.4	12	0.8	<0.3	0.5	12
pH値	6.9	6.3	6.4	12	7.0	6.4	6.8	12	6.9	6.4	6.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	<0.5	0.5	12	2.4	<0.5	0.9	12	2.7	<0.5	1.2	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	1.7	<0.1	0.2	12

・\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 19 - 00 大畝浄水場				[浄水場名] 20 - 00 堅田浄水場				[浄水場名] 21 - 00 雨川浄水場			
	[水源名] 大畝水源				[水源名] 堅田水源				[水源名] 雨川水源			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 55 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 161 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 24 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.002	<0.001	0.001	2			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.63	1			0.57	1			0.45	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.16	<0.06	0.10	4	0.12	<0.06	0.07	4	0.12	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.024	0.002	0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	0.002	0.005	4
ジクロロ酢酸	0.005	0.003	0.005	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.005	0.002	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.031	0.003	0.013	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.017	0.006	0.012	4
トリクロロ酢酸	0.020	0.004	0.009	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.015	0.002	0.007	4
プロモジクロロメタン	0.006	0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.008	0.002	0.005	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			0.02	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.6	1			4.3	1			6.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	6.7	5.2	5.7	12	8.0	5.6	6.8	12	7.8	7.1	7.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			9	1			16	1			11	1
蒸発残留物			38	1			48	1			54	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.4	0.6	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.7	<0.3	0.5	12
pH値	6.9	6.7	6.8	12	6.5	6.1	6.2	12	7.1	6.9	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	6.3	<0.5	1.4	12	1.2	<0.5	0.6	12	0.7	<0.5	0.6	12
濁度	0.2	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 22 - 00 木屋谷浄水場				[浄水場名] 23 - 00 矢入浄水場				[浄水場名] 24 - 00 八川浄水場			
	[水源名] 木屋谷水源				[水源名] 矢入水源				[水源名] 八川水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 17 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 170 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 303 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.87	0.40	0.64	2								
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	3								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸	0.19	0.09	0.12	4	0.23	<0.06	0.14	4	0.09	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	0.001	4	0.034	0.003	0.018	4	0.003	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.007	0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	<0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	0.042	0.005	0.023	4	0.012	0.001	0.005	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.020	0.003	0.011	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.001	<0.001	0.001	4	0.008	0.002	0.005	4	0.005	<0.001	0.002	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2								
アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.02	0.04	4								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	2								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2								
ナトリウム及びその化合物	14.6	12.5	13.6	2								
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2								
塩化物イオン	8.9	7.8	8.3	12	5.9	5.0	5.5	12	6.1	5.2	5.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	25	27	2								
蒸発残留物	74	73	74	2								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2								
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2								
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	0.3	12	0.9	0.3	0.5	12	0.5	<0.3	0.3	12
pH値	7.7	7.0	7.3	12	7.0	6.4	6.9	12	6.7	6.3	6.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.7	<0.5	0.8	12	0.7	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町				[事業主体名] 32 - 025 島根県 奥出雲町			
	[浄水場名] 25 - 00 竹崎浄水場				[浄水場名] 26 - 00 大谷浄水場				[浄水場名] 27 - 00 坂根浄水場			
	[水源名] 赤川第1水源・赤川第2水源				[水源名] 大谷水源				[水源名] 坂根水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 299 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 38 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 32 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物									0.004	0.004	0.004	4
六価クロム化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									<0.02	<0.02	<0.02	4
フッ素及びその化合物									0.47	0.41	0.44	4
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.040	<0.040	<0.040	4
ジクロロメタン									0.020	<0.020	<0.020	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.17	<0.06	0.11	4	0.11	<0.06	0.08	4	0.19	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.042	0.002	0.020	4	0.024	0.002	0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.018	0.003	0.009	4	0.005	0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	<0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.052	0.006	0.028	4	0.031	0.006	0.016	4	0.002	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	0.030	0.003	0.015	4	0.017	0.002	0.007	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	0.009	0.002	0.006	4	0.007	0.002	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物									0.01	<0.01	0.01	4
アルミニウム及びその化合物									0.02	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物									0.01	<0.01	0.01	4
ナトリウム及びその化合物									33.8	29.8	31.6	4
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	7.3	6.5	6.9	12	7.7	6.9	7.3	12	6.5	5.5	6.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									12	11	12	4
蒸発残留物									114	95	106	4
陰イオン界面活性剤									<0.20	<0.20	<0.20	4
ジエオスミン									<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤									<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.9	0.3	0.5	12	0.7	<0.3	0.5	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	7.0	7.1	12	7.2	7.0	7.1	12	7.8	7.3	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.2	<0.5	0.6	12	0.8	<0.5	0.6	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町			
	[浄水場名] 01 - 00 六日市浄水場				[浄水場名] 02 - 00 蔵木浄水場				[浄水場名] 03 - 00 蓼野浄水場			
	[水源名] 六日市水源				[水源名] 蔵木第二水源				[水源名] 石原谷水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 920 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 225 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 193 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物							0.001	1				
ヒ素及びその化合物											0.002	1
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.84	1.23	1.55	4				
フッ素及びその化合物	0.19	0.16	0.18	4	0.22	0.11	0.16	4				
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.11	<0.06	0.07	4	0.11	<0.06	0.08	4	0.13	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.003	0.004	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	38.8	7.2	14.0	12	25.8	9.5	14.6	12	26.4	5.1	7.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物			63	1			61	1			63	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	6.9	6.7	6.8	12	6.6	6.3	6.5	12	7.6	7.1	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町			
	[浄水場名] 04 - 00 七日市浄水場				[浄水場名] 05 - 00 伊勢原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 伊豆原浄水場			
	[水源名] 七日市水源				[水源名] 伊勢原水源				[水源名] 伊豆原水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 77 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 365 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 340 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	0.001	4					0.004	<0.001	0.002	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							0.002	1
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物			<0.08	1								
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.15	<0.06	0.09	4	0.12	<0.06	0.08	4	0.16	0.07	0.11	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.004	0.001	0.002	4	0.005	0.001	0.004	4	0.008	0.001	0.004	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン	0.001	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ブromホルム	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	22.7	9.8	15.3	12	8.8	5.2	6.8	12	13.3	6.1	8.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物	102	70	86	4							65	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.2	6.7	7.0	12	7.5	6.6	6.8	12	6.9	6.6	6.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町			
	[浄水場名] 07 - 00 福川浄水場				[浄水場名] 08 - 00 大井谷浄水場				[浄水場名] 09 - 00 杉山浄水場			
	[水源名] 新井ヶ原水源				[水源名] 大井谷第二水源				[水源名] 杉山第二水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 50 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 5 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 3 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.003	0.004	4
六価クロム化合物					<0.005	<0.005	<0.005	4				
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.82	0.68	0.75	4	2.52	0.57	1.25	4
フッ素及びその化合物					<0.08	<0.08	<0.08	4	0.13	0.11	0.12	4
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4-ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	4				
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	4				
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.17	0.07	0.12	4	0.22	0.07	0.14	4	0.23	0.07	0.16	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	0.001	4	0.019	0.002	0.008	4	0.009	0.002	0.005	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.009	<0.002	0.004	4	0.004	<0.002	0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.009	0.003	0.005	4	0.036	0.014	0.022	4	0.023	0.009	0.016	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.010	<0.002	0.005	4	0.002	<0.002	0.002	4
ブromジクロロメタン	0.002	0.001	0.002	4	0.011	0.005	0.008	4	0.008	0.003	0.006	4
ブromホルム	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	4				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	4				
銅及びその化合物			0.04	1	<0.01	<0.01	<0.01	4				
ナトリウム及びその化合物					7.2	5.5	6.4	4				
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	4				
塩化物イオン	16.5	8.3	10.8	12	7.8	6.5	7.2	12	9.7	7.1	8.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					17	13	15	4			29	1
蒸発残留物			86	1	47	46	46	4			71	1
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジエオスミン					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				
非イオン界面活性剤					<0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.8	<0.3	0.4	12	0.6	<0.3	0.4	12
pH値	7.1	6.7	6.9	12	7.4	6.9	7.2	12	7.5	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.5	<0.5	0.5	12	0.7	<0.5	0.5	12	0.7	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町			
	[浄水場名] 10 - 00 高尻浄水場				[浄水場名] 11 - 00 大野原浄水場				[浄水場名] 12 - 00 上木部浄水場			
	[水源名] 高尻水源				[水源名] 杜水源				[水源名] 口屋水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 45 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 59 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 25 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	2	0	0	12	24	0	4	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物							0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.35	1
フッ素及びその化合物	0.25	0.18	0.22	4	0.43	0.36	0.41	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.24	0.07	0.15	4	0.15	<0.06	0.10	4	0.54	0.16	0.36	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.002	0.005	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.010	0.005	0.007	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.020	0.008	0.014	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4
ブromジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	0.003	0.005	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											0.01	1
アルミニウム及びその化合物							0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物											0.01	1
ナトリウム及びその化合物											7.5	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン	6.7	4.5	5.2	12	7.7	5.8	6.6	12	8.9	6.1	7.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											15	1
蒸発残留物							52	1			44	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジエオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	0.3	12	0.3	<0.3	0.3	12	0.6	0.3	0.4	12
pH値	6.8	6.6	6.7	12	6.5	6.3	6.4	12	7.1	6.8	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1	12

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町			
	[浄水場名] 13 - 00 黒淵浄水場				[浄水場名] 14 - 00 河山浄水場				[浄水場名] 15 - 00 椏谷浄水場			
	[水源名] 黒淵水源				[水源名] 河山水源				[水源名] 椏谷水源			
[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水				
[1日平均浄水量] 7 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 30 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 15 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	4	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.003	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
六価クロム化合物			<0.005	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.01	1								
フッ素及びその化合物			<0.08	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.10	<0.06	0.08	4	0.25	<0.06	0.18	4	0.33	<0.06	0.20	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.010	0.003	0.005	4	0.007	0.002	0.005	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4	0.004	<0.002	0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.018	0.008	0.012	4	0.014	0.007	0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.003	4	0.005	<0.002	0.004	4
ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	0.003	0.004	4	0.005	0.003	0.004	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			0.03	1								
鉄及びその化合物			<0.03	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			8.8	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	4.8	4.2	4.5	12	5.7	3.9	4.6	12	6.6	4.6	5.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	50	55	4								
蒸気残留物	106	92	98	4								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジエオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	0.3	12	0.5	<0.3	0.4	12
pH値	7.6	7.3	7.4	12	7.1	6.8	6.9	12	7.1	6.5	6.9	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 026 島根県 吉賀町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町			
	[浄水場名] 16 - 00 中河内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 仏一原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 岩井谷浄水場			
	[水源名] 中河内水源				[水源名] 仏一原水源(江の川水系 井原川)				[水源名] 岩井谷水源(岩井谷川)			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 4 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 228 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 301 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	11	1	0	0	11
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	11			0	11
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.009	0.006	0.007	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.005	1			<0.005	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.38	1			0.35	1
フッ素及びその化合物							<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン							<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.17	<0.06	0.10	4	0.21	<0.06	0.07	4	0.14	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.011	0.003	0.007	4	0.005	0.001	0.004	4	0.015	0.004	0.009	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.002	0.002	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	0.004	0.005	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.019	0.008	0.014	4	0.017	0.007	0.013	4	0.027	0.010	0.020	4
トリクロロ酢酸	0.004	<0.002	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	0.004	0.006	4
ブromジクロロメタン	0.006	0.003	0.004	4	0.007	0.003	0.005	4	0.010	0.004	0.007	4
ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							0.02	1			0.02	1
アルミニウム及びその化合物							<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物							<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物							0.07	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物							7.2	1			7.0	1
マンガン及びその化合物							<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	7.6	4.8	5.5	12	13.7	7.7	9.6	11	12.6	7.6	9.8	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							13	1			11	1
蒸発残留物							56	1			55	1
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジエオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0050	1			<0.0050	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.4	12	0.7	0.4	0.4	11	0.7	0.4	0.5	11
pH値	7.2	6.7	7.0	12	7.2	6.8	7.0	11	7.1	6.8	6.9	11
味			0	12			0	11			0	11
臭気			0	12			0	11			0	11
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.2	<0.5	<0.5	11	1.8	<0.5	0.6	11
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.9	<0.1	0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町					[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町					[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				
	[浄水場名] 03 - 00 原山浄水場					[浄水場名] 04 - 00 森脇谷浄水場					[浄水場名] 05 - 00 日貫浄水場				
	[水源名] 原山水源(原山トンネル湧水)					[水源名] 森脇谷水源(日和トンネル湧水)					[水源名] 日貫水源(日貫新水源3号井、日貫第2水源1号井2号井)				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 339 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 690 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 56 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
一般細菌	0	0	0	11	0	0	0	11	6	0	1	11			
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)			0	11			0	11			0	11			
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4			
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4			
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4			
六価クロム化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4			
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	4			
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.47	0.08	0.19	4			
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1	<0.08	<0.08	<0.08	4			
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4			
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4			
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4			
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4			
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4			
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4			
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.13	<0.06	<0.06	4			
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4			
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4			
ジブromクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4			
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4			
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4			
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4			
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4			
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4			
アルミニウム及びその化合物									<0.02	<0.02	<0.02	4			
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4			
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4			
ナトリウム及びその化合物									11.9	11.4	11.7	4			
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4			
塩化物イオン	11.5	7.5	8.4	11	7.8	7.4	7.6	11	10.4	9.8	10.1	11			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									25	24	25	4			
蒸発残留物			74	1			91	1	93	67	78	4			
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4			
ジエオスミン									<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			
2-メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			
非イオン界面活性剤									<0.002	<0.002	<0.002	4			
フェノール類									<0.0050	<0.0050	<0.0050	4			
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	<0.3	11	<0.3	<0.3	<0.3	11	<0.3	<0.3	<0.3	11			
pH値	7.5	6.7	7.3	11	7.7	7.4	7.5	11	7.4	7.1	7.2	11			
味			0	11			0	11			0	11			
臭気			0	11			0	11			0	11			
色度	0.6	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	11			
濁度	0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11			

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町			
	[浄水場名] 06 - 00 明泉谷浄水場				[浄水場名] 07 - 00 山根谷浄水場				[浄水場名] 08 - 00 湯舟谷浄水場			
	[水源名] 明泉谷水源(横舟川水源、大ノ田山水源)				[水源名] 山根谷水源				[水源名] 湯舟谷水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 62 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 40 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 47 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	11	0	0	0	11	3	0	0	11
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	11			0	11			0	11
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物	0.004	<0.001	0.002	4			0.002	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			0.37	1				
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1	0.24	0.19	0.22	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	0.12	<0.06	0.06	4	0.21	<0.06	0.12	4	0.27	0.11	0.16	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.012	0.001	0.007	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.014	0.001	0.008	4	0.028	0.006	0.018	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.009	0.002	0.005	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	0.004	<0.003	<0.003	4	0.011	0.002	0.007	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	0.002	<0.002	0.002	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.02	1			0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1				
銅及びその化合物			0.03	1			0.05	1				
ナトリウム及びその化合物			7.2	1			6.8	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン	10.3	7.9	9.2	11	10.3	8.5	9.4	11	11.8	11.0	11.3	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			11	1			8	1			45	1
蒸発残留物			51	1			52	1	130	122	126	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジエオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0050	1			<0.0050	1				
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	11	0.5	<0.3	0.4	11	<0.3	<0.3	<0.3	11
pH値	6.9	6.3	6.6	11	7.0	6.6	6.8	11	7.5	7.3	7.4	11
味			0	11			0	11			0	11
臭気			0	11			0	11			0	11
色度	<0.5	<0.5	<0.5	11	1.0	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	11
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	0.2	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

\*は、浄水場出口水の水質データです。



検査項目	[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町			
	[浄水場名] 09 - 00 口羽浄水場				[浄水場名] 10 - 00 土居浄水場				[浄水場名] 11 - 00 阿須那浄水場			
	[水源名] 口羽水源(口羽第1水源、口羽第2水源)				[水源名] 土居水源				[水源名] 阿須那水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 169 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 197 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 51 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			0.002	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.005	0.002	0.004	4			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.005	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.87	1							1.09	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1					0.15	0.12	0.14	3
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.18	0.07	0.12	4	0.12	<0.06	0.07	4	0.25	0.12	0.20	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.02	1								
アルミニウム及びその化合物	0.23	0.05	0.16	4								
鉄及びその化合物	0.10	<0.03	0.06	4								
銅及びその化合物			0.02	1	0.09	0.09	0.09	2	0.06	0.03	0.05	4
ナトリウム及びその化合物			8.2	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	9.6	7.5	8.7	12	10.6	7.5	9.2	12	12.0	8.0	10.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			27	1							34	1
蒸発残留物			79	1			61	1			80	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジエオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0050	1								
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値	6.6	6.3	6.5	12	6.5	6.1	6.3	12	6.8	6.5	6.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	7.1	<0.5	3.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.7	<0.1	0.4	12	0.7	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

\*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町			
	[浄水場名] 12 - 00 田本浄水場				[浄水場名] 13 - 00 市木浄水場				[浄水場名] 14 - 00 合戦谷浄水場			
	[水源名] 田本水源				[水源名] 市木水源				[水源名] 合戦谷水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 38 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 124 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 85 (m <sup>3</sup> )			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	22	0	2	11	0	0	0	11
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	11			0	11
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.46	0.16	0.25	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.31	0.07	0.18	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.016	<0.006	0.007	4	0.022	0.002	0.014	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4	0.011	0.002	0.005	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.027	<0.010	0.013	4	0.035	0.005	0.022	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.012	<0.003	0.005	4	0.012	0.002	0.008	4
ブromジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	0.004	4	0.010	0.002	0.006	4
ブromホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物									0.19	<0.02	0.07	4
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	12.4	8.4	10.3	12	7.7	6.0	7.0	11	17.5	13.8	15.5	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物			65	1							56	1
陰イオン界面活性剤												
ジエオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	12	0.6	<0.3	0.4	11	0.6	<0.3	0.4	11
pH値	6.3	6.0	6.1	12	7.2	6.9	7.0	11	7.1	6.8	7.0	11
味			0	12			0	11			0	11
臭気			0	12			0	11			0	11
色度	0.7	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	11
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町			
	[浄水場名] 15 - 00 上田所浄水場				[浄水場名] 16 - 00 小河内浄水場				[浄水場名] 17 - 00 亀谷浄水場			
	[水源名] 上田所水源(立岩水源)				[水源名] 小河内水源(小河内第1水源、小河内 第2水源)				[水源名] 亀谷水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 424 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 326 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 55 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	11	0	0	0	11	1	0	1	11
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	11			0	11			0	11
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.005	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.37	1
フッ素及びその化合物											<0.08	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.004	1
ジクロロメタン											<0.002	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.26	0.07	0.16	4	0.22	<0.06	0.12	4	0.13	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.018	0.007	0.013	4	0.014	<0.006	0.008	4	0.008	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.027	0.011	0.018	4	0.024	<0.010	0.013	4	0.015	0.001	0.008	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
ブromジクロロメタン	0.007	0.003	0.005	4	0.007	<0.003	0.004	4	0.005	<0.003	<0.003	4
ブromホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	4			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1							<0.02	1
鉄及びその化合物											<0.03	1
銅及びその化合物							0.08	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物											5.9	1
マンガン及びその化合物											<0.005	1
塩化物イオン	15.1	10.9	12.8	11	13.4	8.4	10.7	11	9.2	6.8	7.9	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											11	1
蒸発残留物							55	1			50	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジエオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.002	1
フェノール類											<0.0050	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.4	11	0.4	<0.3	<0.3	11	0.7	0.3	0.5	11
pH値	7.0	6.6	6.7	11	6.9	6.6	6.7	11	7.0	6.7	6.9	11
味			0	11			0	11			0	11
臭気			0	11			0	11			0	11
色度	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	11	1.1	<0.5	<0.5	11
濁度	0.2	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				
	[浄水場名] 18 - 00 鱒淵浄水場				[浄水場名] 19 - 00 円の板浄水場				[浄水場名] 20 - 00 吉時浄水場				
	[水源名] 亀谷水源				[水源名] 円の板水源				[水源名] 吉時水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 57 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 393 (m <sup>3</sup> )				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 0 (m <sup>3</sup> )				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	16	0	2	11	34	0	3	11	*	0	0	0	11
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									*				
大腸菌(定性)			0	11			0	11	*		0	11	
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1					*		<0.00030	1	
水銀及びその化合物			<0.00005	1					*		<0.00005	1	
セレン及びその化合物			<0.001	1					*		<0.001	1	
鉛及びその化合物	0.004	0.001	0.002	4					*		<0.001	1	
ヒ素及びその化合物			<0.001	1					*		<0.001	1	
六価クロム化合物			<0.005	1					*		<0.005	1	
亜硝酸態窒素			<0.004	1					*		<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.14	1					*		<0.10	1	
フッ素及びその化合物			<0.08	1					*		<0.08	1	
ホウ素及びその化合物			<0.1	1					*		<0.1	1	
四塩化炭素			<0.0002	1					*		<0.0002	1	
1,4-ジオキサン			<0.005	1					*		<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1					*		<0.004	1	
ジクロロメタン			<0.002	1					*		<0.002	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1					*		<0.001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1					*		<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1					*		<0.001	1	
塩素酸	0.40	0.08	0.17	4	0.35	0.07	0.20	4	*	0.15	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.030	0.003	0.013	4	0.051	0.003	0.025	4	*	0.018	<0.006	0.010	4
ジクロロ酢酸	0.012	<0.003	0.004	4	0.019	0.004	0.011	4	*	0.009	<0.003	0.005	4
ジブromクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	*	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.045	0.010	0.023	4	0.068	0.010	0.037	4	*	0.028	<0.010	0.020	4
トリクロロ酢酸	0.010	<0.003	0.005	4	0.030	0.005	0.017	4	*	0.009	<0.003	0.005	4
プロモジクロロメタン	0.010	0.004	0.007	4	0.014	0.004	0.009	4	*	0.008	<0.003	0.005	4
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	*	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1					*		0.01	1	
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1					*		<0.02	1	
鉄及びその化合物			<0.03	1					*		<0.03	1	
銅及びその化合物			0.02	1					*		0.03	1	
ナトリウム及びその化合物			6.0	1					*		6.0	1	
マンガン及びその化合物			<0.005	1					*		<0.005	1	
塩化物イオン	9.5	7.7	8.3	11	10.1	7.9	8.7	11	*	12.2	7.3	8.8	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			11	1					*		7	1	
蒸発残留物			42	1					*		50	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1					*		<0.02	1	
ジエオスミン			<0.000001	1					*		<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1					*		<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			<0.002	1					*		<0.002	1	
フェノール類			<0.0050	1					*		<0.0050	1	
有機物(TOCの量)	1.3	0.3	0.5	11	1.1	0.3	0.6	11	*	0.8	<0.3	0.5	11
pH値	6.9	6.5	6.8	11	6.9	6.5	6.7	11	*	6.6	6.2	6.5	11
味			0	11			0	11	*		0	11	
臭気			0	11			0	11	*		0	11	
色度	1.2	<0.5	<0.5	11	0.5	<0.5	<0.5	11	*	1.0	<0.5	<0.5	11
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	11	*	<0.1	<0.1	<0.1	11

\*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 32 - 027 島根県 邑南町				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 21 - 00 布施浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 布施水源(新布施水源)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 108 (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> ) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	11								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	11								
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物	0.26	0.23	0.24	4								
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4-ジオキサン												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.25	0.08	0.15	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4								
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
プロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4								
プロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	10.3	9.8	10.0	11								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			39	1								
蒸発残留物			91	1								
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2-メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	11								
pH値	7.1	7.0	7.0	11								
味			0	11								
臭気			0	11								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	11								
濁度	0.3	<0.1	<0.1	11								

\*は、浄水場出口水のデータです。