

検査項目	[事業主体名] 25 - 503 滋賀県 滋賀県					[事業主体名] 25 - 503 滋賀県 滋賀県					[事業主体名] 25 - 503 滋賀県 滋賀県				
	[浄水場名] 01 - 00 吉川浄水場					[浄水場名] 02 - 00 馬淵浄水場					[浄水場名] 03 - 00 水口浄水場				
	[水源名] 淀川水系琵琶湖					[水源名] 淀川水系琵琶湖					[水源名] 野洲川				
	[原水の種類] 湖沼水					[原水の種類] 湖沼水					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 62,075 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 51,376 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 23,892 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	440	7	84	12		460	17	112	12		13000	10	2100	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	13.0	<1.8	2.3	12		13.0	<1.8	6.2	12		5400.0	20.0	580.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12	
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		0.020	<0.001	0.002	12	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	12		0.001	<0.001	<0.001	12		0.002	<0.001	<0.001	12	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	0.02	0.10	12		0.19	0.02	0.10	12		0.69	0.41	0.54	12	
フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	12		0.09	0.09	0.09	12		0.80	0.15	0.26	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	12	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12		0.01	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物	0.73	<0.02	0.12	12		0.25	<0.02	0.08	12		1.40	0.03	0.47	12	
鉄及びその化合物	0.81	0.05	0.17	12		0.39	<0.03	0.11	12		2.00	0.13	0.70	12	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物	8.1	6.5	7.5	12		8.1	6.9	7.6	12		10.0	4.2	7.0	12	
マンガン及びその化合物	0.060	0.007	0.022	12		0.030	<0.005	0.012	12		0.140	0.015	0.061	12	
塩化物イオン	10.0	8.1	9.4	12		10.0	8.7	9.3	12		14.0	4.0	7.3	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	34	39	12		43	36	40	12		49	25	38	12	
蒸発残留物	94	58	75	12		85	64	74	12		120	79	102	12	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12		<0.02	<0.02	<0.02	12		<0.02	<0.02	<0.02	12	
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	0.000002	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		0.000002	<0.000001	<0.000001	12		0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12		<0.005	<0.005	<0.005	12	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
有機物(TOCの量)	1.5	1.0	1.2	12		1.8	1.0	1.3	12		3.4	0.7	1.6	12	
pH値	8.4	7.6	7.8	12		8.0	7.6	7.8	12		7.8	7.4	7.5	12	
味								0	12						
臭気			2	12				2	12				3	12	
色度	16.0	1.8	4.0	12		7.0	1.2	3.2	12		32.0	2.9	14.0	12	
濁度	26.0	1.0	4.2	12		4.9	0.6	2.3	12		45.0	1.0	13.0	12	