| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上ヶ原浄水場<br><br>[水源名]<br>千苅貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>住吉浄水場<br><br>[水源名]<br>地獄谷川、西谷川(住吉川水系)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>本山浄水場<br><br>[水源名]<br>住吉川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 994(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| EPN | | | | | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| MCPA | | | | | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| アシュラム | | | | | | | | | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| アセフェート | | | | | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| アトラジン | | | | | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| アニロホス | | | | | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| アミトラズ | | | | | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| アラクロール | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 |
| インダノファン | | | | | | | | | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| カズサホス | | | | | | | | | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| カルタップ | | | | | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| カルプロパミド | | | | | | | | | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| カルボフラン | | | | | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キャプタン | | | | | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| クミルロン | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| グリホサート | | | | | | | | | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| グルホシネート | | | | | | | | | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 4 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シアナジン | | | | | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| ジクワット | | | | | | | | | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジメトエート | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シメトリン | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ダイムロン | | | | | | | | | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上ヶ原浄水場<br><br>[水源名]<br>千苅貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>住吉浄水場<br><br>[水源名]<br>地獄谷川、西谷川(住吉川水系)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>本山浄水場<br><br>[水源名]<br>住吉川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 994(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| チウラム | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 |
| トリクロピル | | | | | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| パラコート | | | | | | | | | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 |
| ピペロホス | | | | | | | | | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピロキロン | | | | | | | | | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| フィプロニル | | | | | | | | | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| フサライド | | | | | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブタクロール | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ブタミホス | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| フルアジナム | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロシミドン | | | | | | | | | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| プロチオホス | | | | | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロピザミド | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ブロモブチド | | | | | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベノミル | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ベンシクロン | | | | | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| メソミル | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メタラキシル | | | | | | | | | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| メトリブジン | | | | | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メフェナセット | | | | | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上ヶ原浄水場<br><br>[水源名]<br>千苅貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>住吉浄水場<br><br>[水源名]<br>地獄谷川、西谷川(住吉川水系)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>本山浄水場<br><br>[水源名]<br>住吉川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 994(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| モリネート | | | | | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>奥平野浄水場<br><br>[水源名]<br>布引貯水池、烏原貯水池、湧水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 11,508 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>阪神水道企業団浄水(篠原<br><br>[水源名]<br>淀川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 06 － 02<br>阪神水道企業団浄水(神呪<br><br>[水源名]<br>淀川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| EPN | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| MCPA | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| アセフェート | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| アトラジン | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| アニロホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| アミトラズ | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| イソキサチオン | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| イソフェンホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| イソプロカルブ (MIPC) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| イソプロチオラン (IPT) | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| イプロベンホス (IBP) | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| イミノクタジン | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 |
| インダノファン | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| カズサホス | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| カルタップ | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| カルバリル (NAC) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| カルプロパミド | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| カルボフラン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キノクラミン(ACN) | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| グルホシネート | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 4 | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 4 | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 4 |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| クロルニトロフェン (CNP) | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 |
| クロルピリホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| クロロタロニル (TPN) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シアナジン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| シアノホス(CYAP) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジウロン (DCMU) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジクロベニル (DBN) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ジクロルボス (DDVP) | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| ジクワット | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| シマジン (CAT) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジメトエート | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>奥平野浄水場<br><br>[水源名]<br>布引貯水池、烏原貯水池、湧水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 11,508 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>阪神水道企業団浄水(篠原<br><br>[水源名]<br>淀川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 06 － 02<br>阪神水道企業団浄水(神呪<br><br>[水源名]<br>淀川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| チオベンカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テルブカルブ (MBPMC) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 |
| トリクロピル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| トリクロルホン (DEP) | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| ナプロパミド | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| パラコート | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 |
| ピペロホス | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ピラゾキシフェン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピリダフェンチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピロキロン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 |
| フェニトロチオン (MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| フェノブカルブ (BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| フェンチオン (MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| フサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| プロチオホス | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロベナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ブロモブチド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ベンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゾビシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| ベンゾフェナップ | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ベンフラカルブ | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 |
| ホスチアゼート | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 |
| メコプロップ (MCPP) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メタラキシル | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| メチダチオン (DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| メチルダイムロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| メトリブジン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>奥平野浄水場<br><br>[水源名]<br>布引貯水池、烏原貯水池、湧水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・湧水<br><br>[1日平均浄水量] 11,508 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>阪神水道企業団浄水(篠原<br><br>[水源名]<br>淀川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 06 － 02<br>阪神水道企業団浄水(神呪<br><br>[水源名]<br>淀川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>兵庫県企業庁浄水(神出)<br><br>[水源名]<br>呑吐ダム(加古川水系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 07 － 02<br>兵庫県企業庁浄水(三田)<br><br>[水源名]<br>青野ダム(武庫川水系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>千苅浄水場<br><br>[水源名]<br>千苅貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 38,480 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| EPN | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| MCPA | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| アセフェート | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| アトラジン | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| アニロホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| アミトラズ | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| イソキサチオン | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| イソフェンホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| イソプロカルブ (MIPC) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| イソプロチオラン (IPT) | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| イプロベンホス (IBP) | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| イミノクタジン | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 |
| インダノファン | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| カズサホス | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| カルタップ | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| カルバリル (NAC) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| カルプロパミド | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| カルボフラン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キノクラミン(ACN) | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| グルホシネート | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 4 | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 4 | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 4 |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| クロルニトロフェン (CNP) | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 |
| クロルピリホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| クロロタロニル (TPN) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シアナジン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| シアノホス(CYAP) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジウロン (DCMU) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジクロベニル (DBN) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ジクロルボス (DDVP) | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| ジクワット | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 4 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| シマジン (CAT) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジメトエート | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>兵庫県企業庁浄水(神出)<br><br>[水源名]<br>呑吐ダム(加古川水系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 07 － 02<br>兵庫県企業庁浄水(三田)<br><br>[水源名]<br>青野ダム(武庫川水系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>千苅浄水場<br><br>[水源名]<br>千苅貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 38,480 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| チオベンカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テルブカルブ (MBPMC) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 |
| トリクロピル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| トリクロルホン (DEP) | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| ナプロパミド | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| パラコート | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 |
| ピペロホス | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ピラゾキシフェン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピリダフェンチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピロキロン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 |
| フェニトロチオン (MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| フェノブカルブ (BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| フェンチオン (MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| フサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| プロチオホス | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロベナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ブロモブチド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ベンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゾビシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| ベンゾフェナップ | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ベンフラカルブ | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 |
| ホスチアゼート | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 |
| メコプロップ (MCPP) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メタラキシル | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| メチダチオン (DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| メチルダイムロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| メトリブジン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 07 － 01<br>兵庫県企業庁浄水(神出)<br><br>[水源名]<br>呑吐ダム(加古川水系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 07 － 02<br>兵庫県企業庁浄水(三田)<br><br>[水源名]<br>青野ダム(武庫川水系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 001 兵庫県<br>神戸市(市街地)<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>千苅浄水場<br><br>[水源名]<br>千苅貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 38,480 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 28 － 002 兵庫県 尼崎市<br>[浄水場名] 01 － 00 神崎浄水場<br>[水源名] 淀川水系淀川<br>[原水の種類] 表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 19,305 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 003 兵庫県 高砂市<br>[浄水場名] 01 － 01 米田水源地<br>[水源名] 加古川水系加古川<br>[原水の種類] 伏流水<br>[1日平均浄水量] 6,792 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 003 兵庫県 高砂市<br>[浄水場名] 01 － 02 米田水源地<br>[水源名] 第1取水(第3取水含む)<br>[原水の種類] 浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 13,831 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| MCPA | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 4 |
| アセフェート | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| アミトラズ | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| イソキサチオン | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| カズサホス | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 4 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 4 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 4 |
| カフェンストロール | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| カルタップ | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | * <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 | * <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 4 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | * <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | 4 | * <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | 4 |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| シハロホップブチル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 002 兵庫県<br>尼崎市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>神崎浄水場<br><br>[水源名]<br>淀川水系淀川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19,305 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 003 兵庫県<br>高砂市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>米田水源地<br><br>[水源名]<br>加古川水系加古川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 6,792 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 003 兵庫県<br>高砂市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>米田水源地<br><br>[水源名]<br>第1取水(第3取水含む)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,831 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テルブカルブ (MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テフリルトリオン | | | | | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 4 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| トリクロルホン (DEP) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 4 | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 4 |
| ピラクロニル | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ピラゾキシフェン | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 4 |
| フェニトロチオン (MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| フェノブカルブ (BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| フェリムゾン | | | | | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 4 |
| フェンチオン (MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| プロチオホス | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ベンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 4 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 |
| メコプロップ (MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| メチダチオン (DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 002 兵庫県<br>尼崎市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>神崎浄水場<br><br>[水源名]<br>淀川水系淀川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19,305 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 003 兵庫県<br>高砂市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>米田水源地<br><br>[水源名]<br>加古川水系加古川<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 6,792 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 003 兵庫県<br>高砂市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>米田水源地<br><br>[水源名]<br>第1取水(第3取水含む)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,831 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>佐野場内水源、号井戸、中郷円山川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 17,712 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>中郷浄水場<br><br>[水源名]<br>中郷円山川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>二見浄水場<br><br>[水源名]<br>二見水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,280 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>佐野場内水源、号井戸、中郷円山川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 17,712 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>中郷浄水場<br><br>[水源名]<br>中郷円山川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>二見浄水場<br><br>[水源名]<br>二見水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,280 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>佐野場内水源、号井戸、中郷円山川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 17,712 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>中郷浄水場<br><br>[水源名]<br>中郷円山川水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 02<br>二見浄水場<br><br>[水源名]<br>二見水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,280 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>岩中浄水場<br><br>[水源名]<br>岩中水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,728 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 04<br>十戸浄水場<br><br>[水源名]<br>十戸水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 917 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>荒船浄水場<br><br>[水源名]<br>荒船水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 100 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>岩中浄水場<br><br>[水源名]<br>岩中水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,728 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 04<br>十戸浄水場<br><br>[水源名]<br>十戸水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 917 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>荒船浄水場<br><br>[水源名]<br>荒船水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 100 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>岩中浄水場<br><br>[水源名]<br>岩中水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,728 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 04<br>十戸浄水場<br><br>[水源名]<br>十戸水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 917 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>荒船浄水場<br><br>[水源名]<br>荒船水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 100 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 06<br>観音浦浄水場<br><br>[水源名]<br>観音浦水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,010 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 07<br>松枝浄水場<br><br>[水源名]<br>松枝第1、第2、第3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,220 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 08<br>鍛冶屋浄水場<br><br>[水源名]<br>鍛冶屋水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 739 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 06<br>観音浦浄水場<br><br>[水源名]<br>観音浦水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,010 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 07<br>松枝浄水場<br><br>[水源名]<br>松枝第1、第2、第3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,220 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 08<br>鍛冶屋浄水場<br><br>[水源名]<br>鍛冶屋水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 739 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 06<br>観音浦浄水場<br><br>[水源名]<br>観音浦水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,010 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 07<br>松枝浄水場<br><br>[水源名]<br>松枝第1、第2、第3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,220 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 08<br>鍛冶屋浄水場<br><br>[水源名]<br>鍛冶屋水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 739 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 09<br>大谷浄水場<br><br>[水源名]<br>大谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 270 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 10<br>穴見浄水場<br><br>[水源名]<br>穴見水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 54 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 11<br>港浄水場<br><br>[水源名]<br>畑上第1、第2、第3水源、気比水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 09<br>大谷浄水場<br><br>[水源名]<br>大谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 270 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 10<br>穴見浄水場<br><br>[水源名]<br>穴見水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 54 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 11<br>港浄水場<br><br>[水源名]<br>畑上第1、第2、第3水源、気比水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 09<br>大谷浄水場<br><br>[水源名]<br>大谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 270 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 10<br>穴見浄水場<br><br>[水源名]<br>穴見水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 54 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 11<br>港浄水場<br><br>[水源名]<br>畑上第1、第2、第3水源、気比水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 1,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 12<br>畑上水源地<br><br>[水源名]<br>畑上水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 25 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 13<br>鬼神谷浄水場<br><br>[水源名]<br>鬼神谷水源2号取水井、鬼神谷水源新1号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,597 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 14<br>椒浄水場<br><br>[水源名]<br>椒取水場<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 37 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 12<br>畑上水源地<br><br>[水源名]<br>畑上水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 25 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 13<br>鬼神谷浄水場<br><br>[水源名]<br>鬼神谷水源2号取水井、鬼神谷水源新1号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,597 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 14<br>椒浄水場<br><br>[水源名]<br>椒取水場<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 37 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 12<br>畑上水源地<br><br>[水源名]<br>畑上水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 25 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 13<br>鬼神谷浄水場<br><br>[水源名]<br>鬼神谷水源2号取水井、鬼神谷水源新1号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,597 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 14<br>椒浄水場<br><br>[水源名]<br>椒取水場<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 37 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 15<br>森本浄水場<br><br>[水源名]<br>森本取水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 235(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 16<br>三原浄水場<br><br>[水源名]<br>大森水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 105(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 17<br>寺坂浄水場<br><br>[水源名]<br>寺坂水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 264(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 15<br>森本浄水場<br><br>[水源名]<br>森本取水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 235(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 16<br>三原浄水場<br><br>[水源名]<br>大森水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 105(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 17<br>寺坂浄水場<br><br>[水源名]<br>寺坂水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 264(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 15<br>森本浄水場<br><br>[水源名]<br>森本取水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 235 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 16<br>三原浄水場<br><br>[水源名]<br>大森水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 105 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 17<br>寺坂浄水場<br><br>[水源名]<br>寺坂水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 264 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 18<br>奥山浄水場<br><br>[水源名]<br>奥山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 19<br>阿瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>阿瀬水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 91(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 20<br>稲葉浄水場<br><br>[水源名]<br>蘇武トンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 18<br>奥山浄水場<br><br>[水源名]<br>奥山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 19<br>阿瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>阿瀬水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 91(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 20<br>稲葉浄水場<br><br>[水源名]<br>蘇武トンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 18<br>奥山浄水場<br><br>[水源名]<br>奥山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 19<br>阿瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>阿瀬水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 91(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 20<br>稲葉浄水場<br><br>[水源名]<br>蘇武トンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 1,140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 21<br>坂野浄水場<br><br>[水源名]<br>たんたんトンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 235 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 22<br>小谷浄水場<br><br>[水源名]<br>小谷水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 23<br>水石浄水場<br><br>[水源名]<br>水石水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 127 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 21<br>坂野浄水場<br><br>[水源名]<br>たんたんトンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 235 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 22<br>小谷浄水場<br><br>[水源名]<br>小谷水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 23<br>水石浄水場<br><br>[水源名]<br>水石水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 127 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 21<br>坂野浄水場<br><br>[水源名]<br>たんたんトンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 235 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 22<br>小谷浄水場<br><br>[水源名]<br>小谷水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 23<br>水石浄水場<br><br>[水源名]<br>水石水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 127 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 24<br>太田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>太田第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 25<br>唐川浄水場<br><br>[水源名]<br>唐川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 365 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 26<br>畑山浄水場<br><br>[水源名]<br>畑山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,164 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 24<br>太田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>太田第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 25<br>唐川浄水場<br><br>[水源名]<br>唐川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 365 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 26<br>畑山浄水場<br><br>[水源名]<br>畑山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,164 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 24<br>太田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>太田第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 25<br>唐川浄水場<br><br>[水源名]<br>唐川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 365 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 26<br>畑山浄水場<br><br>[水源名]<br>畑山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,164 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 27<br>平田浄水場<br><br>[水源名]<br>平田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 78 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 28<br>薬王寺浄水場<br><br>[水源名]<br>薬王寺水源、江笠水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 210 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 29<br>佐田浄水場<br><br>[水源名]<br>佐田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 70 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 27<br>平田浄水場<br><br>[水源名]<br>平田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 78 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 28<br>薬王寺浄水場<br><br>[水源名]<br>薬王寺水源、江笠水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 210 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 29<br>佐田浄水場<br><br>[水源名]<br>佐田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 70 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 27<br>平田浄水場<br><br>[水源名]<br>平田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 78 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 28<br>薬王寺浄水場<br><br>[水源名]<br>薬王寺水源、江笠水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 210 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 29<br>佐田浄水場<br><br>[水源名]<br>佐田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 70 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 30<br>大光寺浄水場<br><br>[水源名]<br>大光寺水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 202(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 31<br>高龍寺浄水場<br><br>[水源名]<br>高龍寺水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 32<br>三原取水場<br><br>[水源名]<br>三原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 30<br>大光寺浄水場<br><br>[水源名]<br>大光寺水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 202(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 31<br>高龍寺浄水場<br><br>[水源名]<br>高龍寺水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 32<br>三原取水場<br><br>[水源名]<br>三原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 30<br>大光寺浄水場<br><br>[水源名]<br>大光寺水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 202(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 31<br>高龍寺浄水場<br><br>[水源名]<br>高龍寺水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 004 兵庫県<br>豊岡市<br><br>[浄水場名] 01 － 32<br>三原取水場<br><br>[水源名]<br>三原水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>越水浄水場<br><br>[水源名]<br>阪神水道企業団からの受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>鳴尾浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸1号(他8原水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,580 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>丸山浄水場<br><br>[水源名]<br>丸山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,539 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| MCPA | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | | | | | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アトラジン | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| アニロホス | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| アミトラズ | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| アラクロール | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| イソキサチオン | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| イソフェンホス | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| イミノクタジン | | | | | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 |
| インダノファン | | | | | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| エスプロカルブ | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| エトフェンプロックス | | | | | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 4 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| オキサジクロメホン | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| カズサホス | | | | | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 4 |
| カフェンストロール | | | | | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| カルタップ | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | | | | | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| キャプタン | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| クミルロン | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| グリホサート | | | | | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | | | | | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 2 | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 2 |
| クロメプロップ | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 4 |
| クロルピリホス | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シアナジン | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 4 |
| ジクワット | | | | | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 4 |
| シハロホップブチル | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 4 |
| シマジン (CAT) | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ジメタメトリン | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ジメトエート | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| シメトリン | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ダイアジノン | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| ダイムロン | | | | | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>越水浄水場<br><br>[水源名]<br>阪神水道企業団からの受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>鳴尾浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸1号(他8原水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,580 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>丸山浄水場<br><br>[水源名]<br>丸山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,539 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | | | | | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| テフリルトリオン | | | | | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 4 |
| トリシクラゾール | | | | | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | | | | | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| ナプロパミド | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| パラコート | | | | | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 |
| ピペロホス | | | | | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 4 |
| ピラクロニル | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ピラゾキシフェン | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| ピリブチカルブ | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ピロキロン | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| フィプロニル | | | | | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 4 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| フェリムゾン | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 4 |
| フェントラザミド | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ブタクロール | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| ブタミホス | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| ブプロフェジン | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |
| フルアジナム | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロシミドン | | | | | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 4 |
| プロチオホス | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| プロピコナゾール | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロピザミド | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |
| プロベナゾール | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベノミル | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| ベンゾビシクロン | | | | | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | | | | | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | | | | | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 4 |
| ベンフラカルブ | | | | | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 4 |
| ベンフレセート | | | | | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 4 |
| ホスチアゼート | | | | | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 4 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | | | | | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 4 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 4 |
| メチルダイムロン | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メトミノストロビン | | | | | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 |
| メトリブジン | | | | | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 |
| メフェナセット | | | | | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>越水浄水場<br><br>[水源名]<br>阪神水道企業団からの受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 04 － 01<br>鳴尾浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸1号(他8原水と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,580 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 005 兵庫県<br>西宮市<br><br>[浄水場名] 06 － 01<br>丸山浄水場<br><br>[水源名]<br>丸山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,539 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |
| モリネート | | | | | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西新町浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川水系篠山川表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 2,767(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>黒石浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 673(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>畑井浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 602(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西新町浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川水系篠山川表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 2,767(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>黒石浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 673(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>畑井浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 602(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西新町浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川水系篠山川表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 2,767(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>黒石浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 673(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>畑井浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 602(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>後川浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 121 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>福住浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水、渓流水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・その他<br><br>[1日平均浄水量] 383 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>大芋浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水、ダム水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 706 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>後川浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 121 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>福住浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水、渓流水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・その他<br><br>[1日平均浄水量] 383 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>大芋浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水、ダム水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 706 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>後川浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 121 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>福住浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水、渓流水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・その他<br><br>[1日平均浄水量] 383 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>大芋浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水、ダム水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 706 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>小坂浄水場<br><br>[水源名]<br>湖沼水<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 632 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>栗柄浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 350 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>本郷浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>その他・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 248 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>小坂浄水場<br><br>[水源名]<br>湖沼水<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 632 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>栗柄浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 350 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>本郷浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>その他・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 248 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| ブサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>小坂浄水場<br><br>[水源名]<br>湖沼水<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 632 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>栗柄浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 350 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 007 兵庫県<br>篠山市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>本郷浄水場<br><br>[水源名]<br>浅層地下水<br><br>[原水の種類]<br>その他・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 248 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>町裏浄水場<br><br>[水源名]<br>船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,942 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>山崎浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川(伏流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 10,447 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>兼田浄水場<br><br>[水源名]<br>市川(伏流水)(他1水源(地下水)と混合<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,986 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>町裏浄水場<br><br>[水源名]<br>船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,942 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>山崎浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川(伏流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 10,447 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>兼田浄水場<br><br>[水源名]<br>市川(伏流水)(他1水源(地下水)と混合<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,986 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>町裏浄水場<br><br>[水源名]<br>船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,942 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>山崎浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川(伏流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 10,447 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>兼田浄水場<br><br>[水源名]<br>市川(伏流水)(他1水源(地下水)と混合<br><br>[原水の種類]<br>伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 13,986 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>田井浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>龍野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,178 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>林田浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | | | | |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | | | | |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | | | | |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | | | | |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | | |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | | | | |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | | | | |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | | | | |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | | | | |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>田井浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>龍野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,178 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>林田浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | | | | |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | | |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | | |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | | | | |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| フェンチオン (MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | | | | |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ベンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | | | | |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>田井浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>龍野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,178 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>林田浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>保城浄水場<br><br>[水源名]<br>船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,452(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北平野配水場<br><br>[水源名]<br>兵庫県企業庁船津浄水場(市川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>甲山浄水場<br><br>[水源名]<br>市川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 51,302(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2,2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2,4－D(2,4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ(MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン(IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス(IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル(NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン(CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル(TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン(DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル(DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス(DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン(CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>保城浄水場<br><br>[水源名]<br>船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,452(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北平野配水場<br><br>[水源名]<br>兵庫県企業庁船津浄水場(市川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>甲山浄水場<br><br>[水源名]<br>市川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 51,302(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ(MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン(DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ(BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン(MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ(MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン(DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>保城浄水場<br><br>[水源名]<br>船場川(表流水)(他1水源(地下水)と混<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 7,452(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北平野配水場<br><br>[水源名]<br>兵庫県企業庁船津浄水場(市川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>甲山浄水場<br><br>[水源名]<br>市川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 51,302(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>網干配水場<br><br>[水源名]<br>西播磨水道企業団市場浄水場(地下水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>文殿浄水場<br><br>[水源名]<br>菅生川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 921 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>木戸浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川(伏流水)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 214 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>網干配水場<br><br>[水源名]<br>西播磨水道企業団市場浄水場(地下水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>文殿浄水場<br><br>[水源名]<br>菅生川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 921 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>木戸浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川(伏流水)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 214 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>網干配水場<br><br>[水源名]<br>西播磨水道企業団市場浄水場(地下水)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>文殿浄水場<br><br>[水源名]<br>菅生川(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 921 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>木戸浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川(伏流水)<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 214 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>置本浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 584 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>塚本浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 174 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>岡浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 875 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市<br>[浄水場名] 14 － 00 置本浄水場<br>[水源名] 地下水<br>[原水の種類] 浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 584 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市<br>[浄水場名] 15 － 00 塚本浄水場<br>[水源名] 地下水<br>[原水の種類] 浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 174 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市<br>[浄水場名] 17 － 00 岡浄水場<br>[水源名] 地下水<br>[原水の種類] 浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 875 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>置本浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 584 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>塚本浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 174 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>岡浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 875 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>岩部ポンプ室<br><br>[水源名]<br>第1水源(地下水(第2水源(休止中)と混<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>香寺浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,799 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>家島配水池<br><br>[水源名]<br>赤穂市上水道北野中浄水場(千種川(表流水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,021 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | | | | | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | | | | | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | | | | | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン (CAT) | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>岩部ポンプ室<br><br>[水源名]<br>第1水源(地下水(第2水源(休止中)と混<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>香寺浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,799 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>家島配水池<br><br>[水源名]<br>赤穂市上水道北野中浄水場(千種川(表流水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,021 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | | | | | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | | | | | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペンシクロン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンゾピシクロン | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | | | | | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>岩部ポンプ室<br><br>[水源名]<br>第1水源(地下水(第2水源(休止中)と混<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>香寺浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,799 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>家島配水池<br><br>[水源名]<br>赤穂市上水道北野中浄水場(千種川(表流水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,021 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>安志浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 978(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>植木野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 720(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>立船野浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 59(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>安志浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 978(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>植木野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 720(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>立船野浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 59(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ(MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン(DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ(BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン(MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンゾピシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ペンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ(MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン(DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>安志浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 978(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>植木野浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水(他1水源(地下水)と混合))<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 720(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>立船野浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 59(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>我孫子浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>佐中浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>熊部浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>我孫子浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>佐中浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>熊部浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ(MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン(DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ(BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン(MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンゾピシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ペンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ(MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン(DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>我孫子浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 55(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>佐中浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>熊部浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>坂根浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>馬寺浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>小畑浄水場<br><br>[水源名]<br>菅生川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>坂根浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>馬寺浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>小畑浄水場<br><br>[水源名]<br>菅生川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ(MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン(DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ(BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン(MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ペンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ペンゾピシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ(MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン(DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>坂根浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>馬寺浄水場<br><br>[水源名]<br>夢前川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>小畑浄水場<br><br>[水源名]<br>菅生川水系(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 | | | | [事業主体名] 28 － 009 兵庫県 明石市 | | | | [事業主体名] 28 － 009 兵庫県 明石市 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [浄水場名] 33 － 00 関浄水場 | | | | [浄水場名] 02 － 00 魚住浄水場 | | | | [浄水場名] 03 － 00 明石川浄水場 | | | |
| | [水源名] 地下水 | | | | [水源名] 深井戸 | | | | [水源名] 貯水池・深井戸 | | | |
| | [原水の種類] 浅井戸水 | | | | [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 | | | | [原水の種類] 湖沼水・深井戸水 | | | |
| | [1日平均浄水量] 14 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 22,976 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [1日平均浄水量] 18,133 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | |
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アトラジン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| アミトラズ | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 |
| インダノファン | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 |
| カフェンストロール | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キャプタン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 2 | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 2 |
| クロメプロップ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| シマジン (CAT) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 28 － 008 兵庫県 姫路市 [浄水場名] 33 － 00 関浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 14 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 009 兵庫県 明石市 [浄水場名] 02 － 00 魚住浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 22,976 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 009 兵庫県 明石市 [浄水場名] 03 － 00 明石川浄水場 [水源名] 貯水池・深井戸 [原水の種類] 湖沼水・深井戸水 [1日平均浄水量] 18,133 (㎥) 浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| トリシクラゾール | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 |
| ピペロホス | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| プロピコナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 008 兵庫県<br>姫路市<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>関浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 009 兵庫県<br>明石市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>魚住浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 22,976 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 009 兵庫県<br>明石市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>明石川浄水場<br><br>[水源名]<br>貯水池・深井戸<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 18,133 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 009 兵庫県<br>明石市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>鳥羽浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・貯水池<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・湖沼水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 23,445 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上寺浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保川今宿取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,500 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>戸原浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 235 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| EPN | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| MCPA | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | | | | | | | | |
| アセフェート | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| アトラジン | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| アニロホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| アミトラズ | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| イソキサチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| イソフェンホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | | | | | |
| イミノクタジン | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | | | | | | | | |
| インダノファン | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| カズサホス | * <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 | | | | | | | | |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | | | | | | | | |
| カルタップ | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| カルプロパミド | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | | | | | |
| カルボフラン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | | | | | | |
| グルホシネート | * <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 2 | | | | | | | | |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | | | | | | | | |
| クロルピリホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| シアナジン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | | | | | | | | |
| ジクワット | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ジメトエート | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 009 兵庫県<br>明石市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>鳥羽浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・貯水池<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・湖沼水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 23,445 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上寺浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保川今宿取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,500 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>戸原浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 235 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | | | | | | | | |
| トリクロピル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | | | | | | |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | | | | | | |
| ナプロパミド | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| パラコート | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | | | | | | | | |
| ピペロホス | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | | | | | | | | |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ピロキロン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | | | | | | | | |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| フサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | | | | | |
| プロチオホス | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| プロベナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| ブロモブチド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| ペンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | | | | | |
| ペンゾフェナップ | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | | | | | |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | | | | | |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| メタラキシル | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | | | | | |
| メトリブジン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | | | | | |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 009 兵庫県<br>明石市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>鳥羽浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸・貯水池<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・湖沼水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 23,445 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上寺浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保川今宿取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,500 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>戸原浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 235 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | | | | | |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>神戸浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 968(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>嶋田浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 80(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>染河内浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 390(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| EPN | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | | |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| アニロホス | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アミトラズ | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| イミノクタジン | | | <0.00060 | 1 | | | <0.00060 | 1 | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| カズサホス | | | 0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| カルタップ | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| カルプロパミド | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| カルボフラン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| ジクワット | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00200 | 1 | | | <0.00200 | 1 | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| シマジン (CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>神戸浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 968(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>嶋田浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 80(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>染河内浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 390(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| パラコート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000050 | 1 | | | <0.000050 | 1 | | | | |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | | |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| プロチオホス | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロベナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ベンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| ベンフラカルブ | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | | |
| ホスチアゼート | | | 0.00003 | 1 | | | 0.00003 | 1 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メタラキシル | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| メチルダイムロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>神戸浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 968(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>嶋田浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 80(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>染河内浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 390(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>西深浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 464 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>三方・繁盛浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 618 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>草木・千町浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| EPN | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | | |
| アセフェート | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| アニロホス | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アミトラズ | | | <0.00030 | 1 | | | <0.00030 | 1 | | | | |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| イミノクタジン | | | <0.00060 | 1 | | | <0.00060 | 1 | | | | |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| カルタップ | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| カルプロパミド | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| カルボフラン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | | |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | <0.000010 | 1 | | | <0.000010 | 1 | | | | |
| クロルピリホス | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| ジクワット | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00200 | 1 | | | <0.00200 | 1 | | | | |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| シマジン (CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00100 | 1 | | | <0.00100 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>西深浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 464(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>三方・繁盛浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 618(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>草木・千町浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| パラコート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00050 | 1 | | | | |
| ピペロホス | | | <0.000050 | 1 | | | <0.000050 | 1 | | | | |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | | |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ブタクロール | | | 0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| プロチオホス | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| プロピコナゾール | | | 0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロベナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| ブロモブチド | | | 0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ベンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | | |
| ベンフラカルブ | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | | |
| ホスチアゼート | | | <0.00003 | 1 | | | 0.00003 | 1 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メタラキシル | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| メチルダイムロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>西深浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 464 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>三方・繁盛浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 618 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>草木・千町浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>黒原・井内浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>三方北部浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 9 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,348 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>黒原・井内浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>三方北部浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 9 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,348 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>黒原・井内浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 44 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>三方北部浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 9 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,348 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>鹿伏浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>道谷浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 29(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>戸倉浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 24(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>鹿伏浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>道谷浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 29(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>戸倉浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 24(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>鹿伏浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>道谷浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 29(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>戸倉浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 24(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>日ノ原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>西河内浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 519(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>千草浄水場<br><br>[水源名]<br>伏流水<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 399(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>日ノ原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>西河内浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 519(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>千草浄水場<br><br>[水源名]<br>伏流水<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 399(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>日ノ原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 15(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>西河内浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 519(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 010 兵庫県<br>宍粟市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>千草浄水場<br><br>[水源名]<br>伏流水<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 399(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名] 28 － 013 兵庫県 伊丹市<br>[浄水場名] 01 － 01 千僧浄水場<br>[水源名] 猪名川武庫川淀川<br>[原水の種類] 原水受水・湖沼水・表流水(自流)・伏流水・浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 56,107(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 014 兵庫県 芦屋市<br>[浄水場名] 02 － 00 芦屋奥山浄水場<br>[水源名] 芦屋川表流水・奥山貯水池<br>[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水<br>[1日平均浄水量] 3,483(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名] 28 － 014 兵庫県 芦屋市<br>[浄水場名] 03 － 00 芦屋奥池浄水場<br>[水源名] 奥山貯水池<br>[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水<br>[1日平均浄水量] 620(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | * <0.0080 | <0.0080 | <0.0080 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| EPN | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| MCPA | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | | | | |
| アセフェート | * <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| アトラジン | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| アニロホス | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| アミトラズ | * <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| イソキサチオン | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| イソフェンホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | |
| イミノクタジン | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | | | | |
| インダノファン | * <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| カズサホス | * <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | 2 | <0.000030 | <0.000030 | <0.000030 | 2 | | | | |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | | | | |
| カルタップ | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| カルバリル(NAC) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| カルプロパミド | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| カルボフラン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| キノクラミン(ACN) | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | | | | |
| グルホシネート | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 2 | | | | |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | | | | |
| クロルピリホス | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| シアナジン | * <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| シアノホス(CYAP) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| ジウロン(DCMU) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | | | | |
| ジクワット | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |
| ジチオピル | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | | | | |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| シマジン(CAT) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ジメトエート | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 013 兵庫県<br>伊丹市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>千僧浄水場<br><br>[水源名]<br>猪名川武庫川淀川<br><br>[原水の種類]<br>原水受水・湖沼水・表流水(自流)・伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 56,107(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 014 兵庫県<br>芦屋市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>芦屋奥山浄水場<br><br>[水源名]<br>芦屋川表流水・奥山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 3,483(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 014 兵庫県<br>芦屋市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>芦屋奥池浄水場<br><br>[水源名]<br>奥山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 620(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | | | | |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| チオベンカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | | | | |
| トリクロピル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | | | | |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | | | | |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | | |
| ナプロパミド | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| パラコート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 2 | | | | |
| ピペロホス | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | | | | |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| ピラゾキシフェン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ピリダフェンチオン | * <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ピロキロン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| フェンチオン(MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | | | | |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| ブサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | |
| プロチオホス | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| プロベナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| ブロモブチド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |
| ベンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| ベンゾビシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | | | | |
| ベンゾフェナップ | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | | | | |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | | | | |
| ベンフラカルブ | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | | | | |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | | | | |
| ホスチアゼート | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | | | | |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| メタラキシル | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | |
| メチルダイムロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | | | | |
| メトリブジン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | | | | |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 013 兵庫県<br>伊丹市<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>千僧浄水場<br><br>[水源名]<br>猪名川武庫川淀川<br><br>[原水の種類]<br>原水受水・湖沼水・表流水(自流)・伏流水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 56,107(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 014 兵庫県<br>芦屋市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>芦屋奥山浄水場<br><br>[水源名]<br>芦屋川表流水・奥山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 3,483(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 014 兵庫県<br>芦屋市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>芦屋奥池浄水場<br><br>[水源名]<br>奥山貯水池<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 620(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | | | | |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>古城浄水場<br><br>[水源名]<br>武庫川(山田川と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 6,365(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>高平浄水場<br><br>[水源名]<br>高平水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 685(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>母子浄水場<br><br>[水源名]<br>母子水源<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| EPN | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| MCPA | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | * <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アトラジン | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | * <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 |
| アラクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| イソフェンホス | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ(MIPC) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン(IPT) | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス(IBP) | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | * <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | 2 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | 2 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | 2 |
| インダノファン | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | * <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 |
| カフェンストロール | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル(NAC) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キャプタン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | * <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン(CNP) | * <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| クロロタロニル(TPN) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン(DCMU) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル(DBN) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス(DDVP) | * <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | * <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | 2 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | 2 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | 2 |
| ジチオピル | * <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| シマジン(CAT) | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | * <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | * <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 2 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 2 | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>古城浄水場<br><br>[水源名]<br>武庫川(山田川と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 6,365(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>高平浄水場<br><br>[水源名]<br>高平水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 685(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>母子浄水場<br><br>[水源名]<br>母子水源<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 77(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | * <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ(MBPMC) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | * <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン(DEP) | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| トリシクラゾール | * <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | * <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | * <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | * <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ(BPMC) | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン(MPP) | * <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | * <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| プロピコナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | * 0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | * <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ベンタゾン | * <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | * <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | * <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | * <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | * <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | * <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ(MCPP) | * <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | * <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン(DMTP) | * <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | * <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | * <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | * <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>古城浄水場<br><br>[水源名]<br>武庫川(山田川と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 6,365 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>高平浄水場<br><br>[水源名]<br>高平水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 685 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 016 兵庫県<br>三田市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>母子浄水場<br><br>[水源名]<br>母子水源<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 77 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | * <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | * <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>坂越水源地<br><br>[水源名]<br>坂越水源地<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,663 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>真広水源地<br><br>[水源名]<br>真広水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 271 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>市場水源地<br><br>[水源名]<br>市場水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 15,907 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>坂越水源地<br><br>[水源名]<br>坂越水源地<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,663 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>真広水源地<br><br>[水源名]<br>真広水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 271 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>市場水源地<br><br>[水源名]<br>市場水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 15,907 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>坂越水源地<br><br>[水源名]<br>坂越水源地<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,663 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>真広水源地<br><br>[水源名]<br>真広水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 271 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>市場水源地<br><br>[水源名]<br>市場水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 15,907 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>野田水源地<br><br>[水源名]<br>野田水源地(野田南水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,298 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>北野中浄水場<br><br>[水源名]<br>木津第2水源(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 17,323 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>木津第1水源<br><br>[水源名]<br>木津第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | <0.00060 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | <0.00200 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | <0.00100 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>野田水源地<br><br>[水源名]<br>野田水源地(野田南水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,298 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>北野中浄水場<br><br>[水源名]<br>木津第2水源(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 17,323 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>木津第1水源<br><br>[水源名]<br>木津第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | <0.000009 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 018 兵庫県<br>西播磨水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 01<br>野田水源地<br><br>[水源名]<br>野田水源地(野田南水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,298 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>北野中浄水場<br><br>[水源名]<br>木津第2水源(表流水)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 17,323 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>木津第1水源<br><br>[水源名]<br>木津第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>真殿水源<br><br>[水源名]<br>真殿水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 227(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>東有年浄水場<br><br>[水源名]<br>東有年水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 586(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>原水源<br><br>[水源名]<br>原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 510(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | | | | | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アトラジン | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | <0.00060 | 1 |
| インダノファン | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | | | | | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | | | | | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | <0.000010 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | | | | | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | <0.00200 | 1 |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | <0.00100 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>真殿水源<br><br>[水源名]<br>真殿水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 227(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>東有年浄水場<br><br>[水源名]<br>東有年水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 586(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>原水源<br><br>[水源名]<br>原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 510(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | <0.000009 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | <0.00002 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | <0.00003 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | <0.0006 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | <0.00004 | 1 |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>真殿水源<br><br>[水源名]<br>真殿水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 227(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>東有年浄水場<br><br>[水源名]<br>東有年水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 586(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 019 兵庫県<br>赤穂市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>原水源<br><br>[水源名]<br>原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 510(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | | | | | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br>[浄水場名] 01 － 00<br>生瀬浄水場<br>[水源名]<br>浅井戸<br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br>[浄水場名] 02 － 00<br>小浜浄水場<br>[水源名]<br>深井戸<br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br>[1日平均浄水量] 14,728 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br>[浄水場名] 03 － 00<br>小林浄水場<br>[水源名]<br>深井戸<br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水・表流水(自流)・浄水受水・ダム放流<br>[1日平均浄水量] 5,605 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 6 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 5 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | <0.0080 | <0.0080 | <0.0080 | 2 | * | | <0.0080 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| EPN | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | * | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 2 | * | | <0.00100 | 1 |
| アトラジン | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | * | | <0.00001 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * | | <0.003 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * | | <0.00006 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * | | <0.0008 | 1 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * | | <0.00004 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 | * | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * | | <0.003 | 1 |
| カルバリル (NAC) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| カルプロパミド | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * | | <0.0004 | 1 |
| カルボフラン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | * | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | * | | <0.000020 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | * | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | * | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | * | | <0.00030 | 1 |
| ジチオピル | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | * | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * | | <0.00006 | 1 |
| シマジン (CAT) | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | * | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * | | <0.00010 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>生瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>小浜浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14,728 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>小林浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水・表流水(自流)・浄水受水・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 5,605 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| チオジカルブ | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | * | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | * | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | | | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 | * | | <0.000020 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | * | | <0.00002 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | * | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | * | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | * | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | * | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 | * | | <0.00020 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| ブロモブチド | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |
| ベンシクロン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | * | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | * | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | * | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * | | <0.0004 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | * | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | * | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | * | | <0.00003 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | * | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | * | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | * | | <0.0006 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | * | | <0.00004 | 1 |
| メチルダイムロン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | * | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | * | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | * | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>生瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>小浜浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 14,728 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>小林浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水・表流水(自流)・浄水受水・ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 5,605 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | * | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | * | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>川面浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>亀井浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>惣川浄水場<br><br>[水源名]<br>川下川貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)・湧水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 14,102 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 10 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | <0.0080 | <0.0080 | <0.0080 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| EPN | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | | | | | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | | | | | | | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 2 |
| アトラジン | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| アミトラズ | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| アラクロール | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| インダノファン | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | | | | | | | | | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 |
| カフェンストロール | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キャプタン | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| クロルピリホス | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | | | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 |
| ジチオピル | | | | | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>川面浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>亀井浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>惣川浄水場<br><br>[水源名]<br>川下川貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)・湧水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 14,102 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | | | | | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | | | | | | | | | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | 2 |
| ピラクロニル | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | | | | | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 2 |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | | | | | | | | | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | | | | | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | | | | | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>川面浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>亀井浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>惣川浄水場<br><br>[水源名]<br>川下川貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・表流水(自流)・湧水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 14,102 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>玉瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>川下川貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中津水源地<br><br>[水源名]<br>中津<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,884 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大野水源地<br><br>[水源名]<br>大野<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,945 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | | | * | | <0.009 | 1 | * | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | | | * | | <0.00080 | 1 | * | | <0.00080 | 1 |
| アトラジン | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| アミトラズ | | | | | * | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 |
| アラクロール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | | | * | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 |
| エスプロカルブ | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | | | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | | | * | | <0.000006 | 1 | * | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | | | * | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| カルバリル (NAC) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| カルプロパミド | | | | | * | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 |
| カルボフラン | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | | | * | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | * | | <0.000100 | 1 | * | | <0.000100 | 1 |
| クロルピリホス | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | | | * | | <0.00001 | 1 | * | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | * | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ジチオピル | | | | | * | | <0.00009 | 1 | * | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| シマジン (CAT) | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | | | * | | <0.008 | 1 | * | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | * | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>玉瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>川下川貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中津水源地<br><br>[水源名]<br>中津<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,884 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大野水源地<br><br>[水源名]<br>大野<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,945 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| チオジカルブ | | | | | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | | | * | | <0.00002 | 1 | * | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | | | * | | <0.0010 | 1 | * | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | | | * | | <0.0006 | 1 | * | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | | | * | | <0.000050 | 1 | * | | <0.000050 | 1 |
| ピラクロニル | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | | | * | | <0.000005 | 1 | * | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | * | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | | | * | | <0.00007 | 1 | * | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| プロピコナゾール | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| ブロモブチド | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ペンシクロン | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ペンゾピシクロン | | | | | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | | | * | | <0.002 | 1 | * | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | | | * | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | | | * | | <0.0007 | 1 | * | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | | | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | * | | <0.0070 | 1 | * | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | | | * | | <0.0006 | 1 | * | | <0.0006 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| メチルダイムロン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メトミノストロビン | | | | | * | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | | | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | | | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 020 兵庫県<br>宝塚市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>玉瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>川下川貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中津水源地<br><br>[水源名]<br>中津<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,884 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大野水源地<br><br>[水源名]<br>大野<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,945 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | | | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>中西条浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 64,924(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>東神吉水源地<br><br>[水源名]<br>東神吉<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,870(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>西部水源地<br><br>[水源名]<br>西部<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,415(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | * | | <0.009 | 1 | * | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00080 | 1 | * | | <0.00080 | 1 | * | | <0.00080 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン(IPT) | | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| イプロベンホス(IBP) | | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 | * | | <0.00030 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | * | | <0.000006 | 1 | * | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| カルバリル(NAC) | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| カルプロパミド | | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 | * | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | <0.000100 | 1 | * | | <0.000100 | 1 | * | | <0.000100 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | * | | <0.00001 | 1 | * | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス(DDVP) | | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 | * | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | * | | <0.00009 | 1 | * | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| シマジン(CAT) | | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | * | | <0.008 | 1 | * | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>中西条浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 64,924(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>東神吉水源地<br><br>[水源名]<br>東神吉<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,870(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>西部水源地<br><br>[水源名]<br>西部<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,415(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 | * | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | * | | <0.00002 | 1 | * | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン(DEP) | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | * | | <0.0010 | 1 | * | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | * | | <0.0006 | 1 | * | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000050 | 1 | * | | <0.000050 | 1 | * | | <0.000050 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | * | | <0.000005 | 1 | * | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 | * | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン(MPP) | | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 | * | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | * | | <0.00007 | 1 | * | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |
| ベンシクロン | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 | * | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | * | | <0.002 | 1 | * | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 | * | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 | * | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | * | | <0.0007 | 1 | * | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 | * | | <0.00003 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | * | | <0.0070 | 1 | * | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 | * | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0006 | 1 | * | | <0.0006 | 1 | * | | <0.0006 | 1 |
| メチダチオン(DMTP) | | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 | * | | <0.00004 | 1 |
| メチルダイムロン | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 | * | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 | * | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 | * | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>中西条浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川(他4水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 64,924 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>東神吉水源地<br><br>[水源名]<br>東神吉<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,870 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 021 兵庫県<br>加古川市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>西部水源地<br><br>[水源名]<br>西部<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,415 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 | * | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 | * | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>龍野水源地<br><br>[水源名]<br>龍野水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 704 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>神岡水源地<br><br>[水源名]<br>神岡水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 504 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>揖保浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,907 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>龍野水源地<br><br>[水源名]<br>龍野水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 704 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>神岡水源地<br><br>[水源名]<br>神岡水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 504 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>揖保浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,907 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>龍野水源地<br><br>[水源名]<br>龍野水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 704 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>神岡水源地<br><br>[水源名]<br>神岡水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 504 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 03 － 02<br>揖保浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,907 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>龍野浄水場<br><br>[水源名]<br>龍野東水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,981 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>揖保南浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保南水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,581 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>新宮浄水場<br><br>[水源名]<br>新宮水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,562 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>龍野浄水場<br><br>[水源名]<br>龍野東水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,981 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>揖保南浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保南水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,581 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>新宮浄水場<br><br>[水源名]<br>新宮水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,562 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>龍野浄水場<br><br>[水源名]<br>龍野東水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,981 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>揖保南浄水場<br><br>[水源名]<br>揖保南水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,581 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>新宮浄水場<br><br>[水源名]<br>新宮水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,562 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>香山浄水場<br><br>[水源名]<br>香山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,345 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>満喜浄水場<br><br>[水源名]<br>満喜水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 208 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>井野原水源地<br><br>[水源名]<br>井野原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 901 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>香山浄水場<br><br>[水源名]<br>香山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,345 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>満喜浄水場<br><br>[水源名]<br>満喜水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 208 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>井野原水源地<br><br>[水源名]<br>井野原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 901 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>香山浄水場<br><br>[水源名]<br>香山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,345 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>満喜浄水場<br><br>[水源名]<br>満喜水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 208 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>井野原水源地<br><br>[水源名]<br>井野原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 901 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>栗町浄水場<br><br>[水源名]<br>栗町水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 287 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>森浄水場<br><br>[水源名]<br>森第2・3・4取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,637 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>佐津浄水場<br><br>[水源名]<br>佐津第1・2号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 403 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>栗町浄水場<br><br>[水源名]<br>栗町水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 287 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>森浄水場<br><br>[水源名]<br>森第2・3・4取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,637 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>佐津浄水場<br><br>[水源名]<br>佐津第1・2号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 403 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 022 兵庫県<br>たつの市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>栗町浄水場<br><br>[水源名]<br>栗町水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 287 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>森浄水場<br><br>[水源名]<br>森第2・3・4取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 3,637 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>佐津浄水場<br><br>[水源名]<br>佐津第1・2号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 403 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>長井浄水場<br><br>[水源名]<br>長井水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 209 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>余部浄水場<br><br>[水源名]<br>余部水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 234 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>御崎浄水場<br><br>[水源名]<br>御崎水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>長井浄水場<br><br>[水源名]<br>長井水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 209 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>余部浄水場<br><br>[水源名]<br>余部水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 234 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>御崎浄水場<br><br>[水源名]<br>御崎水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>長井浄水場<br><br>[水源名]<br>長井水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 209 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>余部浄水場<br><br>[水源名]<br>余部水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 234 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>御崎浄水場<br><br>[水源名]<br>御崎水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 14 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>訓谷浄水場<br><br>[水源名]<br>訓谷水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 157(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>畑浄水場<br><br>[水源名]<br>畑水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 34(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>安木浄水場<br><br>[水源名]<br>安木水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>訓谷浄水場<br><br>[水源名]<br>訓谷水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 157(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>畑浄水場<br><br>[水源名]<br>畑水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 34(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>安木浄水場<br><br>[水源名]<br>安木水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| ブサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>訓谷浄水場<br><br>[水源名]<br>訓谷水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 157(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>畑浄水場<br><br>[水源名]<br>畑水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 34(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>安木浄水場<br><br>[水源名]<br>安木水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>相谷浄水場<br><br>[水源名]<br>相谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 27(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>大梶浄水場<br><br>[水源名]<br>大梶水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>土生浄水場<br><br>[水源名]<br>土生水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>相谷浄水場<br><br>[水源名]<br>相谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 27(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>大梶浄水場<br><br>[水源名]<br>大梶水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>土生浄水場<br><br>[水源名]<br>土生水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>相谷浄水場<br><br>[水源名]<br>相谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 27(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>大梶浄水場<br><br>[水源名]<br>大梶水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>土生浄水場<br><br>[水源名]<br>土生水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>三川浄水場<br><br>[水源名]<br>三川水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>本見塚浄水場<br><br>[水源名]<br>本見塚水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>柤岡浄水場<br><br>[水源名]<br>柤岡水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 67(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>三川浄水場<br><br>[水源名]<br>三川水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>本見塚浄水場<br><br>[水源名]<br>本見塚水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>柤岡浄水場<br><br>[水源名]<br>柤岡水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 67(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>三川浄水場<br><br>[水源名]<br>三川水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>本見塚浄水場<br><br>[水源名]<br>本見塚水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>柤岡浄水場<br><br>[水源名]<br>柤岡水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 67(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>丸味浄水場<br><br>[水源名]<br>丸味水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>山田水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>村岡浄水場<br><br>[水源名]<br>蘇部トンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 641(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>丸味浄水場<br><br>[水源名]<br>丸味水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>山田水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>村岡浄水場<br><br>[水源名]<br>蘇部トンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 641(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>丸味浄水場<br><br>[水源名]<br>丸味水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 14(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>山田水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 22(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>村岡浄水場<br><br>[水源名]<br>蘇部トンネル水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 641(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>谷入浄水場<br><br>[水源名]<br>板仕野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 74(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>大笹浄水場<br><br>[水源名]<br>大笹水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 693(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>射添浄水場<br><br>[水源名]<br>射添水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 144(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>谷入浄水場<br><br>[水源名]<br>板仕野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 74(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>大笹浄水場<br><br>[水源名]<br>大笹水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 693(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>射添浄水場<br><br>[水源名]<br>射添水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 144(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ペンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ペンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ペンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ペンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>谷入浄水場<br><br>[水源名]<br>板仕野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 74(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>大笹浄水場<br><br>[水源名]<br>大笹水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 693(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>射添浄水場<br><br>[水源名]<br>射添水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 144(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>熊波浄水場<br><br>[水源名]<br>熊波水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 49(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>長須浄水場<br><br>[水源名]<br>長須水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 73(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>作山浄水場<br><br>[水源名]<br>作山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>熊波浄水場<br><br>[水源名]<br>熊波水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 49(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>長須浄水場<br><br>[水源名]<br>長須水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 73(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>作山浄水場<br><br>[水源名]<br>作山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>熊波浄水場<br><br>[水源名]<br>熊波水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 49(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>長須浄水場<br><br>[水源名]<br>長須水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 73(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>作山浄水場<br><br>[水源名]<br>作山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 4(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>用野浄水場<br><br>[水源名]<br>用野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>境浄水場<br><br>[水源名]<br>境水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>秋岡浄水場<br><br>[水源名]<br>新青川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 701(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>用野浄水場<br><br>[水源名]<br>用野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>境浄水場<br><br>[水源名]<br>境水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>秋岡浄水場<br><br>[水源名]<br>新青川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 701(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>用野浄水場<br><br>[水源名]<br>用野水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 10(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>境浄水場<br><br>[水源名]<br>境水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 023 兵庫県<br>香美町<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>秋岡浄水場<br><br>[水源名]<br>新青川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 701(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大森<br><br>[水源名]<br>大森水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 620 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上網場<br><br>[水源名]<br>上網場水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,029 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>坂本<br><br>[水源名]<br>坂本水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 423 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大森<br><br>[水源名]<br>大森水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 620(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上網場<br><br>[水源名]<br>上網場水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,029(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>坂本<br><br>[水源名]<br>坂本水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 423(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大森<br><br>[水源名]<br>大森水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 620 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>上網場<br><br>[水源名]<br>上網場水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,029 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>坂本<br><br>[水源名]<br>坂本水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 423 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>小佐<br><br>[水源名]<br>小佐水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>宿南<br><br>[水源名]<br>宿南水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 198(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>枯木<br><br>[水源名]<br>枯木水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 664(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>小佐<br><br>[水源名]<br>小佐水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>宿南<br><br>[水源名]<br>宿南水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 198(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>枯木<br><br>[水源名]<br>枯木水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 664(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>小佐<br><br>[水源名]<br>小佐水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 140(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>宿南<br><br>[水源名]<br>宿南水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 198(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>枯木<br><br>[水源名]<br>枯木水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 664(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>浅野<br><br>[水源名]<br>浅野水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 359 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>堀畑<br><br>[水源名]<br>堀畑水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 130 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>上薮崎<br><br>[水源名]<br>上薮崎水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 566 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>浅野<br><br>[水源名]<br>浅野水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 359 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>堀畑<br><br>[水源名]<br>堀畑水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 130 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>上薮崎<br><br>[水源名]<br>上薮崎水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 566 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>浅野<br><br>[水源名]<br>浅野水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 359 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>堀畑<br><br>[水源名]<br>堀畑水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 130 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>上薮崎<br><br>[水源名]<br>上薮崎水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 566 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>大塚<br><br>[水源名]<br>大塚水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 336(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>三谷<br><br>[水源名]<br>三谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 105(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>能座<br><br>[水源名]<br>建屋水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 130(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>大塚<br><br>[水源名]<br>大塚水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 336(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>三谷<br><br>[水源名]<br>三谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 105(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>能座<br><br>[水源名]<br>建屋水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 130(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>大塚<br><br>[水源名]<br>大塚水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 336 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>三谷<br><br>[水源名]<br>三谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 105 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>能座<br><br>[水源名]<br>建屋水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 130 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>若杉<br><br>[水源名]<br>若杉水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 324(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>加保<br><br>[水源名]<br>加保水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 344(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>おうみ<br><br>[水源名]<br>おうみ水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 339(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>若杉<br><br>[水源名]<br>若杉水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 324(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>加保<br><br>[水源名]<br>加保水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 344(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>おうみ<br><br>[水源名]<br>おうみ水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 339(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ペンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>若杉<br><br>[水源名]<br>若杉水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 324(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>加保<br><br>[水源名]<br>加保水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 344(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>おうみ<br><br>[水源名]<br>おうみ水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 339(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>古屋<br><br>[水源名]<br>南谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 234(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>明延<br><br>[水源名]<br>明延水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>横行<br><br>[水源名]<br>横行水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 9(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>古屋<br><br>[水源名]<br>南谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 234(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>明延<br><br>[水源名]<br>明延水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>横行<br><br>[水源名]<br>横行水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 9(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>古屋<br><br>[水源名]<br>南谷水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 234(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>明延<br><br>[水源名]<br>明延水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>横行<br><br>[水源名]<br>横行水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 9(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>尾崎<br><br>[水源名]<br>東部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 299(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>八木谷<br><br>[水源名]<br>中部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 356(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>鵜縄<br><br>[水源名]<br>西部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 137(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>尾崎<br><br>[水源名]<br>東部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 299(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>八木谷<br><br>[水源名]<br>中部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 356(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>鵜縄<br><br>[水源名]<br>西部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 137(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>尾崎<br><br>[水源名]<br>東部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 299(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>八木谷<br><br>[水源名]<br>中部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 356(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>鵜縄<br><br>[水源名]<br>西部水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 137(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>別宮<br><br>[水源名]<br>別宮水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>轟<br><br>[水源名]<br>轟水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 12 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>熊次<br><br>[水源名]<br>熊次水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 122 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>別宮<br><br>[水源名]<br>別宮水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>轟<br><br>[水源名]<br>轟水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>熊次<br><br>[水源名]<br>熊次水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 122(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>別宮<br><br>[水源名]<br>別宮水源地<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 36(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>轟<br><br>[水源名]<br>轟水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 12(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>熊次<br><br>[水源名]<br>熊次水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 122(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>ハチ高原<br><br>[水源名]<br>ハチ高原水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 261 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 025 兵庫県<br>川西市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>久代浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,142 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 025 兵庫県<br>川西市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>萩原配水池<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| EPN | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| MCPA | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アシュラム | | | | | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 2 |
| アセフェート | | | | | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | 2 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | 2 |
| アトラジン | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| アニロホス | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| アミトラズ | | | | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 |
| アラクロール | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| イソキサチオン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| イソフェンホス | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| イミノクタジン | | | | | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | 2 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | 2 |
| インダノファン | | | | | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 2 |
| エスプロカルブ | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| エトフェンプロックス | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| オキサジクロメホン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| オリサストロビン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| カズサホス | | | | | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | 2 |
| カフェンストロール | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| カルタップ | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| カルバリル (NAC) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| カルプロパミド | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| カルボフラン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キノクラミン(ACN) | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| キャプタン | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| クミルロン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| グリホサート | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |
| グルホシネート | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロメプロップ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 | <0.000100 | <0.000100 | <0.000100 | 2 |
| クロルピリホス | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シアナジン | | | | | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 2 |
| シアノホス(CYAP) | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジウロン (DCMU) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 2 |
| ジクワット | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ジチオピル | | | | | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 2 |
| シハロホップブチル | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| シマジン (CAT) | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ジメタメトリン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ジメトエート | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| シメトリン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ダイアジノン | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 2 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>ハチ高原<br><br>[水源名]<br>ハチ高原水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 261 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 025 兵庫県<br>川西市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>久代浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,142 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 025 兵庫県<br>川西市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>萩原配水池<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| チウラム | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| チオジカルブ | | | | | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 2 |
| チオファネートメチル | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| チオベンカルブ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テフリルトリオン | | | | | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 2 |
| トリクロピル | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| トリシクラゾール | | | | | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 2 |
| トリフルラリン | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| ナプロパミド | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| パラコート | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピペロホス | | | | | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 2 |
| ピラクロニル | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ピラゾキシフェン | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピリダフェンチオン | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ピリブチカルブ | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ピロキロン | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フィプロニル | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| フェリムゾン | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| フェンチオン (MPP) | | | | | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 2 |
| フェントラザミド | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| フサライド | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ブタクロール | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| ブタミホス | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ブプロフェジン | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| フルアジナム | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| プレチラクロール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロシミドン | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| プロチオホス | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| プロピコナゾール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロピザミド | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| プロベナゾール | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| ブロモブチド | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベノミル | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| ベンシクロン | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| ベンゾビシクロン | | | | | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 2 |
| ベンゾフェナップ | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |
| ベンタゾン | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |
| ペンディメタリン | | | | | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 2 |
| ベンフラカルブ | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 2 |
| ベンフレセート | | | | | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 2 |
| ホスチアゼート | | | | | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| マラチオン(マラソン) | | | | | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 | <0.0070 | <0.0070 | <0.0070 | 2 |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |
| メソミル | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メタラキシル | | | | | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| メチルダイムロン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メトミノストロビン | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |
| メトリブジン | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |
| メフェナセット | | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 024 兵庫県<br>養父市<br><br>[浄水場名] 25 － 00<br>ハチ高原<br><br>[水源名]<br>ハチ高原水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 261 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 025 兵庫県<br>川西市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>久代浄水場<br><br>[水源名]<br>地下水<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,142 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 025 兵庫県<br>川西市<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>萩原配水池<br><br>[水源名]<br>県水受水<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |
| モリネート | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,747 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第3水源地<br><br>[水源名]<br>第3水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>春日浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,746 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| EPN | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| MCPA | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| アシュラム | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 | | | <0.009 | 1 |
| アセフェート | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| アトラジン | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| アニロホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| アミトラズ | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| アラクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| イソキサチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| イソフェンホス | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| イソプロチオラン (IPT) | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| イプロベンホス (IBP) | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| イミノクタジン | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| インダノファン | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| エスプロカルブ | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| エトフェンプロックス | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| オキサジクロメホン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| オリサストロビン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| カズサホス | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 | | | <0.000006 | 1 |
| カフェンストロール | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| カルタップ | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| カルバリル (NAC) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| カルプロパミド | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| カルボフラン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キノクラミン(ACN) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| キャプタン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| クミルロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| グリホサート | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 | | | <0.02 | 1 |
| グルホシネート | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロメプロップ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | <0.000100 | 1 | | | <0.000100 | 1 | | | <0.000100 | 1 |
| クロルピリホス | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| クロロタロニル (TPN) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シアナジン | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00001 | 1 |
| シアノホス(CYAP) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジウロン (DCMU) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジクロベニル (DBN) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ジクロルボス (DDVP) | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 | | | <0.00008 | 1 |
| ジクワット | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | <0.00200 | 1 | | | <0.00200 | 1 | | | <0.00200 | 1 |
| ジチオピル | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 | | | <0.00009 | 1 |
| シハロホップブチル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| シマジン (CAT) | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ジメタメトリン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ジメトエート | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| シメトリン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ダイアジノン | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| ダイムロン | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 | | | <0.008 | 1 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00001 | 1 | | | <0.00010 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,747 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第3水源地<br><br>[水源名]<br>第3水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>春日浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,746 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| チウラム | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| チオジカルブ | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 | | | <0.0008 | 1 |
| チオファネートメチル | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| チオベンカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| テフリルトリオン | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 | | | <0.00002 | 1 |
| トリクロピル | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| トリクロルホン (DEP) | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| トリシクラゾール | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 | | | <0.0010 | 1 |
| トリフルラリン | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| ナプロパミド | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| パラコート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ピペロホス | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| ピラクロニル | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ピラゾキシフェン | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピリダフェンチオン | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ピリブチカルブ | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ピロキロン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フィプロニル | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 | | | <0.000005 | 1 |
| フェニトロチオン (MEP) | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 | | | <0.00010 | 1 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| フェリムゾン | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| フェンチオン (MPP) | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 | | | <0.00006 | 1 |
| フェントエート(PAP) | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 | | | <0.00007 | 1 |
| フェントラザミド | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| フサライド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ブタクロール | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| ブタミホス | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ブプロフェジン | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| フルアジナム | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| プレチラクロール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロシミドン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| プロチオホス | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| プロピコナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロピザミド | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| プロベナゾール | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| ブロモブチド | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベノミル | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |
| ベンシクロン | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| ベンゾビシクロン | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 | | | <0.0009 | 1 |
| ベンゾフェナップ | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |
| ベンタゾン | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 | | | <0.002 | 1 |
| ペンディメタリン | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 | | | <0.003 | 1 |
| ベンフラカルブ | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 | | | <0.0001 | 1 |
| ベンフレセート | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 | | | <0.0007 | 1 |
| ホスチアゼート | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 | | | <0.00003 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 | | | <0.0070 | 1 |
| メコプロップ (MCPP) | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 | | | <0.0005 | 1 |
| メソミル | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メタラキシル | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 | | | <0.0006 | 1 |
| メチダチオン (DMTP) | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 | | | <0.00004 | 1 |
| メチルダイムロン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メトミノストロビン | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 | | | <0.0004 | 1 |
| メトリブジン | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 | | | <0.0003 | 1 |
| メフェナセット | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 | | | <0.0002 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,747 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第3水源地<br><br>[水源名]<br>第3水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>春日浄水場<br><br>[水源名]<br>第4水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,746 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 | | | <0.001 | 1 |
| モリネート | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 | | | <0.00005 | 1 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大木浄水場<br><br>[水源名]<br>第5水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,141 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第6水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 485 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大木浄水場<br><br>[水源名]<br>第7水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 983 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| EPN | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| MCPA | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| アシュラム | | | | | | | <0.009 | 1 | | | | |
| アセフェート | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| アトラジン | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| アニロホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| アラクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| インダノファン | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| カズサホス | | | | | | | <0.000006 | 1 | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| カルタップ | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| キャプタン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| クミルロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| グリホサート | | | | | | | <0.02 | 1 | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | <0.000100 | 1 | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シアナジン | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | <0.00008 | 1 | | | | |
| ジクワット | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | <0.00200 | 1 | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | <0.00009 | 1 | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| シメトリン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | <0.008 | 1 | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | <0.00001 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大木浄水場<br><br>[水源名]<br>第5水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,141 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第6水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 485 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大木浄水場<br><br>[水源名]<br>第7水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 983 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| チウラム | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | <0.0008 | 1 | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | <0.00002 | 1 | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | <0.0010 | 1 | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| パラコート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | <0.000005 | 1 | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | <0.00010 | 1 | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | <0.00006 | 1 | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | <0.00007 | 1 | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| フサライド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベノミル | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | <0.0009 | 1 | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | <0.002 | 1 | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | <0.003 | 1 | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | <0.0001 | 1 | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | <0.0007 | 1 | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | <0.00003 | 1 | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | <0.0070 | 1 | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | <0.0005 | 1 | | | | |
| メソミル | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | <0.0006 | 1 | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | <0.00004 | 1 | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | <0.0004 | 1 | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | <0.0003 | 1 | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | <0.0002 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大木浄水場<br><br>[水源名]<br>第5水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,141 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第6水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 485 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大木浄水場<br><br>[水源名]<br>第7水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 983 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | <0.001 | 1 | | | | |
| モリネート | | | | | | | <0.00005 | 1 | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 578 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>広沢浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 3,921 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>滝野浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 1,979 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 578 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>広沢浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 3,921 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>滝野浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 1,979 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 027 兵庫県<br>西脇市(西脇)<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>上戸田浄水場<br><br>[水源名]<br>第2水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 578 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>広沢浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 3,921 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>滝野浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 1,979 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>秋津浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川水系(東条川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,175(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 036 兵庫県<br>加西市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上瀬加浄水場<br><br>[水源名]<br>市川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,747(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 036 兵庫県<br>加西市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>兵庫県船津浄水場<br><br>[水源名]<br>市川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,752(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>秋津浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川水系(東条川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,175 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 036 兵庫県<br>加西市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上瀬加浄水場<br><br>[水源名]<br>市川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,747 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 036 兵庫県<br>加西市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>兵庫県船津浄水場<br><br>[水源名]<br>市川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,752 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 032 兵庫県<br>加東市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>秋津浄水場<br><br>[水源名]<br>加古川水系(東条川)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 1,175 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 036 兵庫県<br>加西市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>上瀬加浄水場<br><br>[水源名]<br>市川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 4,747 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 036 兵庫県<br>加西市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>兵庫県船津浄水場<br><br>[水源名]<br>市川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,752 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三木市浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸、三木1源<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,207 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>西部浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,737 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>脇川浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、美嚢川水系脇川川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三木市浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸、三木1源<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,207 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>西部浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,737 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>脇川浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、美嚢川水系脇川川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三木市浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸、三木1源<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,207 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>西部浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,737 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>脇川浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、美嚢川水系脇川川<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>緑が丘浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,977 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>広野配水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,771 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>自由が丘配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>緑が丘浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,977(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>広野配水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,771(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>自由が丘配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>緑が丘浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,977(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>広野配水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,771(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>自由が丘配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>城山配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,347 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>小林配水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>城山配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,347 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>小林配水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>城山配水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(神出系)、深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 2,347 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>小林配水場<br><br>[水源名]<br>深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,254 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>みなぎ台配水池<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>畑枝配水池<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>市場水源地<br><br>[水源名]<br>市場水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,887 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>みなぎ台配水池<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>畑枝配水池<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>市場水源地<br><br>[水源名]<br>市場水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,887 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>みなぎ台配水池<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 037 兵庫県<br>三木市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>畑枝配水池<br><br>[水源名]<br>県営水道(三田系)<br><br>[原水の種類]<br>浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>市場水源地<br><br>[水源名]<br>市場水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,887 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>河合第1水源地<br><br>[水源名]<br>河合第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 787 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>船木浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・浄水受水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,906 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>河合第2水源地<br><br>[水源名]<br>河合第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,340 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>河合第1水源地<br><br>[水源名]<br>河合第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 787 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>船木浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・浄水受水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,906 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>河合第2水源地<br><br>[水源名]<br>河合第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,340 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>河合第1水源地<br><br>[水源名]<br>河合第1水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 787 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>船木浄水場<br><br>[水源名]<br>鴨川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・浄水受水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6,906 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 038 兵庫県<br>小野市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>河合第2水源地<br><br>[水源名]<br>河合第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,340 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>老原浄水場<br><br>[水源名]<br>老原地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,681 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>吉福浄水場<br><br>[水源名]<br>吉福地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,212 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>沖代水源<br><br>[水源名]<br>沖代地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 49 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>老原浄水場<br><br>[水源名]<br>老原地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,681 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>吉福浄水場<br><br>[水源名]<br>吉福地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,212 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>沖代水源<br><br>[水源名]<br>沖代地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 49 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>老原浄水場<br><br>[水源名]<br>老原地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,681 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>吉福浄水場<br><br>[水源名]<br>吉福地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,212 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 039 兵庫県<br>太子町<br><br>[浄水場名] 02 － 02<br>沖代水源<br><br>[水源名]<br>沖代地下水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 49 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中央浄水場<br><br>[水源名]<br>第1・2・3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,167 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>氷上南浄水場<br><br>[水源名]<br>谷村水源(1号・2号・3号)・稲畑水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,906 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>桟敷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,131 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中央浄水場<br><br>[水源名]<br>第1・2・3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,167 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>氷上南浄水場<br><br>[水源名]<br>谷村水源(1号・2号・3号)・稲畑水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,906 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>桟敷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,131 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>中央浄水場<br><br>[水源名]<br>第1・2・3水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,167 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 03<br>氷上南浄水場<br><br>[水源名]<br>谷村水源(1号・2号・3号)・稲畑水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,906 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 01 － 05<br>北部浄水場<br><br>[水源名]<br>桟敷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,131 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>母坪浄水場<br><br>[水源名]<br>1号・3号・4号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,127 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西芦田浄水場<br><br>[水源名]<br>西芦田水源・東芦田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,133 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>市原浄水場<br><br>[水源名]<br>市原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,307 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>母坪浄水場<br><br>[水源名]<br>1号・3号・4号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,127(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西芦田浄水場<br><br>[水源名]<br>西芦田水源・東芦田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,133(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>市原浄水場<br><br>[水源名]<br>市原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,307(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>母坪浄水場<br><br>[水源名]<br>1号・3号・4号<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,127 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西芦田浄水場<br><br>[水源名]<br>西芦田水源・東芦田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,133 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 03 － 01<br>市原浄水場<br><br>[水源名]<br>市原水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,307 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大嶋浄水場<br><br>[水源名]<br>大嶋水源深・大嶋水源浅・皿井水源・中学校水源・広田水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 779(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 02<br>歌道谷浄水場<br><br>[水源名]<br>歌道谷浄水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 06<br>棚原浄水場<br><br>[水源名]<br>棚原水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 259(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大嶋浄水場<br><br>[水源名]<br>大嶋水源深・大嶋水源浅・皿井水源・中学校水源・広田水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 779(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 02<br>歌道谷浄水場<br><br>[水源名]<br>歌道谷浄水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 06<br>棚原浄水場<br><br>[水源名]<br>棚原水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 259(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>大嶋浄水場<br><br>[水源名]<br>大嶋水源深・大嶋水源浅・皿井水源・中学校水源・広田水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 779(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 02<br>歌道谷浄水場<br><br>[水源名]<br>歌道谷浄水場<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 06<br>棚原浄水場<br><br>[水源名]<br>棚原水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 259(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 07<br>貝市浄水場<br><br>[水源名]<br>貝市水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 72(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 09<br>上三井庄浄水場<br><br>[水源名]<br>三宝水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 614(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 10<br>多利浄水場<br><br>[水源名]<br>多利水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 225(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 07<br>貝市浄水場<br><br>[水源名]<br>貝市水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 72(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 09<br>上三井庄浄水場<br><br>[水源名]<br>三宝水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 614(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 10<br>多利浄水場<br><br>[水源名]<br>多利水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 225(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 07<br>貝市浄水場<br><br>[水源名]<br>貝市水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 72(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 09<br>上三井庄浄水場<br><br>[水源名]<br>三宝水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 614(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 045 兵庫県<br>丹波市(中央)<br><br>[浄水場名] 04 － 10<br>多利浄水場<br><br>[水源名]<br>多利水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 225(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 056 兵庫県<br>上郡町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大枝新浄水場<br><br>[水源名]<br>大枝新水源(新大枝・大枝・大枝新と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,026 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 056 兵庫県<br>上郡町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>与井水源<br><br>[水源名]<br>与井水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,480 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 057 兵庫県<br>福崎町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>福田水源地<br><br>[水源名]<br>福田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,448 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 056 兵庫県<br>上郡町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大枝新浄水場<br><br>[水源名]<br>大枝新水源(新大枝・大枝・大枝新と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,026 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 056 兵庫県<br>上郡町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>与井水源<br><br>[水源名]<br>与井水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,480 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 057 兵庫県<br>福崎町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>福田水源地<br><br>[水源名]<br>福田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,448 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 056 兵庫県<br>上郡町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>大枝新浄水場<br><br>[水源名]<br>大枝新水源(新大枝・大枝・大枝新と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 4,026 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 056 兵庫県<br>上郡町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>与井水源<br><br>[水源名]<br>与井水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,480 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 057 兵庫県<br>福崎町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>福田水源地<br><br>[水源名]<br>福田水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 5,448 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 057 兵庫県<br>福崎町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>井ノ口水源地<br><br>[水源名]<br>井ノ口水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,252 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1水源地<br><br>[水源名]<br>第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,579 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2水源地<br><br>[水源名]<br>第2水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,813 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 057 兵庫県<br>福崎町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>井ノ口水源地<br><br>[水源名]<br>井ノ口水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,252 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1水源地<br><br>[水源名]<br>第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,579 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2水源地<br><br>[水源名]<br>第2水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,813 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 057 兵庫県<br>福崎町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>井ノ口水源地<br><br>[水源名]<br>井ノ口水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,252 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第1水源地<br><br>[水源名]<br>第1水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,579 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>第2水源地<br><br>[水源名]<br>第2水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,813 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西川辺水源第2取水井<br><br>[水源名]<br>西川辺第2取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 935 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>鶴居水源地<br><br>[水源名]<br>鶴居水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 517 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>朝来市緑ヶ丘浄水場<br><br>[水源名]<br>生野ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 794 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西川辺水源第2取水井<br><br>[水源名]<br>西川辺第2取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 935(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>鶴居水源地<br><br>[水源名]<br>鶴居水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 517(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>朝来市緑ヶ丘浄水場<br><br>[水源名]<br>生野ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 794(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>西川辺水源第2取水井<br><br>[水源名]<br>西川辺第2取水井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 935(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 060 兵庫県<br>市川町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>鶴居水源地<br><br>[水源名]<br>鶴居水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 517(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>朝来市緑ヶ丘浄水場<br><br>[水源名]<br>生野ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 794(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>朝来市第2浄水場<br><br>[水源名]<br>生野ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 366 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>朝来市竹田第1水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>朝来市竹田第2水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,147 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>朝来市第2浄水場<br><br>[水源名]<br>生野ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 366(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>朝来市竹田第1水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>朝来市竹田第2水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,147(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| ブサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>朝来市第2浄水場<br><br>[水源名]<br>生野ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 366 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>朝来市竹田第1水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>朝来市竹田第2水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,147 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>朝来市林垣水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,317 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>朝来市滝田浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 365 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>朝来市梁瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>朝来市林垣水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,317 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>朝来市滝田浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 365 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>朝来市梁瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>朝来市林垣水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,317 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>朝来市滝田浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 365 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>朝来市梁瀬浄水場<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>朝来市粟鹿浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 350(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>朝来市与布土浄水場<br><br>[水源名]<br>与布土ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 1,237(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>朝来市田路水源地<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 695(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>朝来市粟鹿浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 350(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>朝来市与布土浄水場<br><br>[水源名]<br>与布土ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 1,237(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>朝来市田路水源地<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 695(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| ブサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>朝来市粟鹿浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 350(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>朝来市与布土浄水場<br><br>[水源名]<br>与布土ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 1,237(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>朝来市田路水源地<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 695(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>朝来市佐中水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 87(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>朝来市羽渕水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>朝来市多々良木水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,237(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>朝来市佐中水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 87(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>朝来市羽渕水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>朝来市多々良木水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,237(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>朝来市佐中水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 87(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>朝来市羽渕水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>朝来市多々良木水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,237(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>朝来市大路浄水場<br><br>[水源名]<br>大路ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 924(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>朝来市内海浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 122(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>朝来市東河浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 371(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>朝来市大路浄水場<br><br>[水源名]<br>大路ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 924(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>朝来市内海浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 122(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>朝来市東河浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 371(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| ブサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>朝来市大路浄水場<br><br>[水源名]<br>大路ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 924(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>朝来市内海浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 122(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>朝来市東河浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 371(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>朝来市栃原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 131(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>朝来市簾野浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>朝来市神子畑水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1,3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2,2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2,4－D(2,4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス,EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>朝来市栃原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 131(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>朝来市簾野浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>朝来市神子畑水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>朝来市栃原浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 131(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>朝来市簾野浄水場<br><br>[水源名]<br>表流水<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 065 兵庫県<br>朝来市<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>朝来市神子畑水源地<br><br>[水源名]<br>浅井戸<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>田高水源地<br><br>[水源名]<br>田高水源地(田高第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>黒田水源地<br><br>[水源名]<br>黒田水源地(黒田新水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,749 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大伏水源地<br><br>[水源名]<br>大伏水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 448 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>田高水源地<br><br>[水源名]<br>田高水源地(田高第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>黒田水源地<br><br>[水源名]<br>黒田水源地(黒田新水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,749 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大伏水源地<br><br>[水源名]<br>大伏水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 448 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>田高水源地<br><br>[水源名]<br>田高水源地(田高第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>黒田水源地<br><br>[水源名]<br>黒田水源地(黒田新水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,749 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 068 兵庫県<br>西脇市(黒田庄)<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>大伏水源地<br><br>[水源名]<br>大伏水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 448 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西部配水場<br><br>[水源名]<br>西部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,825 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>東部配水場<br><br>[水源名]<br>東部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,281 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>南部配水場<br><br>[水源名]<br>南部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 859 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西部配水場<br><br>[水源名]<br>西部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,825 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>東部配水場<br><br>[水源名]<br>東部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,281 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>南部配水場<br><br>[水源名]<br>南部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 859 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>西部配水場<br><br>[水源名]<br>西部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6,825 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>東部配水場<br><br>[水源名]<br>東部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,281 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 071 兵庫県<br>稲美町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>南部配水場<br><br>[水源名]<br>南部取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 859 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 075 兵庫県<br>神戸市(六甲山)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>六甲山上水道<br><br>[水源名]<br>奥山川(武庫川水系)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 078 兵庫県<br>猪名川町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>笹尾浄水場<br><br>[水源名]<br>笹尾北<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 468(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 078 兵庫県<br>猪名川町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>清水東浄水場<br><br>[水源名]<br>清水東水源井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 433(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 075 兵庫県<br>神戸市(六甲山)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>六甲山上水道<br><br>[水源名]<br>奥山川(武庫川水系)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 078 兵庫県<br>猪名川町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>笹尾浄水場<br><br>[水源名]<br>笹尾北<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 468(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 078 兵庫県<br>猪名川町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>清水東浄水場<br><br>[水源名]<br>清水東水源井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 433(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 075 兵庫県<br>神戸市(六甲山)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>六甲山上水道<br><br>[水源名]<br>奥山川(武庫川水系)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 078 兵庫県<br>猪名川町<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>笹尾浄水場<br><br>[水源名]<br>笹尾北<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 468(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 078 兵庫県<br>猪名川町<br><br>[浄水場名] 02 － 01<br>清水東浄水場<br><br>[水源名]<br>清水東水源井<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 433(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第一水源地<br><br>[水源名]<br>第一水源地(第二水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,776 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第三水源地<br><br>[水源名]<br>第三水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 885 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山寄上浄水場<br><br>[水源名]<br>山寄上水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 80 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第一水源地<br><br>[水源名]<br>第一水源地(第二水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,776 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第三水源地<br><br>[水源名]<br>第三水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 885 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山寄上浄水場<br><br>[水源名]<br>山寄上水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 80 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン (MEP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| ブサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>第一水源地<br><br>[水源名]<br>第一水源地(第二水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,776 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>第三水源地<br><br>[水源名]<br>第三水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 885 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>山寄上浄水場<br><br>[水源名]<br>山寄上水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 80 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>轟浄水場<br><br>[水源名]<br>轟水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 522(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大袋浄水場<br><br>[水源名]<br>大袋水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 432(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>豊部浄水場<br><br>[水源名]<br>豊部水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 990(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>轟浄水場<br><br>[水源名]<br>轟水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 522(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大袋浄水場<br><br>[水源名]<br>大袋水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 432(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>豊部浄水場<br><br>[水源名]<br>豊部水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 990(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>轟浄水場<br><br>[水源名]<br>轟水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 522(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>大袋浄水場<br><br>[水源名]<br>大袋水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 432(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>豊部浄水場<br><br>[水源名]<br>豊部水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 990(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>棚岩浄水場<br><br>[水源名]<br>棚岩水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>赤坂浄水場<br><br>[水源名]<br>門田水源地(俵田水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 686(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>下村浄水場<br><br>[水源名]<br>下村水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 565(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>棚岩浄水場<br><br>[水源名]<br>棚岩水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>赤坂浄水場<br><br>[水源名]<br>門田水源地(俵田水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 686(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>下村浄水場<br><br>[水源名]<br>下村水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 565(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>棚岩浄水場<br><br>[水源名]<br>棚岩水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>赤坂浄水場<br><br>[水源名]<br>門田水源地(俵田水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 686(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>下村浄水場<br><br>[水源名]<br>下村水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 565(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>柳山寺浄水場<br><br>[水源名]<br>柳山寺水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 273 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新市浄水場<br><br>[水源名]<br>新市水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,248 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>久斗山浄水場<br><br>[水源名]<br>久斗山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>柳山寺浄水場<br><br>[水源名]<br>柳山寺水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 273(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新市浄水場<br><br>[水源名]<br>新市水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,248(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>久斗山浄水場<br><br>[水源名]<br>久斗山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 2 | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 2 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 2 | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 080 兵庫県<br>多可町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>柳山寺浄水場<br><br>[水源名]<br>柳山寺水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 273(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新市浄水場<br><br>[水源名]<br>新市水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,248(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>久斗山浄水場<br><br>[水源名]<br>久斗山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 32(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>居組浄水場<br><br>[水源名]<br>居組水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 170(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>諸寄浄水場<br><br>[水源名]<br>諸寄水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 268(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>釜屋浄水場<br><br>[水源名]<br>釜屋水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>居組浄水場<br><br>[水源名]<br>居組水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 170(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>諸寄浄水場<br><br>[水源名]<br>諸寄水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 268(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>釜屋浄水場<br><br>[水源名]<br>釜屋水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>居組浄水場<br><br>[水源名]<br>居組水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 170(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>諸寄浄水場<br><br>[水源名]<br>諸寄水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 268(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>釜屋浄水場<br><br>[水源名]<br>釜屋水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 20(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>花口浄水場<br><br>[水源名]<br>花口水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 460 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>新竹田浄水場<br><br>[水源名]<br>新竹田水源(竹田水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,714 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>切畑浄水場<br><br>[水源名]<br>切畑水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 77 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>花口浄水場<br><br>[水源名]<br>花口水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 460 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>新竹田浄水場<br><br>[水源名]<br>新竹田水源(竹田水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,714 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>切畑浄水場<br><br>[水源名]<br>切畑水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 77 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>花口浄水場<br><br>[水源名]<br>花口水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 460 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>新竹田浄水場<br><br>[水源名]<br>新竹田水源(竹田水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,714 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>切畑浄水場<br><br>[水源名]<br>切畑水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 77 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>深山浄水場<br><br>[水源名]<br>深山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 145(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>中辻浄水場<br><br>[水源名]<br>中辻水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 178(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>古の尾浄水場<br><br>[水源名]<br>古の尾水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>深山浄水場<br><br>[水源名]<br>深山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 145(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>中辻浄水場<br><br>[水源名]<br>中辻水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 178(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>古の尾浄水場<br><br>[水源名]<br>古の尾水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>深山浄水場<br><br>[水源名]<br>深山水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 145(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>中辻浄水場<br><br>[水源名]<br>中辻水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 178(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>古の尾浄水場<br><br>[水源名]<br>古の尾水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 11(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>春来浄水場<br><br>[水源名]<br>春来水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 64(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>高山浄水場<br><br>[水源名]<br>高山水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 17(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>熊谷浄水場<br><br>[水源名]<br>熊谷水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 133(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>春来浄水場<br><br>[水源名]<br>春来水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 64(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>高山浄水場<br><br>[水源名]<br>高山水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 17(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>熊谷浄水場<br><br>[水源名]<br>熊谷水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 133(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>春来浄水場<br><br>[水源名]<br>春来水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 64(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>高山浄水場<br><br>[水源名]<br>高山水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 17(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>熊谷浄水場<br><br>[水源名]<br>熊谷水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 133(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>伊角浄水場<br><br>[水源名]<br>伊角水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>海上浄水場<br><br>[水源名]<br>海上水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 37(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>青下浄水場<br><br>[水源名]<br>青下水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>伊角浄水場<br><br>[水源名]<br>伊角水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>海上浄水場<br><br>[水源名]<br>海上水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 37(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>青下浄水場<br><br>[水源名]<br>青下水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| ブサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>伊角浄水場<br><br>[水源名]<br>伊角水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 13(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 16 － 00<br>海上浄水場<br><br>[水源名]<br>海上水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 37(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>青下浄水場<br><br>[水源名]<br>青下水源<br><br>[原水の種類]<br>湧水<br><br>[1日平均浄水量] 25(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>大味中小屋浄水場<br><br>[水源名]<br>大滝水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>数久谷浄水場<br><br>[水源名]<br>数久谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>後山浄水場<br><br>[水源名]<br>後山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>大味中小屋浄水場<br><br>[水源名]<br>大滝水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>数久谷浄水場<br><br>[水源名]<br>数久谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>後山浄水場<br><br>[水源名]<br>後山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>大味中小屋浄水場<br><br>[水源名]<br>大滝水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>数久谷浄水場<br><br>[水源名]<br>数久谷水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>後山浄水場<br><br>[水源名]<br>後山水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>境浄水場<br><br>[水源名]<br>境水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 7(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>本谷浄水場<br><br>[水源名]<br>本谷水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 086 兵庫県<br>播磨町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>谷田水源地<br><br>[水源名]<br>22号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>境浄水場<br><br>[水源名]<br>境水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 7(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>本谷浄水場<br><br>[水源名]<br>本谷水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 086 兵庫県<br>播磨町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>谷田水源地<br><br>[水源名]<br>22号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>境浄水場<br><br>[水源名]<br>境水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 7(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 085 兵庫県<br>新温泉町<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>本谷浄水場<br><br>[水源名]<br>本谷水源<br><br>[原水の種類]<br>伏流水<br><br>[1日平均浄水量] 6(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 086 兵庫県<br>播磨町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>谷田水源地<br><br>[水源名]<br>22号取水井<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 086 兵庫県<br>播磨町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>第3浄水場<br><br>[水源名]<br>1号取水井他16<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,940 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 090 兵庫県<br>丹波市(山南)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山南浄水場<br><br>[水源名]<br>谷川水源地・小川水源・小川第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,442 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 090 兵庫県<br>丹波市(山南)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>和田浄水場<br><br>[水源名]<br>和田水源第1号・2号<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,239 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 086 兵庫県<br>播磨町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>第3浄水場<br><br>[水源名]<br>1号取水井他16<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,940 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 090 兵庫県<br>丹波市(山南)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山南浄水場<br><br>[水源名]<br>谷川水源地・小川水源・小川第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,442 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 090 兵庫県<br>丹波市(山南)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>和田浄水場<br><br>[水源名]<br>和田水源第1号・2号<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,239 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 086 兵庫県<br>播磨町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>第3浄水場<br><br>[水源名]<br>1号取水井他16<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 8,940 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 090 兵庫県<br>丹波市(山南)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山南浄水場<br><br>[水源名]<br>谷川水源地・小川水源・小川第2水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,442 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 090 兵庫県<br>丹波市(山南)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>和田浄水場<br><br>[水源名]<br>和田水源第1号・2号<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,239 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 091 兵庫県<br>佐用町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>久崎浄水場<br><br>[水源名]<br>久崎水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,109 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 091 兵庫県<br>佐用町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大酒浄水場<br><br>[水源名]<br>大酒水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 639 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 094 兵庫県<br>播磨高原広域事務組合<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新宮新水源<br><br>[水源名]<br>新宮新水源(新宮新水源、曽我井水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 091 兵庫県<br>佐用町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>久崎浄水場<br><br>[水源名]<br>久崎水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,109 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 091 兵庫県<br>佐用町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大酒浄水場<br><br>[水源名]<br>大酒水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 639 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 094 兵庫県<br>播磨高原広域事務組合<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新宮新水源<br><br>[水源名]<br>新宮新水源(新宮新水源、曽我井水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 091 兵庫県<br>佐用町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>久崎浄水場<br><br>[水源名]<br>久崎水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,109 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 091 兵庫県<br>佐用町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大酒浄水場<br><br>[水源名]<br>大酒水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 639 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 094 兵庫県<br>播磨高原広域事務組合<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>新宮新水源<br><br>[水源名]<br>新宮新水源(新宮新水源、曽我井水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 094 兵庫県<br>播磨高原広域事務組合<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>川向水源<br><br>[水源名]<br>川向水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,125 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>山田第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,626 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大山浄水場<br><br>[水源名]<br>大山第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 455 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | * | | <0.00080 | 1 | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | * | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | * | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | * | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | * | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | * | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | * | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | * | | <0.02 | 1 | | | | | | | | |
| グルホシネート | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | * | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | * | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | * | | <0.00006 | 1 | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | * | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイアジノン | * | | <0.00003 | 1 | | | | | | | | |
| ダイムロン | * | | <0.008 | 1 | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 094 兵庫県<br>播磨高原広域事務組合<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>川向水源<br><br>[水源名]<br>川向水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,125 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>山田第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,626 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大山浄水場<br><br>[水源名]<br>大山第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 455 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | * | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| チウラム | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| チオジカルブ | * | | <0.0008 | 1 | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | * | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | * | | <0.0010 | 1 | | | | | | | | |
| トリフルラリン | * | | <0.0006 | 1 | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | * | | <0.00005 | 1 | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ピロキロン | * | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | * | | <0.00010 | 1 | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | * | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| フェリムゾン | * | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | * | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | * | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | * | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベノミル | * | | <0.0002 | 1 | | | | | | | | |
| ベンシクロン | * | | <0.001 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | * | | <0.0009 | 1 | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | * | | <0.002 | 1 | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | * | | <0.003 | 1 | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | * | | <0.0070 | 1 | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | * | | <0.0005 | 1 | | | | | | | | |
| メソミル | * | | <0.0003 | 1 | | | | | | | | |
| メタラキシル | * | | <0.0006 | 1 | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | * | | <0.00004 | 1 | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 094 兵庫県<br>播磨高原広域事務組合<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>川向水源<br><br>[水源名]<br>川向水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,125 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>山田浄水場<br><br>[水源名]<br>山田第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,626 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>大山浄水場<br><br>[水源名]<br>大山第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 455 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>猪篠浄水場<br><br>[水源名]<br>猪篠水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 91 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>岩屋浄水場<br><br>[水源名]<br>岩屋第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・湧水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 136 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>新田浄水場<br><br>[水源名]<br>新田第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 223 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>猪篠浄水場<br><br>[水源名]<br>猪篠水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 91 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>岩屋浄水場<br><br>[水源名]<br>岩屋第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・湧水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 136 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>新田浄水場<br><br>[水源名]<br>新田第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 223 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>猪篠浄水場<br><br>[水源名]<br>猪篠水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 91 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>岩屋浄水場<br><br>[水源名]<br>岩屋第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・湧水・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 136 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>新田浄水場<br><br>[水源名]<br>新田第1水源地(第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 223 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>上小田第1浄水場<br><br>[水源名]<br>上小田第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 98(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>上小田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>上小田第4水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 152(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>長谷浄水場<br><br>[水源名]<br>水の谷水源地(ムク谷水源地・カクレ畑水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 788(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br>[浄水場名] 06 － 00<br>上小田第1浄水場<br>[水源名]<br>上小田第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合)<br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)・表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 98(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br>[浄水場名] 07 － 00<br>上小田第2浄水場<br>[水源名]<br>上小田第4水源地<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 152(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br>[浄水場名] 08 － 00<br>長谷浄水場<br>[水源名]<br>水の谷水源地(ムク谷水源地・カクレ畑水源地と混合)<br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流)<br>[1日平均浄水量] 788(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>上小田第1浄水場<br><br>[水源名]<br>上小田第1水源地(第2水源地・第3水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・表流水(自流)・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 98(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>上小田第2浄水場<br><br>[水源名]<br>上小田第4水源地<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 152(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>長谷浄水場<br><br>[水源名]<br>水の谷水源地(ムク谷水源地・カクレ畑水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 788(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>下田浄水場<br><br>[水源名]<br>下田水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 270(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>比延浄水場<br><br>[水源名]<br>比延水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 838(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>川上浄水場<br><br>[水源名]<br>川上第1水源地(川上第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>下田浄水場<br><br>[水源名]<br>下田水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 270(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>比延浄水場<br><br>[水源名]<br>比延水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 838(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>川上浄水場<br><br>[水源名]<br>川上第1水源地(川上第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>下田浄水場<br><br>[水源名]<br>下田水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 270(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>比延浄水場<br><br>[水源名]<br>比延水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 838(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>川上浄水場<br><br>[水源名]<br>川上第1水源地(川上第2水源地と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 69(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>渕浄水場<br><br>[水源名]<br>渕水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三原浄水場<br><br>[水源名]<br>成相ダム(牛内ダムと混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,687 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>南淡浄水場<br><br>[水源名]<br>本庄川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 977 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>渕浄水場<br><br>[水源名]<br>渕水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三原浄水場<br><br>[水源名]<br>成相ダム(牛内ダムと混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,687 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>南淡浄水場<br><br>[水源名]<br>本庄川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 977 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 095 兵庫県<br>神河町<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>渕浄水場<br><br>[水源名]<br>渕水源地<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 6 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>三原浄水場<br><br>[水源名]<br>成相ダム(牛内ダムと混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,687 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>南淡浄水場<br><br>[水源名]<br>本庄川ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 977 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>志筑浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,320(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>佐野川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>松帆浄水場<br><br>[水源名]<br>長谷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 655(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>志筑浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,320(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>佐野川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>松帆浄水場<br><br>[水源名]<br>長谷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 655(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>志筑浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸水<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,320(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>佐野浄水場<br><br>[水源名]<br>佐野川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 05 － 00<br>松帆浄水場<br><br>[水源名]<br>長谷川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 655(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>鵜崎浄水場<br><br>[水源名]<br>鵜崎川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>御手洗浄水場<br><br>[水源名]<br>開京中水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 420(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>開京浄水場<br><br>[水源名]<br>開京上・中・下深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>鵜崎浄水場<br><br>[水源名]<br>鵜崎川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>御手洗浄水場<br><br>[水源名]<br>開京中水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 420(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>開京浄水場<br><br>[水源名]<br>開京上・中・下深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>鵜崎浄水場<br><br>[水源名]<br>鵜崎川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 07 － 00<br>御手洗浄水場<br><br>[水源名]<br>開京中水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 420(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 08 － 00<br>開京浄水場<br><br>[水源名]<br>開京上・中・下深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>休止中 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>室津浄水場<br><br>[水源名]<br>室津川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,110(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>撫第1浄水場<br><br>[水源名]<br>撫第3深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,962(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>薬師園浄水場<br><br>[水源名]<br>育波里深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>室津浄水場<br><br>[水源名]<br>室津川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,110(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>撫第1浄水場<br><br>[水源名]<br>撫第3深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,962(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>薬師園浄水場<br><br>[水源名]<br>育波里深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 09 － 00<br>室津浄水場<br><br>[水源名]<br>室津川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,110(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 10 － 00<br>撫第1浄水場<br><br>[水源名]<br>撫第3深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,962(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 11 － 00<br>薬師園浄水場<br><br>[水源名]<br>育波里深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 0(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>郡家川浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸3号(郡家川浄水場)<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>尾崎浄水場<br><br>[水源名]<br>尾崎深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>園出浄水場<br><br>[水源名]<br>園出深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 154 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>郡家川浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸3号(郡家川浄水場)<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>尾崎浄水場<br><br>[水源名]<br>尾崎深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>園出浄水場<br><br>[水源名]<br>園出深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 154 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 12 － 00<br>郡家川浄水場<br><br>[水源名]<br>深井戸3号(郡家川浄水場)<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 13 － 00<br>尾崎浄水場<br><br>[水源名]<br>尾崎深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 14 － 00<br>園出浄水場<br><br>[水源名]<br>園出深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 154 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>下河合浄水場<br><br>[水源名]<br>下河合深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 221 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>遠田浄水場<br><br>[水源名]<br>遠田深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 613 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>月の山浄水場<br><br>[水源名]<br>月の山高区深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>下河合浄水場<br><br>[水源名]<br>下河合深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 221 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>遠田浄水場<br><br>[水源名]<br>遠田深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 613 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>月の山浄水場<br><br>[水源名]<br>月の山高区深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 15 － 00<br>下河合浄水場<br><br>[水源名]<br>下河合深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 221 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 17 － 00<br>遠田浄水場<br><br>[水源名]<br>遠田深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 613 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 18 － 00<br>月の山浄水場<br><br>[水源名]<br>月の山高区深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>久留麻浄水場<br><br>[水源名]<br>久留麻深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 503 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>楠本浄水場<br><br>[水源名]<br>楠本川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,117 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>河内浄水場<br><br>[水源名]<br>河内ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 266 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>久留麻浄水場<br><br>[水源名]<br>久留麻深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 503 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>楠本浄水場<br><br>[水源名]<br>楠本川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,117 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>河内浄水場<br><br>[水源名]<br>河内ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 266 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 19 － 00<br>久留麻浄水場<br><br>[水源名]<br>久留麻深井戸<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 503 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 20 － 00<br>楠本浄水場<br><br>[水源名]<br>楠本川<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)・浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,117 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 21 － 00<br>河内浄水場<br><br>[水源名]<br>河内ダム<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 266 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>曲田山浄水場<br><br>[水源名]<br>猪鼻水源・竹原水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 4,672 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>天川浄水場<br><br>[水源名]<br>天川水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,147 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>鮎屋浄水場<br><br>[水源名]<br>前平池水源地<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 2,214 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>曲田山浄水場<br><br>[水源名]<br>猪鼻水源・竹原水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 4,672 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>天川浄水場<br><br>[水源名]<br>天川水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,147 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>鮎屋浄水場<br><br>[水源名]<br>前平池水源地<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 2,214 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 22 － 00<br>曲田山浄水場<br><br>[水源名]<br>猪鼻水源・竹原水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 4,672 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 23 － 00<br>天川浄水場<br><br>[水源名]<br>天川水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 1,147 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 24 － 00<br>鮎屋浄水場<br><br>[水源名]<br>前平池水源地<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 2,214 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>宇原浄水場<br><br>[水源名]<br>猪鼻水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,650 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>竹原浄水場<br><br>[水源名]<br>竹原川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>広石浄水場<br><br>[水源名]<br>広石1号水源(広石4号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 706 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>宇原浄水場<br><br>[水源名]<br>猪鼻水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,650 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>竹原浄水場<br><br>[水源名]<br>竹原川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>広石浄水場<br><br>[水源名]<br>広石1号水源(広石4号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 706 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 26 － 00<br>宇原浄水場<br><br>[水源名]<br>猪鼻水源<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 3,650 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 27 － 00<br>竹原浄水場<br><br>[水源名]<br>竹原川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 2 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 28 － 00<br>広石浄水場<br><br>[水源名]<br>広石1号水源(広石4号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水・浄水受水<br><br>[1日平均浄水量] 706 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>鳥飼浄水場<br><br>[水源名]<br>鳥飼2号水源(鳥飼1号、3号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,013(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>奥畑浄水場<br><br>[水源名]<br>奥畑水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>相川浄水場<br><br>[水源名]<br>相川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 16(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>鳥飼浄水場<br><br>[水源名]<br>鳥飼2号水源(鳥飼1号、3号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,013(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>奥畑浄水場<br><br>[水源名]<br>奥畑水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>相川浄水場<br><br>[水源名]<br>相川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 16(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| ブレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 29 － 00<br>鳥飼浄水場<br><br>[水源名]<br>鳥飼2号水源(鳥飼1号、3号水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,013(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 30 － 00<br>奥畑浄水場<br><br>[水源名]<br>奥畑水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 21(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 31 － 00<br>相川浄水場<br><br>[水源名]<br>相川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 16(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>中津川浄水場<br><br>[水源名]<br>中津川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>畑田浄水場<br><br>[水源名]<br>畑田水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 34 － 00<br>長見山浄水場<br><br>[水源名]<br>長見山第1貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 2,094(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>中津川浄水場<br><br>[水源名]<br>中津川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>畑田浄水場<br><br>[水源名]<br>畑田水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 34 － 00<br>長見山浄水場<br><br>[水源名]<br>長見山第1貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 2,094(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 32 － 00<br>中津川浄水場<br><br>[水源名]<br>中津川水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 8(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 33 － 00<br>畑田浄水場<br><br>[水源名]<br>畑田水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 34 － 00<br>長見山浄水場<br><br>[水源名]<br>長見山第1貯水池<br><br>[原水の種類]<br>ダム直接<br><br>[1日平均浄水量] 2,094(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 35 － 00<br>原田浄水場<br><br>[水源名]<br>原田貯水池(原田水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 36 － 00<br>生子浄水場<br><br>[水源名]<br>細田池貯水池<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 1,137 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 37 － 00<br>河内谷浄水場<br><br>[水源名]<br>阿万1号取水井(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 646 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 35 － 00<br>原田浄水場<br><br>[水源名]<br>原田貯水池(原田水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 36 － 00<br>生子浄水場<br><br>[水源名]<br>細田池貯水池<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 1,137 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 37 － 00<br>河内谷浄水場<br><br>[水源名]<br>阿万1号取水井(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 646 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 35 － 00<br>原田浄水場<br><br>[水源名]<br>原田貯水池(原田水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>休止中 | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 36 － 00<br>生子浄水場<br><br>[水源名]<br>細田池貯水池<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 1,137 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 37 － 00<br>河内谷浄水場<br><br>[水源名]<br>阿万1号取水井(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 646 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 38 － 00<br>倉川浄水場<br><br>[水源名]<br>倉川水源(宇野谷川水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 171 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 39 － 00<br>広田浄水場<br><br>[水源名]<br>広田第1水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 364 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 40 － 00<br>中筋浄水場<br><br>[水源名]<br>中筋水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 750 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 38 － 00<br>倉川浄水場<br><br>[水源名]<br>倉川水源(宇野谷川水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 171 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 39 － 00<br>広田浄水場<br><br>[水源名]<br>広田第1水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 364 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 40 － 00<br>中筋浄水場<br><br>[水源名]<br>中筋水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 750 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 38 － 00<br>倉川浄水場<br><br>[水源名]<br>倉川水源(宇野谷川水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 171 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 39 － 00<br>広田浄水場<br><br>[水源名]<br>広田第1水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 364 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 40 － 00<br>中筋浄水場<br><br>[水源名]<br>中筋水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 750 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 41 － 00<br>上田浄水場<br><br>[水源名]<br>奥の内水源(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,323 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 42 － 00<br>徳長浄水場<br><br>[水源名]<br>徳長NO. 1水源(他3水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 659 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 43 － 00<br>寺内浄水場<br><br>[水源名]<br>寺内NO. 4水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 307 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 41 － 00<br>上田浄水場<br><br>[水源名]<br>奥の内水源(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,323(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 42 － 00<br>徳長浄水場<br><br>[水源名]<br>徳長NO. 1水源(他3水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 659(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 43 － 00<br>寺内浄水場<br><br>[水源名]<br>寺内NO. 4水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 307(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 41 － 00<br>上田浄水場<br><br>[水源名]<br>奥の内水源(他3水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 2,323 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 42 － 00<br>徳長浄水場<br><br>[水源名]<br>徳長NO. 1水源(他3水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 659 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 43 － 00<br>寺内浄水場<br><br>[水源名]<br>寺内NO. 4水源(他2水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 307 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 44 － 00<br>野原浄水場<br><br>[水源名]<br>野原NO．1水源(野原NO．2水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 526(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 46 － 00<br>慶野浄水場<br><br>[水源名]<br>慶野水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 47 － 00<br>津井浄水場<br><br>[水源名]<br>津井水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 185(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1，3－ジクロロプロペン(D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2，2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2，4－D(2，4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ(MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン(IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス(エジフェンホス，EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール(エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル(NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン(DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル(DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 44 － 00<br>野原浄水場<br><br>[水源名]<br>野原NO．1水源(野原NO．2水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 526(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 46 － 00<br>慶野浄水場<br><br>[水源名]<br>慶野水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 47 － 00<br>津井浄水場<br><br>[水源名]<br>津井水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 185(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ(MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン(DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン(MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ(MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン(DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 44 － 00<br>野原浄水場<br><br>[水源名]<br>野原NO．1水源(野原NO．2水源と混合<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 526(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 46 － 00<br>慶野浄水場<br><br>[水源名]<br>慶野水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 200(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 47 － 00<br>津井浄水場<br><br>[水源名]<br>津井水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 185(㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 48 － 00<br>松帆浄水場<br><br>[水源名]<br>櫟田NO. 2水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,685 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>友政浄水場<br><br>[水源名]<br>友政第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 372 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>新友政浄水場<br><br>[水源名]<br>友政第2・第3・第4水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,080 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 48 － 00<br>松帆浄水場<br><br>[水源名]<br>櫟田NO. 2水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,685 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>友政浄水場<br><br>[水源名]<br>友政第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 372 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>新友政浄水場<br><br>[水源名]<br>友政第2・第3・第4水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,080 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ベンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾビシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 097 兵庫県<br>淡路広域水道企業団<br><br>[浄水場名] 48 － 00<br>松帆浄水場<br><br>[水源名]<br>櫟田NO. 2水源(他5水源と混合)<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,685 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>友政浄水場<br><br>[水源名]<br>友政第1水源<br><br>[原水の種類]<br>深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 372 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>新友政浄水場<br><br>[水源名]<br>友政第2・第3・第4水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水・深井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,080 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>上垣浄水場<br><br>[水源名]<br>上垣第1・第2・第3・第4・第5水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,703 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>戸平浄水場<br><br>[水源名]<br>戸平水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 2－DPA(ダラポン) | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4－D(2, 4－PA) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | | | | | | | | | | | | |
| MCPA | | | | | | | | | | | | |
| アシュラム | | | | | | | | | | | | |
| アセフェート | | | | | | | | | | | | |
| アトラジン | | | | | | | | | | | | |
| アニロホス | | | | | | | | | | | | |
| アミトラズ | | | | | | | | | | | | |
| アラクロール | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | | | | | | | | | | | | |
| イソフェンホス | | | | | | | | | | | | |
| イソプロカルブ (MIPC) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン (IPT) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス (IBP) | | | | | | | | | | | | |
| イミノクタジン | | | | | | | | | | | | |
| インダノファン | | | | | | | | | | | | |
| エスプロカルブ | | | | | | | | | | | | |
| エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP) | | | | | | | | | | | | |
| エトフェンプロックス | | | | | | | | | | | | |
| エトリジアゾール (エクロメゾール) | | | | | | | | | | | | |
| エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) | | | | | | | | | | | | |
| オキサジクロメホン | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅(有機銅) | | | | | | | | | | | | |
| オリサストロビン | | | | | | | | | | | | |
| カズサホス | | | | | | | | | | | | |
| カフェンストロール | | | | | | | | | | | | |
| カルタップ | | | | | | | | | | | | |
| カルバリル (NAC) | | | | | | | | | | | | |
| カルプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| カルボフラン | | | | | | | | | | | | |
| キノクラミン(ACN) | | | | | | | | | | | | |
| キャプタン | | | | | | | | | | | | |
| クミルロン | | | | | | | | | | | | |
| グリホサート | | | | | | | | | | | | |
| グルホシネート | | | | | | | | | | | | |
| クロメプロップ | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン (CNP) | | | | | | | | | | | | |
| クロルピリホス | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル (TPN) | | | | | | | | | | | | |
| シアナジン | | | | | | | | | | | | |
| シアノホス(CYAP) | | | | | | | | | | | | |
| ジウロン (DCMU) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロベニル (DBN) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス (DDVP) | | | | | | | | | | | | |
| ジクワット | | | | | | | | | | | | |
| ジスルホトン(エチルチオメトン) | | | | | | | | | | | | |
| ジチオカルバメート系農薬 | | | | | | | | | | | | |
| ジチオピル | | | | | | | | | | | | |
| シハロホップブチル | | | | | | | | | | | | |
| シマジン (CAT) | | | | | | | | | | | | |
| ジメタメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ジメトエート | | | | | | | | | | | | |
| シメトリン | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | | | | | | | | | | | | |
| ダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>上垣浄水場<br><br>[水源名]<br>上垣第1・第2・第3・第4・第5水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,703 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>戸平浄水場<br><br>[水源名]<br>戸平水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| チアジニル | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | | | | | | | | | | |
| チオジカルブ | | | | | | | | | | | | |
| チオファネートメチル | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | | | | | | | | | | |
| テルブカルブ (MBPMC) | | | | | | | | | | | | |
| テフリルトリオン | | | | | | | | | | | | |
| トリクロピル | | | | | | | | | | | | |
| トリクロルホン (DEP) | | | | | | | | | | | | |
| トリシクラゾール | | | | | | | | | | | | |
| トリフルラリン | | | | | | | | | | | | |
| ナプロパミド | | | | | | | | | | | | |
| パラコート | | | | | | | | | | | | |
| ピペロホス | | | | | | | | | | | | |
| ピラクロニル | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾキシフェン | | | | | | | | | | | | |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | | | | | | | | | | | | |
| ピリダフェンチオン | | | | | | | | | | | | |
| ピリブチカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ピロキロン | | | | | | | | | | | | |
| フィプロニル | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン (MEP) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ (BPMC) | | | | | | | | | | | | |
| フェリムゾン | | | | | | | | | | | | |
| フェンチオン (MPP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントエート(PAP) | | | | | | | | | | | | |
| フェントラザミド | | | | | | | | | | | | |
| フサライド | | | | | | | | | | | | |
| ブタクロール | | | | | | | | | | | | |
| ブタミホス | | | | | | | | | | | | |
| ブプロフェジン | | | | | | | | | | | | |
| フルアジナム | | | | | | | | | | | | |
| プレチラクロール | | | | | | | | | | | | |
| プロシミドン | | | | | | | | | | | | |
| プロチオホス | | | | | | | | | | | | |
| プロピコナゾール | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | | | | | | | | | | | | |
| プロベナゾール | | | | | | | | | | | | |
| ブロモブチド | | | | | | | | | | | | |
| ベノミル | | | | | | | | | | | | |
| ペンシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ペンゾピシクロン | | | | | | | | | | | | |
| ベンゾフェナップ | | | | | | | | | | | | |
| ベンタゾン | | | | | | | | | | | | |
| ペンディメタリン | | | | | | | | | | | | |
| ベンフラカルブ | | | | | | | | | | | | |
| ベンフルラリン (ベスロジン) | | | | | | | | | | | | |
| ベンフレセート | | | | | | | | | | | | |
| ホスチアゼート | | | | | | | | | | | | |
| マラチオン(マラソン) | | | | | | | | | | | | |
| メコプロップ (MCPP) | | | | | | | | | | | | |
| メソミル | | | | | | | | | | | | |
| メタラキシル | | | | | | | | | | | | |
| メチダチオン (DMTP) | | | | | | | | | | | | |
| メチルダイムロン | | | | | | | | | | | | |
| メトミノストロビン | | | | | | | | | | | | |
| メトリブジン | | | | | | | | | | | | |
| メフェナセット | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。

| 検査項目 | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 04 － 00<br>上垣浄水場<br><br>[水源名]<br>上垣第1・第2・第3・第4・第5水源<br><br>[原水の種類]<br>浅井戸水<br><br>[1日平均浄水量] 1,703 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>28 － 098 兵庫県<br>丹波市(市島)<br><br>[浄水場名] 06 － 00<br>戸平浄水場<br><br>[水源名]<br>戸平水源<br><br>[原水の種類]<br>表流水(自流)<br><br>[1日平均浄水量] 19 (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水(給水栓水等) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| メプロニル | | | | | | | | | | | | |
| モリネート | | | | | | | | | | | | |

・*は、浄水場出口水のデータです。