

検査項目	[事業主体名] 35 - 502 山口県 柳井地域広域水道企業団				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 日積浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
[水源名] 弥栄ダム												
[原水の種類] ダム直接												
[1日平均浄水量] 20,109 (m ³)												
[1日平均浄水量] (m ³)												
[1日平均浄水量] (m ³)												
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	73	5	25	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	0.0	0.1	12								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	12								
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31	0.23	0.28	12								
フッ素及びその化合物	0.21	0.11	0.17	12								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12								
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
プロモジクロロメタン												
プロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
アルミニウム及びその化合物	0.33	<0.02	0.07	12								
鉄及びその化合物	0.14	<0.03	0.05	12								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
ナトリウム及びその化合物	5.0	3.0	4.2	12								
マンガン及びその化合物	0.039	0.010	0.018	12								
塩化物イオン	4.5	1.8	2.7	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	11	14	12								
蒸発残留物	44	22	37	12								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	12								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12								
有機物(TOCの量)	1.2	0.6	0.8	12								
pH値	7.2	6.7	7.0	12								
味												
臭気			2	12								
色度	8.5	2.0	3.8	12								
濁度	3.5	0.5	1.3	12								