検査項目	[事業主体名] 08 － 501 茨城県 茨城県(県南) [浄水場名] 01 － 00 霞ケ浦浄水場 [水源名] 霞ヶ浦(西浦) [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 118,572 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 08 － 501 茨城県 茨城県(県南) [浄水場名] 02 － 00 利根川浄水場 [水源名] 利根川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 76,222 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 08 － 501 茨城県 茨城県(県南) [浄水場名] 03 － 00 阿見浄水場 [水源名] 霞ヶ浦(西浦) [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 25,549 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.90	1	2.32	1.47	1.90	4			0.88	1
フッ素及びその化合物			0.11	1			0.08	1			0.12	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	0.06	4	0.19	0.08	0.12	4
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.009	0.002	0.007	8	0.012	0.002	0.006	8	0.010	0.002	0.008	8
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	8
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.024	0.006	0.019	8	0.030	0.006	0.017	8	0.026	0.006	0.018	8
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.009	0.002	0.007	8	0.010	0.002	0.006	8	0.009	0.002	0.006	8
ブロモホルム	0.004	<0.001	0.002	8	0.001	<0.001	<0.001	8	0.002	<0.001	0.001	8
ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.01	0.03	12	0.04	0.01	0.02	12	0.08	0.01	0.04	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			25.0	1			11.2	1			24.3	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	57.5	28.4	43.3	366	37.0	10.5	20.2	366	56.5	25.6	42.3	366
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	85	61	72	12	79	53	67	12	85	59	72	12
蒸発残留物	226	148	184	12	187	130	161	12	219	153	182	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	52	0.000002	<0.000001	<0.000001	52	<0.000001	<0.000001	<0.000001	52
2－メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	<0.000001	52	0.000002	<0.000001	<0.000001	52	0.000002	<0.000001	<0.000001	52
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.6	0.7	1.2	53	1.1	0.5	0.8	52	1.6	0.6	1.1	51
pH値	7.4	7.2	7.3	366	7.4	6.8	7.2	366	7.6	7.2	7.3	366
味			0	366			0	366			0	366
臭気			0	366			0	366			0	366
色度	0.0	0.0	0.0	366	0.0	0.0	0.0	366	0.0	0.0	0.0	366
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

検査項目	[事業主体名] 08 － 502 茨城県 茨城県(県西) [浄水場名] 01 － 00 新治浄水場 [水源名] 霞ヶ浦(西浦) [原水の種類] 原水受水 [1日平均浄水量] 6,807 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 08 － 502 茨城県 茨城県(県西) [浄水場名] 02 － 00 関城浄水場 [水源名] 霞ヶ浦(西浦) [原水の種類] 原水受水・原水受水 [1日平均浄水量] 32,360 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 08 － 502 茨城県 茨城県(県西) [浄水場名] 03 － 00 水海道浄水場 [水源名] 利根川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 30,297 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.48	1			0.59	1	3.00	1.20	2.08	4
フッ素及びその化合物			0.10	1			0.10	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸	0.28	0.07	0.14	4	0.13	0.06	0.09	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.012	0.002	0.009	8	0.012	0.003	0.009	8	0.009	0.002	0.005	8
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	8
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.026	0.004	0.017	8	0.029	0.007	0.021	8	0.019	0.009	0.015	8
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.001	0.005	8	0.011	0.002	0.008	8	0.007	0.003	0.005	8
ブロモホルム	0.002	<0.001	0.001	8	0.001	<0.001	0.001	8	0.002	<0.001	0.001	8
ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.01	0.03	12	0.03	0.01	0.02	12	0.04	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			25.2	1			24.8	1			18.9	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	60.0	28.7	43.4	366	55.0	33.2	44.5	366	37.4	11.3	21.3	366
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	65	72	12	80	65	73	12	81	38	68	366
蒸発残留物	217	153	180	12	213	144	180	12	195	91	148	52
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	53	0.000001	<0.000001	<0.000001	53	0.000001	<0.000001	<0.000001	53
2－メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	<0.000001	53	0.000003	<0.000001	<0.000001	53	0.000001	<0.000001	<0.000001	53
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.6	0.5	1.1	53	1.3	0.7	1.0	52	1.0	0.5	0.6	52
pH値	7.5	6.9	7.2	366	7.4	7.2	7.3	366	7.5	7.0	7.2	366
味			0	366			0	366			0	366
臭気			0	366			0	366			0	366
色度	0.0	0.0	0.0	366	0.0	0.0	0.0	366	0.0	0.0	0.0	366
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

検査項目	[事業主体名] 08 － 503 茨城県 茨城県(鹿行) [浄水場名] 01 － 00 鹿島浄水場 [水源名] 霞ヶ浦(北浦) [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 44,077(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 08 － 503 茨城県 茨城県(鹿行) [浄水場名] 02 － 00 鰐川浄水場 [水源名] 霞ヶ浦(鰐川) [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 21,893(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 08 － 504 茨城県 茨城県(県中央) [浄水場名] 01 － 00 涸沼川浄水場 [水源名] 涸沼川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18,914(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.02	1			0.02	1			1.00	1
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.10	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸	0.21	<0.06	0.09	4	0.21	0.07	0.12	4	0.14	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
クロロホルム	0.019	0.001	0.009	8	0.013	<0.001	0.007	8	0.018	0.005	0.013	8
ジクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	8	<0.01	<0.01	<0.01	8
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.031	0.002	0.015	8	0.026	<0.001	0.013	8	0.027	0.009	0.020	8
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモジクロロメタン	0.009	0.001	0.004	8	0.009	<0.000	0.004	8	0.006	0.003	0.005	8
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	8	0.002	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8
ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	12	0.04	<0.01	0.02	12	0.06	<0.01	0.02	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			38.1	1	59.3	37.4	49.4	4			10.4	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	61.5	34.1	48.4	366	106.0	41.2	70.2	366	19.9	9.0	13.3	366
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93	70	82	12	106	78	90	12	67	46	55	12
蒸発残留物	222	164	195	12	327	204	248	12	128	94	114	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	53	<0.000001	<0.000001	<0.000001	53	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	0.000005	<0.000001	0.000002	53	0.000005	<0.000001	<0.000001	53	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.2	0.4	0.8	53	1.2	<0.3	0.8	53	0.9	0.3	0.4	52
pH値	7.2	6.9	7.1	366	7.3	6.0	7.1	366	7.4	6.8	7.1	366
味			0	366			0	366			0	366
臭気			0	366			0	366			0	366
色度	0.0	0.0	0.0	366	0.0	0.0	0.0	366	0.0	0.0	0.0	366
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366

検査項目	[事業主体名] 08 － 504 茨城県 茨城県(県中央) [浄水場名] 02 － 00 水戸浄水場 [水源名] 那珂川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25,056 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.001	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.99	1								
フッ素及びその化合物			0.08	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0001	1								
1,4－ジオキサン			<0.005	1								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.000	1								
ジクロロメタン			<0.000	1								
テトラクロロエチレン			<0.000	1								
トリクロロエチレン			<0.000	1								
ベンゼン			<0.000	1								
塩素酸	0.12	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
クロロホルム	0.008	<0.001	0.005	8								
ジクロロ酢酸	0.006	<0.001	0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	8								
臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.022	0.007	0.015	8								
トリクロロ酢酸	0.005	<0.001	0.002	4								
ブロモジクロロメタン	0.008	0.002	0.005	8								
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	8								
ホルムアルデヒド	0.003	<0.002	<0.002	4								
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.04	12								
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			13.6	1								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
塩化物イオン	131.0	9.5	14.7	366								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	46	53	12								
蒸発残留物	140	94	125	12								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	38								
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	38								
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.5	52								
pH値	7.7	7.0	7.5	366								
味			0	366								
臭気			0	366								
色度	0.0	0.0	0.0	366								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366								