検査項目	[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 伊勢原浄水場 [水源名] 酒匂川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 85,217 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 相模原浄水場 [水源名] 酒匂川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 278,145 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 西長沢浄水場 [水源名] 酒匂川・相模湖 [原水の種類] ダム放流・ダム直接 [1日平均浄水量] 404,123 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	52	<1	<1	<1	52	<1	<1	<1	52
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	52			0	52			0	52
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	0.005	0.008	4	0.012	0.002	0.006	4	0.006	0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	0.010	0.005	0.007	4	0.014	0.003	0.006	4	0.008	<0.002	0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	0.013	0.007	0.010	4	0.014	0.003	0.008	4	0.007	0.001	0.004	4
トリクロロ酢酸	0.012	0.006	0.009	4	0.015	0.003	0.007	4	0.009	<0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	12	0.03	0.01	0.02	12	0.03	0.01	0.02	12
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物	8.9	7.2	8.2	4	8.4	6.7	7.7	4	8.3	6.6	7.7	4
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	53	58	4	64	42	55	4	62	48	56	4
蒸発残留物	125	91	108	4	124	81	105	4	131	107	125	4
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
pH値	7.4	6.9	7.2	244	7.2	6.9	7.1	244	7.2	6.9	7.1	244
味			0	244			0	244			0	244
臭気			0	244			0	244			0	244
色度	<0.5	<0.5	<0.5	244	<0.5	<0.5	<0.5	244	<0.5	<0.5	<0.5	244
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	52	<0.2	<0.2	<0.2	52	<0.2	<0.2	<0.2	52

検査項目	[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 綾瀬浄水場 [水源名] 相模川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 223,220 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 寒川浄水場 [水源名] 相模川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 98,217 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 14 － 501 神奈川県 神奈川県内広域水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 小雀浄水場 [水源名] 相模川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 506,513 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	52	0	0	0	12	<1	<1	<1	51
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	52			0	12			0	51
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1.20	0.62	0.95	12	1.27	0.65	0.99	12
フッ素及びその化合物					<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	0.06	0.07	4
ホウ素及びその化合物					0.1	0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4－ジオキサン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	0.03	0.01	0.02	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.008	0.002	0.004	4	0.006	0.001	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
ジクロロ酢酸	0.008	<0.002	0.003	4	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.011	0.004	0.007	4	0.010	0.003	0.006	4	0.007	0.003	0.006	4
トリクロロ酢酸	0.010	<0.002	0.004	4	0.006	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.003	<0.003	<0.003	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
亜鉛及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03	12	0.04	0.02	0.03	12
鉄及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	7.9	6.5	7.1	4	8.1	6.5	7.5	4	7.9	6.3	7.2	4
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン					9.0	7.0	8.1	12	9.1	5.9	7.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	47	57	4	65	58	62	12	66	59	63	12
蒸発残留物	129	101	115	4	116	106	111	4	130	96	111	4
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001	51
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	51
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
有機物(TOCの量)	0.6	0.3	0.4	12	0.8	0.4	0.5	12	0.9	0.3	0.5	51
pH値	7.3	6.9	7.1	244	7.3	7.2	7.2	12	7.4	7.0	7.2	51
味			0	244			0	12			0	366
臭気			0	244			0	12			0	366
色度	<0.5	<0.5	<0.5	244	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	51
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	52	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	51