検査項目	[事業主体名] 15 － 501 新潟県 新潟東港地域水道用水供給企業団 [浄水場名] 01 － 00 東港浄水場 [水源名] 阿賀野川水系阿賀野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 41,098(㎥) 原水				[事業主体名] 15 － 502 新潟県 三条地域水道用水供給企業団 [浄水場名] 01 － 00 企業団浄水場 [水源名] 信濃川水系五十嵐川(大谷ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 29,683(㎥) 原水				[事業主体名] 15 － 505 新潟県 上越市 [浄水場名] 01 － 00 正善寺浄水場 [水源名] 関川水系正善寺川(正善寺ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,011(㎥) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	680	26	220	12	220	2	44	12			130	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	75.0	0.0	20.0	12								
大腸菌(定性)							8	12			1	1
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	0.23	0.27	4	0.20	<0.10	0.10	4			0.20	1
フッ素及びその化合物	0.07	<0.05	<0.05	4	<0.08	<0.08	<0.08	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.19	0.14	0.16	4	0.56	0.05	0.21	4			0.28	1
鉄及びその化合物	0.26	0.10	0.19	4	0.45	0.08	0.22	4			0.49	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	6.3	4.5	5.4	4	4.6	3.3	4.2	4			9.0	1
マンガン及びその化合物	0.047	0.011	0.031	4	0.068	0.016	0.037	4			0.039	1
塩化物イオン	7.7	4.9	6.0	12	5.3	2.7	3.8	12			7.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	15	18	4	15	10	13	4			22	1
蒸発残留物	70	50	62	4	79	42	58	4			93	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.6	0.7	1.0	12	2.2	0.6	1.2	12			1.5	1
pH値	7.3	7.0	7.2	12	7.1	6.8	6.9	12			6.7	1
味												
臭気			2	12			0	12			3	1
色度	9.0	4.0	6.0	12	51.0	4.8	20.0	12			16.0	1
濁度	7.7	1.7	4.4	12	65.0	2.1	16.0	12			28.0	1