検査項目	[事業主体名] 18 － 501 福井県 福井県(坂井) [浄水場名] 01 － 00 坂井地区水道管理事務所 [水源名] 九頭竜川水系竹田川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 38,387 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 18 － 502 福井県 福井県(日野川) [浄水場名] 01 － 00 日野川地区水道管理事務所 [水源名] 九頭竜川水系日野川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 51,900 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.20	0.30	12	0.60	0.20	0.40	12				
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	12				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン							<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン							<0.002	1				
テトラクロロエチレン							<0.000	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	6				
クロロホルム	0.010	0.002	0.006	4	0.005	<0.002	<0.002	6				
ジクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	6				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.00	<0.00	<0.00	6				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.015	0.004	0.009	4	<0.008	<0.008	<0.008	6				
トリクロロ酢酸	0.006	<0.003	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	6				
ブロモジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	4	0.002	<0.002	<0.002	6				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	6				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	12				
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	12				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	12				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	12				
ナトリウム及びその化合物	7.1	6.4	6.8	4	7.9	5.9	6.8	12				
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩化物イオン	11.0	7.2	9.0	12	8.0	6.7	7.4	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	10	14	12	31	23	26	12				
蒸発残留物	59	40	47	12	68	48	58	12				
陰イオン界面活性剤							<0.01	1				
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	18				
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	18				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類							<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	1.1	<0.3	0.5	242	0.6	0.1	0.2	241				
pH値	7.3	7.1	7.2	242	7.3	7.1	7.2	241				
味			0	365			0	366				
臭気			0	365			0	366				
色度	0.6	<0.5	<0.5	365	<0.5	<0.5	<0.5	366				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	366				