検査項目	[事業主体名] 41 － 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 北茂安浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 53,338(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 41 － 501 佐賀県 佐賀東部水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 基山浄水場 [水源名] 筑後川水系筑後川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,650(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 41 － 502 佐賀県 佐賀西部広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 嘉瀬川浄水場 [水源名] 嘉瀬川水系嘉瀬川(佐賀導水) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 35,603(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.30	0.80	12	1.20	<0.20	0.70	12	1.39	0.34	0.92	4
フッ素及びその化合物	0.10	0.07	0.08	12	0.11	0.07	0.09	12	0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.15	<0.06	0.09	12	0.19	<0.06	0.09	12	0.17	0.07	0.10	4
クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	11	0.001	<0.001	<0.001	11	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.011	0.002	0.007	12	0.017	0.005	0.009	12	0.015	0.003	0.008	4
ジクロロ酢酸	0.007	0.002	0.005	11	0.004	0.001	0.003	11	0.004	0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.019	0.007	0.014	12	0.026	0.010	0.016	12	0.026	0.007	0.016	4
トリクロロ酢酸	0.009	<0.001	0.005	11	0.009	0.003	0.005	11	0.008	0.002	0.005	4
ブロモジクロロメタン	0.006	0.003	0.005	12	0.007	0.003	0.005	12	0.008	0.003	0.005	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.006	0.001	0.003	11	0.004	<0.001	0.002	11	0.002	0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	12	0.11	0.01	0.03	12	0.04	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	0.04	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	19.9	10.5	14.0	12	16.6	8.9	12.4	12	9.8	6.9	8.4	4
マンガン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	22.0	11.3	15.8	12	18.5	11.7	14.5	12	14.9	9.3	12.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	40	45	12	49	37	43	12	49	39	43	4
蒸発残留物	146	101	127	12	145	88	125	12	106	84	92	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	360	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	360	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000005	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤									<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.1	0.3	0.7	243	1.1	0.5	0.7	12	1.2	0.4	0.7	12
pH値	7.8	7.2	7.5	366	8.0	7.4	7.6	366	7.7	7.5	7.6	12
味			0	366			0	12			0	12
臭気			0	366			0	364			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	366	1.0	<0.5	<0.5	363	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	366	<0.1	<0.1	<0.1	12