

検査項目	[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市			
	[浄水場名] 01 - 00 仁井田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 豊岩浄水場				[浄水場名] 03 - 00 仁別浄水場			
検査項目	[水源名] 雄物川水系雄物川				[水源名] 雄物川水系雄物川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 77,753 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 16,393 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 192 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	0.0002	<0.0001	0.0001	4				
EPN												
MCPA			<0.00030	1			<0.00030	1				
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
イソキサチオン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン			<0.00030	1			<0.00030	1				
エスプロカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
エトフェンブロックス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン			<0.0001	1			<0.0001	1				
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2				
カフェンストール	0.00006	<0.00001	0.00002	4	0.00009	<0.00001	0.00003	4				
カルタップ	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3	<0.0010	<0.0010	<0.0010	3				
カルバリル (NAC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
キノクラミン (ACN)	0.00002	<0.00002	<0.00002	4	0.00004	<0.00002	<0.00002	4				
キャプタン												
クミルロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
グリホサート												
グルホシネート			<0.0002	1			<0.0002	1				
クロメブロッブ			<0.0001	1			<0.0001	1				
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
シアナジン	0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
シアノホス (CYAP)	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ジクロロボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3				
ジチオピル												
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
シマジン (CAT)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
ジメタメトリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ジメトエート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
シメトリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00002	<0.00002	<0.00002	3	<0.00002	<0.00002	<0.00002	3				
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3				
チウラム												
チオシカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市			
	[浄水場名] 01 - 00 仁井田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 豊岩浄水場				[浄水場名] 03 - 00 仁別浄水場			
検査項目	[水源名] 雄物川水系雄物川				[水源名] 雄物川水系雄物川				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 77,753 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 16,393 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 192 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
テフリトリオン			0.00009	1			0.00010	1				
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ナプロバミド												
パラコート			<0.00005	1			<0.00005	1				
ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	4	<0.000009	<0.000009	<0.000009	4				
ピラクロニル			0.0001	1			0.0002	1				
ピラゾキシフェン			<0.00002	1			<0.00002	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0001	1			<0.0001	1				
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
ピリプチカルブ												
ピロキロン	0.0001	<0.0001	0.0001	4	0.0003	<0.0001	0.0001	4				
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
フェノプカルブ (BPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3				
フェンチオン (MPP)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1				
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ブタクロール	0.0003	<0.0002	<0.0002	4	0.0003	<0.0002	<0.0002	4				
ブタミホス												
ブプロフェジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブレチラクロール	0.0006	<0.0001	0.0002	4	0.0008	<0.0001	0.0002	4				
プロシミドン												
プロチオホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
プロピコナゾール												
プロピザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
プロベナゾール												
プロモブチド	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4				
ベノミル												
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゾピシクロン			<0.0003	1			<0.0003	1				
ベンゾフェナップ			<0.00002	1			<0.00002	1				
ベントゾン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4				
ホスチアゼート	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
メソミル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロピン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
メトリブジン			<0.0003	1			<0.0003	1				
メフェナセート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
モリネート	0.00009	<0.00001	0.00002	4	0.00009	<0.00001	0.00002	4				

検査項目	[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 04 - 00 俄沢浄水場				[浄水場名] 05 - 00 松測浄水場				[浄水場名] 01 - 00 蟻山浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 黒森川貯水池			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 923 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,521 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,903 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)							<0.0001	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
EPN												
MCPA							<0.00030	1				
アシュラム												
アセフェート									<0.00080	<0.00080	<0.00080	4
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ							<0.00030	1				
アラクロール							<0.0001	1				
イソキサチオン							<0.00001	1				
イソフェンホス							<0.00001	1				
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)							<0.001	1				
イブレンホス (IBP)												
イミノクタジン									<0.00400	<0.00400	<0.00400	4
インダノファン							<0.00030	1				
エスプロカルブ							<0.0001	1				
エトフェンブロックス							<0.0001	1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン							<0.0001	1				
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン							<0.001	1				
カズサホス							<0.000006	1				
カフェンストロール							<0.00001	1				
カルタップ							<0.0010	1				
カルバリル (NAC)							<0.0001	1				
カルボフラン							<0.00005	1				
キノクラミン (ACN)							<0.00002	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン												
クミルロン							<0.0002	1				
グリホサート												
グルホシネート							<0.0002	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
クロメプロップ							<0.0001	1				
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス									<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
クロロタロニル (TPN)							<0.0001	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン							<0.00001	1				
シアノホス (CYAP)							<0.00001	1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)							<0.0001	1				
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬							<0.00005	1				
ジチオピル												
シハロホップブチル							<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)							<0.00001	1				
ジメタメトリン							<0.0001	1				
ジメトエート							<0.0001	1				
シメトリン							<0.0001	1				
ダイアジノン									<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート							<0.00002	1	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
チアジニル							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
チウラム									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 001 秋田県 秋田市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 04 - 00 俄沢浄水場				[浄水場名] 05 - 00 松渕浄水場				[浄水場名] 01 - 00 蟻山浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 黒森川貯水池			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 923 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,521 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,903 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ							<0.0001	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0001	1				
テフリルトリオン							<0.00001	1	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン							<0.0001	1				
ナプロバミド												
パラコート							<0.00005	1				
ピペロホス							<0.000009	1				
ピラクロニル							<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ピラゾキシフェン							<0.00002	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピラゾリネート (ピラゾレート)							<0.0001	1				
ピリダフェンチオン							<0.00002	1				
ピリプチカルブ												
ピロキロン							<0.0001	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フィプロニル									<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン (MEP)							<0.00003	1	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0001	1				
フェリムゾン							<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)							<0.00001	1				
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド							<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フサライド							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール							<0.0002	1				
ブタミホス												
ブプロフェジン							<0.0001	1				
フルアジナム							<0.0003	1				
ブレチラクロール							<0.0001	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロシミドン												
プロチオホス							<0.00004	1				
プロピコナゾール												
プロピザミド							<0.0001	1				
プロベナゾール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロモブチド							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベノミル									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンシクロン							<0.001	1				
ベンゾピシクロン							<0.0003	1				
ベンゾフェナップ							<0.00002	1				
ベンタゾン							<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート							<0.0006	1				
ホスチアゼート							<0.00002	1				
マラチオン (マラソン)												
メコブロップ (MCPP)							<0.0001	1				
メソミル							<0.0001	1				
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン							<0.0002	1				
メトリブジン							<0.0003	1				
メフェナセート							<0.0001	1				
メプロニル							<0.001	1				
モニネート							<0.00001	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 02 - 00 子吉浄水場				[浄水場名] 03 - 00 石沢浄水場				[浄水場名] 04 - 00 由利原浄水場			
	[水源名] 黒森川貯水池				[水源名] 泉水・鰯出川				[水源名] 黒森川貯水池			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 湧水・表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 4,080 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 681 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,795 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4					<0.00080	<0.00080	<0.00080	4
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブペンホス (IBP)												
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4					<0.00400	<0.00400	<0.00400	4
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	0.0014	<0.0008	<0.0008	4					0.0012	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
クロメブロッツ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン												
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4					<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4					<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 02 - 00 子吉浄水場					[浄水場名] 03 - 00 石沢浄水場					[浄水場名] 04 - 00 由利原浄水場				
	[水源名] 黒森川貯水池					[水源名] 泉水・鰯出川					[水源名] 黒森川貯水池				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 湧水・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 4,080 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 681 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,795 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4							<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4							<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4							<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4							<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4							<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4							<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	4	
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4							<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンシクロン															
ベンジシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4							<0.002	<0.002	<0.002	4	
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4							<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 05 - 00 大浦浄水場				[浄水場名] 06 - 00 上野浄水場				[浄水場名] 08 - 00 砂子浄水場			
	[水源名] 大浦水源				[水源名] 花立貯水池				[水源名] 砂子水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 27 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,938 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 685 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート					<0.00080	<0.00080	<0.00080	4				
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブロベンホス (IBP)												
イミノクタジン					<0.00400	<0.00400	<0.00400	4				
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス					<0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
クロメブロッブ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
クロロタロニル (TPN)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
シアナジン												
シアノホス (CYAP)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル					<0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート					<0.00010	<0.00010	<0.00010	4				
チアジニル					<0.001	<0.001	<0.001	4				
チウラム					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 05 - 00 大浦浄水場				[浄水場名] 06 - 00 上野浄水場				[浄水場名] 08 - 00 砂子浄水場			
	[水源名] 大浦水源				[水源名] 花立貯水池				[水源名] 砂子水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 27 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,938 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 685 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン					<0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ピラゾキシフェン					<0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
フィプロニル					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
フェニトロチオン (MEP)					<0.00010	<0.00010	<0.00010	4				
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
フサライド					<0.001	<0.001	<0.001	4				
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
プロモブチド					<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベノミル					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン					<0.002	<0.002	<0.002	4				
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メブロニル												
モリネート					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 09 - 00 荒見浄水場					[浄水場名] 10 - 00 奥山浄水場					[浄水場名] 11 - 00 百宅浄水場				
	[水源名] 荒見水源					[水源名] 奥山水源					[水源名] 百宅水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 175 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 64 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 285 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 09 - 00 荒見浄水場					[浄水場名] 10 - 00 奥山浄水場					[浄水場名] 11 - 00 百宅浄水場				
	[水源名] 荒見水源					[水源名] 奥山水源					[水源名] 百宅水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 175 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 64 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 285 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロピン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 14 - 00 大台浄水場				[浄水場名] 15 - 00 猿倉浄水場				[浄水場名] 16 - 00 内道川浄水場			
	[水源名] 子吉川				[水源名] 離森水源				[水源名] 内道川・烏森水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,206 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 307 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 90 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4								
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4								
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート	0.0019	<0.0005	0.0006	4								
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シアナジン												
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4								
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4								
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 14 - 00 大台浄水場				[浄水場名] 15 - 00 猿倉浄水場				[浄水場名] 16 - 00 内道川浄水場			
検査項目	[水源名] 子吉川				[水源名] 離森水源				[水源名] 内道川・烏森水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,206 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 307 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 90 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4								
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
フェントロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4								
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ベンシクロン												
ベンゾビスクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4								
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 17 - 00 君ヶ野・新君ヶ野浄水場				[浄水場名] 18 - 00 滝俣浄水場				[浄水場名] 19 - 00 南沢浄水場			
検査項目	[水源名] 板沢・義士屋敷水源				[水源名] 衣川水源				[水源名] 力井田沢川			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,517 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 597 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 148 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブロベンホス (IBP)												
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャブタン												
クミロン												
グリホサート												
グルホシネート	0.0006	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン												
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオシカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 17 - 00 君ヶ野・新君ヶ野浄水場				[浄水場名] 18 - 00 滝俣浄水場				[浄水場名] 19 - 00 南沢浄水場			
検査項目	[水源名] 板沢・義士屋敷水源				[水源名] 衣川水源				[水源名] 力井田沢川			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,517 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 597 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 148 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
フェノピカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンシクロン												
ベンジシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 20 - 00 加賀沢浄水場				[浄水場名] 21 - 00 岩谷麓浄水場				[浄水場名] 22 - 00 大倉沢浄水場			
	[水源名] 代内水源				[水源名] 岩谷麓水源				[水源名] 大倉沢水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,205 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 78 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 29 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4								
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4								
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	0.0014	<0.0008	<0.0008	4								
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シアナジン												
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4								
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4								
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 20 - 00 加賀沢浄水場					[浄水場名] 21 - 00 岩谷麓浄水場					[浄水場名] 22 - 00 大倉沢浄水場				
	[水源名] 代内水源					[水源名] 岩谷麓水源					[水源名] 大倉沢水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,205 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 78 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 29 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン	0.00019	<0.00002	0.00005	4											
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル	0.0002	<0.0001	<0.0001	4											
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4											
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4											
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4											
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4											
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド	0.0002	<0.0001	<0.0001	4											
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4											
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4											
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4											
ベンシクロン															
ベンゾビスシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4											
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4											

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 23 - 00 大内第二浄水場				[浄水場名] 24 - 00 大小屋浄水場				[浄水場名] 25 - 00 代内浄水場			
検査項目	[水源名] 大内ダム放流水				[水源名] 大小屋水源				[水源名] 小栗山・代内水源			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,147 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 52 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 39 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4								
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4								
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	0.0013	<0.0008	<0.0008	4								
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シアナジン												
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4								
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4								
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 23 - 00 大内第二浄水場				[浄水場名] 24 - 00 大小屋浄水場				[浄水場名] 25 - 00 代内浄水場			
検査項目	[水源名] 大内ダム放流水				[水源名] 大小屋水源				[水源名] 小栗山・代内水源			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,147 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 52 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 39 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン	0.00005	<0.00002	<0.00002	4								
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
フェントロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4								
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ベンシクロン												
ベンゾビスクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4								
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 26 - 00 滝浄水場					[浄水場名] 27 - 00 羽広浄水場					[浄水場名] 28 - 00 ボツメキ浄水場				
	[水源名] 滝水源					[水源名] 羽広水源					[水源名] ボツメキ水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 39 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 74 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 713 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 26 - 00 滝浄水場					[浄水場名] 27 - 00 羽広浄水場					[浄水場名] 28 - 00 ボツメキ浄水場				
	[水源名] 滝水源					[水源名] 羽広水源					[水源名] ボツメキ水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 39 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 74 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 713 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 29 - 00 松沢浄水場				[浄水場名] 30 - 00 松ヶ崎浄水場				[浄水場名] 31 - 00 芦川浄水場			
検査項目	[水源名] 善徳水源				[水源名] 神沢・松ヶ崎水源				[水源名] 芦川水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] ダム直接			
検査項目	[1日平均浄水量] 436 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 150 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 352 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4					<0.00080	<0.00080	<0.00080	4
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブレンホス (IBP)												
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4					<0.00400	<0.00400	<0.00400	4
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4					0.0013	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート	0.0008	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
クロメブロッツ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン												
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4					<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4					<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 29 - 00 松沢浄水場				[浄水場名] 30 - 00 松ヶ崎浄水場				[浄水場名] 31 - 00 芦川浄水場			
	[水源名] 善徳水源				[水源名] 神沢・松ヶ崎水源				[水源名] 芦川水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 436 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 150 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 352 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4					<0.00002	<0.00002	<0.00002	4
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4					<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4					<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
フェノプカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンシクロン												
ベンジシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 32 - 00 山内浄水場				[浄水場名] 33 - 00 花立浄水場				[浄水場名] 34 - 00 元町南浄水場			
	[水源名] 山内水源				[水源名] 花立貯水池				[水源名] 箕の輪水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 23 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 69 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 32 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート					<0.00080	<0.00080	<0.00080	4	<0.00080	<0.00080	<0.00080	4
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブベンホス (IBP)												
イミノクタジン					<0.00400	<0.00400	<0.00400	4	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス					<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0005	<0.0005	<0.0005	4
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
クロロタロニル (TPN)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン												
シアノホス (CYAP)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップチル					<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン					<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート					<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
チアジニル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
チウラム					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 32 - 00 山内浄水場					[浄水場名] 33 - 00 花立浄水場					[浄水場名] 34 - 00 元町南浄水場				
	[水源名] 山内水源					[水源名] 花立貯水池					[水源名] 箕の輪水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 23 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 69 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 32 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン						<0.00002	<0.00002	<0.00002	4		<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル						<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ピラゾキシフェン						<0.00004	<0.00004	<0.00004	4		<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
フィプロニル						<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
フェニトロチオン (MEP)						<0.00010	<0.00010	<0.00010	4		<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド						<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
フサライド						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロモブチド						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ペノミル						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メフロニル															
モリネート						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市					[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				
	[浄水場名] 36 - 00 平石・堰口浄水場					[浄水場名] 37 - 00 二タ子浄水場					[浄水場名] 38 - 00 田代・屋敷浄水場				
検査項目	[水源名] 平石・堰口水源					[水源名] 二タ子水源					[水源名] 田代・屋敷水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				
検査項目	[1日平均浄水量] 28 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市				[事業主体名] 05 - 002 秋田県 由利本荘市			
	[浄水場名] 36 - 00 平石・堰口浄水場				[浄水場名] 37 - 00 ニタ子浄水場				[浄水場名] 38 - 00 田代・屋敷浄水場			
検査項目	[水源名] 平石・堰口水源				[水源名] ニタ子水源				[水源名] 田代・屋敷水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水			
検査項目	[1日平均浄水量] 28 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				
	[浄水場名] 02 - 00 大沢浄水場					[浄水場名] 03 - 00 醍醐浄水場					[浄水場名] 04 - 00 大森浄水場				
検査項目	[水源名] 雄物川水系横手川					[水源名] 地下水					[水源名] 雄物川水系雄物川				
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 7,356 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,333 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,292 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニコロス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャブタン															
クミルロン															
グリホサート				<0.01	1								<0.01	1	
グルホシネート				<0.0002	1								<0.0002	1	
クロメブロッツ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)				<0.0001	1										
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				
	[浄水場名] 02 - 00 大沢浄水場					[浄水場名] 03 - 00 醍醐浄水場					[浄水場名] 04 - 00 大森浄水場				
	[水源名] 雄物川水系横手川					[水源名] 地下水					[水源名] 雄物川水系雄物川				
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 7,356 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,333 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,292 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル			<0.001	1											
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル			<0.0001	1									<0.0001	1	
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール			<0.0001	1									<0.0001	1	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0001	1									<0.0001	1	
プロモブチド			<0.001	1									<0.001	1	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市			
	[浄水場名] 05 - 00 大沢第二浄水場				[浄水場名] 06 - 00 大森前田浄水場				[浄水場名] 07 - 00 増田中央浄水場			
検査項目	[水源名] 雄物川水系横手川				[水源名] ダム水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 7,177 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 155 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,097 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート			<0.01	1								
グルホシネート			<0.0002	1								
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)			<0.0001	1								
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市			
	[浄水場名] 05 - 00 大沢第二浄水場				[浄水場名] 06 - 00 大森前田浄水場				[浄水場名] 07 - 00 増田中央浄水場			
検査項目	[水源名] 雄物川水系横手川				[水源名] ダム水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 7,177 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 155 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,097 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル			<0.001	1								
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル			<0.0001	1								
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール			<0.0001	1								
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール			<0.0001	1								
プロモブチド			<0.001	1								
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市			
	[浄水場名] 08 - 00 湯野沢浄水場				[浄水場名] 09 - 00 平鹿東部浄水場				[浄水場名] 10 - 00 平鹿西部浄水場			
検査項目	[水源名] 湧水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 640 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 280 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャブタン												
クミルロン												
グリホサート							<0.01	1				
グルホシネート							<0.0002	1				
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市			
	[浄水場名] 08 - 00 湯野沢浄水場				[浄水場名] 09 - 00 平鹿東部浄水場				[浄水場名] 10 - 00 平鹿西部浄水場			
	[水源名] 湧水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 640 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 280 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル							<0.0001	1				
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール							<0.0001	1				
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール							<0.0001	1				
プロモブチド							<0.001	1				
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				
	[浄水場名] 11 - 00 十文字浄水場					[浄水場名] 12 - 00 腕越浄水場					[浄水場名] 13 - 00 三重浄水場				
検査項目	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,098 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 585 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 488 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				
	[浄水場名] 11 - 00 十文字浄水場					[浄水場名] 12 - 00 腕越浄水場					[浄水場名] 13 - 00 三重浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,098 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 585 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 488 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市			
	[浄水場名] 14 - 00 睦合浄水場				[浄水場名] 15 - 00 雄物川中央浄水場				[浄水場名] 16 - 00 雄物川東部浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 345 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,752 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 294 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				
	[浄水場名] 14 - 00 睦合浄水場					[浄水場名] 15 - 00 雄物川中央浄水場					[浄水場名] 16 - 00 雄物川東部浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 345 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,752 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 294 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市			
	[浄水場名] 17 - 00 雄物川西部浄水場				[浄水場名] 18 - 00 雄物川大沢浄水場				[浄水場名] 19 - 00 山内南浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 207 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 346 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 975 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				
	[浄水場名] 17 - 00 雄物川西部浄水場					[浄水場名] 18 - 00 雄物川大沢浄水場					[浄水場名] 19 - 00 山内南浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 湧水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 207 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 346 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 975 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市			
	[浄水場名] 20 - 00 山内北浄水場				[浄水場名] 21 - 00 三又浄水場				[浄水場名] 22 - 00 黒沢浄水場			
	[水源名] 湧水				[水源名] 湧水				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 622 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 106 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 43 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市				
	[浄水場名] 20 - 00 山内北浄水場					[浄水場名] 21 - 00 三又浄水場					[浄水場名] 22 - 00 黒沢浄水場				
	[水源名] 湧水					[水源名] 湧水					[水源名] 湧水				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 622 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 106 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 43 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市				
	[浄水場名] 23 - 00 上平野沢浄水場					[浄水場名] 03 - 00 昭和浄水場					[浄水場名] 04 - 00 二田浄水場				
	[水源名] 湧水					[水源名] 大郷守水源地					[水源名] 二田水源地				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 51 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,575 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 245 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス								<0.0008	1				<0.0011	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン								<0.0002	1				<0.0002	1	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ								<0.0020	1				<0.0020	1	
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 003 秋田県 横手市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市				
	[浄水場名] 23 - 00 上平野沢浄水場					[浄水場名] 03 - 00 昭和浄水場					[浄水場名] 04 - 00 二田浄水場				
	[水源名] 湧水					[水源名] 大郷守水源地					[水源名] 二田水源地				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 51 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,575 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 245 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル								<0.0001	1				<0.0001	1	
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド								<0.0001	1				<0.0001	1	
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール								<0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド								<0.001	1				<0.001	1	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル								<0.0020	1				<0.0020	1	
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市				
	[浄水場名] 05 - 00 鶴沼台浄水場					[浄水場名] 07 - 00 出戸浄水場					[浄水場名] 08 - 00 一向浄水場				
	[水源名] 鶴沼台水源地					[水源名] 出戸水源地					[水源名] 一向水源地				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,458 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,164 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 263 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス			<0.0010	1				<0.0008	1				<0.0010	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)															
オキサジクロメホン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市					[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市				
	[浄水場名] 05 - 00 鶴沼台浄水場					[浄水場名] 07 - 00 出戸浄水場					[浄水場名] 08 - 00 一向浄水場				
	[水源名] 鶴沼台水源地					[水源名] 出戸水源地					[水源名] 一向水源地				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,458 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,164 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 263 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド			<0.0001	1				<0.0001	1				<0.0001	1	
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市			
	[浄水場名] 09 - 00 天王浄水場				[浄水場名] 01 - 00 長根山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 山館浄水場			
	[水源名] 天王水源池				[水源名] 長木川伏流水				[水源名] 米代川表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,533 (m ³)				[1日平均浄水量] 3,246 (m ³)				[1日平均浄水量] 16,147 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス			<0.0008	1								
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ			<0.0020	1								
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 004 秋田県 潟上市					[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市					[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				
	[浄水場名] 09 - 00 天王浄水場					[浄水場名] 01 - 00 長根山浄水場					[浄水場名] 02 - 00 山館浄水場				
	[水源名] 天王水源池					[水源名] 長木川伏流水					[水源名] 米代川表流水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,533 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,246 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 16,147 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル			<0.0001	1											
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)								<0.00010	1				<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド			<0.0001	1											
フサライド								<0.001	1				<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール								<0.0005	1				<0.0005	1	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド			<0.001	1											
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン								<0.002	1				<0.002	1	
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル			<0.0020	1											
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メブロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市			
	[浄水場名] 03 - 00 中山川原浄水場				[浄水場名] 04 - 00 矢立浄水場				[浄水場名] 05 - 00 早口岩瀬第2取水ポンプ場			
検査項目	[水源名] 米代川表流水				[水源名] 地下水				[水源名] 岩瀬川伏流水ほか			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・湧水				[原水の種類] 伏流水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,543 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 343 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,230 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市			
	[浄水場名] 03 - 00 中山川原浄水場				[浄水場名] 04 - 00 矢立浄水場				[浄水場名] 05 - 00 早口岩瀬第2取水ポンプ場			
検査項目	[水源名] 米代川表流水				[水源名] 地下水				[水源名] 岩瀬川伏流水ほか			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・湧水				[原水の種類] 伏流水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,543 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 343 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,230 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市			
	[浄水場名] 06 - 00 山田赤川取水ポンプ場				[浄水場名] 07 - 00 本郷岩野目取水ポンプ場				[浄水場名] 08 - 00 真中取水ポンプ場			
検査項目	[水源名] 岩瀬川伏流水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 414 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 157 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 444 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市					[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市					[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				
	[浄水場名] 06 - 00 山田赤川取水ポンプ場					[浄水場名] 07 - 00 本郷岩野目取水ポンプ場					[浄水場名] 08 - 00 真中取水ポンプ場				
	[水源名] 岩瀬川伏流水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 414 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 157 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 444 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市			
	[浄水場名] 09 - 00 森合浄水場				[浄水場名] 10 - 00 越山取水ポンプ場				[浄水場名] 11 - 00 蛭沢浄水場			
	[水源名] 湧水				[水源名] 山瀬ダム伏流水				[水源名] 湧水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 18 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 63 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 14 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市					[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市					[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市				
	[浄水場名] 09 - 00 森合浄水場					[浄水場名] 10 - 00 越山取水ポンプ場					[浄水場名] 11 - 00 蛭沢浄水場				
	[水源名] 湧水					[水源名] 山瀬ダム伏流水					[水源名] 湧水				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 18 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 63 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市					[事業主体名] 05 - 006 秋田県 能代市					[事業主体名] 05 - 006 秋田県 能代市				
	[浄水場名] 12 - 00 森越浄水場					[浄水場名] 02 - 00 仁井田浄水場					[浄水場名] 02 - 01 鶴形第一配水場				
検査項目	[水源名] 湧水					[水源名] 米代川水系米代川					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 33 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14,936 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 113 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 005 秋田県 大館市					[事業主体名] 05 - 006 秋田県 能代市					[事業主体名] 05 - 006 秋田県 能代市				
	[浄水場名] 12 - 00 森越浄水場					[浄水場名] 02 - 00 仁井田浄水場					[浄水場名] 02 - 01 鶴形第一配水場				
検査項目	[水源名] 湧水					[水源名] 米代川水系米代川					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 33 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14,936 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 113 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 007 秋田県 大仙市				[事業主体名] 05 - 007 秋田県 大仙市				[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市			
	[浄水場名] 02 - 00 宇津台浄水場				[浄水場名] 03 - 00 玉川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 北浦浄水場			
	[水源名] 雄物川水系(雄物川・滝ノ沢)				[水源名] 1号井～4号井				[水源名] 一ノ目湯			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 4,924 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 7,510 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 748 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イブロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3	<0.00006	<0.00006	<0.00006	3				
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 007 秋田県 大仙市				[事業主体名] 05 - 007 秋田県 大仙市				[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市			
	[浄水場名] 02 - 00 宇津台浄水場				[浄水場名] 03 - 00 玉川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 北浦浄水場			
	[水源名] 雄物川水系(雄物川・滝ノ沢)				[水源名] 1号井～4号井				[水源名] 一ノ目潟			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 4,924 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 7,510 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 748 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
フェニトロチオン (MEP)												
フェノプカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	3				
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5				
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	3				
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市			
	[浄水場名] 03 - 00 滝の頭浄水場				[浄水場名] 04 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 05 - 00 茶臼浄水場			
検査項目	[水源名] 滝の頭、滝の台				[水源名] 一ノ目湯				[水源名] 田中、不動沢			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
検査項目	[1日平均浄水量] 6.926 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 713 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 休止中 (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA			<0.00030	1								
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン			<0.00005	1								
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン			<0.00400	1								
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン			<0.003	1								
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス			<0.00003	1								
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)			<0.00003	1								
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン			<0.00003	1								
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム			<0.0002	1								
チオジカルブ			<0.0008	1								

検査項目	[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市			
	[浄水場名] 03 - 00 滝の頭浄水場				[浄水場名] 04 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 05 - 00 茶臼浄水場			
検査項目	[水源名] 滝の頭、滝の台				[水源名] 一ノ目湯				[水源名] 田中、不動沢			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湧水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
検査項目	[1日平均浄水量] 6.926 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 713 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 休止中 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル			<0.003	1								
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル			<0.00006	1								
トリクロルホン (DEP)			<0.00020	1								
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド			<0.0003	1								
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1								
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル			<0.0002	1								
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市					[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市					[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				
	[浄水場名] 11 - 00 根本浄水場					[浄水場名] 15 - 00 門前浄水場					[浄水場名] 16 - 00 真山・安全寺浄水場				
検査項目	[水源名] 根本地下水1・2・3・6・7号					[水源名] 大滝川、芦の倉					[水源名] 真山弘川・安全寺桐の沢				
	[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 590 (m ³)					[1日平均浄水量] (m ³)					[1日平均浄水量] (m ³)				
	原水					休止中					休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市					[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市					[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				
	[浄水場名] 11 - 00 根本浄水場					[浄水場名] 15 - 00 門前浄水場					[浄水場名] 16 - 00 真山・安全寺浄水場				
検査項目	[水源名] 根本地下水1・2・3・6・7号					[水源名] 大滝川、芦の倉					[水源名] 真山弘川・安全寺桐の沢				
	[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 590 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市				[事業主体名] 05 - 009 秋田県 湯沢市(湯沢)			
	[浄水場名] 17 - 00 加茂浄水場				[浄水場名] 20 - 00 若美浄水場				[浄水場名] 01 - 00 関口水源地			
	[水源名] 堀、大杉沢				[水源名] 鮎川				[水源名] 関口水源・関口第2水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 231 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,419 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,058 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市					[事業主体名] 05 - 008 秋田県 男鹿市					[事業主体名] 05 - 009 秋田県 湯沢市(湯沢)				
	[浄水場名] 17 - 00 加茂浄水場					[浄水場名] 20 - 00 若美浄水場					[浄水場名] 01 - 00 関口水源地				
	[水源名] 堀、大杉沢					[水源名] 鮎川					[水源名] 関口水源・関口第2水源				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 231 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,419 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 7,058 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル													0.0001	1	
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール													<0.0005	1	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール													<0.0003	1	
プロモブチド													<0.001	1	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 009 秋田県 湯沢市(湯沢)				[事業主体名] 05 - 011 秋田県 五城目町				[事業主体名] 05 - 011 秋田県 五城目町			
	[浄水場名] 02 - 00 岩崎水源地				[浄水場名] 01 - 00 五城目町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 杉沢浄水場			
	[水源名] 岩崎水源				[水源名] 馬場目川				[水源名] 杉沢水源地			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 729 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,680 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 13 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 009 秋田県 湯沢市(湯沢)					[事業主体名] 05 - 011 秋田県 五城目町					[事業主体名] 05 - 011 秋田県 五城目町				
	[浄水場名] 02 - 00 岩崎水源地					[浄水場名] 01 - 00 五城目町浄水場					[浄水場名] 02 - 00 杉沢浄水場				
検査項目	[水源名] 岩崎水源					[水源名] 馬場目川					[水源名] 杉沢水源地				
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 729 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,680 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 13 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル			<0.0001	1											
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール			<0.0005	1											
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール			<0.0003	1											
プロモブチド			<0.001	1											
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 011 秋田県 五城目町					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				
	[浄水場名] 03 - 00 馬場目浄水場					[浄水場名] 01 - 00 横根配水池					[浄水場名] 02 - 00 畑配水地				
検査項目	[水源名] 深井戸					[水源名] 横根水源					[水源名] 畑水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水・深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水・原水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 120 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,948 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,866 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス								<0.0008	1						
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 011 秋田県 五城目町				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市			
	[浄水場名] 03 - 00 馬場目浄水場				[浄水場名] 01 - 00 横根配水池				[浄水場名] 02 - 00 畑配水地			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 横根水源				[水源名] 畑水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・原水受水			
	[1日平均浄水量] 120 (m ³)				[1日平均浄水量] 2,948 (m ³)				[1日平均浄水量] 1,866 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)							<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド							<0.001	1				
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール							<0.0003	1				
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン							<0.002	1				
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市			
	[浄水場名] 03 - 00 金浦浄水場				[浄水場名] 04 - 00 中島浄水場				[浄水場名] 05 - 00 元滝浄水場			
検査項目	[水源名] 白雪川水源				[水源名] 鳥越岩股金山川				[水源名] 元滝湧水			
	[原水の種類] 浅井戸水・原水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,728 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 48 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,697 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				
	[浄水場名] 03 - 00 金浦浄水場					[浄水場名] 04 - 00 中島浄水場					[浄水場名] 05 - 00 元滝浄水場				
	[水源名] 白雪川水源					[水源名] 鳥越岩股金山川					[水源名] 元滝湧水				
	[原水の種類] 浅井戸水・原水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,728 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 48 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,697 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				
	[浄水場名] 06 - 00 本郷浄水場					[浄水場名] 07 - 00 横岡浄水場					[浄水場名] 08 - 00 上浜浄水場				
検査項目	[水源名] 本郷井戸					[水源名] 横岡井戸					[水源名] 大須郷水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水・深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,687 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 826 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 310 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市			
	[浄水場名] 06 - 00 本郷浄水場				[浄水場名] 07 - 00 横岡浄水場				[浄水場名] 08 - 00 上浜浄水場			
	[水源名] 本郷井戸				[水源名] 横岡井戸				[水源名] 大須郷水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,687 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 826 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 310 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市			
	[浄水場名] 09 - 00 小砂川浄水場				[浄水場名] 10 - 00 釜ヶ台浄水場				[浄水場名] 11 - 00 上坂浄水場			
	[水源名] 清水場水源				[水源名] 釜ヶ台水源				[水源名] 上坂水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 255 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 62 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 13 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市				
	[浄水場名] 09 - 00 小砂川浄水場					[浄水場名] 10 - 00 釜ヶ台浄水場					[浄水場名] 11 - 00 上坂浄水場				
	[水源名] 清水場水源					[水源名] 釜ヶ台水源					[水源名] 上坂水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 255 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 62 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 13 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 017 秋田県 井川町					[事業主体名] 05 - 018 秋田県 八郎潟町				
	[浄水場名] 12 - 00 水沢浄水場					[浄水場名] 01 - 00 林坂浄水場					[浄水場名] 01 - 00 八郎潟町浄水場				
検査項目	[水源名] 水沢水源					[水源名] 馬場目川水系、井川					[水源名] 馬場目川				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,928 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,482 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 016 秋田県 にかほ市					[事業主体名] 05 - 017 秋田県 井川町					[事業主体名] 05 - 018 秋田県 八郎潟町				
	[浄水場名] 12 - 00 水沢浄水場					[浄水場名] 01 - 00 林坂浄水場					[浄水場名] 01 - 00 八郎潟町浄水場				
	[水源名] 水沢水源					[水源名] 馬場目川水系、井川					[水源名] 馬場目川				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,928 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,482 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 020 秋田県 小坂町				[事業主体名] 05 - 020 秋田県 小坂町				[事業主体名] 05 - 020 秋田県 小坂町			
	[浄水場名] 01 - 00 内の岱浄水場				[浄水場名] 02 - 00 砂子沢浄水場				[浄水場名] 03 - 00 大川岱浄水場			
	[水源名] 小滝沢表流水				[水源名] 砂子沢ダム				[水源名] 取水堤			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,063 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 663 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 28 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 020 秋田県 小坂町					[事業主体名] 05 - 020 秋田県 小坂町					[事業主体名] 05 - 020 秋田県 小坂町				
	[浄水場名] 01 - 00 内の岱浄水場					[浄水場名] 02 - 00 砂子沢浄水場					[浄水場名] 03 - 00 大川岱浄水場				
	[水源名] 小滝沢表流水					[水源名] 砂子沢ダム					[水源名] 取水堤				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,063 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 663 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 28 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 025 秋田県 北秋田市(鷹巣)				[事業主体名] 05 - 027 秋田県 羽後町				[事業主体名] 05 - 027 秋田県 羽後町			
	[浄水場名] 01 - 01 鷹巣浄水場				[浄水場名] 01 - 00 大谷地浄水場				[浄水場名] 02 - 00 貝沢浄水場			
	[水源名] 米代川系統				[水源名] 雄物川水系				[水源名] 雄物川水系			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,676 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,565 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 447 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 025 秋田県 北秋田市(鷹巣)					[事業主体名] 05 - 027 秋田県 羽後町					[事業主体名] 05 - 027 秋田県 羽後町				
	[浄水場名] 01 - 01 鷹巣浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大谷地浄水場					[浄水場名] 02 - 00 貝沢浄水場				
	[水源名] 米代川系統					[水源名] 雄物川水系					[水源名] 雄物川水系				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 3,676 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,565 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 447 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モニネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市					[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市					[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市				
	[浄水場名] 01 - 00 花輪浄水場					[浄水場名] 02 - 00 十和田浄水場					[浄水場名] 04 - 00 後生掛				
検査項目	[水源名] 米代川水系					[水源名] 米代川水系(大楽前沢川)					[水源名] 仙北市田沢湖国有林地内				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
検査項目	[1日平均浄水量] 6,400 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,326 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 288 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市					[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市					[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市				
	[浄水場名] 01 - 00 花輪浄水場					[浄水場名] 02 - 00 十和田浄水場					[浄水場名] 04 - 00 後生掛				
	[水源名] 米代川水系					[水源名] 米代川水系(大楽前沢川)					[水源名] 仙北市田沢湖国有林地内				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 6,400 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,326 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 288 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00001	1											
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン			<0.001	1											
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ			<0.0001	1											
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセット			<0.0001	1											
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市					[事業主体名] 05 - 033 秋田県 北秋田市(森吉・合川)					[事業主体名] 05 - 033 秋田県 北秋田市(森吉・合川)				
	[浄水場名] 05 - 00 水沢					[浄水場名] 01 - 06 東地区浄水場					[浄水場名] 02 - 07 米内沢浄水場				
検査項目	[水源名] 鹿角市八幡平字折ヶ島地内					[水源名] 米代川系統(第2水源と混合)					[水源名] 米代川系統				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
検査項目	[1日平均浄水量] 35 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,153 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,153 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 032 秋田県 鹿角市					[事業主体名] 05 - 033 秋田県 北秋田市(森吉・合川)					[事業主体名] 05 - 033 秋田県 北秋田市(森吉・合川)				
	[浄水場名] 05 - 00 水沢					[浄水場名] 01 - 06 東地区浄水場					[浄水場名] 02 - 07 米内沢浄水場				
検査項目	[水源名] 鹿角市八幡平字折ヶ島地内					[水源名] 米代川系統(第2水源と混合)					[水源名] 米代川系統				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
検査項目	[1日平均浄水量] 35 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,153 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,153 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町				[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町				[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町			
	[浄水場名] 01 - 00 山本浄水場				[浄水場名] 02 - 01 鯉川浄水場				[浄水場名] 02 - 02 鹿渡本町浄水場			
	[水源名] 山本第1～第3取水井、第5取水井				[水源名] 第1～第4取水井				[水源名] 第1～第5取水井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,667 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 162 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 600 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町					[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町					[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町				
	[浄水場名] 01 - 00 山本浄水場					[浄水場名] 02 - 01 鯉川浄水場					[浄水場名] 02 - 02 鹿渡本町浄水場				
検査項目	[水源名] 山本第1～第3取水井、第5取水井					[水源名] 第1～第4取水井					[水源名] 第1～第5取水井				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,667 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 162 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 600 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町					[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町					[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町				
	[浄水場名] 02 - 03 鹿渡北部浄水場					[浄水場名] 03 - 01 鵜川浄水場					[浄水場名] 03 - 02 浜口浄水場				
	[水源名] 第3～第5取水井					[水源名] 第1～第6取水井					[水源名] 第1～第4取水井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 249 (m ³)					[1日平均浄水量] 823 (m ³)					[1日平均浄水量] 715 (m ³)				
	原水					原水					原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町					[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町					[事業主体名] 05 - 035 秋田県 三種町				
	[浄水場名] 02 - 03 鹿渡北部浄水場					[浄水場名] 03 - 01 鵜川浄水場					[浄水場名] 03 - 02 浜口浄水場				
検査項目	[水源名] 第3～第5取水井					[水源名] 第1～第6取水井					[水源名] 第1～第4取水井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 249 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 823 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 715 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソソ)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 036 秋田県 湯沢市(稲川)				[事業主体名] 05 - 036 秋田県 湯沢市(稲川)				[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市			
	[浄水場名] 01 - 00 第1取水場				[浄水場名] 02 - 00 第2取水場				[浄水場名] 01 - 00 角館浄水場			
検査項目	[水源名] 第1取水井				[水源名] 第2取水井				[水源名] 雄物川水系 桧木内川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 476 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,201 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,831 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 036 秋田県 湯沢市(稲川)					[事業主体名] 05 - 036 秋田県 湯沢市(稲川)					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 01 - 00 第1取水場					[浄水場名] 02 - 00 第2取水場					[浄水場名] 01 - 00 角館浄水場				
検査項目	[水源名] 第1取水井					[水源名] 第2取水井					[水源名] 雄物川水系 桧木内川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 476 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,201 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,831 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル								<0.0001	1						
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェントロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール								<0.0005	1						
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール								<0.0003	1				<0.0003	1	
プロモブチド								<0.001	1						
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 02 - 00 田沢湖浄水場					[浄水場名] 03 - 00 高区配水池					[浄水場名] 04 - 00 高野配水系統				
検査項目	[水源名] 雄物川水系 生保内川支流					[水源名] 六旗・下筋・儀平衛落					[水源名] 六旗・下筋				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,680 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,089 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 34 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 02 - 00 田沢湖浄水場					[浄水場名] 03 - 00 高区配水池					[浄水場名] 04 - 00 高野配水系統				
	[水源名] 雄物川水系 生保内川支流					[水源名] 六旗・下筋・儀平衛落					[水源名] 六旗・下筋				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 1,680 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,089 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 34 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 05 - 00 田沢浄水場					[浄水場名] 06 - 00 潟浄水場					[浄水場名] 07 - 00 高原浄水場				
	[水源名] 前郷沢					[水源名] 大八木沢					[水源名] 駒ヶ岳・石黒沢				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 958 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 127 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 623 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 05 - 00 田沢浄水場					[浄水場名] 06 - 00 潟浄水場					[浄水場名] 07 - 00 高原浄水場				
	[水源名] 前郷沢					[水源名] 大八木沢					[水源名] 駒ヶ岳・石黒沢				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 958 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 127 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 623 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 07 - 01 高原浄水場 船小屋配水					[浄水場名] 08 - 00 水沢浄水場					[浄水場名] 09 - 00 城廻浄水場				
	[水源名] 船小屋					[水源名] 駒ヶ岳・船小屋・黒森					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 1 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 247 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 07 - 01 高原浄水場 船小屋配水					[浄水場名] 08 - 00 水沢浄水場					[浄水場名] 09 - 00 城廻浄水場				
	[水源名] 船小屋					[水源名] 駒ヶ岳・船小屋・黒森					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 1 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 247 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 10 - 00 白岩浄水場					[浄水場名] 11 - 00 釣田浄水場					[浄水場名] 12 - 00 西長野浄水場				
検査項目	[水源名] 雄物川水系 斉藤川					[水源名] 地下水(浅井戸)					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 144 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 10 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 253 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 10 - 00 白岩浄水場					[浄水場名] 11 - 00 釣田浄水場					[浄水場名] 12 - 00 西長野浄水場				
検査項目	[水源名] 雄物川水系 斉藤川					[水源名] 地下水(浅井戸)					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 144 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 10 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 253 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市			
	[浄水場名] 13 - 00 北部浄水場				[浄水場名] 14 - 00 浦子内浄水場				[浄水場名] 15 - 00 比内沢浄水場			
	[水源名] 桧木内又沢				[水源名] 浦子内沢				[水源名] 比内沢			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 72 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 73 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 13 - 00 北部浄水場					[浄水場名] 14 - 00 浦子内浄水場					[浄水場名] 15 - 00 比内沢浄水場				
	[水源名] 桧木内又沢					[水源名] 浦子内沢					[水源名] 比内沢				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 72 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 73 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 16 - 00 黒沢浄水場					[浄水場名] 17 - 00 小波内浄水場					[浄水場名] 18 - 00 西根浄水場				
検査項目	[水源名] 雄物川水系 黒沢沢川					[水源名] 雄物川水系 桧木内川					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 34 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 300 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 72 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 16 - 00 黒沢浄水場					[浄水場名] 17 - 00 小波内浄水場					[浄水場名] 18 - 00 西根浄水場				
	[水源名] 雄物川水系 黒沢沢川					[水源名] 雄物川水系 桧木内川					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 34 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 300 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 72 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 19 - 00 西明寺高区浄水場					[浄水場名] 20 - 00 西明寺低区浄水場					[浄水場名] 21 - 00 西明寺低区第2浄水場				
検査項目	[水源名] 地下水(浅井戸)・八津					[水源名] 地下水(浅井戸)					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 浅井戸水・湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 474 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 380 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 106 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市					[事業主体名] 05 - 038 秋田県 仙北市				
	[浄水場名] 19 - 00 西明寺高区浄水場					[浄水場名] 20 - 00 西明寺低区浄水場					[浄水場名] 21 - 00 西明寺低区第2浄水場				
	[水源名] 地下水(浅井戸)・八津					[水源名] 地下水(浅井戸)					[水源名] 地下水(浅井戸)				
	[原水の種類] 浅井戸水・湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 474 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 380 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 106 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町			
	[浄水場名] 01 - 00 千畑中央地区第1・4水源浄水場				[浄水場名] 02 - 00 千畑中央地区第3水源浄水場				[浄水場名] 03 - 00 千畑東部地区第1・2水源浄水場			
	[水源名] 表流水、井戸水				[水源名] 井戸水				[水源名] 井戸水、表流水			
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 538 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 37 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 312 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				
	[浄水場名] 01 - 00 千畑中央地区第1・4水源浄水場					[浄水場名] 02 - 00 千畑中央地区第3水源浄水場					[浄水場名] 03 - 00 千畑東部地区第1・2水源浄水場				
	[水源名] 表流水、井戸水					[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水、表流水				
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 538 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 37 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 312 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町			
	[浄水場名] 04 - 00 千畑東部地区第3水源浄水場				[浄水場名] 05 - 00 黒沢地区浄水場				[浄水場名] 06 - 00 六郷畑屋地区六郷浄水場			
	[水源名] 井戸水				[水源名] 井戸水				[水源名] 井戸水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 113 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 343 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				
	[浄水場名] 04 - 00 千畑東部地区第3水源浄水場					[浄水場名] 05 - 00 黒沢地区浄水場					[浄水場名] 06 - 00 六郷畑屋地区六郷浄水場				
	[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 113 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 343 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド											<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド											<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				
	[浄水場名] 07 - 00 六郷畑屋地区畑屋浄水場					[浄水場名] 08 - 00 仙南中央地区浄水場					[浄水場名] 09 - 00 仙南東部地区浄水場				
	[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 246 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,292 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 605 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				
	[浄水場名] 07 - 00 六郷畑屋地区畑屋浄水場					[浄水場名] 08 - 00 仙南中央地区浄水場					[浄水場名] 09 - 00 仙南東部地区浄水場				
	[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 246 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,292 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 605 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 10 - 00 六郷畑屋地区西部浄水場				[浄水場名] 11 - 00 仙南東部地区南部浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 井戸水				[水源名] 井戸水				[水源名]			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] (m³) 休止中				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] 05 - 039 秋田県 美郷町					[事業主体名] -			
	[浄水場名] 10 - 00 六郷畑屋地区西部浄水場					[浄水場名] 11 - 00 仙南東部地区南部浄水場					[浄水場名] -			
	[水源名] 井戸水					[水源名] 井戸水					[水源名]			
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 休止中					[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル														
チオベンカルブ														
テルブカルブ (MBPMC)														
テフリルトリオン														
トリクロビル														
トリクロルホン (DEP)														
トリシクラゾール														
トリフルラリン														
ナプロバミド														
パラコート														
ピペロホス														
ピラクロニル														
ピラゾキシフェン														
ピラゾリネート (ピラゾレート)														
ピリダフェンチオン														
ピリプチカルブ														
ピロキロン														
フィプロニル														
フェニトロチオン (MEP)														
フェノブカルブ (BPMC)														
フェリムゾン														
フェンチオン (MPP)														
フェントエート (PAP)														
フェントラザミド														
フサライド														
ブタクロール														
ブタミホス														
ブプロフェジン														
フルアジナム														
ブレチラクロール														
プロシミドン														
プロチオホス														
プロピコナゾール														
プロピザミド														
プロベナゾール														
プロモブチド														
ペノミル														
ベンシクロン														
ベンゾピシクロン														
ベンゾフェナップ														
ベンタゾン														
ベンディメタリン														
ベンフラカルブ														
ベンフルラリン (ベスロジン)														
ベンプレセート														
ホスチアゼート														
馬拉チオン (馬拉ソン)														
メコブロップ (MCPP)														
メソミル														
メタラキシル														
メチダチオン (DMTP)														
メトミノストロビン														
メトリブジン														
メフェナセート														
メプロニル														
モリネート														