

検査項目	[事業主体名] 18 - 501 福井県 福井県(坂井)				[事業主体名] 18 - 502 福井県 福井県(日野川)				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 01 - 00 坂井地区水道管理事務所				[浄水場名] 01 - 00 日野川地区水道管理事務所				[浄水場名] -			
	[水源名] 九頭竜川水系竹田川				[水源名] 九頭竜川水系日野川				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 38,326 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 51,900 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] (m ³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	450	13	130	12	1690	140	553	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			12	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	0.20	0.30	12	0.60	0.20	0.40	12				
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	12				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素							<0.0002	1				
1,4-ジオキサン							<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン							<0.001	1				
ベンゼン							<0.001	1				
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
プロモジクロロメタン												
プロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	12				
アルミニウム及びその化合物	0.15	0.02	0.07	4	0.22	0.03	0.06	12				
鉄及びその化合物	0.12	<0.03	0.06	4	0.30	0.07	0.11	12				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	12				
ナトリウム及びその化合物	6.2	4.6	5.6	4	5.9	4.8	5.5	12				
マンガン及びその化合物	0.012	0.002	0.006	4	0.029	0.007	0.014	12				
塩化物イオン	9.4	5.2	6.6	12	8.2	4.9	5.9	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	9	14	12	30	20	25	12				
蒸発残留物	60	34	46	12	67	49	58	12				
陰イオン界面活性剤							<0.02	1				
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	8	0.000010	<0.000001	0.000001	18				
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	18				
非イオン界面活性剤							<0.002	1				
フェノール類					<0.0050	<0.0050	<0.0050	4				
有機物(TOCの量)	2.9	0.5	1.3	243	1.2	0.4	0.7	241				
pH値	7.4	6.9	7.2	243	7.6	7.4	7.5	241				
味												
臭気			2	365			4	243				
色度	7.8	1.2	2.7	243	14.0	1.3	2.9	243				
濁度	54.0	0.7	3.7	243	115.0	0.6	5.5	243				