

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				
	[浄水場名] 01 - 01 高尾浄水場					[浄水場名] 02 - 01 日和山浄水場					[浄水場名] 04 - 01 長府浄水場				
検査項目	[水源名] 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合)					[水源名] 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合)					[水源名] 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合)				
	[原水の種類] ダム直接・原水受水					[原水の種類] 原水受水・ダム直接					[原水の種類] 原水受水・ダム直接				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,875 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,442 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 76,531 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタツ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				
	[浄水場名] 01 - 01 高尾浄水場					[浄水場名] 02 - 01 日和山浄水場					[浄水場名] 04 - 01 長府浄水場				
検査項目	[水源名] 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合)					[水源名] 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合)					[水源名] 木屋川水系湯の原ダム(綾羅木川水系 内日貯水池と混合)				
	[原水の種類] ダム直接・原水受水					[原水の種類] 原水受水・ダム直接					[原水の種類] 原水受水・ダム直接				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,875 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,442 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 76,531 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市			
	[浄水場名] 05 - 01 川棚浄水場				[浄水場名] 07 - 01 市の瀬水源				[浄水場名] 08 - 01 小河内水源			
検査項目	[水源名] 川棚第4水源(ほか4水源及び長府浄水場系浄水と混合)				[水源名] 市の瀬水源				[水源名] 小河内水源			
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,923 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,730 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,032 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタツ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				
	[浄水場名] 05 - 01 川棚浄水場					[浄水場名] 07 - 01 市の瀬水源地					[浄水場名] 08 - 01 小河内水源地				
検査項目	[水源名] 川棚第4水源(ほか4水源及び長府浄水場系浄水と混合)					[水源名] 市の瀬水源					[水源名] 小河内水源				
	[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,923 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,730 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,032 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				
	[浄水場名] 10 - 01 菊川浄水場					[浄水場名] 11 - 01 下大野浄水場					[浄水場名] 12 - 01 歌野浄水場				
検査項目	[水源名] 木屋川水系木屋川田部地点(田部水源と混合)					[水源名] 下大野水源					[水源名] 木屋川水系歌野川ダム(歌野水源と混合)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム直接・深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,942 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 203 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロー															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブックス															
エンドスルファン (ベンゾエジン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロー															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				
	[浄水場名] 10 - 01 菊川浄水場					[浄水場名] 11 - 01 下大野浄水場					[浄水場名] 12 - 01 歌野浄水場				
検査項目	[水源名] 木屋川水系木屋川田部地点(田部水源と混合)					[水源名] 下大野水源					[水源名] 木屋川水系歌野川ダム(歌野水源と混合)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] ダム直接・深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,942 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 203 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				
	[浄水場名] 14 - 01 轡井・道市浄水場					[浄水場名] 15 - 01 檜原浄水場					[浄水場名] 16 - 01 大河内浄水場				
	[水源名] 道市水源					[水源名] 木屋川水系木屋川檜原地点(木屋川 水系稲見川と混合)					[水源名] 木屋川水系木屋川大河内地点				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 20 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,266 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 48 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市				
	[浄水場名] 14 - 01 轡井・道市浄水場					[浄水場名] 15 - 01 檜原浄水場					[浄水場名] 16 - 01 大河内浄水場				
検査項目	[水源名] 道市水源					[水源名] 木屋川水系木屋川檜原地点(木屋川 水系稲見川と混合)					[水源名] 木屋川水系木屋川大河内地点				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,266 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 48 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市					[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市				
	[浄水場名] 17 - 01 三豊浄水場					[浄水場名] 01 - 01 中山浄水場					[浄水場名] 01 - 02 中山浄水場				
検査項目	[水源名] 木屋川水系白根川支流					[水源名] 厚東川ダム水					[水源名] 厚東川伏流水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・伏流水					[原水の種類] ダム直接・伏流水				
検査項目	[1日平均浄水量] 42 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 15,733 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 15,733 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN						<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン						<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	
アニロホス						<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
アミトラズ															
アラクロー						<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
イソキサチオン						<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
イソフェンホス						<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	
イソプロカルブ (MIPC)						<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	
イソプロチオラン (IPT)						<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	7	
イブレンホス (IBP)						<0.0009	<0.0009	<0.0009	12		<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ						<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
エトフェンブロックス						<0.0008	<0.0008	<0.0008	12		<0.0008	<0.0008	<0.0008	7	
エンドスルファン (ベンゾエビ)						<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス						<0.000006	<0.000006	<0.000006	12		<0.000006	<0.000006	<0.000006	7	
カフェンストール						<0.00008	<0.00008	<0.00008	12		<0.00008	<0.00008	<0.00008	7	
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)						<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
キャプタン						<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	7	
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)						<0.000100	<0.000100	<0.000100	12		<0.000100	<0.000100	<0.000100	7	
クロロピリホス						<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	
クロロタロニル (TPN)						<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)						<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
ジクロロボス (DDVP)						<0.00008	<0.00008	<0.00008	12		<0.00008	<0.00008	<0.00008	7	
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)						<0.00004	<0.00004	<0.00004	12		<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル						<0.00009	<0.00009	<0.00009	12		<0.00009	<0.00009	<0.00009	7	
シハロホップブチル						<0.00006	<0.00006	<0.00006	12		<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	
シマジン (CAT)						<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	
ジメタメトリン						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
ジメトエート						<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
シメトリン						<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
ダイアジノン						<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 001 山口県 下関市					[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市					[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市				
	[浄水場名] 17 - 01 三豊浄水場					[浄水場名] 01 - 01 中山浄水場					[浄水場名] 01 - 02 中山浄水場				
検査項目	[水源名] 木屋川水系白根川支流					[水源名] 厚東川ダム水					[水源名] 厚東川伏流水				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・伏流水					[原水の種類] ダム直接・伏流水				
検査項目	[1日平均浄水量] 42 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 15,733 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 15,733 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
チオベンカルブ						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
テルブカルブ (MBPMC)						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)						<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
トリシクラゾール															
トリフルラリン						<0.0006	<0.0006	<0.0006	12		<0.0006	<0.0006	<0.0006	7	
ナプロバミド						<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
パラコート															
ピペロホス						<0.000050	<0.000050	<0.000050	12		<0.000050	<0.000050	<0.000050	7	
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン						<0.00004	<0.00004	<0.00004	12		<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン						<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	
ピリプチカルブ						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
ピロキロン						<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)						<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)						<0.00007	<0.00007	<0.00007	12		<0.00007	<0.00007	<0.00007	7	
フェントラザミド															
フサライド						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	7	
ブタクロール						<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	
ブタミホス						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
ブプロフェジン						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
フルアジナム															
ブレチラクロール						<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
プロシミドン						<0.0009	<0.0009	<0.0009	12		<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	
プロチオホス															
プロピコナゾール						<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
プロピザミド						<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	
プロベナゾール															
プロモブチド						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	7	
ペノミル															
ベンシクロン						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	7	
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン						<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	7	
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)						<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	
ベンプレセート						<0.0007	<0.0007	<0.0007	12		<0.0007	<0.0007	<0.0007	7	
ホスチアゼート						<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	
馬拉チオン(マラソン)						<0.0070	<0.0070	<0.0070	12		<0.0070	<0.0070	<0.0070	7	
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル						<0.0020	<0.0020	<0.0020	12		<0.0020	<0.0020	<0.0020	7	
メチダチオン (DMTP)						<0.00004	<0.00004	<0.00004	12		<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート						<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	
メブロニル						<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	7	
モリネート						<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	

検査項目	[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市					[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市				
	[浄水場名] 02 - 01 広瀬浄水場					[浄水場名] 02 - 02 広瀬浄水場					[浄水場名] 01 - 01 朝田浄水場				
	[水源名] 厚東川ダム水					[水源名] 厚東川表流水					[水源名] 榎野川水系榎野川				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 39,325 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 39,325 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 29,103 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
2, 2-DPA(ダラボン)													<0.0002	1	
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7				<0.00030	1	
MCPA															
アシュラム															
アセフェート													<0.00080	1	
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	7						
アニロホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7						
アミトラズ															
アラクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7		<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7						
イソフェンホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7						
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	7						
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	7						
イブレンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	12		<0.0009	<0.0009	<0.0009	7						
イミノクタジン													<0.00006	1	
インダノファン															
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7						
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	12		<0.0008	<0.0008	<0.0008	7		<0.0008	<0.0008	<0.0008	12	
エンドスルファン (ベンゾエビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12		<0.0001	<0.0001	<0.0001	7						
オキサジクロメホン													<0.0002	1	
オキシ銅(有機銅)													<0.0003	1	
オリサストロビン															
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	12		<0.000006	<0.000006	<0.000006	7						
カフェンストール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	12		<0.00008	<0.00008	<0.00008	7		<0.00008	<0.00008	<0.00008	12	
カルタップ													<0.0008	1	
カルバリル (NAC)													<0.0002	1	
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	7				<0.00005	1	
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	12		<0.003	<0.003	<0.003	7						
クミルロン															
グリホサート													<0.02	1	
グルホシネート													<0.0002	1	
クロメブロッブ													<0.0002	1	
クロロニトロフェン (GNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	12		<0.000100	<0.000100	<0.000100	7						
クロロピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7						
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
シアナジン															
シアノホス(CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7		<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
ジクロロボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	12		<0.00008	<0.00008	<0.00008	7						
ジクワット													<0.0001	1	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	12		<0.00004	<0.00004	<0.00004	7						
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	12		<0.00009	<0.00009	<0.00009	7						
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	12		<0.00006	<0.00006	<0.00006	7				<0.00006	1	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7						
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	7		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ジメトート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	7						
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12		<0.0003	<0.0003	<0.0003	7		<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	12		<0.00003	<0.00003	<0.00003	7		<0.00003	<0.00003	<0.00003	12	
ダイムロン													<0.008	1	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート													<0.00010	1	
チアジニル													<0.001	1	
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市				[事業主体名] 35 - 003 山口県 宇部市				[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市			
	[浄水場名] 02 - 01 広瀬浄水場				[浄水場名] 02 - 02 広瀬浄水場				[浄水場名] 01 - 01 朝田浄水場			
	[水源名] 厚東川ダム水				[水源名] 厚東川表流水				[水源名] 槇野川水系槇野川			
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 39,325 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 39,325 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 29,103 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル											<0.003	1
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7				
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7				
テフリトリオン											<0.00002	1
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7				
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	7	<0.0006	<0.0006	<0.0006	12
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7				
パラコート											<0.00005	1
ピペロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	12	<0.000050	<0.000050	<0.000050	7				
ピラクロニル											<0.0001	1
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	12	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7				
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7				
ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7				
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
フィプロニル											<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)									<0.00010	<0.00010	<0.00010	12
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
フェリムゾン											<0.0005	1
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	12	<0.00007	<0.00007	<0.00007	7				
フェントラザミド											<0.0001	1
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	12
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7			<0.0003	1
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7				
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
フルアジナム											<0.0003	1
ブレチクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	12	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7				
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7				
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7				
プロベナゾール											<0.0003	1
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベノミル											<0.0002	1
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゾピシクロン											<0.0009	1
ベンゾフェナップ											<0.00005	1
ベンタゾン											<0.002	1
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	12
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7				
ベンブレース	<0.0007	<0.0007	<0.0007	12	<0.0007	<0.0007	<0.0007	7				
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	12	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7			<0.00003	1
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	12	<0.0070	<0.0070	<0.0070	7				
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	7	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	12	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	12
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	7				
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12

検査項目	[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市				
	[浄水場名] 02 - 01 宮島水源地					[浄水場名] 02 - 02 木崎水源地					[浄水場名] 02 - 03 小原水源地				
	[水源名] 宮島水源地2号取水井					[水源名] 木崎水源地取水井					[水源名] 小原水源地取水井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 821 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,424 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 6,384 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニコロス															
アミトラズ															
アラクロール			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス			<0.0008	1				<0.0008	1				<0.0008	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストール			<0.00008	1				<0.00008	1				<0.00008	1	
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッツ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
ジクロロボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
ジメトート															
シメトリン			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
ダイアジノン			<0.00003	1				<0.00003	1				<0.00003	1	
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市				
	[浄水場名] 02 - 01 宮島水源地					[浄水場名] 02 - 02 木崎水源地					[浄水場名] 02 - 03 小原水源地				
	[水源名] 宮島水源地2号取水井					[水源名] 木崎水源地取水井					[水源名] 小原水源地取水井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 821 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,424 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 6,384 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン			<0.0006	1				<0.0006	1				<0.0006	1	
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1				<0.00010	1				<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
フルアジナム															
プレチラクロール			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ペノミル															
ベンシクロン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゾビスクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン			<0.003	1				<0.003	1				<0.003	1	
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1				<0.00004	1				<0.00004	1	
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
メプロニル															
モニネート			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	

検査項目	[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市				
	[浄水場名] 02 - 04 福良水源地					[浄水場名] 02 - 05 殿河内水源地					[浄水場名] 02 - 06 宮島水源地				
	[水源名] 福良水源地取水井					[水源名] 殿河内水源地取水井					[水源名] 宮島水源地1号取水井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 4,467 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,786 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,176 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス			<0.0008	1				<0.0008	1				<0.0008	1	
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストール			<0.00008	1				<0.00008	1				<0.00008	1	
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
ジメトート															
シメトリン			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
ダイアジノン			<0.00003	1				<0.00003	1				<0.00003	1	
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市				
	[浄水場名] 02 - 04 福良水源地					[浄水場名] 02 - 05 殿河内水源地					[浄水場名] 02 - 06 宮島水源地				
	[水源名] 福良水源地取水井					[水源名] 殿河内水源地取水井					[水源名] 宮島水源地1号取水井				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 4,467 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,786 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,176 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン			<0.0006	1				<0.0006	1				<0.0006	1	
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1				<0.00010	1				<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
フルアジナム															
ブレチラクロール			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ペノミル															
ベンシクロン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゾビスクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン			<0.003	1				<0.003	1				<0.003	1	
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1				<0.00004	1				<0.00004	1	
メトミノストロピン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
メプロニル															
モリネート			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	

検査項目	[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市				
	[浄水場名] 03 - 01 柳井田水源地					[浄水場名] 03 - 02 柳井田水源地					[浄水場名] 03 - 03 柳井田水源地				
	[水源名] 柳井田水源地第1井戸					[水源名] 柳井田水源地第2井戸					[水源名] 柳井田水源地第3井戸				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,089 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,996 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,748 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数			
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12			
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1			
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1			
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1			
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメブロッブ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1			
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1			
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1			
ジメトート															
シメトリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1			
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1			
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市					[事業主体名] 35 - 004 山口県 山口市				
	[浄水場名] 03 - 01 柳井田水源地					[浄水場名] 03 - 02 柳井田水源地					[浄水場名] 03 - 03 柳井田水源地				
	[水源名] 柳井田水源地第1井戸					[水源名] 柳井田水源地第2井戸					[水源名] 柳井田水源地第3井戸				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,089 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,996 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,748 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン			<0.0006	1				<0.0006	1				<0.0006	1	
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1				<0.00010	1				<0.00010	1	
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1				<0.0003	1				<0.0003	1	
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
フルアジナム															
ブレチラクロール			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ペノミル															
ベンシクロン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンジビシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン			<0.003	1				<0.003	1				<0.003	1	
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル			<0.0020	1				<0.0020	1				<0.0020	1	
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1				<0.00004	1				<0.00004	1	
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
メプロニル															
モリネート			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 01 - 01 上津江浄水場				[浄水場名] 01 - 02 上津江浄水場				[浄水場名] 03 - 01 見島浄水場			
検査項目	[水源名] 上津江第1水源				[水源名] 目代第2水源				[水源名] 見島ダム			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] ダム直接			
検査項目	[1日平均浄水量] 7,361 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,391 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 177 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロー												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロー												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 01 - 01 上津江浄水場					[浄水場名] 01 - 02 上津江浄水場					[浄水場名] 03 - 01 見島浄水場				
	[水源名] 上津江第1水源					[水源名] 目代第2水源					[水源名] 見島ダム				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 7,361 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 7,391 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 177 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 03 - 02 片久水源					[浄水場名] 04 - 01 三見水源					[浄水場名] 05 - 01 相島浄水場				
検査項目	[水源名] 片久水源(他明石系水源と混合)					[水源名] 三見水源					[水源名] 大久保水源(他宮の甲水源と混合))				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 47 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 219 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 83 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニコロス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 03 - 02 片久水源					[浄水場名] 04 - 01 三見水源					[浄水場名] 05 - 01 相島浄水場				
	[水源名] 片久水源(他明石系水源と混合)					[水源名] 三見水源					[水源名] 大久保水源(他宮の甲水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 47 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 219 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 83 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 06 - 01 三見市水源				[浄水場名] 07 - 01 大井浄水場				[浄水場名] 08 - 01 木間浄水場			
	[水源名] 三見市水源				[水源名] 大井浄水場				[水源名] 滝ノ河内水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 17 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 34 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 38 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 06 - 01 三見市水源					[浄水場名] 07 - 01 大井浄水場					[浄水場名] 08 - 01 木間浄水場				
	[水源名] 三見市水源					[水源名] 大井浄水場					[水源名] 滝ノ河内水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 17 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 34 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 38 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセット															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 09 - 01 相原団地浄水場				[浄水場名] 10 - 01 江崎水源				[浄水場名] 10 - 02 上田万水源			
	[水源名] 相原団地取水井				[水源名] 江崎水源				[水源名] 上田万水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 903 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 275 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 09 - 01 相原団地浄水場					[浄水場名] 10 - 01 江崎水源					[浄水場名] 10 - 02 上田万水源				
	[水源名] 相原団地取水井					[水源名] 江崎水源					[水源名] 上田万水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 903 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 275 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 11 - 01 小川水源					[浄水場名] 12 - 01 市味水源					[浄水場名] 13 - 01 明間水源				
	[水源名] 小川水源					[水源名] 市味水源					[水源名] 明間水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 232 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 8 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 7 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 11 - 01 小川水源					[浄水場名] 12 - 01 市味水源					[浄水場名] 13 - 01 明間水源				
	[水源名] 小川水源					[水源名] 市味水源					[水源名] 明間水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 232 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 8 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 7 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 14 - 02 大山田水源				[浄水場名] 15 - 01 梅ノ木水源				[浄水場名] 16 - 01 鍋山水源			
	[水源名] 大山田水源				[水源名] 梅ノ木水源				[水源名] 鍋山水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 14 - 02 大山田水源				[浄水場名] 15 - 01 梅ノ木水源				[浄水場名] 16 - 01 鍋山水源			
	[水源名] 大山田水源				[水源名] 梅ノ木水源				[水源名] 鍋山水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 17 - 01 友信水源				[浄水場名] 18 - 01 殿川水源				[浄水場名] 18 - 02 安附水源			
	[水源名] 友信水源				[水源名] 殿川水源				[水源名] 安附水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 6 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 121 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 153 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 17 - 01 友信水源					[浄水場名] 18 - 01 殿川水源					[浄水場名] 18 - 02 安附水源				
	[水源名] 友信水源					[水源名] 殿川水源					[水源名] 安附水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 原水					[1日平均浄水量] 原水					[1日平均浄水量] 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 19 - 01 札の奥水源					[浄水場名] 20 - 01 佐波木水源					[浄水場名] 21 - 01 千石台浄水場				
検査項目	[水源名] 札の奥水源					[水源名] 佐波木水源(他尾の坂水源と混合)					[水源名] 千石台水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 40 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 41 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 19 - 01 札の奥水源					[浄水場名] 20 - 01 佐波木水源					[浄水場名] 21 - 01 千石台浄水場				
	[水源名] 札の奥水源					[水源名] 佐波木水源(他尾の坂水源と混合)					[水源名] 千石台水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 40 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 41 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 22 - 01 辻山水源				[浄水場名] 23 - 01 菅谷浄水場				[浄水場名] 24 - 01 三戸原浄水場			
	[水源名] 辻山水源				[水源名] 菅谷水源				[水源名] 三戸原水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 19 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 22 - 01 辻山水源				[浄水場名] 23 - 01 菅谷浄水場				[浄水場名] 24 - 01 三戸原浄水場			
	[水源名] 辻山水源				[水源名] 菅谷水源				[水源名] 三戸原水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 原水 9 (m³)				[1日平均浄水量] 原水 3 (m³)				[1日平均浄水量] 原水 19 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ペノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン (馬拉ソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市			
	[浄水場名] 25 - 01 殿川浄水場				[浄水場名] 26 - 01 奥畑水源				[浄水場名] 27 - 01 須佐第1水源			
	[水源名] 殿川水源				[水源名] 奥畑水源				[水源名] 須佐第1水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 原水 9 (m³)				[1日平均浄水量] 原水 5 (m³)				[1日平均浄水量] 原水 409 (m³)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 25 - 01 殿川浄水場					[浄水場名] 26 - 01 奥畑水源					[浄水場名] 27 - 01 須佐第1水源				
	[水源名] 殿川水源					[水源名] 奥畑水源					[水源名] 須佐第1水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 409 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 27 - 02 須佐第2水源					[浄水場名] 28 - 01 三原野浄水場					[浄水場名] 29 - 01 弥富浄水場				
	[水源名] 須佐第2水源					[水源名] 三原野水源					[水源名] 弥富第1水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 569 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 123 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 184 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 27 - 02 須佐第2水源					[浄水場名] 28 - 01 三原野浄水場					[浄水場名] 29 - 01 弥富浄水場				
	[水源名] 須佐第2水源					[水源名] 三原野水源					[水源名] 弥富第1水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 569 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 123 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 184 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 30 - 01 弥富上浄水場					[浄水場名] 31 - 01 北谷水源					[浄水場名] 32 - 01 二軒屋浄水場				
	[水源名] 弥富上水源					[水源名] 北谷水源					[水源名] 二軒屋浄水場				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 56 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 6 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 30 - 01 弥富上浄水場					[浄水場名] 31 - 01 北谷水源					[浄水場名] 32 - 01 二軒屋浄水場				
	[水源名] 弥富上水源					[水源名] 北谷水源					[水源名] 二軒屋浄水場				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 56 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 11 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 6 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 33 - 01 帆柱水源					[浄水場名] 34 - 01 高山浄水場					[浄水場名] 35 - 01 明木浄水場				
	[水源名] 帆柱水源					[水源名] 高山浄水場					[水源名] 嶽水源(他4水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 6 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 181 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 33 - 01 帆柱水源					[浄水場名] 34 - 01 高山浄水場					[浄水場名] 35 - 01 明木浄水場				
	[水源名] 帆柱水源					[水源名] 高山浄水場					[水源名] 嶽水源(他4水源と混合)				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 6 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 181 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 36 - 01 パークタウン浄水場					[浄水場名] 37 - 01 平わらび水源					[浄水場名] 38 - 01 福井上水源				
	[水源名] パークタウン浄水場					[水源名] 平わらび水源					[水源名] 福井上水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 12 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 38 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				
	[浄水場名] 36 - 01 パークタウン浄水場					[浄水場名] 37 - 01 平わらび水源					[浄水場名] 38 - 01 福井上水源				
	[水源名] パークタウン浄水場					[水源名] 平わらび水源					[水源名] 福井上水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 12 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 38 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 31 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市				[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市			
	[浄水場名] 39 - 01 紫福浄水場				[浄水場名] 40 - 01 高坂浄水場				[浄水場名] 02 - 00 一ノ井手浄水場			
	[水源名] 山の口ダム				[水源名] 高坂浄水場				[水源名] 東川水系東川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接			
	[1日平均浄水量] 436 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 12 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 005 山口県 萩市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市				
	[浄水場名] 39 - 01 紫福浄水場					[浄水場名] 40 - 01 高坂浄水場					[浄水場名] 02 - 00 一ノ井手浄水場				
	[水源名] 山のロダム					[水源名] 高坂浄水場					[水源名] 東川水系東川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接				
	[1日平均浄水量] 436 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 12 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市				
	[浄水場名] 03 - 00 大迫田浄水場					[浄水場名] 04 - 00 菊川浄水場					[浄水場名] 05 - 00 楠本浄水場				
	[水源名] 錦川水系錦川及び金峰川(他1水源と混合)					[水源名] 富田川水系富田川及び夜市川水系夜市川(他1水源と混合)					[水源名] 錦川水系錦川(他1水源と混合)				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 13,211 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 21,007 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 10,616 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	5		<0.009	<0.009	<0.009	5		<0.009	<0.009	<0.009	4	
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5	
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
イソペンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5	
イミノタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5	
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
エンドスルファン (ベンゾエビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	5		<0.000006	<0.000006	<0.000006	5		<0.000006	<0.000006	<0.000006	5	
カフェンストール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5	
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	4	
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	5		<0.02	<0.02	<0.02	5		<0.02	<0.02	<0.02	5	
グルホシネート															
クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5	
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ジクロロボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5	
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5	
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5		<0.008	<0.008	<0.008	5		<0.008	<0.008	<0.008	5	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市				
	[浄水場名] 03 - 00 大迫田浄水場					[浄水場名] 04 - 00 菊川浄水場					[浄水場名] 05 - 00 楠本浄水場				
	[水源名] 錦川水系錦川及び金峰川(他1水源と混合)					[水源名] 富田川水系富田川及び夜市川水系夜市川(他1水源と混合)					[水源名] 錦川水系錦川(他1水源と混合)				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 13,211 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 21,007 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 10,616 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5	
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
トリクロホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5		<0.0010	<0.0010	<0.0010	5		<0.0010	<0.0010	<0.0010	5	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5		<0.0006	<0.0006	<0.0006	5		<0.0006	<0.0006	<0.0006	5	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	5		<0.000009	<0.000009	<0.000009	5		<0.000009	<0.000009	<0.000009	5	
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5	
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5	
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5	
プロチオホス	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5	
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ベンゾビスクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
ベンタソリン	<0.002	<0.002	<0.002	5		<0.002	<0.002	<0.002	5		<0.002	<0.002	<0.002	5	
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5	
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ベンブレースト	<0.0007	<0.0007	<0.0007	5		<0.0007	<0.0007	<0.0007	5		<0.0007	<0.0007	<0.0007	5	
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
馬拉チオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5		<0.0070	<0.0070	<0.0070	5		<0.0070	<0.0070	<0.0070	5	
メコブロッツ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	5		<0.0020	<0.0020	<0.0020	5		<0.0020	<0.0020	<0.0020	5	
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5	
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
メフェナセト	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市				
	[浄水場名] 06 - 00 林浄水場					[浄水場名] 07 - 00 須万市浄水場					[浄水場名] 08 - 00 須々万浄水場				
検査項目	[水源名] 島田川水系島田川					[水源名] 錦川水系錦川					[水源名] 錦川水系戸石川				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 2,737 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 69 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 249 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	4		<0.009	<0.009	<0.009	3		<0.009	<0.009	<0.009	4	
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	4		<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5	
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
イソペンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5	
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5	
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
エンドスルファン (ベンゾエビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	5		<0.000006	<0.000006	<0.000006	5		<0.000006	<0.000006	<0.000006	5	
カフェンストール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5	
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	5		<0.02	<0.02	<0.02	5		<0.02	<0.02	<0.02	5	
グルホシネート															
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5	
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ジクロロボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5	
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5	
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5		<0.008	<0.008	<0.008	5		<0.008	<0.008	<0.008	5	
ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市				
	[浄水場名] 06 - 00 林浄水場					[浄水場名] 07 - 00 須万市浄水場					[浄水場名] 08 - 00 須々万浄水場				
	[水源名] 島田川水系島田川					[水源名] 錦川水系錦川					[水源名] 錦川水系戸石川				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 2,737 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 69 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 249 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5	
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
トリクロルホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5		<0.0010	<0.0010	<0.0010	5		<0.0010	<0.0010	<0.0010	5	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5		<0.0006	<0.0006	<0.0006	5		<0.0006	<0.0006	<0.0006	5	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	5		<0.000009	<0.000009	<0.000009	5		<0.000009	<0.000009	<0.000009	5	
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5	
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5	
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5	
プロチオホス	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5	
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ベンゾビスクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	5		<0.002	<0.002	<0.002	5		<0.002	<0.002	<0.002	5	
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5	
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ベンブレースト	<0.0007	<0.0007	<0.0007	5		<0.0007	<0.0007	<0.0007	5		<0.0007	<0.0007	<0.0007	5	
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
馬拉チオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5		<0.0070	<0.0070	<0.0070	5		<0.0070	<0.0070	<0.0070	5	
メコブロッツ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	5		<0.0020	<0.0020	<0.0020	5		<0.0020	<0.0020	<0.0020	5	
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5	
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
メフェナセト	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市				
	[浄水場名] 09 - 00 長穂浄水場					[浄水場名] 10 - 00 米光浄水場					[浄水場名] 11 - 00 柏原浄水場				
	[水源名] 錦川水系錦川					[水源名] 井戸水					[水源名] 錦川水系錦川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 847 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 157 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,118 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	4		<0.009	<0.009	<0.009	3		<0.009	<0.009	<0.009	3	
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4		<0.00006	<0.00006	<0.00006	4		<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5	
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
イソベンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5	
イミノタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5	
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
エンドスルファン (ベンゾエビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	5		<0.000006	<0.000006	<0.000006	5		<0.000006	<0.000006	<0.000006	5	
カフェンストール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5	
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	4	
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	5		<0.02	<0.02	<0.02	5		<0.02	<0.02	<0.02	5	
グルホシネート															
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5		<0.00001	<0.00001	<0.00001	5	
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ジクロロボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5		<0.00008	<0.00008	<0.00008	5	
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5		<0.00009	<0.00009	<0.00009	5	
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5		<0.008	<0.008	<0.008	5		<0.008	<0.008	<0.008	5	
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5		<0.0008	<0.0008	<0.0008	5	

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市				
	[浄水場名] 09 - 00 長穂浄水場					[浄水場名] 10 - 00 米光浄水場					[浄水場名] 11 - 00 柏原浄水場				
	[水源名] 錦川水系錦川					[水源名] 井戸水					[水源名] 錦川水系錦川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 847 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 157 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,118 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5	
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
トリクロホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5		<0.0010	<0.0010	<0.0010	5		<0.0010	<0.0010	<0.0010	5	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5		<0.0006	<0.0006	<0.0006	5		<0.0006	<0.0006	<0.0006	5	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	5		<0.000009	<0.000009	<0.000009	5		<0.000009	<0.000009	<0.000009	5	
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5		<0.00002	<0.00002	<0.00002	5	
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5		<0.00010	<0.00010	<0.00010	5	
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5		<0.00006	<0.00006	<0.00006	5	
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5	
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		0.0004	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5		<0.0009	<0.0009	<0.0009	5	
プロチオホス	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5		<0.00007	<0.00007	<0.00007	5	
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
ベンゾビスクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	5		<0.002	<0.002	<0.002	5		<0.002	<0.002	<0.002	5	
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5		<0.003	<0.003	<0.003	5	
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5	
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5		<0.0001	<0.0001	<0.0001	5	
ベンブレースト	<0.0007	<0.0007	<0.0007	5		<0.0007	<0.0007	<0.0007	5		<0.0007	<0.0007	<0.0007	5	
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5		<0.00003	<0.00003	<0.00003	5	
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5		<0.0070	<0.0070	<0.0070	5		<0.0070	<0.0070	<0.0070	5	
メコブロッツ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5		<0.0005	<0.0005	<0.0005	5	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	5		<0.0020	<0.0020	<0.0020	5		<0.0020	<0.0020	<0.0020	5	
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5		<0.00004	<0.00004	<0.00004	5	
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5		<0.0004	<0.0004	<0.0004	5	
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5		<0.0003	<0.0003	<0.0003	5	
メフェナゼット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5		<0.001	<0.001	<0.001	5	
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5		<0.00005	<0.00005	<0.00005	5	

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市					[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市				
	[浄水場名] 12 - 00 渋川浄水施設					[浄水場名] 01 - 01 寿第2水源地					[浄水場名] 02 - 01 地神堂水源				
	[水源名] 井戸水					[水源名] 佐波川水源					[水源名] 佐波川水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 44 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 6,738 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,716 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	3											
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4											
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5											
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5											
イブレンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5											
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5											
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	5											
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	5											
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5											
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	4											
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	5											
グルホシネート															
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5											
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5											
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5											
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5											
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5											
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	5											
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											

検査項目	[事業主体名] 35 - 006 山口県 周南市					[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市					[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市				
	[浄水場名] 12 - 00 渋川浄水施設					[浄水場名] 01 - 01 寿第2水源地					[浄水場名] 02 - 01 地神堂水源地				
	[水源名] 井戸水					[水源名] 佐波川水源					[水源名] 佐波川水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 44 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 6,738 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,716 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	5											
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5											
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
トリクロルホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4											
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5											
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5											
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	5											
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3											
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5											
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4											
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5											
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5											
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4											
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5											
プロチオホス	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5											
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ベンゾビスクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4											
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	5											
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5											
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5											
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	5											
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
馬拉チオン(馬拉ソソ)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5											
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	5											
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5											
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	5											
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											

検査項目	[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市				[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市				[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市			
	[浄水場名] 03 - 01 上右田水源地				[浄水場名] 04 - 01 本橋水源地				[浄水場名] 05 - 01 人丸水源地			
	[水源名] 佐波川水源				[水源名] 佐波川水源				[水源名] 佐波川水源			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・伏流水			
	[1日平均浄水量] 12,523 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,770 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 9,117 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市					[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市					[事業主体名] 35 - 007 山口県 防府市				
	[浄水場名] 03 - 01 上右田水源地					[浄水場名] 04 - 01 本橋水源地					[浄水場名] 05 - 01 人丸水源地				
	[水源名] 佐波川水源					[水源名] 佐波川水源					[水源名] 佐波川水源				
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				
	[1日平均浄水量] 12,523 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,770 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9,117 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 008 山口県 下松市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 02 - 00 御屋敷山浄水場					[浄水場名] 01 - 01 錦見浄水場					[浄水場名] 02 - 01 上北				
	[水源名] 末武川水系末武川					[水源名] 錦川					[水源名] 上北伏流水				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 37,801 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 38,157 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	4											
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5											
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5											
イブペンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5											
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5											
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	5											
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	5											
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5											
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
キャブタン	<0.003	<0.003	<0.003	4											
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	5											
グルホシネート															
クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5											
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5											
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5											
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5											
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5											
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	5											
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											

検査項目	[事業主体名] 35 - 008 山口県 下松市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 02 - 00 御屋敷山浄水場					[浄水場名] 01 - 01 錦見浄水場					[浄水場名] 02 - 01 上北				
検査項目	[水源名] 末武川水系末武川					[水源名] 錦川					[水源名] 上北伏流水				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 37,801 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 38,157 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	5											
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5											
トリクロビル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
トリクロルホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5											
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5											
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	5											
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4											
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5											
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4											
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5											
フェノプカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5											
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4											
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5											
プロチオホス	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5											
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4											
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	5											
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5											
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5											
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	5											
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
馬拉チオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5											
メコプロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	5											
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5											
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	5											
モニネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 03 - 01 瀬田					[浄水場名] 06 - 01 小瀬					[浄水場名] 07 - 01 高森南				
検査項目	[水源名] 瀬田原水					[水源名] 小瀬原水					[水源名] 高森南原水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 1,955 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 206 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,018 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 03 - 01 瀬田					[浄水場名] 06 - 01 小瀬					[浄水場名] 07 - 01 高森南				
	[水源名] 瀬田原水					[水源名] 小瀬原水					[水源名] 高森南原水				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,955 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 206 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,018 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市			
	[浄水場名] 08 - 01 美和東部				[浄水場名] 09 - 01 美和西部				[浄水場名] 10 - 01 秋掛			
検査項目	[水源名] 長谷川				[水源名] 生見川				[水源名] 生見川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 481 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 698 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 18 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 08 - 01 美和東部					[浄水場名] 09 - 01 美和西部					[浄水場名] 10 - 01 秋掛				
	[水源名] 長谷川					[水源名] 生見川					[水源名] 生見川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 481 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 698 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 18 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市			
	[浄水場名] 11 - 01 波野中				[浄水場名] 12 - 01 本郷				[浄水場名] 13 - 01 波野原			
	[水源名] 小杉川				[水源名] 本郷原水				[水源名] 小屋ヶ迫浴			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 21 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 120 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 11 - 01 波野中					[浄水場名] 12 - 01 本郷					[浄水場名] 13 - 01 波野原				
	[水源名] 小杉川					[水源名] 本郷原水					[水源名] 小屋ヶ迫浴				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 21 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 120 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市			
	[浄水場名] 14 - 01 宇塚				[浄水場名] 15 - 01 河山				[浄水場名] 16 - 01 南桑			
	[水源名] 松尾谷川				[水源名] 倉谷川				[水源名] 伊田川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 15 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 136 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 80 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 14 - 01 宇塚					[浄水場名] 15 - 01 河山					[浄水場名] 16 - 01 南桑				
	[水源名] 松尾谷川					[水源名] 倉谷川					[水源名] 伊田川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 15 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 136 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 80 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 17 - 01 広瀬					[浄水場名] 18 - 01 宇佐郷					[浄水場名] 19 - 01 向峠				
検査項目	[水源名] 木谷川					[水源名] 深谷川					[水源名] 深谷川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 864 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 25 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市					[事業主体名] 35 - 009 山口県 岩国市				
	[浄水場名] 17 - 01 広瀬					[浄水場名] 18 - 01 宇佐郷					[浄水場名] 19 - 01 向峠				
	[水源名] 木谷川					[水源名] 深谷川					[水源名] 深谷川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 864 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 25 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 010 山口県 山陽小野田市					[事業主体名] 35 - 010 山口県 山陽小野田市					[事業主体名] 35 - 010 山口県 山陽小野田市				
	[浄水場名] 01 - 00 高天原浄水場					[浄水場名] 02 - 00 鴨庄浄水場					[浄水場名] 03 - 00 奥ノ浴ポンプ所				
検査項目	[水源名] 厚東川水系宇部丸山ダム・厚東川					[水源名] 厚狭川表流水他					[水源名] 奥ノ浴井戸				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 17,574 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 7,892 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 010 山口県 山陽小野田市					[事業主体名] 35 - 010 山口県 山陽小野田市					[事業主体名] 35 - 010 山口県 山陽小野田市				
	[浄水場名] 01 - 00 高天原浄水場					[浄水場名] 02 - 00 鴨庄浄水場					[浄水場名] 03 - 00 奥ノ浴ポンプ所				
検査項目	[水源名] 厚東川水系宇部丸山ダム・厚東川					[水源名] 厚狭川表流水他					[水源名] 奥ノ浴井戸				
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 17,574 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 7,892 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 011 山口県 光市					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				
	[浄水場名] 01 - 00 光市林浄水場					[浄水場名] 01 - 01 下郷浄水場					[浄水場名] 02 - 01 下郷浄水場				
検査項目	[水源名] 島田川水系島田川					[水源名] 長門第1水源					[水源名] 長門第2水源				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
検査項目	[1日平均浄水量] 25,644 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,520 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,786 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	4											
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5											
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5											
イブレンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5											
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5											
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	5											
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	5											
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5											
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
カルボフラン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	5											
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	5											
グルホシネート															
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5											
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	5											
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	5											
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5											
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5											
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	5											
チウラム															
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5											

検査項目	[事業主体名] 35 - 011 山口県 光市					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				
	[浄水場名] 01 - 00 光市林浄水場					[浄水場名] 01 - 01 下郷浄水場					[浄水場名] 02 - 01 下郷浄水場				
検査項目	[水源名] 島田川水系島田川					[水源名] 長門第1水源					[水源名] 長門第2水源				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
検査項目	[1日平均浄水量] 25,644 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,520 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,786 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	5											
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5											
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
トリクロルホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5											
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5											
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	5											
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4											
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5											
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4											
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5											
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5											
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5											
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4											
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5											
プロチオホス	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5											
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	5											
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4											
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	5											
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5											
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5											
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5											
ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	5											
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5											
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5											
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5											
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	5											
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5											
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5											
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5											
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5											
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	5											
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5											

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				
	[浄水場名] 03 - 01 下川西浄水場					[浄水場名] 04 - 01 湯本浄水場					[浄水場名] 05 - 01 阿惣浄水場				
	[水源名] 長門第2水源					[水源名] 湯本水源					[水源名] 阿惣ダム				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 639 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 751 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 668 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				
	[浄水場名] 03 - 01 下川西浄水場					[浄水場名] 04 - 01 湯本浄水場					[浄水場名] 05 - 01 阿惣浄水場				
	[水源名] 長門第2水源					[水源名] 湯本水源					[水源名] 阿惣ダム				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 639 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 751 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 668 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)			
	[浄水場名] 06 - 01 田上浄水場				[浄水場名] 09 - 01 川尻第1水源				[浄水場名] 10 - 01 大島水源			
	[水源名] 田上水源(大坊水源と混合)				[水源名] 川尻第1水源				[水源名] 大島水源			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,936 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 87 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 127 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)			
	[浄水場名] 06 - 01 田上浄水場				[浄水場名] 09 - 01 川尻第1水源				[浄水場名] 10 - 01 大島水源			
	[水源名] 田上水源(大坊水源と混合)				[水源名] 川尻第1水源				[水源名] 大島水源			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 1,936 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 87 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 127 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				
	[浄水場名] 11 - 01 大関水源					[浄水場名] 12 - 01 三隅下浄水場					[浄水場名] 13 - 01 三隅中水源				
検査項目	[水源名] 大関水源					[水源名] 三隅下第1水源(三隅下第2水源と混合)					[水源名] 三隅中水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 休止中 0 (m³)					[1日平均浄水量] 原水 882 (m³)					[1日平均浄水量] 原水 555 (m³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				
	[浄水場名] 11 - 01 大関水源					[浄水場名] 12 - 01 三隅下浄水場					[浄水場名] 13 - 01 三隅中水源				
	[水源名] 大関水源					[水源名] 三隅下第1水源(三隅下第2水源と混 合)					[水源名] 三隅中水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 休止中 0 (m³)					[1日平均浄水量] 原水 882 (m³)					[1日平均浄水量] 原水 555 (m³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)			
	[浄水場名] 14 - 01 三隅上第1水源				[浄水場名] 16 - 01 日置浄水センター				[浄水場名] 17 - 01 真口ポンプ所			
	[水源名] 三隅上第1水源(三隅上第2水源と混合)				[水源名] 門前水源				[水源名] 真口水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 159 (m ³)				[1日平均浄水量] 1,298 (m ³)				[1日平均浄水量] 8 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)				[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)			
	[浄水場名] 14 - 01 三隅上第1水源				[浄水場名] 16 - 01 日置浄水センター				[浄水場名] 17 - 01 真口ポンプ所			
検査項目	[水源名] 三隅上第1水源(三隅上第2水源と混合)				[水源名] 門前水源				[水源名] 真口水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 159 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,298 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 8 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
馬拉チオン(マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 013 山口県 柳井市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 18 - 01 新長行浄水場					[浄水場名] 01 - 00 柳井市和田山浄水場					[浄水場名] 01 - 01 祖父ヶ瀬				
検査項目	[水源名] 長行第2水源					[水源名] 黒杭川水系黒杭水源池					[水源名] 第一水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 172 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 8,649 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,930 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 012 山口県 長門市(長門)					[事業主体名] 35 - 013 山口県 柳井市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 18 - 01 新長行浄水場					[浄水場名] 01 - 00 柳井市和田山浄水場					[浄水場名] 01 - 01 祖父ヶ瀬				
	[水源名] 長行第2水源					[水源名] 黒杭川水系黒杭水源池					[水源名] 第一水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 172 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 8,649 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,930 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 01 - 02 祖父ヶ瀬					[浄水場名] 02 - 01 旧於福簡易水道					[浄水場名] 02 - 02 旧於福簡易水道				
	[水源名] 白岩水源					[水源名] 古屋水源					[水源名] 西寺水源				
	[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 96 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 77 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 116 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市			
	[浄水場名] 01 - 02 祖父ヶ瀬				[浄水場名] 02 - 01 旧於福簡易水道				[浄水場名] 02 - 02 旧於福簡易水道			
	[水源名] 白岩水源				[水源名] 古屋水源				[水源名] 西寺水源			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 原水				96 (m³)				[1日平均浄水量] 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロビル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロバミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート (ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリプチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート (PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ベンシクロン												
ベンゾピシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ベンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンプレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン (マラソン)												
メコブロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセート												
メプロニル												
モリネート												

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市			
	[浄水場名] 02 - 03 旧於福簡易水道				[浄水場名] 02 - 04 旧於福簡易水道				[浄水場名] 03 - 01 旧厚保簡易水道			
検査項目	[水源名] 西寺第二水源				[水源名] 西寺第三水源				[水源名] 江下水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 40 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 85 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 168 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメブロッブ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 02 - 03 旧於福簡易水道					[浄水場名] 02 - 04 旧於福簡易水道					[浄水場名] 03 - 01 旧厚保簡易水道				
	[水源名] 西寺第二水源					[水源名] 西寺第三水源					[水源名] 江下水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 40 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 85 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 168 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 04 - 01 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 02 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 03 旧麻生簡易水道				
	[水源名] 滑川水源					[水源名] 豊浦水源					[水源名] 新豊浦水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 88 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 100 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 212 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 04 - 01 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 02 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 03 旧麻生簡易水道				
	[水源名] 滑川水源					[水源名] 豊浦水源					[水源名] 新豊浦水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 88 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 100 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 212 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 04 - 04 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 05 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 06 旧麻生簡易水道				
検査項目	[水源名] 豊浦第三水源					[水源名] 豊浦第四水源					[水源名] 豊浦第五水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
検査項目	[1日平均浄水量] 271 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 44 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 51 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 04 - 04 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 05 旧麻生簡易水道					[浄水場名] 04 - 06 旧麻生簡易水道				
	[水源名] 豊浦第三水源					[水源名] 豊浦第四水源					[水源名] 豊浦第五水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 271 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 44 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 51 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市			
	[浄水場名] 05 - 01 旧三光簡易水道				[浄水場名] 06 - 01 旧美東簡易水道				[浄水場名] 06 - 02 旧美東簡易水道			
	[水源名] 三光水源				[水源名] 水溜水源				[水源名] 南部水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 660 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 442 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 05 - 01 旧三光簡易水道					[浄水場名] 06 - 01 旧美東簡易水道					[浄水場名] 06 - 02 旧美東簡易水道				
	[水源名] 三光水源					[水源名] 水溜水源					[水源名] 南部水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 660 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 442 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市			
	[浄水場名] 06 - 03 旧美東簡易水道				[浄水場名] 07 - 01 旧赤郷北西簡易水道				[浄水場名] 08 - 01 旧綾木東部簡易水道			
検査項目	[水源名] 新井手水源				[水源名] 保ヶ原水源				[水源名] 第一水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 120 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 74 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾエビ)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 06 - 03 旧美東簡易水道					[浄水場名] 07 - 01 旧赤郷北西簡易水道					[浄水場名] 08 - 01 旧綾木東部簡易水道				
	[水源名] 新井手水源					[水源名] 保ヶ原水源					[水源名] 第一水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 120 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 16 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 74 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフルカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 08 - 02 旧綾木東部簡易水道					[浄水場名] 09 - 01 旧秋吉簡易水道					[浄水場名] 09 - 02 旧秋吉簡易水道				
	[水源名] 第二水源					[水源名] 永明寺水源					[水源名] 広谷水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 12 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 841 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 635 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 08 - 02 旧綾木東部簡易水道					[浄水場名] 09 - 01 旧秋吉簡易水道					[浄水場名] 09 - 02 旧秋吉簡易水道				
	[水源名] 第二水源					[水源名] 永明寺水源					[水源名] 広谷水源				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湧水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 12 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 841 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 635 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 10 - 01 旧別府簡易水道					[浄水場名] 11 - 01 旧嘉万簡易水道					[浄水場名] 12 - 01 旧熊の倉簡易水道				
	[水源名] 別府水源					[水源名] 半田水源					[水源名] 熊の倉第一水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 460 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 726 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 8 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロロニトロフェン (GNP)															
クロロピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロロホス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市					[事業主体名] 35 - 014 山口県 美祢市				
	[浄水場名] 10 - 01 旧別府簡易水道					[浄水場名] 11 - 01 旧嘉万簡易水道					[浄水場名] 12 - 01 旧熊の倉簡易水道				
	[水源名] 別府水源					[水源名] 半田水源					[水源名] 熊の倉第一水源				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 460 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 726 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 8 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 020 山口県 田布施・平生水道企業団				[事業主体名] 35 - 020 山口県 田布施・平生水道企業団				[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町			
	[浄水場名] 01 - 01 田布施浄水場				[浄水場名] 01 - 02 田布施浄水場				[浄水場名] 01 - 01 大島第1配水池			
検査項目	[水源名] 田布施川				[水源名] 2号				[水源名] 大島第1配水池			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,711 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,711 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 485 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニコロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロロニトロフェン (GNP)												
クロロピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 020 山口県 田布施・平生水道企業団					[事業主体名] 35 - 020 山口県 田布施・平生水道企業団					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				
	[浄水場名] 01 - 01 田布施浄水場					[浄水場名] 01 - 02 田布施浄水場					[浄水場名] 01 - 01 大島第1配水池				
	[水源名] 田布施川					[水源名] 2号					[水源名] 大島第1配水池				
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 2,711 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,711 (m³) 休止中					[1日平均浄水量] 485 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				
	[浄水場名] 02 - 01 大島第2配水池					[浄水場名] 03 - 01 大島第3配水池					[浄水場名] 04 - 01 久賀第2配水池				
	[水源名] 大島第2配水池					[水源名] 大島第3配水池					[水源名] 久賀第2配水池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 1,100 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 289 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 169 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾエビ)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				
	[浄水場名] 02 - 01 大島第2配水池					[浄水場名] 03 - 01 大島第3配水池					[浄水場名] 04 - 01 久賀第2配水池				
	[水源名] 大島第2配水池					[水源名] 大島第3配水池					[水源名] 久賀第2配水池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 1,100 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 289 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 169 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				
	[浄水場名] 05 - 01 久賀第1配水池					[浄水場名] 06 - 01 大崎白石水源池					[浄水場名] 07 - 01 安下庄第1配水池				
	[水源名] 久賀第1配水池					[水源名] 大崎白石水源池					[水源名] 安下庄第1配水池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 784 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 18 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,107 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				
	[浄水場名] 05 - 01 久賀第1配水池					[浄水場名] 06 - 01 大崎白石水源池					[浄水場名] 07 - 01 安下庄第1配水池				
	[水源名] 久賀第1配水池					[水源名] 大崎白石水源池					[水源名] 安下庄第1配水池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 784 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 18 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,107 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				
	[浄水場名] 08 - 01 橘第2配水池					[浄水場名] 09 - 01 東和第2配水池					[浄水場名] 10 - 01 東和第1配水池				
	[水源名] 橘第2配水池					[水源名] 東和第2配水池					[水源名] 東和第1配水池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 311 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,059 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 718 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)															
2, 2-DPA(ダラボン)															
2, 4-D(2, 4-PA)															
EPN															
MCPA															
アシュラム															
アセフェート															
アトラジン															
アニロホス															
アミトラズ															
アラクロール															
イソキサチオン															
イソフェンホス															
イソプロカルブ (MIPC)															
イソプロチオラン (IPT)															
イプロベンホス (IBP)															
イミノクタジン															
インダノファン															
エスプロカルブ															
エトフェンブロックス															
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)															
オキサジクロメホン															
オキシ銅(有機銅)															
オリサストロビン															
カズサホス															
カフェンストロール															
カルタップ															
カルバリル (NAC)															
カルボフラン															
キノクラミン (ACN)															
キャプタン															
クミルロン															
グリホサート															
グルホシネート															
クロメプロップ															
クロルニトロフェン (GNP)															
クロルピリホス															
クロロタロニル (TPN)															
シアナジン															
シアノホス (CYAP)															
ジウロン (DCMU)															
ジクロベニル (DBN)															
ジクロルボス (DDVP)															
ジクワット															
ジスルホトン(エチルチオメトン)															
ジチオカルバメート系農薬															
ジチオビル															
シハロホップブチル															
シマジン (CAT)															
ジメタメトリン															
ジメトエート															
シメトリン															
ダイアジノン															
ダイムロン															
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート															
チアジニル															
チウラム															
チオジカルブ															

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				
	[浄水場名] 08 - 01 橘第2配水池					[浄水場名] 09 - 01 東和第2配水池					[浄水場名] 10 - 01 東和第1配水池				
	[水源名] 橘第2配水池					[水源名] 東和第2配水池					[水源名] 東和第1配水池				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 311 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,059 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 718 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート(ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ペノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 11 - 01 源明水源地				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 源明水源地				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンブロックス												
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン (ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (GNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス (CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロロホス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												
チオジカルブ												

検査項目	[事業主体名] 35 - 030 山口県 周防大島町					[事業主体名] -					[事業主体名] -				
	[浄水場名] 11 - 01 源明水源地					[浄水場名] -					[浄水場名] -				
	[水源名] 源明水源地					[水源名]					[水源名]				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類]					[原水の種類]				
	[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル															
チオベンカルブ															
テルブカルブ (MBPMC)															
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール															
トリフルラリン															
ナプロバミド															
パラコート															
ピペロホス															
ピラクロニル															
ピラゾキシフェン															
ピラゾリネート (ピラゾレート)															
ピリダフェンチオン															
ピリプチカルブ															
ピロキロン															
フィプロニル															
フェニトロチオン (MEP)															
フェノブカルブ (BPMC)															
フェリムゾン															
フェンチオン (MPP)															
フェントエート (PAP)															
フェントラザミド															
フサライド															
ブタクロール															
ブタミホス															
ブプロフェジン															
フルアジナム															
ブレチラクロール															
プロシミドン															
プロチオホス															
プロピコナゾール															
プロピザミド															
プロベナゾール															
プロモブチド															
ベノミル															
ベンシクロン															
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン															
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)															
ベンプレセート															
ホスチアゼート															
馬拉チオン (馬拉ソン)															
メコブロップ (MCPP)															
メソミル															
メタラキシル															
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロビン															
メトリブジン															
メフェナセート															
メプロニル															
モリネート															