

検査項目	[事業主体名] 07 - 501 福島県 会津若松地方広域市町村圏整備組合				[事業主体名] 07 - 504 福島県 福島地方水道用水供給企業団				[事業主体名] 07 - 505 福島県 白河地方広域市町村圏整備組合										
	[浄水場名] 01 - 00 馬越浄水場				[浄水場名] 01 - 01 すりかみ浄水場				[浄水場名] 01 - 00 芝原浄水場										
[水源名] 阿賀野川水系阿賀川												[水源名] 阿武隈川水系摺上川ダム				[水源名] 堀川ダム			
[原水の種類] ダム放流												[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
[1日平均浄水量] 14,665 (m ³) 浄水(給水栓水等)												[1日平均浄水量] 107,130 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 20,261 (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数							
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	*		<0.0005	1											
2,2-DPA(ダラボン)					*		<0.0008	1											
2,4-D(2,4-PA)					*		<0.0002	1											
EPN					*		<0.00005	1											
MCPA					*		<0.00010	1											
アシュラム					*		<0.009	1											
アセフェート			<0.00006	1	*		<0.00006	1											
アトラジン					*		<0.0001	1											
アニロホス					*		<0.00003	1											
アミトラズ					*		<0.00006	1											
アラクロール					*		<0.0003	1											
イソキサチオン					*		<0.00005	1											
イソフェンホス					*		<0.00003	1											
イソプロカルブ (MIPC)					*		<0.0001	1											
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1	*		<0.003	1											
イプロベンホス (IBP)					*		<0.0009	1											
イミノクタジン					*		<0.00006	1											
インダノファン					*		<0.00020	1											
エスプロカルブ					*		<0.0003	1											
エトフェンブロックス					*		<0.0008	1											
エンドスルファン (ベンゾエジン)					*		<0.0001	1											
オキサジクロメホン					*		<0.0002	1											
オキシ銅(有機銅)			<0.0003	1	*		<0.0003	1											
オリサストロビン					*		<0.001	1											
カズサホス					*		<0.00006	1											
カフェンストール					*		<0.00008	1											
カルタップ					*		<0.0008	1											
カルバリル (NAC)					*		<0.0002	1											
カルボフラン					*		<0.000003	1											
キノクラミン (ACN)					*		<0.00005	1											
キャプタン					*	<0.003	<0.003	<0.003	3										
クミルロン			<0.0003	1	*		<0.0003	1											
グリホサート					*		<0.02	1											
グルホシネート					*		<0.0002	1											
クロメブロッブ					*		<0.0002	1											
クロロニトロフェン (GNP)					*		<0.000100	1											
クロロピリホス					*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2										
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2										
シアナジン					*		<0.00001	1											
シアノホス (CYAP)					*		<0.00003	1											
ジウロン (DCMU)					*		<0.0002	1											
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1	*		<0.0003	1											
ジクロルボス (DDVP)					*		<0.00008	1											
ジクワット					*		<0.0001	1											
ジスルホトン (エチルチオメトン)					*		<0.00004	1											
ジチオカルバメート系農薬					*		<0.00005	1											
ジチオピル					*		<0.00009	1											
シハロホップチル			<0.00006	1	*		<0.00006	1											
シマジン (CAT)					*		<0.00003	1											
ジメタメトリン					*		<0.0002	1											
ジメエート					*		<0.0005	1											
シメトリン			<0.0003	1	*		<0.0003	1											
ダイアジン			<0.00003	1	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2										
ダイムロン					*		<0.008	1											
ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2	*		<0.00010	1											
チアジニル					*		<0.001	1											
チウラム			<0.0003	1	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4										
チオジカルブ					*		<0.0008	1											

*は、浄水場出口水の水質データです。

検査項目	[事業主体名] 07 - 501 福島県 会津若松地方広域市町村圏整備組合				[事業主体名] 07 - 504 福島県 福島地方水道用水供給企業団				[事業主体名] 07 - 505 福島県 白河地方広域市町村圏整備組合			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
			<0.003	1	*		<0.003	1				
					*		<0.0002	1				
					*		<0.0002	1				
					*		<0.00002	1				
					*		<0.00006	1				
					*		<0.00005	1				
					*		<0.0010	1				
			<0.0006	1	*		<0.0006	1				
					*		<0.0003	1				
					*		<0.00005	1				
					*		<0.00009	1				
					*		<0.0001	1				
					*		<0.00004	1				
			<0.0002	1	*		<0.0002	1				
					*		<0.00002	1				
			<0.0002	1	*		<0.0002	1				
					*		<0.0005	1				
					*		<0.00005	1				
			<0.00010	1	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2			
					*		<0.0003	1				
			<0.0005	1	*		<0.0005	1				
					*		<0.00006	1				
					*		<0.00007	1				
					*		<0.0001	1				
			<0.001	1	*		<0.001	1				
			<0.0003	1	*		<0.0003	1				
					*		<0.0002	1				
					*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			
					*		<0.0003	1				
			<0.0005	1	*		<0.0005	1				
					*		<0.0009	1				
					*		<0.00007	1				
					*		<0.0005	1				
					*		<0.0005	1				
					*		<0.0003	1				
					*		<0.001	1				
			<0.0002	1	*		<0.0002	1				
					*		<0.001	1				
					*		<0.0009	1				
					*		<0.00005	1				
					*		<0.002	1				
					*		<0.003	1				
					*		<0.0002	1				
					*		<0.0001	1				
					*		<0.0007	1				
					*		<0.00003	1				
			<0.0070	1	*	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2			
			<0.0005	1	*		<0.0005	1				
					*		<0.0003	1				
					*		<0.0020	1				
					*		<0.00004	1				
					*		<0.0004	1				
					*		<0.0003	1				
					*		<0.0002	1				
					*		<0.001	1				
			<0.00005	1	*		<0.00005	1				

*は、浄水場出口水の水質データです。