

検査項目	[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団				[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団				[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 東金浄水場				[浄水場名] 02 - 00 光浄水場				[浄水場名] 03 - 00 長柄浄水場			
検査項目	[水源名] 利根川水系利根川(分木工)				[水源名] 利根川水系利根川(栗山川)				[水源名] 利根川水系利根川(長柄ダム)			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
検査項目	[1日平均浄水量] 43,051 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 18,925 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 41,884 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)							<0.0001	1				
2, 2-DPA(ダラボン)							<0.0008	1				
2, 4-D(2, 4-PA)							<0.0002	1				
EPN					<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
MCPA					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
アシュラム							<0.002	1				
アセフェート							<0.00006	1				
アトラジン							<0.0001	1				
アニロホス							<0.00005	1				
アミトラズ					<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
アラクロール							<0.0001	1				
イソキサチオン					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
イソフェンホス					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1				
イソプロチオラン (IPT)					<0.001	<0.001	<0.001	2				
イブレンホス (IBP)					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
イミノクタジン							<0.00500	1				
インダノファン					<0.00009	<0.00009	<0.00009	2				
エスプロカルブ					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
エトフェンブロックス					<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
エンドスルファン (ベンゾ'エビ'ン)							<0.0001	1				
オキサジクロメホン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
オキシ銅(有機銅)							<0.0003	1				
オリサストロビン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
カズサホス					<0.000006	<0.000006	<0.000006	2				
カフェンストロール					<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
カルタップ					<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
カルバリル (NAC)							<0.0002	1				
カルボフラン					<0.000003	<0.000003	<0.000003	2				
キノクラミン (ACN)					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
キャプタン							<0.003	1				
クミルロン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
グリホサート							<0.02	1				
グルホシネート					<0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
クロメブロッツ					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
クロロニトロフェン (GNP)							<0.00100	1				
クロロピリホス							<0.00003	1				
クロロタロニル (TPN)							<0.0005	1				
シアナジン					<0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
シアノホス(CYAP)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1				
ジクロベニル (DBN)							<0.0001	1				
ジクロロホス (DDVP)					<0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
ジクワット							<0.0010	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1				
ジチオカルバメート系農薬					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ジチオビル							<0.00008	1				
シハロホップブチル					<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
シマジン (CAT)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ジメタメトリン							<0.0002	1				
ジメトエート							<0.0005	1				
シメトリン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ダイアジノン					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ダイムロン							<0.008	1				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート					<0.00010	<0.00010	<0.00010	2				
チアジニル					<0.001	<0.001	<0.001	2				
チウラム							<0.0002	1				
チオジカルブ							<0.0008	1				

検査項目	[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団				[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団				[事業主体名] 12 - 501 千葉県 九十九里地域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 東金浄水場				[浄水場名] 02 - 00 光浄水場				[浄水場名] 03 - 00 長柄浄水場			
	[水源名] 利根川水系利根川(分水工)				[水源名] 利根川水系利根川(栗山川)				[水源名] 利根川水系利根川(長柄ダム)			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 43,051 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 18,925 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 41,884 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル							<0.003	1				
チオベンカルブ							<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1				
テフリルトリオン					<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
トリクロビル					<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
トリクロルホン (DEP)							<0.00005	1				
トリシクラゾール					<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
トリフルラリン							<0.0006	1				
ナプロバミド							<0.0003	1				
パラコート					<0.00100	<0.00100	<0.00100	2				
ピペロホス							<0.000050	1				
ピラクロニル					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ピラゾキシフェン					<0.00010	<0.00010	<0.00010	2				
ピラゾリネート(ピラゾレート)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ピリダフェンチオン							<0.00005	1				
ピリプチカルブ							<0.0002	1				
ピロキロン							<0.0004	1				
フィプロニル					<0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
フェニトロチオン (MEP)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1				
フェリムゾン					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
フェンチオン (MPP)					<0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
フェントエート (PAP)							<0.00004	1				
フェントラザミド					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
フサライド					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ブタクロール					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブタミホス							<0.0001	1				
ブプロフェジン							<0.0002	1				
フルアジナム					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブレチラクロール					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
プロシミドン					<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
プロチオホス					<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
プロピコナゾール							<0.0005	1				
プロピザミド							<0.0005	1				
プロベナゾール					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
プロモブチド					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ベノミル					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ベンシクロン							<0.001	1				
ベンゾピシクロン					<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
ベンゾフェナップ					<0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
ベンタゾン					<0.002	<0.002	<0.002	2				
ベンディメタリン							<0.001	1				
ベンフラカルブ							<0.0002	1				
ベンフルラリン (ベスロジン)							<0.0001	1				
ベンプレセート					<0.0007	<0.0007	<0.0007	2				
ホスチアゼート					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
馬拉チオン(マラソン)							<0.0005	1				
メコブロップ (MCPP)							<0.0001	1				
メソミル							<0.0003	1				
メタラキシル							<0.0005	1				
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1				
メトミノストロビン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
メトリブジン					<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メフェナセート					<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
メプロニル					<0.001	<0.001	<0.001	2				
モリネート					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				

検査項目	[事業主体名] 12 - 502 千葉県 北千葉広域水道企業団				[事業主体名] 12 - 503 千葉県 東総広域水道企業団				[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合			
	[浄水場名] 01 - 00 北千葉浄水場				[浄水場名] 01 - 00 笹川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 柏井浄水場			
	[水源名] 利根川水系(江戸川)				[水源名] 利根川水系黒部川				[水源名] 利根川水系印旛沼			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム直接・ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 458,474 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 27,465 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 39,115 (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0002	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2, 2－DPA(ダラボン)							<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
2, 4－D(2, 4－PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
MCPA	<0.00030	<0.00030	<0.00030	5			<0.00030	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	5			<0.009	1	<0.009	<0.009	<0.009	4
アセフェート	<0.00080	<0.00080	<0.00080	5			<0.00080	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
アトラジン							<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アニロホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
アミトラズ							<0.00030	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
イソキサチオン							<0.00030	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
イソフェンホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5			<0.00003	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	5			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	4
イブレンホス (IBP)							<0.0009	1	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4
イミノクタジン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5			<0.00006	1	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4
インダノファン							<0.00030	1	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5			<0.0008	1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾエビ)							<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
オリサストロビン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
カズサホス	<0.000060	<0.000060	<0.000060	5			<0.00006	1	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4
カフェンストール							<0.00008	1	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5			<0.0030	1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4
カルバリル (NAC)							<0.0003	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルボフラン	<0.000050	<0.000050	<0.000050	5			<0.00005	1	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
キノクラミン (ACN)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	5			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	5			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	4
クミルロン							<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	5			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
グルホシネート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
クロメブロッブ							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロロニトロフェン (GNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	5			<0.000100	1	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4
クロロピリホス							<0.00020	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	5			<0.00001	1	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5			<0.00003	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0001	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ジクロロボス (DDVP)							<0.00008	1	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5			<0.0001	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5			<0.00004	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジチオカルバメート系農薬	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1				
ジチオビル							<0.00009	1	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5			<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	5			<0.00003	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジメタメトリン							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジメトエート							<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	5			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	4
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5			<0.00002	1				
チアジニル							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	5			<0.0008	1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4

検査項目	[事業主体名] 12 - 502 千葉県 北千葉広域水道企業団				[事業主体名] 12 - 503 千葉県 東総広域水道企業団				[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合			
	[浄水場名] 01 - 00 北千葉浄水場				[浄水場名] 01 - 00 笹川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 柏井浄水場			
	[水源名] 利根川水系(江戸川)				[水源名] 利根川水系黒部川				[水源名] 利根川水系印旛沼			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム直接・ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 458,474 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 27,465 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 39,115 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	5			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	4
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	5			<0.00002	1	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
トリクロビル							<0.00006	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
トリクロルホン (DEP)	<0.00030	<0.00030	<0.00030	5			<0.00040	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	5			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	5			<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4
ナプロバミド							<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
パラコート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4
ピペロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	5			<0.000050	1	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	5			<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ピラゾキシフェン	<0.00050	<0.00050	<0.00050	5			<0.00020	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピリプチカルブ							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン							<0.0004	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	5			<0.000005	1	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	5			<0.00010	1	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
フェリムゾン							<0.0010	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	5			<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	5			<0.00007	1	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4
フェントラザミド							<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フサライド							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン							<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
フルアジナム							<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロシミドン							<0.0009	1	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4
プロチオホス	<0.00040	<0.00040	<0.00040	5			<0.00009	1	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4
プロピコナゾール							<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロピザミド							<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	5			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンシクロン							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	5			<0.0009	1	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	5			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	5			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	4
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフルラリン (バスロジン)							<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンプレセート							<0.0007	1	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4
ホスチアゼート	<0.00030	<0.00030	<0.00030	5			<0.00020	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	5			<0.0005	1	<0.0070	<0.0070	<0.0070	4
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	5			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	5			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
メタラキシル							<0.0006	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	5			<0.00004	1	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
メトミノストロピン							<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
メトリブジン							<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
メプロニル							<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	5			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4

検査項目	[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合				[事業主体名] 12 - 506 千葉県 南房総広域水道企業団				[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団			
	[浄水場名] 04 - 00 北総浄水場				[浄水場名] 01 - 00 大多喜浄水場				[浄水場名] 01 - 00 大寺浄水場			
	[水源名] 利根川水系利根川				[水源名] 房総導水路				[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 19,296 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 31,582 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 90,952 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00080	<0.00080	<0.00080	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アニロホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アミトラズ	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4
イソフェンホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	4
イソペンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4
イミノクタジン	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾ'エビ)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
オキシン銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.020	<0.020	<0.020	4
カズサホス	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	<0.000600	<0.000600	<0.000600	4
カフェンストール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0030	<0.0030	<0.0030	2				
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルボフラン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	4
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
グルホシネート	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロロニトロフェン (GNP)	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4	<0.000100	<0.000100	<0.000100	2	<0.000100	<0.000100	<0.000100	4
クロロピリホス	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
シアノホス (CYAP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロロボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4
ジクワット	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジチオカルバメート系農薬					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ダイアジノン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	4
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート					<0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.100	<0.100	<0.100	4
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4

検査項目	[事業主体名] 12 - 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合					[事業主体名] 12 - 506 千葉県 南房総広域水道企業団					[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				
	[浄水場名] 04 - 00 北総浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大多喜浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大寺浄水場				
	[水源名] 利根川水系利根川					[水源名] 房総導水路					[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)				
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 19,296 (m ³) 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 31,582 (m ³) 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 90,952 (m ³) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	2		<0.003	<0.003	<0.003	4	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テフリルトリオン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4		<0.00002	<0.00002	<0.00002	2						
トリクロピル	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00006	<0.00006	<0.00006	2		<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	
トリクロロホン (DEP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00040	<0.00040	<0.00040	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2		<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
パラコート	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2						
ピベロホス	<0.000040	<0.000040	<0.000040	4		<0.000050	<0.000050	<0.000050	2		<0.000050	<0.000050	<0.000050	4	
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2						
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4		<0.00020	<0.00020	<0.00020	2		<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ピリダフェンチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
フィプロニル	<0.000010	<0.000010	<0.000010	4		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4		<0.00010	<0.00010	<0.00010	2		<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0010	<0.0010	<0.0010	2						
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4		<0.00006	<0.00006	<0.00006	2		<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4		<0.00007	<0.00007	<0.00007	2		<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	
プロチオホス	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4		<0.00009	<0.00009	<0.00009	2						
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンジクロロ	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゾビスクロロ	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4		<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		<0.0300	<0.0300	<0.0300	4	
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4	
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003	<0.003	<0.003	2		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ベンフラカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4		<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4		<0.0007	<0.0007	<0.0007	2		<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	
ホスチアゼート	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4		<0.00020	<0.00020	<0.00020	2		<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
メコブロッツ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4		<0.00004	<0.00004	<0.00004	2		<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4		<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	

検査項目	[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 02 - 00 十日市場浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
	[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 63.620 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
EPN	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
MCPA	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	4								
アセフェート	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
アニロホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
アミトラズ	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
イソフェンホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	4								
イブレンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4								
イミノクタジン	<0.00400	<0.00400	<0.00400	4								
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4								
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
エンドスルファン (ベンゾ'エビン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
オキサジクロメホン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
オリサストロビン	<0.020	<0.020	<0.020	4								
カズサホス	<0.000600	<0.000600	<0.000600	4								
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
カルボフラン	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4								
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	4								
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	4								
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
クロロニトロフェン (GNP)	<0.000100	<0.000100	<0.000100	4								
クロルピリホス	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
クロロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ジクロベニル (DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
ジクワット	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4								
シハロホップチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	4								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	<0.100	<0.100	<0.100	4								
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4								

検査項目	[事業主体名] 12 - 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団				[事業主体名] -				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 02 - 00 十日市場浄水場				[浄水場名] -				[浄水場名] -			
検査項目	[水源名] 小櫃川水系(小櫃川)				[水源名]				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]				[原水の種類]			
検査項目	[1日平均浄水量] 63.620 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	4								
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
テフリルトリオン												
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
トリクロルホン (DEP)	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4								
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
パラコート												
ピペロホス	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4								
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ピリダフェンチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
フェニトロチオン (MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
フェノピカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
フェントエート (PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4								
フェントラザミド	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4								
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゾピシクロン	<0.0300	<0.0300	<0.0300	4								
ベンゾフェナップ	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4								
ベンデメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4								
ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4								
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	4								
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								