

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>26 - 503 京都府<br>京都府  |           |           |     | [事業主体名]<br>26 - 503 京都府<br>京都府  |           |           |     | [事業主体名]<br>26 - 503 京都府<br>京都府  |           |           |     |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>宇治浄水場         |           |           |     | [浄水場名] 02 - 00<br>木津浄水場         |           |           |     | [浄水場名] 03 - 00<br>乙訓浄水場         |           |           |     |
|                                    | [水源名]<br>天ヶ瀬ダム                  |           |           |     | [水源名]<br>木津川                    |           |           |     | [水源名]<br>桂川                     |           |           |     |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム直接                 |           |           |     | [原水の種類]<br>表流水(自流)              |           |           |     | [原水の種類]<br>表流水(自流)              |           |           |     |
|                                    | [1日平均浄水量] 50,432 (m³)<br>浄水場出口水 |           |           |     | [1日平均浄水量] 35,590 (m³)<br>浄水場出口水 |           |           |     | [1日平均浄水量] 32,510 (m³)<br>浄水場出口水 |           |           |     |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数  | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数  | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数  |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12  | 0                               | 0         | 0         | 12  | 0                               | 0         | 0         | 12  |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |     |                                 |           |           |     |                                 |           |           |     |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12  |                                 |           | 0         | 12  |                                 |           | 0         | 12  |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4   | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4   | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 4   |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4   | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4   | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 4   |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.40                            | 0.20      | 0.30      | 4   | 1.00                            | 0.50      | 0.80      | 4   | 0.60                            | 0.30      | 0.50      | 4   |
| フッ素及びその化合物                         | 0.11                            | 0.08      | 0.09      | 4   | 0.08                            | <0.08     | <0.08     | 4   | <0.08                           | <0.08     | <0.08     | 4   |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4   | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4   | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 4   |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4   | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4   | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 4   |
| 1,4－ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4   | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 4   |
| ジクロロメタン                            | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 塩素酸                                | 0.16                            | 0.09      | 0.11      | 4   | 0.09                            | <0.06     | <0.06     | 4   | 0.11                            | <0.06     | <0.06     | 4   |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 4   |
| クロロホルム                             | 0.030                           | 0.002     | 0.011     | 12  | 0.026                           | 0.001     | 0.009     | 12  | 0.021                           | 0.002     | 0.010     | 12  |
| ジクロロ酢酸                             | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4   | 0.013                           | <0.003    | 0.005     | 4   | 0.006                           | <0.003    | 0.003     | 4   |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.01                            | <0.01     | <0.01     | 12  | 0.01                            | <0.01     | <0.01     | 12  | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 12  |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 4   |
| 総トリハロメタン                           | 0.035                           | 0.007     | 0.019     | 12  | 0.039                           | 0.008     | 0.019     | 12  | 0.029                           | 0.004     | 0.016     | 12  |
| トリクロロ酢酸                            | <0.003                          | <0.003    | <0.003    | 4   | 0.011                           | <0.003    | 0.004     | 4   | 0.007                           | <0.003    | 0.003     | 4   |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.011                           | 0.002     | 0.006     | 12  | 0.009                           | 0.003     | 0.006     | 12  | 0.007                           | 0.001     | 0.004     | 12  |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12  | 0.001                           | <0.001    | <0.001    | 12  | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12  |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4   | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4   | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 4   |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4   | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4   | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4   |
| アルミニウム及びその化合物                      | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 12  | 0.08                            | <0.02     | 0.03      | 12  | 0.10                            | <0.02     | 0.04      | 12  |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4   | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4   | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 4   |
| 銅及びその化合物                           | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4   | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4   | <0.10                           | <0.10     | <0.10     | 4   |
| ナトリウム及びその化合物                       | 12.0                            | 10.0      | 11.0      | 4   | 13.0                            | 8.7       | 11.0      | 4   | 9.0                             | 6.7       | 7.9       | 4   |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 8   | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   |
| 塩化物イオン                             | 17.0                            | 11.0      | 14.0      | 12  | 18.0                            | 9.1       | 13.0      | 12  | 12.0                            | 8.2       | 10.0      | 12  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 43                              | 38        | 41        | 4   | 41                              | 34        | 39        | 4   | 42                              | 28        | 36        | 4   |
| 蒸発残留物                              | 90                              | 72        | 83        | 4   | 101                             | 84        | 93        | 4   | 95                              | 49        | 76        | 4   |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4   | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4   | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 4   |
| ジェオスミン                             | 0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 9   | 0.000002                        | <0.000001 | <0.000001 | 9   | 0.000002                        | 0.000001  | 0.000001  | 9   |
| 2－メチルイソボルネオール                      | 0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 9   | 0.000002                        | <0.000001 | <0.000001 | 9   | 0.000002                        | <0.000001 | <0.000001 | 9   |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 4   |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4   | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4   | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 4   |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.0                             | 0.5       | 0.7       | 12  | 1.5                             | 0.8       | 1.0       | 12  | 0.8                             | 0.4       | 0.5       | 12  |
| pH値                                | 7.3                             | 7.0       | 7.2       | 12  | 7.4                             | 7.2       | 7.3       | 12  | 7.5                             | 7.2       | 7.3       | 12  |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 355 |                                 |           | 0         | 365 |                                 |           | 0         | 365 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 365 |                                 |           | 0         | 365 |                                 |           | 0         | 365 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12  | 0.6                             | <0.5      | <0.5      | 12  | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12  |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12  | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12  |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>26 - 504 京都府<br>亀岡市              |      |        |    | [事業主体名]<br>-                          |    |    |    | [事業主体名]<br>-                          |    |    |    |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|----|---------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 02 - 01<br>千代川浄水場                    |      |        |    | [浄水場名] -                              |    |    |    | [浄水場名] -                              |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>第1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9号取水<br>井 |      |        |    | [水源名]                                 |    |    |    | [水源名]                                 |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>深井戸水                             |      |        |    | [原水の種類]                               |    |    |    | [原水の種類]                               |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 429 (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水   |      |        |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m <sup>3</sup> )<br>浄水場出口水 |    |    |    |
|                                    | 最高                                          | 最低   | 平均     | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                                    | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                                           | 0    | 0      | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                             |      | 0      | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    |                                             |      | <0.001 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |                                             |      | 0.63   | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         |                                             |      | <0.08  | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 四塩化炭素                              |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロメタン                            |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ベンゼン                               |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 塩素酸                                |                                             |      | <0.06  | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| クロロ酢酸                              |                                             |      | <0.002 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| クロロホルム                             |                                             |      | <0.001 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             |                                             |      | <0.003 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         |                                             |      | <0.01  | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭素酸                                |                                             |      | <0.001 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           |                                             |      | <0.010 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            |                                             |      | <0.003 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         |                                             |      | <0.001 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ブロモホルム                             |                                             |      | <0.005 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           |                                             |      | <0.008 | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 8.2                                         | 8.0  | 8.1    | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |                                             |      | 34     | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 蒸発残留物                              |                                             |      | 70     | 1  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| ジェオスミン                             |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| フェノール類                             |                                             |      |        |    |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | <0.3                                        | <0.3 | <0.3   | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| pH値                                | 6.8                                         | 6.8  | 6.8    | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 味                                  |                                             |      | 0      | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 臭気                                 |                                             |      | 0      | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 色度                                 | <1.0                                        | <1.0 | <1.0   | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                                        | <0.1 | <0.1   | 2  |                                       |    |    |    |                                       |    |    |    |