

検査項目	[事業主体名] 29 - 001 奈良県 奈良市				[事業主体名] 29 - 001 奈良県 奈良市				[事業主体名] 29 - 002 奈良県 大和郡山市			
	[浄水場名] 01 - 00 木津浄水場				[浄水場名] 02 - 00 緑ヶ丘浄水場				[浄水場名] 01 - 00 北郡山浄水場			
	[水源名] 木津川				[水源名] 布目川・白砂川				[水源名] 深井戸水			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 7,975 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 93,653 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,330 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	6000	32	960	12	790	44	240	12	1	0	>0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	180.0	<1.0	72.0	12	82.0	9.0	37.0	12				
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.018	<0.004	0.007	12	0.011	<0.004	<0.004	12			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.60	0.80	12	0.70	0.40	0.60	12	0.14	<0.02	0.05	12
フッ素及びその化合物	0.11	0.07	0.09	12	0.10	0.06	0.08	12	0.10	<0.05	0.06	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.80	0.18	0.41	12	0.45	0.06	0.17	12			<0.01	1
鉄及びその化合物	0.80	0.14	0.44	12	0.80	0.17	0.41	12	4.60	1.70	2.75	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	13.5	6.2	10.5	12	7.9	5.5	6.8	12	17.2	15.4	16.5	12
マンガン及びその化合物	0.190	0.030	0.089	12	0.130	0.035	0.079	12	0.620	0.530	0.563	4
塩化物イオン	14.3	4.8	10.4	12	7.3	4.4	6.1	12	9.0	5.5	6.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	37	43	12	44	35	40	12	73	57	63	12
蒸発残留物	104	90	95	4	107	75	92	4	197	162	179	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	0.000009	<0.000001	0.000002	50	0.000010	<0.000001	0.000001	52			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	50	0.000003	<0.000001	<0.000001	52			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	3.2	1.3	1.9	50	2.8	1.4	2.0	52	0.5	0.3	0.4	12
pH値	7.6	7.2	7.4	50	7.6	7.1	7.3	52	7.5	6.9	7.2	12
味												
臭気			7	50			2	52			7	12
色度	22.0	3.6	9.3	50	20.0	5.2	11.0	52	21.9	4.5	11.6	12
濁度	28.0	1.5	7.2	50	10.0	2.1	4.9	52	6.6	0.2	1.6	12

検査項目	[事業主体名] 29 - 002 奈良県 大和郡山市				[事業主体名] 29 - 003 奈良県 橿原市				[事業主体名] 29 - 003 奈良県 橿原市			
	[浄水場名] 02 - 00 昭和浄水場				[浄水場名] 03 - 00 小槻配水地				[浄水場名] 05 - 00 一町配水池			
	[水源名] 深井戸水、県営水道				[水源名] 奈良県営水道受水				[水源名] 奈良県営水道受水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 11,053 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物	0.006	0.005	0.006	4								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	<0.02	0.09	12								
フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	12								
ホウ素及びその化合物			0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.002	1								
ジクロロメタン			<0.001	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1								
鉄及びその化合物	1.40	0.84	1.24	4								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物	54.9	37.1	44.1	12								
マンガン及びその化合物	0.530	0.370	0.468	4								
塩化物イオン	50.9	19.5	29.3	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67	60	64	12								
蒸発残留物	296	224	255	12								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	1.3	1.0	1.1	12								
pH値	7.6	7.1	7.3	12								
味												
臭気			7	12								
色度	22.4	14.1	19.3	12								
濁度	2.6	0.6	1.5	12								

検査項目	[事業主体名] 29 - 003 奈良県 橿原市					[事業主体名] 29 - 004 奈良県 大和高田市					[事業主体名] 29 - 005 奈良県 天理市				
	[浄水場名] 07 - 00 白檀配水場					[浄水場名] 01 - 00 大東配水場					[浄水場名] 01 - 00 豊井浄水場				
	[水源名] 奈良県営水道受水					[水源名] 奈良県営水道					[水源名] 大和川水系布留川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9,305 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌											1500	84	546	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)													0	4	
カドミウム及びその化合物											<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物											<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物											<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物											<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素											0.022	<0.004	0.009	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.37	0.24	0.33	4	
フッ素及びその化合物											0.10	0.08	0.09	4	
ホウ素及びその化合物											<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素											<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン											<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジクロロメタン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン											0.001	0.001	0.001	4	
ベンゼン											<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物											<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物											0.21	0.07	0.14	4	
鉄及びその化合物											0.37	0.26	0.29	4	
銅及びその化合物											<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物											6.8	6.1	6.4	4	
マンガン及びその化合物											0.096	0.051	0.070	4	
塩化物イオン											4.8	3.9	4.3	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											44	43	43	4	
蒸発残留物											96	79	85	4	
陰イオン界面活性剤											<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン											0.000002	<0.000001	0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤											<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類											<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)											2.4	1.4	2.0	4	
pH値											7.7	7.6	7.6	4	
味													0	4	
臭気													2	4	
色度											21.0	8.0	14.0	4	
濁度											6.9	5.4	6.3	4	

検査項目	[事業主体名] 29 - 005 奈良県 天理市					[事業主体名] 29 - 006 奈良県 桜井市					[事業主体名] 29 - 008 奈良県 御所市				
	[浄水場名] 02 - 00 杣之内浄水場					[浄水場名] 01 - 00 外山浄水場					[浄水場名] 02 - 00 櫛羅浄水場				
	[水源名] 深井戸					[水源名] 倉橋溜池、井戸、大和川水系					[水源名] 櫛羅原水				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 湖沼水・深井戸水・浅井戸水					[原水の種類] 深井戸水・浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 3,200 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 8,289 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,564 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌			23	1		>300	>300	>300	12				3	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													0.0	1	
大腸菌(定性)			0	1				12	12						
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1	
セレン及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
鉛及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物			0.003	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
六価クロム化合物			<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
亜硝酸態窒素			<0.004	1		0.007	0.005	0.006	2				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.02	1		0.53	0.46	0.50	2				0.21	1	
フッ素及びその化合物			0.11	1		0.09	0.07	0.08	2				0.13	1	
ホウ素及びその化合物			<0.1	1		<0.1	<0.1	<0.1	2				0.7	1	
四塩化炭素			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
ジクロロメタン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
トリクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1		0.06	0.04	0.05	2				<0.01	1	
鉄及びその化合物			<0.90	1		0.26	0.20	0.23	2				<0.09	1	
銅及びその化合物			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物			26.0	1		6.8	6.1	6.5	2				36.5	1	
マンガン及びその化合物			<0.330	1		0.040	0.030	0.035	2				0.190	1	
塩化物イオン			4.4	1		6.1	4.4	5.5	12				35.8	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			78	1		56	53	55	2				141	1	
蒸発残留物			188	1		135	96	116	2				274	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1	
ジェオスミン			<0.000001	1		0.000002	0.000001	0.000002	2				0.000039	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1	
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)			0.8	1		4.2	<1.2	2.0	12				0.4	1	
pH値			7.7	1		8.1	7.5	7.8	12				6.9	1	
味															
臭気			3	1				3	12				3	1	
色度			17.0	1		32.0	<5.0	10.0	12				1.2	1	
濁度			3.3	1		23.6	<1.0	4.6	12				0.5	1	

検査項目	[事業主体名] 29 - 009 奈良県 生駒市				[事業主体名] 29 - 009 奈良県 生駒市				[事業主体名] 29 - 010 奈良県 広陵町			
	[浄水場名] 01 - 02 山崎浄水場				[浄水場名] 03 - 00 真弓浄水場				[浄水場名] 01 - 00 南郷浄水場			
	[水源名] 山崎浄水場系統地下水源				[水源名] 真弓浄水場系統地下水源				[水源名] 混合原水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,266 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,132 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			5	1			2	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1			0.0	1				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			0.00000	1			0.00000	1				
水銀及びその化合物			0.00000	1			0.00000	1				
セレン及びその化合物			0.000	1			0.000	1				
鉛及びその化合物			0.000	1			0.000	1				
ヒ素及びその化合物			0.000	1			0.001	1				
六価クロム化合物			0.000	1			0.000	1				
亜硝酸態窒素			0.000	1			0.000	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.000	1			0.000	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.11	1			0.49	1				
フッ素及びその化合物			0.38	1			0.19	1				
ホウ素及びその化合物			0.3	1			0.2	1				
四塩化炭素			0.0000	1			0.0000	1				
1,4-ジオキサン			0.000	1			0.000	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.000	1			0.000	1				
ジクロロメタン			0.000	1			0.000	1				
テトラクロロエチレン			0.000	1			0.000	1				
トリクロロエチレン			0.000	1			0.000	1				
ベンゼン			0.000	1			0.000	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.00	1			0.00	1				
アルミニウム及びその化合物			0.00	1			0.00	1				
鉄及びその化合物			0.53	1			1.72	1				
銅及びその化合物			0.00	1			0.00	1				
ナトリウム及びその化合物			27.0	1			25.0	1				
マンガン及びその化合物			0.129	1			0.233	1				
塩化物イオン			12.1	1			12.3	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			55	1			49	1				
蒸発残留物			179	1			178	1				
陰イオン界面活性剤			0.00	1			0.00	1				
ジェオスミン			0.000000	1			0.000000	1				
2-メチルイソボルネオール			0.000000	1			0.000000	1				
非イオン界面活性剤			0.000	1			0.000	1				
フェノール類			0.0000	1			0.0000	1				
有機物(TOCの量)			0.1	1			0.2	1				
pH値			6.4	1			6.4	1				
味												
臭気			7	1			0	1				
色度			3.3	1			2.0	1				
濁度			0.7	1			2.6	1				

検査項目	[事業主体名] 29 - 011 奈良県 田原本町				[事業主体名] 29 - 011 奈良県 田原本町				[事業主体名] 29 - 012 奈良県 五條市			
	[浄水場名] 01 - 00 田原本町浄水場				[浄水場名] 01 - 01 田原本町配水場				[浄水場名] 01 - 00 小島浄水場			
	[水源名] 泉水				[水源名] 泉水				[水源名] 紀の川水系紀の川			
	[原水の種類] 浄水受水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,617 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									300	14	145	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											12	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.24	1
フッ素及びその化合物											0.05	1
ホウ素及びその化合物											0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.002	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物											0.01	1
アルミニウム及びその化合物											0.01	1
鉄及びその化合物											0.04	1
銅及びその化合物											0.01	1
ナトリウム及びその化合物											4.9	1
マンガン及びその化合物											0.012	1
塩化物イオン									5.6	2.8	4.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											43	1
蒸発残留物											70	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール									0.000014	0.000003	0.000006	10
非イオン界面活性剤											<0.005	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									1.3	0.7	0.9	12
pH値									7.9	7.3	7.6	12
味												
臭気											3	12
色度									5.6	1.7	3.0	12
濁度									5.2	0.5	1.4	12

検査項目	[事業主体名] 29 - 013 奈良県 斑鳩町					[事業主体名] 29 - 013 奈良県 斑鳩町					[事業主体名] 29 - 014 奈良県 王寺町				
	[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場					[浄水場名] 02 - 00 三井浄水場					[浄水場名] 01 - 00 第2浄水場				
	[水源名] 地下水					[水源名] 地下水					[水源名] 深井戸				
	[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市				[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市				[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市			
	[浄水場名] 01 - 00 新庄浄水場				[浄水場名] 02 - 00 兵家浄水場				[浄水場名] 03 - 00 竹内浄水場			
検査項目	[水源名] 大和川水系(高田川)				[水源名] 大和川水系(太田川)				[水源名] 大和川水系(熊谷川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・湖沼水・浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 6,549 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,783 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,691 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	>300	6	144	12	282	14	67	12	236	13	59	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			11	12			10	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00300	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.005	1			0.005	1			0.009	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.93	1			0.69	1			0.73	1
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.07	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			<0.0	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.00	1			<0.00	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物			0.07	1			0.04	1			0.02	1
鉄及びその化合物			0.10	1			0.12	1			0.15	1
銅及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1			<0.00	1
ナトリウム及びその化合物			5.9	1			7.0	1			9.3	1
マンガン及びその化合物			0.019	1			0.049	1			0.053	1
塩化物イオン	7.6	3.2	4.7	12	4.6	3.6	4.1	12	10.3	5.4	7.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			47	1			42	1			59	1
蒸発残留物			110	1			92	1			124	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000004	1			0.000002	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	3.8	0.5	1.7	12	2.4	0.9	1.4	12	2.4	1.2	1.7	12
pH値	9.2	7.4	8.0	12	8.1	7.1	7.7	12	8.6	7.7	8.1	12
味												
臭気			2	12			2	12			2	12
色度	24.0	1.7	6.8	12	9.8	2.2	5.6	12	8.6	4.4	8.1	12
濁度	17.8	0.8	3.9	12	11.4	1.4	4.9	12	3.4	0.9	2.7	12

検査項目	[事業主体名] 29 - 015 奈良県 葛城市				[事業主体名] 29 - 016 奈良県 大淀町				[事業主体名] 29 - 017 奈良県 下市町			
	[浄水場名] 04 - 00 平岡受配水池				[浄水場名] 01 - 00 桜ヶ丘浄水場				[浄水場名] 01 - 00 下市町浄水場			
	[水源名] 浄水受水				[水源名] 紀ノ川水系紀ノ川				[水源名] 紀ノ川水系(吉野川)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] 8,030 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,542 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					300	5	102	12			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							12	12			0	1
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.29	1			0.21	1
フッ素及びその化合物							<0.05	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物							0.1	1			0.0	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン							<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物							<0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物							0.01	1			0.02	1
銅及びその化合物							<0.01	1			<0.00	1
ナトリウム及びその化合物							4.5	1			3.8	1
マンガン及びその化合物							0.003	1			0.010	1
塩化物イオン					4.7	2.9	3.8	12			3.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							40	1			40	1
蒸発残留物							62	1			67	1
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール					0.000012	<0.000001	0.000002	52			0.000002	1
非イオン界面活性剤							<0.005	1			<0.005	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					1.1	0.6	0.7	12			0.7	1
pH値					8.6	7.3	7.7	12			7.8	1
味												
臭気							3	12			3	1
色度					4.7	1.4	2.1	12			2.1	1
濁度					3.5	0.4	1.0	12			1.5	1

検査項目	[事業主体名] 29 - 019 奈良県 三宅町					[事業主体名] 29 - 020 奈良県 三郷町					[事業主体名] 29 - 021 奈良県 平群町				
	[浄水場名] 01 - 00 三宅町浄水場					[浄水場名] 01 - 00 信貴ヶ丘浄水場					[浄水場名] 04 - 01 県水受水池				
	[水源名] 地下水浄水受水					[水源名] 県水受水					[水源名] 浄水受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 2,016 (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 29 - 022 奈良県 宇陀市					[事業主体名] 29 - 023 奈良県 高取町					[事業主体名] 29 - 024 奈良県 河合町				
	[浄水場名] 03 - 00 山路県水受水池					[浄水場名] 01 - 00 高取町第1受水場					[浄水場名] 01 - 00 河合町第2浄水場				
	[水源名] 県水受水					[水源名] 奈良県営水道					[水源名] 県水・深井戸				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水				
	[1日平均浄水量] 6,600 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 29 - 025 奈良県 香芝市					[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町					[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				
	[浄水場名] 01 - 00 奈良県営水道					[浄水場名] 01 - 00 飯貝浄水場					[浄水場名] 02 - 00 南院谷浄水場				
検査項目	[水源名] 吉野川					[水源名] 吉野川、藤田川					[水源名] 南院谷、岩倉				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,513 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 254 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								51	1				68	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								1	1				1	1	
カドミウム及びその化合物								<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物								<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素								<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.16	1				0.14	1	
フッ素及びその化合物								<0.05	1				<0.05	1	
ホウ素及びその化合物								<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素								<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン								<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								<0.002	1				<0.002	1	
ジクロロメタン								<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物								<0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物								<0.01	1				0.01	1	
鉄及びその化合物								<0.01	1				0.07	1	
銅及びその化合物								<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物								3.6	1				5.0	1	
マンガン及びその化合物								0.006	1				0.008	1	
塩化物イオン								2.7	1				2.7	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								38	1				26	1	
蒸発残留物								62	1				72	1	
陰イオン界面活性剤								<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン								<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール						0.000010	<0.000001	0.000004	12				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤								<0.005	1				<0.005	1	
フェノール類								<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)								0.8	1				1.3	1	
pH値								7.3	1				7.4	1	
味															
臭気								8	1				8	1	
色度								1.9	1				5.1	1	
濁度								1.0	1				1.8	1	

検査項目	[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町			
	[浄水場名] 03 - 00 南大野浄水場				[浄水場名] 04 - 00 国栖浄水場				[浄水場名] 05 - 00 三色野浄水場			
	[水源名] 紀の川				[水源名] 高見川				[水源名] 殿川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 51 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 174 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 46 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			24	1			110	1			38	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			1	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.26	1			0.17	1			0.15	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.0	1			4.0	1			3.9	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			2.8	1			2.9	1			2.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			44	1			36	1			23	1
蒸発残留物			70	1			54	1			58	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			0.8	1			0.7	1
pH値			7.6	1			7.7	1			7.6	1
味												
臭気			8	1			8	1			0	1
色度			0.9	1			2.2	1			2.8	1
濁度			0.4	1			0.4	1			0.6	1

検査項目	[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町			
	[浄水場名] 06 - 00 柳浄水場				[浄水場名] 07 - 00 香束第1浄水場				[浄水場名] 08 - 00 香束第2浄水場			
	[水源名] 柳川、文出川				[水源名] 香束川				[水源名] 奥香束川			
	[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 113 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 46 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 40 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			68	1			31	1			112	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			1	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.70	1			0.21	1			0.19	1
フッ素及びその化合物			0.12	1			0.18	1			0.11	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.07	1			0.02	1			0.03	1
鉄及びその化合物			0.07	1			0.04	1			0.06	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.3	1			6.6	1			6.3	1
マンガン及びその化合物			0.004	1			0.004	1			0.007	1
塩化物イオン			3.0	1			4.0	1			3.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			52	1			30	1			39	1
蒸発残留物			100	1			84	1			91	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.9	1			1.1	1			1.1	1
pH値			7.7	1			7.4	1			7.4	1
味												
臭気			8	1			8	1			8	1
色度			5.3	1			4.7	1			4.7	1
濁度			3.8	1			1.4	1			1.8	1

検査項目	[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町				[事業主体名] 29 - 026 奈良県 吉野町			
	[浄水場名] 09 - 00 西谷浄水場				[浄水場名] 10 - 00 喜佐谷浄水場				[浄水場名] 11 - 00 三津浄水場			
	[水源名] 新鹿路トンネル湧水、竜門川				[水源名] 喜佐谷川				[水源名] 三津川			
	[原水の種類] その他・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 69 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			16	1			40	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			1	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.52	1			0.47	1			0.57	1
フッ素及びその化合物			0.13	1			<0.05	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			0.02	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			9.1	1			4.7	1			4.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
塩化物イオン			3.8	1			2.5	1			2.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			70	1			23	1			45	1
蒸発残留物			114	1			59	1			84	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.5	1			0.8	1
pH値			7.8	1			7.5	1			7.5	1
味												
臭気			0	1			8	1			0	1
色度			<0.5	1			1.7	1			2.4	1
濁度			<0.1	1			0.5	1			0.5	1

検査項目	[事業主体名] 29 - 027 奈良県 上牧町					[事業主体名] 29 - 028 奈良県 明日香村					[事業主体名] 29 - 029 奈良県 川西町				
	[浄水場名] 01 - 00 上牧町水道部内配水地					[浄水場名] 01 - 00 明日香村配水場					[浄水場名] 01 - 01 川西浄水場				
	[水源名] 泉水受水					[水源名] 奈良県営水道					[水源名] 結崎				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 5,536 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水					[1日平均浄水量] (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	550	68	218	12											
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	290.0	27.0	105.0	12											
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12											
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12											
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12											
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12											
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12											
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12											
亜硝酸態窒素	0.005	<0.001	0.002	12											
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38	0.19	0.26	12											
フッ素及びその化合物	0.06	0.05	0.06	12											
ホウ素及びその化合物	<0.0	<0.0	<0.0	12											
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12											
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
塩素酸	<0.01	<0.01	<0.01	12											
クロロ酢酸															
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12											
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12											
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12											
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12											
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12											
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12											
アルミニウム及びその化合物	0.19	<0.01	0.03	12											
鉄及びその化合物	0.21	0.02	0.04	12											
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12											
ナトリウム及びその化合物	5.1	3.5	4.4	12											
マンガン及びその化合物	0.022	0.004	0.008	12											
塩化物イオン	5.5	3.5	4.4	12											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	31	40	12											
蒸発残留物	73	57	68	4											
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	4											
ジェオスミン	0.000007	<0.000001	<0.000001	12											
2-メチルイソボルネオール	0.000021	0.000000	0.000008	12											
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4											
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4											
有機物(TOCの量)	1.2	0.6	0.9	12											
pH値	8.5	7.7	7.9	12											
味															
臭気															
色度	8.6	1.2	2.6	12											
濁度	5.6	0.5	1.4	12											

検査項目	[事業主体名] 29 - 030 奈良県 安堵町					[事業主体名] 29 - 031 奈良県 奈良市(都祁上水道)					[事業主体名] 29 - 031 奈良県 奈良市(都祁上水道)				
	[浄水場名] 02 - 00 安堵町配水場					[浄水場名] 01 - 00 都祁浄水場					[浄水場名] 02 - 00 北部浄水場				
	[水源名] 泉水受水					[水源名] 淀川水系					[水源名] 淀川水系				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,989 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						670	12	150	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						53.0	<1.0	9.0	12						
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00010	<0.00010	<0.00010	12						
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12						
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12						
ヒ素及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12						
六価クロム化合物						<0.001	<0.001	<0.001	12						
亜硝酸態窒素						0.022	<0.004	<0.004	12						
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.70	0.40	0.60	12						
フッ素及びその化合物						0.12	0.05	0.07	12						
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	12						
四塩化炭素						<0.0001	<0.0001	<0.0001	4						
1,4-ジオキサン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
ジクロロメタン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	12						
アルミニウム及びその化合物						0.10	0.01	0.06	12						
鉄及びその化合物						0.30	0.07	0.18	12						
銅及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	12						
ナトリウム及びその化合物						8.0	5.2	6.5	12						
マンガン及びその化合物						0.085	0.018	0.052	12						
塩化物イオン						7.5	4.4	6.0	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						44	30	36	12						
蒸発残留物						127	79	95	4						
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4						
ジェオスミン						0.000002	<0.000001	<0.000001	12						
2-メチルイソボルネオール						0.000001	<0.000001	<0.000001	12						
非イオン界面活性剤						<0.005	<0.005	<0.005	4						
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						
有機物(TOCの量)						2.6	1.6	2.0	12						
pH値						7.5	7.2	7.3	12						
味															
臭気								2	12						
色度						14.0	4.7	8.7	12						
濁度						4.4	1.7	2.8	12						