

検査項目	[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市				
	[浄水場名] 01 - 01 道原浄水場					[浄水場名] 02 - 01 井手浦浄水場					[浄水場名] 03 - 01 畑浄水場				
	[水源名] 道原貯水池					[水源名] 油木、ます淵、耶馬溪貯水池、山国 川、紫川					[水源名] 畑貯水池				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接・ダム放流・その他					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 2,928 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 130,775 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14,637 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	290	10	83	16		520	25	170	16		350	15	120	16	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	60.0	<1.0	13.0	16		69.0	<1.0	11.0	16		6.0	<1.0	2.0	16	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.005	0.003	0.004	4		0.001	<0.001	<0.001	4		0.006	0.002	0.004	4	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜硝酸態窒素	0.019	<0.004	0.006	16		0.004	<0.004	<0.004	16		0.051	<0.004	0.013	16	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.87	0.51	0.66	4		0.63	0.35	0.48	4		0.93	0.45	0.62	4	
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	4		<0.05	<0.05	<0.05	4		0.06	0.05	0.06	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.14	0.01	0.04	16		0.34	<0.01	0.11	16		0.13	0.04	0.08	16	
鉄及びその化合物	0.17	0.05	0.09	16		0.36	<0.01	0.10	16		0.19	0.06	0.13	16	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		0.02	<0.01	0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	7.0	5.0	6.0	4		6.0	5.0	5.5	4		12.0	7.0	8.5	4	
マンガン及びその化合物	0.071	0.016	0.019	16		0.052	0.002	0.027	16		0.180	0.009	0.036	16	
塩化物イオン	7.0	5.0	6.6	16		7.0	4.0	5.1	16		11.0	8.0	8.8	16	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	26	34	16		43	27	39	16		60	36	46	16	
蒸発残留物	77	59	66	4		88	70	78	4		88	76	82	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000009	<0.000001	0.000002	16		0.000002	<0.000001	<0.000001	16		0.000007	<0.000001	0.000002	16	
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	16		0.000002	<0.000001	<0.000001	16		0.000007	<0.000001	0.000001	16	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		0.020	<0.005	0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.9	1.1	1.4	16		1.5	1.0	1.3	16		1.9	1.3	1.5	16	
pH値	7.9	7.0	7.5	16		7.9	7.0	7.5	16		7.7	7.0	7.3	16	
味															
臭気			2	16				2	16				2	16	
色度	4.4	1.0	3.1	16		6.9	2.5	4.2	16		4.7	1.9	3.1	16	
濁度	6.8	1.4	3.4	16		9.0	1.2	2.8	16		5.1	<0.1	3.2	16	

検査項目	[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 001 福岡県 北九州市					[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市				
	[浄水場名] 04 - 01 穴生浄水場					[浄水場名] 05 - 01 本城浄水場					[浄水場名] 01 - 00 多々良浄水場				
	[水源名] 遠賀川、頓田貯水池、力丸貯水池					[水源名] 遠賀川、頓田貯水池					[水源名] 多々良川水源(長谷ダム水源と混合)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)・ダム直接・ダム放流				
	[1日平均浄水量] 98,475 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 65,097 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 72,134 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	40000	130	5800	16		49000	58	7200	16		3800	54	560	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	550.0	<1.0	56.0	16		34.0	<1.0	8.0	16		340.0	4.1	61.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	0.040	<0.004	0.017	16		0.056	<0.007	0.022	16		0.009	<0.004	0.005	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.07	0.28	0.63	4		0.53	0.22	0.35	4		0.77	0.31	0.59	4	
フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	4		0.10	0.09	0.09	4		0.09	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.43	0.04	0.17	16		0.17	0.04	0.10	16		0.36	0.07	0.16	12	
鉄及びその化合物	0.55	0.04	0.27	16		0.25	0.07	0.14	16		0.45	0.12	0.23	12	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	32.0	12.0	21.8	4		26.0	17.0	22.3	4		24.0	10.0	17.5	4	
マンガン及びその化合物	0.100	0.026	0.050	16		0.170	0.014	0.056	16		0.049	0.011	0.028	12	
塩化物イオン	20.0	7.0	12.7	16		17.0	10.0	13.6	16		27.0	9.9	19.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	112	55	81	16		100	74	89	16		79	52	71	12	
蒸発残留物	230	136	177	4		184	144	168	4		155	90	137	12	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000005	<0.000001	0.000002	16		0.000014	<0.000001	0.000004	16		0.000009	0.000002	0.000004	12	
2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	0.000001	16		0.000069	<0.000001	0.000015	16		0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	3.4	1.5	2.4	16		4.2	2.3	3.0	16		2.9	1.4	1.9	12	
pH値	9.1	7.3	7.9	16		9.0	7.6	8.4	16		9.0	7.2	8.0	252	
味															
臭気			2	16				2	16				7	252	
色度	110.0	3.8	21.0	16		14.0	4.1	6.9	16		48.0	6.0	17.0	252	
濁度	23.0	1.3	10.0	16		11.0	4.1	6.9	16		26.0	1.5	5.2	252	

検査項目	[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市					[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市					[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市				
	[浄水場名] 02 - 01 高宮浄水場					[浄水場名] 03 - 00 乙金浄水場					[浄水場名] 04 - 00 夫婦石浄水場				
	[水源名] 南畑ダム水源(那珂川水源と混合)					[水源名] 江川ダム水源(那珂川水源と混合)					[水源名] 室見川水源(曲淵ダム水源背振ダム水源他)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水・ダム直接・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 74,447 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 62,212 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 93,095 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	3400	90	550	12		130	11	60	12		110	12	55	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1700.0	4.1	220.0	12		<1.0	<1.0	<1.0	12		390.0	4.1	52.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.003	0.002	0.003	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.39	0.45	4		0.99	0.71	0.81	4		0.49	0.32	0.41	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.45	0.05	0.20	12		1.70	0.11	0.54	12		0.29	0.04	0.12	12	
鉄及びその化合物	0.42	0.06	0.19	12		1.30	0.09	0.47	12		0.31	0.06	0.14	12	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	10.0	6.0	8.5	4		8.0	5.0	6.5	4		8.0	5.0	6.8	4	
マンガン及びその化合物	0.200	0.012	0.060	12		0.130	0.007	0.033	12		0.180	0.015	0.058	12	
塩化物イオン	26.8	5.2	12.7	12		8.2	4.0	6.7	12		7.8	4.2	6.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	20	35	12		62	37	49	12		37	23	31	12	
蒸発残留物	134	58	85	12		223	66	112	12		84	60	73	12	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.4	0.9	1.1	12		1.0	0.6	0.8	12		1.4	0.7	1.1	12	
pH値	7.8	7.2	7.4	251		8.7	7.3	7.7	251		8.1	7.3	7.6	251	
味															
臭気			7	251				2	251				2	251	
色度	100.0	5.0	13.0	251		45.0	2.0	8.0	251		110.0	5.0	11.0	251	
濁度	130.0	0.9	6.9	251		77.0	0.8	8.0	251		62.0	1.4	3.8	251	

検査項目	[事業主体名] 40 - 002 福岡県 福岡市					[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市					[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市				
	[浄水場名] 05 - 00 瑞梅寺浄水場					[浄水場名] 01 - 00 大島水源センター					[浄水場名] 02 - 00 ありあけ浄水場				
	[水源名] 瑞梅寺ダム水源					[水源名] 深井戸水					[水源名] 菊池川				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 9,955 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,071 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 17,179 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	590	13	140	12		16	0	4	12		710	111	233	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	64.0	<1.0	16.0	12											
大腸菌(定性)								0	12				12	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		0.010	<0.002	0.003	4	
亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		0.018	<0.001	0.006	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89	0.72	0.79	4		1.90	1.90	1.90	4		2.30	1.20	1.80	12	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.05	<0.05	<0.05	4		0.28	0.11	0.20	12	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸						0.11	0.05	0.08	4		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブロモクロロメタン						<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸						0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.020	<0.020	<0.020	4	
ブロモジクロロメタン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.31	0.05	0.14	12		<0.01	<0.01	<0.01	4		0.59	0.07	0.29	24	
鉄及びその化合物	0.32	0.06	0.16	12		0.05	0.03	0.04	4		0.13	<0.03	0.07	24	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	8.0	6.0	7.2	4		14.0	13.0	13.5	4		15.4	6.5	12.1	12	
マンガン及びその化合物	0.086	0.015	0.029	12		<0.001	<0.001	<0.001	4		0.025	<0.005	0.011	24	
塩化物イオン	7.9	6.3	7.2	12		41.0	11.0	36.0	12		12.8	6.2	9.5	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	29	36	12		133	124	130	4		54	37	49	12	
蒸発残留物	96	72	82	12		312	258	276	4		151	96	131	12	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000005	0.000001	0.000002	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000005	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.1	0.7	0.8	12		<0.3	<0.3	<0.3	12		1.9	0.5	0.9	24	
pH値	8.1	7.0	7.6	251		7.4	7.4	7.4	12		7.6	7.0	7.4	24	
味															
臭気			2	251				0	12				2	24	
色度	28.0	6.0	10.0	251		0.6	<0.5	<0.5	12		7.0	1.3	3.0	24	
濁度	42.0	2.2	5.7	251		<0.1	<0.1	<0.1	12		3.7	0.9	2.1	24	

検査項目	[事業主体名] 40 - 003 福岡県 大牟田市					[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市					[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市				
	[浄水場名] 03 - 00 甘木配水池					[浄水場名] 01 - 01 放光寺浄水場					[浄水場名] 02 - 01 受水系(藤山配水池)				
	[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水					[水源名] 筑後川					[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 14,428 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 60,322 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 13,914 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12		37000	220	6044	12		0	0	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						1000.0	3.0	170.0	12						
大腸菌(定性)			0	12									0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	12		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4		0.004	0.002	0.003	12		0.002	0.001	0.002	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		0.009	<0.004	0.005	12		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	<0.10	0.60	4		0.70	<0.20	0.60	12		0.80	0.30	0.60	4	
フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.10	4		0.12	0.06	0.10	12		0.12	0.09	0.10	4	
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4		0.1	<0.1	<0.1	12		0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	12		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	0.14	0.06	0.10	4							0.10	0.04	0.06	4	
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4							<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム	0.013	0.003	0.008	12							0.011	0.004	0.007	4	
ジクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	4							<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12							<0.01	<0.01	<0.01	4	
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン	0.024	0.010	0.017	12							0.021	0.011	0.016	4	
トリクロロ酢酸	0.009	0.003	0.006	4							0.006	0.003	0.004	4	
ブロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	12							0.007	0.004	0.006	4	
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12							<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド	0.002	0.002	0.002	4							0.002	0.002	0.002	4	
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4		1.80	0.07	0.38	12		0.04	0.02	0.03	4	
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		1.80	0.09	0.39	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	15.0	8.0	12.0	4		13.0	4.0	10.0	12		15.0	9.0	12.0	4	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.093	0.011	0.032	12		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	14.0	7.0	12.0	12		12.0	3.0	9.0	12		14.0	6.0	11.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	35	45	4		54	30	46	12		52	40	47	4	
蒸発残留物	137	82	122	4		140	100	127	12		138	103	122	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	12		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	<0.000001	0.000001	12		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000001	<0.000001	<0.000001	12		0.000002	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		0.005	<0.005	<0.005	12		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	12		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.9	<0.4	0.6	12		2.0	0.7	1.1	12		0.8	0.4	0.6	12	
pH値	7.7	7.6	7.6	12		8.5	7.2	7.7	12		7.7	7.5	7.6	12	
味			0	12									0	12	
臭気			0	12				2	12				0	12	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12		21.0	4.1	8.6	12		<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		33.0	3.0	8.2	12		<0.1	<0.1	<0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 004 福岡県 久留米市					[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市					[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市				
	[浄水場名] 02 - 02 受水系(西部配水池)					[浄水場名] 01 - 00 尾崎水源地					[浄水場名] 02 - 00 打向浄水場				
	[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水					[水源名] 遠賀川表流水外1水源混合					[水源名] 遠賀川水系八木山川力丸ダム				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 3,874 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 11,001 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 3,218 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	12		13000	1600	6725	4		420	19	197	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						240.0	23.0	140.8	4		4.0	<1.0	1.8	4	
大腸菌(定性)			0	12											
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4		0.058	0.006	0.027	4		0.011	<0.004	0.005	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.60	0.70	4		1.20	0.80	0.98	4		0.87	0.58	0.68	4	
フッ素及びその化合物	0.12	<0.05	0.08	4		0.12	0.10	0.11	4		0.05	<0.05	<0.05	4	
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.005	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.004	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.002	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸	0.06	<0.04	0.04	4											
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4											
クロロホルム	0.007	0.002	0.004	4											
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4											
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4											
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4											
総トリハロメタン	0.012	0.007	0.009	4											
トリクロロ酢酸	0.004	<0.002	0.002	4											
ブロモジクロロメタン	0.004	0.003	0.004	4											
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ホルムアルデヒド	0.001	<0.001	<0.001	4											
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4		0.88	0.18	0.42	4		0.17	0.03	0.08	4	
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		0.71	0.32	0.55	4		0.21	0.04	0.10	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	14.0	5.0	10.0	4		36.0	17.0	26.5	4		9.0	5.0	6.8	4	
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.200	0.052	0.116	4		0.029	0.019	0.023	4	
塩化物イオン	14.0	6.0	11.0	12		18.1	7.7	13.4	4		9.0	6.0	7.8	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	27	42	4		112	84	101	4		65	47	59	4	
蒸発残留物	135	64	110	4		282	179	237	4		98	78	90	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4		0.000004	0.000003	0.000003	3		0.000002	<0.000001	0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	4		0.000003	0.000002	0.000002	3		0.000009	<0.000001	0.000003	4	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	1.0	0.3	0.6	12		2.7	1.3	1.8	4		2.0	1.2	1.5	4	
pH値	7.6	7.5	7.6	12		7.9	7.5	7.7	4		7.8	7.0	7.4	4	
味			0	12											
臭気			0	12				2	4				2	4	
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12		21.0	9.0	12.5	4		6.2	2.4	4.0	4	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12		15.0	4.6	7.8	4		4.3	0.7	2.9	4	

検査項目	[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市					[事業主体名] 40 - 005 福岡県 直方市					[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				
	[浄水場名] 03 - 00 尾崎浄水場					[浄水場名] 04 - 00 内ヶ磯浄水場					[浄水場名] 01 - 00 鯉田浄水場				
	[水源名] 遠賀川水系遠賀川尾崎貯水池					[水源名] 遠賀川水系福地川福智山ダム					[水源名] 鯉田水源				
	[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] ダム直接					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 2,339 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,370 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 9,608 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1200	46	549	4		910	24	318	4		7000	2500	4750	2	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	17.0	<1.8	5.3	4		7.8	<1.8	3.0	4		920.0	350.0	635.0	2	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	4		0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4		0.050	<0.005	0.025	2	
亜硝酸態窒素	0.024	0.008	0.015	4		<0.004	<0.004	<0.004	4		0.028	0.014	0.021	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.50	0.58	4		0.50	0.40	0.43	4		0.90	0.50	0.70	2	
フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.09	4		<0.08	<0.08	<0.08	4		0.11	<0.08	<0.08	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン			<0.005	1				<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1				<0.004	1		<0.004	<0.004	<0.004	2	
ジクロロメタン			<0.002	1				<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.32	0.07	0.20	4		0.83	0.04	0.25	4		0.29	0.28	0.29	2	
鉄及びその化合物	0.12	0.04	0.07	4		0.34	0.03	0.13	4		0.41	0.35	0.38	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	25.0	17.0	21.2	4		7.0	5.0	6.0	4		26.0	21.4	23.7	2	
マンガン及びその化合物	0.072	0.034	0.057	4		0.420	0.030	0.170	4		0.068	0.053	0.061	2	
塩化物イオン	13.3	10.0	12.4	4		8.4	7.1	7.9	4		12.0	10.7	11.4	2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	95	81	92	4		33	25	29	4		111	81	96	2	
蒸発残留物	270	193	223	4		86	74	79	4		223	182	203	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	0.000004	0.000003	0.000004	3				0.000002	1		0.000003	0.000003	0.000003	2	
2-メチルイソボルネオール	0.000017	0.000005	0.000012	3				<0.000001	1		0.000004	0.000002	0.000003	2	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	2.1	1.2	1.6	4		1.5	1.1	1.3	4		2.4	1.5	2.0	2	
pH値	8.9	7.8	8.3	4		7.7	7.2	7.5	4		7.7	7.4	7.6	2	
味															
臭気			2	4				2	4				3	2	
色度	9.0	6.0	7.0	4		14.0	4.0	7.0	4		10.1	6.9	8.5	2	
濁度	5.4	3.0	4.4	4		5.1	1.0	3.1	4		7.0	4.0	5.5	2	

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市			
	[浄水場名] 02 - 00 堀池浄水場				[浄水場名] 03 - 00 明星寺浄水場				[浄水場名] 06 - 00 鯉田共同浄水場			
	[水源名] 築市1号水源(築市2号水源と混合)				[水源名] 久保白ダム水源				[水源名] 鯉田共同水源			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 6,091 (m ³)				[1日平均浄水量] 8,447 (m ³)				[1日平均浄水量] 2,851 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			14	1			6	1	3400	260	1830	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			<1.8	1			2.0	1	130.0	79.0	104.5	2
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
亜硝酸態窒素			0.007	1			0.005	1	0.112	0.040	0.076	2
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.90	1			<0.10	1	0.90	0.50	0.70	2
フッ素及びその化合物			0.10	1			<0.08	1	0.12	<0.08	<0.08	2
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.02	1	0.43	0.43	0.43	2
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.17	1	0.60	0.57	0.59	2
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物			10.2	1			7.1	1	30.3	20.3	25.3	2
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.050	1	0.110	0.100	0.105	2
塩化物イオン			10.2	1			7.2	1	14.2	11.3	12.8	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			76	1			43	1	95	84	90	2
蒸発残留物			141	1			80	1	230	201	216	2
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000005	<0.000001	0.000002	7	0.000007	0.000004	0.000006	2
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000210	<0.000001	0.000044	7	0.000003	<0.000001	0.000002	2
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)			0.5	1			2.3	1	3.0	1.7	2.4	2
pH値			7.3	1			7.4	1	7.6	7.4	7.5	2
味												
臭気			0	1			3	1			3	12
色度			0.7	1			6.9	1	14.0	8.3	11.2	2
濁度			<0.1	1			2.0	1	10.6	5.8	8.2	2

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市					[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市					[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				
	[浄水場名] 07 - 01 太郎丸浄水場					[浄水場名] 08 - 00 秋松浄水場					[浄水場名] 09 - 00 岩崎浄水場				
	[水源名] 穂波川表流水(伏流水・地下水混合)					[水源名] 今吉取水井外1水源と混合					[水源名] 岩崎第1号～5号水源を混合				
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 5,822 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,739 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,953 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	3600	2000	2800	2				0	1				3	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	350.0	33.0	191.5	2				<1.8	1				<1.8	1	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				0.001	1	
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1				<0.005	1	
亜硝酸態窒素	0.005	<0.004	<0.004	2				<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.10	0.90	1.00	2				0.60	1				0.40	1	
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	2				<0.10	1				0.13	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2				<0.1	1				0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2				<0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	2				<0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.54	0.12	0.33	2				<0.01	1				0.03	1	
鉄及びその化合物	0.75	0.22	0.49	2				<0.03	1				<0.03	1	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	13.2	13.2	13.2	2				14.1	1				55.0	1	
マンガン及びその化合物	0.090	0.024	0.057	2				<0.005	1				0.055	1	
塩化物イオン	8.1	6.8	7.5	2				8.3	1				8.3	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	82	75	79	2				76	1				99	1	
蒸発残留物	199	161	180	2				165	1				277	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン	0.000008	0.000002	0.000005	2				<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	2				<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1				<0.005	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	2.1	0.8	1.5	2				0.5	1				<0.5	1	
pH値	7.6	7.4	7.5	2				7.2	1				7.2	1	
味															
臭気			3	2				0	1				0	1	
色度	13.7	4.5	9.1	2				0.7	1				1.1	1	
濁度	7.2	1.9	4.6	2				<0.1	1				<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 006 福岡県 飯塚市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市			
	[浄水場名] 10 - 00 長尾浄水場				[浄水場名] 12 - 00 内野浄水場				[浄水場名] 01 - 01 矢加部配水場			
	[水源名] 3号取水井外4水源と混合				[水源名] 1号取水井外1水源と混合				[水源名] 福岡県南広域水道企業団(他2水源と混合)			
	[原水の種類] 浅井戸水・伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,943 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 742 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,587 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			<1.8	1			<1.8	1				
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.002	0.001	0.001	4
六価クロム化合物			<0.005	1			<0.005	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			0.006	1			0.005	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			1.20	1	0.80	0.40	0.70	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.12	1	0.10	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	0.1	0.1	0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.11	0.05	0.07	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.012	0.002	0.006	12
ジクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									0.00	0.00	0.00	12
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.021	0.007	0.014	12
トリクロロ酢酸									0.004	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン									0.007	0.002	0.005	12
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド									0.002	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	0.05	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			8.7	1			10.0	1	14.0	11.0	12.0	4
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン			6.6	1			6.3	1	14.0	7.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			52	1			61	1	50	41	46	4
蒸発残留物			98	1			119	1	129	105	119	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			0.5	1			0.2	1	0.8	<0.3	0.6	12
pH値			7.3	1			6.9	1	7.6	7.5	7.6	12
味											0	12
臭気			0	1			0	1			0	12
色度			0.9	1			<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市			
	[浄水場名] 01 - 02 村矢加部1号井				[浄水場名] 01 - 03 村矢加部2号井				[浄水場名] 02 - 01 磯鳥水源地1号井			
	[水源名] 村矢加部1号井				[水源名] 村矢加部2号井				[水源名] 磯鳥水源地1号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 640 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 440 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 595 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	0	0	0	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	3			0	3			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物			0.012	1			0.010	1	0.002	0.001	0.002	2
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2
フッ素及びその化合物			0.39	1			0.34	1	0.06	0.06	0.06	2
ホウ素及びその化合物			0.3	1			0.4	1	0.0	0.0	0.0	2
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
鉄及びその化合物			0.02	1			0.05	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物			167.0	1			182.0	1	71.0	69.0	70.0	2
マンガン及びその化合物			0.044	1			0.071	1	0.011	0.010	0.011	2
塩化物イオン			32.0	1			32.0	1	23.0	23.0	23.0	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			18	1			29	1	150	150	150	2
蒸発残留物			482	1			526	1	374	372	373	2
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)			1.1	1			1.1	1	0.4	0.4	0.4	2
pH値			7.8	1			7.7	1	7.1	7.1	7.1	2
味												
臭気			0	1			0	1			0	2
色度			2.7	1			1.8	1	<0.5	<0.5	<0.5	2
濁度			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市				[事業主体名] 40 - 008 福岡県 柳川市			
	[浄水場名] 02 - 02 高島3号井				[浄水場名] 02 - 03 高島4号井				[浄水場名] 03 - 01 六合配水場			
	[水源名] 高島3号井				[水源名] 高島4号井				[水源名] 福岡県南広域水道企業団			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 842 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,025 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,587 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	2			0	4			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.001	0.001	0.001	2	0.001	0.001	0.001	2	0.002	0.001	0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.60	0.80	2	0.50	0.40	0.45	2	0.80	0.40	0.70	4
フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.07	2	0.09	0.09	0.09	2	0.10	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物	0.0	0.0	0.0	2	0.1	0.1	0.1	2	0.1	0.1	0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.11	0.05	0.07	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.011	0.004	0.006	4
ジクロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									0.00	0.00	0.00	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.021	0.012	0.015	4
トリクロロ酢酸									0.003	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン									0.007	0.005	0.006	4
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									0.002	0.001	0.002	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.05	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	59.0	43.0	51.0	2	65.0	63.0	64.0	2	14.0	11.0	12.0	4
マンガン及びその化合物	0.002	0.001	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	26.0	24.0	25.0	2	27.0	27.0	27.0	2	13.0	7.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	165	165	164	2	171	169	170	2	50	41	46	4
蒸発残留物	351	325	338	2	384	376	380	2	128	99	114	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	2	0.4	0.4	0.4	2	0.8	<0.3	0.6	12
pH値	7.1	7.0	7.1	2	7.1	7.0	7.1	2	7.6	7.5	7.6	12
味			0	2							0	12
臭気			0	2			0	2			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	2	<0.5	<0.5	<0.5	2	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市			
	[浄水場名] 01 - 00 上山田浄水場				[浄水場名] 03 - 01 漆生浄水場				[浄水場名] 03 - 02 漆生浄水場			
検査項目	[水源名] 山田川表流水他2水源と混合				[水源名] 遠賀川表流水外3水源と混合				[水源名] 遠賀川伏流水外1水源と混合			
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,475 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,379 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,035 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	29000	980	8139	12	7800	130	2079	12	1800	150	876	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			11	11			7	11			9	11
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.004	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.004	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			0.048	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40	1			0.40	1			0.80	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			7.00	1			0.22	1			0.05	1
鉄及びその化合物			7.20	1			0.58	1			0.09	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	20.0	8.0	14.7	6			8.0	1			8.0	1
マンガン及びその化合物			0.500	1			0.330	1			0.019	1
塩化物イオン	8.3	3.0	6.4	12	8.3	4.5	6.4	12	9.7	4.0	6.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			44	1	64	57	60	4	77	55	66	4
蒸発残留物	361	140	202	6	165	110	131	4	172	122	145	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000002	1			0.000003	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			0.000004	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			0.006	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	4.5	0.6	1.3	12	2.1	0.5	1.0	12	2.4	0.4	0.9	12
pH値	8.0	7.4	7.8	12	7.7	7.1	7.5	12	7.6	7.0	7.3	12
味												
臭気			2	12			2	12			2	12
色度	160.0	3.0	22.9	12	19.0	2.0	8.1	12	13.0	1.0	4.7	12
濁度	270.0	1.2	35.1	12	13.0	1.3	4.9	12	5.4	0.5	2.4	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市				[事業主体名] 40 - 009 福岡県 嘉麻市			
	[浄水場名] 04 - 00 上臼井浄水場				[浄水場名] 05 - 00 中谷浄水場				[浄水場名] 06 - 00 中益浄水場			
	[水源名] 光代水源				[水源名] 中谷水源				[水源名] 遠賀川伏流水			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 504 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,070 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,570 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	3800	0	1176	12	100	0	9	12	11000	68	2670	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			9	12			0	11			12	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			0.002	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80	1			0.80	1			0.80	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.10	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.25	1			<0.01	1			1.20	1
鉄及びその化合物			0.31	1			0.04	1			0.07	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.0	1			12.0	1			7.0	1
マンガン及びその化合物			0.022	1			0.260	1			0.007	1
塩化物イオン	6.7	3.8	5.4	12	8.4	7.0	7.7	12	4.9	3.9	4.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			62	1			95	1			61	1
蒸発残留物			122	1			176	1			101	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.2	0.4	0.7	12	0.5	<0.3	0.4	12	0.8	0.4	0.6	12
pH値	7.7	7.2	7.5	12	6.7	6.6	6.6	12	7.8	7.4	7.6	12
味												
臭気			2	12			0	12			2	12
色度	7.0	1.0	3.1	12	0.8	<0.5	<0.5	12	6.0	1.0	3.1	12
濁度	4.4	<0.1	1.7	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	4.8	0.2	2.2	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 010 福岡県 朝倉市				[事業主体名] 40 - 010 福岡県 朝倉市				[事業主体名] 40 - 011 福岡県 八女市			
	[浄水場名] 01 - 00 持丸浄水場				[浄水場名] 02 - 00 杷木浄水場				[浄水場名] 01 - 00 上水道配水場			
	[水源名] 筑後川水系小石原川				[水源名] 1号～5号水源(浅井戸)				[水源名] 企業団浄水受水			
	[原水の種類] ダム放流・浄水受水・深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)・伏流水・深井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 6,213 (m³)				[1日平均浄水量] 1,213 (m³)				[1日平均浄水量] 1,829 (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	5500	33	695	12	1400	0	171	12			51	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			11	12			4	12			11	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			0.00050	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			0.007	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			0.005	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.90	1			0.90	1			0.76	1
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.31	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.44	1			0.02	1			0.04	1
鉄及びその化合物			0.32	1			0.01	1			0.03	1
銅及びその化合物			0.05	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.0	1			14.0	1			4.3	1
マンガン及びその化合物			0.017	1			<0.001	1			0.005	1
塩化物イオン	11.0	2.0	6.0	12	18.0	1.0	8.0	12			3.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	37	49	12	90	68	79	12			28	1
蒸発残留物			84	1			148	1			60	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.4	0.6	0.8	12	0.7	0.3	0.5	12			0.3	1
pH値	8.5	7.1	7.7	365	7.9	7.2	7.5	12			7.3	1
味												
臭気			3	365			0	12			0	1
色度	44.6	0.7	5.6	365	1.3	0.5	0.8	12			2.0	1
濁度	34.9	0.0	4.7	365	0.2	<0.1	0.1	12			1.0	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市				[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市				[事業主体名] 40 - 012 福岡県 筑後市			
	[浄水場名] 01 - 00 西牟田水源地				[浄水場名] 02 - 00 久恵浄水場				[浄水場名] 03 - 00 北牟田配水場			
検査項目	[水源名] 西牟田水源地				[水源名] 久恵浄水場				[水源名] 北牟田配水場			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,062 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,934 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,097 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.70	5.20	5.40	4			2.02	1	1.00	<0.10	0.60	4
フッ素及びその化合物			0.15	1	0.12	<0.11	0.11	12	0.11	0.08	0.10	4
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.0	1	0.1	0.0	0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.07	<0.04	0.05	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.008	0.002	0.005	4
ジクロロ酢酸									0.003	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン									0.00	0.00	0.00	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.013	0.007	0.011	4
トリクロロ酢酸									0.006	<0.002	0.003	4
ブロモジクロロメタン									0.005	0.003	0.004	4
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									0.002	<0.001	0.001	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	0.04	0.03	0.03	4
鉄及びその化合物			<0.01	1	0.05	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			17.0	1			11.0	1	15.0	9.0	12.0	4
マンガン及びその化合物			0.003	1			0.014	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン			18.0	1			10.0	1	14.0	6.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			130	1			97	1	50	41	47	4
蒸発残留物			253	1			165	1	131	93	120	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1	0.8	0.4	0.6	12
pH値			7.0	1			6.3	1	7.7	7.4	7.5	12
味											0	12
臭気			0	1			0	1			0	12
色度			<0.5	1			<0.5	1	0.6	<0.5	<0.5	12
濁度			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 013 福岡県 大川市					[事業主体名] 40 - 014 福岡県 行橋市					[事業主体名] 40 - 014 福岡県 行橋市				
	[浄水場名] 01 - 00 幡保配水場					[浄水場名] 01 - 00 行橋浄水場					[浄水場名] 02 - 00 矢留浄水場				
検査項目	[水源名] 福岡県南広域水道企業団					[水源名] 今川伏流水					[水源名] 今川表流水外企業団浄水混合				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 湖沼水・浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 9,855 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,232 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 11,983 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						4400	3000	3700	2		2000	480	1240	2	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						70.0	2.0	24.2	4		<1.8	<1.8	<1.8	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物						0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.40	<0.10	0.20	2		0.10	<0.10	<0.10	2	
フッ素及びその化合物						0.10	0.09	0.10	2		<0.08	<0.08	<0.08	2	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物						0.28	0.08	0.18	2		0.03	0.02	0.03	2	
鉄及びその化合物						0.47	0.25	0.36	2		0.68	0.17	0.43	2	
銅及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物						8.0	8.0	8.0	2		8.0	7.0	7.5	2	
マンガン及びその化合物						0.120	0.039	0.080	2		0.062	0.023	0.043	2	
塩化物イオン						7.4	6.6	7.0	2		5.9	5.9	5.9	2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						53	46	50	2		42	38	40	2	
蒸発残留物						127	95	111	2		101	87	94	2	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン						0.000003	0.000002	0.000003	2		0.000010	0.000005	0.000008	2	
2-メチルイソボルネオール						0.000002	0.000001	0.000002	2		0.000005	0.000002	0.000004	2	
非イオン界面活性剤						<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)						2.3	0.9	1.4	12		2.2	1.2	1.7	12	
pH値						7.8	7.6	7.7	2		7.7	7.5	7.6	2	
味															
臭気								2	2				2	2	
色度						16.0	6.0	11.0	2		10.0	7.0	8.5	2	
濁度						9.7	2.6	6.2	2		5.8	1.4	3.6	2	

検査項目	[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市				[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市				[事業主体名] 40 - 015 福岡県 豊前市			
	[浄水場名] 01 - 00 赤熊第2配水場				[浄水場名] 02 - 00 上町配水場				[浄水場名] 03 - 00 大西配水場			
検査項目	[水源名] 赤熊第2系4号井外3水源混合				[水源名] 上町系第1号井外6水源混合				[水源名] 京築地区水道企業団			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 1,211 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 954 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,952 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			0	5			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20	1			0.30	1			0.50	1
フッ素及びその化合物			0.20	1			0.12	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸									0.19	<0.06	0.11	7
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	7
クロロホルム									0.050	0.008	0.022	7
ジクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	7
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	7
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	7
総トリハロメタン									0.058	0.013	0.029	7
トリクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	7
ブロモジクロロメタン									0.008	0.003	0.006	7
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	7
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	7
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.05	1
鉄及びその化合物	0.07	<0.03	<0.03	12			0.04	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			18.0	1			11.0	1			7.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	48.7	44.9	47.2	7			36.8	1			9.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			100	1			93	1			31	1
蒸発残留物			262	1			243	1			91	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000004	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			1.5	1
pH値			7.8	1			7.7	1			7.2	1
味											0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			<0.5	1			0.9	1
濁度			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 016 福岡県 中間市				[事業主体名] 40 - 016 福岡県 中間市				[事業主体名] 40 - 017 福岡県 三井水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 01 唐戸浄水場				[浄水場名] 02 - 01 西部浄水場				[浄水場名] 01 - 00 三沢配水場			
検査項目	[水源名] 遠賀川				[水源名] 浮州池				[水源名] 山神水道企業団より受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 11,866 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,883 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 6,225 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	8700	380	3118	12	2700	150	1093	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	350.0	7.8	97.0	12	33.0	0.0	4.0	12				
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.049	0.006	0.029	4	0.009	<0.004	0.006	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.20	0.80	0.95	4	0.70	0.40	0.60	4	0.77	0.36	0.56	12
フッ素及びその化合物	0.13	0.09	0.11	4	0.19	0.10	0.14	4			0.06	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
塩素酸									0.08	<0.06	<0.06	6
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	6
クロロホルム									0.021	0.002	0.009	6
ジクロロ酢酸									0.006	0.002	0.003	6
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	6
総トリハロメタン									0.036	0.005	0.018	6
トリクロロ酢酸									0.017	0.003	0.007	6
ブロモジクロロメタン									0.011	0.002	0.006	6
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	6
ホルムアルデヒド									0.004	<0.004	<0.004	6
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	1.70	0.07	0.39	12	0.64	0.08	0.21	12	0.08	0.02	0.04	12
鉄及びその化合物	1.90	0.26	0.49	12	0.80	0.15	0.32	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	40.0	9.0	24.8	12	20.0	11.0	17.0	12			10.5	1
マンガン及びその化合物	0.140	0.026	0.069	12	0.190	0.048	0.095	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	23.6	5.3	14.6	12	17.6	8.0	13.3	12	11.9	9.9	10.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	112	58	90	12	102	69	91	12	51	33	45	12
蒸発残留物	255	165	207	4	237	172	199	4			96	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	0.000009	0.000001	0.000004	13	0.000005	<0.000001	0.000002	18	0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	0.000007	0.000001	0.000004	13	0.000012	<0.000001	0.000006	18	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	5.3	1.4	2.4	12	3.0	1.5	2.1	12	0.9	0.6	0.7	12
pH値	9.2	7.4	8.2	12	8.6	7.4	7.8	12	7.7	7.4	7.6	12
味											0	12
臭気			2	12			2	12			0	12
色度	27.0	6.0	13.0	12	25.0	6.0	13.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	35.0	4.7	13.2	12	14.0	5.8	9.4	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 017 福岡県 三井水道企業団				[事業主体名] 40 - 018 福岡県 筑紫野市				[事業主体名] 40 - 018 福岡県 筑紫野市			
	[浄水場名] 02 - 00 大刀洗配水場				[浄水場名] 01 - 00 山口(第2)浄水場				[浄水場名] 02 - 00 常松浄水場			
検査項目	[水源名] 福岡県南広域水道企業団より受水				[水源名] 水呑ダム				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 12,748 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 940 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,500 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12			1900	1			290	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					440.0	1.0	200.0	5	2.0	0.0	0.4	5
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.40	0.60	4	0.37	<0.14	0.25	12			2.92	1
フッ素及びその化合物	0.12	0.09	0.11	4			<0.05	1			0.13	1
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4			<0.0	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.10	0.04	0.07	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.011	0.004	0.007	4								
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.021	0.011	0.016	4								
トリクロロ酢酸	0.007	<0.003	0.004	4								
ブロモジクロロメタン	0.007	0.004	0.006	4								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.002	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4			0.11	1			0.01	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	1.10	0.11	0.39	12			<0.01	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	15.0	9.0	12.0	4			7.5	1			11.3	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.066	0.007	0.031	12			0.002	1
塩化物イオン	14.0	6.0	11.0	12	5.4	4.0	4.9	12			14.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	40	46	4	21	15	19	12			86	1
蒸発残留物	141	98	123	4			71	1			169	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000004	<0.000001	<0.000001	12	0.000017	<0.000002	0.000008	12
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.6	12	2.6	0.7	1.3	12			0.5	1
pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.2	6.8	7.1	12			6.6	1
味			0	12								
臭気			0	12			8	12			8	1
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	44.0	9.0	19.0	12			<1.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	19.7	1.4	5.7	12			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団					[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団					[事業主体名] 40 - 019 福岡県 春日那珂川水道企業団				
	[浄水場名] 01 - 00 原町浄水場					[浄水場名] 02 - 00 東隈浄水場					[浄水場名] 03 - 00 埋金浄水場				
検査項目	[水源名] 春日貯水池					[水源名] 那珂川水系那珂川(他3水源と混合)					[水源名] 那珂川水系下代久事川(他1水源と混合)				
	[原水の種類] 湖沼水					[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 2,648 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 19,589 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,927 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	210	38	124	2		940	350	645	2		3600	92	1846	2	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	63.0	<0.1	26.0	12		820.0	5.0	122.0	12		2600.0	28.0	400.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29	<0.02	0.10	12		0.64	0.36	0.45	12		0.48	0.21	0.31	12	
フッ素及びその化合物	0.06	<0.05	<0.05	2		0.05	<0.05	<0.05	2		0.08	0.06	0.07	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.17	0.10	0.14	2		0.21	0.05	0.13	2		0.09	0.02	0.06	2	
鉄及びその化合物	0.24	0.06	0.11	12		1.50	0.06	0.50	12		1.70	0.02	0.22	12	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	9.6	7.8	8.7	2		8.1	6.7	7.4	2		8.9	6.2	7.6	2	
マンガン及びその化合物	0.050	0.006	0.023	12		0.110	0.008	0.058	12		0.120	0.003	0.049	12	
塩化物イオン	7.9	5.2	6.7	12		6.5	4.3	5.2	12		4.9	3.0	4.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	23	32	12		39	23	30	12		24	12	21	12	
蒸発残留物	70	70	70	2		82	65	74	2		67	61	64	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	0.000003	0.000001	0.000002	12		0.000004	<0.000001	0.000002	7		0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	7		0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	0.003	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	3.4	2.1	2.7	12		1.5	1.0	1.3	12		6.7	0.6	1.4	12	
pH値	8.1	7.4	7.6	12		7.5	7.1	7.3	12		7.7	7.2	7.5	12	
味															
臭気			2	12				2	12				2	12	
色度	16.0	6.0	12.0	12		60.0	5.0	20.0	12		70.0	3.0	13.0	12	
濁度	7.0	1.8	3.9	12		41.6	1.0	11.6	12		66.2	0.6	7.1	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 020 福岡県 大野城市					[事業主体名] 40 - 020 福岡県 大野城市					[事業主体名] 40 - 021 福岡県 太宰府市				
	[浄水場名] 01 - 01 牛頸浄水場					[浄水場名] 02 - 01 瓦田浄水場					[浄水場名] 01 - 01 松川浄水場				
	[水源名] 御笠川水系牛頸ダム					[水源名] 御笠川水系牛頸川他					[水源名] 御笠川				
	[原水の種類] ダム直接・浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)					[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 3,208 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 6,470 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,211 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	790	24	348	3		690	75	383	2				11000	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	96.0	0.0	14.3	12		2800.0	6.0	523.8	12				111.3	1	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	3		<0.004	<0.004	<0.004	2	0.007	<0.004		0.004	12	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95	0.22	0.51	3		1.36	0.80	1.08	2	0.51	0.08		0.39	12	
フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	3		0.09	0.09	0.09	2				0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	3		<0.1	<0.1	<0.1	2				<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3		0.03	<0.01	0.02	2				0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	4.10	0.40	1.97	3		1.10	0.01	0.56	2				0.62	1	
鉄及びその化合物	1.80	0.13	0.86	3		0.45	0.08	0.27	2	0.52	0.18		0.31	12	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3		<0.01	<0.01	<0.01	2				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	7.2	5.3	5.9	3		13.6	11.6	12.6	2				7.4	1	
マンガン及びその化合物	0.095	0.020	0.061	3		0.033	0.026	0.030	2	0.081	0.035		0.055	12	
塩化物イオン	5.9	4.0	4.7	3		11.2	8.9	10.1	2	10.8	6.2		8.6	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25	17	22	3		68	63	66	2	57	33		47	12	
蒸発残留物	141	67	96	3		155	124	140	2				112	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3		<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000020	0.000001		0.000006	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	0.000001	<0.000001		<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	2.2	1.5	1.9	3		1.1	0.9	1.0	2	3.6	2.0		2.6	12	
pH値	7.3	6.6	7.0	3		7.0	6.5	6.8	2	8.4	7.3		7.7	12	
味															
臭気			2	3				2	2				2	12	
色度	50.0	13.0	29.0	3		20.0	5.0	12.5	2	52.0	10.0		28.3	12	
濁度	89.9	5.0	41.4	3		22.0	0.7	11.4	2	20.5	5.4		11.8	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 021 福岡県 太宰府市				[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町				[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町			
	[浄水場名] 02 - 01 大佐野浄水場				[浄水場名] 01 - 00 障子岳浄水場				[浄水場名] 02 - 00 柳原浄水場			
	[水源名] 大佐野川				[水源名] 浅井戸・深井戸				[水源名] 割石川・安光池			
	[原水の種類] ダム直接・浄水受水・深井戸水・浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 179 (m ³)				[1日平均浄水量] 2,350 (m ³)				[1日平均浄水量] 394 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			4300	1			86	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	460.0	0.0	85.4	12	11.0	2.0	7.7	5				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素	0.010	<0.004	<0.004	12			0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69	<0.02	0.30	12			0.95	1				
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.08	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.0	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン			<0.002	1			<0.002	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.02	1				
アルミニウム及びその化合物			0.56	1			<0.02	1				
鉄及びその化合物	1.10	0.16	0.39	12			0.06	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			0.00	1				
ナトリウム及びその化合物			7.1	1			7.9	1				
マンガン及びその化合物	0.097	0.028	0.063	12			0.006	1				
塩化物イオン	6.3	4.4	5.6	12			6.7	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	15	25	12			29	1				
蒸発残留物			85	1			74	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	0.000003	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1				
2－メチルイソボルネオール	0.000057	<0.000001	0.000007	12			<0.000010	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	3.3	1.5	2.0	12			0.6	1				
pH値	8.3	7.2	7.4	12			6.8	1				
味												
臭気			2	12			0	1				
色度	40.0	14.0	24.8	12			<1.0	1				
濁度	50.0	3.4	14.1	12			<0.1	1				

検査項目	[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町				[事業主体名] 40 - 023 福岡県 宇美町				[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町			
	[浄水場名] 03 - 00 山の内浄水場				[浄水場名] 04 - 00 観音浦配水場				[浄水場名] 01 - 00 第一浄水場			
検査項目	[水源名] 中の原池・草ヶ谷ダム他				[水源名] 福岡地区水道企業団より受水				[水源名] 多々良川水系鳴瀬ダム			
	[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 3,947 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,907 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,780 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			170	1							90	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	11.0	6.0	8.3	4					16.0	0.0	5.2	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1							0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00050	1							0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1							0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1							0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1							0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1							0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1							0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1							0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.28	1							0.55	1
フッ素及びその化合物			0.05	1							0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1							0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1							0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.002	1							0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1							0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1							0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1							0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1							0.001	1
ベンゼン			<0.001	1							0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1							0.00	1
アルミニウム及びその化合物			0.03	1							0.03	1
鉄及びその化合物			0.10	1							0.05	1
銅及びその化合物			<0.01	1							0.00	1
ナトリウム及びその化合物			6.5	1							6.7	1
マンガン及びその化合物			0.011	1							0.012	1
塩化物イオン			5.9	1							7.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			14	1							58	1
蒸発残留物			51	1							96	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1							0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1					0.000001	0.000001	0.000001	9
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1					0.000001	0.000001	0.000001	9
非イオン界面活性剤			<0.002	1							0.002	1
フェノール類			<0.0005	1							0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.0	1							1.4	1
pH値			7.2	1							7.4	1
味												
臭気			2	1							2	1
色度			12.0	1							12.0	1
濁度			0.9	1							2.3	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町				[事業主体名] 40 - 024 福岡県 篠栗町				[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町			
	[浄水場名] 02 - 00 第二浄水場				[浄水場名] 03 - 00 城戸浄水場				[浄水場名] 01 - 00 土生山浄水場			
検査項目	[水源名] 和田区取水井				[水源名] 城戸地区取水井				[水源名] 旧馬越水源池			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 5,259 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 26 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,351 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			50	1			2	1	29	2	16	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	1.0	1.0	1.0	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	2
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物			0.00005	1			0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物			0.002	1			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素			0.004	1			0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.12	1			0.98	1	1.03	0.49	0.76	2
フッ素及びその化合物			0.09	1			0.06	1	0.17	0.15	0.16	2
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.0	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素			0.0002	1			0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン			0.002	1			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			0.002	1			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			0.001	1			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.00	1			0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.01	1	0.01	<0.01	0.01	2
鉄及びその化合物			0.16	1			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
銅及びその化合物			0.00	1			0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物			19.9	1			8.9	1	68.3	44.0	56.2	2
マンガン及びその化合物			0.031	1			0.001	1	0.008	0.001	0.005	2
塩化物イオン			15.1	1			11.1	1	14.5	12.6	13.6	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			95	1			79	1	76	75	76	2
蒸発残留物			170	1			133	1	259	212	236	2
陰イオン界面活性剤			0.02	1			0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			0.000001	1			0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2－メチルイソボルネオール			0.000001	1			0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤			0.002	1			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類			0.0005	1			0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)			0.5	1			0.2	1	1.0	0.8	0.9	2
pH値			6.8	1			7.0	1	7.4	7.1	7.3	2
味												
臭気			3	1			0	1			4	2
色度			3.0	1			1.0	1	4.0	3.0	3.5	2
濁度			0.2	1			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町					[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町					[事業主体名] 40 - 025 福岡県 志免町				
	[浄水場名] 02 - 00 土生山浄水場					[浄水場名] 03 - 00 桜丘低区配水池					[浄水場名] 04 - 00 総合公園配水池				
検査項目	[水源名] 御笠川水源					[水源名] 福岡地区水道企業団より受水					[水源名] 福岡地区水道企業団より受水				
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 5,295 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,093 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 2,200 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	6	1	4	2											
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	2											
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2											
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2											
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2											
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2											
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2											
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2											
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2											
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.28	0.36	2											
フッ素及びその化合物	0.14	0.13	0.14	2											
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2											
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4											
1,4-ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	4											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	4											
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4											
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2											
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2											
鉄及びその化合物	0.18	0.11	0.15	2											
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2											
ナトリウム及びその化合物	20.5	14.5	17.5	2											
マンガン及びその化合物	0.110	0.058	0.079	4											
塩化物イオン	20.6	13.6	17.1	2											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	91	73	82	2											
蒸発残留物	169	133	151	2											
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2											
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4											
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4											
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2											
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
有機物(TOCの量)	0.9	0.7	0.8	2											
pH値	7.1	7.0	7.1	2											
味															
臭気			2	2											
色度	5.0	4.0	4.5	2											
濁度	0.1	0.1	0.1	2											

検査項目	[事業主体名] 40 - 026 福岡県 須恵町				[事業主体名] 40 - 026 福岡県 須恵町				[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町			
	[浄水場名] 01 - 00 佐谷浄水場				[浄水場名] 02 - 01 第二浄水場				[浄水場名] 04 - 00 立花浄水場			
	[水源名] 男鳥仕掛(中柱田他6水源と混合)				[水源名] 須恵ダム				[水源名] 第1・2・3・4・5・15・20・21・22			
	[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 6,910 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 619 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 647 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			8	1			25	1	1	0	1	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)							580.0	1	1.0	0.0	0.1	12
大腸菌(定性)			0	1								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.005	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.14	0.32	12	0.67	0.46	0.57	12	3.24	3.20	3.22	2
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.09	1	0.11	0.10	0.11	2
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.0	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
鉄及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	12	0.24	0.03	0.10	12	<0.01	<0.01	<0.01	2
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物			8.4	1			7.8	1	21.7	21.5	21.6	2
マンガン及びその化合物	0.008	0.001	0.003	12	0.090	0.008	0.031	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩化物イオン	8.0	6.2	7.4	12	8.2	6.2	7.3	12	33.0	32.3	32.7	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	27	32	12	30	18	23	12	144	142	143	2
蒸発残留物			73	1			61	1	271	259	265	2
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	2.4	1.2	1.7	12	1.8	1.0	1.3	12	0.2	0.2	0.2	2
pH値	9.4	7.6	8.4	12	7.5	7.3	7.4	12	6.8	6.7	6.8	2
味												
臭気			2	12			2	12			2	2
色度	11.0	4.0	7.3	12	24.0	7.0	11.6	12	<1.0	<1.0	<1.0	2
濁度	3.9	0.3	1.7	12	3.7	0.5	1.6	12	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町				[事業主体名] 40 - 027 福岡県 新宮町				[事業主体名] 40 - 028 福岡県 古賀市			
	[浄水場名] 05 - 00 人丸配水池				[浄水場名] 07 - 00 立花第二配水池				[浄水場名] 01 - 00 古賀市浄水場			
検査項目	[水源名] 福岡地区水道企業団より浄水受水				[水源名] 福岡地区水道企業団より浄水受水				[水源名] 大根川水系			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水・表流水(自流)・ダム直接			
検査項目	[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,528 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									>2500	<83	>765	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素									0.033	<0.004	0.006	12
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									1.70	0.80	1.20	12
フッ素及びその化合物									0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物									0.42	0.08	0.19	4
鉄及びその化合物									0.45	0.15	0.26	12
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物									24.0	14.0	19.0	4
マンガン及びその化合物									0.064	0.030	0.042	4
塩化物イオン									37.0	14.0	23.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									100	78	89	4
蒸発残留物									210	150	170	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン									0.000004	0.000001	0.000003	8
2-メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤									<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)									2.6	1.1	1.8	12
pH値									7.9	6.8	7.3	12
味												
臭気											2	12
色度									13.0	4.6	8.1	12
濁度									8.3	1.8	4.7	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 029 福岡県 久山町					[事業主体名] 40 - 030 福岡県 粕屋町					[事業主体名] 40 - 038 福岡県 岡垣町				
	[浄水場名] 01 - 00 久山町浄水場					[浄水場名] 01 - 02 粕屋町浄水場					[浄水場名] 01 - 00 岡垣浄水場				
検査項目	[水源名] 猪野川					[水源名] 表流水(須恵川)					[水源名] 八反田水源外14水源混合				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水・深井戸水・浅井戸水・表流水(自流)					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・浄水受水				
検査項目	[1日平均浄水量] 2,994 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,498 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 9,118 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1200	14	390	12				630	1				0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	650.0	0.0	120.0	12		310.0	0.0	33.0	12						
大腸菌(定性)													0	5	
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1				0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			<0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物			<0.002	1				<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	12				<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	<0.61	0.70	12				<0.02	1				1.10	1	
フッ素及びその化合物			0.05	1				0.41	1				0.09	1	
ホウ素及びその化合物			<0.1	1				0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン			<0.002	1				<0.002	1		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1				<0.002	1		<0.004	<0.004	<0.004	2	
ジクロロメタン			<0.001	1				<0.001	1		<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物			0.08	1				0.07	1				<0.01	1	
鉄及びその化合物	0.11	0.01	0.03	12				0.20	1				<0.03	1	
銅及びその化合物			<0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物			5.6	1				95.1	1				19.0	1	
マンガン及びその化合物	0.019	<0.003	0.008	12				0.098	1				<0.005	1	
塩化物イオン	8.9	7.0	8.1	12				21.5	1				35.1	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	36	45	12				65	1				142	1	
蒸発残留物			71	1				340	1				243	1	
陰イオン界面活性剤			<0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン			0.000001	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			<0.002	1				<0.002	1				<0.005	1	
フェノール類			<0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	1.3	0.9	1.1	12				0.5	1				<0.3	1	
pH値	7.7	7.6	7.6	12				7.9	1				7.4	1	
味															
臭気			2	12				2	1				0	1	
色度	9.0	<4.0	6.0	12				4.0	1				<0.5	1	
濁度	1.9	<0.6	0.9	12				2.6	1				<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 40 - 040 福岡県 小竹町					[事業主体名] 40 - 040 福岡県 小竹町					[事業主体名] 40 - 041 福岡県 鞍手町				
	[浄水場名] 01 - 01 御徳浄水場(北部系)					[浄水場名] 01 - 02 御徳浄水場(勝野系)					[浄水場名] 01 - 00 鞍手町中央浄水場				
	[水源名] 遠賀川(伏流水)					[水源名] 庄内川表流水他2水源混合					[水源名] 浮洲池				
	[原水の種類] 伏流水					[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・深井戸水					[原水の種類] 湖沼水				
	[1日平均浄水量] 593 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 2,232 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,777 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	180	0	17	12		49000	6000	20933	3		1400	100	553	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						79.0	49.0	66.0	3						
大腸菌(定性)			0	12									2	10	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	3		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	3		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	2		0.001	<0.001	<0.001	3		0.001	0.001	0.001	2	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	2	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2		0.049	0.020	0.031	3		0.007	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	0.40	0.45	2		0.80	0.60	0.70	3		0.50	<0.10	0.25	2	
フッ素及びその化合物	0.15	0.09	0.12	2		0.14	0.11	0.12	3		0.16	0.12	0.14	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	3		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2				<0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	3		0.04	0.02	0.03	2	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		2.20	0.68	1.26	3		0.21	0.21	0.21	2	
鉄及びその化合物	1.30	0.49	0.90	2		1.00	0.65	0.77	3		0.35	0.23	0.29	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	3		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	30.0	19.0	24.5	2		50.0	27.0	40.0	3		16.0	14.0	15.0	2	
マンガン及びその化合物	0.260	0.210	0.235	2		0.091	0.067	0.083	3		0.083	0.049	0.066	2	
塩化物イオン	16.3	7.5	12.2	12		16.1	12.8	14.2	3		17.7	7.6	13.4	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	106	87	97	2		124	101	116	3		91	86	89	2	
蒸発残留物	218	201	210	2		373	191	290	12		173	170	172	2	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	3		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン			<0.000001	1				0.000009	1		0.000008	0.000002	0.000003	6	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1				0.000006	1		0.000010	0.000002	0.000005	6	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	3		<0.005	<0.005	<0.005	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	3		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	1.4	0.7	0.9	12		4.3	1.5	2.4	12		3.7	1.7	2.5	12	
pH値	7.0	6.8	6.9	12		8.1	7.3	7.8	3		9.4	8.3	8.9	12	
味															
臭気			2	12				2	3				2	12	
色度	25.0	9.0	14.0	12		47.0	12.0	24.3	3		25.0	5.0	13.4	12	
濁度	3.7	1.0	2.4	12		41.0	5.8	17.7	3		13.0	4.8	8.6	12	

検査項目	[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市					[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市					[事業主体名] 40 - 042 福岡県 宮若市				
	[浄水場名] 01 - 00 沼口浄水場					[浄水場名] 02 - 00 桐野浄水場					[浄水場名] 04 - 00 生見浄水場				
検査項目	[水源名] 犬鳴ダム放流水					[水源名] 車田水源(浅井戸2混合)					[水源名] 生見水源(浅井戸8混合)				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 1,448 (m³)					[1日平均浄水量] 2,838 (m³)					[1日平均浄水量] 3,060 (m³)				
	原水					原水					原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	1100	430	765	2		0	0	0	2		4	0	2	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	130.0	110.0	120.0	2		<1.8	<1.8	<1.8	2		<1.8	<1.8	<1.8	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
六価クロム化合物			<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	3		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.80	1.00	1.30	3		0.70	0.40	0.55	2		0.80	0.50	0.60	4	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	3		<0.08	<0.08	<0.08	2		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	3		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン			<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物			0.03	1		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物			0.03	1		<0.03	<0.03	<0.03	2		<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	2		0.03	<0.01	0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	7.0	6.0	6.3	3		10.0	9.0	9.5	2		8.0	6.0	7.0	4	
マンガン及びその化合物	0.008	<0.005	<0.005	3		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4	
塩化物イオン	8.0	7.8	7.9	2		9.2	8.2	8.7	2		9.6	7.5	8.6	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	38	43	3		82	80	81	2		86	68	75	4	
蒸発残留物	118	73	95	3		144	129	137	2		149	102	124	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン	0.000005	0.000001	0.000003	6				<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	6				<0.000001	1		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	3		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)	0.9	0.5	0.7	2		<0.3	<0.3	<0.3	2		0.3	<0.3	<0.3	4	
pH値	7.6	7.5	7.6	2		7.0	7.0	7.0	2		7.2	7.0	7.1	4	
味															
臭気			2	2				0	2				0	4	
色度	5.0	2.0	3.5	2		<0.5	<0.5	<0.5	2		<0.5	<0.5	<0.5	4	
濁度	1.0	0.9	1.0	2		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	4	

検査項目	[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町				[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町				[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町			
	[浄水場名] 01 - 00 豆田浄水場				[浄水場名] 02 - 01 土師浄水場(1号施設)				[浄水場名] 02 - 02 土師浄水場(2号施設)			
	[水源名] 豆田水源(1号井、2号井)				[水源名] 泉河内川表流水				[水源名] 泉河内川表流水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 507 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 704 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,062 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	940	6	473	2	1400	540	970	2	1400	540	970	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	2			2	2			2	2
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.70	1.30	1.50	2	1.00	1.00	1.00	2	1.00	1.00	1.00	2
フッ素及びその化合物	0.11	0.08	0.10	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08	<0.08	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	<0.01	0.01	2	0.02	<0.01	0.01	2
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.09	0.06	0.08	2	0.09	0.06	0.08	2
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	2	0.12	0.08	0.10	2	0.12	0.08	0.10	2
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	9.0	7.0	8.0	2	8.0	8.0	8.0	2	8.0	8.0	8.0	2
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.018	0.011	0.015	2	0.018	0.011	0.015	2
塩化物イオン	8.3	7.8	8.1	2	5.8	5.4	5.6	2	5.8	5.4	5.6	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75	60	68	2	46	45	46	2	46	45	46	2
蒸発残留物	162	109	136	2	125	94	110	2	125	94	110	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	<0.3	2	1.1	0.6	0.9	2	1.1	0.6	0.9	2
pH値	6.7	6.4	6.6	2	7.8	7.6	7.7	2	7.8	7.6	7.7	2
味												
臭気			0	2			2	2			2	2
色度	0.8	<0.5	<0.5	2	6.0	3.0	4.5	2	6.0	3.0	4.5	2
濁度	0.2	<0.1	0.1	2	3.0	1.9	2.5	2	3.0	1.9	2.5	2

検査項目	[事業主体名] 40 - 044 福岡県 桂川町					[事業主体名] 40 - 054 福岡県 筑前町					[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				
	[浄水場名] 02 - 03 土師浄水場(3号施設)					[浄水場名] 01 - 00 四三嶋受水場					[浄水場名] 01 - 00 西沖水源場				
	[水源名] 轟水源取水井外1水源					[水源名] 筑後川水系					[水源名] 西沖水源				
	[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 965 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,599 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	2600	23	1312	2		0	0	0	12				3	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											9.0	0.0	1.0	12	
大腸菌(定性)			1	2				0	12						
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		0.002	<0.001	0.001	4				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	4				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.40	1.00	1.20	2		0.80	0.40	0.60	4				13.10	1	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2		0.12	0.08	0.10	4				0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		0.1	0.1	0.1	4				0.0	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.002	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.001	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
塩素酸						0.10	0.04	0.06	4						
クロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4						
クロロホルム						0.013	0.004	0.008	4						
ジクロロ酢酸						<0.002	<0.002	<0.002	4						
ジブromクロロメタン						<0.01	<0.01	<0.01	4						
臭素酸						<0.001	<0.001	<0.001	4						
総トリハロメタン						0.024	0.012	0.019	4						
トリクロロ酢酸						0.008	0.004	0.006	4						
ブromジクロロメタン						0.008	0.005	0.007	4						
ブromホルム						<0.001	<0.001	<0.001	4						
ホルムアルデヒド						0.002	<0.001	0.001	4						
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.00	1	
アルミニウム及びその化合物	0.28	0.06	0.17	2		0.04	0.02	0.03	4				<0.01	1	
鉄及びその化合物	0.28	0.08	0.18	2		<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.01	1	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	4				<0.00	1	
ナトリウム及びその化合物	8.0	7.0	7.5	2		14.0	9.0	12.0	4				14.5	1	
マンガン及びその化合物	0.022	0.011	0.017	2		<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001	1	
塩化物イオン	5.9	4.9	5.4	2		14.0	6.0	11.0	12				35.6	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	39	43	2		49	40	46	4				144	1	
蒸発残留物	138	91	115	2		137	103	126	4				340	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	4				<0.02	1	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		0.000001	<0.000001	<0.000001	4				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	1.1	0.6	0.9	2		0.9	<0.3	0.6	12				0.4	1	
pH値	7.8	7.3	7.6	2		7.7	7.5	7.6	12				6.4	1	
味								0	12						
臭気			2	2				0	12				0	1	
色度	7.0	1.0	4.0	2		<0.5	<0.5	<0.5	12				<1.0	1	
濁度	7.7	2.0	4.9	2		<0.1	<0.1	<0.1	12				<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市			
	[浄水場名] 02 - 00 三雲水源場				[浄水場名] 03 - 00 池田東水源場				[浄水場名] 04 - 00 井原水源場			
検査項目	[水源名] 井田水源(三雲1号水源と三雲2号水源と混合)				[水源名] 池田東1号水源(池田東2号水源と混合)				[水源名] 井原水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 195 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 916 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 17 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			38	1			3	1			2	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			3.43	1			3.86	1			2.27	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			0.09	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.0	1			<0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			0.00	1			<0.00	1			0.00	1
ナトリウム及びその化合物			11.3	1			11.6	1			9.5	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			15.3	1			16.0	1			12.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			77	1			82	1			68	1
蒸発残留物			163	1			165	1			140	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.2	1			0.4	1			0.1	1
pH値			6.3	1			6.3	1			6.2	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市			
	[浄水場名] 05 - 00 三雲第3水源場				[浄水場名] 06 - 00 山北2号水源場				[浄水場名] 07 - 00 武浄水場			
	[水源名] 大門水源(三雲第3水源と混合)				[水源名] 山北1号水源(山北2号水源と混合)				[水源名] 武浄水(企業団受水)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 814 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 55 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			1	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.78	1			1.44	1				
フッ素及びその化合物			0.15	1			0.07	1				
ホウ素及びその化合物			0.0	1			<0.0	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.002	1			<0.002	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.03	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.00	1				
ナトリウム及びその化合物			11.9	1			12.6	1				
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1				
塩化物イオン			20.0	1			14.6	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			82	1			56	1				
蒸発残留物			159	1			126	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			0.3	1			<0.1	1				
pH値			6.5	1			6.5	1				
味												
臭気			0	1			0	1				
色度			<1.0	1			<1.0	1				
濁度			<0.1	1			<0.1	1				

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市			
	[浄水場名] 08 - 00 深江浄水場				[浄水場名] 09 - 00 上深江水源場				[浄水場名] 11 - 00 鹿家水源場			
検査項目	[水源名] 深江4号水源(深江3号水源と混合)				[水源名] 上深江水源				[水源名] 鹿家水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 90 (m ³)				[1日平均浄水量] 34 (m ³)				[1日平均浄水量] 38 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.98	1			1.60	1			1.81	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			0.06	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.0	1			<0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1			0.00	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.00	1			0.00	1
ナトリウム及びその化合物			15.6	1			10.7	1			12.5	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			16.9	1			11.5	1			15.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			47	1			42	1			40	1
蒸発残留物			127	1			98	1			109	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.1	1			0.1	1			0.1	1
pH値			6.4	1			6.6	1			6.7	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			<1.0	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市					[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市					[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				
	[浄水場名] 12 - 00 吉田浄水場					[浄水場名] 13 - 00 御床浄水場					[浄水場名] 14 - 00 師吉浄水場				
	[水源名] 吉田浄水(企業団受水)					[水源名] 御床浄水(企業団受水)					[水源名] 師吉浄水(企業団受水)				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 058 福岡県 糸島市				[事業主体名] 40 - 067 福岡県 大木町			
	[浄水場名] 16 - 00 姫島浄水場				[浄水場名] 17 - 00 福吉浄水場				[浄水場名] 01 - 00 大木町配水場			
	[水源名] 姫島2号水源(姫島1号水源と混合)				[水源名] 福吉1号水源(貴船水源、福吉1-1 水源、福吉3号水源と混合)				[水源名] 福岡県南広域水道企業団より			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 30 (m ³)				[1日平均浄水量] 858 (m ³)				[1日平均浄水量] 3,261 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			3	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.36	1			6.01	1				
フッ素及びその化合物			0.16	1			0.16	1				
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			0.0	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.002	1			<0.002	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
鉄及びその化合物			0.09	1			<0.01	1				
銅及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1				
ナトリウム及びその化合物			39.2	1			25.4	1				
マンガン及びその化合物			0.001	1			0.002	1				
塩化物イオン			66.3	1			40.4	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			93	1			86	1				
蒸発残留物			257	1			241	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			<0.1	1			0.6	1				
pH値			6.7	1			6.6	1				
味												
臭気			0	1			0	1				
色度			<1.0	1			1.0	1				
濁度			<0.1	1			<0.1	1				

検査項目	[事業主体名] 40 - 072 福岡県 広川町					[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市					[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市				
	[浄水場名] 01 - 00 藤山配水場					[浄水場名] 01 - 00 瀬高浄水場					[浄水場名] 01 - 01 瀬高浄水場				
	[水源名] 福岡県南広域水道企業団					[水源名] 浅井戸					[水源名] 企業団受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水・深井戸水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,973 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 810 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								2	1						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								0	12						
カドミウム及びその化合物								0.00030	1						
水銀及びその化合物								0.00005	1						
セレン及びその化合物								0.001	1						
鉛及びその化合物								0.001	1						
ヒ素及びその化合物								0.001	1						
六価クロム化合物								0.002	1						
亜硝酸態窒素								0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン								0.001	1						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								2.00	1						
フッ素及びその化合物								0.08	1						
ホウ素及びその化合物								0.1	1						
四塩化炭素								0.0002	1						
1,4-ジオキサン								0.001	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								0.001	1						
ジクロロメタン								0.001	1						
テトラクロロエチレン								0.001	1						
トリクロロエチレン								0.001	1						
ベンゼン								0.001	1						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物								0.01	1						
アルミニウム及びその化合物								0.01	1						
鉄及びその化合物								0.01	1						
銅及びその化合物								0.01	1						
ナトリウム及びその化合物								8.0	1						
マンガン及びその化合物						0.001	0.001	0.001	12						
塩化物イオン								9.0	1						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								70	1						
蒸発残留物								123	1						
陰イオン界面活性剤								0.02	1						
ジェオスミン								0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール								0.000001	1						
非イオン界面活性剤								0.002	1						
フェノール類								0.0005	1						
有機物(TOCの量)								0.3	1						
pH値								6.6	1						
味															
臭気								0	1						
色度								0.5	1						
濁度								0.1	1						

検査項目	[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市				[事業主体名] 40 - 075 福岡県 みやま市				[事業主体名] 40 - 080 福岡県 香春町			
	[浄水場名] 02 - 01 飯尾浄水場				[浄水場名] 02 - 02 高田中継ポンプ場				[浄水場名] 01 - 00 浦松浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 企業団受水				[水源名] 第1水源(湧水)他2水源混合			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水・湧水			
	[1日平均浄水量] 893 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,749 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,600 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	0	0	0	12			180	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12								
大腸菌(定性)							0	12			1	2
カドミウム及びその化合物			0.00030	1	0.00030	0.00030	0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1	0.00005	0.00005	0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1	0.002	0.001	0.002	4			<0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1	0.002	0.002	0.002	4			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1	0.004	0.004	0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.60	1	1.00	0.10	0.65	4			0.30	1
フッ素及びその化合物			0.11	1	0.11	0.08	0.10	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1	0.1	0.1	0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.002	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.004	1
ジクロロメタン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
塩素酸					0.10	0.05	0.06	4				
クロロ酢酸					0.002	0.002	0.002	4				
クロロホルム					0.011	0.003	0.007	4				
ジクロロ酢酸					0.003	0.002	0.002	4				
ジブロモクロロメタン					0.01	0.01	0.01	4				
臭素酸					0.001	0.001	0.001	4				
総トリハロメタン					0.019	0.010	0.012	4				
トリクロロ酢酸					0.008	0.003	0.005	4				
ブロモジクロロメタン					0.007	0.004	0.005	4				
ブロモホルム					0.001	0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド					0.002	0.002	0.002	4				
亜鉛及びその化合物			0.01	1	0.01	0.01	0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1	0.04	0.02	0.03	4			0.10	1
鉄及びその化合物			0.01	1	0.01	0.01	0.01	4			0.13	1
銅及びその化合物			0.01	1	0.01	0.01	0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.0	1	15.0	8.0	12.0	4			6.0	1
マンガン及びその化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			0.041	1
塩化物イオン			7.0	1	14.0	7.0	11.3	12			4.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			80	1	50	37	45	4			33	1
蒸発残留物			147	1	136	85	121	4			96	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1	0.02	0.02	0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	4			0.000002	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1	0.002	0.002	0.002	4			<0.005	1
フェノール類			0.0005	1	0.0050	0.0050	0.0050	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1	0.8	0.5	0.6	12			1.2	1
pH値			6.5	1	7.7	7.5	7.6	12			7.4	1
味							0	12			0	1
臭気			0	1			0	12			2	1
色度			0.5	1	0.5	0.5	0.5	12			6.0	1
濁度			0.1	1	0.1	0.1	0.1	12			2.7	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 080 福岡県 香春町				[事業主体名] 40 - 081 福岡県 添田町				[事業主体名] 40 - 087 福岡県 大任町			
	[浄水場名] 03 - 00 金辺配水地				[浄水場名] 01 - 00 添田町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 大任町浄水場			
検査項目	[水源名] 北九州市浄水				[水源名] 彦山川伏流水・野田水源				[水源名] 中鶴水源他1水源混合			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
検査項目	[1日平均浄水量] 337 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,750 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,605 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	16			2300	1			140	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	16			2	2			2	2
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	16			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58	0.28	0.44	16			0.40	1			0.40	1
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	16			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	16			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.08	<0.05	<0.05	16								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	16								
クロロホルム	0.016	0.004	0.008	16								
ジクロロ酢酸	0.010	0.003	0.006	16								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	16								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	16								
総トリハロメタン	0.025	0.007	0.013	16								
トリクロロ酢酸	0.010	0.003	0.006	16								
ブロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.004	16								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	16								
ホルムアルデヒド	0.002	0.001	0.001	16								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	16			0.04	1			0.07	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	16			0.33	1			0.08	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	7.0	5.0	6.3	4			5.0	1			7.0	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	16			0.025	1			<0.005	1
塩化物イオン	9.0	7.0	8.5	16			3.9	1			4.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	24	39	16			48	1			49	1
蒸発残留物	82	50	71	4			105	1			87	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	16			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	16			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類	<0.0030	<0.0030	<0.0030	4			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.7	16			0.8	1			0.5	1
pH値	7.5	7.1	7.3	16			7.2	1			7.8	1
味			0	16								
臭気			0	16			2	1			0	1
色度	<0.5	<0.5	<0.5	16			6.0	1			2.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	16			1.4	1			1.0	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 087 福岡県 大任町				[事業主体名] 40 - 087 福岡県 大任町				[事業主体名] 40 - 089 福岡県 苅田町			
	[浄水場名] 02 - 00 柿原水源				[浄水場名] 03 - 00 島台浄水場				[浄水場名] 01 - 00 二崎浄水場			
	[水源名] 柿原水源				[水源名] 島台水源				[水源名] 今川表流水他1水源混合			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] ダム直接・ダム放流			
	[1日平均浄水量] 669 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 375 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 8,304 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			0	1	9000	3100	6050	2
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			0	5			2	2
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	0.007	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.30	1			0.30	1	0.50	<0.10	0.25	2
フッ素及びその化合物			0.14	1			0.08	1	0.10	0.09	0.10	2
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1	0.24	0.15	0.20	2
鉄及びその化合物			<0.03	1			0.04	1	0.30	0.24	0.27	2
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物			12.0	1			13.0	1	7.0	6.0	6.5	2
マンガン及びその化合物			0.006	1			0.010	1	0.069	0.031	0.050	2
塩化物イオン			8.2	1			9.6	1	6.3	5.3	5.8	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			108	1			190	1	41	39	40	2
蒸発残留物			168	1			268	1	111	87	99	2
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000002	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)			0.3	1			0.3	1	2.8	1.1	2.0	2
pH値			7.0	1			7.4	1	9.1	7.6	8.4	2
味												
臭気			0	1			0	1			2	2
色度			<0.5	1			0.6	1	14.0	7.0	10.5	2
濁度			0.2	1			0.1	1	10.0	4.7	7.4	2

検査項目	[事業主体名] 40 - 089 福岡県 苅田町					[事業主体名] 40 - 092 福岡県 みやこ町					[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				
	[浄水場名] 02 - 00 南原浄水場					[浄水場名] 01 - 00 豊津地区浄水場					[浄水場名] 01 - 00 高塚浄水場				
	[水源名] 井の口池他企業団浄水混合					[水源名] 京築企業団浄水外1水源混合					[水源名] 高塚第1水源外2水源混合				
	[原水の種類] ダム直接・湖沼水・浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水					[原水の種類] 伏流水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 2,688 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 1,619 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 668 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	900	330	615	2				1800	1				0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)			1	2				1	4				0	4	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	2				<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2				<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素	0.007	<0.004	<0.004	2				<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	0.30	0.40	2				0.40	1				0.50	1	
フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.10	2				<0.08	1				0.09	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2				<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素			<0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン			<0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1				<0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン			<0.002	1				<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1	<0.001	<0.001		<0.001	4	
トリクロロエチレン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			<0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2				0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	2				0.04	1				<0.01	1	
鉄及びその化合物	0.05	0.04	0.05	2				0.07	1				<0.03	1	
銅及びその化合物	0.14	0.02	0.08	2				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	8.0	6.0	7.0	2				5.0	1				7.0	1	
マンガン及びその化合物	0.044	0.018	0.031	2				<0.005	1				<0.005	1	
塩化物イオン	9.2	6.2	7.7	2				4.3	1				6.2	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	133	125	129	2				34	1				60	1	
蒸発残留物	201	175	188	2				77	1				107	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン			0.000002	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			0.000003	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2				<0.005	1				<0.005	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	1.6	1.5	1.6	2				1.2	1				<0.3	1	
pH値	8.2	8.1	8.2	2				7.1	1				7.0	1	
味															
臭気			2	2				0	1				0	1	
色度	5.0	3.0	4.0	2				4.0	1				<0.5	1	
濁度	6.2	2.5	4.4	2				0.7	1				<0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町			
	[浄水場名] 02 - 00 宇留津第1浄水場				[浄水場名] 03 - 00 宇留津第2浄水場				[浄水場名] 04 - 00 石町浄水場			
	[水源名] 宇留津第1水源外3水源混合				[水源名] 宇留津第5水源外2水源混合				[水源名] 岩丸川外企業団浄水混合			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 17 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 283 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 548 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			9	1			1400	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			1	2
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.002	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			0.60	1			<0.10	1
フッ素及びその化合物			0.17	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.2	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.13	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.22	1
鉄及びその化合物			6.90	1			1.30	1			0.27	1
銅及びその化合物			0.04	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			19.0	1			15.0	1			6.0	1
マンガン及びその化合物			1.700	1			0.210	1			0.045	1
塩化物イオン			15.8	1			14.5	1			7.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			192	1			167	1			55	1
蒸発残留物			319	1			284	1			149	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000002	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000005	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			2.2	1
pH値			6.9	1			7.1	1			8.2	1
味												
臭気			1	1			2	1			2	1
色度			62.0	1			13.0	1			7.0	1
濁度			14.0	1			3.7	1			24.0	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町			
	[浄水場名] 05 - 00 築城第1浄水場				[浄水場名] 06 - 00 築城第2浄水場				[浄水場名] 07 - 00 築城第3浄水場			
	[水源名] 築城第1水源井				[水源名] 築城第2水源井、築城第5水源井				[水源名] 築城第3水源井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 111 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 170 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 83 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			0	5			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.10	1			4.20	1				
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.08	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			8.0	1			13.0	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1				
塩化物イオン			6.6	1			9.2	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			54	1			69	1				
蒸発残留物			109	1			162	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1				
pH値			6.9	1			6.7	1				
味												
臭気			0	1			0	1				
色度			<0.5	1			<0.5	1				
濁度			<0.1	1			<0.1	1				

検査項目	[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町				[事業主体名] 40 - 093 福岡県 築上町			
	[浄水場名] 08 - 00 伝法寺				[浄水場名] 09 - 00 築城第4浄水場				[浄水場名] 10 - 00 船迫			
	[水源名] 伝法寺				[水源名] 築城第4水源井				[水源名] 京築地区水道企業団			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 11 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 157 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 752 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			3	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			0	4			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1			1.10	1			0.50	1
フッ素及びその化合物			0.10	1			0.25	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸									0.19	<0.06	0.11	7
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	7
クロロホルム									0.050	0.008	0.022	7
ジクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	7
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	7
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	7
総トリハロメタン									0.058	0.013	0.029	7
トリクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	7
ブロモジクロロメタン									0.008	0.003	0.006	7
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	7
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	7
亜鉛及びその化合物			0.05	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.05	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.03	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			13.0	1			18.0	1			7.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.012	1			<0.005	1
塩化物イオン			6.2	1			10.2	1			9.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			99	1			108	1			31	1
蒸発残留物			179	1			193	1			91	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000004	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			1.5	1
pH値			7.3	1			7.4	1			7.2	1
味											0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			<0.5	1			0.9	1
濁度			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 094 福岡県 吉富町				[事業主体名] 40 - 094 福岡県 吉富町				[事業主体名] 40 - 096 福岡県 宗像地区事務組合			
	[浄水場名] 01 - 00 第1(別府)浄水場				[浄水場名] 02 - 00 第2(幸子)浄水場				[浄水場名] 01 - 00 多礼浄水場			
	[水源名] 2号取水井				[水源名] 3号取水井外企業団浄水混合				[水源名] 釣川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水・浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 87 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,542 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 23,834 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			99	1	7900	49	1400	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									39.0	<1.0	9.0	12
大腸菌(定性)			0	5			0	4				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	0.066	<0.004	0.026	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40	1			0.90	1	1.88	0.38	0.97	4
フッ素及びその化合物	0.48	0.44	0.46	5			<0.08	1	0.11	0.11	0.11	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	0.13	0.03	0.08	12
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	0.39	0.09	0.19	12
銅及びその化合物			<0.01	1			0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			14.0	1			7.0	1	30.0	21.0	26.0	4
マンガン及びその化合物			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	5	0.140	0.015	0.061	12
塩化物イオン			10.8	1			6.1	1	41.0	24.0	33.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			81	1			55	1	96	61	81	12
蒸発残留物			180	1			114	1	247	138	188	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000004	0.000001	0.000002	12
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000022	<0.000001	0.000006	12
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	0.019	<0.005	0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			<0.3	1	0.4	<0.3	<0.3	5	4.6	3.4	3.9	12
pH値			7.7	1			6.8	1	9.1	7.1	8.1	12
味												
臭気			0	1			0	1			2	12
色度			<0.5	1			<0.5	1	17.0	6.5	9.6	12
濁度			<0.1	1			<0.1	1	16.0	4.9	8.4	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 097 福岡県 田川広域水道企業団(田川市)				[事業主体名] 40 - 097 福岡県 田川広域水道企業団(田川市)				[事業主体名] 40 - 097 福岡県 田川広域水道企業団(田川市)			
	[浄水場名] 01 - 00 伊田浄水場				[浄水場名] 02 - 00 丸山浄水場				[浄水場名] 03 - 00 松原配水池			
検査項目	[水源名] 田原水源他2水源混合				[水源名] 位登水源・金国水源				[水源名] 田川広域水道企業団浄水			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 湖沼水・伏流水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 8,036 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,313 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,231 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			8900	1			3800	1	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	2			2	2			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.002	1			0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.80	1			0.80	1	0.50	0.20	0.35	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.13	1	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									0.011	0.006	0.009	4
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.015	0.008	0.011	4
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									0.004	0.002	0.003	4
ブロモホルム									<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.58	1			0.28	1	0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			0.59	1			0.39	1	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			6.0	1			8.0	1	7.0	5.0	6.2	4
マンガン及びその化合物			0.039	1			0.084	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン			5.7	1			7.6	1	9.8	7.5	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43	1			95	1	34	21	29	4
蒸発残留物			128	1			212	1	100	61	78	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			0.000001	1			0.000002	1	0.000002	0.000001	0.000002	8
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			1.5	1			1.4	1	1.1	0.5	0.7	12
pH値			7.4	1			7.1	1	7.3	7.0	7.2	12
味											0	12
臭気			2	1			2	1			0	12
色度			13.0	1			9.0	1	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度			9.3	1			6.7	1	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 098 福岡県 田川広域水道企業団(川崎町)				[事業主体名] 40 - 098 福岡県 田川広域水道企業団(川崎町)				[事業主体名] 40 - 098 福岡県 田川広域水道企業団(川崎町)			
	[浄水場名] 01 - 00 川崎浄水場				[浄水場名] 03 - 00 新真崎配水池				[浄水場名] 04 - 00 島廻・号四郎配水池			
検査項目	[水源名] 遠賀川水系中元寺川				[水源名] 田川広域水道企業団浄水				[水源名] 田川広域水道企業団浄水			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,583 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,122 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,662 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			35000	1	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			7900.0	1								
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			0.009	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.004	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			0.006	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			0.006	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1	0.50	0.20	0.35	4	0.50	0.20	0.35	4
フッ素及びその化合物			0.09	1	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸					0.09	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.011	0.006	0.009	4	0.011	0.006	0.009	4
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.015	0.008	0.011	4	0.015	0.008	0.011	4
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.05	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			5.90	1	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			9.30	1	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			3.0	1	7.0	5.0	6.2	4	7.0	5.0	6.2	4
マンガン及びその化合物			0.650	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン			2.7	1	9.8	7.5	8.7	12	9.8	7.5	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			28	1	34	21	29	4	34	21	29	4
蒸発残留物			437	1	100	61	78	4	100	61	78	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			0.000008	1	0.000002	0.000001	0.000002	8	0.000002	0.000001	0.000002	8
2-メチルイソボルネオール			0.000006	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	8	0.000002	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			3.4	1	1.1	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.7	12
pH値			7.6	1	7.3	7.0	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
味							0	12			0	12
臭気			2	1			0	12			0	12
色度			120.0	1	0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度			160.0	1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 099 福岡県 田川広域水道企業団(糸田町)				[事業主体名] 40 - 099 福岡県 田川広域水道企業団(糸田町)				[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)			
	[浄水場名] 01 - 00 原浄水場				[浄水場名] 02 - 00 金山配水池				[浄水場名] 01 - 00 上金田・神崎高区配水池			
検査項目	[水源名] 6号水源他1水源混合				[水源名] 田川広域水道企業団浄水				[水源名] 田川広域水道企業団浄水			
	[原水の種類] 深井戸水・浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,180 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 756 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,800 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.007	0.006	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.70	1	0.50	0.20	0.35	4	0.50	0.20	0.35	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸					0.09	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.011	0.006	0.009	4	0.011	0.006	0.009	4
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.015	0.008	0.011	4	0.015	0.008	0.011	4
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			15.0	1	7.0	5.0	6.2	4	7.0	5.0	6.2	4
マンガン及びその化合物			0.006	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン			9.0	1	9.8	7.5	8.7	12	9.8	7.5	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			172	1	34	21	29	4	34	21	29	4
蒸発残留物			234	1	100	61	78	4	100	61	78	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000002	0.000001	0.000002	8	0.000002	0.000001	0.000002	8
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	8	0.000002	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			<0.3	1	1.1	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.7	12
pH値			7.6	1	7.3	7.0	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
味							0	12			0	12
臭気			0	1			0	12			0	12
色度			<0.5	1	0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)				[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)				[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)			
	[浄水場名] 02 - 00 伊方浄水場				[浄水場名] 03 - 00 弁城浄水場				[浄水場名] 04 - 00 奥池浄水場			
検査項目	[水源名] 白髪川外1水源混合				[水源名] 遠賀川水系弁城川				[水源名] 遠賀川水系弁城川			
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 900 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 55 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			66000	1			390	1			170	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	2			2	2			0	2
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.064	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.40	1			1.40	1			<0.10	1
フッ素及びその化合物			0.13	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			1.20	1			0.04	1			0.12	1
鉄及びその化合物			0.65	1			0.04	1			0.11	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			16.0	1			7.0	1			7.0	1
マンガン及びその化合物			0.066	1			<0.005	1	0.078	<0.005	0.016	12
塩化物イオン			15.1	1			7.9	1			6.2	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			104	1			74	1			112	1
蒸発残留物			279	1			174	1			196	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000004	1			<0.000001	1			0.000002	1
2-メチルイソボルネオール			0.000003	1			<0.000001	1			0.000003	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			5.5	1			0.5	1	2.2	2.0	2.1	3
pH値			7.6	1			7.7	1			8.1	1
味												
臭気			2	1			0	1			2	1
色度			30.0	1			2.0	1			3.0	1
濁度			13.0	1			0.8	1			3.9	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)				[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)				[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)			
	[浄水場名] 05 - 00 上河原浄水場				[浄水場名] 06 - 00 鋤木田浄水場				[浄水場名] 07 - 00 天郷浄水場			
	[水源名] 上河原水源				[水源名] 鋤木田地下水源				[水源名] 天郷1・2地下水源池外1混合			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 900 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 45 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			4	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	5			0	5
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			<0.10	1			0.40	1
フッ素及びその化合物			0.11	1			0.09	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.04	1			5.50	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			21.0	1			15.0	1			13.0	1
マンガン及びその化合物			0.120	1			0.270	1			<0.005	1
塩化物イオン			9.9	1			14.2	1			7.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			92	1			164	1			60	1
蒸発残留物			196	1			257	1			133	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1			0.5	1			<0.3	1
pH値			7.3	1			6.8	1			7.1	1
味												
臭気			0	1			1	1			0	1
色度			2.0	1			9.0	1			<0.5	1
濁度			0.1	1			3.5	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)				[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)				[事業主体名] 40 - 100 福岡県 田川広域水道企業団(福智町)			
	[浄水場名] 08 - 00 上桜浄水場				[浄水場名] 09 - 00 天郷受水場				[浄水場名] 10 - 00 赤池高区配水池			
検査項目	[水源名] 貴船地下水源外1浄水場				[水源名] 田川広域水道企業団浄水				[水源名] 田川広域水道企業団浄水			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
検査項目	[1日平均浄水量] 400 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,150 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,530 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			310	1	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	5			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.90	1	0.50	0.20	0.35	4	0.50	0.20	0.35	4
フッ素及びその化合物			0.14	1	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸					0.09	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.011	0.006	0.009	4	0.011	0.006	0.009	4
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.015	0.008	0.011	4	0.015	0.008	0.011	4
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			44.0	1	7.0	5.0	6.2	4	7.0	5.0	6.2	4
マンガン及びその化合物			2.200	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン			13.4	1	9.8	7.5	8.7	12	9.8	7.5	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			191	1	34	21	29	4	34	21	29	4
蒸発残留物			361	1	100	61	78	4	100	61	78	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000002	0.000001	0.000002	8	0.000002	0.000001	0.000002	8
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	8	0.000002	<0.000001	<0.000001	8
非イオン界面活性剤			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			0.7	1	1.1	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.7	12
pH値			6.9	1	7.3	7.0	7.2	12	7.3	7.0	7.2	12
味							0	12			0	12
臭気			0	1			0	12			0	12
色度			0.8	1	0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12