

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市			
	[浄水場名] 01 - 00 赤川低区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 赤川高区浄水場				[浄水場名] 03 - 00 旭岡浄水場			
	[水源名] 笹流貯水池・松倉川				[水源名] 新中野貯水池・松倉川				[水源名] 松倉川・汐泊川			
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 26,045 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 30,881 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 29,916 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	150	2	25	12	380	1	66	12	170	3	56	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	140.0	<1.0	18.0	12	190.0	<1.0	21.0	12	70.0	<1.0	20.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	0.05	0.10	12	0.15	0.04	0.08	12	0.16	0.05	0.09	12
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	0.26	0.02	0.10	12	0.59	0.19	0.35	12	0.09	0.02	0.04	12
鉄及びその化合物	0.22	0.02	0.10	12	0.37	0.08	0.16	12	0.09	0.01	0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	6.0	6.0	6.0	2	5.0	5.0	5.0	2	5.0	5.0	5.0	2
マンガン及びその化合物	0.040	0.001	0.016	12	0.165	0.025	0.065	12	0.010	0.003	0.006	12
塩化物イオン	9.1	6.6	7.6	12	6.0	4.8	5.3	12	6.0	5.1	5.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	15	16	4	21	17	18	4	18	17	18	4
蒸発残留物	73	52	65	4	91	65	81	4	86	63	71	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	0.000002	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.9	0.3	0.5	12	1.0	0.3	0.5	12	1.0	0.4	0.6	12
pH値	7.2	6.2	6.8	12	7.3	6.7	7.0	12	7.6	7.2	7.4	12
味												
臭気			2	12			2	12			2	12
色度	10.0	0.6	3.4	12	12.0	1.1	3.7	12	5.1	2.0	3.4	12
濁度	10.0	0.2	1.5	12	28.0	0.7	4.4	12	3.9	0.2	0.9	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市			
	[浄水場名] 04 - 00 戸井浄水場				[浄水場名] 05 - 00 日浦浄水場				[浄水場名] 06 - 00 大潤浄水場			
	[水源名] 戸井川水系戸井川				[水源名] 日浦川水系日浦川				[水源名] 尻岸内川水系あゆ沼川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 1,133 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 61 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,160 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	450	3	130	4	160	1	75	4	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	280.0	1.0	71.0	4	23.0	1.0	8.1	4	9.7	<1.0	<1.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	0.07	0.16	4	0.11	0.02	0.06	4	0.26	0.20	0.22	12
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.05	<0.05	<0.05	2	0.05	<0.05	<0.05	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	0.10	0.01	0.04	4	0.06	<0.01	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.10	0.01	0.03	4	0.05	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	9.0	8.0	8.5	2	10.0	9.0	9.5	2	10.0	9.0	9.5	2
マンガン及びその化合物	0.014	0.002	0.005	4	0.005	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	15.0	12.1	14.0	4	15.0	11.0	13.4	4	15.1	12.3	13.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	11	14	4	17	10	14	4	25	22	23	4
蒸発残留物	83	57	70	2	72	64	68	2	92	72	82	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	1.4	0.4	0.8	4	1.6	0.6	1.0	4	0.1	<0.1	<0.1	12
pH値	7.0	6.8	6.9	4	7.2	7.0	7.1	4	7.2	6.6	6.7	12
味												
臭気			2	4			2	4			0	12
色度	11.0	2.7	5.0	4	8.9	3.1	4.9	4	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	3.7	<0.1	1.0	4	1.4	<0.1	0.4	4	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市			
	[浄水場名] 07 - 00 日ノ浜浄水場				[浄水場名] 08 - 00 楳法華浄水場				[浄水場名] 09 - 00 古部浄水場			
	[水源名] 古武井川水系牛舎の沢川				[水源名] 矢尻川水系新冷水川				[水源名] 相泊川水系冷水沢川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 702 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 728 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 81 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	9	0	3	4	26	6	15	4	2	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.0	<1.0	<1.0	4	4.1	<1.0	1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.024	0.019	0.021	12	<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16	0.14	0.15	4	0.05	0.05	0.05	4	0.38	0.30	0.34	12
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2	0.15	0.11	0.12	4	<0.05	<0.05	<0.05	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	0.1	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	<0.01	0.01	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
ナトリウム及びその化合物	8.0	8.0	8.0	2	9.0	9.0	9.0	2	7.0	7.0	7.0	2
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	10.4	10.1	10.3	4	10.6	10.3	10.4	4	9.8	9.5	9.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	23	24	4	30	29	30	4	18	15	17	4
蒸発残留物	86	84	85	2	110	96	100	4	73	71	72	2
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.5	0.1	0.2	4	<0.1	<0.1	<0.1	12
pH値	7.7	7.5	7.6	4	7.7	7.4	7.6	12	7.5	7.0	7.2	12
味												
臭気			0	4			2	4			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	4	0.8	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.2	<0.1	<0.1	4	0.2	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市					[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				
	[浄水場名] 10 - 00 木直浄水場					[浄水場名] 11 - 00 尾札部浄水場					[浄水場名] 12 - 00 臼尻浄水場				
	[水源名] ポン木直川水系左股無名川					[水源名] 著保内川水系著保内川					[水源名] 垣の島川水系垣の島川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 235 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,307 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 981 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	180	2	55	4		380	2	160	4		120	2	34	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	46.0	2.0	15.0	4		32.0	<1.0	11.0	4		62.0	<1.0	16.0	4	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		0.002	<0.001	0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.23	0.26	4		0.26	0.09	0.14	4		0.21	0.06	0.11	4	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2		0.06	<0.05	<0.05	2		0.07	0.05	0.06	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4		0.03	<0.01	0.01	4		0.52	0.11	0.27	12	
鉄及びその化合物	0.05	0.01	0.02	4		0.02	<0.01	0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	7.0	7.0	7.0	2		8.0	7.0	7.5	2		6.0	6.0	6.0	2	
マンガン及びその化合物	0.007	0.003	0.004	4		0.002	<0.001	<0.001	4		0.025	0.012	0.018	12	
塩化物イオン	9.4	7.8	8.8	4		8.8	6.4	8.0	4		8.1	6.4	7.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	26	27	4		33	18	28	4		23	14	20	4	
蒸発残留物	78	76	77	2		85	80	83	2		91	76	84	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	1.1	0.4	0.6	4		1.9	0.3	0.8	4		1.0	0.2	0.5	4	
pH値	7.4	7.3	7.3	4		7.4	7.2	7.3	4		6.8	5.4	6.1	12	
味															
臭気			2	4				2	4				2	4	
色度	6.9	1.8	3.4	4		8.6	1.0	3.2	4		5.6	0.8	1.8	12	
濁度	1.4	0.3	0.6	4		0.7	<0.1	0.3	4		1.3	0.2	0.5	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 001 北海道 函館市				[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市			
	[浄水場名] 13 - 00 大船浄水場				[浄水場名] 01 - 01 第1配水池				[浄水場名] 02 - 01 第2配水池			
	[水源名] 角張川水系無名川(角張川水系角張川、深井戸と混合)				[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム			
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 645 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 29,713 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 29,713 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	130	14	48	4	47	4	17	12	47	4	17	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	20.0	1.0	6.5	4								
大腸菌(定性)							10	12			10	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	0.12	0.17	4	0.20	0.09	0.16	4	0.20	0.09	0.16	4
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	2	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	2.29	0.31	1.30	4	2.29	0.31	1.30	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	1.53	0.27	0.89	4	1.53	0.27	0.89	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	8.0	8.0	8.0	2	6.4	4.6	5.3	4	6.4	4.6	5.3	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.073	0.014	0.034	4	0.073	0.014	0.034	4
塩化物イオン	8.7	8.2	8.5	4	6.9	3.2	4.1	12	6.9	3.2	4.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18	17	17	4	39	25	31	4	39	25	31	4
蒸発残留物	110	92	100	4	172	52	105	4	172	52	105	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.3	0.4	4	3.0	1.3	1.8	12	3.0	1.3	1.8	12
pH値	7.4	7.2	7.4	4	7.5	7.0	7.3	12	7.5	7.0	7.3	12
味												
臭気			2	4			0	12			0	12
色度	4.3	1.4	2.3	4	170.0	14.0	51.9	12	170.0	14.0	51.9	12
濁度	0.2	0.1	0.2	4	160.0	10.0	55.4	12	160.0	10.0	55.4	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市			
	[浄水場名] 03 - 01 由良配水池				[浄水場名] 04 - 01 美流渡配水池				[浄水場名] 05 - 01 万字配水池			
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 29,713 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 29,713 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 29,713 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	47	4	17	12	47	4	17	12	47	4	17	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			10	12			10	12			10	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.002	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.09	0.16	4	0.20	0.09	0.16	4	0.20	0.09	0.16	4
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	2.29	0.31	1.30	4	2.29	0.31	1.30	4	2.29	0.31	1.30	4
鉄及びその化合物	1.53	0.27	0.89	4	1.53	0.27	0.89	4	1.53	0.27	0.89	4
銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	6.4	4.6	5.3	4	6.4	4.6	5.3	4	6.4	4.6	5.3	4
マンガン及びその化合物	0.073	0.014	0.034	4	0.073	0.014	0.034	4	0.073	0.014	0.034	4
塩化物イオン	6.9	3.2	4.1	12	6.9	3.2	4.1	12	6.9	3.2	4.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	25	31	4	39	25	31	4	39	25	31	4
蒸発残留物	172	52	105	4	172	52	105	4	172	52	105	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	3.0	1.3	1.8	12	3.0	1.3	1.8	12	3.0	1.3	1.8	12
pH値	7.5	7.0	7.3	12	7.5	7.0	7.3	12	7.5	7.0	7.3	12
味												
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	170.0	14.0	51.9	12	170.0	14.0	51.9	12	170.0	14.0	51.9	12
濁度	160.0	10.0	55.4	12	160.0	10.0	55.4	12	160.0	10.0	55.4	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 002 北海道 岩見沢市				[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市				[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市			
	[浄水場名] 06 - 01 北村配水池				[浄水場名] 04 - 00 豊倉浄水場				[浄水場名] 06 - 00 天神浄水場			
	[水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム				[水源名] ダム放流水				[水源名] 余市川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 29,713 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 26,848 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 13,233 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	47	4	17	12	100	3	20	12	110	1	29	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					17.0	0.0	3.3	12	41.0	0.0	11.0	12
大腸菌(定性)			10	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.013	0.002	0.007	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	0.002	<0.001	0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.09	0.16	4	0.16	0.08	0.13	12	0.29	0.20	0.24	12
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	4	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	0.01	0.01	12
アルミニウム及びその化合物	2.29	0.31	1.30	4	0.16	0.04	0.08	12	0.27	0.14	0.17	12
鉄及びその化合物	1.53	0.27	0.89	4	0.11	0.04	0.09	12	0.10	0.06	0.08	12
銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	6.4	4.6	5.3	4	7.5	4.7	6.1	12	6.2	3.9	4.9	12
マンガン及びその化合物	0.073	0.014	0.034	4	0.044	0.011	0.026	12	0.007	0.003	0.005	12
塩化物イオン	6.9	3.2	4.1	12	10.0	6.1	7.9	12	9.8	4.5	5.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	25	31	4	24	13	19	12	20	12	17	12
蒸発残留物	172	52	105	4	72	54	61	4	57	46	51	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	3.0	1.3	1.8	12	1.6	0.6	1.0	12	1.2	0.4	0.7	12
pH値	7.5	7.0	7.3	12	7.0	6.7	6.9	12	7.3	6.8	7.1	12
味												
臭気			0	12			2	12			2	12
色度	170.0	14.0	51.9	12	7.1	1.9	3.6	12	5.0	1.9	3.0	12
濁度	160.0	10.0	55.4	12	4.0	0.5	1.2	12	1.9	0.4	0.9	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 003 北海道 小樽市					[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市					[事業主体名] 01 - 004 北海道 室蘭市				
	[浄水場名] 08 - 00 銭函浄水場					[浄水場名] 01 - 00 チマイベツ浄水場					[浄水場名] 03 - 00 千歳浄水場				
検査項目	[水源名] 銭函川					[水源名] チマイベツ川・ペトル川					[水源名] 登別川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 1,172 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 14,008 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 18,595 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	100	8	46	12		120	16	52	12		280	14	64	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	63.0	0.0	19.0	12											
大腸菌(定性)								9	12				11	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12		<0.001	<0.001	<0.001	2		0.007	0.006	0.007	2	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12		<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.11	0.15	12		0.30	0.20	0.25	2		0.20	0.20	0.20	2	
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	12		<0.05	<0.05	<0.05	2		0.11	0.07	0.08	4	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12		<0.1	<0.1	<0.1	2		<0.1	<0.1	<0.1	2	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
アルミニウム及びその化合物	0.12	0.01	0.07	12		<0.02	<0.02	<0.02	4		0.64	0.27	0.46	4	
鉄及びその化合物	0.25	0.06	0.14	12		<0.03	<0.03	<0.03	2		0.13	0.10	0.12	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12		<0.01	<0.01	<0.01	2		<0.01	<0.01	<0.01	2	
ナトリウム及びその化合物	7.3	5.5	6.8	12		5.9	5.6	5.8	2		9.1	7.5	8.3	2	
マンガン及びその化合物	0.048	0.010	0.030	12		<0.005	<0.005	<0.005	2		0.047	0.044	0.046	2	
塩化物イオン	8.6	6.5	7.4	12		7.3	6.2	6.9	12		8.6	4.7	6.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35	21	30	12		29	26	28	2		62	35	47	4	
蒸発残留物	93	57	76	4		84	63	72	4		160	98	130	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	1.1	0.5	0.7	12		1.0	<0.3	0.4	12		0.4	<0.3	<0.3	12	
pH値	7.4	7.1	7.3	12		7.5	7.1	7.3	12		7.3	6.7	7.1	12	
味															
臭気			2	12				3	12				3	12	
色度	5.2	2.1	3.5	12		3.9	0.7	1.5	12		2.2	0.6	1.2	12	
濁度	1.9	0.6	1.1	12		0.4	<0.1	0.1	12		2.9	1.1	1.8	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市				[事業主体名] 01 - 005 北海道 稚内市			
	[浄水場名] 01 - 00 萩ヶ丘浄水場				[浄水場名] 02 - 00 沼川第1浄水場				[浄水場名] 03 - 00 沼川第2浄水場			
	[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 声間川水系北辰ダム				[水源名] 声間川水系北辰ダム			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 15,206 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 402 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 971 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	150	0	43	12	150	0	43	12	150	0	43	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	12			2	12			2	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	6	<0.00030	<0.00030	<0.00030	6	<0.00030	<0.00030	<0.00030	6
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005	6
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.50	<0.50	<0.50	6	<0.50	<0.50	<0.50	6	<0.50	<0.50	<0.50	6
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	6	<0.08	<0.08	<0.08	6	<0.08	<0.08	<0.08	6
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	6
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	<0.01	<0.01	6	0.01	<0.01	<0.01	6
鉄及びその化合物	0.31	0.04	0.17	12	0.31	0.04	0.17	12	0.31	0.04	0.17	12
銅及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	6	0.02	<0.01	<0.01	6	0.02	<0.01	<0.01	6
ナトリウム及びその化合物	13.0	10.0	11.8	6	13.0	10.0	11.8	6	13.0	10.0	11.8	6
マンガン及びその化合物	0.023	0.005	0.015	6	0.023	0.005	0.015	6	0.023	0.005	0.015	6
塩化物イオン	20.0	15.4	16.6	12	20.0	15.4	16.6	12	20.0	15.4	16.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	19	25	6	28	19	25	6	28	19	25	6
蒸発残留物	78	48	69	6	78	48	69	6	78	48	69	6
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02	6
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6
有機物(TOCの量)	2.1	1.1	1.6	12	2.1	1.1	1.6	12	2.1	1.1	1.6	12
pH値	7.2	6.9	7.1	12	7.2	6.9	7.1	12	7.2	6.9	7.1	12
味							0	12			0	12
臭気			4	12			4	12			4	12
色度	8.5	2.5	5.4	12	8.5	2.5	5.4	12	8.5	2.5	5.4	12
濁度	6.0	0.7	2.2	12	6.0	0.7	2.2	12	6.0	0.7	2.2	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 006 北海道 留萌市				[事業主体名] 01 - 007 北海道 釧路市				[事業主体名] 01 - 008 北海道 広尾町			
	[浄水場名] 01 - 01 新信砂浄水場				[浄水場名] 01 - 00 愛国浄水場				[浄水場名] 01 - 00 広尾浄水場			
検査項目	[水源名] 暑寒水系信砂支流新信砂川				[水源名] 釧路川水系釧路川				[水源名] 広尾川水系支流西広尾川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 9,501 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 52,980 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,830 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			160	1	8000	32	1400	12			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					2900.0	5.2	420.0	12	3.0	0.0	0.3	12
大腸菌(定性)			0	4								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.002	0.002	0.002	2			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1	0.54	0.38	0.46	2			<0.50	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1	0.17	0.15	0.16	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	2.15	0.11	0.47	12			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.11	1	2.50	0.34	0.89	12			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.5	1	18.0	17.0	17.5	2			2.8	1
マンガン及びその化合物			0.005	1	0.138	0.027	0.063	12			<0.005	1
塩化物イオン			6.5	1	17.3	8.6	13.9	12			2.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			19	1	39	37	38	2			13	1
蒸発残留物			62	1	153	131	144	4			27	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1	0.000008	<0.000001	0.000002	184			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000029	<0.000001	0.000004	184			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1	6.7	1.2	3.0	53			1.0	1
pH値			7.4	1	7.4	6.6	7.1	243			6.6	1
味											0	1
臭気			8	1			2	243			0	1
色度			4.6	1	29.0	2.4	7.6	243			<1.0	1
濁度			0.3	1	160.0	2.0	10.0	243			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市				[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市				[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市			
	[浄水場名] 01 - 00 旭町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 清水沢浄水場				[浄水場名] 02 - 01 滝の上配水池			
検査項目	[水源名] 石狩川水系ポンポロカベツ川				[水源名] 石狩川水系清水沢川				[水源名] 石狩川水系清水沢川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 2,463 (m³)				[1日平均浄水量] 2,956 (m³)				[1日平均浄水量] 45 (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	150	12	48	12	400	1	81	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			6	12			7	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	0.08	0.16	12	0.19	<0.03	0.09	12				
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			0.10	1				
鉄及びその化合物	0.52	0.13	0.27	12	3.17	0.19	0.70	12				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			5.6	1			5.9	1				
マンガン及びその化合物			0.015	1			0.187	1				
塩化物イオン	5.0	3.5	4.0	12	5.1	4.0	4.3	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22	1			16	1				
蒸発残留物			65	1			68	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			0.000003	1			0.000002	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	2.2	1.2	1.6	12	3.0	1.4	2.1	12				
pH値	7.5	7.0	7.3	12	7.1	6.7	6.9	12				
味												
臭気			8	12			8	12				
色度	14.0	6.0	10.0	12	20.0	9.0	13.0	12				
濁度	14.0	0.5	3.7	12	82.0	1.0	17.7	12				

検査項目	[事業主体名] 01 - 009 北海道 夕張市					[事業主体名] 01 - 010 北海道 浦河町					[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				
	[浄水場名] 02 - 02 楓配水池					[浄水場名] 01 - 00 野深浄水場					[浄水場名] 01 - 01 清川浄水場				
	[水源名] 石狩川水系清水沢川					[水源名] 1号井戸、2号井戸					[水源名] 戸切地川水系戸切地川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 68 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,239 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 11,344 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						2	0	0	24				3	1	
大腸菌 (定量) (MPN/100ml)															
大腸菌 (定性)								0	24				1	1	
カドミウム及びその化合物						0.00030	0.00030	0.00030	2				<0.00020	1	
水銀及びその化合物						0.00005	0.00005	0.00005	2				<0.00005	1	
セレン及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
鉛及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				0.001	1	
ヒ素及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
六価クロム化合物						0.002	0.002	0.002	2				<0.001	1	
亜硝酸態窒素						0.004	0.004	0.004	2				0.006	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.27	0.17	0.22	24				0.22	1	
フッ素及びその化合物						0.05	0.05	0.05	2				<0.05	1	
ホウ素及びその化合物						0.0	0.0	0.0	2				<0.1	1	
四塩化炭素						0.0002	0.0002	0.0002	2				<0.0001	1	
1,4－ジオキサン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
ジクロロメタン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
テトラクロロエチレン						0.000	0.000	0.000	2				<0.001	1	
トリクロロエチレン						0.000	0.000	0.000	2				<0.001	1	
ベンゼン						0.001	0.001	0.001	2				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						0.00	0.00	0.00	2				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物						0.03	0.01	0.02	2				0.05	1	
鉄及びその化合物						0.03	0.01	0.02	24				0.09	1	
銅及びその化合物						0.00	0.00	0.00	2				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物						3.5	3.3	3.4	2				6.1	1	
マンガン及びその化合物						0.001	0.001	0.001	2				0.026	1	
塩化物イオン						3.4	2.3	2.7	24				8.1	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						28	24	26	2				58	1	
蒸発残留物						53	50	52	2				104	1	
陰イオン界面活性剤						0.02	0.02	0.02	2				<0.02	1	
ジェオスミン						0.000001	0.000001	0.000001	2				<0.000001	1	
2－メチルイソボルネオール						0.000001	0.000001	0.000001	2				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤						0.002	0.002	0.002	2				<0.005	1	
フェノール類						0.0005	0.0005	0.0005	2				<0.0005	1	
有機物 (TOCの量)						0.6	0.3	0.3	24				1.3	1	
pH値						7.1	7.0	7.1	24				7.6	1	
味													0	1	
臭気								0	24				0	1	
色度						1.0	1.0	1.0	24				7.5	1	
濁度						0.1	0.1	0.1	24				3.0	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市				[事業主体名] 01 - 011 北海道 北斗市			
	[浄水場名] 02 - 01 村山浄水場				[浄水場名] 02 - 02 向野浄水場				[浄水場名] 03 - 01 茂辺地浄水場			
	[水源名] 湧水・浅井戸				[水源名] 大野川水系上川汲沢川				[水源名] 浅井戸			
	[原水の種類] 湧水・浅井戸水・深井戸水				[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 2,092 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,002 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 500 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			28	1			2	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			1	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.78	1			0.24	1			0.35	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.02	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.02	1			0.02	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			7.1	1			6.1	1			12.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.003	1			<0.001	1
塩化物イオン			6.8	1			8.0	1			11.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			40	1			49	1			38	1
蒸発残留物			106	1			95	1			112	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.2	1			0.3	1			0.5	1
pH値			7.2	1			7.7	1			6.5	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.1	1			0.9	1			1.4	1
濁度			<0.1	1			0.3	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 012 北海道 紋別市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				
	[浄水場名] 01 - 00 花園浄水場					[浄水場名] 01 - 00 藻岩浄水場					[浄水場名] 02 - 00 定山溪浄水場				
	[水源名] 渚滑川					[水源名] 石狩川水系(豊平川)					[水源名] 石狩川水系(豊平川)				
	[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] 11,737 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 85,024 (m ³) 原水					[1日平均浄水量] 4,876 (m ³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	12220	19	1529	12		16000	26	970	48		750	6	170	51	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	4716.1	2.0	494.8	12		4600.0	4.1	210.0	48		200.0	1.0	25.0	51	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2		<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4		0.021	0.005	0.012	11		0.004	0.001	0.002	12	
六価クロム化合物	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	3		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	3		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81	0.28	0.55	12		<1.00	<1.00	<1.00	2		<1.00	<1.00	<1.00	2	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12		<0.08	<0.08	<0.08	2		<0.08	<0.08	<0.08	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4		0.4	<0.1	0.2	11		<0.1	<0.1	<0.1	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.005	<0.005	<0.005	2		<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	4		<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004	<0.004	<0.004	2	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	2	
アルミニウム及びその化合物	0.94	0.02	0.27	4		0.19	0.04	0.10	11		0.16	0.04	0.10	12	
鉄及びその化合物	3.04	0.02	0.57	12		0.20	0.12	0.16	2		0.09	0.04	0.07	2	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.10	<0.10	<0.10	2		<0.10	<0.10	<0.10	2	
ナトリウム及びその化合物	4.9	3.4	4.3	4		12.0	11.0	11.5	2		10.0	5.4	7.7	2	
マンガン及びその化合物	0.063	0.004	0.020	4		0.067	0.022	0.034	11		0.013	0.007	0.012	12	
塩化物イオン	4.2	2.1	3.2	12		22.0	7.0	14.0	11		16.0	5.0	8.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	15	24	12		39	35	37	3		43	26	36	4	
蒸発残留物	192	73	112	4		120	100	110	3		110	70	80	4	
陰イオン界面活性剤			<0.01	1		<0.02	<0.02	<0.02	2		<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	5		0.000002	<0.000001	<0.000001	11		0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5		<0.000001	<0.000001	<0.000001	11		<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤			<0.005	1		<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	6.9	1.0	2.4	12		23.0	0.6	1.9	48		1.5	0.6	0.9	51	
pH値	7.4	7.0	7.1	12		7.5	6.7	7.3	348		7.7	7.2	7.5	365	
味															
臭気			3	12				3	348				0	365	
色度	58.1	3.3	18.4	12		8.0	2.8	4.3	11		4.2	1.5	3.0	12	
濁度	82.5	0.4	18.5	12		780.0	0.6	7.0	348		32.0	0.1	1.3	365	

検査項目	[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市					[事業主体名] 01 - 014 北海道 札幌市				
	[浄水場名] 03 - 00 宮町浄水場					[浄水場名] 04 - 00 西野浄水場					[浄水場名] 05 - 00 白川浄水場				
	[水源名] 星置川水系(星置川)					[水源名] 新川水系(琴似発寒川)					[水源名] 石狩川水系(豊平川)				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流				
	[1日平均浄水量] 4,205 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 625 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 437,920 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	2600	12	320	51							6100	14	510	51	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	580.0	<1.0	54.0	51							1600.0	4.1	110.0	51	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2							<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	<0.001	<0.001	2	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2							0.001	<0.001	<0.001	2	
ヒ素及びその化合物	0.004	0.001	0.003	12							0.023	0.004	0.013	12	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4							<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2							<0.004	<0.004	<0.004	2	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	2							<1.00	<1.00	<1.00	2	
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2							<0.08	<0.08	<0.08	2	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12							0.6	<0.1	0.2	12	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2							<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2							<0.004	<0.004	<0.004	2	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	<0.002	<0.002	2	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	<0.001	<0.001	2	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2							<0.001	<0.001	<0.001	2	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2							<0.10	<0.10	<0.10	2	
アルミニウム及びその化合物	0.23	0.04	0.09	12							0.21	0.04	0.11	12	
鉄及びその化合物	0.17	0.17	0.17	2							0.40	0.11	0.26	2	
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2							<0.10	<0.10	<0.10	2	
ナトリウム及びその化合物	7.8	7.3	7.6	2							18.0	6.8	12.4	2	
マンガン及びその化合物	0.045	0.011	0.027	12							0.100	0.017	0.030	12	
塩化物イオン	11.0	6.0	8.0	12							29.0	7.0	15.0	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	31	38	4							44	26	36	4	
蒸発残留物	100	80	90	4							90	50	80	4	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2							<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12							0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12							<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2							<0.002	<0.002	<0.002	2	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(TOCの量)	3.8	0.5	1.0	51							11.0	0.6	1.5	51	
pH値	7.6	7.0	7.4	365		7.4	7.4	7.4	3		7.6	7.1	7.3	365	
味															
臭気			3	365				0	3				3	365	
色度	10.0	1.6	4.0	12							8.7	2.5	4.5	12	
濁度	20.0	0.2	1.3	365		2.8	1.9	2.3	3		300.0	0.5	4.5	365	

検査項目	[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市				[事業主体名] 01 - 016 北海道 旭川市				[事業主体名] 01 - 017 北海道 枝幸町			
	[浄水場名] 01 - 00 石狩川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 忠別川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 枝幸浄水場			
	[水源名] 石狩川水系石狩川表流水				[水源名] 石狩川水系忠別川表流水				[水源名] 北見幌別川水系ケモナイ川			
	[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] ダム直接・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 70,419 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 30,197 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,980 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	17000	5	770	49	8100	3	310	49			180	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			49	49			43	49			1	1
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	0.19	0.33	54	0.81	0.12	0.27	52			<0.50	1
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4	0.08	<0.05	<0.05	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	2.23	0.09	0.34	51	2.66	0.04	0.23	51			<0.01	1
鉄及びその化合物	2.00	0.08	0.32	54	1.57	0.03	0.14	52			0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	4.7	3.3	3.8	4	8.8	4.4	6.8	4			6.0	1
マンガン及びその化合物	0.164	0.012	0.031	56	0.074	0.008	0.025	54			0.007	1
塩化物イオン	6.0	2.2	3.2	54	13.3	4.9	8.4	52			7.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	15	23	56	55	25	39	54			19	1
蒸発残留物	121	63	77	11	129	87	105	9			60	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	0.000004	<0.000001	<0.000001	18	0.000009	<0.000001	0.000001	52			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	18	0.000001	<0.000001	<0.000001	52			0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	8.1	0.5	1.3	54	2.5	0.3	0.8	52			0.9	1
pH値	7.6	7.1	7.4	56	7.6	7.0	7.3	54			7.2	1
味												
臭気			3	51			3	51			0	1
色度	33.0	2.0	6.0	53	12.0	0.9	4.0	52			2.8	1
濁度	39.0	0.8	6.4	56	64.0	0.8	6.3	54			0.5	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 018 北海道 美幌町				[事業主体名] 01 - 019 北海道 中標津町				[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市			
	[浄水場名] 01 - 00 日並浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中標津浄水場				[浄水場名] 01 - 00 高丘浄水場			
	[水源名] 網走川水系女満別川				[水源名] 標津川水系標津川支流俣落川				[水源名] 幌内川・勇払川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 6,320 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,808 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 30,057 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	310	6	108	4	140	3	45	4	320	3	48	52
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			3	4			2	4			51	52
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1	0.003	0.002	0.003	12
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31	0.25	0.29	4	0.15	0.06	0.11	4	0.61	0.40	0.51	12
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1	<0.05	<0.05	<0.05	12
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.0	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.03	1	0.07	0.02	0.04	12
鉄及びその化合物	0.12	0.03	0.07	4			0.02	1	0.10	0.04	0.07	12
銅及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			5.4	1			5.1	1	6.7	6.3	6.5	4
マンガン及びその化合物			0.009	1			0.001	1	0.006	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	3.6	3.3	3.5	4	3.7	2.9	3.3	4	5.8	5.1	5.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			19	1			19	1	25	24	25	4
蒸発残留物			74	1			56	1	124	90	102	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.5	0.8	1.1	4	1.0	0.4	0.7	4	0.8	0.3	0.5	12
pH値	7.4	7.2	7.3	365	7.4	7.3	7.4	4	7.6	6.6	7.3	52
味												
臭気			8	4			0	4			0	52
色度	7.3	2.9	5.3	365	3.0	<1.0	2.0	4	9.0	<1.0	2.0	1094
濁度	1.0	0.0	0.0	365	1.0	0.3	0.7	4	4.3	0.1	0.9	1094

検査項目	[事業主体名] 01 - 020 北海道 苫小牧市				[事業主体名] 01 - 021 北海道 増毛町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町			
	[浄水場名] 02 - 00 錦多峰浄水場				[浄水場名] 01 - 00 増毛町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 余市川浄水場			
	[水源名] 錦多峰川				[水源名] 暑寒別川水系暑寒別川				[水源名] 余市川水系余市川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 16,736 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,771 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,721 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	410	12	97	52			46	1	310	18	151	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			52	52			0	1			11	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.002	0.001	0.001	12			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.41	0.48	12			0.15	1	0.52	0.05	0.23	12
フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	12			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	0.3	0.2	0.3	12			<0.0	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.001	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.000	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.000	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.00	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	52			0.03	1			0.09	1
鉄及びその化合物	0.05	<0.03	<0.03	12			0.01	1			0.11	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.00	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	18.2	17.2	17.9	4			4.9	1			7.1	1
マンガン及びその化合物	0.010	<0.005	0.005	12			0.002	1	0.040	0.006	0.018	4
塩化物イオン	15.0	11.1	13.8	12			6.0	1	14.3	7.0	9.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68	62	65	4			<15	1			17	1
蒸発残留物	178	167	172	4			58	1			48	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1			0.000004	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1			<0.004	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12			0.9	1	1.5	0.7	0.9	12
pH値	7.7	7.1	7.5	52			7.0	1	7.5	6.8	7.0	12
味												
臭気			0	52			0	1			2	12
色度	10.0	<1.0	2.0	1087			2.0	1	6.2	2.0	3.0	12
濁度	15.0	0.4	0.9	1087			0.2	1	2.1	0.3	0.9	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町			
	[浄水場名] 02 - 00 豊丘浄水場				[浄水場名] 03 - 00 豊浜浄水場				[浄水場名] 04 - 00 梅川浄水場			
検査項目	[水源名] ヌッチ川水系豊丘中の川				[水源名] 湯内川水系湯内川				[水源名] 梅川水系梅川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,783 (m³)				[1日平均浄水量] 30 (m³)				[1日平均浄水量] 0 (m³)			
	原水				原水				休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			32	1			2	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			10.0	1			1.0	1				
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.14	1			0.12	1				
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			0.03	1			<0.01	1				
鉄及びその化合物			0.02	1			<0.01	1				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			6.7	1			7.3	1				
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.003	1				
塩化物イオン			9.6	1			10.5	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10	1			15	1				
蒸発残留物			46	1			46	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			1.2	1			1.2	1				
pH値			7.1	1			7.1	1				
味												
臭気			2	1			2	1				
色度			4.7	1			3.8	1				
濁度			0.6	1			0.1	1				

検査項目	[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 022 北海道 余市町				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 05 - 00 東部地区浄水場				[浄水場名] 06 - 00 栄地区浄水場				[浄水場名] 01 - 00 広郷浄水場			
	[水源名] 登川水系元服川				[水源名] 地下水				[水源名] 常呂川水系(常呂川)			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 111 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 56 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 32,567 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			2	1			0	1	150	28	96	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1			0.0	1				
大腸菌(定性)											12	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	0.015	<0.004	0.006	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.24	1			0.25	1	2.85	0.53	1.01	12
フッ素及びその化合物			<0.05	1			0.05	1	0.05	0.04	0.04	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.18	1	0.11	0.01	0.05	4
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.07	1	0.21	0.04	0.10	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			7.3	1			10.6	1	5.0	4.7	4.9	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.002	1	0.021	0.004	0.012	4
塩化物イオン			9.6	1			11.9	1	6.1	2.5	3.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22	1			43	1	50	25	32	12
蒸発残留物			50	1			97	1	92	87	90	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000005	<0.000001	0.000001	6
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			0.2	1			0.1	1	3.0	1.2	2.0	12
pH値			7.3	1			7.3	1	8.6	7.0	7.4	2188
味												
臭気			2	1			0	1			2	243
色度			0.7	1			0.7	1	99.0	2.2	7.5	2188
濁度			0.5	1			0.3	1	564.4	0.5	7.9	2188

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 02 - 00 金華浄水場				[浄水場名] 03 - 00 温根湯温泉浄水場				[浄水場名] 04 - 00 大和浄水場			
	[水源名] 常呂川水系(奔無加川)―他1水源(小松沢川)				[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)				[水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,489 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 507 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 143 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	150	0	54	12	80	5	26	12	85	4	28	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			10	12			11	12			11	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	0.001	<0.001	0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	0.11	0.24	12	0.40	0.17	0.29	12	0.37	0.15	0.27	12
フッ素及びその化合物	0.05	0.02	0.04	4			0.03	1	0.06	0.03	0.04	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0002	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1	0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.23	0.03	0.10	4			0.06	1	0.14	0.03	0.07	4
鉄及びその化合物	0.25	0.04	0.09	12	0.07	0.02	0.04	12	0.22	0.02	0.06	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	4.0	3.5	3.8	4			4.3	1	4.5	4.3	4.4	4
マンガン及びその化合物	0.008	0.004	0.006	4			0.007	1	0.024	0.002	0.011	4
塩化物イオン	3.7	2.0	2.3	12	2.5	1.6	1.9	12	1.9	1.6	1.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15	13	14	12	14	10	12	12	12	10	11	12
蒸発残留物	65	64	65	4			63	1	75	63	69	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	3.2	1.3	2.2	12	2.6	1.1	1.8	12	2.5	1.1	1.8	12
pH値	7.3	7.0	7.2	12	7.3	6.9	7.1	12	7.3	6.9	7.1	12
味												
臭気			2	12			2	12			2	12
色度	13.5	3.7	7.7	12	8.4	3.0	5.6	12	12.6	3.0	6.1	12
濁度	4.1	0.3	1.1	12	1.3	0.2	0.5	12	5.1	0.2	1.2	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市			
	[浄水場名] 05 - 00 瑞穂浄水場				[浄水場名] 06 - 00 協和浄水場				[浄水場名] 07 - 00 吉野浄水場			
	[水源名] 佐呂間別川水系(ワカレバツ沢川)				[水源名] 深井戸-他1水源				[水源名] 常呂川水系(隈川)			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 152 (m ³)				[1日平均浄水量] 148 (m ³)				[1日平均浄水量] 1,661 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	115	5	41	12			0	1	320	4	92	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			8	12			0	4			7	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1	0.005	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.010	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	0.09	0.21	12			0.03	1	0.57	0.03	0.26	12
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.05	1			0.04	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.05	1			<0.01	1			0.19	1
鉄及びその化合物	0.07	<0.01	0.02	12			0.03	1	0.26	0.01	0.09	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.0	1			5.8	1			4.4	1
マンガン及びその化合物			0.006	1			0.009	1			0.015	1
塩化物イオン	3.0	2.2	2.6	12			3.3	1	4.7	2.9	3.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	13	18	12			23	1	37	22	30	12
蒸発残留物	49	46	48	2			119	1	71	57	61	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.01	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.8	1.3	2.0	12			<0.1	1	7.5	1.0	2.6	12
pH値	7.4	7.0	7.2	12			6.4	1	7.6	7.1	7.4	12
味												
臭気			2	12			0	1			2	12
色度	7.7	2.7	5.0	12			0.5	1	77.0	2.3	14.0	12
濁度	0.7	<0.1	0.3	12			<0.1	1	28.4	0.2	4.3	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 024 北海道 北見市				[事業主体名] 01 - 026 北海道 本別町				[事業主体名] 01 - 027 北海道 様似町			
	[浄水場名] 08 - 00 4号井浄水場				[浄水場名] 01 - 00 本別町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 栄町浄水場			
検査項目	[水源名] 浅井戸				[水源名] 十勝川水系利別川支流本別川				[水源名] 様似川水系様似川			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,543 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,765 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12			48	1			280	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					44.0	2.0	13.0	4	23.0	<1.8	7.3	4
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.006	0.004	0.005	12			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.043	0.010	0.019	12			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.27	4.12	4.84	12			0.30	1			0.30	1
フッ素及びその化合物			0.15	1			0.18	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.004	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	0.002	<0.001	<0.001	7			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.15	1			0.08	1
鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12			0.26	1			0.14	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			38.2	1			13.7	1			6.4	1
マンガン及びその化合物	0.044	0.030	0.037	12			0.007	1			0.011	1
塩化物イオン	53.0	45.2	49.2	12			6.8	1			6.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	227	103	182	12			83	1			52	1
蒸発残留物	437	387	418	12			168	1			79	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.4	1.1	1.2	12			2.6	1			1.2	1
pH値	7.1	6.6	6.8	12			7.9	1			6.7	1
味							0	1				
臭気			0	12			0	1			0	1
色度	1.5	1.1	1.3	12			8.0	1			7.9	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12			4.0	1			<3.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 028 北海道 白糠町				[事業主体名] 01 - 029 北海道 羽幌町				[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市			
	[浄水場名] 01 - 00 白糠浄水場				[浄水場名] 01 - 00 羽幌町浄水場				[浄水場名] 01 - 00 稲田浄水場			
	[水源名] 茶路川水系(茶路川)				[水源名] 羽幌川				[水源名] 札内川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,104 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,511 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 28,594 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			7000	1	120	1	16	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	49.0	0.0	8.8	12			580.0	1	1.0	0.0	0.2	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			0.00020	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.000	1			0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1			0.23	1	3.50	0.40	1.70	12
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.000	1			<0.001	1			<0.004	1
ジクロロメタン			0.000	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.02	1			0.00	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.08	1			0.48	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.23	1			2.50	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.00	1			0.02	1
ナトリウム及びその化合物			11.0	1			10.9	1			2.6	1
マンガン及びその化合物			0.037	1			0.068	1			<0.005	1
塩化物イオン			3.9	1			6.9	1	5.1	1.2	2.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			56	1			22	1			26	1
蒸発残留物			130	1			165	1			65	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000002	1			0.000006	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.005	1			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.5	1			4.2	1	0.6	0.3	0.5	12
pH値	7.2	6.6	6.9	52			7.2	1	6.9	6.3	6.5	365
味											0	12
臭気			0	1			3	1			0	365
色度			7.3	1			27.0	1	7.0	<1.0	1.0	365
濁度			7.3	1			75.0	1	2.7	<0.1	0.1	365

検査項目	[事業主体名] 01 - 031 北海道 帯広市				[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市				[事業主体名] 01 - 032 北海道 網走市			
	[浄水場名] 02 - 00 中島浄水場				[浄水場名] 01 - 00 桂町低区配水場				[浄水場名] 02 - 00 潮見高区配水場			
	[水源名] 札内川				[水源名] 第1・第3水源				[水源名] 第2水源			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 湧水・深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 10,952 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 6,920 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					3	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素							<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン							<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.31	0.17	0.27	12	1.96	1.53	1.78	12
フッ素及びその化合物							<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物							<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン							<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン							<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物					<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							4.9	1			6.9	1
マンガン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン					4.2	3.7	4.0	12	6.1	5.0	5.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)							26	1			39	1
蒸発残留物							93	1			111	1
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12
pH値					7.7	7.6	7.7	12	7.1	6.9	7.0	12
味												
臭気							0	12			0	12
色度					<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市				[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市				[事業主体名] 01 - 034 北海道 士別市			
	[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 01 - 01 上士別内大部浄水場				[浄水場名] 01 - 03 朝日浄水場			
	[水源名] 天塩川水系天塩川				[水源名] 天塩川水系西内大部川				[水源名] 天塩川水系毛無川			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 5,307 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 440 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 389 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	67	7	30	12	58	1	14	12	47	2	17	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			11	12			11	12			6	12
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			0.00003	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1			0.002	1			0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			0.004	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.45	1			0.45	1			0.13	1
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.08	1			0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			0.0020	1			0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.005	1			0.005	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004	1			0.004	1			0.004	1
ジクロロメタン			0.002	1			0.002	1			0.002	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
ベンゼン			0.001	1			0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.06	1			0.06	1			0.01	1
鉄及びその化合物			0.17	1			0.17	1			0.15	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.9	1			4.9	1			4.2	1
マンガン及びその化合物			0.016	1			0.016	1			0.018	1
塩化物イオン			4.5	1			4.5	1			3.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33	12	23	12	27	14	19	12	26	12	19	12
蒸発残留物			76	1			76	1			64	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000002	1			0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.005	1			0.005	1			0.005	1
フェノール類			0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.3	1			1.3	1			1.6	1
pH値	7.7	6.9	7.3	243	7.8	7.1	7.4	12	7.6	7.1	7.4	12
味												
臭気			3	243			3	12			2	12
色度	71.0	2.8	7.4	243	4.5	1.6	3.1	12	7.7	4.0	5.6	12
濁度	177.0	0.3	6.4	243	0.6	0.1	0.3	12	0.6	0.2	0.3	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 035 北海道 むかわ町				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市			
	[浄水場名] 01 - 00 春日浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東峰延配水池				[浄水場名] 02 - 00 落合浄水場			
	[水源名] 鶴川水系イクベツ沢川				[水源名] 桂沢水道企業団				[水源名] 美唄川支流7号川・落合川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 1,680 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,143 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	710	18	140	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			11	12			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	0.00030	0.00030	0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	0.00005	0.00005	0.00005	4				
セレン及びその化合物			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
鉛及びその化合物			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
六価クロム化合物			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.004	0.004	0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1	0.20	0.13	0.17	4				
フッ素及びその化合物			<0.08	1	0.08	0.08	0.08	4				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	0.0	0.0	0.0	4				
四塩化炭素			<0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	4				
1,4-ジオキサン			<0.005	1	0.001	0.001	0.001	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
ジクロロメタン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
テトラクロロエチレン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
トリクロロエチレン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
ベンゼン			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	4				
塩素酸					0.06	0.06	0.06	4				
クロロ酢酸					0.002	0.002	0.002	4				
クロロホルム					0.003	0.001	0.002	4				
ジクロロ酢酸					0.003	0.002	0.002	4				
ジブロモクロロメタン					0.00	0.00	0.00	4				
臭素酸					0.001	0.001	0.001	4				
総トリハロメタン					0.006	0.001	0.003	4				
トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4				
ブロモジクロロメタン					0.003	0.001	0.002	4				
ブロモホルム					0.001	0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド					0.004	0.004	0.004	4				
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	0.01	0.01	0.01	4				
アルミニウム及びその化合物			<0.05	1	0.01	0.01	0.01	4				
鉄及びその化合物			0.73	1	0.01	0.01	0.01	4				
銅及びその化合物			<0.01	1	0.00	0.00	0.00	4				
ナトリウム及びその化合物			5.0	1	7.5	5.8	6.4	4				
マンガン及びその化合物			0.013	1	0.001	0.001	0.001	4				
塩化物イオン	5.2	4.2	4.8	12	9.7	5.0	6.3	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1	39	22	31	4				
蒸発残留物			92	1	59	43	53	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	0.02	0.02	0.02	4				
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	4				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	4				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	0.005	0.005	0.005	4				
フェノール類			<0.0005	1	0.0005	0.0005	0.0005	4				
有機物(TOCの量)	2.4	0.9	1.5	12	1.3	0.5	0.8	12				
pH値	7.7	7.4	7.6	12	7.6	7.1	7.3	12				
味							0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	11.0	2.5	5.2	12	0.0	0.0	0.0	12				
濁度	26.0	0.4	3.8	12	0.1	0.1	0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 036 北海道 美唄市				[事業主体名] 01 - 037 北海道 根室市			
	[浄水場名] 03 - 00 美唄浄水場				[浄水場名] 04 - 00 光珠内配水池				[浄水場名] 01 - 00 桂木浄水場			
	[水源名] 石狩川水系美唄ダム				[水源名] 桂沢水道企業団				[水源名] 温根沼丹根沼(他2水源と混合)			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)・湖沼水・ダム直接			
	[1日平均浄水量] 5,264 (m³)				[1日平均浄水量] 600 (m³)				[1日平均浄水量] 8,736 (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	49	1	16	12	0	0	0	12	80	0	24	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			8	12			0	12			8	12
カドミウム及びその化合物			0.00030	1	0.00030	0.00030	0.00030	4			<0.00020	1
水銀及びその化合物			0.00005	1	0.00005	0.00005	0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			0.001	1
六価クロム化合物			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.004	1
亜硝酸態窒素			0.004	1	0.004	0.004	0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.21	1	0.20	0.13	0.17	4			<0.30	1
フッ素及びその化合物			0.08	1	0.08	0.08	0.08	4			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1	0.0	0.0	0.0	4			0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1	0.001	0.001	0.001	4			<0.001	1
塩素酸					0.06	0.06	0.06	4				
クロロ酢酸					0.002	0.002	0.002	4				
クロロホルム					0.003	0.001	0.002	4				
ジクロロ酢酸					0.003	0.002	0.002	4				
ジブロモクロロメタン					0.00	0.00	0.00	4				
臭素酸					0.001	0.001	0.001	4				
総トリハロメタン					0.006	0.001	0.003	4				
トリクロロ酢酸					0.004	0.002	0.003	4				
ブロモジクロロメタン					0.003	0.001	0.002	4				
ブロモホルム					0.001	0.001	0.001	4				
ホルムアルデヒド					0.004	0.004	0.004	4				
亜鉛及びその化合物			0.01	1	0.01	0.01	0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.34	0.01	0.18	4	0.01	0.00	0.01	4			0.30	1
鉄及びその化合物			0.44	1	0.01	0.01	0.01	4			1.31	1
銅及びその化合物			0.00	1	0.00	0.00	0.00	4			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.8	1	7.5	5.8	6.4	4			12.6	1
マンガン及びその化合物			0.053	1	0.001	0.001	0.001	4			0.091	1
塩化物イオン	5.3	3.0	3.9	12	9.7	5.0	6.3	12	19.0	13.0	15.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			33	1	39	22	31	4			34	1
蒸発残留物			85	1	59	43	53	4			117	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1	0.02	0.02	0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4			0.000003	1
2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4			0.000002	1
非イオン界面活性剤			0.005	1	0.005	0.005	0.005	4			<0.005	1
フェノール類			0.0005	1	0.0005	0.0005	0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.6	1.0	1.6	12	1.3	0.5	0.8	12			4.4	1
pH値	7.4	7.1	7.2	12	7.6	7.1	7.3	12	7.5	6.3	7.2	12
味							0	12				
臭気			0	12			0	12			2	12
色度	32.0	9.0	18.3	12	0.0	0.0	0.0	12	60.0	2.3	16.8	12
濁度	97.0	1.7	17.5	12	0.1	0.1	0.1	12	19.0	0.9	4.7	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 039 北海道 幕別町					[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市					[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				
	[浄水場名] 01 - 00 幕別浄水場					[浄水場名] 01 - 00 蘭越浄水場					[浄水場名] 01 - 02 蘭越浄水場				
	[水源名] 地下水(浅井戸)					[水源名] 石狩川水系(内別川)					[水源名] 石狩川水系(内別川)・漁川浄水場				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水・深井戸水				
	[1日平均浄水量] 6,875 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 28,214 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 28,214 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌						150	4	52	12		150	4	52	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						230.0	7.8	106.0	12		230.0	<7.8	106.0	12	
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物						<0.00030	<0.00030	<0.00030	4		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	
水銀及びその化合物						<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
セレン及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
鉛及びその化合物						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ヒ素及びその化合物						0.002	0.002	0.002	4		0.002	0.002	0.002	4	
六価クロム化合物						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
亜硝酸態窒素						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						0.37	0.34	0.36	4		0.37	0.34	0.36	4	
フッ素及びその化合物						<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08	<0.08	<0.08	4	
ホウ素及びその化合物						<0.1	<0.1	<0.1	4		<0.1	<0.1	<0.1	4	
四塩化炭素						<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
1,4-ジオキサン						<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005	<0.005	<0.005	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004	<0.004	<0.004	4	
ジクロロメタン						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
テトラクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロエチレン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ベンゼン						<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物						0.03	<0.02	<0.02	4		0.03	<0.02	<0.02	4	
鉄及びその化合物						0.03	0.01	0.02	4		0.03	0.01	0.02	4	
銅及びその化合物						<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物						6.4	6.2	6.3	4		6.4	6.2	6.3	4	
マンガン及びその化合物						0.003	0.002	0.003	4		0.003	0.002	0.003	4	
塩化物イオン						5.0	4.6	4.7	12		5.0	4.6	4.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						25	24	24	4		25	24	24	4	
蒸発残留物						104	88	96	4		104	88	96	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン						<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール						<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤						<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002	<0.002	<0.002	4	
フェノール類						<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(TOCの量)						0.8	0.4	0.5	12		0.8	0.4	0.5	12	
pH値						7.6	7.4	7.5	12		7.6	7.4	7.5	12	
味															
臭気								2	12				2	12	
色度						2.0	<1.0	1.1	12		2.0	<1.0	1.1	12	
濁度						1.3	0.4	0.6	12		1.3	0.4	0.6	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 040 北海道 千歳市				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 02 - 00 石狩東部広域水道企業団				[浄水場名] 03 - 00 石狩東部広域水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 高砂浄水場			
	[水源名] 漁川浄水				[水源名] 千歳川浄水				[水源名] 尻別川水系ソースケ川			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 4,000 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,000 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,180 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									0.0	0.0	0.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン											<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.47	0.46	0.47	4
フッ素及びその化合物											0.16	1
ホウ素及びその化合物											0.0	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4-ジオキサン											<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											<0.001	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.000	1
トリクロロエチレン											<0.000	1
ベンゼン											0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物											<0.01	1
鉄及びその化合物											0.00	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											7.0	1
マンガン及びその化合物											<0.001	1
塩化物イオン									6.9	6.8	6.9	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)											26	1
蒸発残留物											84	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン											<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.004	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)									0.1	0.1	0.1	4
pH値									6.6	6.5	6.6	4
味												
臭気											0	4
色度									<1.0	<1.0	<1.0	4
濁度									0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 02 - 00 豊岡浄水場				[浄水場名] 03 - 00 山田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 比羅夫浄水場			
	[水源名] 尻別川水系尻別4号川				[水源名] 尻別川水系冷水川				[水源名] 1号井戸・2号井戸			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 57 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 67 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 525 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4	1	0	0	4	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.49	0.51	4	0.58	0.49	0.54	4	0.30	0.27	0.29	4
フッ素及びその化合物			0.07	1			<0.05	1			0.15	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			0.0	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			0.000	1			<0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.00	1			0.00	1			0.00	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			7.0	1			11.0	1			15.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.003	1
塩化物イオン	7.0	6.8	6.9	4	12.8	11.6	12.1	4	7.5	7.3	7.4	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			20	1			47	1			61	1
蒸発残留物			68	1			126	1			165	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.1	0.1	0.1	4	0.1	0.1	0.1	4	0.1	0.1	0.1	4
pH値	6.7	6.6	6.7	4	6.5	6.3	6.4	4	6.2	6.1	6.2	4
味												
臭気			0	4			0	4			0	4
色度	<1.0	<1.0	<1.0	4	1.0	<1.0	<1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町				[事業主体名] 01 - 041 北海道 倶知安町			
	[浄水場名] 04 - 01 比羅夫浄水場				[浄水場名] 04 - 02 比羅夫浄水場				[浄水場名] 05 - 00 ワイス浄水場			
	[水源名] 3号井戸				[水源名] 6号井戸				[水源名] 尻別川水系硫黄5号川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 226 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,080 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 9 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	12
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	0.26	0.27	4	0.52	0.48	0.50	2	0.22	0.19	0.21	4
フッ素及びその化合物			0.07	1			0.08	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.0	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			0.02	1			0.04	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.11	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.08	1			0.02	1			<0.00	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			11.0	1			12.0	1			5.0	1
マンガン及びその化合物			0.007	1			0.005	1			<0.001	1
塩化物イオン	9.1	8.1	8.7	4	8.5	8.2	8.4	2	5.7	5.5	5.6	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			33	1			44	1			11	1
蒸発残留物			114	1			127	1			51	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.2	0.1	0.1	4	0.1	0.1	0.1	2	0.1	0.1	0.1	4
pH値	6.9	6.3	6.6	4	6.5	6.4	6.5	2	7.0	6.7	6.9	4
味												
臭気			0	4			0	2			0	4
色度	<1.0	<1.0	<1.0	4	<1.0	<1.0	<1.0	2	<1.0	<1.0	<1.0	4
濁度	0.2	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町			
	[浄水場名] 01 - 00 低区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 高区浄水場				[浄水場名] 03 - 00 江差町五厘沢浄水場			
	[水源名] 豊部内川水系				[水源名] サダサ川水系				[水源名] 五厘沢水系			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,247 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 0 (m³) 休止中				[1日平均浄水量] 55 (m³) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			150	1								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	540.0	0.0	63.7	12								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			0.00020	1								
水銀及びその化合物			0.00005	1								
セレン及びその化合物			0.001	1								
鉛及びその化合物			0.001	1								
ヒ素及びその化合物			0.001	1								
六価クロム化合物			0.001	1								
亜硝酸態窒素			0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.18	1								
フッ素及びその化合物			0.05	1								
ホウ素及びその化合物			0.1	1								
四塩化炭素			0.0001	1								
1,4-ジオキサン			0.001	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1								
ジクロロメタン			0.001	1								
テトラクロロエチレン			0.001	1								
トリクロロエチレン			0.001	1								
ベンゼン			0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.07	1								
アルミニウム及びその化合物			0.02	1								
鉄及びその化合物			0.07	1								
銅及びその化合物			0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			13.0	1								
マンガン及びその化合物			0.110	1								
塩化物イオン			20.3	1								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			17	1								
蒸発残留物			73	1								
陰イオン界面活性剤			0.02	1								
ジェオスミン			0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1								
非イオン界面活性剤			0.005	1								
フェノール類			0.0005	1								
有機物(TOCの量)			0.7	1								
pH値			6.7	1								
味			0	1								
臭気			0	1								
色度			3.8	1								
濁度			0.5	1								

検査項目	[事業主体名] 01 - 043 北海道 江差町				[事業主体名] 01 - 044 北海道 足寄町				[事業主体名] 01 - 045 北海道 赤平市			
	[浄水場名] 04 - 00 ダム系砂川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 常盤浄水場				[浄水場名] 01 - 00 赤平市浄水場			
	[水源名] 天野川水系				[水源名] 南・北水源				[水源名] 石狩川水系空知川			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,259 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,100 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,119 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			18	1			0	1			101	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	4.5	1.8	2.5	4								
大腸菌(定性)							0	5			4	4
カドミウム及びその化合物			0.00020	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1			0.007	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.16	1			0.30	1			0.43	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			<0.08	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			0.0001	1			<0.0002	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1			<0.004	1			0.000	1
ジクロロメタン			0.001	1			<0.002	1			0.000	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			0.000	1
トリクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			0.000	1
ベンゼン			0.001	1			<0.001	1			0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.12	1			<0.02	1			0.07	1
鉄及びその化合物			0.19	1			<0.03	1			0.16	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.7	1			3.5	1			7.2	1
マンガン及びその化合物			0.070	1			<0.005	1			0.046	1
塩化物イオン			14.8	1			1.7	1			5.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			12	1			9	1			38	1
蒸発残留物			80	1			79	1			98	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1							<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1							0.000004	1
非イオン界面活性剤			0.005	1			<0.005	1			0.011	1
フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.6	1			0.2	1			1.7	1
pH値			6.8	1			6.9	1			7.6	1
味			0	1			0	1				
臭気			0	1			0	1			3	1
色度			14.4	1			<1.0	1			5.1	1
濁度			13.1	1			<0.1	1			4.2	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 046 北海道 松前町				[事業主体名] 01 - 048 北海道 池田町				[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市			
	[浄水場名] 01 - 00 松前浄水場				[浄水場名] 01 - 00 なかとかち浄水場				[浄水場名] 01 - 00 芦別市浄水場			
検査項目	[水源名] 及部川水系及部川				[水源名] 浄水受水				[水源名] 石狩川水系空知川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,016 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,206 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,848 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	410	35	141	4	330	4	93	4			530	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					140.0	0.0	36.0	4				
大腸菌(定性)			3	4							1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4			0.018	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.14	1	0.30	0.10	0.20	4			0.50	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.004	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.07	1	0.32	0.03	0.13	4			0.38	1
鉄及びその化合物	0.30	<0.03	0.09	4	0.39	0.07	0.18	4			0.33	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			7.6	1	1.4	1.2	1.3	4			5.4	1
マンガン及びその化合物			0.004	1	0.018	<0.005	0.009	12			0.066	1
塩化物イオン	13.6	9.3	11.4	4	3.4	1.2	2.0	4			5.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			29	1	10	7	9	4			35	1
蒸発残留物			58	1			35	1			92	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	12			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.3	0.5	1.0	4	1.7	0.6	1.0	4			1.9	1
pH値	7.5	7.4	7.4	4	7.2	6.8	7.0	4			7.5	1
味			0	4			0	4				
臭気			0	4			2	4			3	1
色度	10.1	1.3	4.0	4	9.0	3.0	5.0	4			9.0	1
濁度	10.0	0.3	3.1	4	8.8	0.5	3.1	4			10.0	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				[事業主体名] 01 - 049 北海道 芦別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市			
	[浄水場名] 01 - 01 西芦別浄水場				[浄水場名] 01 - 02 新城滅菌池				[浄水場名] 01 - 00 上江別浄水場			
	[水源名] 石狩川水系空知川支流芦別川				[水源名] 石狩川水系空知川支流パンケ幌内川 支流中の沢川				[水源名] 石狩川水系千歳川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 123 (m ³)				[1日平均浄水量] 33 (m ³)				[1日平均浄水量] 9,437 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			520	1			4	1	2400	72	689	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)									1100.0	23.0	228.0	12
大腸菌(定性)			1	1			0	1				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.002	0.002	0.002	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	0.049	0.022	0.034	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.05	1			0.46	1	1.38	0.91	1.14	4
フッ素及びその化合物			0.07	1			<0.05	1	0.11	0.09	0.10	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	0.2	0.1	0.2	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.12	1			<0.01	1	0.31	0.04	0.20	4
鉄及びその化合物			0.18	1			<0.01	1	1.70	0.78	1.20	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			10.7	1			5.1	1	22.8	12.6	16.3	4
マンガン及びその化合物			0.010	1			<0.001	1	0.093	0.061	0.075	4
塩化物イオン			9.8	1			4.2	1	27.3	13.2	17.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			35	1			21	1	57	48	53	4
蒸発残留物			89	1			68	1	164	150	156	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000004	0.000002	0.000003	5
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	5
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			2.1	1			<0.3	1	7.0	1.1	3.2	12
pH値			7.6	1			7.6	1	7.3	6.8	7.2	12
味												
臭気			3	1			0	1			3	12
色度			8.0	1			<1.0	1	43.0	12.0	21.0	12
濁度			3.7	1			<0.1	1	30.0	3.3	14.3	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 051 北海道 江別市				[事業主体名] 01 - 052 北海道 芽室町			
	[浄水場名] 02 - 00 漁川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 千歳川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 芽室浄水場			
	[水源名] 漁川ダム				[水源名] 石狩川水系千歳川				[水源名] 深井戸水源(他水源と混合)			
	[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 深井戸水・深井戸水			
	[1日平均浄水量] 20,000 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 34 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 699 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	4
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18	0.05	0.13	4	0.12	0.09	0.11	4			<0.10	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.14	0.12	0.13	4			0.11	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.3	0.3	0.3	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.05	<0.04	<0.04	4	0.07	0.04	0.05	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.004	<0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.003	7				
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	7				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.007	<0.001	0.004	4	0.019	0.002	0.011	7				
トリクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	0.007	0.002	0.005	7				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	7				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.06	0.01	0.02	4			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	6.7	5.9	6.1	4	15.6	14.4	15.2	4			6.7	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4			0.008	1
塩化物イオン	9.1	7.2	8.2	12	16.1	13.7	14.9	12			1.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	23	23	4	62	60	61	4			39	1
蒸発残留物	76	69	73	4	135	127	132	4			101	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000002	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12			0.7	1
pH値	7.1	6.9	7.0	12	8.0	7.5	7.8	12			8.2	1
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12			5.0	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町				[事業主体名] 01 - 053 北海道 弟子屈町				[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町			
	[浄水場名] 01 - 00 弟子屈浄水場				[浄水場名] 02 - 00 美留和浄水場				[浄水場名] 01 - 01 桜山浄水場			
	[水源名] 奥春別川				[水源名] 美留和浅井戸				[水源名] アノロ川表流水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] ダム直接			
	[1日平均浄水量] 504 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,137 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,313 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			43	1			0	1	900	7	164	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			0	1			11	12
カドミウム及びその化合物			<0.00003	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1			0.60	1	0.28	0.03	0.16	12
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.16	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.05	1			<0.02	1			0.14	1
鉄及びその化合物			0.03	1			<0.03	1	0.86	0.05	0.30	12
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.1	1			13.0	1			9.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			0.003	1
塩化物イオン			2.0	1			6.0	1	6.5	3.9	5.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			21	1			44	1			31	1
蒸発残留物			80	1			150	1			76	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.5	1			<0.5	1	4.4	1.3	2.0	12
pH値			7.3	1			6.8	1	7.6	7.3	7.5	12
味												
臭気			0	1			0	1			8	12
色度			2.0	1			<1.0	1	30.0	3.0	10.0	377
濁度			0.3	1			<0.1	1	32.0	0.7	7.5	377

検査項目	[事業主体名] 01 - 056 北海道 栗山町				[事業主体名] 01 - 057 北海道 三笠市				[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市			
	[浄水場名] 01 - 02 桜山浄水場				[浄水場名] 01 - 00 桂沢水道企業団				[浄水場名] 01 - 00 深川配水池			
	[水源名] 栗山ダム直接水				[水源名] 桂沢水道企業団より浄水受水				[水源名] 北空知広域水道企業団より浄水受水			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 5,411 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 30,616 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5,542 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1100	4	314	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			8	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	<0.03	0.10	12								
フッ素及びその化合物			<0.05	1								
ホウ素及びその化合物			0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.001	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1								
ジクロロメタン			<0.001	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			0.08	1								
鉄及びその化合物	1.22	0.16	0.58	12								
銅及びその化合物			0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			6.7	1								
マンガン及びその化合物			0.018	1								
塩化物イオン	6.9	5.0	5.7	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			12	1								
蒸発残留物			49	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	0.000022	0.000002	0.000007	7								
2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000001	<0.000001	7								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	4.6	2.1	3.2	12								
pH値	7.2	6.8	7.0	377								
味												
臭気			8	12								
色度	49.0	8.0	23.0	377								
濁度	27.0	2.4	11.3	377								

検査項目	[事業主体名] 01 - 058 北海道 深川市					[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市					[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				
	[浄水場名] 02 - 00 更進浄水施設					[浄水場名] 01 - 00 緑丘浄水場					[浄水場名] 02 - 00 風連浄水場				
検査項目	[水源名] 浅井戸					[水源名] 天塩川水系名寄川					[水源名] 天塩川水系名寄川				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] 25 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 7,695 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,009 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	74	0	9	12		2600	30	400	12						
大腸菌(定量)(MPN/100ml)						240.0	2.0	81.9	12						
大腸菌(定性)			3	12											
カドミウム及びその化合物			<0.00003	1		<0.00030	<0.00030	<0.00030	4						
水銀及びその化合物			<0.00005	1		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4						
セレン及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4						
鉛及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4						
ヒ素及びその化合物			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4						
六価クロム化合物			<0.002	1		<0.002	<0.002	<0.002	4						
亜硝酸態窒素			<0.004	1		<0.004	<0.004	<0.004	12						
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.60	1		0.83	0.18	0.47	12						
フッ素及びその化合物			<0.05	1		<0.08	<0.08	<0.08	4						
ホウ素及びその化合物			<0.1	1		<0.1	<0.1	<0.1	4						
四塩化炭素			<0.0002	1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4						
1,4-ジオキサン			<0.005	1		<0.005	<0.005	<0.005	4						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1		<0.004	<0.004	<0.004	4						
ジクロロメタン			<0.001	1		<0.002	<0.002	<0.002	4						
テトラクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4						
トリクロロエチレン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベンゼン			<0.001	1		<0.001	<0.001	<0.001	4						
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4						
アルミニウム及びその化合物			0.14	1		0.75	0.03	0.34	4						
鉄及びその化合物			0.09	1		0.86	0.10	0.40	4						
銅及びその化合物			<0.01	1		<0.01	<0.01	<0.01	4						
ナトリウム及びその化合物			5.9	1		4.6	3.6	4.2	4						
マンガン及びその化合物			<0.005	1		0.066	0.011	0.030	4						
塩化物イオン	5.8	5.4	5.5	12		4.8	3.2	4.1	12						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1		20	14	17	12						
蒸発残留物			85	1		90	56	71	4						
陰イオン界面活性剤			<0.02	1		<0.02	<0.02	<0.02	4						
ジェオスミン			0.000001	1		0.000006	<0.000001	0.000002	8						
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1		0.000003	<0.000001	0.000001	8						
非イオン界面活性剤			<0.002	1		<0.005	<0.005	<0.005	4						
フェノール類			<0.0005	1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	<0.3	12		4.1	1.0	1.9	12						
pH値	6.9	6.6	6.7	12		7.1	6.8	7.0	243						
味															
臭気			0	12				3	365						
色度	10.0	<0.5	1.4	12		20.6	4.4	9.6	243						
濁度	1.2	<0.1	0.2	12		31.4	0.5	8.3	243						

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市			
	[浄水場名] 03 - 00 瑞穂浄水場				[浄水場名] 04 - 00 川西浄水場				[浄水場名] 05 - 00 智恵文中央浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 26 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 57 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 129 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.8	<1.8	<1.8	4	<1.8	<1.8	<1.8	4	<1.8	<1.8	<1.8	4
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.006	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			1.31	1			<0.01	1			0.05	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.4	1			24.2	1			32.8	1
マンガン及びその化合物			0.184	1			0.037	1			0.052	1
塩化物イオン			6.6	1			6.0	1			4.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			56	1			47	1			30	1
蒸発残留物			114	1			102	1			125	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			0.4	1
pH値			7.1	1			8.5	1			8.2	1
味												
臭気			8	1			8	1			8	1
色度			0.6	1			0.6	1			1.4	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 059 北海道 名寄市				[事業主体名] 01 - 060 北海道 新ひだか町			
	[浄水場名] 06 - 00 智恵文八幡浄水場				[浄水場名] 07 - 00 風連日進浄水場				[浄水場名] 01 - 00 神森浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 天塩川水系風連別川支流一の沢川				[水源名] 浅井戸1. 2. 3. 4号			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 15 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 44 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 5,614 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			34	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	<1.8	<1.8	<1.8	4	240.0	<1.8	52.8	12			0.0	1
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.10	1			0.17	1			0.73	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			<0.08	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.04	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.07	1			0.06	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			41.8	1			4.4	1			6.3	1
マンガン及びその化合物			0.014	1			0.003	1			<0.001	1
塩化物イオン			4.7	1			5.2	1			6.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			9	1			19	1			101	1
蒸発残留物			133	1			58	1			144	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.5	1			2.2	1			<0.3	1
pH値			8.2	1			7.6	1			7.0	1
味												
臭気			8	1			0	1			0	1
色度			2.9	1			10.1	1			<1.0	1
濁度			<0.1	1			0.5	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 061 北海道 厚岸町					[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市					[事業主体名] 01 - 063 北海道 登別市				
	[浄水場名] 01 - 00 厚岸浄水場					[浄水場名] 01 - 01 登別温泉浄水場					[浄水場名] 02 - 02 幌別浄水場				
検査項目	[水源名] 旧尾幌1号支流ホマカイ川					[水源名] 登別川水系クスリサンベツ川					[水源名] 胆振幌別川水系来馬川				
	[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
検査項目	[1日平均浄水量] 3,595 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 3,642 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 4,092 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	5200	72	589	13		160	4	50	12		270	3	79	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	547.5	8.5	135.8	12											
大腸菌(定性)								11	12				11	12	
カドミウム及びその化合物			0.00030	1				<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物			0.00005	1				<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物			0.001	1				0.002	1				<0.001	1	
六価クロム化合物			0.001	1				<0.002	1				<0.002	1	
亜硝酸態窒素			0.049	1				<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1				<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.10	1				0.10	1				0.30	1	
フッ素及びその化合物			0.08	1				<0.05	1				<0.05	1	
ホウ素及びその化合物			0.0	1				<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素			0.0002	1				<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン			0.005	1				<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.000	1				<0.001	1				<0.001	1	
ジクロロメタン			0.000	1				<0.001	1				<0.001	1	
テトラクロロエチレン			0.000	1				<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン			0.000	1				<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン			0.000	1				<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物			0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
アルミニウム及びその化合物			0.07	1				0.05	1				0.04	1	
鉄及びその化合物			1.30	1				0.22	1				0.13	1	
銅及びその化合物			0.01	1				<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物			7.0	1				5.0	1				5.8	1	
マンガン及びその化合物			0.100	1				0.028	1				0.013	1	
塩化物イオン	7.7	4.6	6.5	13		4.2	4.1	4.2	12		6.1	5.2	5.7	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			56	1				21	1				22	1	
蒸発残留物			179	1				97	1				87	1	
陰イオン界面活性剤			0.02	1				<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン			0.000004	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール			0.000002	1				<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤			0.002	1				<0.002	1				<0.002	1	
フェノール類			0.0005	1				<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)	9.8	0.8	2.7	13		0.4	<0.3	0.3	12		0.8	0.4	0.6	12	
pH値	7.7	7.5	7.6	13		7.2	6.8	7.0	12		7.4	7.1	7.3	12	
味															
臭気			0	13				8	12				8	12	
色度	52.0	4.2	16.2	13		3.0	1.8	2.2	12		4.0	1.7	2.5	12	
濁度	32.0	0.9	4.1	13		1.6	0.4	0.7	12		1.1	0.2	0.5	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 064 北海道 斜里町				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市			
	[浄水場名] 01 - 00 来運浄水場				[浄水場名] 01 - 00 館山管理所				[浄水場名] 03 - 00 黄金浄水場			
	[水源名] 斜里川水系猿間川支流フカバ川				[水源名] 館山地下水源(他2深井戸水源と混合)				[水源名] 気仙川水系気仙川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 8,000 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,279 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 66 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12			0	1			92	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	1			1	1
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			0.002	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.09	0.86	0.96	12			1.50	1			0.40	1
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.08	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	0.01	0.01	0.01	12			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.3	1			8.6	1			6.1	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	8.2	7.6	8.2	12			10.0	1			7.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			33	1			81	1			37	1
蒸発残留物			113	1			150	1			95	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.3	0.3	0.3	12			<0.3	1			0.3	1
pH値	7.1	7.0	7.0	12			7.8	1			7.6	1
味			0	12								
臭気			0	12			0	1			8	1
色度	1.0	1.0	1.0	12			<0.5	1			1.3	1
濁度	0.1	0.1	0.1	12			<0.1	1			0.2	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 065 北海道 伊達市				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 04 - 00 北黄金浄水場				[浄水場名] 05 - 00 長和管理所				[浄水場名] 01 - 00 清川浄水場			
	[水源名] 気仙川水系気仙川水源(他2深井戸 水源と混合)				[水源名] 長和地下水源(他3深井戸水源と混 合)				[水源名] 湧別川水系湧別川			
	[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 4,895 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 3,161 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 6,895 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			92	1			0	1	1080	17	166	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			0	1			12	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.003	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	0.008	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40	1			0.08	1	1.19	0.22	0.47	12
フッ素及びその化合物			<0.05	1			0.32	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			0.19	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	0.32	0.03	0.08	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.1	1			13.4	1			4.7	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			0.021	1
塩化物イオン			7.5	1			32.8	1	4.4	2.1	2.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37	1			143	1	28	17	24	12
蒸発残留物			95	1			275	1			67	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1			<0.3	1	2.4	1.0	1.5	12
pH値			7.6	1			7.8	1	7.8	7.2	7.5	2190
味											11	11
臭気			8	1			0	1			3	2190
色度			1.3	1			<0.5	1	19.9	1.0	3.9	2190
濁度			0.2	1			<0.1	1	162.0	0.3	4.9	2190

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 01 - 01 瀬戸瀬浄水場				[浄水場名] 01 - 02 生田原浄水場				[浄水場名] 01 - 03 安国浄水場			
	[水源名] 湧別川水系瀬戸瀬川支流高橋沢川				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 85 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 351 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 126 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	86	3	27	4	1	0	0	6	26	0	3	8
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			2	4			0	6			0	8
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.005	0.004	0.005	2	0.013	0.011	0.012	4
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.007	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	8
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.29	0.33	4	0.23	0.18	0.21	6	0.09	<0.03	0.03	8
フッ素及びその化合物			<0.05	1	0.12	0.11	0.12	2	0.16	0.16	0.16	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	0.2	0.2	0.2	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	0.03	<0.01	0.02	2	0.03	<0.01	0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.05	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物	0.04	<0.01	0.01	4	0.05	<0.01	0.01	6	4.23	2.22	3.07	8
銅及びその化合物			<0.01	1	0.02	<0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			4.7	1	10.1	9.3	9.7	2	43.6	39.3	41.9	4
マンガン及びその化合物			0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.149	0.111	0.128	4
塩化物イオン	2.8	2.6	2.7	4	3.1	2.7	2.8	6	4.3	3.3	3.7	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	11	9	10	4	19	18	18	6	18	12	15	8
蒸発残留物			68	1	99	94	97	2	176	154	164	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.8	0.8	1.3	4	<0.3	<0.3	<0.3	6	1.2	0.9	1.1	8
pH値	7.5	7.3	7.4	232	7.2	6.9	7.0	6	7.0	6.8	7.0	250
味			1	2			0	4			4	4
臭気			3	4			0	6			6	8
色度	20.3	1.2	3.4	260	0.4	0.0	0.0	113	2.9	0.7	1.3	250
濁度	2.2	<0.0	0.5	232	0.1	<0.1	<0.1	113	1.4	<0.0	0.2	250

検査項目	[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町				[事業主体名] 01 - 068 北海道 遠軽町			
	[浄水場名] 01 - 04 丸瀬布浄水場				[浄水場名] 01 - 05 白滝浄水場				[浄水場名] 01 - 06 旧安国浄水場			
検査項目	[水源名] 湧別川水系丸瀬布川支流松田沢川、 湧別川水系丸瀬布川				[水源名] 深井戸				[水源名] 湧別川水系生田原川支流仁田布川			
	[原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 757 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 217 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 51 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	110	2	33	5	0	0	0	4	88	4	37	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			4	5			0	4			3	4
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	5	0.008	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	0.09	0.19	5	0.55	0.12	0.25	4	0.35	0.27	0.32	4
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	2	0.11	0.09	0.10	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	0.01	2	0.08	<0.01	0.03	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	2	0.01	<0.01	0.01	4	0.04	0.01	0.03	4
鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	5	0.60	0.26	0.38	4	0.09	0.02	0.04	4
銅及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	2	0.01	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	3.8	3.8	3.8	2	8.7	8.2	8.5	4	5.3	4.9	5.0	4
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	2	0.748	0.469	0.659	4	0.007	0.002	0.004	4
塩化物イオン	2.1	1.4	1.8	5	5.4	5.0	5.2	4	2.8	2.6	2.7	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26	22	24	5	52	44	47	4	10	8	9	4
蒸発残留物	54	49	52	2	143	132	139	4	81	65	70	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.9	1.1	1.5	5	0.7	0.5	0.6	4	1.4	0.8	1.1	4
pH値	7.7	7.3	7.5	247	7.7	7.4	7.5	165	7.4	6.8	7.1	250
味			1	3								
臭気			3	5			0	4			2	4
色度	32.5	1.7	4.1	247	4.5	1.0	1.7	165	2.9	0.7	1.3	250
濁度	42.7	0.0	0.7	247	6.0	0.1	0.8	165	1.4	0.0	0.2	250

検査項目	[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町			
	[浄水場名] 02 - 01 美瑛浄水場				[浄水場名] 02 - 02 白金浄水場				[浄水場名] 02 - 03 清富浄水場			
	[水源名] 石狩川水系美瑛川				[水源名] 石狩川水系美瑛川支流美瑛いわな川				[水源名] 石狩川水系美瑛川支流オヤウンナイ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,278 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 422 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 544 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			22	1			52	1			530	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)							0.0	1				
大腸菌(定性)			1	1							1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00050	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			0.005	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1			<0.50	1			<0.50	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.14	1			0.28	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			0.0	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.000	1			0.000	1			<0.000	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			0.02	1
鉄及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			0.04	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			3.0	1			4.0	1			17.0	1
マンガン及びその化合物			0.005	1			<0.001	1			0.003	1
塩化物イオン			1.2	1			2.5	1			30.7	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			30	1			31	1			160	1
蒸発残留物			78	1			106	1			346	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1			2.0	1
pH値			7.1	1			6.8	1			6.8	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			<0.5	1			5.3	1
濁度			0.5	1			<0.1	1			0.4	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 069 北海道 美瑛町				[事業主体名] 01 - 071 北海道 洞爺湖町				[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市			
	[浄水場名] 02 - 04 五稜浄水場				[浄水場名] 01 - 01 月浦浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中五区水源送水場			
	[水源名] 石狩川水系美瑛川支流島牛川				[水源名] 長流川水系洞爺湖表流水				[水源名] 地下水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湖沼水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 67 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 3,795 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 4,977 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			720	1			0	1			3	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)							0.0	1				
大腸菌(定性)			1	1							0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.003	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.002	1			0.009	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1			0.20	1			4.61	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.03	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			0.28	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.0	1			11.0	1			6.0	1
マンガン及びその化合物			0.009	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン			3.3	1			12.0	1			8.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			14	1			44	1			136	1
蒸発残留物			73	1			100	1			178	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			2.7	1			0.5	1			0.2	1
pH値			6.9	1			7.3	1	7.3	7.3	7.3	365
味			0	1			0	1				
臭気			0	1			0	1			0	365
色度			10.0	1			<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度			5.0	1			0.6	1	0.0	0.0	0.0	365

検査項目	[事業主体名] 01 - 072 北海道 富良野市				[事業主体名] 01 - 073 北海道 恵庭市				[事業主体名] 01 - 078 北海道 当別町			
	[浄水場名] 02 - 00 下五区水源ポンプ場				[浄水場名] 02 - 01 漁川浄水場				[浄水場名] 02 - 00 当別浄水場			
	[水源名] 石狩川水系(空知川)				[水源名] 浄水受水				[水源名] 石狩川水系当別川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 0 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 18,650 (m³) 原水				[1日平均浄水量] (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			0.004	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			3.65	1								
フッ素及びその化合物			<0.05	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1								
ジクロロメタン			<0.001	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1								
鉄及びその化合物			<0.03	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			5.3	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン			5.9	1								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			99	1								
蒸発残留物			160	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)			0.4	1								
pH値	6.8	6.8	6.8	365								
味												
臭気			0	365								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	365								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365								

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町			
	[浄水場名] 01 - 00 大新浄水場				[浄水場名] 02 - 00 落部浄水場				[浄水場名] 03 - 00 野田生浄水場			
	[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				[水源名] 深井戸(1号・2号・3号)				[水源名] 深井戸(1号・2号)			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 3,263 (m ³)				[1日平均浄水量] 490 (m ³)				[1日平均浄水量] 501 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			5.40	1			<0.50	1			<0.50	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.15	1			0.20	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.19	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			27.0	1			9.0	1			24.1	1
マンガン及びその化合物			0.002	1			0.042	1			0.026	1
塩化物イオン			20.8	1			10.8	1			15.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			91	1			110	1			96	1
蒸発残留物			188	1			164	1			196	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			0.3	1			<0.3	1
pH値			7.8	1			8.1	1			8.4	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			0.7	1			<0.5	1
濁度			<0.1	1			0.2	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町				[事業主体名] 01 - 080 北海道 八雲町			
	[浄水場名] 04 - 00 黒岩浄水場				[浄水場名] 05 - 00 大新(旧簡水)浄水場				[浄水場名] 06 - 00 河北浄水場			
	[水源名] 浅井戸(1号)				[水源名] 深井戸(2号)				[水源名] 深井戸(1号・2号)			
	[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 浅井戸水			
	[1日平均浄水量] 77 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 244 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 5 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			4	1			2	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)											0.0	1
大腸菌(定性)			0	1			0	1				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1			<0.50	1			<0.50	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			0.12	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.11	1			<0.01	1			0.94	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.0	1			8.0	1			8.0	1
マンガン及びその化合物			0.002	1			<0.001	1			0.110	1
塩化物イオン			13.7	1			8.8	1			8.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1			46	1			63	1
蒸発残留物			63	1			90	1			124	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.4	1			<0.3	1			<0.3	1
pH値			6.4	1			8.0	1			<7.4	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1			<0.5	1			6.7	1
濁度			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町				[事業主体名] 01 - 089 北海道 日高町				[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町			
	[浄水場名] 01 - 00 富川配水センター				[浄水場名] 02 - 00 富川第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 西円朱別浄水場			
	[水源名] 沙流川水系沙流川				[水源名] 沙流川水系沙流川				[水源名] 風蓮川水系ノコベリバツ川支流三郎川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,933 (m ³)				[1日平均浄水量] 695 (m ³)				[1日平均浄水量] 1,452 (m ³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			1	1			4	1			2300	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4			490.0	1
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.004	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.19	1			<0.03	1			0.32	1
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.10	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.0	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.000	1			<0.000	1			0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			0.001	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.000	1			0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.00	1			0.00	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.44	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			5.39	1			1.31	1
銅及びその化合物			0.00	1			0.00	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			10.2	1			8.0	1			6.3	1
マンガン及びその化合物			0.006	1			1.310	1			0.041	1
塩化物イオン			11.7	1			10.1	1			3.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			116	1			142	1			37	1
蒸発残留物			171	1			221	1			129	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000002	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1			0.9	1			6.4	1
pH値			6.6	1			6.8	1	7.8	6.6	7.4	761
味												
臭気			0	1			6	1			2	761
色度			<1.0	1			56.0	1	414.6	1.7	23.9	761
濁度			<0.1	1			4.9	1	371.0	0.6	8.9	761

検査項目	[事業主体名] 01 - 090 北海道 浜中町				[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町				[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町			
	[浄水場名] 02 - 00 西円朱別新浄水場				[浄水場名] 01 - 00 長万部地区浄水場				[浄水場名] 02 - 00 双葉地区浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 1号井・2号井・3号井・4号井				[水源名] 1号井・2号井			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 237 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 2,540 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 12 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	2	0	0	0	4			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	4			0.0	1
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00020	<0.00020	<0.00020	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4			<0.00001	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	0.003	<0.001	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.005	0.003	0.004	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	0.170	<0.004	0.043	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.05	<0.05	<0.05	2	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
フッ素及びその化合物	0.12	0.08	0.10	2	0.15	0.10	0.11	4			0.12	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0001	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
鉄及びその化合物	1.50	0.01	0.76	2	0.02	<0.01	0.01	4			0.27	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	17.0	9.1	13.1	2	18.0	13.0	15.5	4			11.0	1
マンガン及びその化合物	0.072	0.001	0.037	2	0.110	0.064	0.093	4			0.048	1
塩化物イオン	3.5	2.9	3.2	2	13.6	12.2	13.0	4			14.1	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	30	34	2	56	44	50	4			52	1
蒸発残留物	130	120	125	2	149	139	143	4			147	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	2	0.2	<0.1	0.1	4			0.4	1
pH値	9.0	7.2	7.9	782	8.2	7.8	8.1	4			8.0	1
味							0	4			0	1
臭気			8	782			0	4			0	1
色度	72.0	5.6	11.2	782	0.8	0.5	0.6	4			4.5	1
濁度	45.9	0.8	3.1	782	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 098 北海道 長万部町					[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町					[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				
	[浄水場名] 03 - 00 静狩地区浄水場					[浄水場名] 01 - 00 白老浄水場					[浄水場名] 02 - 00 虎杖浜第1浄水場				
	[水源名] 1号井・2号井・3号井					[水源名] 白老川水系毛白老川					[水源名] アヨロ川水系樺の沢				
	[原水の種類] 浅井戸水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 湧水				
	[1日平均浄水量] 119 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 5,231 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,874 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	3		210	31	93	4		12	0	4	4	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)	0.0	0.0	0.0	3											
大腸菌(定性)								12	12				0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00010	<0.00010	<0.00010	3				0.00030	1				0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3				0.00050	1				0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.001	1				0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.010	1				0.001	1	
ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	3				0.002	1				0.001	1	
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3		0.002	0.002	0.002	4		0.002	0.002	0.002	4	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	3		0.004	0.004	0.004	4		0.004	0.004	0.004	4	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.001	1				0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	0.09	0.10	3		0.40	0.20	0.30	4		0.20	0.10	0.15	4	
フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	<0.05	3				0.05	1				0.05	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	3				0.1	1				0.1	1	
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	3				0.0020	1				0.0002	1	
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.005	1				0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.001	1				0.001	1	
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.001	1				0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.001	1				0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.001	1				0.010	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	3				0.001	1				0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3				0.01	1				0.01	1	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3				0.16	1				0.02	1	
鉄及びその化合物	0.19	<0.01	0.07	3		0.19	0.03	0.11	4		0.03	0.03	0.03	4	
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3				0.01	1				0.01	1	
ナトリウム及びその化合物	19.0	11.0	15.3	3				5.1	1				5.8	1	
マンガン及びその化合物	0.008	<0.001	0.003	3				0.008	1				0.005	1	
塩化物イオン	19.4	15.0	17.8	3		5.8	4.2	5.3	4		4.6	4.4	4.5	4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	41	49	3				20	1				24	1	
蒸発残留物	150	88	116	3				73	1				48	1	
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3				0.02	1				0.02	1	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3		0.000001	0.000001	0.000001	4				0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3		0.000001	0.000001	0.000001	4				0.000001	1	
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	3				0.002	1				0.002	1	
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3				0.0005	1				0.0005	1	
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	3		1.2	0.6	0.8	4		0.3	0.3	0.3	4	
pH値	7.3	7.0	7.1	3		7.2	7.0	7.2	12		7.2	7.0	7.1	12	
味			0	3											
臭気			0	3				0	12				0	12	
色度	2.2	<0.5	0.7	3		6.9	1.6	3.1	12		0.5	0.5	0.5	12	
濁度	0.3	<0.1	0.1	3		4.1	0.2	1.4	12		0.1	0.1	0.1	12	

検査項目	[事業主体名] 01 - 100 北海道 白老町				[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団				[事業主体名] 01 - 101 北海道 長幌上水道企業団			
	[浄水場名] 03 - 00 虎杖浜第2浄水場				[浄水場名] 01 - 00 長幌第1浄水場				[浄水場名] 02 - 00 長幌第2浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 石狩川水系タ張川				[水源名] 石狩川水系千歳川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 858 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,277 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,655 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	8	2	4	4	7500	110	2011	12	46000	140	4713	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					13000.0	21.0	1222.1	12	2200.0	33.0	353.0	12
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			0.001	1	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	0.025	0.016	0.020	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
六価クロム化合物	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.002	0.002	0.002	4	0.006	<0.004	0.005	4	0.062	0.015	0.041	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.30	0.30	4	0.86	0.34	0.53	4	3.67	0.72	1.73	4
フッ素及びその化合物			0.07	1			<0.08	1			0.13	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.2	0.1	0.2	4
四塩化炭素			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.02	1	0.72	0.42	0.55	4	0.46	0.03	0.23	4
鉄及びその化合物	0.03	0.03	0.03	4	1.80	0.86	1.26	4	2.10	0.52	1.23	4
銅及びその化合物			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			15.0	1			7.2	1			11.4	1
マンガン及びその化合物			0.007	1	0.130	0.027	0.084	4	0.180	0.044	0.088	4
塩化物イオン	18.0	9.0	14.0	12	18.4	5.8	9.5	12	33.4	13.0	17.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1			43	1			75	1
蒸発残留物			120	1			152	1			220	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			0.000001	1			0.000002	1			0.000006	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			0.000003	1			0.000002	1
非イオン界面活性剤			0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.3	0.3	0.3	4	5.8	2.2	3.1	12	7.9	1.5	3.6	12
pH値	7.5	7.3	7.4	12	7.8	7.1	7.6	12	7.4	6.9	7.2	12
味												
臭気			0	12			2	12			2	12
色度	0.7	0.5	0.5	12	71.0	13.0	29.4	12	52.0	8.0	25.2	12
濁度	0.1	0.1	0.1	12	140.0	9.2	51.4	12	58.0	2.9	22.7	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 102 北海道 沼田町					[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町					[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				
	[浄水場名] 01 - 00 北空知広域水道企業団					[浄水場名] 01 - 00 第1浄水場					[浄水場名] 02 - 00 第2浄水場				
	[水源名] 広域水道企業団より受水					[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川					[水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 表流水(自流)					[原水の種類] 表流水(自流)				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,032 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,307 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								130	1				130	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								2	4				2	4	
カドミウム及びその化合物								<0.00030	1				<0.00030	1	
水銀及びその化合物								<0.00005	1				<0.00005	1	
セレン及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
鉛及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
ヒ素及びその化合物								<0.001	1				<0.001	1	
六価クロム化合物								<0.001	1				<0.001	1	
亜硝酸態窒素								<0.004	1				<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001	1				<0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								<0.30	1				0.30	1	
フッ素及びその化合物								<0.08	1				<0.08	1	
ホウ素及びその化合物								<0.1	1				<0.1	1	
四塩化炭素								<0.0002	1				<0.0002	1	
1,4-ジオキサン								<0.005	1				<0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								0.004	1				<0.004	1	
ジクロロメタン								<0.002	1				<0.002	1	
テトラクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
トリクロロエチレン								<0.001	1				<0.001	1	
ベンゼン								<0.001	1				<0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物								0.03	1				0.03	1	
アルミニウム及びその化合物								0.05	1				0.05	1	
鉄及びその化合物								0.04	1				0.04	1	
銅及びその化合物								<0.01	1				<0.01	1	
ナトリウム及びその化合物								3.1	1				3.1	1	
マンガン及びその化合物								<0.005	1				<0.005	1	
塩化物イオン								3.1	1				3.1	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								10	1				10	1	
蒸発残留物								31	1				31	1	
陰イオン界面活性剤								<0.02	1				<0.02	1	
ジェオスミン								0.000001	1				0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール								<0.000001	1				<0.000001	1	
非イオン界面活性剤								<0.005	1				<0.005	1	
フェノール類								<0.0005	1				<0.0005	1	
有機物(TOCの量)								0.6	1				0.6	1	
pH値								7.1	1				7.1	1	
味								0	1				0	1	
臭気								0	1				0	1	
色度								2.0	1				2.0	1	
濁度								0.9	1				0.9	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町			
	[浄水場名] 03 - 00 御影浄水場				[浄水場名] 04 - 00 美蔓浄水場				[浄水場名] 05 - 00 熊牛浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 464 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 187 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 658 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			1	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	4			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.004	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20	1			<0.10	1			<0.10	1
フッ素及びその化合物			0.23	1			<0.00	1			0.13	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.2	1			0.2	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.11	1
鉄及びその化合物			0.03	1			0.46	1			0.29	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.6	1			7.2	1			7.5	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.084	1			0.097	1
塩化物イオン			1.5	1			4.3	1			2.3	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			18	1			28	1			29	1
蒸発残留物			50	1			106	1			88	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.1	1			0.4	1			0.3	1
pH値			8.4	1			7.4	1			7.7	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<1.0	1			5.0	1			3.0	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			1.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 106 北海道 清水町				[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町				[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町			
	[浄水場名] 06 - 00 下美蔓浄水場				[浄水場名] 01 - 00 東山浄水場				[浄水場名] 02 - 00 東浄水場			
	[水源名] 深井戸				[水源名] 一級河川湧別川水系湧別川				[水源名] 深井戸			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 167 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,252 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 914 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	444	19	114	12	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			12	12			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			0.00030	1			0.00003	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.005	1			0.001	1			0.002	1
六価クロム化合物			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	0.010	0.004	0.005	12	0.004	0.004	0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20	1	1.50	0.28	0.53	12	2.70	0.87	1.76	4
フッ素及びその化合物			<0.12	1			0.08	1			0.15	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.1	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			0.005	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			0.000	1			0.000	1
ジクロロメタン			<0.002	1			0.000	1			0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			0.000	1			0.000	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			0.001	1			0.000	1
ベンゼン			<0.001	1			0.000	1			0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.14	0.03	0.07	12	0.01	0.01	0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.2	1			5.0	1			11.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.009	1			0.047	1
塩化物イオン			1.6	1	4.5	2.3	3.1	12	10.1	9.7	9.8	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			13	1	35	18	25	12	63	44	50	4
蒸発残留物			92	1			80	1			149	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			0.002	1			0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.2	1	3.1	1.1	1.6	12	1.3	0.2	0.5	4
pH値			7.0	1	7.4	7.1	7.2	12	6.9	6.8	6.8	4
味			0	1			11	12			0	4
臭気			0	1			3	12			0	4
色度			<1.0	1	18.5	3.8	6.9	12	0.5	0.5	0.5	4
濁度			<0.1	1	6.0	0.5	2.2	12	0.1	0.0	0.0	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 109 北海道 湧別町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町			
	[浄水場名] 03 - 00 芭露浄水場				[浄水場名] 01 - 00 新得浄水場				[浄水場名] 01 - 01 屈足浄水場			
	[水源名] 普通河川ポン川				[水源名] パンゲシントク川支流9号川				[水源名] 佐幌川支流ピタラウシ川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 38 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,623 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 551 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	230	22	86	4			26	1			8	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			3	4			0	1			1	1
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.001	1			0.003	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.004	0.004	0.004	4			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.19	0.36	4			0.24	1			1.20	1
フッ素及びその化合物			0.10	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.005	1			<0.001	1			<0.050	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.100	1
ジクロロメタン			0.001	1			<0.001	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			1.20	1			0.09	1
鉄及びその化合物	0.21	0.10	0.14	4			1.40	1			0.15	1
銅及びその化合物			0.01	1			0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.0	1			3.4	1			4.4	1
マンガン及びその化合物			0.100	1			0.041	1			0.018	1
塩化物イオン	6.1	4.4	5.5	4			3.9	1			2.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	23	31	4			14	1			13	1
蒸発残留物			58	1			79	1			71	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.0	1.9	1.9	4			1.2	1			1.1	1
pH値	7.4	7.3	7.3	4			7.1	1			7.3	1
味			4	4								
臭気			3	4			0	1			0	1
色度	10.9	4.8	7.3	4			6.8	1			7.1	1
濁度	2.0	0.4	1.1	4			3.7	1			0.9	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 110 北海道 新得町				[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町			
	[浄水場名] 01 - 02 上佐幌浄水場				[浄水場名] 01 - 03 狩勝高原浄水場				[浄水場名] 01 - 00 日の出浄水場			
	[水源名] パンケニコロ川支流マツカウシ川				[水源名] 佐幌川支流北新内川				[水源名] 富良野川支流湧水の沢川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 903 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 219 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,275 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			1	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.003	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.71	1			0.71	1			0.15	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.16	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			0.3	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.07	1			0.01	1
鉄及びその化合物			0.04	1			0.07	1			0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			3.6	1			1.9	1			6.0	1
マンガン及びその化合物			0.003	1			0.004	1			0.001	1
塩化物イオン			1.8	1			1.4	1			7.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10	1			4	1			43	1
蒸発残留物			79	1			71	1			132	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.6	1			2.4	1			0.4	1
pH値			7.0	1			7.3	1			6.3	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			7.1	1			11.0	1			1.0	1
濁度			0.8	1			0.3	1			0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 111 北海道 上富良野町				[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市				[事業主体名] 01 - 112 北海道 北広島市			
	[浄水場名] 02 - 00 倍本浄水場				[浄水場名] 01 - 01 竹山受水池				[浄水場名] 01 - 02 西の里受水池			
	[水源名] びとう川支流びとう支流川				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 1,306 (m³)				[1日平均浄水量] (m³)				[1日平均浄水量] (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1								
カドミウム及びその化合物			0.00003	1								
水銀及びその化合物			0.00005	1								
セレン及びその化合物			0.001	1								
鉛及びその化合物			0.001	1								
ヒ素及びその化合物			0.001	1								
六価クロム化合物			0.002	1								
亜硝酸態窒素			0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.72	1								
フッ素及びその化合物			0.05	1								
ホウ素及びその化合物			0.0	1								
四塩化炭素			0.0002	1								
1,4－ジオキサン			0.001	1								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			0.001	1								
ジクロロメタン			0.001	1								
テトラクロロエチレン			0.001	1								
トリクロロエチレン			0.001	1								
ベンゼン			0.001	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			0.01	1								
鉄及びその化合物			0.01	1								
銅及びその化合物			0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			5.4	1								
マンガン及びその化合物			0.001	1								
塩化物イオン			3.6	1								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1								
蒸発残留物			92	1								
陰イオン界面活性剤			0.02	1								
ジェオスミン			0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			0.000001	1								
非イオン界面活性剤			0.002	1								
フェノール類			0.0005	1								
有機物(TOCの量)			0.4	1								
pH値			7.2	1								
味												
臭気			0	1								
色度			1.0	1								
濁度			0.1	1								

検査項目	[事業主体名] 01 - 113 北海道 標茶町				[事業主体名] 01 - 114 北海道 羅臼町				[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 配水池				[浄水場名] 01 - 01 湯ノ沢浄水場				[浄水場名] 02 - 00 西空知浄水場			
	[水源名] NO. 2深井戸(他1水源と混合)				[水源名] 羅臼川水系羅臼川				[水源名] 石狩川水系徳富川			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 1,260 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,634 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,643 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			43	1			65	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			0.0	1			22.0	1			7.8	1
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.005	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.001	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			0.090	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1			0.07	1			0.08	1
フッ素及びその化合物			0.12	1			0.09	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			0.005	1			<0.001	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.000	1			<0.001	1			<0.000	1
ジクロロメタン			0.000	1			<0.001	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			0.000	1			<0.001	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			0.000	1			<0.001	1			<0.000	1
ベンゼン			0.000	1			<0.001	1			<0.000	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			0.13	1			0.02	1
鉄及びその化合物			0.01	1			0.14	1			0.06	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			21.0	1			11.8	1			4.2	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			0.027	1			0.005	1
塩化物イオン			10.0	1			10.5	1			4.5	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			55	1			35	1			13	1
蒸発残留物			171	1			103	1			51	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1			<0.002	1			0.007	1
フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1			0.4	1			1.0	1
pH値			7.8	1			7.3	1			7.5	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			0.5	1			2.0	1			3.3	1
濁度			0.1	1			1.0	1			0.5	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 117 北海道 西空知広域水道企業団				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市			
	[浄水場名] 03 - 00 西部地区浄水場				[浄水場名] 01 - 00 新港中央配水場				[浄水場名] 02 - 00 花川北配水場			
	[水源名] 石狩川水系徳富川				[水源名] 用水受水				[水源名] 用水受水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 92 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 8,476 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 6,473 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			65	1								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)			7.8	1								
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.08	1								
フッ素及びその化合物			<0.08	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0001	1								
1,4-ジオキサン			<0.005	1								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.000	1								
ジクロロメタン			<0.000	1								
テトラクロロエチレン			<0.000	1								
トリクロロエチレン			<0.000	1								
ベンゼン			<0.000	1								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			0.02	1								
鉄及びその化合物			0.06	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			4.2	1								
マンガン及びその化合物			0.005	1								
塩化物イオン			4.5	1								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			13	1								
蒸発残留物			51	1								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			0.007	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)			1.0	1								
pH値			7.5	1								
味												
臭気			0	1								
色度			3.3	1								
濁度			0.5	1								

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市			
	[浄水場名] 03 - 00 厚田浄水場				[浄水場名] 04 - 00 濃屋浄水場				[浄水場名] 05 - 00 浜益浄水場			
	[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水				[水源名] 河川表流水			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 769 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 22 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 445 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			96	1			40	1			14	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			12	12			9	12			8	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.23	1			0.34	1			0.13	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.0	1			<0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.00	1			<0.00	1			0.00	1
アルミニウム及びその化合物			0.09	1			0.02	1			0.03	1
鉄及びその化合物			0.03	1			0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			0.00	1			<0.00	1			0.00	1
ナトリウム及びその化合物			8.9	1			14.1	1			4.0	1
マンガン及びその化合物			0.002	1			0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			12.4	1			21.5	1			5.2	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			20	1			31	1			7	1
蒸発残留物			65	1			111	1			30	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			1.0	1			0.9	1			0.5	1
pH値			7.4	1			7.5	1			7.0	1
味												
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			3.0	1			3.0	1			1.0	1
濁度			0.6	1			0.5	1			0.3	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 120 北海道 石狩市				[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町				[事業主体名] 01 - 121 北海道 岩内町			
	[浄水場名] 06 - 00 実田浄水場				[浄水場名] 01 - 00 岩内町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 雷電地区浄水場			
	[水源名] 河川表流水				[水源名] 幌内川水系幌内川				[水源名] 親子別川水系親子別川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 68 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 3,125 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 41 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			12	1	78	0	32	4	170	6	52	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					13.0	<1.8	3.3	4	170.0	<1.8	44.8	4
大腸菌(定性)			11	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.10	1	0.20	0.20	0.20	4	0.20	0.10	0.15	4
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.13	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.00	1			<0.01	1			0.03	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.03	1			1.80	1
鉄及びその化合物			0.02	1			<0.03	1			0.38	1
銅及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			4.9	1			5.6	1			15.0	1
マンガン及びその化合物			0.002	1			<0.005	1			0.180	1
塩化物イオン			5.3	1	8.0	6.6	7.4	4	22.0	18.0	20.0	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10	1			15	1			36	1
蒸発残留物			46	1			61	1			210	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.8	1	0.4	0.0	0.2	4	0.7	0.5	0.6	4
pH値			7.0	1	7.1	6.9	7.0	4	4.8	4.5	4.7	4
味												
臭気			0	1			3	4			3	4
色度			3.0	1	1.1	0.6	0.9	4	8.9	1.2	3.2	4
濁度			0.5	1	0.4	<0.1	0.2	4	7.1	0.4	2.2	4

検査項目	[事業主体名] 01 - 122 北海道 当麻町				[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町				[事業主体名] 01 - 123 北海道 森町			
	[浄水場名] 01 - 00 当麻浄水場				[浄水場名] 01 - 00 森町浄水場				[浄水場名] 02 - 00 駒ヶ岳浄水場			
検査項目	[水源名] 石狩川水系石狩川				[水源名] 鳥崎川水系鳥崎川				[水源名] 折戸川水系精進川			
	[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
検査項目	[1日平均浄水量] 2,217 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,168 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 336 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	12	0	4	4			2	1			8	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)							<1.8	1			<1.8	1
大腸菌(定性)			1	4								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00002	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.62	0.72	2.29	4			0.16	1			0.21	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			0.03	1			0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1	0.13	0.06	0.09	4	0.07	0.03	0.04	4
銅及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.1	1			6.7	1			6.1	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1	0.043	0.011	0.023	4	0.005	0.002	0.003	4
塩化物イオン	8.5	3.7	5.6	4			7.5	1			6.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			43	1			39	1			18	1
蒸発残留物			97	1			109	1			78	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	2.1	0.5	1.0	4			0.8	1			0.7	1
pH値	6.5	6.1	6.3	4			7.5	1			7.4	1
味							0	1			0	1
臭気			0	4			0	1			0	1
色度	<1.0	<1.0	<1.0	4			3.1	1			2.5	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4			0.5	1			0.2	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 126 北海道 月新水道企業団				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 01 - 00 月新浄水場				[浄水場名] 01 - 01 大中山管理場着水井				[浄水場名] 02 - 01 本町管理場着水井			
	[水源名] 石狩川水系須部都川				[水源名] 第1水源、第2水源、第3水源				[水源名] 第4水源、第5水源、第6水源、第7水源、第8水源、第9水源			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水			
	[1日平均浄水量] 2,860 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 4,066 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 2,241 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1200	4	212	12			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			9	12			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.50	1			0.16	1			<1.13	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.03	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			0.82	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			8.0	1			5.4	1			<7.6	1
マンガン及びその化合物			0.021	1			<0.002	1			<0.001	1
塩化物イオン	9.9	6.2	7.8	12			5.3	1			9.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1			30	1			34	1
蒸発残留物			102	1			79	1			99	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	3.2	1.2	1.6	12			<0.1	1			<0.1	1
pH値	7.4	7.0	7.2	12			7.6	1			7.4	1
味							0	1			0	1
臭気			0	12			0	1			0	1
色度	22.0	3.2	8.5	12			<0.1	1			<0.1	1
濁度	130.0	1.5	24.1	12			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 03 - 01 鳴川第2配水池				[浄水場名] 04 - 01 藤城第1配水池				[浄水場名] 05 - 01 藤城第2配水池			
	[水源名] 鳴川第1水源、鳴川第2水源				[水源名] 藤城第1水源				[水源名] 藤城第2水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 深井戸水			
	[1日平均浄水量] 1,747 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 402 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 20 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<1.19	1			<0.10	1			<0.50	1
フッ素及びその化合物			0.09	1			<0.12	1			<0.06	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			<8.8	1			7.2	1			<8.9	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			8.1	1			7.9	1			10.8	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1			27	1			27	1
蒸発残留物			124	1			110	1			104	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.1	1			<0.1	1			<0.2	1
pH値			7.4	1			7.7	1			7.5	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町			
	[浄水場名] 06 - 01 藤城第3配水池				[浄水場名] 07 - 01 大沼第2配水池				[浄水場名] 08 - 01 東大沼配水池			
	[水源名] 藤城第3水源				[水源名] 大沼第1水源、大沼第3水源				[水源名] 大沼第5水源			
	[原水の種類] 深井戸水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 164 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 1,168 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 38 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			<0.00020	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.24	1			0.95	1			<0.28	1
フッ素及びその化合物			<0.09	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.03	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			<7.4	1			<7.4	1			<5.2	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン			9.4	1			8.4	1			6.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22	1			35	1			22	1
蒸発残留物			95	1			97	1			76	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.2	1			<0.1	1			<0.1	1
pH値			7.4	1			7.3	1			7.5	1
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
濁度			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 129 北海道 七飯町				[事業主体名] 01 - 130 北海道 音更町			
	[浄水場名] 09 - 01 軍川第1配水池				[浄水場名] 10 - 01 軍川第2配水池				[浄水場名] 01 - 00 音更町浄水場			
	[水源名] 軍川第1水源				[水源名] 大沼第3水源				[水源名] 十勝川水系然別川支流ペンケチン川			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・浄水受水			
	[1日平均浄水量] 173 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 61 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 7,795 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	640	14	83	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			12	12
カドミウム及びその化合物			<0.00020	1			<0.00020	1			0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.30	1			<0.49	1	0.40	0.14	0.27	12
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1	0.08	0.08	0.08	12
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0001	1			<0.0001	1			0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.001	1			<0.001	1			0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	0.13	0.05	0.08	12
鉄及びその化合物			<0.01	1			0.02	1	0.13	0.03	0.07	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.01	1
ナトリウム及びその化合物			<6.5	1			<6.9	1			3.2	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.006	0.005	0.005	12
塩化物イオン			6.2	1			8.1	1	2.0	1.2	1.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1			31	1			22	1
蒸発残留物			79	1			84	1			69	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.1	1			<0.1	1	1.0	0.1	0.6	12
pH値			6.9	1			7.6	1	7.5	7.2	7.4	12
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	12
色度			<0.1	1			<0.1	1	5.0	1.4	3.0	12
濁度			<0.1	1			<0.1	1	2.1	0.9	1.0	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 133 北海道 鷹栖町				[事業主体名] 01 - 134 北海道 知内町				[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町			
	[浄水場名] 01 - 00 旭川市石狩川浄水場				[浄水場名] 01 - 00 知内浄水場				[浄水場名] 01 - 00 別海浄水場			
	[水源名] 石狩川水系石狩川				[水源名] 知内川水系頃内川				[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 1,920 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 3,007 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 12,297 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	17000	5	770	49			70	1			52	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			49	49			1	1			7	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			0.00020	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.012	0.011	0.012	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4			0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66	0.19	0.33	54			0.16	1			<0.50	1
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4			0.05	1			<0.32	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			0.5	1			0.1	1
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			0.0001	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	2.23	0.09	0.34	51			0.02	1			<0.01	1
鉄及びその化合物	2.00	0.08	0.32	54			0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	4.7	3.3	3.8	4			6.2	1			15.0	1
マンガン及びその化合物	0.164	0.012	0.031	56			0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	6.0	2.2	3.2	54			8.9	1			6.4	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	15	23	56			14	1			45	1
蒸発残留物	121	63	77	11			51	1			125	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			0.02	1			0.02	1
ジェオスミン	0.000004	<0.000001	<0.000001	18			0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	18			0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.005	1			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	8.1	0.5	1.3	54			0.1	1			<0.4	1
pH値	7.6	7.1	7.4	56			7.4	1			7.9	1
味							0	1				
臭気			3	51			0	1			0	1
色度	33.0	2.0	6.0	53			2.8	1			0.5	1
濁度	39.0	0.8	6.4	56			0.1	1			0.2	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				[事業主体名] 01 - 137 北海道 別海町				[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町			
	[浄水場名] 02 - 00 泉川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 西春別浄水場				[浄水場名] 02 - 00 坂下浄水場			
	[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川				[水源名] 西別川水系西別川支流コトナイ川				[水源名] 歴舟川水系歴舟川			
	[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 湧水				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 2,236 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 586 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 1,404 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	80	2	17	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	1			8	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.009	0.008	0.009	12	0.009	0.008	0.009	12			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1			<0.50	1			0.20	1
フッ素及びその化合物			0.28	1			0.28	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			14.0	1			14.0	1			1.5	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
塩化物イオン			5.9	1			5.9	1	1.5	1.0	1.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			45	1			45	1			13	1
蒸発残留物			123	1			123	1			27	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			<0.3	1			<0.3	1	1.3	0.4	0.8	12
pH値			7.5	1			7.5	1	7.5	7.1	7.3	12
味											0	12
臭気			0	1			0	1			0	12
色度			<0.5	1			<0.5	1	6.0	1.0	3.0	11
濁度			<0.1	1			<0.1	1	3.9	0.1	1.0	12

検査項目	[事業主体名] 01 - 141 北海道 大樹町				[事業主体名] 01 - 142 北海道 中空知広域水道企業団				[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町			
	[浄水場名] 04 - 00 住吉浄水場				[浄水場名] 01 - 00 中空知広域水道浄水場				[浄水場名] 05 - 00 古山配水池			
検査項目	[水源名] 歴舟川水系スビナイ川				[水源名] 石狩川水系空知川				[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水			
	[原水の種類] 伏流水				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浄水受水			
	[1日平均浄水量] 3,295 (m³)				[1日平均浄水量] 18,234 (m³)				[1日平均浄水量] (m³)			
	原水				原水				原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	8	0	1	12	950	62	407	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)					330.0	4.5	54.4	12				
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素					0.012	<0.004	0.006	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20	1	1.04	0.43	0.72	12				
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0001	1				
1,4-ジオキサン							<0.005	1				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.001	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.41	0.08	0.25	6				
鉄及びその化合物			<0.03	1	0.70	0.13	0.42	4				
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1				
ナトリウム及びその化合物			1.5	1			6.9	1				
マンガン及びその化合物			<0.010	1	0.066	0.028	0.046	6				
塩化物イオン	1.8	1.1	1.5	12	8.4	4.6	6.2	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			13	1	46	34	39	3				
蒸発残留物			27	1	137	65	101	6				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	5				
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000005	<0.000001	0.000001	5				
非イオン界面活性剤			<0.010	1	0.014	<0.005	<0.005	4				
フェノール類			<0.0010	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.9	0.2	0.6	12	2.8	1.0	1.7	12				
pH値	7.2	6.9	7.0	12	8.0	7.1	7.5	243				
味			0	12								
臭気			0	12			3	729				
色度	3.0	1.0	1.6	12	459.0	2.8	18.7	243				
濁度	0.3	<0.1	<0.1	12	583.0	2.8	29.4	243				

検査項目	[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町					[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町				
	[浄水場名] 06 - 00 展望配水池					[浄水場名] 07 - 00 ハーブ配水池					[浄水場名] 08 - 00 三川配水池				
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 浄水受水				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌															
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)															
カドミウム及びその化合物															
水銀及びその化合物															
セレン及びその化合物															
鉛及びその化合物															
ヒ素及びその化合物															
六価クロム化合物															
亜硝酸態窒素															
シアン化物イオン及び塩化シアン															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素															
フッ素及びその化合物															
ホウ素及びその化合物															
四塩化炭素															
1,4-ジオキサン															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン															
ジクロロメタン															
テトラクロロエチレン															
トリクロロエチレン															
ベンゼン															
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物															
アルミニウム及びその化合物															
鉄及びその化合物															
銅及びその化合物															
ナトリウム及びその化合物															
マンガン及びその化合物															
塩化物イオン															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)															
蒸発残留物															
陰イオン界面活性剤															
ジェオスミン															
2-メチルイソボルネオール															
非イオン界面活性剤															
フェノール類															
有機物(TOCの量)															
pH値															
味															
臭気															
色度															
濁度															

検査項目	[事業主体名] 01 - 143 北海道 由仁町					[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町					[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				
	[浄水場名] 09 - 00 川端配水池					[浄水場名] 01 - 00 東聖配水池					[浄水場名] 02 - 00 中央配水池				
	[水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水					[水源名] 地下水					[水源名] 地下水				
	[原水の種類] 浄水受水					[原水の種類] 深井戸水・ダム放流					[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				
	[1日平均浄水量] (m³) 原水					[1日平均浄水量] 1,263 (m³) 原水					[1日平均浄水量] 199 (m³) 原水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
一般細菌								0	1				<0	1	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)															
大腸菌(定性)								0	1				0	1	
カドミウム及びその化合物								0.00030	1				0.00030	1	
水銀及びその化合物								0.00005	1				0.00005	1	
セレン及びその化合物								0.001	1				0.001	1	
鉛及びその化合物								0.001	1				0.001	1	
ヒ素及びその化合物								0.004	1				0.002	1	
六価クロム化合物								0.001	1				0.001	1	
亜硝酸態窒素								0.004	1				0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン								0.001	1				0.001	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.50	1				5.20	1	
フッ素及びその化合物								0.09	1				0.08	1	
ホウ素及びその化合物								0.1	1				0.1	1	
四塩化炭素								0.0002	1				0.0002	1	
1,4-ジオキサン								0.005	1				0.005	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								0.001	1				0.001	1	
ジクロロメタン								0.001	1				0.001	1	
テトラクロロエチレン								0.001	1				0.001	1	
トリクロロエチレン								0.001	1				0.001	1	
ベンゼン								0.001	1				0.001	1	
塩素酸															
クロロ酢酸															
クロロホルム															
ジクロロ酢酸															
ジブロモクロロメタン															
臭素酸															
総トリハロメタン															
トリクロロ酢酸															
ブロモジクロロメタン															
ブロモホルム															
ホルムアルデヒド															
亜鉛及びその化合物								0.01	1				0.01	1	
アルミニウム及びその化合物								0.01	1				0.01	1	
鉄及びその化合物								0.01	1				<0.02	1	
銅及びその化合物								0.01	1				0.01	1	
ナトリウム及びその化合物								14.0	1				0.1	1	
マンガン及びその化合物								0.006	1				0.001	1	
塩化物イオン								12.7	1				11.3	1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)								71	1				88	1	
蒸発残留物								183	1				188	1	
陰イオン界面活性剤								0.02	1				0.02	1	
ジェオスミン								0.000001	1				0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール								0.000001	1				0.000001	1	
非イオン界面活性剤								0.002	1				0.002	1	
フェノール類								0.0005	1				0.0005	1	
有機物(TOCの量)								0.3	1				<0.5	1	
pH値								6.8	1				6.4	1	
味															
臭気								0	1				0	1	
色度								0.5	1				0.5	1	
濁度								0.1	1				0.1	1	

検査項目	[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 144 北海道 東神楽町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町			
	[浄水場名] 03 - 00 かつら町配水池				[浄水場名] 04 - 00 さくら町配水池				[浄水場名] 01 - 00 旭浄水場			
	[水源名] 地下水				[水源名] 地下水				[水源名] 安平川水系安平川			
	[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 深井戸水・ダム放流				[原水の種類] 表流水(自流)			
	[1日平均浄水量] 70 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 80 (m³) 原水				[1日平均浄水量] 76 (m³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			660	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			1	1
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.003	1			<0.004	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.50	1			<0.50	1			0.50	1
フッ素及びその化合物			0.12	1			<0.10	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			0.001	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			1.90	1
鉄及びその化合物			0.08	1			0.01	1			1.60	1
銅及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			17.0	1			16.0	1			5.3	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.004	1			0.082	1
塩化物イオン			12.6	1			13.5	1			3.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			48	1			50	1			29	1
蒸発残留物			180	1			180	1			130	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.3	1			<0.3	1			3.7	1
pH値			6.9	1			6.7	1			7.0	1
味												
臭気			0	1			0	1			8	1
色度			0.5	1			<0.5	1			24.0	1
濁度			0.1	1			0.1	1			32.0	1

検査項目	[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町				[事業主体名] 01 - 145 北海道 安平町			
	[浄水場名] 02 - 00 北進浄水場				[浄水場名] 03 - 00 富岡浄水場				[浄水場名] 04 - 00 追分浄水場			
	[水源名] 安平川水系安平川支流トキサラマップ 川				[水源名] 浅井戸				[水源名] 安平川水系安平川			
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				[原水の種類] 表流水(自流)・湧水			
	[1日平均浄水量] 1,287 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 118 (m ³) 原水				[1日平均浄水量] 808 (m ³) 原水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			740	1			0	1			660	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			1	1			0	1			1	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.20	1			0.70	1			0.50	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			0.04	1			<0.01	1			0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.35	1			<0.02	1			1.90	1
鉄及びその化合物			1.10	1			1.90	1			1.60	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.8	1			10.0	1			5.3	1
マンガン及びその化合物			0.054	1			0.088	1			0.082	1
塩化物イオン			4.5	1			9.7	1			3.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31	1			64	1			29	1
蒸発残留物			100	1			180	1			130	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			2.7	1			0.3	1			3.7	1
pH値			7.0	1			6.4	1			7.0	1
味												
臭気			3	1			6	1			8	1
色度			19.0	1			8.0	1			24.0	1
濁度			6.5	1			3.3	1			32.0	1