

検査項目	[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)					[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)					[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)				
	[浄水場名] 01 - 00 高野浄水場					[浄水場名] 02 - 00 播磨浄水場					[浄水場名] 05 - 00 水沢浄水場				
	[水源名] 雲出川水系雲出川					[水源名] 木曽川水系木曽川					[水源名] 木曽川水系牧田川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 40,694 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 49,032 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 33,794 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
1, 3ージクロロプロペン (D-D)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
2, 2ーDPA(ダラボン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
2, 4-D (2, 4ーPA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	4	*	<0.009	<0.009	<0.009	4	*	<0.009	<0.009	<0.009	4	*
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*
アラクロール	* <0.0030	<0.0030	<0.0030	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
イソフェンホス	* 0.00004	<0.00003	<0.00003	4	*	0.00004	<0.00003	<0.00003	4	*	0.00004	<0.00003	<0.00003	4	*
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
イブフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*
イブプロホス (IBP)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
イミノクタジン	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4	*	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4	*	<0.00100	<0.00100	<0.00100	4	*
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
エトフェンブロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
エンドスルファン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
カズサホス	* 0.000017	<0.00006	0.000006	4	*	0.000012	<0.00006	<0.00006	4	*	0.000017	0.000010	0.000012	4	*
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
カルボフラン	* 0.000005	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
キノクラミン (ACN)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	*
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
ケミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4	*	<0.02	<0.02	<0.02	4	*	<0.02	<0.02	<0.02	4	*
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	4	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	4	*	<0.000100	<0.000100	<0.000100	4	*
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	4	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	*	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	*
シアノホス (CYAP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ジクロベニル (DBN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
ジクワット	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	*
ジチオピル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	*
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ジメエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	4	*
ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)					[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)					[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)				
	[浄水場名] 01 - 00 高野浄水場					[浄水場名] 02 - 00 播磨浄水場					[浄水場名] 05 - 00 水沢浄水場				
	[水源名] 雲出川水系雲出川					[水源名] 木曽川水系木曽川					[水源名] 木曽川水系牧田川				
	[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類] ダム直接				
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 40,694 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 49,032 (m ³)					[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等) 33,794 (m ³)				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	4	*
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
テフリトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*
トリクロピル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
トリクロホルン (DEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	*
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
パラコート	* <0.00050	<0.00050	<0.00050	4	*	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4	*	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4	*
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	4	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4	*
ピラクロニル	* 0.0002	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
ピラジキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ピロキロン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*
フィブロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	*
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
フェノプカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*
フェントエート(PAP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
プロモブチド	* 0.002	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ベンゾビスクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	4	*
ベンディメタリン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	*
ホスチアゼート	* 0.00007	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*
マラチオン(マラソン)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*
メフェナセット	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*
メブロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4	*
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)				[事業主体名] 24 - 504 三重県 三重県(南勢志摩)				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 06 - 00 大里浄水場				[浄水場名] 04 - 00 多気浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 木曽川水系長良川				[水源名] 橿田川水系橿田川				[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 31,628 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 57,921 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
2, 2-DPA(ダラボン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
2, 4-D(2, 4-PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	4	* <0.009	<0.009	<0.009	4				
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
イソフェンホス	* 0.00004	<0.00003	<0.00003	4	* 0.00004	<0.00003	<0.00003	4				
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4				
イブフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
イブロベンホス (IBP)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
イミノクタジン	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4				
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4				
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
エトフェンブロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
エンドスルファン (ベンゾエジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
オキシ銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4				
カズサホス	* 0.000010	<0.00006	<0.00006	4	* 0.000024	<0.00006	0.000014	4				
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4				
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	4	* 0.0000004	<0.000003	<0.000003	4				
キノクラミン (ACN)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4				
キャブタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4				
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4				
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	4	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	4				
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	4	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
シアノホス (CYAP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ジクロベニル (DBN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4				
ジクワット	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4				
ジチオビル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4				
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ジメトエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	4				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4				
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 - 503 三重県 三重県(北中勢)					[事業主体名] 24 - 504 三重県 三重県(南勢志摩)					[事業主体名] -			
	[浄水場名] 06 - 00 大里浄水場					[浄水場名] 04 - 00 多気浄水場					[浄水場名] -			
	[水源名] 木曽川水系長良川					[水源名] 橿田川水系橿田川					[水源名]			
	[原水の種類] ダム放流・表流水(自流)					[原水の種類] ダム放流					[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 31,628 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] 57,921 (m³) 浄水(給水栓水等)					[1日平均浄水量] (m³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4					
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	4	*	<0.003	<0.003	<0.003	4					
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4	*	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4					
トリクロビル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4					
トリクロロホン (DEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	*	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4					
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4	*	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4					
ナプロバミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					
パラコート	* <0.00050	<0.00050	<0.00050	4	*	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4					
ピベロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	4	*	<0.000050	<0.000050	<0.000050	4					
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4					
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4					
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
ピリダフィンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					
ピリプチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
ピロキロン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					
フィブロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	*	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4					
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4					
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	*	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4					
フェントエート(PAP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4					
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4					
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					
ブレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4					
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	*	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4					
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ベニミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
ベンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ベンゾビスクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	*	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4					
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	*	<0.002	<0.002	<0.002	4					
ベンディメタリン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	*	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4					
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4	*	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4					
ホスチアゼート	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	*	0.00008	<0.00003	<0.00003	4					
マラチオン(マラソン)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					
メコブロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	*	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4					
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	*	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4					
メトミノストロピン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	*	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4					
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					
メフェナセート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					
メブロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	*	<0.001	<0.001	<0.001	4					
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					

・*は、浄水場出口水の数値です。