

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>25 - 503 滋賀県<br>滋賀県  |           |           |    | [事業主体名]<br>25 - 503 滋賀県<br>滋賀県 |           |           |    | [事業主体名]<br>25 - 503 滋賀県<br>滋賀県 |           |           |    |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|--------------------------------|-----------|-----------|----|
|                                    | [浄水場名] 01 - 00<br>吉川浄水場 1系2系浄水場 |           |           |    | [浄水場名] 01 - 01<br>吉川浄水場 3系浄水場  |           |           |    | [浄水場名] 02 - 00<br>馬渚浄水場        |           |           |    |
|                                    | [水源名]<br>淀川水系琵琶湖                |           |           |    | [水源名]<br>淀川水系琵琶湖               |           |           |    | [水源名]<br>淀川水系琵琶湖               |           |           |    |
|                                    | [原水の種類]<br>湖沼水                  |           |           |    | [原水の種類]<br>湖沼水                 |           |           |    | [原水の種類]<br>湖沼水                 |           |           |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 40,127 (m³)<br>給水栓水   |           |           |    | [1日平均浄水量] 16,086 (m³)<br>給水栓水  |           |           |    | [1日平均浄水量] 50,834 (m³)<br>給水栓水  |           |           |    |
|                                    | 最高                              | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                               | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 | 0                              | 0         | 0         | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                 |           |           |    |                                |           |           |    |                                |           |           |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                        | <0.00030  | <0.00030  | 12 | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 12 | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 12 |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                        | <0.00005  | <0.00005  | 12 | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 12 | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 12 |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                          | <0.004    | <0.004    | 12 | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 12 | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.15                            | <0.02     | 0.04      | 12 | 0.15                           | <0.02     | 0.04      | 12 | 0.24                           | 0.02      | 0.08      | 12 |
| フッ素及びその化合物                         | 0.08                            | <0.08     | <0.08     | 12 | 0.08                           | <0.08     | <0.08     | 12 | 0.08                           | <0.08     | <0.08     | 12 |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                         | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 12 |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| ジクロロメタン                            | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| ベンゼン                               | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 塩素酸                                | 0.09                            | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.09                           | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.19                           | <0.06     | <0.06     | 12 |
| クロロ酢酸                              | <0.002                          | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 12 |
| クロロホルム                             | 0.018                           | 0.004     | 0.008     | 12 | 0.018                          | 0.004     | 0.008     | 12 | 0.016                          | 0.003     | 0.005     | 12 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.007                           | <0.003    | 0.003     | 12 | 0.007                          | <0.003    | 0.003     | 12 | 0.006                          | <0.003    | 0.003     | 12 |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 |
| 臭素酸                                | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 総トリハロメタン                           | 0.027                           | 0.009     | 0.015     | 12 | 0.027                          | 0.009     | 0.015     | 12 | 0.027                          | 0.008     | 0.015     | 12 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.006                           | <0.003    | <0.003    | 12 | 0.006                          | <0.003    | <0.003    | 12 | 0.006                          | <0.003    | <0.003    | 12 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.007                           | 0.003     | 0.005     | 12 | 0.007                          | 0.003     | 0.005     | 12 | 0.008                          | 0.003     | 0.005     | 12 |
| ブロモホルム                             | <0.001                          | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                          | <0.008    | <0.008    | 12 | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 12 | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 12 |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.09                            | 0.02      | 0.06      | 12 | 0.09                           | 0.02      | 0.06      | 12 | 0.07                           | 0.02      | 0.05      | 12 |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                           | <0.03     | <0.03     | 12 | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 12 | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 12 |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                           | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 |
| ナトリウム及びその化合物                       | 8.8                             | 8.1       | 8.3       | 12 | 8.8                            | 8.1       | 8.3       | 12 | 8.7                            | 8.2       | 8.4       | 12 |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 |
| 塩化物イオン                             | 14.0                            | 12.0      | 13.0      | 12 | 14.0                           | 12.0      | 13.0      | 12 | 15.0                           | 12.0      | 13.0      | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 40                              | 37        | 39        | 12 | 40                             | 37        | 39        | 12 | 41                             | 38        | 39        | 12 |
| 蒸発残留物                              | 85                              | 66        | 73        | 12 | 85                             | 66        | 73        | 12 | 85                             | 62        | 74        | 12 |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                           | <0.02     | <0.02     | 12 | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 12 | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 12 |
| ジェオスミン                             | 0.000001                        | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000001                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000002                        | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000002                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000003                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                          | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 |
| フェノール類                             | <0.0005                         | <0.0005   | <0.0005   | 12 | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 12 | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 12 |
| 有機物(TOCの量)                         | 0.8                             | 0.6       | 0.8       | 12 | 0.8                            | 0.6       | 0.8       | 12 | 0.8                            | 0.4       | 0.7       | 12 |
| pH値                                | 7.6                             | 7.4       | 7.5       | 12 | 7.6                            | 7.4       | 7.5       | 12 | 7.4                            | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 味                                  |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 臭気                                 |                                 |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |                                |           | 0         | 12 |
| 色度                                 | <0.5                            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 濁度                                 | <0.1                            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |

| 検査項目                               | [事業主体名]<br>25 - 503 滋賀県<br>滋賀県 |           |           |    | [事業主体名]<br>-           |    |    |    | [事業主体名]<br>-           |    |    |    |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----|------------------------|----|----|----|------------------------|----|----|----|
|                                    | [浄水場名] 03 - 00<br>水口浄水場        |           |           |    | [浄水場名] -               |    |    |    | [浄水場名] -               |    |    |    |
|                                    | [水源名]<br>野洲川                   |           |           |    | [水源名]                  |    |    |    | [水源名]                  |    |    |    |
|                                    | [原水の種類]<br>ダム放流                |           |           |    | [原水の種類]                |    |    |    | [原水の種類]                |    |    |    |
|                                    | [1日平均浄水量] 22.663 (m³)<br>給水栓水  |           |           |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>給水栓水 |    |    |    | [1日平均浄水量] (m³)<br>給水栓水 |    |    |    |
|                                    | 最高                             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高                     | 最低 | 平均 | 回数 | 最高                     | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌                               | 0                              | 0         | 0         | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml)                 |                                |           |           |    |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 大腸菌(定性)                            |                                |           | 0         | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                       | <0.00030                       | <0.00030  | <0.00030  | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 水銀及びその化合物                          | <0.00005                       | <0.00005  | <0.00005  | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| セレン及びその化合物                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                           | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ヒ素及びその化合物                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 六価クロム化合物                           | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 亜硝酸態窒素                             | <0.004                         | <0.004    | <0.004    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.61                           | 0.29      | 0.43      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.16                           | 0.08      | 0.13      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ホウ素及びその化合物                         | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 四塩化炭素                              | <0.0002                        | <0.0002   | <0.0002   | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ジクロロメタン                            | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                         | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| トリクロロエチレン                          | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ベンゼン                               | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 塩素酸                                | 0.11                           | <0.06     | 0.06      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| クロロ酢酸                              | <0.002                         | <0.002    | <0.002    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| クロロホルム                             | 0.019                          | 0.003     | 0.010     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ジクロロ酢酸                             | 0.010                          | <0.003    | 0.006     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ジブロモクロロメタン                         | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 臭素酸                                | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 総トリハロメタン                           | 0.030                          | 0.008     | 0.017     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| トリクロロ酢酸                            | 0.013                          | <0.003    | 0.006     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.008                          | 0.003     | 0.005     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ブロモホルム                             | <0.001                         | <0.001    | <0.001    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ホルムアルデヒド                           | <0.008                         | <0.008    | <0.008    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 亜鉛及びその化合物                          | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.08                           | <0.02     | 0.03      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 鉄及びその化合物                           | <0.03                          | <0.03     | <0.03     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 銅及びその化合物                           | <0.01                          | <0.01     | <0.01     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ナトリウム及びその化合物                       | 11.0                           | 6.5       | 8.4       | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| マンガン及びその化合物                        | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 塩化物イオン                             | 15.0                           | 8.1       | 11.0      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 47                             | 24        | 39        | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 蒸発残留物                              | 96                             | 66        | 83        | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 陰イオン界面活性剤                          | <0.02                          | <0.02     | <0.02     | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| ジェオスミン                             | 0.000002                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000002                       | <0.000001 | <0.000001 | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 非イオン界面活性剤                          | <0.005                         | <0.005    | <0.005    | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| フェノール類                             | <0.0005                        | <0.0005   | <0.0005   | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 有機物(TOCの量)                         | 1.0                            | 0.5       | 0.7       | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| pH値                                | 7.5                            | 7.2       | 7.4       | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 味                                  |                                |           | 0         | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 臭気                                 |                                |           | 0         | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 色度                                 | <0.5                           | <0.5      | <0.5      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |
| 濁度                                 | <0.1                           | <0.1      | <0.1      | 12 |                        |    |    |    |                        |    |    |    |