

検査項目	[事業主体名] 28 - 501 兵庫県 阪神水道企業団				[事業主体名] 28 - 501 兵庫県 阪神水道企業団				[事業主体名] 28 - 502 兵庫県 市川町				
	[浄水場名] 02 - 00 猪名川浄水場				[浄水場名] 03 - 00 尼崎浄水場				[浄水場名] 01 - 00 上瀬加浄水場				
	[水源名] 淀川				[水源名] 淀川				[水源名] 神田・上垣内水源地				
	[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 表流水(自流)				[原水の種類] 浅井戸水				
	[1日平均浄水量] 454,356 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 277,544 (m³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 4,412 (m³) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
一般細菌	0	0	0	52	0	0	0	52	*	1	0	12	
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	52			0	52	*		0	12	
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*		<0.00030	1	
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*		<0.00005	1	
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1	
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1	
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1	
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*		<0.002	1	
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	*		<0.004	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.13	0.39	0.88	12	1.15	0.36	0.89	12	*		1.41	1	
フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.08	12	0.09	0.05	0.07	12	*		0.08	1	
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	*		<0.1	1	
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*		<0.0002	1	
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	*		<0.005	1	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	*		<0.002	1	
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*		<0.001	1	
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1	
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1	
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*		<0.001	1	
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12	*	0.21	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.007	0.002	0.004	12	0.006	0.002	0.003	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	*	0.02	0.01	0.01	4
臭素酸	0.003	<0.001	<0.001	12	0.004	<0.001	<0.001	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	0.006	0.012	12	0.019	0.006	0.011	12	*	0.003	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.007	0.002	0.004	12	0.006	0.002	0.004	12	*	0.001	<0.001	0.001	4
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	*			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	12	0.04	0.02	0.03	12	*			<0.10	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	*			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	*			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	17.5	11.6	14.8	4	17.2	10.4	14.1	4	*			7.5	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	*			<0.005	1
塩化物イオン	17.3	6.4	12.8	12	17.6	6.2	12.6	12	*	11.7	7.5	9.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	28	37	4	45	27	36	4	*			47	1
蒸発残留物	123	82	100	4	129	77	98	4	*	90	90	90	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	*			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	*	0.000002	0.000001	0.000002	3
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	*			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.9	0.6	0.7	52	0.9	0.5	0.8	52	*	0.4	0.2	0.3	12
pH値	7.6	7.4	7.5	52	7.6	7.5	7.5	52	*	7.2	6.6	6.9	12
味			0	12			0	12	*			0	12
臭気			0	12			0	12	*			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	52	<0.5	<0.5	<0.5	52	*	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	52	<0.1	<0.1	<0.1	52	*	0.3	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 - 506 兵庫県 兵庫県				[事業主体名] 28 - 506 兵庫県 兵庫県				[事業主体名] 28 - 506 兵庫県 兵庫県			
	[浄水場名] 01 - 00 船津浄水場				[浄水場名] 02 - 00 多田浄水場				[浄水場名] 03 - 00 三田浄水場			
	[水源名] 市川水系市川(黒川ダム)				[水源名] 淀川水系猪名川(一庫ダム)				[水源名] 武庫川水系武庫川(青野ダム)			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00003	1	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	* <0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.34	1			0.39	1	* 0.34	0.21	0.28	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.12	1	* <0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	* <0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	* <0.005	<0.005	<0.005	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	* <0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1	* <0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	* <0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1	* <0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.013	0.004	0.010	4	0.023	0.010	0.018	4	0.034	0.004	0.017	4
ジクロロ酢酸	0.004	0.002	0.003	4	0.009	<0.003	0.006	4	0.013	<0.003	0.005	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.024	0.009	0.018	4	0.037	0.022	0.031	4	0.036	0.012	0.023	4
トリクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	0.010	0.005	0.008	4	0.015	<0.003	0.006	4
ブロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.006	4	0.011	0.008	0.009	4	0.014	0.005	0.011	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	4	0.06	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	* 9.8	7.5	8.3	4			7.8	1	* 10.0	7.9	9.3	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	14.0	10.0	12.0	12	17.0	13.0	15.0	12	18.0	14.0	16.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	* 32	26	31	4	* 47	31	39	4	* 39	29	34	4
蒸発残留物	* 79	50	69	4	* 96	80	89	4	* 90	69	81	4
陰イオン界面活性剤	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	* <0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1	* <0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.4	12	0.8	0.5	0.7	12	1.4	0.6	0.9	12
pH値	7.5	7.3	7.4	12	7.6	7.3	7.4	12	7.4	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 - 506 兵庫県 兵庫県				[事業主体名] 28 - 506 兵庫県 兵庫県				[事業主体名] -			
	[浄水場名] 04 - 00 神出浄水場				[浄水場名] 05 - 00 中西条浄水場				[浄水場名] -			
	[水源名] 加古川水系志染川(吞吐ダム)				[水源名] 加古川水系志染川(吞吐ダム)				[水源名]			
	[原水の種類] ダム直接				[原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水				[原水の種類]			
	[1日平均浄水量] 64,817 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] 65,016 (m ³) 浄水(給水栓水等)				[1日平均浄水量] (m ³) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	<1	<1	<1	16				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	16				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.24	1	0.70	0.50	0.60	4				
フッ素及びその化合物			0.12	1	0.13	0.09	0.10	4				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4-ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4				
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4				
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12				
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.13	<0.06	0.08	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12				
クロロホルム	0.018	0.008	0.014	4	0.031	0.002	0.015	12				
ジクロロ酢酸	0.005	<0.003	0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	12				
ジブロモクロロメタン	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.028	0.016	0.023	4	0.064	0.013	0.032	16				
トリクロロ酢酸	0.008	0.005	0.007	4	0.012	<0.003	0.008	16				
ブロモジクロロメタン	0.008	0.006	0.007	4	0.020	0.005	0.011	16				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	16				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
ナトリウム及びその化合物			9.6	1	22.0	9.0	15.0	4				
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩化物イオン	8.9	5.8	7.4	12	37.0	10.0	21.0	16				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			36	1	49	33	41	4				
蒸発残留物			85	1	152	95	120	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000004	<0.000001	0.000002	16				
2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000004	<0.000001	<0.000001	16				
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	1.1	0.8	1.0	12	1.6	0.7	1.2	16				
pH値	7.4	7.1	7.3	12	7.2	6.9	7.1	16				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	16				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	16				

・*は、浄水場出口水のデータです。