

検査項目	[事業主体名] 33 - 501 岡山県 岡山県南部水道企業団				[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団				[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 西阿知浄水場				[浄水場名] 01 - 01 酒津浄水場				[浄水場名] 01 - 02 酒津浄水場			
	[水源名] 高梁川水系高梁川				[水源名] 第1号取水井				[水源名] 第5, 7, 8号取水井			
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・ダム放流・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水・浅井戸水				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 72,510 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 31,404 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 39,209 (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
2, 2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	2								
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2								
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
アミトラズ												
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2								
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	2								
イブフェンカルバゾン												
イブロベンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2								
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン												
オキシ銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
オリサストロビン												
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2								
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2								
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2								
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
カルボフラン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2								
キノクラミン (ACN)												
キャブタン	<0.003	<0.003	<0.003	2								
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	2								
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
クロルニトロフェン (CNP)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2								
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
クロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2								
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
ジクロロホス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2								
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2								
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2								
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2								
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2								
ダイムロン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
チウラム												

検査項目	[事業主体名] 33 - 501 岡山県 岡山県南部水道企業団					[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団					[事業主体名] 33 - 502 岡山県 備南水道企業団				
	[浄水場名] 01 - 00 西阿知浄水場					[浄水場名] 01 - 01 酒津浄水場					[浄水場名] 01 - 02 酒津浄水場				
	[水源名] 高梁川水系高梁川					[水源名] 第1号取水井					[水源名] 第5, 7, 8号取水井				
	[原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・ダム放流・浅井戸水					[原水の種類] 伏流水・浅井戸水					[原水の種類] 伏流水				
	[1日平均浄水量] 72,510 (m³) 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 31,404 (m³) 浄水場出口水					[1日平均浄水量] 39,209 (m³) 浄水場出口水				
	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数	
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2											
チオファネートメチル															
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
テフリルトリオン															
トリクロビル															
トリクロルホン (DEP)															
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2											
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2											
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
パラコート															
ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2											
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2											
ピラゾキシフェン															
ピラソリネート(ピラソレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2											
ピリプチカルブ															
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
フィブロニル															
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	2											
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2											
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2											
フェントラザミド															
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2											
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
フルアジナム															
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2											
プロチオホス															
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
プロベナゾール															
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	2											
ペノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	2											
ベンゾピシクロン															
ベンゾフェナップ															
ベンタゾン															
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	2											
ベンフラカルブ															
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2											
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2											
ホスチアゼート															
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	2											
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2											
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2											
メチダチオン (DMTP)															
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2											
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2											
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2											
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	2											
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2											

検査項目	[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 新庄浄水場				[浄水場名] 02 - 00 鴨方浄水場				[浄水場名] 01 - 01 津山第1浄水場			
	[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 苦田ダム			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 13,455 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 9,445 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 13,007 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3-ジクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
EPN									<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
MCPA									<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
アシュラム									<0.009	<0.009	<0.009	7
アセフェート									<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
アトラジン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
アニロホス									<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
アミトラズ												
アラクロール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
イソキサチオン									<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
イソフェンホス									<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
イソプロカルブ (MIPC)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
イソプロチオラン (IPT)									<0.003	<0.003	<0.003	7
イブフェンカルバゾン									0.00003	<0.00002	<0.00002	7
イブロベンホス (IBP)									<0.0009	<0.0009	<0.0009	7
イミノクタジン												
インダノファン									<0.00009	<0.00009	<0.00009	7
エスプロカルブ									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
エトフェンブロックス									<0.0008	<0.0008	<0.0008	7
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン									<0.001	<0.001	<0.001	7
カズサホス									<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
カフェンストロール									<0.00008	<0.00008	<0.00008	7
カルタップ												
カルバリル (NAC)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
カルボフラン									<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
キノクラミン (ACN)									<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
キャブタン									<0.003	<0.003	<0.003	7
クミルロン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス									<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
クロロタロニル (TPN)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
シアナジン									<0.00001	<0.00001	<0.00001	7
シアノホス (CYAP)									<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ジウロン (DCMU)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ジクロベニル (DBN)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ジクロロホス (DDVP)									<0.00008	<0.00008	<0.00008	7
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル									<0.00009	<0.00009	<0.00009	7
シハロホップブチル									<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
シマジン (CAT)									<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ジメタメトリン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ジメトエート									<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
シメトリン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ダイアジノン									<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ダイムロン									<0.008	<0.008	<0.008	7
ダノメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル									<0.001	<0.001	<0.001	7
チウラム												

検査項目	[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 503 岡山県 岡山県西南水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団			
	[浄水場名] 01 - 00 新庄浄水場				[浄水場名] 02 - 00 鴨方浄水場				[浄水場名] 01 - 01 津山第1浄水場			
	[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 高梁川水系新成羽川ダム				[水源名] 苦田ダム			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流			
	[1日平均浄水量] 13,455 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 9,445 (m³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 13,007 (m³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ									<0.0008	<0.0008	<0.0008	7
チオファネートメチル									<0.003	<0.003	<0.003	7
チオベンカルブ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
テルブカルブ (MBPMC)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
テフリトリオン									<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
トリクロビル									<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール									<0.0010	<0.0010	<0.0010	7
トリフルラリン									<0.0006	<0.0006	<0.0006	7
ナプロバミド									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
パラコート												
ピベロホス									<0.000009	<0.000009	<0.000009	7
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン									<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
ピラゾリネート(ピラゾレート)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ピリダフェンチオン									<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
ピリプチカルブ									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ピロキロン									<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
フィプロニル									<0.000005	<0.000005	<0.000005	7
フェニトロチオン (MEP)									<0.00010	<0.00010	<0.00010	7
フェノブカルブ (BPMC)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
フェントエート (PAP)									<0.00007	<0.00007	<0.00007	7
フェントラザミド									<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
フサライド									<0.001	<0.001	<0.001	7
ブタクロール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ブタミホス									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ブプロフェジン									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
フルアジナム									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ブレチラクロール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロシミドン									<0.0009	<0.0009	<0.0009	7
プロチオホス												
プロピコナゾール									<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロピザミド									<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロベナゾール									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
プロモブチド									<0.001	<0.001	<0.001	7
ペノミル									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ベンシクロン									<0.001	<0.001	<0.001	7
ベンゾピシクロン									<0.0009	<0.0009	<0.0009	7
ベンゾフェナップ									<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
ベンタゾン									<0.002	<0.002	<0.002	7
ベンディメタリン									<0.003	<0.003	<0.003	7
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ベンフレセート									<0.0007	<0.0007	<0.0007	7
ホスチアゼート									<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
マラチオン(マラソン)									<0.0070	<0.0070	<0.0070	7
メコブロップ (MCPP)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
メソミル									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
メタラキシル									<0.0020	<0.0020	<0.0020	7
メチダチオン (DMTP)									<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
メトミノストロピン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	7
メトリブジン									<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
メフェナセット									<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
メプロニル									<0.001	<0.001	<0.001	7
モリネート									<0.00005	<0.00005	<0.00005	7

検査項目	[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団			
	[浄水場名] 02 - 01 岡山浄水場				[浄水場名] 03 - 01 津山第2浄水場				[浄水場名] 04 - 01 総社浄水場			
	[水源名] 吉井川坂根堰				[水源名] 津川ダム				[水源名] 高梁川伏流水			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 59,662 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 8,820 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 16,869 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3ージクロロプロペン (D-D)												
2, 2-DPA(ダラボン)												
2, 4-D(2, 4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	7	<0.009	<0.009	<0.009	7	<0.009	<0.009	<0.009	7
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
アミトラズ												
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
イソフェンホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7
イブフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
イブロベンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7
イミノクタジン												
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	7	<0.00009	<0.00009	<0.00009	7	<0.00009	<0.00009	<0.00009	7
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	7	<0.0008	<0.0008	<0.0008	7	<0.0008	<0.0008	<0.0008	7
エンドスルファン (ベンゾエジン)												
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
オキシ銅(有機銅)												
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	7	<0.000006	<0.000006	<0.000006	7	<0.000006	<0.000006	<0.000006	7
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	7	<0.00008	<0.00008	<0.00008	7	<0.00008	<0.00008	<0.00008	7
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
カルボフラン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	7	<0.000003	<0.000003	<0.000003	7	<0.000003	<0.000003	<0.000003	7
キノクラミン (ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
キャブタン	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
クロタロニル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	7	<0.00001	<0.00001	<0.00001	7	<0.00001	<0.00001	<0.00001	7
シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ジウロン (DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ジクロベニル (DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	7	<0.00008	<0.00008	<0.00008	7	<0.00008	<0.00008	<0.00008	7
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	7	<0.00009	<0.00009	<0.00009	7	<0.00009	<0.00009	<0.00009	7
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7	<0.00003	<0.00003	<0.00003	7
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	7	<0.008	<0.008	<0.008	7	<0.008	<0.008	<0.008	7
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
チウラム												

検査項目	[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団				[事業主体名] 33 - 504 岡山県 岡山県広域水道企業団			
	[浄水場名] 02 - 01 岡山浄水場				[浄水場名] 03 - 01 津山第2浄水場				[浄水場名] 04 - 01 総社浄水場			
	[水源名] 吉井川坂根堰				[水源名] 津川ダム				[水源名] 高梁川伏流水			
	[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] ダム放流				[原水の種類] 伏流水			
	[1日平均浄水量] 59,662 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 8,820 (m ³) 浄水場出口水				[1日平均浄水量] 16,869 (m ³) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	7	<0.0008	<0.0008	<0.0008	7	<0.0008	<0.0008	<0.0008	7
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
トリクロロホン (DEP)												
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	7	<0.0010	<0.0010	<0.0010	7	<0.0010	<0.0010	<0.0010	7
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	7	<0.0006	<0.0006	<0.0006	7	<0.0006	<0.0006	<0.0006	7
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
パラコート												
ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	7	<0.000009	<0.000009	<0.000009	7	<0.000009	<0.000009	<0.000009	7
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ピリダフィンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7	<0.00002	<0.00002	<0.00002	7
ピリプチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
フィブロニル	0.000005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
フェニトロチオン (MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	7	<0.00010	<0.00010	<0.00010	7	<0.00010	<0.00010	<0.00010	7
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7	<0.00006	<0.00006	<0.00006	7
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	7	<0.00007	<0.00007	<0.00007	7	<0.00007	<0.00007	<0.00007	7
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
ベンゾビスクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7	<0.0009	<0.0009	<0.0009	7
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	7	<0.002	<0.002	<0.002	7	<0.002	<0.002	<0.002	7
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7	<0.003	<0.003	<0.003	7
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7	<0.0001	<0.0001	<0.0001	7
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	7	<0.0007	<0.0007	<0.0007	7	<0.0007	<0.0007	<0.0007	7
ホスチアゼート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	7	<0.0070	<0.0070	<0.0070	7	<0.0070	<0.0070	<0.0070	7
メコブロップ (MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7	<0.0005	<0.0005	<0.0005	7
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	7	<0.0020	<0.0020	<0.0020	7	<0.0020	<0.0020	<0.0020	7
メチダチオン (DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7	<0.00004	<0.00004	<0.00004	7
メトミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	7	<0.0004	<0.0004	<0.0004	7	<0.0004	<0.0004	<0.0004	7
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7	<0.0003	<0.0003	<0.0003	7
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7	<0.00005	<0.00005	<0.00005	7