検査項目	[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 01 － 00 赤川低区浄水場 [水源名] 笹流貯水池・松倉川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 27,144(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 02 － 00 赤川高区浄水場 [水源名] 新中野貯水池・笹流貯水池・松倉川 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 31,725(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 03 － 00 旭岡浄水場 [水源名] 松倉川・汐泊川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 29,713(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2
農薬類			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸	1.8	1.5	1.7	2	1.9	1.4	1.7	2	2.7	2.2	2.5	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6	0.4	0.5	2	0.5	0.4	0.5	2	0.9	0.4	0.7	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−2.4	−2.5	−2.5	2	−2.3	−2.4	−2.4	2	−1.9	−2.2	−2.1	2
従属栄養細菌	1	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	20.6	5.3	13.3	12	21.7	5.6	14.1	12	24.1	5.1	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1.8	1.5	1.7	2	1.9	1.4	1.7	2	2.6	2.1	2.4	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	9.3	6.4	7.9	2	7.8	5.5	6.7	2	16.4	16.0	16.2	2
溶存酸素												
硫酸イオン	23.8	19.7	21.8	2	27.3	23.6	25.5	2	9.7	9.6	9.7	2
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 04 － 00 戸井浄水場 [水源名] 戸井川水系戸井川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 946(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 05 － 00 日浦浄水場 [水源名] 日浦川水系日浦川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 64(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 06 － 00 大澗浄水場 [水源名] 尻岸内川水系あゆ沼川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,266(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.004	<0.001	0.002	2	0.001	<0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸	3.0	2.6	2.8	2	3.3	2.6	3.0	2	6.9	4.8	5.9	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.4	1.7	2.1	2	2.6	2.4	2.5	2	0.5	0.3	0.4	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−3.3	−3.5	−3.4	2	−2.6	−2.9	−2.8	2	−2.9	−2.9	−2.9	2
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.6	5.8	14.7	12	22.2	3.8	13.4	12	20.4	6.2	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.9	2.6	2.8	2	3.2	2.6	2.9	2	6.7	4.7	5.7	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	7.6	6.5	7.1	2	14.8	13.2	14.0	2	15.0	11.3	13.2	2
溶存酸素												
硫酸イオン	10.9	7.3	9.1	2	5.4	4.9	5.2	2	14.6	12.6	13.6	2
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 07 － 00 日ノ浜浄水場 [水源名] 古武井川水系牛舎の沢川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 804 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 08 － 00 椴法華浄水場 [水源名] 矢尻川水系新冷水川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 572 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 09 － 00 古部浄水場 [水源名] 相泊川水系冷水沢川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 89 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	0.0010	0.0010	0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸	1.4	1.1	1.3	2	4.4	3.7	4.1	2	3.2	3.1	3.2	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	0.6	0.7	2	0.7	0.6	0.7	2	0.2	<0.2	<0.2	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−1.3	−1.5	−1.4	2	−1.8	−1.9	−1.9	2	−2.2	−2.5	−2.4	2
従属栄養細菌	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.2	7.3	15.6	12	25.8	8.2	16.2	12	22.3	4.9	13.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	1.2	0.9	1.1	2	4.2	3.5	3.9	2	3.2	3.0	3.1	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	25.9	25.1	25.5	2	22.4	21.9	22.2	2	15.8	15.6	15.7	2
溶存酸素												
硫酸イオン	3.9	3.6	3.8	2	21.1	19.5	20.3	12	5.5	5.3	5.4	2
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 10 － 00 木直浄水場 [水源名] ポン木直川水系左股無名川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 294 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 11 － 00 尾札部浄水場 [水源名] 著保内川水系著保内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,354 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 12 － 00 臼尻浄水場 [水源名] 垣の島川水系垣の島川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,031 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	0.002	0.002	0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
農薬類			<1.00	1			<1.00	1			<1.00	1
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸	2.6	2.5	2.6	2	3.3	2.7	3.0	2	2.1	1.3	1.7	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6	1.2	1.4	2	1.4	0.8	1.1	2	0.4	0.4	0.4	2
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8	−2.2	−2.0	2	−2.3	−2.4	−2.4	2	−3.1	−3.2	−3.2	2
従属栄養細菌	1	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.8	3.4	13.1	12	25.9	4.8	14.0	12	22.2	5.0	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.5	2.4	2.5	2	3.2	2.6	2.9	2	2.1	1.3	1.7	2
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	17.0	15.8	16.4	2	16.3	12.5	14.4	2	4.1	3.8	4.0	2
溶存酸素												
硫酸イオン	15.1	13.1	14.1	2	22.5	11.2	16.9	2	23.1	21.4	22.3	2
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 001 北海道 函館市 [浄水場名] 13 － 00 大船浄水場 [水源名] 角張川水系無名川(角張川水系角張川，深井戸と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 617(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 002 北海道 岩見沢市 [浄水場名] 01 － 01 第1配水池 [水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 29,004(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 002 北海道 岩見沢市 [浄水場名] 02 － 01 第2配水池 [水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 29,004(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2								
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2								
抱水クロラール	0.001	<0.001	0.001	2								
農薬類			<1.00	1								
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸	4.8	3.2	4.0	2								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	1.1	1.2	2								
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2								
腐食性(ランゲリア指数)	−1.9	−2.2	−2.1	2								
従属栄養細菌	1	0	1	2								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.4	2.1	13.1	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	4.5	3.1	3.8	2								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	23.0	21.1	22.1	2								
溶存酸素												
硫酸イオン	4.3	4.2	4.3	2								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 002 北海道 岩見沢市 [浄水場名] 03 － 01 由良配水池 [水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 29,004 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 002 北海道 岩見沢市 [浄水場名] 04 － 01 美流渡配水池 [水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 29,004 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 002 北海道 岩見沢市 [浄水場名] 05 － 01 万字配水池 [水源名] 石狩川水系幾春別川桂沢ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 29,004 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	12	0.8	0.3	0.6	12	0.7	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 003 北海道 小樽市 [浄水場名] 04 － 00 豊倉浄水場 [水源名] ダム放流水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 26,676 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 003 北海道 小樽市 [浄水場名] 06 － 00 天神浄水場 [水源名] 余市川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 13,162 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 003 北海道 小樽市 [浄水場名] 08 － 00 銭函浄水場 [水源名] 銭函川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,191 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			0.00	1			0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			2.0	1			2.8	1			1.9	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.6	1			1.1	1			1.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−2.3	−2.7	−2.5	4	−2.4	−2.9	−2.6	4	−2.4	−2.7	−2.5	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	22.0	7.0	13.6	12	20.8	3.0	11.0	12	21.8	5.3	12.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	13.3	8.4	10.3	12	20.3	13.6	16.9	12	11.9	7.7	9.9	12
溶存酸素												
硫酸イオン	18.7	10.0	15.2	12	5.6	4.8	5.2	12	18.8	10.0	15.3	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 004 北海道 室蘭市 [浄水場名] 01 － 00 チマイベツ浄水場 [水源名] チマイベツ川・ペトトル川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 14,325 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 004 北海道 室蘭市 [浄水場名] 03 － 00 千歳浄水場 [水源名] 登別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18,167 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 005 北海道 稚内市 [浄水場名] 01 － 00 萩ヶ丘浄水場 [水源名] 声問川水系北辰ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 13,924 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.4	1			0.5	1	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.8	1			0.9	1			2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.5	1			<0.5	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−0.8	1			−2.6	1
従属栄養細菌			0	1			2	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	20.0	5.2	12.7	12	21.1	11.4	16.2	12	21.0	1.0	10.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 005 北海道 稚内市 [浄水場名] 02 － 00 沼川第1浄水場 [水源名] 声問川水系北辰ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 415(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 005 北海道 稚内市 [浄水場名] 03 － 00 沼川第2浄水場 [水源名] 声問川水系北辰ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 817(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 006 北海道 留萌市 [浄水場名] 01 － 01 新信砂浄水場 [水源名] 暑寒水系信砂支流新信砂川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,997(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.004	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸							4.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)							<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−2.7	1			−2.6	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン							<0.0002	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	13.2	2.6	8.2	12	12.8	3.0	8.4	12	19.8	3.0	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 007 北海道 釧路市 [浄水場名] 01 － 00 愛国浄水場 [水源名] 釧路川水系釧路川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 52,415 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 008 北海道 広尾町 [浄水場名] 01 － 00 広尾浄水場 [水源名] 広尾川水系支流西広尾川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,830 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 009 北海道 夕張市 [浄水場名] 01 － 00 旭町浄水場 [水源名] 石狩川水系ポンポロカベツ川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,672 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0001	1								
ウラン及びその化合物			<0.0001	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.002	<0.001	0.001	4								
抱水クロラール	0.003	<0.001	0.002	4								
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.5	0.4	0.5	365	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸			5.9	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	4								
腐食性(ランゲリア指数)	−1.9	−2.4	−2.2	4								
従属栄養細菌	0	0	0	4								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.7	5.3	11.6	12					17.7	6.0	11.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.097	0.049	0.066	12								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.0	25.0	29.0	12								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 009 北海道 夕張市 [浄水場名] 02 － 00 清水沢浄水場 [水源名] 石狩川水系清水沢川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,229 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 010 北海道 浦河町 [浄水場名] 01 － 00 野深浄水場 [水源名] 1号井戸、2号井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,186 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 011 北海道 北斗市 [浄水場名] 01 － 01 清川浄水場 [水源名] 戸切地川水系戸切地川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 11,231 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.3	0.2	0.2	365	0.4	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.2	4.1	11.1	12	19.0	11.0	15.0	24				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 011　北海道 北斗市 [浄水場名]　02 － 01 村山浄水場 [水源名] 湧水・浅井戸 [原水の種類] 湧水・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量]　2,039（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 011　北海道 北斗市 [浄水場名]　02 － 02 向野浄水場 [水源名] 大野川水系上川汲沢川 [原水の種類] ダム放流・表流水（自流） [1日平均浄水量]　1,929（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 011　北海道 北斗市 [浄水場名]　03 － 01 茂辺地浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　522（㎥） 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0010	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.010	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸			2.7	1			1.8	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.5	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			−1.5	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1				
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 012　北海道 紋別市 [浄水場名]　01 － 00 花園浄水場 [水源名] 渚滑川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量]　11,666 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 014　北海道 札幌市 [浄水場名]　01 － 00 藻岩浄水場 [水源名] 石狩川水系(豊平川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　86,858 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 014　北海道 札幌市 [浄水場名]　02 － 00 定山渓浄水場 [水源名] 石狩川水系(豊平川) [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量]　5,467 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸					2.3	2.1	2.2	4	3.0	1.8	2.5	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.9	0.3	1.3	12								
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−1.9	−2.2	−2.1	4	−2.1	−2.2	−2.2	4
従属栄養細菌					100	<1	10	12	4	<1	1	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)					19.2	3.7	11.0	12	20.1	3.5	10.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)					0.064	0.032	0.045	12	0.066	0.029	0.044	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	26.0	14.5	21.7	12	21.0	19.0	20.0	4	28.0	19.0	24.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン	10.0	5.8	8.4	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 014 北海道 札幌市 [浄水場名] 03 － 00 宮町浄水場 [水源名] 星置川水系(星置川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,515 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 014 北海道 札幌市 [浄水場名] 04 － 00 西野浄水場 [水源名] 新川水系(琴似発寒川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 86,858 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 014 北海道 札幌市 [浄水場名] 05 － 00 白川浄水場 [水源名] 石狩川水系(豊平川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 431,220 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2	<0.040	<0.040	<0.040	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸	2.3	1.3	1.9	4	2.7	1.9	2.3	4	2.6	1.4	2.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2	<0.030	<0.030	<0.030	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8	−2.3	−2.0	4	−1.7	−2.2	−2.0	4	−2.1	−2.3	−2.2	4
従属栄養細菌	7	<1	3	12	5	<1	<1	12	18	<1	4	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	19.0	2.3	10.3	12	21.1	2.3	11.1	12	19.9	5.1	11.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.056	0.026	0.039	12	0.047	0.027	0.035	12	0.066	0.032	0.045	12
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	22.0	18.0	20.0	4	26.0	20.0	23.0	4	22.0	18.0	20.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 016　北海道 旭川市 [浄水場名]　01 － 00 石狩川浄水場 [水源名] 石狩川水系石狩川表流水 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量]　67,621 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 016　北海道 旭川市 [浄水場名]　02 － 00 忠別川浄水場 [水源名] 石狩川水系忠別川表流水 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量]　31,573 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 017　北海道 枝幸町 [浄水場名]　01 － 00 枝幸浄水場 [水源名] 北見幌別川水系ケモマナイ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　3,261 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	8	<0.0005	<0.0005	<0.0005	8			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8			<0.0002	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	8	<0.040	<0.040	<0.040	8			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	8	<0.005	<0.005	<0.005	8			<0.008	1
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	8	<0.06	<0.06	<0.06	8			<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8			<0.001	1
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	8	<0.002	<0.002	<0.002	8			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	8	0.4	0.3	0.4	8	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸	4.2	2.2	3.1	77	4.0	1.9	3.0	70			3.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	8			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	8	<0.002	<0.002	<0.002	8			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0	1.4	1.7	8	1.5	1.1	1.4	8				
臭気強度(TON)	0	0	0	96	0	0	0	91				
腐食性(ランゲリア指数)	−2.4	−2.9	−2.7	8	−2.0	−2.6	−2.4	8				
従属栄養細菌	<1	<1	<1	8	<1	<1	<1	8			9	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	22.3	2.3	11.5	96	23.6	2.3	11.4	91	14.0	0.0	7.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 018　北海道 美幌町 [浄水場名]　01 － 00 日並浄水場 [水源名] 網走川水系女満別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　5,799 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 019　北海道 中標津町 [浄水場名]　01 － 00 中標津浄水場 [水源名] 標津川水系標津川支流俣落川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　5,750 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 020　北海道 苫小牧市 [浄水場名]　01 － 00 高丘浄水場 [水源名] 幌内川・勇払川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　30,704 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									0.0002	0.0002	0.0002	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.005	<0.005	<0.005	4
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	8
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	365	0.5	0.3	0.4	779	0.4	0.1	0.2	48
遊離炭酸									2.6	1.8	2.2	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									0	0	0	4
腐食性(ランゲリア指数)									−1.8	−2.0	−1.9	4
従属栄養細菌									15	0	3	48
1,1－ジクロロエチレン									<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000001	1				
水温(℃)	18.5	2.8	9.8	365	16.4	6.3	10.8	12	20.1	5.3	11.8	48
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									25.4	22.2	23.7	48
溶存酸素												
硫酸イオン									8.3	6.2	7.6	48
溶性ケイ酸									49.7	40.5	44.4	16

検査項目	[事業主体名] 01 － 020 北海道 苫小牧市 [浄水場名] 02 － 00 錦多峰浄水場 [水源名] 錦多峰川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18,615 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 021 北海道 増毛町 [浄水場名] 01 － 00 増毛町浄水場 [水源名] 暑寒別川水系暑寒別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,665 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 022 北海道 余市町 [浄水場名] 01 － 00 余市川浄水場 [水源名] 余市川水系余市川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 4,883 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	4								
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	8								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4								
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	48	0.6	0.4	0.5	365	0.7	0.3	0.4	365
遊離炭酸	6.2	6.2	6.2	4	2.6	1.5	2.0	6			2.6	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											2.3	1
臭気強度(TON)	0	0	0	4							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6	−1.7	−1.7	4	−2.4	−3.2	−2.7	6				
従属栄養細菌	5	0	0	48								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000002	1
水温(℃)	21.8	5.0	13.2	48	19.0	3.2	11.2	365	22.0	1.6	11.0	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	52.5	37.2	46.1	48	12.6	9.6	11.4	6				
溶存酸素												
硫酸イオン	33.1	21.2	28.3	48	14.9	4.9	9.1	6				
溶性ケイ酸	47.6	40.0	43.1	16								

検査項目	[事業主体名] 01 － 022 北海道 余市町 [浄水場名] 02 － 00 豊丘浄水場 [水源名] ヌッチ川水系豊丘中の川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,910(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 022 北海道 余市町 [浄水場名] 03 － 00 豊浜浄水場 [水源名] 湯内川水系湯内川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 28(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 022 北海道 余市町 [浄水場名] 04 － 00 梅川浄水場 [水源名] 梅川水系梅川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.3	0.5	365	0.5	0.2	0.3	365				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.0	6.0	12.1	36	22.0	4.5	12.1	36				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	20.0	12.0	16.0	36	22.0	12.0	16.0	36				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 022 北海道 余市町 [浄水場名] 05 － 00 東部地区浄水場 [水源名] 登川水系元服川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 115(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 022 北海道 余市町 [浄水場名] 06 － 00 栄地区浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 56(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 024 北海道 北見市 [浄水場名] 01 － 00 広郷浄水場 [水源名] 常呂川水系(常呂川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 31,764(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
トルエン									<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.003	<0.001	0.002	2
抱水クロラール									0.008	0.002	0.005	2
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.5	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.3	0.3	2
遊離炭酸									4.9	3.2	4.1	2
1,1,1－トリクロロエタン									<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.1	0.8	1.0	2
臭気強度(TON)									0	0	0	2
腐食性(ランゲリア指数)									−2.0	−2.1	−2.1	2
従属栄養細菌									1	0	1	2
1,1－ジクロロエチレン									<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000013	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	19.5	5.0	11.1	36	21.0	5.0	12.9	35	20.0	6.0	12.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	33.0	23.0	27.0	36	63.0	47.0	50.0	35				
溶存酸素												
硫酸イオン									15.6	8.7	12.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 024 北海道 北見市 [浄水場名] 02 － 00 金華浄水場 [水源名] 常呂川水系(奔無加川)-他1水源(小松沢川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,453(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 024 北海道 北見市 [浄水場名] 03 － 00 温根湯温泉浄水場 [水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 581(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 024 北海道 北見市 [浄水場名] 04 － 00 大和浄水場 [水源名] 常呂川水系無加川支流(十八号沢川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 145(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	<0.001	0.002	2	0.002	<0.001	0.001	2	0.002	<0.001	0.001	2
抱水クロラール	0.006	<0.001	0.003	2	0.003	<0.001	0.002	2	0.004	<0.001	0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	2	0.3	0.2	0.3	2	0.3	0.3	0.3	2
遊離炭酸	4.8	3.2	4.0	2	3.5	2.9	3.2	2	3.8	3.3	3.6	2
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	1.0	1.2	2	1.6	1.2	1.4	2	1.6	1.0	1.3	2
臭気強度(TON)	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2
腐食性(ランゲリア指数)	−3.1	−3.2	−3.2	2	−2.9	−3.1	−3.0	2	−2.8	−3.0	−2.9	2
従属栄養細菌	1	0	1	2	3	1	2	2	10	0	5	2
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	16.7	5.3	10.3	12	18.9	4.1	10.7	12	19.0	5.5	12.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 024 北海道 北見市 [浄水場名] 05 － 00 瑞穂浄水場 [水源名] 佐呂間別川水系(ワカケレベツ沢川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 150 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 024 北海道 北見市 [浄水場名] 06 － 00 協和浄水場 [水源名] 深井戸−他1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 148 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 024 北海道 北見市 [浄水場名] 07 － 00 吉野浄水場 [水源名] 常呂川水系(隈川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,574 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2			<0.0010	1	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
1,2−ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.003	0.002	0.003	2			<0.001	1	0.003	<0.001	0.002	2
抱水クロラール	0.009	0.004	0.007	2			<0.002	1	0.012	<0.001	0.006	2
農薬類					<0.10	<0.10	<0.10	3				
残留塩素	0.3	0.2	0.3	2			0.3	1	0.3	0.2	0.3	2
遊離炭酸	3.1	2.7	2.9	2			9.1	1	2.4	1.8	2.1	2
1,1,1−トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
メチル−t−ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.2	2.4	3.8	2			0.8	1	3.3	1.3	2.3	2
臭気強度(TON)	0	0	0	2			0	1	0	0	0	2
腐食性(ランゲリア指数)	−2.5	−2.6	−2.6	2			−2.7	1	−1.4	−2.1	−1.8	2
従属栄養細菌	18	0	9	2			26	1	9	3	6	2
1,1−ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2			<0.0001	1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	16.6	4.5	9.6	12	15.0	5.0	9.8	12	16.0	5.0	10.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 024　北海道 北見市 [浄水場名]　08 － 00 4号井浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 026　北海道 本別町 [浄水場名]　01 － 00 本別町浄水場 [水源名] 十勝川水系利別川支流本別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　1,548(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 027　北海道 様似町 [浄水場名]　01 － 00 栄町浄水場 [水源名] 様似川水系様似川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　1,670(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			0.002	1							<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0001	1							<0.0004	1
トルエン			<0.001	1							<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.3	1	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸			14.3	1							12.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.9	1							<0.5	1
臭気強度(TON)			0	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.1	1							−1.7	1
従属栄養細菌			9	1							0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0001	1							<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	10.2	8.4	9.2	12	19.8	5.0	12.2	14				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 028　北海道 白糠町 [浄水場名]　01 － 00 白糠浄水場 [水源名] 茶路川水系(茶路川) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量]　3,281 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 029　北海道 羽幌町 [浄水場名]　01 － 00 羽幌町浄水場 [水源名] 羽幌川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　2,419 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 031　北海道 帯広市 [浄水場名]　01 － 00 稲田浄水場 [水源名] 札内川 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量]　28,251 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0003	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.001	1
農薬類											0.00	1
残留塩素	0.7	0.3	0.5	377	0.7	0.4	0.6	12	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸											4.8	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−2.3	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000002	1
水温(℃)					24.2	0.8	9.8	12	20.6	5.1	12.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 031　北海道 帯広市 [浄水場名]　02 － 00 中島浄水場 [水源名] 札内川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 032　北海道 網走市 [浄水場名]　01 － 00 桂町低区配水場 [水源名] 第1・第3水源 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量]　10,350(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 032　北海道 網走市 [浄水場名]　02 － 00 潮見高区配水場 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量]　6,540(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.4	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.9	5.4	11.7	365								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 034　北海道 士別市 [浄水場名]　01 － 00 東山浄水場 [水源名] 天塩川水系天塩川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量]　5,280(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 034　北海道 士別市 [浄水場名]　01 － 01 上士別内大部浄水場 [水源名] 天塩川水系西内大部川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　333(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 034　北海道 士別市 [浄水場名]　01 － 03 朝日浄水場 [水源名] 天塩川水系毛無川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　385(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.1	0.5	365	0.7	0.1	0.5	365	0.7	0.2	0.5	365
遊離炭酸	7.9	0.8	2.3	243								
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	7.9	0.8	2.3	243								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	28.0	13.0	19.0	243								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 035　北海道 むかわ町 [浄水場名]　01 － 00 春日浄水場 [水源名] 鵡川水系イクベツ沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　1,342 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 036　北海道 美唄市 [浄水場名]　01 － 00 東峰延配水池 [水源名] 桂沢水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　1,085 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 036　北海道 美唄市 [浄水場名]　02 － 00 落合浄水場 [水源名] 美唄川支流7号川・落合川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量]　(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.9	0.5	0.7	24				
遊離炭酸			3.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 036　北海道 美唄市 [浄水場名]　03 － 00 美唄浄水場 [水源名] 石狩川水系美唄ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量]　4,763（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 036　北海道 美唄市 [浄水場名]　04 － 00 光珠内配水池 [水源名] 桂沢水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　545（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 037　北海道 根室市 [浄水場名]　01 － 00 桂木浄水場 [水源名] 温根沼丹根沼（他2水源と混合） [原水の種類] 表流水（自流）・湖沼水・ダム直接 [1日平均浄水量]　8,833（㎥） 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	36	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	2579
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル（MTBE）												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度（TON）												
腐食性（ランゲリア指数）												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温（℃）	22.0	1.7	11.1	36	19.0	3.2	10.8	12	18.9	5.3	12.4	2579
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物（n/ml）												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 039　北海道 幕別町 [浄水場名]　01 － 00 幕別浄水場 [水源名] 地下水(浅井戸) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　6,455(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 040　北海道 千歳市 [浄水場名]　01 － 00 蘭越浄水場 [水源名] 石狩川水系(内別川) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量]　28,881(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 040　北海道 千歳市 [浄水場名]　01 － 02 蘭越浄水場 [水源名] 石狩川水系(内別川)・漁川浄水場 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量]　28,881(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.001	1			0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.4	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸							5.1	1			4.8	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.7	1			1.0	1
臭気強度(TON)							1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−2.4	1			−2.4	1
従属栄養細菌							1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					15.6	6.4	10.4	12	18.1	4.9	10.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 040 北海道 千歳市 [浄水場名] 02 － 00 石狩東部広域水道企業団 [水源名] 漁川浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,000 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 040 北海道 千歳市 [浄水場名] 03 － 00 石狩東部広域水道企業団 [水源名] 千歳川浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,633 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 041 北海道 倶知安町 [浄水場名] 01 － 00 高砂浄水場 [水源名] 尻別川水系ソースケ川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 5,609 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.001	1			<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			0.002	1			0.001	1				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸			4.1	1			4.9	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			0.9	1				
臭気強度(TON)			2	1			1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−2.5	1			−1.8	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000005	1
水温(℃)	21.6	2.6	11.5	12	22.6	5.4	13.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 041 北海道 倶知安町 [浄水場名] 02 － 00 豊岡浄水場 [水源名] 尻別川水系尻別4号川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 63(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 041 北海道 倶知安町 [浄水場名] 03 － 00 山田浄水場 [水源名] 尻別川水系冷水川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 95(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 041 北海道 倶知安町 [浄水場名] 04 － 00 比羅夫浄水場 [水源名] 1号井戸・2号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 317(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 041 北海道 倶知安町 [浄水場名] 04 － 01 比羅夫浄水場 [水源名] 3号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 148 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 041 北海道 倶知安町 [浄水場名] 04 － 02 比羅夫浄水場 [水源名] 6号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,289 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 041 北海道 倶知安町 [浄水場名] 05 － 00 ワイス浄水場 [水源名] 尻別川水系硫黄5号川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 23 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 043 北海道 江差町 [浄水場名] 01 － 00 低区浄水場 [水源名] 豊部内川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,247(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 043 北海道 江差町 [浄水場名] 02 － 00 高区浄水場 [水源名] サダサ川水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 01 － 043 北海道 江差町 [浄水場名] 03 － 00 江差町五厘沢浄水場 [水源名] 五厘沢水系 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.5	6.8	14.4	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 043 北海道 江差町 [浄水場名] 04 － 00 ダム系砂川浄水場 [水源名] 天野川水系 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,259 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 044 北海道 足寄町 [浄水場名] 02 － 00 常盤浄水場 [水源名] 南・北水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,100 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 045 北海道 赤平市 [浄水場名] 01 － 00 赤平市浄水場 [水源名] 石狩川水系空知川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,614 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											0.003	1
抱水クロラール											0.015	1
農薬類											<0.00	1
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.2	0.1	0.2	365	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸											2.6	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											2.9	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.5	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000002	1
水温(℃)	22.5	6.8	14.4	12					22.0	4.5	12.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 046　北海道 松前町 [浄水場名]　01 － 00 松前浄水場 [水源名] 及部川水系及部川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　2,004(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 048　北海道 池田町 [浄水場名]　01 － 00 なかとかち浄水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　2,206(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 049　北海道 芦別市 [浄水場名]　01 － 00 芦別市浄水場 [水源名] 石狩川水系空知川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　3,517(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1							<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0004	1
トルエン			<0.040	1							<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.005	1
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1							<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							0.003	1
抱水クロラール			<0.002	1							0.007	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.5	0.4	0.5	365					0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸			4.0	1							2.7	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.4	1							1.8	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1							−1.7	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1							<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1							<0.000002	1
水温(℃)	20.0	2.0	13.0	12					22.5	3.5	11.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 049 北海道 芦別市 [浄水場名] 01 － 01 西芦別浄水場 [水源名] 石狩川水系空知川支流芦別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 99(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 049 北海道 芦別市 [浄水場名] 01 － 02 新城滅菌池 [水源名] 石狩川水系空知川支流パンケ幌内川支流中の沢川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 30(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 051 北海道 江別市 [浄水場名] 01 － 00 上江別浄水場 [水源名] 石狩川水系千歳川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,234(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	0.001	<0.001	0.001	2
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
トルエン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1	<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール			0.006	1			<0.001	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12	0.6	0.4	0.6	12
遊離炭酸			2.2	1			1.8	1	5.7	4.0	4.9	2
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.9	1			0.6	1	2.2	1.6	1.9	2
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1	1	1	1	2
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1			−1.8	1	−1.5	−1.9	−1.7	2
従属栄養細菌			0	1			0	1	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1	0.0020	0.0020	0.0020	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1				
水温(℃)	16.5	2.5	9.3	12	20.5	3.0	10.8	12	22.5	5.0	13.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									42.5	30.0	35.9	12
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 051 北海道 江別市 [浄水場名] 02 － 00 漁川浄水場 [水源名] 漁川ダム [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 19,999 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 051 北海道 江別市 [浄水場名] 03 － 00 千歳川浄水場 [水源名] 石狩川水系千歳川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 34 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 052 北海道 芽室町 [浄水場名] 01 － 00 芽室浄水場 [水源名] 深井戸水源(他水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0040	<0.0040	<0.0040	2				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール	0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12				
遊離炭酸	4.9	4.4	4.7	2	4.8	3.8	4.3	2				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	1.1	1.2	2	1.2	0.7	1.0	2				
臭気強度(TON)	1	1	1	2	1	1	1	2				
腐食性(ランゲリア指数)	−2.5	−2.5	−2.5	2	−1.3	−1.4	−1.4	2				
従属栄養細菌	0	0	0	2	1	0	1	2				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.7	0.5	11.1	12	20.5	4.4	11.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	20.5	11.5	16.7	12	48.0	36.0	42.3	12				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 053 北海道 弟子屈町 [浄水場名] 01 － 00 弟子屈浄水場 [水源名] 奥春別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 588(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 053 北海道 弟子屈町 [浄水場名] 02 － 00 美留和浄水場 [水源名] 美留和浅井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,211(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 056 北海道 栗山町 [浄水場名] 01 － 01 桜山浄水場 [水源名] アノロ川表流水 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5,313(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸											2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											2.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−2.1	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	15.1	6.3	9.3	12	15.3	6.2	9.5	12	21.8	3.4	11.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 056　北海道 栗山町 [浄水場名]　01 － 02 桜山浄水場 [水源名] 栗山ダム直接水 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量]　5,411（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 057　北海道 三笠市 [浄水場名]　01 － 00 桂沢水道企業団 [水源名] 桂沢水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　30,616（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 058　北海道 深川市 [浄水場名]　01 － 00 深川配水池 [水源名] 北空知広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　5,042（㎥） 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			0.002	1								
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12	0.6	0.1	0.2	365	0.4	0.1	0.2	365
遊離炭酸			2.2	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.4	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−2.1	1								
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	21.2	3.4	11.6	12					19.9	5.1	12.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 058　北海道 深川市 [浄水場名]　02 － 00 更進浄水施設 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　25(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 059　北海道 名寄市 [浄水場名]　01 － 00 緑丘浄水場 [水源名] 天塩川水系名寄川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　7,356(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 059　北海道 名寄市 [浄水場名]　02 － 00 風連浄水場 [水源名] 天塩川水系名寄川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　1,006(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	365	0.9	0.4	0.6	365	0.7	0.4	0.6	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	21.0	2.4	11.3	12	21.3	1.0	11.6	12	20.0	3.0	10.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 059 北海道 名寄市 [浄水場名] 03 － 00 瑞穂浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 26(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 059 北海道 名寄市 [浄水場名] 04 － 00 川西浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 58(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 059 北海道 名寄市 [浄水場名] 05 － 00 智恵文中央浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 127(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	365	0.7	0.3	0.4	365	0.7	0.3	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	4.0	9.7	12	21.0	9.0	14.8	12	18.0	6.0	11.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 059 北海道 名寄市 [浄水場名] 06 － 00 智恵文八幡浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 059 北海道 名寄市 [浄水場名] 07 － 00 風連日進浄水場 [水源名] 天塩川水系風連別川支流一の沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 61 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 060 北海道 新ひだか町 [浄水場名] 01 － 00 神森浄水場 [水源名] 浅井戸1．2．3．4号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,822 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	365	0.9	0.1	0.5	365	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸											8.3	1
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.8	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.0	5.0	10.5	12	19.0	3.0	11.1	12	19.4	5.8	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 061　北海道 厚岸町 [浄水場名]　01 － 00 厚岸浄水場 [水源名] 旧尾幌1号支流ホマカイ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　3,495(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 063　北海道 登別市 [浄水場名]　01 － 01 登別温泉浄水場 [水源名] 登別川水系クスリサンベツ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　3,588(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 063　北海道 登別市 [浄水場名]　02 － 02 幌別浄水場 [水源名] 胆振幌別川水系来馬川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　4,136(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素							<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	13	0.4	0.4	0.4	365	0.4	0.3	0.3	365
遊離炭酸							2.2	1			3.1	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							<0.5	1			0.8	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.9	1			−1.7	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					19.8	5.3	12.5	12	20.9	3.8	12.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 064 北海道 斜里町 [浄水場名] 01 － 00 来運浄水場 [水源名] 斜里川水系猿間川支流フカバ川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 8,000 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 065 北海道 伊達市 [浄水場名] 01 － 00 館山管理所 [水源名] 館山地下水源(他2深井戸水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,498 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 065 北海道 伊達市 [浄水場名] 03 － 00 黄金浄水場 [水源名] 気仙川水系気仙川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 62 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			490	1								
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	17.1	4.0	10.1	12	18.0	10.0	13.0	12	20.0	3.0	12.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 065 北海道 伊達市 [浄水場名] 04 － 00 北黄金浄水場 [水源名] 気仙川水系気仙川水源(他2深井戸水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,516 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 065 北海道 伊達市 [浄水場名] 05 － 00 長和管理所 [水源名] 長和地下水源(他3深井戸水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,552 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 00 清川浄水場 [水源名] 湧別川水系湧別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7,188 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									3.6	0.9	2.1	9
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	18.0	7.0	12.2	12	19.0	10.0	14.4	12	18.5	4.0	10.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン									8.7	2.2	6.7	6
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 01 瀬戸瀬浄水場 [水源名] 湧別川水系瀬戸瀬川支流高橋沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 75(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 02 生田原浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 137(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 03 安国浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 60(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	7.3	1.9	3.8	10	2.6	0.5	1.5	8	2.9	1.4	2.2	8
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.0	3.7	9.8	12	19.4	9.9	16.5	12	13.7	6.1	10.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	2.4	2.1	2.2	10	3.3	2.6	3.0	4	12.7	10.7	11.6	8
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 04 丸瀬布浄水場 [水源名] 湧別川水系丸瀬布川支流松田沢川、湧別川水系丸瀬布川 [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 564(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 05 白滝浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 06 旧安国浄水場 [水源名] 湧別川水系生田原川支流仁田布川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 112(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.4	365	0.4	0.1	0.3	365				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	5.1	2.6	4.2	8	2.5	0.8	1.5	8				
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.0	2.9	10.2	12	16.0	7.3	11.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	14.4	3.2	9.5	8	10.1	8.9	9.7	8				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 07 生田原ろ過設備浄水場 [水源名] 湧別川水系生田原川支流温根沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 210(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 068 北海道 遠軽町 [浄水場名] 01 － 08 旧白滝浄水場 [水源名] 湧別川水系支湧別川支流湯の沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 220(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 069 北海道 美瑛町 [浄水場名] 02 － 01 美瑛浄水場 [水源名] 石狩川水系美瑛川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,562(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.3	0.2	0.2	378
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 069 北海道 美瑛町 [浄水場名] 02 － 02 白金浄水場 [水源名] 石狩川水系美瑛川支流美瑛いわな川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 405(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 069 北海道 美瑛町 [浄水場名] 02 － 03 清富浄水場 [水源名] 石狩川水系美瑛川支流オヤウンナイ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 637(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 069 北海道 美瑛町 [浄水場名] 02 － 04 五稜浄水場 [水源名] 石狩川水系美瑛川支流島牛川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 67(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	378	0.5	0.2	0.3	378	0.4	0.1	0.2	378
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 071　北海道 洞爺湖町 [浄水場名]　01 － 01 月浦浄水場 [水源名] 長流川水系洞爺湖表流水 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量]　3,795（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 072　北海道 富良野市 [浄水場名]　01 － 00 中五区水源送水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量]　5,391（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 01 － 072　北海道 富良野市 [浄水場名]　02 － 00 下五区水源ポンプ場 [水源名] 石狩川水系(空知川) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量]　0（㎥） 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000025	1			0.000024	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 073　北海道 恵庭市 [浄水場名]　02 － 01 漁川浄水場 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 078　北海道 当別町 [浄水場名]　02 － 00 当別浄水場 [水源名] 石狩川水系当別川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 080　北海道 八雲町 [浄水場名]　01 － 00 大新浄水場 [水源名] 深井戸(1号・2号・3号) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量]　3,555 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール			0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	2				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	13	0.5	0.4	0.5	730	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸			3.3	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.6	1								
臭気強度(TON)			1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−2.4	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1							<0.000005	1
水温(℃)	23.0	4.0	14.2	13	18.5	5.3	12.5	730	20.5	4.2	11.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 080 北海道 八雲町 [浄水場名] 02 － 00 落部浄水場 [水源名] 深井戸(1号・2号・3号) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 502(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 080 北海道 八雲町 [浄水場名] 03 － 00 野田生浄水場 [水源名] 深井戸(1号・2号) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 483(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 080 北海道 八雲町 [浄水場名] 04 － 00 黒岩浄水場 [水源名] 浅井戸(1号) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 85(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	365	0.7	0.2	0.5	365	0.4	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	14.3	5.0	10.1	12	22.5	7.0	13.6	12	21.1	2.0	11.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 080 北海道 八雲町 [浄水場名] 05 － 00 大新(旧簡水)浄水場 [水源名] 深井戸(2号) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 239(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 080 北海道 八雲町 [浄水場名] 06 － 00 河北浄水場 [水源名] 深井戸(1号・2号) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 089 北海道 日高町 [浄水場名] 01 － 00 富川配水センター [水源名] 沙流川水系沙流川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 3,064(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.6	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	11.5	4.1	8.1	12	12.2	7.0	10.6	12	14.0	10.0	11.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 089 北海道 日高町 [浄水場名] 02 － 00 富川第2浄水場 [水源名] 沙流川水系沙流川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 668 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 090 北海道 浜中町 [浄水場名] 01 － 00 西円朱別浄水場 [水源名] 風蓮川水系ノコベリベツ川支流三郎川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,634 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 090 北海道 浜中町 [浄水場名] 02 － 00 西円朱別新浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 181 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.8	0.1	0.4	421	0.7	0.1	0.3	421
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	13.0	10.0	11.5	12	17.8	3.5	9.6	56	17.0	3.5	9.6	56
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 098 北海道 長万部町 [浄水場名] 01 － 00 長万部地区浄水場 [水源名] 1号井・2号井・3号井・4号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,861 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 098 北海道 長万部町 [浄水場名] 02 － 00 双葉地区浄水場 [水源名] 1号井・2号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 30 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 098 北海道 長万部町 [浄水場名] 03 － 00 静狩地区浄水場 [水源名] 1号井・2号井・3号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 130 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.2	0.1	0.2	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	23.5	5.2	13.7	365	20.0	2.5	10.9	365	22.0	3.0	11.8	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 100 北海道 白老町 [浄水場名] 01 － 00 白老浄水場 [水源名] 白老川水系毛白老川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,556(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 100 北海道 白老町 [浄水場名] 02 － 00 虎杖浜第1浄水場 [水源名] アヨロ川水系椿の沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,631(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 100 北海道 白老町 [浄水場名] 03 － 00 虎杖浜第2浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 552(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			0.008	1			0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.2	0.3	365	0.3	0.3	0.3	365
遊離炭酸			4.8	1			4.0	1			3.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.5	1			0.5	1			0.5	1
臭気強度(TON)			1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.4	1			−2.2	1			−2.1	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.4	5.7	12.6	365	26.5	12.8	18.9	365	21.7	8.0	14.6	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 101 北海道 長幌上水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 長幌第1浄水場 [水源名] 石狩川水系夕張川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,290 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 101 北海道 長幌上水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 長幌第2浄水場 [水源名] 石狩川水系千歳川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,464 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 102 北海道 沼田町 [浄水場名] 01 － 00 北空知広域水道企業団 [水源名] 広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			0.002	1				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.003	1				
抱水クロラール			0.005	1			0.008	1				
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.3	0.5	12	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸			1.4	1			2.8	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.4	1			3.1	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−1.0	1				
従属栄養細菌			0	1			1	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1			<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1				
水温(℃)	25.4	1.3	12.1	18	22.8	2.2	12.5	18				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 106 北海道 清水町 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,319(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 106 北海道 清水町 [浄水場名] 02 － 00 第2浄水場 [水源名] 十勝川水系佐幌川支流小林川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,638(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 106 北海道 清水町 [浄水場名] 03 － 00 御影浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 453(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.5	4.1	10.2	12	18.0	4.8	10.9	12	17.9	5.2	11.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 106 北海道 清水町 [浄水場名] 04 － 00 美蔓浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 203 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 106 北海道 清水町 [浄水場名] 05 － 00 熊牛浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 731 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 106 北海道 清水町 [浄水場名] 06 － 00 下美蔓浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 285 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.6	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.9	6.3	10.6	12	16.9	5.2	10.8	12	14.9	5.7	10.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 109 北海道 湧別町 [浄水場名] 01 － 00 東山浄水場 [水源名] 一級河川湧別川水系湧別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,365(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 109 北海道 湧別町 [浄水場名] 02 － 00 東浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 985(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 109 北海道 湧別町 [浄水場名] 03 － 00 芭露浄水場 [水源名] 普通河川ポン川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	30	0.6	0.3	0.5	15	0.6	0.3	0.5	15
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3.0	0.3	2.7	22	1.9	0.3	1.5	11	2.6	0.8	1.5	11
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.8	4.1	11.7	30	17.8	4.5	9.8	15	16.2	4.0	9.2	15
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン	9.6	6.2	7.5	22	9.8	8.0	9.1	11	9.9	8.6	9.2	11
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 110 北海道 新得町 [浄水場名] 01 － 00 新得浄水場 [水源名] パンケシントク川支流9号川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,686 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 110 北海道 新得町 [浄水場名] 01 － 01 屈足浄水場 [水源名] 佐幌川支流ピタラウシ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 520 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 110 北海道 新得町 [浄水場名] 01 － 02 上佐幌浄水場 [水源名] パンケニコロ川支流マッカウシ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 727 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 110 北海道 新得町 [浄水場名] 01 － 03 狩勝高原浄水場 [水源名] 佐幌川支流北新内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 270(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 111 北海道 上富良野町 [浄水場名] 01 － 00 日の出浄水場 [水源名] 富良野川支流湧水の沢川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,616(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 111 北海道 上富良野町 [浄水場名] 02 － 00 倍本浄水場 [水源名] びとう川支流びとう支流川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,741(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					18.3	6.7	12.2	12	18.9	6.0	11.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 112　北海道 北広島市 [浄水場名]　01 － 01 竹山受水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 112　北海道 北広島市 [浄水場名]　01 － 02 西の里受水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量]　(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 113　北海道 標茶町 [浄水場名]　01 － 00 配水池 [水源名] NO．2深井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量]　1,275(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	48	0.5	0.3	0.4	12	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000005	1
水温(℃)	20.0	3.0	11.0	48	19.0	4.0	11.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 114 北海道 羅臼町 [浄水場名] 01 － 01 湯ノ沢浄水場 [水源名] 羅臼川水系羅臼川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,446(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 114 北海道 羅臼町 [浄水場名] 01 － 02 峯浜浄水場 [水源名] 陸志別川水系陸境川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 288(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 114 北海道 羅臼町 [浄水場名] 01 － 03 岬浄水場 [水源名] クアマベツ川水系クアマベツ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 142(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	365	0.2	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	16.7	4.3	10.1	12	21.9	2.7	9.8	12	11.6	7.3	9.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 117 北海道 西空知広域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 西空知浄水場 [水源名] 石狩川水系徳富川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 2,708 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 117 北海道 西空知広域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 西部地区浄水場 [水源名] 石狩川水系徳富川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 104 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 120 北海道 石狩市 [浄水場名] 01 － 00 新港中央配水場 [水源名] 用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,658 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.1	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸											2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											0.7	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.7	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0010	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000002	1
水温(℃)	19.0	5.0	11.5	12	19.5	5.0	11.1	12	21.6	5.2	12.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 120 北海道 石狩市 [浄水場名] 02 － 00 花川北配水場 [水源名] 用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,552 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 120 北海道 石狩市 [浄水場名] 03 － 00 厚田浄水場 [水源名] 河川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 794 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 120 北海道 石狩市 [浄水場名] 04 － 00 濃昼浄水場 [水源名] 河川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.002	1			0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸			2.6	1			3.5	1			2.8	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			0.9	1			2.5	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.1	1			−2.2	1			−1.8	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0010	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	20.4	4.9	12.0	12	20.9	4.1	11.6	12	20.0	3.8	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 120 北海道 石狩市 [浄水場名] 05 － 00 浜益浄水場 [水源名] 河川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 457(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 120 北海道 石狩市 [浄水場名] 06 － 00 実田浄水場 [水源名] 河川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 67(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 121 北海道 岩内町 [浄水場名] 01 － 00 岩内町浄水場 [水源名] 幌内川水系幌内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,127(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.001	1			0.001	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸			2.2	1			1.4	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.7	1			1.5	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−3.3	1			−2.9	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000005	1
水温(℃)	21.5	3.9	11.6	12	20.3	3.1	11.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 121 北海道 岩内町 [浄水場名] 02 － 00 雷電地区浄水場 [水源名] 親子別川水系親子別川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 44(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 122 北海道 当麻町 [浄水場名] 01 － 00 当麻浄水場 [水源名] 石狩川水系石狩川 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,222(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 123 北海道 森町 [浄水場名] 01 － 00 森町浄水場 [水源名] 鳥崎川水系鳥崎川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,164(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0010	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.001	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.010	1
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素							<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			<0.001	1			0.003	1
農薬類							<1.00	1				
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.4	0.3	0.4	12			0.1	1
遊離炭酸							10.7	1			2.3	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.000	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.0	1			1.3	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.4	1			−2.1	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			0.000010	1			<0.000002	1
水温(℃)					19.2	6.0	12.4	12	21.6	2.8	9.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸					8.2	4.3	5.8	9				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 123 北海道 森町 [浄水場名] 02 － 00 駒ヶ岳浄水場 [水源名] 折戸川水系精進川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 335(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 126 北海道 月新水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 月新浄水場 [水源名] 石狩川水系須部都川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,654(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 01 － 01 大中山管理場着水井 [水源名] 第1水源、第2水源、第3水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4,113(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0010	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1				
トルエン							<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.010	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.002	1				
抱水クロラール			0.002	1			0.005	1				
農薬類												
残留塩素			0.5	1			0.2	1	<0.3	<0.3	<0.3	12
遊離炭酸			1.6	1			4.4	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.2	1			1.9	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			<2.1	1				
従属栄養細菌			1	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン							<0.0010	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000005	1				
水温(℃)	18.0	3.1	10.0	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 02 － 01 本町管理場着水井 [水源名] 第4水源、第5水源、第6水源、第7水源、第8水源、第9水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,251 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 03 － 01 鳴川第2配水池 [水源名] 鳴川第1水源、鳴川第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,954 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 04 － 01 藤城第1配水池 [水源名] 藤城第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 454 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 05 － 01 藤城第2配水池 [水源名] 藤城第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 06 － 01 藤城第3配水池 [水源名] 藤城第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 173 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 07 － 01 大沼第2配水池 [水源名] 大沼第1水源、大沼第3水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,026 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.2	<0.2	<0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 08 － 01 東大沼配水池 [水源名] 大沼第5水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 32 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 09 － 01 軍川第1配水池 [水源名] 軍川第1水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 170 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 129 北海道 七飯町 [浄水場名] 10 － 01 軍川第2配水池 [水源名] 大沼第3水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 62 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 130　北海道 音更町 [浄水場名]　01 － 00 音更町浄水場 [水源名] 十勝川水系然別川支流ペンケチン川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量]　8,062(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 133　北海道 鷹栖町 [浄水場名]　01 － 00 旭川市石狩川浄水場 [水源名] 石狩川水系石狩川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量]　1,928(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 137　北海道 別海町 [浄水場名]　01 － 00 別海浄水場 [水源名] 西別川水系西別川支流コトンナイ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　12,297(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−2.0	−2.3	−2.2	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.7	5.4	11.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									33.2	30.7	31.9	4
溶存酸素												
硫酸イオン									30.8	29.3	30.0	4
溶性ケイ酸									49.7	44.6	48.1	4

検査項目	[事業主体名] 01 － 137 北海道 別海町 [浄水場名] 02 － 00 泉川浄水場 [水源名] 西別川水系西別川支流コトンナイ川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,236 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 137 北海道 別海町 [浄水場名] 03 － 00 西春別浄水場 [水源名] 西別川水系西別川支流コトンナイ川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 586 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 141 北海道 大樹町 [浄水場名] 02 － 00 坂下浄水場 [水源名] 歴舟川水系歴舟川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,055 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1	−2.4	−2.2	4	−2.1	−2.4	−2.3	4				
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	14.9	4.1	9.5	12	17.5	4.1	9.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	32.2	30.4	31.6	4	32.8	30.1	31.2	4				
溶存酸素												
硫酸イオン	34.3	29.8	31.9	4	34.7	29.7	32.0	4				
溶性ケイ酸	49.1	47.2	48.4	4	49.9	46.9	48.5	4				

検査項目	[事業主体名] 01 － 141 北海道 大樹町 [浄水場名] 04 － 00 住吉浄水場 [水源名] 歴舟川水系ヌビナイ川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 3,027 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 142 北海道 中空知広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 中空知広域水道浄水場 [水源名] 石狩川水系空知川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18,075 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 143 北海道 由仁町 [浄水場名] 05 － 00 古山配水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.005	<0.005	<0.005	2				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール					0.004	0.002	0.003	2				
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.5	0.5	12
遊離炭酸					2.7	1.8	2.0	2	7.8	4.0	6.0	4
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									0.9	0.3	0.7	4
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	2	1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)					−1.2	−1.6	−1.4	2				
従属栄養細菌					6	0	1	2				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					24.0	3.0	12.6	12	19.0	6.0	11.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 143 北海道 由仁町 [浄水場名] 06 － 00 展望配水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 143 北海道 由仁町 [浄水場名] 07 － 00 ハーブ配水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 143 北海道 由仁町 [浄水場名] 08 － 00 三川配水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12
遊離炭酸	7.3	4.2	5.8	4	7.4	3.9	5.7	4	7.7	4.1	5.8	4
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0	0.3	0.7	4	1.1	0.3	0.8	4	1.2	0.7	1.0	4
臭気強度(TON)	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	4
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	4.0	11.1	12	20.0	5.0	11.8	12	19.0	6.0	11.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 143 北海道 由仁町 [浄水場名] 09 － 00 川端配水池 [水源名] 石狩東部広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 144 北海道 東神楽町 [浄水場名] 01 － 00 東聖配水池 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・ダム放流 [1日平均浄水量] 1,277 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 144 北海道 東神楽町 [浄水場名] 02 － 00 中央配水池 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・ダム放流 [1日平均浄水量] 205 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.3	0.3	0.3	366	0.3	0.3	0.3	366
遊離炭酸	7.3	4.0	5.7	4								
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	0.8	1.0	4								
臭気強度(TON)	1	1	1	4								
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.0	4.0	11.3	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 144 北海道 東神楽町 [浄水場名] 03 － 00 かつら町配水池 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・ダム放流 [1日平均浄水量] 62(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 144 北海道 東神楽町 [浄水場名] 04 － 00 さくら町配水池 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・ダム放流 [1日平均浄水量] 87(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 145 北海道 安平町 [浄水場名] 01 － 00 旭浄水場 [水源名] 安平川水系安平川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 84(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	366	0.4	0.2	0.3	365	0.6	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									19.1	5.8	11.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 01 － 145 北海道 安平町 [浄水場名] 02 － 00 北進浄水場 [水源名] 安平川水系安平川支流トキサラマップ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,208(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 145 北海道 安平町 [浄水場名] 03 － 00 富岡浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 112(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 01 － 145 北海道 安平町 [浄水場名] 04 － 00 追分浄水場 [水源名] 安平川水系安平川 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] 796(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	365	0.6	0.4	0.4	365	0.6	0.3	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.9	4.2	11.1	12	19.8	8.3	12.9	12	21.0	8.3	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												