検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 01 － 00 樋の口浄水場 [水源名] 岩木川水系岩木川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 30,083 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 02 － 00 弥生送水ポンプ場 [水源名] 小杉沢湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3,984 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 04 － 00 富士見台配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,498 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 01 － 00 樋の口浄水場 [水源名] 岩木川水系岩木川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 30,083 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 02 － 00 弥生送水ポンプ場 [水源名] 小杉沢湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3,984 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 04 － 00 富士見台配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,498 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 07 － 00 岩木中央配水場 [水源名] 1号水源(一本木沢) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,363(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 08 － 00 葛原配水場 [水源名] 3号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 240(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 09 － 00 常盤野配水場 [水源名] 常盤野1号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 100(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 07 － 00 岩木中央配水場 [水源名] 1号水源(一本木沢) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,363 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 08 － 00 葛原配水場 [水源名] 3号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 240 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 09 － 00 常盤野配水場 [水源名] 常盤野1号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 100 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 10 － 00 百沢配水場 [水源名] 蔵助沢湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 757(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 11 － 00 百沢取水場 [水源名] 百沢取水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 31(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 12 － 00 上弥生配水場 [水源名] 上弥生取水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 10 － 00 百沢配水場 [水源名] 蔵助沢湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 757(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 11 － 00 百沢取水場 [水源名] 百沢取水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 31(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 12 － 00 上弥生配水場 [水源名] 上弥生取水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 13 － 00 杉山配水場 [水源名] 杉山取水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 14 － 00 相馬低区配水場 [水源名] 4号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 728(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 15 － 00 相馬新低区浄水場 [水源名] 6号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 594(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 13 － 00 杉山配水場 [水源名] 杉山取水場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 14 － 00 相馬低区配水場 [水源名] 4号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 728(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 15 － 00 相馬新低区浄水場 [水源名] 6号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 594(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 17 － 00 沢田浄水場 [水源名] 沢田1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 005 青森県 板柳町 [浄水場名] 00 － 00 板柳町配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 01 － 00 鰺ヶ沢町浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,139(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 004 青森県 弘前市 [浄水場名] 17 － 00 沢田浄水場 [水源名] 沢田1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 13 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 005 青森県 板柳町 [浄水場名] 00 － 00 板柳町配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 01 － 00 鰺ヶ沢町浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,139 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 02 － 00 鰺ヶ沢地区浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 690（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 03 － 00 芦萢地区浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 84（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 04 － 00 種里地区浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 32（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1，3－ジクロロプロペン（D－D）												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D（2，4－PA）												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ（MIPC）												
イソプロチオラン（IPT）												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス（IBP）												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル（NAC）												
カルボフラン												
キノクラミン（ACN）												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン（CNP）												
クロルピリホス												
クロロタロニル（TPN）												
シアナジン												
シアノホス（CYAP）												
ジウロン（DCMU）												
ジクロベニル（DBN）												
ジクロルボス（DDVP）												
ジクワット												
ジスルホトン（エチルチオメトン）												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン（CAT）												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 02 － 00 鰺ヶ沢地区浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 690 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 03 － 00 芦萢地区浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 84 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 006 青森県 鰺ヶ沢町 [浄水場名] 04 － 00 種里地区浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 32 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 01 － 00 第一配水場 [水源名] ②1－1・1－2～1－12号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,906（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 04 － 00 春日台配水場 [水源名] ②春－1～春－6号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,928（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 05 － 00 北部配水場 [水源名] ②北－1～北－5号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,508（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D（2，4－PA）												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ（MIPC）												
イソプロチオラン（IPT）												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス（IBP）												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル（NAC）												
カルボフラン												
キノクラミン（ACN）												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン（CNP）												
クロルピリホス												
クロロタロニル（TPN）												
シアナジン												
シアノホス（CYAP）												
ジウロン（DCMU）												
ジクロベニル（DBN）												
ジクロルボス（DDVP）												
ジクワット												
ジスルホトン（エチルチオメトン）												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン（CAT）												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 01 － 00 第一配水場 [水源名] ②1－1・1－2～1－12号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,906 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 04 － 00 春日台配水場 [水源名] ②春－1～春－6号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,928 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 05 － 00 北部配水場 [水源名] ②北－1～北－5号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,508 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 06 － 00 南部配水場 [水源名] ②南－1～南－6号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,252（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 01 － 00 北金ヶ沢浄水場 [水源名] 小童子川水源 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 158（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 02 － 00 第2北金ヶ沢浄水場 [水源名] 小童子川水源 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 130（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D（2，4－PA）												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ（MIPC）												
イソプロチオラン（IPT）												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス（IBP）												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル（NAC）												
カルボフラン												
キノクラミン（ACN）												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン（CNP）												
クロルピリホス												
クロロタロニル（TPN）												
シアナジン												
シアノホス（CYAP）												
ジウロン（DCMU）												
ジクロベニル（DBN）												
ジクロルボス（DDVP）												
ジクワット												
ジスルホトン（エチルチオメトン）												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン（CAT）												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 008 青森県 三沢市 [浄水場名] 06 － 00 南部配水場 [水源名] ②南－1～南－6号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,252 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 01 － 00 北金ヶ沢浄水場 [水源名] 小童子川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 158 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 02 － 00 第2北金ヶ沢浄水場 [水源名] 小童子川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 130 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 03 － 00 晴山浄水場 [水源名] 晴山大磯水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 04 － 00 風合瀬浄水場 [水源名] 風合瀬砂子川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 83(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 05 － 00 岩坂浄水場 [水源名] 大童子川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 74(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 03 － 00 晴山浄水場 [水源名] 晴山大磯水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 16 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 04 － 00 風合瀬浄水場 [水源名] 風合瀬砂子川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 83 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 05 － 00 岩坂浄水場 [水源名] 大童子川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 74 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 06 － 00 驫木・追良瀬浄水場 [水源名] 追良瀬塩見崎水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 120 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 07 － 00 松原浄水場 [水源名] 北追良瀬山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 08 － 00 苗代沢浄水場 [水源名] 深浦第1苗代沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 454 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 06 － 00 驫木・追良瀬浄水場 [水源名] 追良瀬塩見崎水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 120 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 07 － 00 松原浄水場 [水源名] 北追良瀬山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 08 － 00 苗代沢浄水場 [水源名] 深浦第1苗代沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 454 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 09 － 00 吾妻沢浄水場 [水源名] 深浦第1吾妻沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 82 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 10 － 00 岩崎浄水場 [水源名] 岩崎1号水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 215 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 11 － 00 沢辺浄水場 [水源名] 沢辺第1水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 50 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 09 － 00 吾妻沢浄水場 [水源名] 深浦第1吾妻沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 82 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 10 － 00 岩崎浄水場 [水源名] 岩崎1号水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 215 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 11 － 00 沢辺浄水場 [水源名] 沢辺第1水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 50 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010 青森県 深浦町 [浄水場名] 12 － 02 南地区浄水場 [水源名] 大間越水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 58 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 018 青森県 大間町 [浄水場名] 01 － 00 奥戸浄水場 [水源名] 奥戸川水系小川代川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 121 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 018 青森県 大間町 [浄水場名] 02 － 00 大間配水場 [水源名] 奥戸川第2地下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,925 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 010　青森県 深浦町 [浄水場名]　12 － 02 南地区浄水場 [水源名] 大間越水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量]　58(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 018　青森県 大間町 [浄水場名]　01 － 00 奥戸浄水場 [水源名] 奥戸川水系小川代川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量]　121(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 018　青森県 大間町 [浄水場名]　02 － 00 大間配水場 [水源名] 奥戸川第2地下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量]　1,925(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 024 青森県 野辺地町 [浄水場名] 01 － 00 新田浄水場 [水源名] 第1，2，3，川目水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,559（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 024 青森県 野辺地町 [浄水場名] 02 － 00 琵琶野浄水場 [水源名] 琵琶野第1，2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 507（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 01 － 00 小湊浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 435（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1，3－ジクロロプロペン（D－D）												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D（2，4－PA）												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ（MIPC）												
イソプロチオラン（IPT）												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス（IBP）												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル（NAC）												
カルボフラン												
キノクラミン（ACN）												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン（CNP）												
クロルピリホス												
クロロタロニル（TPN）												
シアナジン												
シアノホス（CYAP）												
ジウロン（DCMU）												
ジクロベニル（DBN）												
ジクロルボス（DDVP）												
ジクワット												
ジスルホトン（エチルチオメトン）												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン（CAT）												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 024 青森県 野辺地町 [浄水場名] 01 － 00 新田浄水場 [水源名] 第1，2，3，川目水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,559 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 024 青森県 野辺地町 [浄水場名] 02 － 00 琵琶野浄水場 [水源名] 琵琶野第1，2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 507 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 01 － 00 小湊浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 435 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 02 － 00 松野木浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,241 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 04 － 00 童子浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 88 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 05 － 00 狩場沢浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 69 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 02 － 00 松野木浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,241 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 04 － 00 童子浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 88 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 05 － 00 狩場沢浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 69 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 06 － 00 土屋浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 07 － 00 浪打浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 69(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 027 青森県 黒石市 [浄水場名] 01 － 00 牡丹平配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 06 － 00 土屋浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 025 青森県 平内町 [浄水場名] 07 － 00 浪打浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 69(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 027 青森県 黒石市 [浄水場名] 01 － 00 牡丹平配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 027 青森県 黒石市 [浄水場名] 02 － 00 袋浄水場 [水源名] 地下水 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 440 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 027 青森県 黒石市 [浄水場名] 03 － 00 大川原浄水場 [水源名] 地下水 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 23 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 034 青森県 田舎館村 [浄水場名] 01 － 00 田舎館村 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 027 青森県 黒石市 [浄水場名] 02 － 00 袋浄水場 [水源名] 地下水 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 440 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 027 青森県 黒石市 [浄水場名] 03 － 00 大川原浄水場 [水源名] 地下水 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 23 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 034 青森県 田舎館村 [浄水場名] 01 － 00 田舎館村 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 01 － 00 新遠瀬浄水場 [水源名] 新遠瀬水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 164 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 02 － 00 根渡浄水場 [水源名] 根渡水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 03 － 00 青比良浄水場 [水源名] 青比良水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,615 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 01 － 00 新遠瀬浄水場 [水源名] 新遠瀬水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 164 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 02 － 00 根渡浄水場 [水源名] 根渡水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 03 － 00 青比良浄水場 [水源名] 青比良水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,615 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 04 － 00 東平浄水場 [水源名] 椛山水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 308 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 05 － 00 関浄水場 [水源名] 関水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 68 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 06 － 00 新田浄水場 [水源名] 新田水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 04 － 00 東平浄水場 [水源名] 椛山水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 308 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 05 － 00 関浄水場 [水源名] 関水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 68 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 038 青森県 田子町 [浄水場名] 06 － 00 新田浄水場 [水源名] 新田水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 039 青森県 鶴田町 [浄水場名] 01 － 00 鶴田町浄水場 [水源名] 津軽広域水道事業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,828 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 01 － 00 金屋配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,130 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 02 － 01 尾崎配水場(高区) [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,568 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 039 青森県 鶴田町 [浄水場名] 01 － 00 鶴田町浄水場 [水源名] 津軽広域水道事業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,828 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 01 － 00 金屋配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,130 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 02 － 01 尾崎配水場(高区) [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,568 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 02 － 02 新屋配水場(中区) [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,568 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 02 － 03 新屋配水場(低区) [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,568 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 046 青森県 久吉ダム水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 久吉浄水場 [水源名] 岩木川水系平川支流津刈川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 3,737 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 02 － 02 新屋配水場(中区) [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,568 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 045 青森県 平川市 [浄水場名] 02 － 03 新屋配水場(低区) [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,568 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 046 青森県 久吉ダム水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 久吉浄水場 [水源名] 岩木川水系平川支流津刈川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 3,737 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 049 青森県 東通村 [浄水場名] 01 － 00 大平滝浄水場 [水源名] 小老部川支流(渡場沢) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,290(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 049 青森県 東通村 [浄水場名] 02 － 00 岩屋浄水場 [水源名] 岩屋深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 049 青森県 東通村 [浄水場名] 04 － 00 野牛浄水場 [水源名] 野牛深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 683(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 049 青森県 東通村 [浄水場名] 01 － 00 大平滝浄水場 [水源名] 小老部川支流(渡場沢) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,290(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 049 青森県 東通村 [浄水場名] 02 － 00 岩屋浄水場 [水源名] 岩屋深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 049 青森県 東通村 [浄水場名] 04 － 00 野牛浄水場 [水源名] 野牛深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 683(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 051 青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 白山浄水場 [水源名] 馬淵川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32,950(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 051 青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名] 01 － 01 白山浄水場 [水源名] 新井田川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 35,359(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 051 青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 蟹沢浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11,304(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	*		<0.00005	1
アシュラム												
アセフェート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	*		<0.00005	1
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
イプフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	*		<0.00002	1
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
オリサストロビン												
カズサホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	16	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	16	*		<0.000050	1
カフェンストロール												
カルタップ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	16	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	16	*		<0.0003	1
カルバリル(NAC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
カルボフラン	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	16	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	16	*		<0.000005	1
キノクラミン(ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	*		<0.00005	1
キャプタン	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
クミルロン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
グリホサート	* <0.01	<0.01	<0.01	16	* <0.01	<0.01	<0.01	16	*		<0.01	1
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	*		<0.00002	1
クロロタロニル(TPN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
シアナジン												
シアノホス(CYAP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	*		<0.00002	1
ジウロン(DCMU)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ジクロベニル(DBN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	*		<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	*		<0.00005	1
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ダイアジノン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	*		<0.00002	1
ダイムロン	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	*		<0.00002	1
チアジニル												
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	16	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	16	*		<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 051 青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 白山浄水場 [水源名] 馬淵川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32,950(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 051 青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名] 01 － 01 白山浄水場 [水源名] 新井田川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 35,359(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 051 青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 蟹沢浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11,304(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	*		<0.00002	1
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
トリフルラリン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ナプロパミド												
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1
ピペロホス												
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	16	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	16	*		<0.000005	1
フェニトロチオン(MEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	*		<0.00005	1
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	16	*		<0.00005	1
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
ブタクロール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ブタミホス												
ブプロフェジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
フルアジナム												
プレチラクロール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
プロシミドン												
プロチオホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
ベノミル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
ペンディメタリン	* <0.001	<0.001	<0.001	16	* <0.001	<0.001	<0.001	16	*		<0.001	1
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	16	*		<0.00002	1
メトミノストロビン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
メトリブジン												
メフェナセット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	16	*		<0.0001	1
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 051　青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名]　04 － 00 三島浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　4,638 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 052　青森県 六ケ所村 [浄水場名]　01 － 00 泊地区浄水場 [水源名] 泊浅井戸1．2号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量]　663 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 052　青森県 六ケ所村 [浄水場名]　02 － 00 尾駮地区浄水場 [水源名] 二又深井戸3．4．5．6号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量]　4,492 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D(2，4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 051 青森県 八戸圏域水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 三島浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,638 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 052 青森県 六ケ所村 [浄水場名] 01 － 00 泊地区浄水場 [水源名] 泊浅井戸1．2号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 663 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 052 青森県 六ケ所村 [浄水場名] 02 － 00 尾駮地区浄水場 [水源名] 二又深井戸3．4．5．6号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,492 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 052 青森県 六ケ所村 [浄水場名] 03 － 00 倉内平沼地区浄水場 [水源名] 倉内平沼深井戸3．4号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 481 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 052 青森県 六ケ所村 [浄水場名] 04 － 00 中志地区浄水場 [水源名] 中志深井戸1号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 28 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 08 － 00 森田受水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D(2，4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 052 青森県 六ケ所村 [浄水場名] 03 － 00 倉内平沼地区浄水場 [水源名] 倉内平沼深井戸3．4号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 481 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 052 青森県 六ケ所村 [浄水場名] 04 － 00 中志地区浄水場 [水源名] 中志深井戸1号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 28 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 08 － 00 森田受水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 09 － 00 筒木坂配水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 10 － 00 車力調整池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 11 － 00 富菟配水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 09 － 00 筒木坂配水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 10 － 00 車力調整池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 11 － 00 富菟配水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 12 － 00 市浦配水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 01 － 00 飯詰浄水場 [水源名] 飯詰ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,772(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 03 － 00 七和配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,323(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 053 青森県 津軽広域水道企業団(西北) [浄水場名] 12 － 00 市浦配水池 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 01 － 00 飯詰浄水場 [水源名] 飯詰ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,772(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 03 － 00 七和配水場 [水源名] 津軽広域水道企業団浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,323(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 04 － 00 第一配水池 [水源名] 第一ポンプ場・第二ポンプ場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 945 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 05 － 00 第二配水池 [水源名] 第三ポンプ場・第四ポンプ場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 486 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 06 － 00 第三配水池 [水源名] 第五ポンプ場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 823 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 04 － 00 第一配水池 [水源名] 第一ポンプ場・第二ポンプ場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 945(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 05 － 00 第二配水池 [水源名] 第三ポンプ場・第四ポンプ場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 486(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 111 青森県 五所川原市 [浄水場名] 06 － 00 第三配水池 [水源名] 第五ポンプ場 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 823(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 01 － 00 横内浄水場 [水源名] 堤川水系横内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 21,738 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 04 － 00 天田内配水所 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 15,625 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 05 － 00 原別配水所 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,131 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	4	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	4	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	4
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
カズサホス	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	4	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	4	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	4
カフェンストロール												
カルタップ	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4
クミルロン												
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン												
シアノホス(CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオピル												
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4
チアジニル												
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 01 － 00 横内浄水場 [水源名] 堤川水系横内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 21,738 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 04 － 00 天田内配水所 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 15,625 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 05 － 00 原別配水所 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,131 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	4	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	4	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	4
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4
ナプロパミド												
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピペロホス												
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4
フェントラザミド												
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ベノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4
ペンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 06 － 00 堤川浄水場 [水源名] 堤川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32,616 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 07 － 00 花岡配水場 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,754 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 01 － 01 深郷田浄水場 [水源名] 深井戸1号井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,645 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	4	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	4				
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4				
カズサホス	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	4	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	4				
カフェンストロール												
カルタップ	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4				
クミルロン												
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4				
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
シアナジン												
シアノホス(CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
ジチオピル												
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4				
チアジニル												
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 06 － 00 堤川浄水場 [水源名] 堤川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32,616 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 141 青森県 青森市 [浄水場名] 07 － 00 花岡配水場 [水源名] 受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,754 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 01 － 01 深郷田浄水場 [水源名] 深井戸1号井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,645 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4				
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	4	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	4				
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4				
ナプロパミド												
パラコート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
ピペロホス												
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4				
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4				
フェントラザミド												
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4				
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4				
ベノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4				
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4				
ペンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	4				
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 02 － 01 尾別浄水場 [水源名] 深井戸4号井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 681(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 03 － 01 小泊浄水場 [水源名] 冬部川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 601(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 04 － 01 小泊第2浄水場 [水源名] 小泊ダム [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 266(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 02 － 01 尾別浄水場 [水源名] 深井戸4号井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 681(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 03 － 01 小泊浄水場 [水源名] 冬部川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 601(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 161 青森県 中泊町 [浄水場名] 04 － 01 小泊第2浄水場 [水源名] 小泊ダム [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 266(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 01 － 00 宇曽利川水源地 [水源名] 宇曽利川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 720(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 02 － 00 永下水源地 [水源名] 永下川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,090(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 03 － 01 田名部水源地 [水源名] 田名部第1取水井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,950(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 01 － 00 宇曽利川水源地 [水源名] 宇曽利川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 720(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 02 － 00 永下水源地 [水源名] 永下川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,090(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 03 － 01 田名部水源地 [水源名] 田名部第1取水井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,950(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 04 － 00 浜町水源地 [水源名] 浜町取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 995 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 05 － 01 上水道管理センター [水源名] 大平第1取水井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,809 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 06 － 01 荒川水源地 [水源名] 小荒川(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,600 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 04 － 00 浜町水源地 [水源名] 浜町取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 995 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 05 － 01 上水道管理センター [水源名] 大平第1取水井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,809 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 06 － 01 荒川水源地 [水源名] 小荒川(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,600 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 08 － 00 大畑浄水場 [水源名] 大畑第3取水井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,324 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 19 － 00 木野部浄水場(木野部・赤川 [水源名] 木野部湧水取水井 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 52 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 20 － 00 薬研浄水場(薬研地区簡易水 [水源名] 薬研湧水取水井 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 25 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 08 － 00 大畑浄水場 [水源名] 大畑第3取水井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,324 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 19 － 00 木野部浄水場(木野部・赤川 [水源名] 木野部湧水取水井 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 52 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 20 － 00 薬研浄水場(薬研地区簡易水 [水源名] 薬研湧水取水井 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 25 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 21 － 00 八木沢浄水場 [水源名] 八木沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,920(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 01 － 00 上北水系浄水場 [水源名] 新町地区井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,117(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 02 － 00 大浦配水池 [水源名] 大浦地区井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 554(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 171 青森県 むつ市 [浄水場名] 21 － 00 八木沢浄水場 [水源名] 八木沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,920(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 01 － 00 上北水系浄水場 [水源名] 新町地区井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,117(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 02 － 00 大浦配水池 [水源名] 大浦地区井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 554(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 03 － 00 小川原配水塔 [水源名] 小川原地区井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 996 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 04 － 00 滝沢平浄水場 [水源名] 新滝沢平井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,256 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 05 － 00 東部浄水場 [水源名] 東部第2井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,716 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 03 － 00 小川原配水塔 [水源名] 小川原地区井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 996 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 04 － 00 滝沢平浄水場 [水源名] 新滝沢平井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,256 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 05 － 00 東部浄水場 [水源名] 東部第2井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,716 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 06 － 00 横沢山浄水場 [水源名] 輝ヶ丘第1井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 164 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 07 － 00 北栄浄水場 [水源名] 北栄井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 353 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 08 － 00 千曳浄水場 [水源名] 千曳井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 381 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 06 － 00 横沢山浄水場 [水源名] 輝ヶ丘第1井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 164 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 07 － 00 北栄浄水場 [水源名] 北栄井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 353 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 08 － 00 千曳浄水場 [水源名] 千曳井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 381 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 09 － 00 清水目浄水場 [水源名] 清水目井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 10 － 00 淋代浄水場 [水源名] 淋代井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 153 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 11 － 00 美須々浄水場 [水源名] 美須々(上)井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 83 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 09 － 00 清水目浄水場 [水源名] 清水目井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 10 － 00 淋代浄水場 [水源名] 淋代井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 153(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 221 青森県 東北町 [浄水場名] 11 － 00 美須々浄水場 [水源名] 美須々(上)井水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 83(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 01 － 00 七戸浄水場 [水源名] 高瀬川水系作田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,288(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 02 － 00 鶴児平ポンプ場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 441(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 03 － 00 見町配水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 730(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 01 － 00 七戸浄水場 [水源名] 高瀬川水系作田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,288(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 02 － 00 鶴児平ポンプ場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 441(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 03 － 00 見町配水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 730(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 04 － 00 野々上浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 297(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 05 － 00 天間林第1浄水場 [水源名] 小坪川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,652(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 06 － 00 天間林第2浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 293(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 04 － 00 野々上浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 297(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 05 － 00 天間林第1浄水場 [水源名] 小坪川 [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,652(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 281 青森県 七戸町 [浄水場名] 06 － 00 天間林第2浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 293(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 291 青森県 藤崎町 [浄水場名] 01 － 00 西豊田浄水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,475 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 291 青森県 藤崎町 [浄水場名] 02 － 00 常盤浄水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,575 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 01 － 00 芳川原浄水場 [水源名] 新田第一水源他9水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 17,378 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 291 青森県 藤崎町 [浄水場名] 01 － 00 西豊田浄水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,475 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 291 青森県 藤崎町 [浄水場名] 02 － 00 常盤浄水場 [水源名] 津軽広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,575 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 01 － 00 芳川原浄水場 [水源名] 新田第一水源他9水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 17,378 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 07 － 00 米田浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 47(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 08 － 00 上川目浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 09 － 00 沢田浄水場 [水源名] 浅井戸・深井戸 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 07 － 00 米田浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 47(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 08 － 00 上川目浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 09 － 00 沢田浄水場 [水源名] 浅井戸・深井戸 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 10 － 00 百目木浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 02 － 311 青森県 十和田市 [浄水場名] 10 － 00 百目木浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。