検査項目	[事業主体名] 09 － 502 栃木県 栃木県(北那須) [浄水場名] 01 － 00 北那須水道事務所 [水源名] 那珂川水系那珂川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 31,381 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 09 － 503 栃木県 栃木県(鬼怒) [浄水場名] 01 － 00 鬼怒水道事務所 [水源名] 利根川水系鬼怒川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 31,069 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.20	0.30	12	0.80	0.40	0.60	12				
フッ素及びその化合物	0.13	<0.08	<0.08	12	0.10	<0.08	<0.08	12				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7	<0.0002	<0.0002	<0.0002	7				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	7	<0.005	<0.005	<0.005	7				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	7	<0.004	<0.004	<0.004	7				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	7	<0.002	<0.002	<0.002	7				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7				
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	12	0.13	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.013	0.003	0.008	7	0.018	0.004	0.010	7				
ジクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	7	0.00	0.00	0.00	7				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.015	0.004	0.010	7	0.027	0.009	0.018	7				
トリクロロ酢酸	0.006	<0.003	0.004	4	0.011	<0.003	0.005	4				
ブロモジクロロメタン	0.003	0.001	0.002	7	0.008	0.003	0.005	7				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	7	<0.001	<0.001	<0.001	7				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	7	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12	0.04	0.01	0.02	12				
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
ナトリウム及びその化合物	9.6	5.2	6.9	12	9.4	6.9	8.0	12				
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩化物イオン	4.4	3.2	3.7	12	10.2	7.4	8.6	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	28	34	12	46	34	41	12				
蒸発残留物	106	65	84	12	99	82	91	12				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001	12				
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	12	0.7	0.3	0.5	12				
pH値	7.0	6.7	6.9	12	7.2	6.9	7.1	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

・*は、浄水場出口水のデータです。