検査項目	[事業主体名] 12 － 501 千葉県 九十九里地域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 東金浄水場 [水源名] 利根川水系利根川(分水工) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 41,809 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 501 千葉県 九十九里地域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 光浄水場 [水源名] 利根川水系利根川(栗山川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 18,157 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 501 千葉県 九十九里地域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 長柄浄水場 [水源名] 利根川水系利根川(長柄ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 43,005 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
2, 2－DPA(ダラポン)					* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
2, 4－D(2, 4－PA)					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
EPN					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
MCPA					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
アシュラム					* <0.009	<0.009	<0.009	2				
アセフェート					* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
アトラジン					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
アニロホス					* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
アミトラズ					* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
アラクロール					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
イソキサチオン					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
イソフェンホス					* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
イソプロカルブ (MIPC)					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
イソプロチオラン (IPT)					* <0.003	<0.003	<0.003	2				
イプフェンカルバゾン					* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
イプロベンホス (IBP)					* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
イミノクタジン					* <0.00500	<0.00500	<0.00500	2				
インダノファン					* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2				
エスプロカルブ					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
エトフェンプロックス					* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
オキサジクロメホン					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
オキシン銅(有機銅)					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
オリサストロビン					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
カズサホス					* <0.000006	<0.000006	<0.000006	2				
カフェンストロール					* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
カルタップ					* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
カルバリル (NAC)					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
カルボフラン					* <0.000003	<0.000003	<0.000003	2				
キノクラミン(ACN)					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
キャプタン					* <0.003	<0.003	<0.003	2				
クミルロン					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
グリホサート					* <0.02	<0.02	<0.02	2				
グルホシネート					* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
クロメプロップ					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
クロルニトロフェン (CNP)					* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2				
クロルピリホス					* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
クロロタロニル (TPN)					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
シアナジン					* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
シアノホス(CYAP)					* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ジウロン (DCMU)					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ジクロベニル (DBN)					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ジクロルボス (DDVP)					* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2				
ジクワット					* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
ジスルホトン(エチルチオメトン)					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
ジチオカルバメート系農薬					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ジチオピル					* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2				
シハロホップブチル					* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
シマジン (CAT)					* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ジメタメトリン					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ジメトエート					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
シメトリン					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ダイアジノン					* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
ダイムロン					* <0.008	<0.008	<0.008	2				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート					* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2				
チアジニル					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
チウラム					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 － 501 千葉県 九十九里地域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 東金浄水場 [水源名] 利根川水系利根川(分水工) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 41,809 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 501 千葉県 九十九里地域水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 光浄水場 [水源名] 利根川水系利根川(栗山川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 18,157 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 501 千葉県 九十九里地域水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 長柄浄水場 [水源名] 利根川水系利根川(長柄ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 43,005 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ					* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
チオファネートメチル					* <0.003	<0.003	<0.003	2				
チオベンカルブ					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
テルブカルブ (MBPMC)					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
テフリルトリオン					* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
トリクロピル					* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
トリクロルホン (DEP)					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
トリシクラゾール					* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
トリフルラリン					* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
ナプロパミド					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
パラコート					* <0.00100	<0.00100	<0.00100	2				
ピペロホス					* <0.000009	<0.000009	<0.000009	2				
ピラクロニル					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ピラゾキシフェン					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
ピラゾリネート(ピラゾレート)					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ピリダフェンチオン					* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
ピリブチカルブ					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ピロキロン					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
フィプロニル					* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2				
フェニトロチオン (MEP)					* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2				
フェノブカルブ (BPMC)					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
フェリムゾン					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
フェンチオン (MPP)					* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
フェントエート(PAP)					* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2				
フェントラザミド					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
フサライド					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
ブタクロール					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
ブタミホス					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ブプロフェジン					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
フルアジナム					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
プレチラクロール					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロシミドン					* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
プロチオホス					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
プロピコナゾール					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロピザミド					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
プロベナゾール					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
プロモブチド					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
ベノミル					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ペンシクロン					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンゾビシクロン					* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
ベンゾフェナップ					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ベンタゾン					* <0.002	<0.002	<0.002	2				
ペンディメタリン					* <0.003	<0.003	<0.003	2				
ベンフラカルブ					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
ベンフルラリン (ベスロジン)					* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ベンフレセート					* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2				
ホスチアゼート					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
マラチオン(マラソン)					* <0.0070	<0.0070	<0.0070	2				
メコプロップ (MCPP)					* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
メソミル					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メタラキシル					* <0.0020	<0.0020	<0.0020	2				
メチダチオン (DMTP)					* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2				
メトミノストロビン					* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
メトリブジン					* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
メフェナセット					* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
メプロニル					* <0.001	<0.001	<0.001	2				
モリネート					* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 － 502 千葉県 北千葉広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 北千葉浄水場 [水源名] 利根川水系(江戸川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 471,909 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 503 千葉県 東総広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 笹川浄水場 [水源名] 利根川水系黒部川 [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 26,964 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合 [浄水場名] 03 － 00 柏井浄水場 [水源名] 利根川水系印旛沼 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 41,756 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*		<0.0002	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
2, 2－DPA(ダラポン)					*		<0.0010	1	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
2, 4－D(2, 4－PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	5	*		<0.00030	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	5	*		<0.009	1	* <0.009	<0.009	<0.009	4
アセフェート	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	5	*		<0.00080	1	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
アトラジン					*		<0.0001	1	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
アミトラズ					*		<0.00030	1	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00030	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*		<0.00003	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
イソプロカルブ (MIPC)					*		<0.0001	1	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*		<0.003	1	* <0.003	<0.003	<0.003	4
イプフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	*		<0.00002	1	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4
イプロベンホス (IBP)					*		<0.0009	1	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4
イミノクタジン	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*		<0.00006	1	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4
インダノファン					*		<0.00030	1	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	5	*		<0.0008	1	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾエピン)					*		<0.0001	1	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン					*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
オキシン銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
オリサストロビン					*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
カズサホス	* <0.000060	<0.000060	<0.000060	5	*		<0.000006	1	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4
カフェンストロール					*		<0.00008	1	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	5	*		<0.0030	1	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4
カルバリル (NAC)					*		<0.0003	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルボフラン	* <0.000003	<0.000003	<0.000003	5	*		<0.000005	1	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	4
キノクラミン(ACN)	* <0.00050	<0.00050	<0.00050	5	*		<0.00005	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*		<0.003	1	* <0.003	<0.003	<0.003	4
クミルロン					*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	5	*		<0.02	1	* <0.02	<0.02	<0.02	4
グルホシネート	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4
クロメプロップ					*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	5	*		<0.000100	1	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00020	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*		<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	5	*		<0.00001	1	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	4
シアノホス(CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*		<0.00003	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*		<0.0001	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ジクロルボス (DDVP)					*		<0.00008	1	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4
ジクワット	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	*		<0.0001	1	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	*		<0.00004	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ジチオピル					*		<0.00009	1	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*		<0.00006	1	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	5	*		<0.00003	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジメタメトリン					*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジメトエート					*		<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シメトリン					*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ダイアジノン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	5	*		<0.008	1	* <0.008	<0.008	<0.008	4
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*		<0.00002	1	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4
チアジニル					*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 － 502 千葉県 北千葉広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 北千葉浄水場 [水源名] 利根川水系(江戸川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 471,909 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 503 千葉県 東総広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 笹川浄水場 [水源名] 利根川水系黒部川 [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 26,964 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合 [浄水場名] 03 － 00 柏井浄水場 [水源名] 利根川水系印旛沼 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 41,756 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	5	*		<0.0008	1	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*		<0.003	1	* <0.003	<0.003	<0.003	4
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テルブカルブ (MBPMC)					*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テフリルトリオン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	5	*		<0.00002	1	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4
トリクロピル					*		<0.00006	1	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4
トリクロルホン (DEP)	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	5	*		<0.00040	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
トリシクラゾール					*		<0.0010	1	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	5	*		<0.0006	1	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4
ナプロパミド					*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
パラコート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*		<0.00005	1	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4
ピペロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	5	*		<0.000050	1	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	5	*		<0.0001	1	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ピラゾキシフェン	* <0.00050	<0.00050	<0.00050	5	*		<0.00020	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリダフェンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピリブチカルブ					*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン					*		<0.0004	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	5	*		<0.000005	1	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	4
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	5	*		<0.00010	1	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4
フェノブカルブ (BPMC)					*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
フェリムゾン					*		<0.0010	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	5	*		<0.00006	1	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
フェントエート(PAP)					*		<0.00007	1	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4
フェントラザミド					*		<0.0001	1	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
フサライド					*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン					*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
フルアジナム					*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
プレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*		<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロシミドン					*		<0.0009	1	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4
プロチオホス					*		<0.00009	1	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4
プロピコナゾール					*		<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロピザミド					*		<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	5	*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ベノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペンシクロン					*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゾビシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	5	*		<0.0009	1	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4
ベンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	5	*		<0.002	1	* <0.002	<0.002	<0.002	4
ペンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	5	*		<0.003	1	* <0.003	<0.003	<0.003	4
ベンフラカルブ					*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフルラリン (ベスロジン)					*		<0.0001	1	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート					*		<0.0007	1	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4
ホスチアゼート	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	5	*		<0.00020	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	5	*		<0.0005	1	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	4
メコプロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	5	*		<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	5	*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
メタラキシル					*		<0.0006	1	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	5	*		<0.00006	1	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
メトミノストロビン					*		<0.0004	1	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4
メトリブジン					*		<0.0003	1	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
メフェナセット	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	5	*		<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
メプロニル					*		<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	5	*		<0.00005	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 － 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合 [浄水場名] 04 － 00 北総浄水場 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 20,465 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 506 千葉県 南房総広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 大多喜浄水場 [水源名] 房総導水路 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 34,219 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団 [浄水場名] 01 － 00 大寺浄水場 [水源名] 小櫃川水系(小櫃川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 92,247 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
2, 2－DPA(ダラポン)	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
2, 4－D(2, 4－PA)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
EPN	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
MCPA	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4
アシュラム	* <0.009	<0.009	<0.009	4	* <0.009	<0.009	<0.009	2	* <0.002	<0.002	<0.002	4
アセフェート	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00080	<0.00080	<0.00080	2	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
アニロホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
アミトラズ	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
イソキサチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4
イソフェンホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4
イソプロカルブ (MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
イソプロチオラン (IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	2	* <0.003	<0.003	<0.003	4
イプフェンカルバゾン	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4
イプロベンホス (IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4
イミノクタジン	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	* <0.00400	<0.00400	<0.00400	4
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	2	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4
エンドスルファン (ベンゾエピン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
オキサジクロメホン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0100	<0.0100	<0.0100	4
オキシン銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
オリサストロビン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.020	<0.020	<0.020	4
カズサホス	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4	* <0.000006	<0.000006	<0.000006	2	* <0.000600	<0.000600	<0.000600	4
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4
カルタップ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	* <0.0030	<0.0030	<0.0030	2	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
カルバリル (NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
カルボフラン	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
キノクラミン(ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	2	* <0.003	<0.003	<0.003	4
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	2	* <0.02	<0.02	<0.02	4
グルホシネート	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
クロルニトロフェン (CNP)	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	2	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	4
クロルピリホス	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
クロロタロニル (TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シアナジン	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	4	* <0.00001	<0.00001	<0.00001	2	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
シアノホス(CYAP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジウロン (DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジクロベニル (DBN)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ジクロルボス (DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	2	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4
ジクワット	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	2	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ジチオカルバメート系農薬	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
ジチオピル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
シマジン (CAT)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	2	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ジメトエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ダイアジノン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	4	* <0.008	<0.008	<0.008	2	* <0.008	<0.008	<0.008	4
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
チアジニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.100	<0.100	<0.100	4
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 － 505 千葉県 印旛郡市広域市町村圏事務組合 [浄水場名] 04 － 00 北総浄水場 [水源名] 利根川水系利根川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 20,465 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 506 千葉県 南房総広域水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 大多喜浄水場 [水源名] 房総導水路 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 34,219 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 12 － 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団 [浄水場名] 01 － 00 大寺浄水場 [水源名] 小櫃川水系(小櫃川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 92,247 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	2	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	2	* <0.003	<0.003	<0.003	4
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テルブカルブ (MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テフリルトリオン	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	2				
トリクロピル	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
トリクロルホン (DEP)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00040	<0.00040	<0.00040	2	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4
トリシクラゾール	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4
ナプロパミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
パラコート	* <0.00100	<0.00100	<0.00100	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2				
ピペロホス	* <0.000040	<0.000040	<0.000040	4	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	2	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	4
ピラクロニル	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピリダフェンチオン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
ピリブチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ピロキロン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4
フィプロニル	* <0.000010	<0.000010	<0.000010	4	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	2	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4
フェニトロチオン (MEP)	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	4	* <0.00010	<0.00010	<0.00010	2	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4
フェノブカルブ (BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
フェリムゾン	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	2				
フェンチオン (MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	2	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4
フェントラザミド	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0100	<0.0100	<0.0100	4
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
プレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4
プロチオホス	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	2				
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ベノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ペンゾピシクロン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	2	* <0.0300	<0.0300	<0.0300	4
ペンゾフェナップ	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
ペンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	2	* <0.002	<0.002	<0.002	4
ペンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	4	* <0.003	<0.003	<0.003	2	* <0.003	<0.003	<0.003	4
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ベンフルラリン (ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	2	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	2	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4
ホスチアゼート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00020	<0.00020	<0.00020	2	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4
マラチオン(マラソン)	* <0.0070	<0.0070	<0.0070	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
メコプロップ (MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	2	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
メタラキシル	* <0.0020	<0.0020	<0.0020	4	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	2	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4
メチダチオン (DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	2	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4
メトミノストロビン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	2	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	2	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4
メフェナセット	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	2	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	2	* <0.001	<0.001	<0.001	4
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	2	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 － 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団 [浄水場名] 02 － 00 十日市場浄水場 [水源名] 小櫃川水系(小櫃川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 68,653(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
2,2－DPA(ダラポン)	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
2,4－D(2,4－PA)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
EPN	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
MCPA	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
アシュラム	* <0.002	<0.002	<0.002	4								
アセフェート	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
アトラジン	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
アニロホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
アミトラズ	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
アラクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
イソキサチオン	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
イソフェンホス	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
イソプロカルブ(MIPC)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
イソプロチオラン(IPT)	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
イプフェンカルバゾン	* <0.00002	<0.00002	<0.00002	4								
イプロベンホス(IBP)	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4								
イミノクタジン	* <0.00400	<0.00400	<0.00400	4								
インダノファン	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4								
エスプロカルブ	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
エトフェンプロックス	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
エンドスルファン(ベンゾエピン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
オキサジクロメホン	* <0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
オキシン銅(有機銅)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
オリサストロビン	* <0.020	<0.020	<0.020	4								
カズサホス	* <0.000600	<0.000600	<0.000600	4								
カフェンストロール	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
カルタップ	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
カルバリル(NAC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
カルボフラン	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
キノクラミン(ACN)	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
キャプタン	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
クミルロン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
グリホサート	* <0.02	<0.02	<0.02	4								
グルホシネート												
クロメプロップ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
クロルニトロフェン(CNP)	* <0.000100	<0.000100	<0.000100	4								
クロルピリホス	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
クロロタロニル(TPN)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シアナジン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
シアノホス(CYAP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジウロン(DCMU)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ジクロベニル(DBN)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ジクロルボス(DDVP)	* <0.00008	<0.00008	<0.00008	4								
ジクワット	* <0.0010	<0.0010	<0.0010	4								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル	* <0.00009	<0.00009	<0.00009	4								
シハロホップブチル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
シマジン(CAT)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
ジメタメトリン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ジメトエート	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
シメトリン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ダイアジノン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
ダイムロン	* <0.008	<0.008	<0.008	4								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	* <0.100	<0.100	<0.100	4								
チウラム	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 12 － 507 千葉県 かずさ水道広域連合企業団 [浄水場名] 02 － 00 十日市場浄水場 [水源名] 小櫃川水系(小櫃川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 68,653(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
チオファネートメチル	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
チオベンカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
テルブカルブ(MBPMC)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
テフリルトリオン												
トリクロピル	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
トリクロルホン(DEP)	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
トリシクラゾール	* <0.0008	<0.0008	<0.0008	4								
トリフルラリン	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4								
ナプロパミド	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
パラコート												
ピペロホス	* <0.000050	<0.000050	<0.000050	4								
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ピリダフェンチオン	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
ピリブチカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ピロキロン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
フィプロニル	* <0.000005	<0.000005	<0.000005	4								
フェニトロチオン(MEP)	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
フェノブカルブ(BPMC)	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)	* <0.00006	<0.00006	<0.00006	4								
フェントエート(PAP)	* <0.00007	<0.00007	<0.00007	4								
フェントラザミド	* <0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
フサライド	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ブタクロール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
ブタミホス	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ブプロフェジン	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
フルアジナム	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
プレチラクロール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロシミドン	* <0.0009	<0.0009	<0.0009	4								
プロチオホス												
プロピコナゾール	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロピザミド	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
プロベナゾール	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
プロモブチド	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ベノミル	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ペンシクロン	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゾビシクロン	* <0.0300	<0.0300	<0.0300	4								
ベンゾフェナップ	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
ベンタゾン	* <0.002	<0.002	<0.002	4								
ペンディメタリン	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
ベンフラカルブ	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ベンフルラリン(ベスロジン)	* <0.0001	<0.0001	<0.0001	4								
ベンフレセート	* <0.0007	<0.0007	<0.0007	4								
ホスチアゼート	* <0.00003	<0.00003	<0.00003	4								
マラチオン(マラソン)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
メコプロップ(MCPP)	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
メソミル	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
メタラキシル	* <0.0006	<0.0006	<0.0006	4								
メチダチオン(DMTP)	* <0.00004	<0.00004	<0.00004	4								
メトミノストロビン	* <0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
メトリブジン	* <0.0003	<0.0003	<0.0003	4								
メフェナセット	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
メプロニル	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
モリネート	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4								

・*は、浄水場出口水のデータです。