検査項目	[事業主体名] 15 － 001 新潟県 新潟市 [浄水場名] 01 － 00 青山浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 55,170(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 001 新潟県 新潟市 [浄水場名] 03 － 00 阿賀野川浄水場 [水源名] 阿賀野川水系阿賀野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 65,781(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 001 新潟県 新潟市 [浄水場名] 06 － 00 満願寺浄水場 [水源名] 阿賀野川水系阿賀野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 24,538(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	0.08	0.00	0.01	17	0.03	0.00	0.00	17	0.03	0.00	0.00	17
残留塩素	1.0	0.5	0.7	24	0.8	0.4	0.6	24	0.9	0.5	0.7	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	2	1	2	24	3	1	2	24	2	1	1	24
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.8	4.5	15.0	24	25.8	3.5	14.1	24	25.7	4.5	14.1	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	31.0	16.0	24.1	24	20.5	10.5	16.0	24	18.0	8.0	13.2	24
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 001 新潟県 新潟市 [浄水場名] 07 － 00 戸頭浄水場 [水源名] 信濃川水系中ノ口川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 22,031(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 001 新潟県 新潟市 [浄水場名] 08 － 00 東港浄水場(受水) [水源名] 阿賀野川水系阿賀野川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 001 新潟県 新潟市 [浄水場名] 15 － 00 巻浄水場 [水源名] 信濃川水系西川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 14,863(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	0.01	0.00	0.00	17					0.00	0.00	0.00	17
残留塩素	0.7	0.5	0.6	24					1.0	0.6	0.7	24
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	3	1	2	24					2	1	1	24
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.8	4.0	14.5	24					26.8	4.3	14.8	24
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	31.0	16.0	24.9	24					34.0	18.0	26.4	24
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 001 新潟県 新潟市 [浄水場名] 16 － 00 信濃川浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 57,892(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 01 － 00 柿浄水所 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 835(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 02 － 00 妙見浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 67,917(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類	0.05	0.00	0.02	17								
残留塩素	0.7	0.5	0.6	24					0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	2	1	1	24								
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.5	4.5	15.1	24					24.5	2.6	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	34.0	17.0	25.1	24								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 03 － 00 与板浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,839(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 04 － 00 村田浄水所 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 39(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 05 － 00 栃尾浄水場 [水源名] 信濃川水系刈谷田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,811(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.9	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.3	3.5	14.8	12					22.5	4.0	12.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 06 － 00 寺泊浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,340(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 07 － 00 大貝浄水場 [水源名] 信濃川水系渋海川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,847(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 08 － 00 不動沢浄水場 [水源名] 信濃川水系渋海川、深井戸 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.8	4.2	14.9	12	27.2	2.7	15.3	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 002 新潟県 長岡市 [浄水場名] 09 － 00 越路浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,015 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 004 新潟県 三条市 [浄水場名] 01 － 00 大崎浄水場 [水源名] 信濃川水系五十嵐川 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 15,890 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 004 新潟県 三条市 [浄水場名] 04 － 00 遅場浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 165 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.7	0.5	0.6	24	0.4	0.4	0.4	4
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					26.0	5.3	15.2	24	16.0	7.0	11.4	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 01 － 00 赤坂山浄水場 [水源名] 谷根川水系谷根川(谷根ダム・赤岩ダム) [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 28,338(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 02 － 00 川内浄水場 [水源名] 前川水系前川(川内ダム)谷根川水系谷根川(谷根ダム) [原水の種類] ダム直接・ダム放流 [1日平均浄水量] 1,475(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 03 － 00 砂田浄水場 [水源名] 砂田第2，3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 319(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素	0.5	0.5	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0.6	0.5	0.6	2
遊離炭酸	3.9	1.8	2.9	2	4.6	2.7	3.7	2	2.5	1.9	2.2	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)	−2.5	−2.5	−2.5	2	−2.3	−2.4	−2.4	2	−0.7	−0.7	−0.7	2
従属栄養細菌	2	0	1	2	2	0	1	2	0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 04 － 00 谷根浄水場 [水源名] 谷根川水系谷根川(赤岩ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 84(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 05 － 00 高柳町浄水場 [水源名] 山中水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 247(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 06 － 00 岡田配水池 [水源名] 白倉水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 199(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2				
遊離炭酸	5.3	2.5	3.9	2	5.3	4.4	4.9	2				
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	2				
腐食性(ランゲリア指数)	−2.5	−2.5	−2.5	2	−1.1	−1.2	−1.2	2				
従属栄養細菌	0	0	0	2	1	0	1	2				
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 07 － 00 高尾配水池 [水源名] 磯之辺水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 201 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 08 － 00 板畑配水池、大野配水池 [水源名] 石黒水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 36 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 005 新潟県 柏崎市 [浄水場名] 09 － 00 油田浄水場 [水源名] 油田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	2
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	2
農薬類												
残留塩素									0.6	0.4	0.5	2
遊離炭酸									6.0	4.7	5.4	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)									<1	<1	<1	2
腐食性(ランゲリア指数)									−2.5	−2.8	−2.7	2
従属栄養細菌									0	0	0	2
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 02 － 00 内竹配水場 [水源名] 内竹深井戸1号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 566 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 02 － 01 内竹配水場 [水源名] 内竹深井戸2号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 566 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 02 － 02 内竹配水場 [水源名] 内竹深井戸3号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 802 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.1	3.2	11.1	12	20.1	3.2	11.1	12	20.1	3.2	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 02 － 03 内竹配水場 [水源名] 内竹深井戸4号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 802 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 03 － 00 江口浄水場 [水源名] 加治川水系加治川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 18,103 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 04 － 00 小舟渡配水場 [水源名] 新潟東港地域水道用水供給企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0015	<0.0015	<0.0015	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.020	<0.020	<0.020	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.010	<0.010	<0.010	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									0.004	<0.003	<0.003	4
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	12	0.3	0.3	0.3	12	0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌			0	1			0	1	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.1	3.2	11.1	12	20.8	3.1	11.2	12	25.9	4.2	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 05 － 02 紫雲寺配水場 [水源名] 新潟東港地域水道用水供給企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 06 － 00 真野原配水場 [水源名] 新潟東港地域水道用水供給企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 07 － 00 滝谷新田浄水場 [水源名] 常盤用水 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 30 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4	<0.0015	<0.0015	<0.0015	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.020	<0.020	<0.020	4	<0.020	<0.020	<0.020	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール	0.005	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.002	<0.002	4				
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.5	0.5	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4								
水温(℃)	26.4	4.6	14.9	12	26.4	4.5	14.7	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 08 － 00 上赤谷浄水場 [水源名] 棚橋川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 79(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 09 － 00 中々山浄水場 [水源名] 不叉川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 10 － 00 板山浄水場 [水源名] 板山浅井戸1号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 141(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 10 － 01 板山浄水場 [水源名] 板山浅井戸2号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 141 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 11 － 00 小戸浄水場 [水源名] 小戸浅井戸1号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 8 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 11 － 01 小戸浄水場 [水源名] 小戸浅井戸2号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 12 － 00 山内浄水場 [水源名] 山内浅井戸1号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 14 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 006 新潟県 新発田市 [浄水場名] 12 － 01 山内浄水場 [水源名] 山内浅井戸2号 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 14 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 010 新潟県 加茂市 [浄水場名] 01 － 00 宮寄上浄水場 [水源名] 信濃川水系加茂川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 5,986 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 010 新潟県 加茂市 [浄水場名] 02 － 00 天神林浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 269(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 012 新潟県 見附市 [浄水場名] 01 － 01 青木浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18,151(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 012 新潟県 見附市 [浄水場名] 01 － 02 青木浄水場 [水源名] 信濃川水系刈谷田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18,151(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12			0.9	1			0.9	1
遊離炭酸			3.0	1			3.3	1			3.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.3	1			0.4	1			0.4	1
臭気強度(TON)			<1	1			1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−1.9	1			−1.9	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	29.0	1.0	14.0	12	25.2	1.0	14.4	12	25.2	1.0	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 029 新潟県 小千谷市 [浄水場名] 01 － 00 小千谷浄水場 [水源名] 信濃川水系信濃川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,372 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 029 新潟県 小千谷市 [浄水場名] 03 － 00 北部浄水場 [水源名] 北部第1水源、新北部第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,833 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 029 新潟県 小千谷市 [浄水場名] 05 － 00 塩谷浄水場 [水源名] 塩谷第2水源1号井、2号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 029 新潟県 小千谷市 [浄水場名] 06 － 00 塩殿浄水場 [水源名] 塩殿水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 56 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 02 － 00 湯沢高区配水池 [水源名] 魚野川伏流水(他4水源と混合) [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 3,590 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 03 － 00 岩原配水池 [水源名] 岩原水源(他2水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,199 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 04 － 00 岩原スキー場配水池 [水源名] 奥添池湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 313(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 05 － 00 戸沢配水池 [水源名] 戸沢第1湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 303(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 06 － 00 浅貝配水池 [水源名] 北の入伏流水(他4水源と混合) [原水の種類] 伏流水・湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 910(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 07 － 00 二居高区配水池 [水源名] 高区湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 114 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 08 － 00 二居低区配水池 [水源名] 元橋1湧水(他2水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 475 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 09 － 00 ふれあいの郷配水池 [水源名] ふれあいの郷湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 299 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 10 － 00 三俣配水池 [水源名] 水無湧水(他3水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 160(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 11 － 00 大島配水池 [水源名] 大島湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 28(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 12 － 00 八木沢配水池 [水源名] 八木沢湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 114(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 13 － 00 七谷切配水池 [水源名] 小松倉湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 98(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 14 － 00 中里配水池 [水源名] 中里第1深井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 944(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 15 － 00 原配水池 [水源名] 芳ケ原湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 77(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 16 － 00 旭原配水池 [水源名] 芝倉沢湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 290 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 17 － 00 土樽配水池 [水源名] ホドの入湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 322 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 18 － 00 松川配水池 [水源名] 南沢湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 118 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 19 － 00 小坂配水池 [水源名] 小坂第1深井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 123(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 20 － 00 堀切配水池 [水源名] 堀切湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 183(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 21 － 00 芝原配水池 [水源名] 芝原湧水(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 66(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 030 新潟県 湯沢町 [浄水場名] 22 － 00 湯沢低区配水池 [水源名] 魚野川伏流水(他4水源と混合) [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,374 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 060 新潟県 田上町 [浄水場名] 01 － 00 大沢浄水場 [水源名] 大沢水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 100 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 060 新潟県 田上町 [浄水場名] 02 － 00 羽生田浄水場 [水源名] 羽生田水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 796 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 060 新潟県 田上町 [浄水場名] 03 － 00 川船河浄水場 [水源名] 川船河水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,597(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 065 新潟県 妙高市(妙高高原) [浄水場名] 02 － 00 杉野沢浄水場 [水源名] 杉野沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 552(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 065 新潟県 妙高市(妙高高原) [浄水場名] 04 － 01 杉野沢浄水場 [水源名] 芝倉水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,645(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 065 新潟県 妙高市(妙高高原) [浄水場名] 04 － 02 杉野沢浄水場 [水源名] 抜井水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 570(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 067 新潟県 妙高市(新井) [浄水場名] 01 － 01 志浄水場 [水源名] 関川水系矢代川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,582(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 067 新潟県 妙高市(新井) [浄水場名] 01 － 02 志浄水場 [水源名] 深井戸(他4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,012(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 067 新潟県 妙高市(新井) [浄水場名] 03 － 01 陣場配水池 [水源名] 上越市 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,107(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 067 新潟県 妙高市(新井) [浄水場名] 04 － 01 松山浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 962(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 02 － 00 深谷浄水場 [水源名] 深井戸(6号井、7号井、10号井) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,044(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素											0.6	1
遊離炭酸											2.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.4	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−0.6	1
従属栄養細菌											1	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									22.0	20.7	21.2	3
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 03 － 00 城山浄水場 [水源名] 表流水(名立川・桑取川水系) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 17,412 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 04 － 00 和田浄水場 [水源名] 深井戸(1号井、2号井、3号井) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,232 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 10 － 00 中郷浄水場 [水源名] 地下水(3号井)、湧水(泉第1、泉第2) [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 1,594 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.020	1			<0.020	1			<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.5	1			0.5	1			0.6	1
遊離炭酸			3.0	1			6.0	1			6.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.7	1			<0.3	1			1.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0	1			−1.2	1			−1.0	1
従属栄養細菌			2	1			0	1			8	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.6	3.0	15.4	8	17.3	16.0	16.5	3	16.7	9.5	13.7	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 11 － 00 山越浄水場 [水源名] 地下水(山越第1、4水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 446(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 13 － 00 寺野浄水場 [水源名] 湧水(寺野第1、2、3、4) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 190(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 14 － 00 筒方浄水場 [水源名] 表流水(筒方第1水源) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 90(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸											<0.06	1
二酸化塩素											<0.06	1
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類												
残留塩素											0.3	1
遊離炭酸											4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.3	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.9	1
従属栄養細菌											7	1
1,1－ジクロロエチレン											<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									18.6	5.9	12.2	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 16 － 00 青柳浄水場 [水源名] 表流水(坊ヶ池及び大三郎用水) [原水の種類] 湖沼水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 182 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 18 － 00 法花寺浄水場 [水源名] 地下水(法花寺第1水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 19 － 00 正善寺浄水場 [水源名] 関川水系正善寺川(正善寺ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 18,029 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1							0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0004	1
トルエン			<0.020	1							<0.020	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1							<0.06	1
二酸化塩素			<0.06	1							<0.06	1
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類												
残留塩素			0.2	1							0.6	1
遊離炭酸			4.0	1							4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1							<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1							0.9	1
臭気強度(TON)			<1	1							<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−3.6	1							−2.5	1
従属栄養細菌			2	1							1	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1							<0.0020	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.2	4.7	12.8	4					23.5	4.5	16.5	7
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 20 － 00 柿崎川浄水場 [水源名] 柿崎川水系柿崎川(柿崎川ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 19,462(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 21 － 00 切越浄水場 [水源名] 表流水(朴ノ木川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 646(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 22 － 00 朴ノ木浄水場 [水源名] 湧水(第4水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.020	1			<0.020	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素			0.5	1			0.6	1				
遊離炭酸			3.0	1			4.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.9	1			0.7	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−2.2	1			−1.9	1				
従属栄養細菌			2	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.9	5.2	15.7	7	22.2	9.2	12.9	4				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 23 － 00 船倉浄水場 [水源名] 表流水(堀切川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 26(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 24 － 00 真萩平浄水場 [水源名] 湧水(真萩平) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 25 － 00 伏野浄水場 [水源名] 湧水(伏野) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 26 － 00 須川第1浄水場 [水源名] 湧水(須川第1) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 27 － 00 須川第2浄水場 [水源名] 湧水(須川第1) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 22(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 28 － 00 須川第3浄水場 [水源名] 湧水(須川第1) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 29 － 00 小谷島浄水場 [水源名] 表流水(保倉川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 606(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 31 － 00 谷浄水場 [水源名] 湧水(第1、2、3、4水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 32 － 00 小蒲生田浄水場 [水源名] 湧水(小蒲生田) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.020	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素			<0.06	1								
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素			0.8	1								
遊離炭酸			2.0	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1								
臭気強度(TON)			<1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1								
従属栄養細菌			1	1								
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	6.8	14.5	4								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 33 － 00 法定寺浄水場 [水源名] 湧水(第1、2水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 34 － 00 小麦平浄水場 [水源名] 湧水(小麦平) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 35 － 00 坪野浄水場 [水源名] 湧水(坪野) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 36 － 00 菖蒲浄水場 [水源名] 表流水(保倉川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 183(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 37 － 00 赤倉浄水場 [水源名] 表流水(田麦川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 255(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 38 － 00 旭浄水場 [水源名] 湧水(第3、4水源)、浅井戸(第1、2) [原水の種類] 湧水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 31(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.020	1			<0.020	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素			<0.06	1			<0.06	1				
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素			0.6	1			0.6	1				
遊離炭酸			3.0	1			3.0	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			0.8	1			2.0	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−2.4	1			−2.2	1				
従属栄養細菌			0	1			1	1				
1,1－ジクロロエチレン			<0.0020	1			<0.0020	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	5.3	12.4	4	21.8	5.0	14.4	4				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 39 － 00 板山浄水場 [水源名] 湧水(第1、2、3水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 7(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 40 － 00 中ノ俣浄水場 [水源名] 湧水(第1、2水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 41 － 00 牧浄水場 [水源名] 表流水(第1，2、4、6、7) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 570(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 42 － 00 小萱浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 43 － 00 東横山浄水場 [水源名] 湧水(東横山) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 45 － 00 水野・下牧浄水場 [水源名] 湧水(水野・下牧水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 46 － 00 北黒岩浄水場 [水源名] 湧水(北黒岩水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 47 － 00 南黒岩浄水場 [水源名] 湧水(南黒岩水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 48 － 00 不動浄水場 [水源名] 表流水(柴谷川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 861(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 49 － 00 川谷(上)浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 50 － 00 川谷(下)浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 074 新潟県 上越市 [浄水場名] 51 － 00 石谷浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 086 新潟県 聖籠町 [浄水場名] 01 － 00 聖籠町浄水場 [水源名] 新潟東港地域水道用水供給企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,000 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 01 － 00 歌代浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,397 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 02 － 00 原黒浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 83 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 03 － 00 久知川浄水場 [水源名] 久知川水系久知川(久知川ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,109(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 04 － 00 吉井浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 539(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 05 － 00 岩首浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 80(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 06 － 00 東鵜島浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 07 － 00 柿野浦配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 08 － 00 つぼね配水池(豊岡) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 09 － 00 立間配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 7(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 10 － 00 前浜第1、2配水池(赤玉) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 22(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 11 － 00 前浜第3配水池(立強) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 12 － 00 野浦配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 13 － 00 月布施配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 14 － 00 片野尾配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 36(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 15 － 00 水津浄水場 [水源名] 水津水系赤亀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 16 － 00 両津大川浄水場 [水源名] 両津大川水系大川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 26(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 17 － 00 両津北部配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 43(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 18 － 00 平松配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 29 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 19 － 00 浦川配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 65 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 20 － 00 歌見配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 22 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 21 － 00 黒姫配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 22 － 00 虫崎配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 23 － 00 北小浦配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 24 － 00 見立配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 7(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 25 － 00 鷲崎浄水場 [水源名] 鷲崎水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 22(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 26 － 00 藻浦配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 27 － 00 真更川配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 28 － 00 北鵜島配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 14(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 29 － 00 願配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 30 － 00 相川浄水場 [水源名] 右沢系 [原水の種類] ダム直接・表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 967(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 31 － 00 七浦浄水場 [水源名] 七浦水系法事川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 388(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 33 － 00 二見浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 98(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 34 － 00 達者浄水場 [水源名] 達者水系 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 214(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 35 － 00 小川浄水場 [水源名] 小川水系小川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 71(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 36 － 00 金泉北部浄水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 133(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 37 － 00 片辺浄水場 [水源名] 片辺水系松島川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 38 － 00 石花浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 44(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 39 － 00 北川内配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 26(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 40 － 00 北立島浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 35(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 41 － 00 入川配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 34(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 42 － 00 高千浄水場(小野見浄水場) [水源名] 高千水系小野見川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 281(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 43 － 00 佐和田浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,613(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 44 － 00 二宮浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 196(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 45 － 00 第1浄水場(丸ヅブリ浄水場) [水源名] 新保川水系新保川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 818(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 46 － 00 第2浄水場(柱山浄水場) [水源名] 藤津川水系藤津川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 479(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 47 － 00 第3浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 610(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 48 － 00 金井東部浄水場(金井安養寺浄水場) [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 738(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 49 － 00 新穂浄水場 [水源名] 新穂水系 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 1,472(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 50 － 00 畑野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 998(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 51 － 00 小倉浄水場 [水源名] 小倉水系払川 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 27(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 52 － 00 宮の河内浄水場 [水源名] 小倉水系宮の河内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 101(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 53 － 00 多田第1浄水場 [水源名] 多田水系浦之河内川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 85(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 54 － 00 丸山浜河内浄水場 [水源名] 丸山・浜河内水系 [原水の種類] 湧水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 55 － 00 真野浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,287(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 56 － 00 西三川浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 223(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 57 － 00 西三川南部浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 44(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 58 － 00 高崎配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 36 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 59 － 00 笹川第1配水池 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 75 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 60 － 00 静平配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 19 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 61 － 00 小木町第1浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 351 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 61 － 01 小木町第2浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 118 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 62 － 00 外岬浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 65 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 63 － 00 宿根木配水池 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 117(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 64 － 00 元小木配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 30(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 65 － 00 沢崎配水池 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 66 － 00 深浦ポンプ室 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 19 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 67 － 00 本郷浄水場 [水源名] 羽茂水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 809 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 68 － 00 大滝浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 62 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 69 － 00 赤泊第1配水池(浦津) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 70 － 00 赤泊第2－1浄水場 [水源名] 第2給水区域水系腰細川(峰山) [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 122(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 71 － 00 赤泊第2－2浄水場 [水源名] 第2給水区域水系腰細川(腰細) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 380(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 72 － 00 赤泊第3配水池(山田) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 73 － 00 赤泊第4浄水場(川茂) [水源名] 第4、5、6給水区域水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 205(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 74 － 00 赤泊第7－1配水池(南新保) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 12(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 75 － 00 赤泊第7－2配水池(柳沢) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 76 － 00 赤泊第8－2配水池(杉野浦) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 12(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 77 － 00 赤泊第9浄水場(大杉) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 78 － 00 赤泊第10配水池(新谷) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 090 新潟県 佐渡市 [浄水場名] 79 － 00 赤泊第11配水池(外山) [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 095 新潟県 阿賀野市 [浄水場名] 01 － 01 大室浄水場 [水源名] 阿賀野川水系表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10,030(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.7	0.4	0.5	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									26.8	2.1	14.3	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 095 新潟県 阿賀野市 [浄水場名] 01 － 02 大室浄水場 [水源名] 渡場水源(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,750 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 095 新潟県 阿賀野市 [浄水場名] 02 － 00 渡場水源地取水場 [水源名] 第1井戸、第2井戸、第3井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,706 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 095 新潟県 阿賀野市 [浄水場名] 03 － 00 渡場第二浄水場 [水源名] 第4井戸、第5井戸、第6井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,382 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	365								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.5	5.9	14.5	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 098 新潟県 魚沼市 [浄水場名] 01 － 00 青島浄水場 [水源名] 青島水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,251 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 098 新潟県 魚沼市 [浄水場名] 02 － 00 蟹沢浄水場 [水源名] 蟹沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,198 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 098 新潟県 魚沼市 [浄水場名] 03 － 00 下倉浄水場 [水源名] 下倉水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,943 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 098 新潟県 魚沼市 [浄水場名] 03 － 01 下倉浄水場 [水源名] 下倉水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,943 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 098 新潟県 魚沼市 [浄水場名] 03 － 02 下倉浄水場 [水源名] 下倉水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,943 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 01 － 00 畔地浄水場 [水源名] 信濃川水系三国川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 18,622 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール									0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類											<0.01	1
残留塩素									0.6	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−2.1	−2.5	−2.3	4
従属栄養細菌									0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									20.0	2.0	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 02 － 00 藤原配水池 [水源名] 藤原水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,120(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 03 － 00 法音寺配水池 [水源名] 法音寺水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 28(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 04 － 00 小川高区配水池 [水源名] 小川水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 05 － 00 島ポンプ場 [水源名] 荒山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 67(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 06 － 00 蟹沢配水池 [水源名] 蟹沢高区水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 07 － 00 舞子配水池 [水源名] 舞子水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 08 － 00 上ノ平配水池 [水源名] 上ノ平水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 09 － 00 後山配水池 [水源名] 後山水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 45(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 10 － 00 辻又配水池 [水源名] 辻又水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 11 － 00 栃窪配水池 [水源名] 栃窪第1～3水源 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 42 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 12 － 00 清水配水池 [水源名] 清水水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 099 新潟県 南魚沼市 [浄水場名] 13 － 00 君沢滅菌室 [水源名] 君沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 28 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 01 大野水源地 [水源名] 大野水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 975(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 02 水崎水源地 [水源名] 水崎水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,893(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 03 梶屋敷水源地 [水源名] 梶屋敷水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 705(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 04 能生浄水場 [水源名] 第1、第2水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 05 第2拡張配水池 [水源名] 第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 314 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 06 新戸配水池 [水源名] 第4水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 08 第4、第5水源 [水源名] 第4、第5水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,773 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 100 新潟県 糸魚川市 [浄水場名] 01 － 09 第6水源 [水源名] 第6水源井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,543 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 103 新潟県 十日町市 [浄水場名] 01 － 01 十日町市第5水源地 [水源名] 第5水源地「浅井戸」 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,590 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 103 新潟県 十日町市 [浄水場名] 01 － 02 十日町市浄水場 [水源名] 第8水源地「浅井戸」(他7水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 5,102 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 103 新潟県 十日町市 [浄水場名] 01 － 03 十日町市第1水源地 [水源名] 第1水源地「浅井戸」 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,457 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 103 新潟県 十日町市 [浄水場名] 01 － 04 十日町第4水源地 [水源名] 第4水源地「浅井戸」(他第4水源深井戸と混合) [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 979 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 103 新潟県 十日町市 [浄水場名] 02 － 01 千手浄水場 [水源名] 一号井戸(他4井戸と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,185(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 01 － 00 城山浄水場 [水源名] 阿賀野川水系常浪川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1,032(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 02 － 00 清川浄水施設 [水源名] 阿賀野川水系清川 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 582(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 03 － 00 大牧浄水場 [水源名] 大牧 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 04 － 00 花立浄水場 [水源名] 花立 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 05 － 00 倉ノ平浄水場 [水源名] 倉ノ平 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 06 － 00 八木山浄水場 [水源名] 八木山 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 07 － 00 福取浄水場 [水源名] 福取 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 08 － 00 八ツ田浄水場 [水源名] 八ツ田 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 09 － 00 田沢浄水場 [水源名] 田沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 10 － 00 向鹿瀬浄水場 [水源名] 向鹿瀬 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 68(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 11 － 00 深戸浄水場 [水源名] 深戸 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 12 － 00 角神浄水場 [水源名] 角神 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 97(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 13 － 00 日出谷浄水場 [水源名] 日出谷 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水・湧水 [1日平均浄水量] 99(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 14 － 00 平瀬浄水場 [水源名] 平瀬 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 15 － 00 夏渡戸浄水場 [水源名] 夏渡戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 16 － 00 実川島浄水場 [水源名] 実川島 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 17 － 00 豊実浄水場 [水源名] 豊実 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 23(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 18 － 00 菱潟浄水場 [水源名] 菱潟 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 19 － 00 徳石浄水場 [水源名] 徳石 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 20 － 00 新渡浄水場 [水源名] 新渡 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 21 － 00 荒沢浄水場 [水源名] 荒沢 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 22 － 00 太田浄水場 [水源名] 太田 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 402(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 23 － 00 南部浄水場 [水源名] 南部 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 402(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 24 － 00 粟瀬浄水場 [水源名] 粟瀬 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 57(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 25 － 00 押手浄水場 [水源名] 七名 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 26 － 00 柏木浄水場 [水源名] 柏木 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 27 － 00 面倉浄水場 [水源名] 面倉 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 28 － 00 中山浄水場 [水源名] 中山 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 29 － 00 漆沢浄水場 [水源名] 漆沢 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 30 － 00 楢山浄水場 [水源名] 楢山 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 31 － 00 室谷浄水場 [水源名] 室谷 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 20(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 32 － 00 払川浄水場 [水源名] 払川 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 33 － 00 鍵取浄水場 [水源名] 鍵取 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 34 － 00 綱木浄水場 [水源名] 綱木 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 35 － 00 新谷古岐浄水場 [水源名] 新谷古岐 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 45(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 36 － 00 行地浄水場 [水源名] 行地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 13 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 37 － 00 内川浄水場 [水源名] 内川 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 179 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 38 － 00 船戸浄水場 [水源名] 船戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 60 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 39 － 00 白崎浄水場 [水源名] 白崎 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 78 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 40 － 00 吉津浄水場 [水源名] 吉津 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 215 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 41 － 00 谷花浄水場 [水源名] 谷花 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 44 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 42 － 00 谷沢浄水場 [水源名] 谷沢 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 63(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 43 － 00 五十島浄水場 [水源名] 五十島 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 55(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 44 － 00 石戸取上浄水場 [水源名] 石戸取上 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 45 － 00 下条浄水場 [水源名] 下条 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 144 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 104 新潟県 阿賀町 [浄水場名] 46 － 00 中ノ沢浄水場 [水源名] 中ノ沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 14 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 105 新潟県 胎内市 [浄水場名] 03 － 01 並槻浄水場 [水源名] 胎内川伏流水(荒川水系荒川と混合) [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 10,076 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 106 新潟県 五泉市 [浄水場名] 01 － 00 五泉浄水場 [水源名] 五泉第5水源(他4水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,855 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 106 新潟県 五泉市 [浄水場名] 02 － 00 東部浄水場 [水源名] 東部第2水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,091 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 106 新潟県 五泉市 [浄水場名] 03 － 00 村松浄水場 [水源名] 村松第5水源(他5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,960 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.3	0.3	4				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					19.0	12.0	14.3	4				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 106 新潟県 五泉市 [浄水場名] 04 － 00 菅沢浄水場 [水源名] 菅沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 106 新潟県 五泉市 [浄水場名] 05 － 00 大蒲原浄水場 [水源名] 大蒲原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 204 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 106 新潟県 五泉市 [浄水場名] 06 － 00 田川内浄水場 [水源名] 田川内水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 110 新潟県 村上市 [浄水場名] 01 － 01 村上浄水場 [水源名] 村上第1水源池(第2水源地と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,843 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 110 新潟県 村上市 [浄水場名] 02 － 01 荒島浄水場 [水源名] 荒島第1水源地(他2水源池と混合) [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,252 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 110 新潟県 村上市 [浄水場名] 03 － 01 川部浄水場 [水源名] 川部第1水源地(他2水源池と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,275 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 110 新潟県 村上市 [浄水場名] 04 － 00 岩沢浄水場 [水源名] 岩沢第1水源地(他2水源池と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,596 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 110 新潟県 村上市 [浄水場名] 05 － 00 猿沢浄水場 [水源名] 猿沢水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,418 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 111 新潟県 燕・弥彦総合事務組合 [浄水場名] 01 － 00 道金浄水場 [水源名] 信濃川水系中ノ口川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16,105 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 15 － 111 新潟県 燕・弥彦総合事務組合 [浄水場名] 02 － 00 吉田浄水場 [水源名] 信濃川水系西川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 9,820(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 111 新潟県 燕・弥彦総合事務組合 [浄水場名] 03 － 00 分水浄水場 [水源名] 信濃川水系西川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,823(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 15 － 111 新潟県 燕・弥彦総合事務組合 [浄水場名] 04 － 00 弥彦浄水場 [水源名] 信濃川水系西川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,341(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												