検査項目	[事業主体名] 17 － 001 石川県 金沢市 [浄水場名] 01 － 01 末浄水場急速系 [水源名] 犀川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 42,009 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 001 石川県 金沢市 [浄水場名] 01 － 02 末浄水場緩速系 [水源名] 犀川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 9,938 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 001 石川県 金沢市 [浄水場名] 02 － 00 犀川浄水場急速系 [水源名] 内川ダム [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 29,624 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* 0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	0.17	0.33	12	0.52	0.17	0.33	12	0.53	0.20	0.37	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	* <0.1	<0.1	<0.1	4	* <0.1	<0.1	<0.1	4	* <0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.011	0.002	0.006	4	0.011	0.002	0.006	4	0.008	<0.001	0.003	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.015	0.006	0.011	4	0.019	0.007	0.012	4	0.017	0.004	0.009	4
トリクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.004	0.002	0.003	4	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.001	0.003	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	12	0.02	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	0.02	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
ナトリウム及びその化合物	8.7	4.0	6.3	12	8.4	3.6	5.7	12	11.0	4.4	7.7	12
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩化物イオン	12.0	3.7	6.0	12	11.0	2.9	5.4	12	14.0	3.8	7.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35	21	28	12	34	19	28	12	32	18	23	12
蒸発残留物	74	23	49	4	67	31	50	4	63	29	48	4
陰イオン界面活性剤	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	0.000002	<0.000001	<0.000001	6
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12	0.6	<0.3	<0.3	12
pH値	7.5	7.3	7.4	12	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 001 石川県 金沢市 [浄水場名] 03 － 00 四十万中配水池 [水源名] 石川県水道用水供給事業 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 67,932 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 002 石川県 小松市 [浄水場名] 01 － 01 上清水揚水場 [水源名] 1～8号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 14,783 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 002 石川県 小松市 [浄水場名] 02 － 02 川北揚水場 [水源名] 1～10号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,033 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12	0	0	0	15	0	0	0	45
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	15			0	45
カドミウム及びその化合物	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3
水銀及びその化合物	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
セレン及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
ヒ素及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	0.13	0.25	12	0.73	0.38	0.60	4	0.69	0.44	0.51	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12			0.07	1	0.06	0.06	0.06	3
ホウ素及びその化合物	* <0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	3
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
1,4－ジオキサン	* <0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	3
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
クロロホルム	0.024	0.002	0.011	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ジクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	12
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン	0.035	0.008	0.018	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロ酢酸	0.014	<0.003	0.007	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	12
ブロモジクロロメタン	0.009	0.003	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	12
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	3
アルミニウム及びその化合物	0.11	0.02	0.05	12			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	3
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	15	<0.03	<0.03	<0.03	45
銅及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	3
ナトリウム及びその化合物	8.4	3.8	6.1	12			6.0	1	7.0	6.0	6.7	3
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	3
塩化物イオン	9.2	3.8	6.1	12	10.7	5.6	8.3	15	9.9	5.9	8.0	45
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	24	29	12	59	41	52	15	58	43	53	45
蒸発残留物	84	28	58	4	108	70	90	4	103	84	93	12
陰イオン界面活性剤	* <0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	3
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
非イオン界面活性剤	* <0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	3
フェノール類	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
有機物(TOCの量)	0.7	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	15	<0.3	<0.3	<0.3	45
pH値	7.7	7.5	7.6	12	7.5	7.2	7.4	15	7.5	7.2	7.4	45
味			0	12			0	15			0	45
臭気			0	12			0	15			0	45
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	15	<0.5	<0.5	<0.5	45
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	15	<0.1	<0.1	<0.1	45

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 002 石川県 小松市 [浄水場名] 03 － 03 花坂配水場 [水源名] 県営水道 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,348 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 004 石川県 輪島市 [浄水場名] 01 － 01 輪島浄水場 [水源名] 河原田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 8,531 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 004 石川県 輪島市 [浄水場名] 01 － 02 地原浄水場 [水源名] 八ヶ川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 3,066 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	60	0	0	0	58	2	0	0	22
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	60			0	58			0	22
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			0.00030	1	0.00030	0.00030	0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			0.00005	1	0.00005	0.00005	0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	16			0.002	1	0.002	0.002	0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	16	0.004	0.004	0.004	11	0.004	0.004	0.004	8
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	16	0.001	0.001	0.001	11	0.001	0.001	0.001	8
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	0.17	0.28	16	0.30	0.10	0.22	11	0.40	0.10	0.26	8
フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	4			0.08	1	0.08	0.08	0.08	2
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			0.1	1	0.1	0.1	0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002	2
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			0.005	1	0.005	0.005	0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	16			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			0.001	1	0.001	0.001	0.001	2
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	16	0.20	0.06	0.11	11	0.28	0.10	0.16	8
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	16	0.002	0.002	0.002	11	0.002	0.002	0.002	8
クロロホルム	0.021	0.002	0.009	16	0.032	0.001	0.008	11	0.029	0.001	0.010	8
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	16	0.008	0.003	0.005	11	0.016	0.003	0.007	8
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	16	0.01	0.00	0.01	11	0.01	0.00	0.00	8
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	16	0.001	0.001	0.001	11	0.007	0.002	0.005	8
総トリハロメタン	0.035	0.008	0.017	16	0.059	0.008	0.024	11	0.054	0.005	0.023	8
トリクロロ酢酸	0.009	<0.003	0.005	16	0.014	0.003	0.006	11	0.021	0.003	0.008	8
ブロモジクロロメタン	0.010	0.003	0.005	16	0.019	0.003	0.009	11	0.018	0.002	0.008	8
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	16	0.001	0.001	0.001	11	0.001	0.001	0.001	8
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	16	0.008	0.008	0.008	11	0.008	0.008	0.008	8
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.01	1	0.01	0.01	0.01	2
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.05	0.01	0.02	16	0.08	0.01	0.03	10
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	60	0.07	0.01	0.02	58	0.03	0.01	0.01	22
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4			0.01	1	0.01	0.01	0.01	2
ナトリウム及びその化合物	6.0	5.0	5.3	4			18.4	1	15.3	11.5	13.4	2
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	0.002	0.001	0.001	6	0.005	0.001	0.003	4
塩化物イオン	10.7	4.8	7.0	60	27.7	18.1	20.9	58	21.3	14.5	16.8	22
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	27	37	60	34	16	26	63	29	15	20	24
蒸発残留物	87	48	69	16	99	71	88	16	97	65	76	10
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			0.02	1	0.02	0.02	0.02	2
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			0.000005	1	0.000004	0.000001	0.000003	2
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			0.000001	1	0.000001	0.000001	0.000001	2
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.005	1	0.005	0.005	0.005	2
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			0.0005	1	0.0005	0.0005	0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.3	60	1.4	0.3	0.7	58	0.9	0.4	0.6	22
pH値	8.5	7.4	7.7	60	7.9	7.1	7.3	63	7.3	6.7	7.1	24
味			0	60			0	58			0	22
臭気			0	60			0	58			0	22
色度	<0.5	<0.5	<0.5	60	2.4	0.5	0.6	58	1.1	0.5	0.6	22
濁度	0.1	<0.1	<0.1	60	0.3	0.1	0.1	63	0.3	0.1	0.1	24

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 01 － 01 岩屋浄水場 [水源名] 岩屋5号水源(赤浦1号水源、赤浦2号水源と混合) [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 13,758 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 02 － 01 徳田浄水場 [水源名] 徳田1号水源(徳田2号水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 468 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 03 － 01 高階浄水場 [水源名] 高階2号水源(高階3号水源、高階4号水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,103 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	3	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.20	0.28	4	0.20	<0.10	0.13	4	0.50	0.30	0.40	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.024	0.007	0.015	4	0.002	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.033	0.016	0.024	4	0.002	0.001	0.002	4	0.022	0.005	0.012	4
トリクロロ酢酸	0.018	<0.003	0.009	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.009	0.005	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.001	0.002	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	0.002	0.005	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.05	0.01	0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	7.7	4.8	5.9	4	13.2	11.9	12.7	4	14.7	11.8	13.5	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	10.7	4.8	6.9	12	12.2	10.8	11.4	12	14.4	11.8	13.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	33	38	12	69	64	66	12	96	77	89	12
蒸発残留物	85	57	69	4	138	126	134	4	165	129	150	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	8.5	7.5	7.9	12	8.3	8.0	8.2	12	8.6	8.1	8.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 04 － 01 高階地区浄水場 [水源名] 高階5号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 272(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 05 － 01 田鶴浜浄水場 [水源名] 田鶴浜7号水源(田鶴浜1号水源、田鶴浜4号水源、田鶴浜5号水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,993(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 06 － 01 河内浄水場 [水源名] 河内水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 765(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	0.005	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	0.10	0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	0.30	0.20	0.25	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.09	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.15	<0.06	0.09	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.016	0.001	0.007	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.003	4	0.046	0.008	0.025	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.010	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.015	0.002	0.008	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.04	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.05	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.06	<0.01	0.02	12
銅及びその化合物			0.22	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	14.0	11.8	12.7	4	45.3	37.8	40.3	4	12.1	11.4	11.7	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.003	1
塩化物イオン	13.8	12.6	12.9	12	15.8	15.0	15.4	12	19.2	15.4	16.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	14	17	12	37	15	29	12	30	18	25	12
蒸発残留物	81	73	78	4	197	184	191	4	106	69	84	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.8	<0.3	0.4	12
pH値	6.5	6.3	6.4	12	8.5	7.8	8.4	12	7.7	6.9	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	2.7	<0.5	0.6	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.7	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 08 － 01 外原浄水場 [水源名] 外原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 38 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 09 － 01 須曽浄水場 [水源名] 須曽水源 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 677 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 10 － 01 向田浄水場 [水源名] 曲水源(向田1号水源、向田2号水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 152 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.10	<0.10	<0.10	4	0.20	0.10	0.15	4	0.30	0.20	0.23	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.07	<0.06	<0.06	4	0.12	<0.06	0.07	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.003	0.002	0.002	4	0.019	0.004	0.011	4	0.003	0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.004	0.002	0.003	4	0.035	0.013	0.022	4	0.005	0.002	0.003	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.011	<0.003	0.006	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.010	0.004	0.007	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.02	0.03	4	0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	12	0.11	<0.01	0.03	12	0.02	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	16.7	15.0	15.8	4	9.8	7.9	8.9	4	16.5	15.8	16.0	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	17.8	17.2	17.5	12	10.5	6.8	8.8	12	16.0	15.1	15.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	47	52	12	51	33	44	12	48	40	44	12
蒸発残留物	160	152	156	4	114	74	96	4	148	131	140	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.3	7.0	7.2	12	7.8	7.2	7.6	12	7.4	6.9	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 11 － 01 無関浄水場 [水源名] 無関水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 005 石川県 七尾市 [浄水場名] 12 － 01 閨浄水場 [水源名] 閨水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 006 石川県 加賀市 [浄水場名] 03 － 00 七日市送水ポンプ場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 17,126 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.90	1.40	1.65	4	0.50	0.40	0.45	4	0.40	0.10	0.25	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.19	0.09	0.14	4	0.11	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.029	0.007	0.013	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.038	0.014	0.022	4
トリクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.016	0.004	0.008	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	0.004	0.006	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.08	0.02	0.04	12
鉄及びその化合物	0.15	0.02	0.05	12	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	14.9	12.9	13.9	4	13.9	12.9	13.5	4			4.6	1
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
塩化物イオン	16.9	15.2	15.9	12	16.7	15.6	16.1	12	7.4	5.2	6.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	30	36	12	55	47	49	12	46	24	35	12
蒸発残留物	117	104	111	4	153	133	142	4			57	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0050	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.6	0.3	0.4	12
pH値	6.8	6.3	6.6	12	7.5	7.2	7.4	12	7.8	7.2	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.4	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	0.0	0.0	0.0	12
濁度	0.4	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.0	0.0	0.0	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 006 石川県 加賀市 [浄水場名] 04 － 00 山中浄水場 [水源名] 九谷ダム [原水の種類] ダム直接・表流水(自流) [1日平均浄水量] 15,661 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 009 石川県 穴水町 [浄水場名] 01 － 01 穴水町宇留地浄水場 [水源名] 山王川水系山王川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,113 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 009 石川県 穴水町 [浄水場名] 02 － 01 穴水町上野浄水場 [水源名] 小又川水系小又川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,730 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.10	0.25	4	0.30	0.10	0.20	4	0.20	<0.10	0.15	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.000	<0.000	<0.000	4	<0.000	<0.000	<0.000	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.000	1			<0.000	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.000	1			<0.000	1
塩素酸	0.13	0.06	0.07	12	0.28	<0.06	0.17	4	0.30	0.06	0.12	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.008	0.004	0.007	4	0.014	0.002	0.008	4	0.013	0.001	0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.010	<0.003	0.004	4	0.008	<0.003	0.005	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.016	0.010	0.013	4	0.038	0.015	0.024	4	0.034	0.011	0.018	4
トリクロロ酢酸	0.005	<0.003	0.004	4	0.011	<0.003	0.007	4	0.011	<0.003	0.006	4
ブロモジクロロメタン	0.006	0.004	0.005	4	0.015	0.005	0.009	4	0.013	0.003	0.006	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.001	<0.000	0.000	4	0.001	<0.000	0.000	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.01	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.02	<0.02	12	0.02	0.01	0.01	4	0.10	<0.01	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.01	0.01	12	0.08	0.02	0.03	12
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.0	1			11.2	1			13.8	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	9.4	6.4	7.3	12	17.4	13.7	15.5	12	20.1	15.0	17.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	11	17	12	20	13	16	12	29	16	21	12
蒸発残留物			47	1			90	1			113	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1			0.000001	1
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			<0.0050	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12	0.8	0.3	0.4	12
pH値	7.4	6.8	7.1	12	7.0	6.7	6.9	12	7.2	6.9	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.0	0.0	0.0	12	1.7	<0.5	0.6	12	1.3	<0.5	0.7	12
濁度	0.0	0.0	0.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 009 石川県 穴水町 [浄水場名] 03 － 01 鹿波浄水場 [水源名] 鹿波取水1号、2号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 50 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 011 石川県 津幡町 [浄水場名] 01 － 01 津幡町浄水場 [水源名] 第1～5水源自己水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,638 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 011 石川県 津幡町 [浄水場名] 01 － 02 津幡町浄水場 [水源名] 第2水源自己水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,638 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			0.002	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.10	0.22	4	0.14	0.10	0.13	4	0.14	0.10	0.13	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.000	<0.000	<0.000	4			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.000	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.19	<0.06	0.09	4	0.12	<0.05	<0.05	4	0.12	<0.05	<0.05	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.000	0.000	0.000	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	0.001	0.001	4	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン	<0.000	<0.000	<0.000	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.000	<0.000	0.000	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	4			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物	0.04	<0.01	0.02	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			9.1	1			23.0	1			23.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	18.6	16.1	16.9	12	17.0	16.0	16.7	12	17.0	16.0	16.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	41	43	12	120	110	117	12	120	110	117	12
蒸発残留物			146	1	230	190	210	12	230	190	210	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.2	<0.2	<0.2	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	6.9	6.7	6.8	12	7.9	7.8	7.8	12	7.9	7.8	7.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 011 石川県 津幡町 [浄水場名] 01 － 03 津幡町浄水場 [水源名] 第3水源自己水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,638 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 011 石川県 津幡町 [浄水場名] 01 － 04 津幡町浄水場 [水源名] 第4水源自己水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,638 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 011 石川県 津幡町 [浄水場名] 01 － 05 津幡町浄水場 [水源名] 第5水源自己水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,638 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.002	1			0.002	1			0.002	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14	0.10	0.13	4	0.14	0.10	0.13	4	0.14	0.10	0.13	4
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.12	<0.05	<0.05	4	0.12	<0.05	<0.05	4	0.12	<0.05	<0.05	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブロモジクロロメタン	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			23.0	1			23.0	1			23.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	17.0	16.0	16.7	12	17.0	16.0	16.7	12	17.0	16.0	16.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	120	110	117	12	120	110	117	12	120	110	117	12
蒸発残留物	230	190	210	12	230	190	210	12	230	190	210	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.9	7.8	7.8	12	7.9	7.8	7.8	12	7.9	7.8	7.8	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 011 石川県 津幡町 [浄水場名] 02 － 01 庄受水槽 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,820 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 011 石川県 津幡町 [浄水場名] 03 － 01 太田受水槽 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,892 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 014 石川県 珠洲市 [浄水場名] 02 － 00 宝立浄水場 [水源名] 鵜飼川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 5,542 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51	0.09	0.26	4	0.43	0.19	0.25	4	0.30	<0.10	0.15	4
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.06	<0.05	<0.05	4	0.05	<0.05	<0.05	4	0.15	<0.06	0.08	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.018	0.004	0.010	4	0.017	0.002	0.008	4	0.019	<0.006	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	<0.002	4	0.007	0.003	0.005	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.028	0.008	0.016	4	0.014	0.006	0.008	4	0.041	0.030	0.036	4
トリクロロ酢酸	0.009	0.004	0.007	4	0.011	<0.002	0.006	4	0.014	<0.003	0.007	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.003	0.005	4	0.006	0.002	0.004	4	0.012	0.007	0.009	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.010	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.04	1			0.04	1	0.04	<0.02	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.2	1			5.3	1			20.3	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	8.3	5.4	6.9	12	9.1	5.3	7.1	12	24.6	16.0	19.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	31	39	12	47	34	41	12	20	12	16	12
蒸発残留物			68	1			67	1	110	76	92	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン									0.000001	<0.000001	<0.000001	5
2－メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12	1.8	0.4	0.9	12
pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.9	7.6	7.7	12	7.2	6.8	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 014 石川県 珠洲市 [浄水場名] 03 － 00 折戸浄水場 [水源名] 別又川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 73(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 014 石川県 珠洲市 [浄水場名] 04 － 00 高屋浄水場 [水源名] 高屋川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 49(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 014 石川県 珠洲市 [浄水場名] 05 － 00 大谷浄水場 [水源名] 角間川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 165(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	11	0	0	0	9	0	0	0	9
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	11			0	9			0	9
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	3
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.20	0.20	3	0.50	0.30	0.40	2	0.30	<0.10	0.17	3
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.11	1			0.10	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.24	0.13	0.17	3	0.08	<0.06	<0.06	2	0.22	0.07	0.14	3
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	3
クロロホルム	0.010	0.002	0.006	3	0.013	0.009	0.011	2	0.020	<0.006	0.010	3
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	3	0.005	<0.003	<0.003	2	0.016	0.004	0.009	3
ジブロモクロロメタン	0.02	<0.01	0.01	3	0.04	0.01	0.03	2	0.01	<0.01	<0.01	3
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	3
総トリハロメタン	0.060	0.028	0.044	3	0.090	0.042	0.066	2	0.056	0.023	0.041	3
トリクロロ酢酸	0.005	<0.003	<0.003	3	0.007	0.004	0.006	2	0.012	<0.003	0.006	3
ブロモジクロロメタン	0.012	<0.003	0.006	3	0.026	0.010	0.018	2	0.017	0.007	0.013	3
ブロモホルム	0.010	<0.009	<0.009	3	0.012	0.009	0.011	2	0.010	<0.009	<0.009	3
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	3	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	3
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.02	0.02	3	0.05	<0.02	0.03	2	0.05	<0.02	0.02	3
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	11	0.03	<0.03	<0.03	9	<0.03	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			50.3	1			66.4	1			36.5	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	54.9	37.6	45.4	11	73.6	36.9	54.0	9	30.6	23.9	26.5	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65	35	49	11	103	55	83	9	73	61	68	9
蒸発残留物	250	146	188	3	346	184	265	2	204	162	184	3
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000003	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.7	0.5	0.8	11	1.8	0.7	1.1	9	1.8	0.6	1.0	9
pH値	7.6	7.1	7.3	11	8.5	7.3	8.0	9	7.8	7.4	7.6	9
味			0	11			0	9			0	9
臭気			0	11			0	9			0	9
色度	<0.5	<0.5	<0.5	11	1.4	<0.5	0.7	9	0.8	<0.5	<0.5	9
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1	9

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 014 石川県 珠洲市 [浄水場名] 06 － 00 清水浄水場 [水源名] 千谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 016 石川県 羽咋市 [浄水場名] 01 － 01 南部配水場 [水源名] 南部5号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,298(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 016 石川県 羽咋市 [浄水場名] 02 － 01 北部配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物							<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物							<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物					0.002	0.002	0.002	2			<0.001	1
六価クロム化合物							<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					2.20	1.80	2.10	4	0.30	0.20	0.25	4
フッ素及びその化合物					<0.08	<0.08	<0.08	3			<0.08	1
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素							<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン							<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン							<0.005	1			<0.001	1
塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.008	0.002	0.004	4	0.024	0.006	0.014	4
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.013	0.006	0.010	4	0.031	0.012	0.021	4
トリクロロ酢酸					0.005	<0.003	<0.003	4	0.014	0.004	0.008	4
ブロモジクロロメタン					0.003	0.002	0.002	4	0.008	0.004	0.006	4
ブロモホルム					0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物					0.02	<0.01	0.01	4	0.05	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物					0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物							<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物							12.1	1			4.5	1
マンガン及びその化合物							<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン					17.3	15.6	16.3	12	10.0	5.3	6.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					72	59	64	12	42	28	36	12
蒸発残留物							140	1			58	1
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12
pH値					7.5	7.2	7.4	12	7.9	7.5	7.7	12
味							0	12			0	12
臭気							0	12			0	12
色度					0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度					0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 019 石川県 野々市市 [浄水場名] 01 － 00 東部浄水場 [水源名] 第1号取水井(2，4，5，6号と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,664 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 019 石川県 野々市市 [浄水場名] 02 － 00 南部・北部浄水場 [水源名] 第7号取水井(8，9，10，11，12号と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 10,303 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 020 石川県 内灘町 [浄水場名] 01 － 01 鶴ケ丘配水場 [水源名] 県営水道より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94	0.86	0.90	4	1.10	1.02	1.07	4	0.40	0.20	0.28	4
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	<0.001	0.003	4	0.024	0.002	0.011	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.012	<0.003	0.006	4	0.033	0.011	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.015	0.003	0.008	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.007	0.004	0.005	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1	0.07	0.03	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.04	<0.03	<0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			12.0	1			9.0	1			5.7	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	12.1	11.6	11.8	12	10.4	8.7	9.5	12	9.1	5.2	6.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79	75	78	12	84	75	79	12	46	29	37	12
蒸発残留物	156	146	151	4	145	134	140	4			68	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0050	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	0.2	12	0.6	<0.3	0.4	12
pH値	6.8	6.7	6.7	12	7.1	6.9	7.0	12	7.8	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 020 石川県 内灘町 [浄水場名] 02 － 00 向陽台配水場 [水源名] 県営水道より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 020 石川県 内灘町 [浄水場名] 03 － 00 大根布配水池 [水源名] 県営水道より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 01 － 01 清水浄水場 [水源名] 一号水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,904 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40	0.20	0.28	4	0.40	0.20	0.28	4	0.58	0.53	0.55	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.12	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.031	0.002	0.013	4	0.023	0.002	0.011	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.042	0.012	0.022	4	0.032	0.011	0.019	4	0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	0.015	0.003	0.008	4	0.012	<0.003	0.007	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	4	0.007	0.004	0.005	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			5.9	1			5.9	1	45.0	39.0	42.0	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.005	1
塩化物イオン	9.1	5.2	6.9	12	9.2	5.3	6.7	12	29.4	26.1	28.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	30	37	12	48	30	37	12	53	49	51	12
蒸発残留物			75	1			79	1	222	179	200	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.4	12	0.6	<0.3	0.4	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.9	7.5	7.6	12	7.1	6.9	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 02 － 01 第二浄水場 [水源名] 四号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 537(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 03 － 01 第三浄水場 [水源名] 五号水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,219(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 04 － 01 第四浄水場 [水源名] 九号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 159(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	0.002	0.001	0.002	4			0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.30	0.26	0.28	4	0.22	0.20	0.21	4	0.05	0.05	0.05	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			0.14	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.14	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.006	0.003	0.004	4	0.008	0.004	0.006	4	0.006	0.002	0.004	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.003	4	0.002	0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	0.04	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			18.0	1			34.0	1			21.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	21.8	18.7	20.3	12	19.2	17.9	18.6	12	18.8	17.8	18.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57	54	56	12	67	63	65	12	66	64	65	12
蒸発残留物	177	147	159	4	228	200	215	4	199	178	188	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	6.9	6.7	6.8	12	8.1	7.8	7.9	12	8.0	7.8	7.9	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 05 － 01 中核団地浄水場 [水源名] 中核第一水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 738(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 06 － 01 七海浄水場 [水源名] 七海川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,150(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 07 － 01 広地浄水場 [水源名] 広地川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 424(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.04	<0.04	<0.04	4	0.36	0.15	0.22	4	0.45	0.18	0.29	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	4	0.34	<0.06	0.20	4	0.27	0.07	0.16	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.002	<0.001	<0.001	4	0.012	0.002	0.007	4	0.008	0.002	0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.002	<0.001	<0.001	4	0.036	0.013	0.026	4	0.021	0.010	0.017	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.009	0.002	0.004	4	0.006	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.013	0.004	0.009	4	0.008	0.003	0.006	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	37.0	35.0	36.0	4			23.0	1			20.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	35.0	28.1	31.0	12	30.0	25.0	27.0	12	33.0	23.0	26.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	31	35	12	50	30	39	12	44	4	39	12
蒸発残留物	206	186	197	4	130	99	115	4	110	89	98	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			0.000001	1			0.000002	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.7	<0.3	0.5	12	0.7	<0.3	0.3	12
pH値	8.2	8.1	8.1	12	7.6	7.1	7.4	12	7.5	7.0	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 08 － 01 西海浄水場 [水源名] 西海井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 114(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 09 － 01 酒見浄水場 [水源名] 酒見湧水 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 10 － 01 東増穂浄水場 [水源名] 東増穂井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.50	1.30	1.40	4								
フッ素及びその化合物			<0.08	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4－ジオキサン			<0.005	1								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4								
ジクロロメタン			<0.002	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.10	<0.06	0.07	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.002	<0.001	<0.001	4								
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	0.013	0.002	0.007	4								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	0.002	<0.001	<0.001	4								
ブロモホルム	0.005	0.002	0.003	4								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.02	<0.02	4								
鉄及びその化合物	0.06	<0.03	0.04	12								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			32.0	1								
マンガン及びその化合物			<0.005	1								
塩化物イオン	46.0	36.0	43.0	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	48	62	12								
蒸発残留物	220	190	200	4								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12								
pH値	6.9	6.6	6.8	12								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	2.0	<0.5	<0.5	12								
濁度	0.3	<0.1	<0.1	12								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 031 石川県 志賀町 [浄水場名] 11 － 01 熊野浄水場 [水源名] 第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 100 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 035 石川県 かほく市 [浄水場名] 01 － 01 中沼浄水場 [水源名] 高松3号、4号、5号、8号、9号水源＋県営用水供給事業 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,017 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 035 石川県 かほく市 [浄水場名] 03 － 01 七塚配水場 [水源名] 七塚1号、2号水源＋県営用水供給事業 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 750 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	12	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.003	4	0.002	0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.04	<0.04	<0.04	4	1.40	0.60	0.98	4	0.90	0.60	0.74	4
フッ素及びその化合物	0.15	<0.10	<0.10	4			0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			0.2	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.001	1			<0.001	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.13	<0.06	0.07	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4	0.017	0.003	0.009	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.013	0.005	0.008	4	0.012	0.002	0.006	4	0.030	0.011	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.010	0.003	0.007	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.007	0.003	0.005	4
ブロモホルム	0.011	0.004	0.007	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	0.02	<0.01	0.01	4	0.05	<0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	0.06	<0.03	<0.03	12	0.03	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	106.0	105.0	105.5	4			18.4	1			11.4	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	53.9	30.4	49.1	12	17.6	12.9	15.1	12	19.1	14.6	16.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34	6	10	12	69	56	62	12	62	48	54	12
蒸発残留物	361	333	345	4	172	135	145	4	128	101	113	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12
pH値	8.1	7.6	7.8	12	7.7	7.1	7.3	12	7.8	7.5	7.6	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 035 石川県 かほく市 [浄水場名] 04 － 01 宇ノ気浄水場 [水源名] 宇ノ気3号、4号、5号、6号、7号水源＋県営用水供給事業 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 3,258 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 036 石川県 能美市 [浄水場名] 01 － 01 根上吉原水道管理センター [水源名] 根上1～3，7～9号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,087 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 036 石川県 能美市 [浄水場名] 02 － 01 寺井新保水道管理センター [水源名] 新保1～3号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,352 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.004	0.004	0.004	12			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	0.10	0.13	4	0.50	0.40	0.43	4	0.80	0.50	0.70	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.10	<0.06	0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.015	0.006	0.010	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.002	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.007	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.02	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4			<0.01	1			<0.01	1
鉄及びその化合物	0.05	0.01	0.02	12	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			0.03	1
ナトリウム及びその化合物			30.9	1			6.9	1			6.6	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.002	1			<0.001	1
塩化物イオン	56.8	45.3	52.6	12	8.4	7.4	7.8	12	10.3	6.7	8.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	95	73	90	12	53	51	52	4	65	50	55	4
蒸発残留物	238	215	227	4			93	1			95	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
pH値	7.9	7.8	7.8	12	7.6	7.5	7.6	12	7.2	7.0	7.1	12
味			0	12			0	365			0	365
臭気			0	12			0	365			0	365
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 036 石川県 能美市 [浄水場名] 03 － 01 辰口水道管理センター [水源名] 辰口１～５号水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,499 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 036 石川県 能美市 [浄水場名] 04 － 01 和佐谷浄水場 [水源名] 和佐谷1号水源、和佐谷2号水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 17 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 037 石川県 能登町 [浄水場名] 01 － 00 内浦浄水場 [水源名] 九里川尻川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,343 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	0.50	0.70	4	0.50	0.30	0.40	4	0.24	0.10	0.19	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.15	0.12	0.14	4	0.18	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.014	0.001	0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.003	<0.001	<0.001	4	0.004	0.002	0.003	4	0.031	0.009	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.011	0.003	0.007	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	0.03	0.03	4	0.05	<0.03	0.03	12
銅及びその化合物			0.03	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.6	1			7.8	1			10.0	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			0.005	1
塩化物イオン	10.3	6.7	8.1	12	8.4	7.6	8.1	12	17.5	14.9	16.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65	50	55	4	22	18	20	4	28	18	23	12
蒸発残留物			95	1			56	1			58	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	0.000007	0.000001	0.000004	4
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12	1.0	0.3	0.6	12
pH値	7.2	7.0	7.1	12	7.6	7.3	7.5	12	7.4	7.0	7.2	12
味			0	365			0	365			0	12
臭気			0	365			0	365			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.2	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 037 石川県 能登町 [浄水場名] 02 － 00 矢波浄水場 [水源名] 寺田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,281 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 037 石川県 能登町 [浄水場名] 03 － 00 五十里浄水場 [水源名] 北河内ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,173 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 037 石川県 能登町 [浄水場名] 04 － 00 柳田浄水場 [水源名] 東谷川、西谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 624 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	0.04	0.15	4	0.31	0.08	0.24	4	0.22	0.10	0.16	4
フッ素及びその化合物			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.14	<0.06	0.10	4	0.24	0.08	0.16	4	0.24	0.08	0.18	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	0.001	0.006	4	0.006	<0.001	0.003	4	0.007	0.001	0.004	4
ジクロロ酢酸	0.005	<0.003	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.027	0.006	0.020	4	0.022	0.010	0.017	4	0.025	0.010	0.018	4
トリクロロ酢酸	0.005	<0.003	0.004	4	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.010	0.002	0.007	4	0.009	0.003	0.006	4	0.009	0.003	0.006	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.09	<0.02	0.04	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	0.08	<0.03	0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			12.0	1			11.0	1			11.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	18.9	15.1	16.5	12	17.4	12.9	15.3	12	19.1	14.3	16.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	17	20	12	27	15	22	12	22	12	18	12
蒸発残留物			65	1			66	1			64	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000005	<0.000001	0.000003	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12	0.9	0.4	0.5	12
pH値	7.4	6.9	7.1	12	7.1	6.7	6.9	12	7.3	6.8	7.0	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	<0.5	0.6	12	0.8	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	0.5	12
濁度	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 038 石川県 宝達志水町 [浄水場名] 01 － 00 森本浄水場 [水源名] 県水・森本水源地 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,679 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 038 石川県 宝達志水町 [浄水場名] 02 － 00 下石浄水場 [水源名] 1号水源他4号5号水源と混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,616 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 039 石川県 中能登町 [浄水場名] 01 － 01 在江浄水場 [水源名] 在江1・2号・春木2号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,713 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	36	0	0	0	24	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	36			0	24			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	8	0.00030	0.00030	0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.002	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	8			0.005	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	8	0.004	0.004	0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	8	0.001	0.001	0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	0.14	0.22	36	<0.04	<0.04	<0.04	24	0.60	0.50	0.55	4
フッ素及びその化合物	0.32	0.06	0.15	3	0.12	0.12	0.12	2			0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	8	0.1	0.1	0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	8	0.005	0.005	0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	8	0.001	0.001	0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	2			0.001	1
塩素酸	0.10	<0.05	0.05	12	0.14	<0.08	0.09	8	0.00	0.00	0.00	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	8	0.000	0.000	0.000	4
クロロホルム	0.020	<0.001	0.006	12	<0.001	<0.001	<0.001	8	0.001	0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	8	0.000	0.000	0.000	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	8	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	8	0.001	0.000	0.000	4
総トリハロメタン	0.026	<0.001	0.011	12	0.008	0.001	0.003	8	0.000	0.000	0.000	4
トリクロロ酢酸	0.013	<0.002	0.005	12	<0.002	<0.002	<0.002	8	0.000	0.000	0.000	4
ブロモジクロロメタン	0.008	<0.001	0.003	12	0.002	<0.001	0.001	8	0.001	0.001	0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	8	0.000	0.000	0.000	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	8	0.000	0.000	0.000	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	2			0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	<0.01	0.02	12	<0.01	<0.01	<0.01	8	0.01	0.01	0.01	4
鉄及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	36	0.02	<0.01	<0.01	24	0.01	0.01	0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01	2			0.01	1
ナトリウム及びその化合物	20.0	6.1	10.8	3	16.0	15.0	15.5	2			15.0	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	2			0.050	1
塩化物イオン	15.0	7.0	10.5	36	13.0	12.0	12.6	24	11.0	11.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	87	35	57	36	80	61	66	24	95	79	86	12
蒸発残留物	150	68	98	3	120	110	115	2			160	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02	2			0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			0.000001	1
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	8	0.002	0.002	0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.4	<0.3	<0.3	36	<0.3	<0.3	<0.3	24	0.3	0.3	0.3	12
pH値	8.2	7.7	7.9	36	7.8	7.6	7.7	24	8.1	7.9	8.0	12
味			0	36			0	24			0	12
臭気			0	36			0	24			0	12
色度	0.7	<0.5	<0.5	36	<0.5	<0.5	<0.5	24	0.5	0.5	0.5	12
濁度	0.2	<0.1	<0.1	36	<0.1	<0.1	<0.1	24	0.1	0.1	0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 039 石川県 中能登町 [浄水場名] 02 － 02 春木浄水場 [水源名] 春木1・3・4号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,516 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 01 － 01 松任上水道センター [水源名] 第10号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13,706 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 02 － 01 松任千代野配水場 [水源名] 第7号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,342 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	0.00030	0.00030	0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			0.005	1	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	0.004	0.004	0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14	0.13	0.14	4	1.80	1.70	1.75	4	1.40	1.30	1.38	4
フッ素及びその化合物			0.07	1	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	0.1	0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	0.005	0.005	0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.00	0.00	0.00	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	0.000	0.000	0.000	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.008	0.008	0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.01	0.01	0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物			0.01	1	0.01	<0.01	0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
ナトリウム及びその化合物			14.0	1	10.0	10.0	10.0	4	9.4	9.4	9.4	4
マンガン及びその化合物			0.050	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	13.0	12.0	12.6	12	13.5	12.8	13.1	12	13.2	12.7	12.9	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	87	72	82	12	131	111	120	12	111	95	103	12
蒸発残留物			150	1	200	179	191	4	175	158	169	4
陰イオン界面活性剤			0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール			0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	0.002	0.002	0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.3	0.3	0.3	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	0.3	<0.2	<0.2	12
pH値	8.0	7.8	7.9	12	7.0	6.8	6.8	12	6.8	6.6	6.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.5	0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 03 － 01 美川浄水場 [水源名] 第2号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,672 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 04 － 01 湊浄水場 [水源名] 第3号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 826 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 05 － 01 鶴来明島浄水場 [水源名] 第4号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,471 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70	0.60	0.65	4	0.40	0.40	0.40	4	0.70	0.30	0.53	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.11	0.11	0.11	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.12	<0.06	0.07	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.015	0.004	0.007	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	0.04	<0.01	0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	7.1	7.1	7.1	4	7.6	7.6	7.6	4	8.5	6.7	7.6	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	7.9	7.0	7.4	12	8.2	7.8	7.9	12	10.1	6.9	8.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61	51	56	12	61	52	55	12	78	55	66	12
蒸発残留物	110	86	99	4	101	90	96	4	115	80	103	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	0.4	<0.2	0.3	12
pH値	6.9	6.8	6.8	12	7.4	7.3	7.4	12	7.2	6.9	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 06 － 01 鶴来行町浄水場 [水源名] 第8号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,979 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 07 － 01 加賀野配水場 [水源名] 第2号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 08 － 01 笠間配水場 [水源名] 第3号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,276 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4					<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.50	1.40	1.45	4					1.00	1.00	1.00	4
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4					<0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4					<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4					<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12					<0.01	<0.01	<0.01	12
銅及びその化合物	0.02	<0.01	0.02	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	10.9	9.4	10.2	4					7.6	7.6	7.6	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	12.7	12.2	12.4	12					10.7	9.9	10.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	120	93	108	12					85	72	79	12
蒸発残留物	195	168	178	4					143	128	133	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4					<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.2	<0.2	<0.2	12					<0.2	<0.2	<0.2	12
pH値	6.8	6.7	6.7	12					7.0	6.8	6.9	12
味			0	12							0	12
臭気			0	12							0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12					<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 09 － 01 みずほ配水場 [水源名] 第1号水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 500 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 17 － 040 石川県 白山市 [浄水場名] 10 － 01 山島台配水場 [水源名] 浄水受水(県水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 403 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.20	2.10	2.15	4	0.50	0.20	0.30	4				
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.013	0.003	0.007	4				
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	0.003	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.020	0.008	0.013	4				
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.009	<0.003	0.006	4				
ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.006	0.003	0.004	4				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.05	<0.02	0.04	4				
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
ナトリウム及びその化合物	9.6	9.6	9.6	4	5.0	5.0	5.0	4				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
塩化物イオン	13.8	13.1	13.4	12	9.6	5.1	6.5	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	122	102	111	12	45	27	38	12				
蒸発残留物	189	174	183	4	71	47	62	4				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	<0.2	<0.2	<0.2	12	0.6	0.3	0.4	12				
pH値	6.8	6.6	6.6	12	7.7	7.4	7.5	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				

・*は、浄水場出口水のデータです。