検査項目	[事業主体名] 17 － 501 石川県 石川県 [浄水場名] 01 － 00 鶴来浄水場 [水源名] 手取川ダム [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 146,395(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	<1	<1	<1	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
亜硝酸態窒素	0.004	<0.004	<0.004	12								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	0.15	0.26	12								
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
塩素酸	0.06	<0.06	<0.06	12								
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
クロロホルム	0.024	0.004	0.010	12								
ジクロロ酢酸	0.002	<0.001	<0.001	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12								
総トリハロメタン	0.034	0.011	0.018	12								
トリクロロ酢酸	0.017	0.003	0.008	4								
ブロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	12								
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12								
ホルムアルデヒド	0.002	<0.001	0.001	4								
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.02	0.04	12								
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12								
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4								
ナトリウム及びその化合物	7.6	4.3	5.9	12								
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12								
塩化物イオン	9.4	5.1	6.9	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	30	37	12								
蒸発残留物	90	51	68	12								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4								
ジェオスミン	* <0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
2－メチルイソボルネオール	* <0.000001	<0.000001	<0.000001	12								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
有機物(TOCの量)	0.5	0.2	0.4	12								
pH値	7.6	7.5	7.6	365								
味			0	12								
臭気			0	12								
色度	0.2	0.1	0.2	365								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365								

・*は、浄水場出口水のデータです。