検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 01 － 00 往生地浄水場 [水源名] 戸隠貯水池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 03 － 00 犀川浄水場 [水源名] 犀川(ダム水・伏流水) [原水の種類] ダム放流・伏流水 [1日平均浄水量] 29,442(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 04 － 00 夏目ケ原浄水場 [水源名] 裾花川(ダム水) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 36,372(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			0.002	1
抱水クロラール							0.002	1			0.005	1
農薬類												
残留塩素					0.5	0.2	0.4	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸							4.0	1			4.0	1
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)							<1	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.2	1			−1.1	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン					<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)					22.9	7.1	15.4	12	24.1	3.9	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸							3.5	1			3.4	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度							39.0	1			46.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン					22.0	15.0	19.1	12	21.0	12.0	17.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 07 － 00 豊栄浄水場 [水源名] 御林川 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 402(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 08 － 00 西条浄水場 [水源名] 宮野沢 [原水の種類] 湧水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 113(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 10 － 00 高岡浄水場 [水源名] 高岡水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			<0.001	1			0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12
遊離炭酸			0.8	1			2.3	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−1.6	1			−1.9	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	23.5	6.1	15.1	12	23.9	4.3	14.8	12	22.1	4.2	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			0.5	1			2.1	1			1.7	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			32.0	1			23.0	1			16.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	13.0	6.0	10.8	12	19.0	9.0	14.4	12	22.0	13.0	19.1	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 12 － 00 川合新田水源 [水源名] 川合新田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 17,956 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 13 － 00 寺尾浄水場 [水源名] 寺尾水源 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,053 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 14 － 00 山内浄水場 [水源名] 笹平沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 460 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	0.0002	0.0001	0.0001	4	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.4	12	0.7	0.2	0.4	12
遊離炭酸			3.0	1			6.6	1			2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−0.6	1			−2.0	1
従属栄養細菌			2	1			27	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	0.000004	0.000007	12	0.000006	<0.000002	0.000003	12			<0.000002	1
水温(℃)	22.4	5.9	14.5	12	22.1	8.1	16.0	12	21.7	4.4	12.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			2.2	1			4.5	1			2.2	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			50.0	1			84.0	1			11.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	25.0	22.0	23.3	12	51.0	32.0	42.3	12	60.0	32.0	52.1	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 15 － 00 飯綱浄水場 [水源名] 戸隠貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,187(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 17 － 00 持者浄水場 [水源名] 持者水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 18 － 00 塚本水源 [水源名] 塚本水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 678(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			0.002	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.8	0.2	0.5	11	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸			4.2	1			8.6	1			4.4	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			2	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.1	1			−1.7	1			−0.7	1
従属栄養細菌			1	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1	0.000006	0.000002	0.000004	12
水温(℃)	23.8	5.0	15.0	12	18.0	2.6	10.2	11	21.9	9.0	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			4.1	1			8.0	1			3.4	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			22.0	1			34.0	1			60.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	2.0	1.0	1.6	12	39.0	24.0	31.4	11	76.0	67.0	70.4	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 20 － 00 堀浄水場 [水源名] 堀水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,425 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 21 － 00 西沖浄水場 [水源名] 西沖水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,081 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 22 － 00 越水第3水源 [水源名] 越水第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 143 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			10.6	1			10.6	1			0.9	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−1.0	1			−1.4	1
従属栄養細菌			3	1			3	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	25.1	5.6	14.9	12	25.1	5.6	14.9	12	15.2	4.0	9.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			8.8	1			8.8	1			0.7	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			73.0	1			73.0	1			27.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	14.0	10.0	11.4	12	14.0	10.0	11.4	12	1.0	<1.0	<1.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 23 － 00 宝光社水源 [水源名] 宝光社水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 242 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 24 － 00 上野水源 [水源名] 上野水源 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 409 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 25 － 00 銚子口水源 [水源名] 銚子口水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 88 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.6	0.2	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.8	1			8.1	1			9.7	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−1.5	1			−1.9	1
従属栄養細菌			0	1			1	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	16.5	4.6	10.5	12	19.2	6.2	13.1	12	17.4	4.7	10.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			1.6	1			7.1	1			8.9	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			24.0	1			51.0	1			38.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	1.0	<1.0	<1.0	12	2.0	<1.0	<1.0	12	4.0	<1.0	<1.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 27 － 00 水景苑水源 [水源名] 水景苑水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 11(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 28 － 00 下祖山第1水源 [水源名] 下祖山第1水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 29 － 00 下祖山第2水源 [水源名] 下祖山第2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 23(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			14.1	1			2.8	1			2.8	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.5	1			−1.3	1
従属栄養細菌			1	1			2	1			5	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	18.5	7.1	12.3	12	22.1	2.8	13.3	12	23.4	3.4	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			12.5	1			2.4	1			2.3	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			57.0	1			37.0	1			42.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	2.0	<1.0	<1.0	12	6.0	4.0	5.3	12	12.0	8.0	9.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 30 － 00 谷沢水源 [水源名] 谷沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 66(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 31 － 00 山入水源 [水源名] 山入水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 32 － 00 宮浦水源 [水源名] 宮浦水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 85(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.2	12
遊離炭酸			1.8	1			16.7	1			2.5	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−2.4	1			−1.9	1
従属栄養細菌			0	1			10	1			3	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	22.8	4.7	13.7	12	18.2	4.1	11.2	12	21.4	4.1	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			1.6	1			15.8	1			2.3	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			24.0	1			27.0	1			24.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	6.0	1.0	2.9	12	6.0	4.0	4.8	12	6.0	4.0	4.7	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 33 － 00 大清水水源 [水源名] 大清水水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,451 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 35 － 00 ひのき沢水源 [水源名] ひのき沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 36 － 00 ほとば沢第１水源 [水源名] ほとば沢第１水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 76 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.2	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			0.7	1			2.6	1			0.7	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−1.6	1			−0.6	1
従属栄養細菌			0	1			7	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	23.0	7.2	15.0	12	21.5	3.8	12.3	12	22.1	2.9	12.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			0.5	1			2.5	1			0.1	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			34.0	1			24.0	1			51.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	7.0	6.0	6.9	12	5.0	2.0	4.1	12	14.0	13.0	13.3	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 37 － 00 ほとば沢第2水源 [水源名] ほとば沢第2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 38 － 00 戸隠浄水場 [水源名] 戸隠貯水池 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 873 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 39 － 00 小聖水源 [水源名] 小聖水源(椛内南水源と混合) [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 35 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.005	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.6	12
遊離炭酸			1.9	1			2.2	1			1.6	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.7	1			−1.9	1			−0.7	1
従属栄養細菌			29	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	22.5	4.1	14.2	12	21.0	3.8	11.7	12	24.6	6.2	15.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			1.2	1			2.0	1			1.2	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			57.0	1			22.0	1			38.1	1
溶存酸素												
硫酸イオン	16.0	13.0	15.1	12	2.0	<1.0	1.3	12	10.3	5.5	8.1	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 41 － 00 四ヶ村・五ヶ村水源 [水源名] 四ヶ村・五ヶ村水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 15(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 42 － 00 中牧水源 [水源名] 中牧水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 43 － 00 大岡南部水源 [水源名] 大岡南部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.7	12	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸			1.3	1			0.9	1			2.2	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−0.1	1			−1.4	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	24.6	3.3	13.9	12	22.8	4.5	14.0	12	24.4	5.0	14.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			1.2	1			0.1	1			2.0	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			19.6	1			57.1	1			29.8	1
溶存酸素												
硫酸イオン	3.9	2.5	2.9	12	32.0	27.2	28.4	12	5.7	1.6	2.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 45 － 00 聖山水源 [水源名] 聖山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 197(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 46 － 00 臥雲水源 [水源名] 臥雲水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 47 － 00 石原水源 [水源名] 石原水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 8(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			0.003	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸			2.7	1			3.9	1			2.6	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1			−0.6	1			−0.7	1
従属栄養細菌			0	1			11	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	26.0	6.7	16.5	12	23.2	6.7	14.9	12	26.0	4.8	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			2.2	1			2.5	1			1.9	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			42.8	1			71.8	1			54.2	1
溶存酸素												
硫酸イオン	7.4	3.1	4.1	12	69.0	55.3	59.8	12	47.1	34.0	40.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 48 － 00 下条水源 [水源名] 下条水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 23(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 49 － 00 三ヶ野浄水場 [水源名] 念仏寺沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 615(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 51 － 00 清水浄水場 [水源名] 清水水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 75(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.002	1			0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.003	1			0.004	1			0.003	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.1	0.5	12	0.8	0.4	0.6	12
遊離炭酸			4.0	1			3.9	1			3.5	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−1.0	1			−0.8	1
従属栄養細菌			30	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	22.0	5.3	13.9	12	24.9	7.3	16.2	12	23.8	4.9	14.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			3.8	1			3.1	1			2.6	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			22.3	1			50.4	1			55.2	1
溶存酸素												
硫酸イオン	27.0	11.3	17.9	12	29.2	22.4	25.6	12	77.2	41.2	53.5	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 52 － 00 花倉水源 [水源名] 花倉水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 53 － 00 牧田中水源 [水源名] 牧田中水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 38(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 54 － 00 鹿道水源 [水源名] 鹿道水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	0.0002	0.0002	0.0002	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.5	12	0.5	0.2	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12
遊離炭酸			2.2	1			0.0	1			6.2	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−0.3	1			−1.4	1			−1.4	1
従属栄養細菌			16	1			16	1			4	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	23.6	5.2	15.5	12	23.7	2.8	13.4	12	24.1	4.8	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			1.0	1			<0.1	1			5.3	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			74.0	1			40.0	1			48.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	140.0	110.0	124.2	12	19.0	11.0	12.8	12	28.0	15.0	17.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 55 － 00 日名水源 [水源名] 日名水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 56(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 56 － 00 橋木水源 [水源名] 橋木水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 57 － 00 吐唄水源 [水源名] 吐唄水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 13(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	0.0002	0.0001	0.0002	4	0.0001	0.0001	0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類												
残留塩素	0.7	0.4	0.6	12	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
遊離炭酸			68.6	1			38.7	1			7.9	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−0.7	1			−1.1	1
従属栄養細菌			6	1			2	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	22.6	6.7	14.1	12	22.8	6.2	14.8	12	24.1	3.2	14.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			51.4	1			24.6	1			6.9	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			120.0	1			140.0	1			55.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	68.0	46.0	57.1	12	66.0	58.0	63.3	12	30.0	14.0	20.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 58 － 00 穂刈浄水場 [水源名] 穂刈水源 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,647 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 59 － 00 味藤浄水場 [水源名] 南部水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 47 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 60 － 00 中尾浄水場 [水源名] 中尾水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 3 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.001	1			<0.001	1			0.006	1
農薬類												
残留塩素	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12	0.6	0.2	0.4	12
遊離炭酸			21.1	1			14.1	1			0.4	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4	1			−0.6	1			−0.0	1
従属栄養細菌			7	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000002	1
水温(℃)	24.1	3.8	15.3	12	21.5	5.1	13.2	12	22.3	4.7	13.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			18.4	1			10.2	1			<0.1	1
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			63.0	1			100.0	1			110.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	30.0	18.0	21.1	12	190.0	98.0	134.8	12	26.0	19.0	22.6	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 61 － 00 左右浄水場 [水源名] 左右水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 001 長野県 長野市 [浄水場名] 62 － 00 塩本浄水場 [水源名] 塩本水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 19(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 002 長野県 中野市 [浄水場名] 01 － 00 栗和田浄水場 [水源名] 中野第2水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,613(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.6	12	0.7	0.2	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸			12.3	1			1.9	1				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−0.6	1				
従属栄養細菌			1	1			2	1				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000002	1			<0.000002	1			<0.000001	1
水温(℃)	23.5	4.0	13.7	12	21.9	3.7	13.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸			11.3	1			0.9	1				
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			41.0	1			66.0	1				
溶存酸素												
硫酸イオン	64.0	60.0	62.0	12	27.0	23.0	25.2	12				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 002 長野県 中野市 [浄水場名] 02 － 00 田麦浄水場 [水源名] 古牧水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 6,436 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 003 長野県 上田市 [浄水場名] 01 － 00 染屋浄水場 [水源名] 信濃川水系(千曲川、神川) [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 25,338 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 003 長野県 上田市 [浄水場名] 02 － 00 石舟浄水場 [水源名] 信濃川水系(神川) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 6,924 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン							<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.002	1			<0.002	1
農薬類							0.00	1			0.00	1
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12			0.2	1			0.2	1
遊離炭酸							1.8	1			1.3	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							2.8	1			2.7	1
臭気強度(TON)							<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.0	1			−0.5	1
従属栄養細菌							2	1			12	1
1,1－ジクロロエチレン							<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000004	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)					26.5	9.3	17.5	12	27.0	7.5	16.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					43.2	22.3	36.4	12	46.1	28.4	40.3	12
溶存酸素												
硫酸イオン					17.2	12.3	15.4	12	13.6	7.9	10.9	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 003 長野県 上田市 [浄水場名] 03 － 00 腰越浄水場 [水源名] 信濃川水系(依田川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7,114(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 003 長野県 上田市 [浄水場名] 04 － 00 鹿教湯浄水場 [水源名] 信濃川水系(内村川内村ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,253(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 003 長野県 上田市 [浄水場名] 05 － 00 低区配水池 [水源名] つちや水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,183(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1			0.002	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.004	1			<0.002	1
農薬類			0.00	1								
残留塩素			0.3	1			0.2	1			0.2	1
遊離炭酸			1.3	1			2.7	1			2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			2.5	1			2.8	1			2.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−1.6	1			−1.9	1
従属栄養細菌			1	1			0	1			20	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	26.2	7.5	16.4	12	28.4	7.9	17.1	12	17.3	4.7	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	20.6	14.0	18.1	12	33.4	16.7	25.6	12	21.1	20.1	20.7	12
溶存酸素												
硫酸イオン	8.7	4.8	7.1	12	27.8	10.9	18.0	12	2.4	2.1	2.4	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 01 － 00 松原配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,367(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 02 － 00 寿配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 12,596(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 03 － 00 並柳配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 16,335(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸			2.4	1			2.4	1			2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.9	1			−1.7	1			−1.9	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.4	8.2	15.8	12	25.0	5.2	14.0	12	23.4	7.2	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 04 － 00 藤井配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,291 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 05 － 00 妙義配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 11,551 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 06 － 00 茶臼山配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,491 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
遊離炭酸			2.2	1			2.4	1			2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−1.8	1			−1.8	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.8	6.7	15.1	12	27.9	6.6	16.5	12	25.9	6.9	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 07 － 00 蟻ヶ崎配水地 [水源名] 島内第一水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 802 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 08 － 00 城山配水地 [水源名] 島内第二水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 807 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 09 － 00 芳野町第二配水地 [水源名] 芳野町第二水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,331 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸			3.7	1			2.4	1			4.2	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.8	1			−1.4	1
従属栄養細菌			0	1			1	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	6.6	15.8	12	25.8	5.3	15.0	12	28.7	8.3	15.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 10 － 00 源地配水地 [水源名] 源地水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 303 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 12 － 00 大久保配水地 [水源名] 大久保第一水源(大久保第二水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,992 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 14 － 00 今井第二配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,940 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	0.0003	0.0003	0.0003	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			29.0	1			3.6	1			2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−1.3	1			−1.7	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.1	5.7	15.5	12	28.2	6.8	16.7	12	29.7	7.0	17.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 15 － 00 今井第一配水地 [水源名] 県企業局松塩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,159(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 004 長野県 松本市(松本) [浄水場名] 16 － 00 三城浄水場 [水源名] 三城水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 52(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 01 － 01 足倉 [水源名] 角間沢(清水橋) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 9,819(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸			2.2	1			2.9	1				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7	1			−2.3	1				
従属栄養細菌			0	1			0	1				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.8	6.4	17.3	12	18.6	4.0	11.3	12	14.0	8.2	11.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 02 － 01 南真志野 [水源名] 南真志野 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 312(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 03 － 01 大熊 [水源名] 大熊 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 04 － 01 北真志野 [水源名] 北真志野 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 19(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12					0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	8.0	11.6	12					12.8	8.5	10.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 05 － 01 有賀 [水源名] 有賀 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 8 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 06 － 01 新井 [水源名] 新井(6号) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 10,597 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 07 － 01 南沢 [水源名] 南沢 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 907 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	13.2	7.5	10.5	12	18.0	12.3	14.0	12	21.6	12.6	18.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 005 長野県 諏訪市 [浄水場名] 08 － 01 新有賀 [水源名] 新有賀 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 704 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 01 － 00 坂の上配水池 [水源名] 野馬取水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,386 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 02 － 00 北霞配水池 [水源名] 郷土水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 304 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.4	7.5	15.7	12	26.0	6.0	14.9	12	23.5	3.0	14.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 03 － 00 乗瀬配水池 [水源名] (購入水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,058 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 05 － 00 丸山配水池 [水源名] 宇坪入第二水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,978 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 06 － 00 新家配水池 [水源名] 上深沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 425 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.5	5.0	14.9	12					18.5	6.0	12.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 07 － 00 中央配水池 [水源名] 追分水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,670 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 08 － 00 西小諸配水池 [水源名] 北山水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 490 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 09 － 00 後平配水池 [水源名] 細久保水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 112 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.5	6.0	13.1	12	20.0	4.5	13.3	12	22.0	5.0	14.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 10 － 00 南ヶ原配水池 [水源名] 柏木水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 198 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 11 － 00 諸配水地 [水源名] 弁天水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 472 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 13 － 00 上深沢配水池 [水源名] 水石第二水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,264 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					18.0	8.5	13.5	12	20.0	4.5	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 006 長野県 小諸市 [浄水場名] 14 － 00 滝原配水池 [水源名] 西新田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 198 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 01 － 00 三日町配水池 [水源名] 居谷里水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3,647 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 02 － 00 矢沢分水井 [水源名] 矢沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 8,656 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	6.0	13.3	12	23.7	6.5	14.6	12	15.2	7.5	11.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 03 － 00 第三接合井 [水源名] 上白沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 6,300 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 04 － 00 白沢高区配水池 [水源名] 白沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,387 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 05 － 00 崩沢配水池 [水源名] 崩沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.2	6.8	11.2	12	21.7	5.0	13.4	12	23.3	4.4	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 06 － 00 北村配水池 [水源名] 北村水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 07 － 00 一号井戸 [水源名] 一号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 08 － 00 二号井戸 [水源名] 二号井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 9 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									15.6	12.1	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 09 － 00 南平配水池 [水源名] 南平水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 31 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 009 長野県 大町市 [浄水場名] 10 － 00 常盤中区井戸 [水源名] 常盤中区井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 15 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 01 － 01 坂田浄水場 [水源名] 灰野欠水源(第一、塩野、豊丘ダム水源と混 [原水の種類] 深井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 2,300 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸									6.6	5.6	6.1	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											<0.000001	1
水温(℃)	23.9	3.8	14.3	12	12.0	10.7	11.6	12	25.5	6.2	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 01 － 02 坂田浄水場 [水源名] 第一水源(灰野欠、塩野水源、豊丘ダム水源 [原水の種類] ダム放流・伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 4,500 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 02 － 00 八町浄水場 [水源名] 八町水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,400 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 03 － 00 豊丘浄水場 [水源名] 豊丘水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 400 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸					5.2	2.8	4.0	2				
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	25.5	6.2	15.4	12	23.5	7.4	15.4	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 04 － 00 仙仁浄水場 [水源名] たるの沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,600(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 05 － 00 境塚配水場 [水源名] 境塚水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 840(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 06 － 00 虫送配水場 [水源名] 虫送第二水源(虫送第三水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,300(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	365	0.5	0.3	0.4	365	0.5	0.3	0.4	365
遊離炭酸					5.5	5.3	5.4	2	6.8	6.6	6.7	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	18.2	7.1	12.4	12	21.0	5.8	13.6	12	26.0	9.8	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 07 － 00 野辺原配水場 [水源名] 野辺原水源(八町、第二水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 1,700 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 09 － 00 日滝原配水場 [水源名] 梨木原水源(十二崖水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 350 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 10 － 00 塩野浄水場 [水源名] 豊丘ダム水源(第一水源と混合) [原水の種類] ダム放流・伏流水 [1日平均浄水量] 6,600 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.2	0.4	365	0.4	0.3	0.3	365	0.5	0.2	0.3	365
遊離炭酸	4.0	2.7	3.4	2	4.8	4.8	4.8	2	3.5	2.5	3.0	2
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000002	1			<0.000001	1			0.000001	1
水温(℃)	22.0	7.2	14.9	12	27.0	5.9	16.2	12	29.0	6.1	16.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 11 － 00 西原浄水場 [水源名] 西原水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 650 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 010 長野県 須坂市 [浄水場名] 12 － 00 米子浄水場 [水源名] 米子水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 70 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 01 － 00 愛宕浄水場 [水源名] 愛宕 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,401 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.5	365	0.5	0.4	0.4	365	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000001	1			<0.000001	1				
水温(℃)	18.2	7.1	12.4	12	21.2	6.9	13.5	12	19.0	5.0	11.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 02 － 00 中軽井沢配水池 [水源名] 中軽井沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,453 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 03 － 00 追分配水池 [水源名] 追分 [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,732 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 04 － 00 鶴溜配水池 [水源名] 鶴溜 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,522 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.0	6.0	11.0	12	22.0	5.0	13.0	12	21.0	6.0	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 05 － 00 南原配水池 [水源名] 南原第一 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 06 － 00 三度山配水池 [水源名] 三度山 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 950 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 07 － 00 三笠浄水場 [水源名] 三笠 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 925 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					20.0	6.0	12.0	12	19.0	5.0	11.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 08 － 00 荒熊配水池 [水源名] 荒熊 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 95 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 09 － 00 三ツ石配水池 [水源名] 三ツ石 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,017 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 10 － 00 塩沢配水池 [水源名] 塩沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 124 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.0	4.0	9.7	12	18.0	5.0	12.0	12	15.0	4.0	9.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 12 － 00 小瀬配水池 [水源名] 小瀬 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,393 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 013 長野県 軽井沢町 [浄水場名] 13 － 00 成沢配水池 [水源名] 成沢 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 341 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 03 － 00 花岡 [水源名] 花岡 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,262 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸											2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											<0.3	1
臭気強度(TON)											<1	1
腐食性(ランゲリア指数)											−1.8	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.0	5.0	11.0	12	20.0	3.0	12.0	12	19.5	7.8	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 06 － 00 長地 [水源名] 出早第一 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 563 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 10 － 00 川岸 [水源名] 川岸第二 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,014 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 11 － 00 東堀 [水源名] 東堀 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,133 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸			2.4	1			2.6	1			5.3	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1			<0.3	1			<0.3	1
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8	1			−1.4	1			−1.7	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.2	8.0	13.8	12	25.0	6.3	15.4	12	22.8	6.5	15.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 12 － 00 塩嶺 [水源名] 塩嶺 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 574 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 19 － 00 内山 [水源名] 内山 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 657 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 20 － 00 常現寺 [水源名] 常現寺 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 177 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.7	7.0	15.3	12	20.0	8.4	13.9	12	24.5	4.3	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 22 － 00 樋沢 [水源名] 樋沢 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 837 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 014 長野県 岡谷市 [浄水場名] 23 － 00 今井上向 [水源名] 河原口ほか3水源(小井川第一、片間町、宗平寺) [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 9,787 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 015 長野県 小布施町 [浄水場名] 01 － 02 雁田第二浄水場 [水源名] 共通 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,397 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸			<2.0	1			2.8	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<0.3	1			<0.3	1				
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−1.4	1				
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	6.3	14.9	12	24.0	5.5	14.9	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 017 長野県 下諏訪町 [浄水場名] 01 － 00 東俣浄水場 [水源名] 東俣川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 6,564(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 017 長野県 下諏訪町 [浄水場名] 02 － 00 第三接合井 [水源名] 東俣水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 72(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 017 長野県 下諏訪町 [浄水場名] 03 － 00 第2配水池 [水源名] 武居入水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,246(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.4	0.4	0.4	12	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			3.1	1			<2.7	1			<3.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			1	1			<1	1			<1	1
腐食性(ランゲリア指数)			−2.6	1			−1.5	1			−1.7	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.0	6.0	13.5	12	20.0	6.0	13.0	12	24.0	9.0	16.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 017 長野県 下諏訪町 [浄水場名] 04 － 00 後道水源 [水源名] 後道水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 23(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 017 長野県 下諏訪町 [浄水場名] 05 － 00 樋橋配水池 [水源名] 源太水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 019 長野県 松本市(波田) [浄水場名] 01 － 00 男女沢配水地 [水源名] 黒川水源、一の沢水源、二の沢水源、栗谷俣沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5,715(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン			<0.040	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.005	1
亜塩素酸			<0.06	1			<0.06	1				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
農薬類											<0.01	1
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸							<2.0	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.003	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1					<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)			<1	1			<1	1				
腐食性(ランゲリア指数)							−1.1	1			−2.2	1
従属栄養細菌											0	1
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	14.0	12.0	13.0	12	21.0	5.0	13.0	12	26.8	7.6	17.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 019 長野県 松本市(波田) [浄水場名] 03 － 00 中下原浄水場 [水源名] 中沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 019 長野県 松本市(波田) [浄水場名] 04 － 00 竜島浄水場 [水源名] 黒川水源、一の沢水源、二の沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 20(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 020 長野県 木曽町 [浄水場名] 01 － 00 関山配水池第1水源 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1				
農薬類			<0.01	1			<0.01	1				
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸			1.9	1			2.1	1				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−2.5	1			−2.7	1				
従属栄養細菌			1	1			1	1				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.2	4.9	13.7	12	21.4	3.9	13.3	12	16.6	9.4	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 020 長野県 木曽町 [浄水場名] 03 － 01 幸沢川浄水場 [水源名] 幸沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,107(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 020 長野県 木曽町 [浄水場名] 04 － 00 伊谷配水池第2水源 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 810(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 01 － 00 東部浄水場 [水源名] 仏岩 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,365(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.5	4.8	15.6	12	22.3	3.5	13.2	12	24.0	3.0	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 02 － 00 東部浄水場 [水源名] かつらこの沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 42 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 03 － 00 南部浄水場 [水源名] 三沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 639 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 04 － 00 南部浄水場 [水源名] 屏風 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	3.0	13.1	12	24.0	3.0	13.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 05 － 00 東部浄水場 [水源名] 大柳 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 590(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 06 － 00 西部浄水場 [水源名] 笹川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 591(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 07 － 00 前坂配水地 [水源名] 前坂第一 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 32(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.0	4.0	15.1	12	25.0	1.0	13.2	12	23.0	3.0	13.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 021 長野県 山ノ内町 [浄水場名] 08 － 00 桑山配水地 [水源名] 桑山 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 35 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 022 長野県 池田町 [浄水場名] 01 － 00 中区第1配水地 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 370 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 022 長野県 池田町 [浄水場名] 02 － 00 中区送水ポンプ場 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 403 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.4	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	22.0	2.0	12.4	12	22.0	7.0	14.7	12	24.0	8.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 022 長野県 池田町 [浄水場名] 03 － 00 低区配水池 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,132 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 022 長野県 池田町 [浄水場名] 04 － 00 中区送水ポンプ場 [水源名] 第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,150 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 022 長野県 池田町 [浄水場名] 05 － 00 北山配水池 [水源名] 北の沢水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 64 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)	26.0	7.0	15.9	12	24.0	8.0	15.2	12	21.0	4.0	13.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 022 長野県 池田町 [浄水場名] 06 － 00 三郷配水池 [水源名] 三郷水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 022 長野県 池田町 [浄水場名] 07 － 00 法道ポンプ室 [水源名] 法道水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 023 長野県 野沢温泉村 [浄水場名] 01 － 00 出口配水池 [水源名] 出口水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 46(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1			<0.000005	1				
水温(℃)	22.0	4.0	12.0	12	20.0	6.0	13.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 023 長野県 野沢温泉村 [浄水場名] 02 － 00 伊勢宮配水池 [水源名] 竹ノ平水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,161 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 023 長野県 野沢温泉村 [浄水場名] 03 － 01 長坂配水池 [水源名] 本沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,128 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 023 長野県 野沢温泉村 [浄水場名] 03 － 02 長坂配水池 [水源名] 長坂水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	365	0.1	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 023 長野県 野沢温泉村 [浄水場名] 05 － 00 前坂配水池 [水源名] 前坂水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 023 長野県 野沢温泉村 [浄水場名] 06 － 00 坪山配水池 [水源名] 坪山水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 01 － 00 湯舟浄水場 [水源名] 中央第3水源 [原水の種類] 深井戸水・表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] 1,905(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	365	0.1	0.1	0.1	365	0.3	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									21.6	8.3	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 02 － 00 七蔵寺浄水場 [水源名] 七蔵寺水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 201(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 04 － 00 井出の清水浄水場 [水源名] 井出の清水水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,455(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 06 － 00 樋口浄水場 [水源名] 樋口水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 591(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.5	7.0	15.4	12	13.6	10.9	12.2	12	27.7	8.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 09 － 00 沢底浄水場 [水源名] 大沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 380(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 10 － 00 羽北中区浄水場 [水源名] 羽北中区水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 138(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 11 － 00 羽北低区浄水場 [水源名] 羽北低区水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 337(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	23.6	6.3	15.1	12	27.6	6.5	16.2	12	25.6	9.1	17.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 12 － 00 神戸浄水場 [水源名] 神戸水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 133(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 13 － 00 駒沢浄水場 [水源名] 小野第1水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 307(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 14 － 00 深沢浄水場 [水源名] 小野下町水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 235(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)	26.0	8.0	17.1	12	23.8	6.5	14.9	12	17.3	8.1	12.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 15 － 00 藤沢浄水場 [水源名] 藤沢第1水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 16 － 00 飯沼浄水場 [水源名] 牛首水源 [原水の種類] 湧水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 45 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 025 長野県 辰野町 [浄水場名] 17 － 00 藤沢浄水場 [水源名] 藤沢第3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1				
水温(℃)					25.1	6.6	15.6	12	23.4	6.4	14.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 01 － 00 中原浄水場 [水源名] 八幡第2・第3 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 849(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 02 － 00 大池浄水場 [水源名] 八幡第1 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 283(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 04 － 00 姨捨浄水場 [水源名] 八幡第4 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 686(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.4	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.5	6.5	15.4	12	27.0	5.5	14.8	12	27.0	6.0	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 05 － 00 郡浄水場 [水源名] 八幡第5 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 117(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 06 － 00 代浄水場 [水源名] 代(姨捨SA) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 73(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 07 － 00 佐野小坂浄水場 [水源名] 桑原第1 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 130(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.7	0.1	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	5.0	13.9	12	29.0	9.5	16.6	12	17.0	1.0	9.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 08 － 00 本郷浄水場 [水源名] 桑原第2・第3 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 253(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 09 － 00 大田原浄水場 [水源名] 大田原第1 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 56(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 026 長野県 千曲市 [浄水場名] 10 － 00 樺平低区浄水場 [水源名] 樺平第3 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.2	0.1	0.1	12	0.7	0.1	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	6.0	15.4	12	23.0	2.5	12.6	12	22.0	5.0	12.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 02 － 00 吉ポンプ室 [水源名] 吉水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 847 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 03 － 00 其綿ポンプ室 [水源名] 其綿水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,657 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 04 － 00 上種配水池 [水源名] 太田北部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 735 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					26.0	4.0	17.6	12	23.0	7.0	16.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 05 － 00 外様ポンプ室 [水源名] 外様水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 590 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 07 － 00 瑞穂ポンプ室 [水源名] 瑞穂・瑞穂南部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 672 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 08 － 00 斑尾ポンプ室 [水源名] 斑尾水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,030 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	1.0	13.5	12	28.4	−8.3	11.5	12	24.5	6.0	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 09 － 00 旭北部配水池 [水源名] 旭北部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 122(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 10 － 00 山岸ポンプ室 [水源名] 山岸水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 655(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 11 － 00 新田配水池 [水源名] 四郷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 50(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.3	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	1.0	11.0	12	23.0	7.0	16.0	12	24.0	5.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 12 － 00 外様西部配水池 [水源名] 外様西部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 84(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 13 － 00 北瑞ポンプ室 [水源名] 北瑞水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 89(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 14 － 00 温井配水池 [水源名] 温井水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 103(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	6.0	14.5	12	22.0	5.0	14.3	12	23.0	5.0	14.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 15 － 00 三郷(旭)配水池 [水源名] 三郷(旭)水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 220(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 16 － 00 中谷配水池 [水源名] 中谷水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 16(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 17 － 00 太田南部配水池 [水源名] 太田南部水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 88(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.1	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	4.0	14.0	12	24.0	5.0	14.4	12	24.0	4.0	14.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 18 － 00 神戸配水池 [水源名] 神戸水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 87(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 19 － 00 針田配水池 [水源名] 笹沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 25(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 20 － 00 小菅配水池 [水源名] 小菅水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 28(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	2.0	13.3	12	24.0	6.5	15.0	12	15.0	6.0	10.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 21 － 00 上境配水池 [水源名] 上境水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 73(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 22 － 00 藤沢配水池 [水源名] 藤沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 87(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 23 － 00 西大滝配水池 [水源名] 西大滝第2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 63(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.0	6.0	16.3	12	16.5	5.0	10.4	12	20.2	4.5	12.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 24 － 00 濁池配水池 [水源名] 濁池水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 25 － 00 三郷(太田)配水池 [水源名] 三郷(太田)水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 37(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 26 － 00 下境配水池 [水源名] 下境水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	3	0.2	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	12.5	8.0	10.5	3	14.0	3.0	7.9	12	26.0	4.0	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 027 長野県 飯山市 [浄水場名] 27 － 00 柄山配水池 [水源名] 柄山水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 12 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 01 － 00 北原浄水場 [水源名] 第１水源、上伊那広域水道より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,045 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 02 － 00 切石浄水場 [水源名] 太田切川水系第２・第３水源 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 5,063 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.4	0.4	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	4.0	13.3	12	24.0	6.5	15.3	12	24.0	3.0	12.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 03 － 00 光前寺配水池 [水源名] 上伊那広域水道用水より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 460 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 04 － 00 福岡配水池 [水源名] 上伊那広域水道用水より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,073 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 05 － 00 大曽倉配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 17 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.4	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	3.0	13.2	12	25.0	6.0	15.5	12	25.0	5.5	15.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 06 － 00 中山配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 10(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 07 － 00 中曽倉配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 08 － 00 上割配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 20(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	5.0	13.3	12	26.0	8.0	17.4	12	23.0	4.0	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 029 長野県 駒ヶ根市 [浄水場名] 09 － 00 吉瀬配水池 [水源名] 湧水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 28 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 032 長野県 山形村 [浄水場名] 01 － 00 唐沢浄水場 [水源名] 唐沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,428 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 032 長野県 山形村 [浄水場名] 03 － 00 横出ヶ崎配水池 [水源名] 供給水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,500 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					20.6	7.1	14.4	12	24.9	4.1	14.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					25.0	15.0	19.8	12	36.0	25.0	31.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 01 － 00 山寺浄水場 [水源名] 山寺水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,730 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 02 － 00 大萱浄水場 [水源名] 大萱水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,543 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 03 － 00 板沢浄水場 [水源名] 板沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 78 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.1	1			1.2	1			1.2	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.6	1			2.3	1			2.4	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.0	12.0	14.4	12	23.0	5.0	14.1	12	21.0	6.0	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			37.0	1			24.0	1			20.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	11.2	4.4	7.2	12	3.1	1.9	2.5	12	4.1	2.1	2.9	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 04 － 00 犬田切浄水場 [水源名] 犬田切水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 05 － 00 藤沢浄水場 [水源名] 藤沢水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 06 － 00 北河原浄水場 [水源名] 北河原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 95(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0005	1
ウラン及びその化合物											<0.0001	1
ニッケル及びその化合物											<0.001	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0002	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸											1.3	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)											1.8	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン											<0.0005	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									22.0	11.0	16.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度											65.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン									10.3	5.0	7.7	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 07 － 00 下島浄水場 [水源名] 下島水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 304 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 08 － 00 中殿島浄水場 [水源名] 中殿島水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,055 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 09 － 00 荒井西町浄水場 [水源名] 荒井西町水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 783 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸			1.3	1			2.6	1			1.1	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.2	1			1.5	1			2.4	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	8.0	15.3	12	27.0	7.0	17.1	12	18.0	12.0	14.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			33.0	1			32.0	1			39.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	4.0	3.0	3.4	12	8.5	3.0	6.9	12	8.1	5.7	6.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 10 － 00 大萱(広域)配水池 [水源名] 上伊那広域水道用水企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,786 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 11 － 01 手良高区浄水場 [水源名] 野口中央水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 159 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 11 － 02 手良高区浄水場 [水源名] 手良沢岡水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1			<0.0005	1				
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1			<0.0002	1				
トルエン			<0.040	1			<0.040	1				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.4	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12				
遊離炭酸			1.1	1			1.1	1				
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			2.3	1			1.7	1				
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0005	1			<0.0005	1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.0	5.0	12.3	12	15.0	7.0	12.1	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			27.0	1			30.0	1				
溶存酸素												
硫酸イオン	3.1	2.6	2.8	12	2.2	2.1	2.1	12				
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 12 － 00 横山浄水場 [水源名] 横山水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 44 － 00 猪鹿浄水場 [水源名] 猪鹿水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 45 － 00 大沢浄水場 [水源名] 大沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 919(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1							<0.0005	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1							<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1							<0.001	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1							<0.0002	1
トルエン			<0.040	1							<0.001	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12					<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素									0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸											0.8	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.001	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)											2.7	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン											<0.0005	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	5.0	15.7	12					24.0	3.0	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			30.0	1							20.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	2.9	2.5	2.7	12					2.4	2.1	2.2	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 035 長野県 伊那市 [浄水場名] 46 － 00 金井配水池 [水源名] 押出水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 70 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 01 － 00 畑八配水池 [水源名] 大石水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,735 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 高野町配水池 [水源名] 高野町第3水源(高野町第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,097 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1								
ウラン及びその化合物			<0.0001	1								
ニッケル及びその化合物			0.003	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0002	1								
トルエン			<0.001	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.2	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸			1.4	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.001	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			1.5	1								
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0005	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	4.0	14.2	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			64.0	1								
溶存酸素												
硫酸イオン	11.5	8.1	9.5	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 高岩配水池 [水源名] 高岩天神町水源(高岩水源と混合) [原水の種類] 湧水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,372 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 04 － 00 三分着水井 [水源名] 下越第1水源(下越第2、4、5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,249 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 05 － 00 小田切配水池 [水源名] 小田切水源(小田切第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 234 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 06 － 00 上小田切配水池 [水源名] 上小田切水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 07 － 00 大沢新田配水池 [水源名] 大沢新田水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 103 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 08 － 00 下畑配水池 [水源名] 千ヶ日向水源(他7水源と混合) [原水の種類] 湧水・浅井戸水・深井戸水 [1日平均浄水量] 15,483 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.3	0.3	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 09 － 00 大沢第2配水池 [水源名] 大沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 593 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 10 － 00 小宮山配水池 [水源名] 小宮山水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 819 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 11 － 00 沓沢配水池 [水源名] 沓沢第1水源(沓沢第2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 250 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 12 － 00 館ヶ沢配水池 [水源名] 館ヶ沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 116 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 13 － 00 黒田配水池 [水源名] 牛馬ヶ沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 136 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 14 － 00 高谷配水池 [水源名] 高谷水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 15 － 00 東山志賀低地区配水池 [水源名] 東水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 53 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 16 － 00 矢島着水井 [水源名] 矢島第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,209 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 17 － 00 御代田浄水場 [水源名] 谷地沢水源(浄水受水と混合) [原水の種類] 浄水受水・湧水 [1日平均浄水量] 3,800 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 18 － 00 久能配水池 [水源名] 久能水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 19 － 00 雨池着水井 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,861 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 20 － 00 東山内山低地区配水池 [水源名] 初谷水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 149 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 21 － 00 岩下配水池 [水源名] 岩下第2水源(岩下水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 111 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 22 － 00 湯沢配水池 [水源名] 五斗水水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 783 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 23 － 00 合の沢配水池 [水源名] 合の沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 101 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 24 － 00 七ッ塚配水池 [水源名] 菅原水源(寺久保水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,997(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 25 － 00 うその口配水池 [水源名] うその口水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 172(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 26 － 00 八郡配水池 [水源名] 八郡水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 44(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 27 － 00 西山着水井 [水源名] 西山第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 195 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 28 － 00 東地配水池 [水源名] 東地水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 35 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 29 － 00 大木配水池 [水源名] 布施第3水源(布施第1・2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 407 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 30 － 00 長者原配水池 [水源名] 五斗水水源(長者原水源) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 192(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 31 － 00 望月第一配水池 [水源名] 川獺水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 406(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 32 － 00 都沢配水池 [水源名] 都沢第7水源(都沢第1・2と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 497(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 33 － 00 水の入配水池 [水源名] 水の入第1・2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 272(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 34 － 00 雲場配水池 [水源名] 雲場水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 49(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 35 － 00 新上小田切配水池 [水源名] 上小田切(井戸)水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 548(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 037 長野県 佐久水道企業団 [浄水場名] 36 － 00 館配水池 [水源名] 館水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 252 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 040 長野県 木島平村 [浄水場名] 01 － 00 平沢配水池 [水源名] 平沢 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 642 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 040 長野県 木島平村 [浄水場名] 02 － 00 内山配水池 [水源名] 内山 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 29 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.1	0.2	12	0.5	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 040 長野県 木島平村 [浄水場名] 03 － 00 小路配水池 [水源名] 小路 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 368(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 040 長野県 木島平村 [浄水場名] 04 － 00 柳久保配水池 [水源名] 柳久保 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 138(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 040 長野県 木島平村 [浄水場名] 05 － 00 糠千配水池 [水源名] 糠千 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 87(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 040 長野県 木島平村 [浄水場名] 06 － 00 中町配水池 [水源名] 中町 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 278 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 00 － 00 花見高区配水地 [水源名] 南大妻第一水源(南大妻第二水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,215 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 05 － 00 小室浄水場 [水源名] 南黒沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,816 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール							<0.001	1			<0.001	1
農薬類							<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸							3.9	1			1.8	1
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							−1.3	1			−2.7	1
従属栄養細菌							0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1								
水温(℃)					25.8	7.9	16.5	12	23.6	3.5	13.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 06 － 00 金松寺浄水場 [水源名] 金松寺山水源、二竜沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 153 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 07 － 00 北条配水地 [水源名] 横沢水源(南黒沢水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,054 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 08 － 00 鈴蘭配水地 [水源名] 乗鞍第一水源(乗鞍第二水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 211 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.6	1			3.7	1			5.6	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−2.7	1			−1.4	1			−1.7	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			1	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.7	5.9	16.3	12	27.5	7.3	16.4	12	18.6	0.6	11.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 09 － 00 番所配水地 [水源名] 番所水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 415(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 10 － 00 沢渡配水地 [水源名] イラクボ沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 189(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 11 － 00 稲核配水地 [水源名] 稲核第一、第二水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 142(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			2.7	1			1.7	1			2.3	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−0.5	1			−1.3	1			−2.2	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.9	3.0	13.8	12	22.1	5.8	14.7	12	24.7	5.8	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 12 － 00 島々浄水場 [水源名] 前樽沢水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 382(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 13 － 00 入山浄水場 [水源名] 深沢水源、八木沢水源 [原水の種類] 湧水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 7(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 14 － 00 木曽路原浄水場 [水源名] 木曽路原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 90(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.9	1			2.4	1			1.7	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−2.1	1			−3.3	1			−3.1	1
従属栄養細菌			0	1			2	1			9	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.1	5.6	15.5	12	22.9	4.3	14.1	12	24.3	4.0	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 15 － 00 寄合渡浄水場 [水源名] 寄合渡第一、第二水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 321(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 16 － 00 保平浄水場 [水源名] 二ノ沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 57(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 17 － 00 川浦配水地 [水源名] 川浦水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 7(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.9	1			1.4	1			2.1	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−3.2	1			−2.8	1			−3.0	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	27.3	6.7	17.1	12	21.6	7.5	16.5	12	23.0	2.2	13.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 041 長野県 松本市(梓川) [浄水場名] 18 － 00 駒ヶ原浄水場 [水源名] 駒ヶ原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 22(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 01 － 00 北大塩中区配水池 [水源名] 北大塩中区水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 1,985(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 02 － 00 梨の木配水池 [水源名] 湯川丸内水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 3,050(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.001	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.5	0.3	0.4	365	0.4	0.1	0.3	365
遊離炭酸			1.9	1								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−3.0	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.0	3.7	13.9	12	26.9	7.5	17.8	12	21.8	8.5	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 03 － 00 樋沢配水池 [水源名] 横内第４水源（他3水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,452（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 06 － 00 菊沢配水池 [水源名] 中道第２水源（他5水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 322（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 09 － 00 新井配水池 [水源名] 伊勢宮水源（他5水源と混合） [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 653（㎥） 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.3	365	0.4	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.5	8.0	15.4	12	22.4	5.5	15.2	12	19.5	4.5	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 10 － 00 大沢配水池 [水源名] 大六天水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 145(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 11 － 00 丸山配水池 [水源名] 丸山上水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 146(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 12 － 00 下手ヶ原配水池 [水源名] 大沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 24(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.2	365	0.5	0.1	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.5	5.8	12.9	12	22.5	4.1	14.8	12	21.5	5.6	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 14 － 00 高部配水池 [水源名] 高部第2水源(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 255(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 16 － 00 御狩野配水池 [水源名] 大沢第1水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 148(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 17 － 00 上場沢・塩之目配水池 [水源名] 上場沢・塩之目水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 163(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.2	365	0.4	0.2	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.3	5.3	14.0	12	20.2	5.0	13.8	12	21.0	6.8	14.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 18 － 00 北大塩高区配水池 [水源名] 大清水水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 752 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 22 － 00 朝倉配水池 [水源名] ネジクラ水源(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,865 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 23 － 00 中村配水池 [水源名] 出林水源(他6水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 580 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.3	0.3	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.5	7.0	13.4	12	21.5	8.2	14.9	12	23.3	3.5	15.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 24 － 00 白井出配水池 [水源名] 白井出家前水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 37(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 25 － 00 須栗平配水池 [水源名] 須栗平篠八水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 82(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 26 － 00 笹原配水池 [水源名] 笹原東岳水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 113(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365	0.4	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	13.5	5.1	10.2	12	20.6	5.5	13.5	12	24.5	3.3	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 27 － 00 大日向配水池 [水源名] 大日向水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 89 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 28 － 00 糸萱配水池 [水源名] 鉄山水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 72 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 29 － 00 上原山第2配水池 [水源名] 上原山第2水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 562 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.4	365	0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	4.3	14.3	12	24.5	7.5	15.4	12	22.3	5.1	14.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 30 － 00 上原山第1配水池 [水源名] 上原山第1水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 356(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 55 － 01 蓼科第1配水池 [水源名] 蓼科第1水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 975(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 55 － 03 蓼科第5配水池 [水源名] 蓼科第4水源(他1水源と混合) [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,324(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	365	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.1	6.4	12.3	12	16.5	4.4	11.1	12	14.0	6.7	10.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 65 － 02 白樺湖第2配水池 [水源名] 白樺湖第2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 578(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 65 － 04 白樺湖第5配水池 [水源名] 白樺湖第6水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 98(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 65 － 05 白樺湖第1配水池 [水源名] 白樺湖第7水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 356(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.4	0.2	0.3	365	0.5	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	4.5	11.5	12	30.0	11.5	21.9	12	17.0	6.1	11.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 045 長野県 茅野市 [浄水場名] 66 － 00 堀配水池 [水源名] 上原山第3水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 345(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 02 － 00 床尾浄水場 [水源名] 松塩用水受水、境沢、関沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,567(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 03 － 00 小曽部浄水場 [水源名] 烏川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,274(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.5	3.7	15.4	12	25.2	5.6	14.9	12	30.5	5.8	17.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 04 － 00 片丘浄水場 [水源名] 片丘 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 451(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 06 － 00 芦ノ田浄水場 [水源名] 沓沢湖 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 07 － 00 上西条浄水場 [水源名] 上西条、強清水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3,467(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12					0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.7	4.8	14.7	12					22.5	5.0	14.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 08 － 00 塩嶺ゴルフ場配水池 [水源名] 塩嶺第三 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 189 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 10 － 00 片丘線東部配水池 [水源名] 松塩用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 743 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 11 － 00 郷原配水池 [水源名] 松塩用水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,913 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.2	0.3	12	0.4	0.3	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.5	4.3	13.3	12	25.8	5.5	16.2	12	24.1	7.5	16.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 12 － 00 三才山沢配水池 [水源名] 三才山沢 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 331(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 13 － 00 塩嶺別荘地ポンプ室 [水源名] 塩嶺第二 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 380(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 046 長野県 塩尻市 [浄水場名] 14 － 00 楢川浄水場 [水源名] 橋戸 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 868(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.5	7.1	13.5	12	23.0	2.2	14.0	12	19.5	1.5	12.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 047 長野県 松本市(四賀) [浄水場名] 01 － 00 月沢・金山浄水場 [水源名] 月沢水源、金山第一水源、第二水源 [原水の種類] 湧水・伏流水 [1日平均浄水量] 1,435(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 047 長野県 松本市(四賀) [浄水場名] 03 － 00 太ノ田浄水場 [水源名] 太ノ田水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 047 長野県 松本市(四賀) [浄水場名] 04 － 00 大沢浄水場 [水源名] 大沢水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 192(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
農薬類			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
残留塩素	0.5	0.2	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸			4.6	1			2.8	1			1.9	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6	1			−0.9	1			−3.1	1
従属栄養細菌			0	1			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	25.5	6.5	16.3	12	22.3	3.3	12.4	12	28.4	6.1	16.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 047 長野県 松本市(四賀) [浄水場名] 09 － 00 水上浄水場 [水源名] 水上水源 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 212 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 050 長野県 立科町 [浄水場名] 01 － 00 温井配水池 [水源名] 温井・古和清水・岩下 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 4,170 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 052 長野県 宮田村 [浄水場名] 01 － 00 上の宮 [水源名] 天竜川水系上の宮黒川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 451 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4							0.0005	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4							0.0001	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4							0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					0.0002	0.0002	0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.001	0.001	0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.005	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.001	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	0.5	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸			2.1	1								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.001	0.001	0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	4					0.002	0.002	0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−2.4	1								
従属栄養細菌			0	1								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4					0.0005	0.0005	0.0005	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.1	4.2	12.7	12	21.0	6.0	13.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 01 － 00 和第1配水池 [水源名] 西入第1、中尾水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 300（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 02 － 00 和第4配水池 [水源名] 西入第2水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,200（㎥） 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 03 － 00 祢津姫子沢配水池 [水源名] 祢津姫子沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 30（㎥） 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000001	1				
水温(℃)	17.5	10.3	13.8	12	20.1	10.3	15.3	12	25.5	6.9	15.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 04 － 00 赤岩配水池 [水源名] 赤岩水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 154 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 05 － 00 東入配水池 [水源名] 東入水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 200 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 06 － 00 奈良原配水池 [水源名] 奈良原深井戸水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 350 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1							<0.000001	1
水温(℃)	22.7	8.5	16.2	12	22.4	7.6	14.3	12	22.0	6.6	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 07 － 00 奈良原合流井配水池 [水源名] 奈良原第1、第2水源 [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 450 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 08 － 00 新張配水池 [水源名] 栗生沢水源 [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 200 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 09 － 00 新屋配水池 [水源名] 新屋第1、2、4水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,079 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	24.5	8.6	16.1	12	22.7	9.0	15.8	12	27.8	9.1	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 10 － 00 出場第2配水池 [水源名] 出場第1、2水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 800 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 11 － 00 大石配水池 [水源名] 大石、聖第2、3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,445 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 12 － 00 聖配水池 [水源名] 聖第1水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 266 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	25.4	9.0	16.7	12	28.0	10.0	16.8	12	23.0	7.0	15.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 13 － 00 新屋上配水池 [水源名] 新屋上水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 156 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 14 － 00 別府配水池 [水源名] 別府水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 420 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 15 － 00 伊勢原配水池 [水源名] 新屋第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 900 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1	0.000006	0.000002	0.000004	4			<0.000001	1
水温(℃)	27.8	9.1	18.6	12	27.4	8.0	17.4	12	21.7	9.2	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 16 － 00 原口配水池 [水源名] 聖第2、3水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,955 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 17 － 00 新張東配水池 [水源名] 原口水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 430 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 18 － 00 西宮配水池 [水源名] 西宮水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 101 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000001	1	0.000006	0.000002	0.000004	4			<0.000001	1
水温(℃)	18.5	9.5	14.2	12	27.4	8.0	17.4	12	24.2	9.1	15.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 19 － 00 滝の沢配水池 [水源名] 大石沢第1、2水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 117(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 20 － 00 西入配水池 [水源名] 西入第2、3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,780(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 21 － 00 八重原配水池 [水源名] 上八重原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 550(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000001	1			<0.000001	1
水温(℃)	17.7	7.4	12.3	12	16.5	7.9	12.6	12	28.1	8.0	17.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 053 長野県 東御市 [浄水場名] 22 － 00 湯の丸配水池 [水源名] 湯の丸水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 35 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 056 長野県 原村 [浄水場名] 01 － 00 第二浄水場 [水源名] 第二水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,851 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 056 長野県 原村 [浄水場名] 02 － 00 第四浄水場 [水源名] 第四水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,122 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	366	0.2	0.1	0.1	366
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.8	3.5	9.8	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 056 長野県 原村 [浄水場名] 03 － 00 上の原浄水場 [水源名] 上の原水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 156 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 056 長野県 原村 [浄水場名] 04 － 00 八ヶ岳自然郷浄水場 [水源名] 八ヶ岳自然郷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 271 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 056 長野県 原村 [浄水場名] 05 － 00 奥野浄水場 [水源名] 奥野水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 167 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 056 長野県 原村 [浄水場名] 07 － 00 第五浄水場 [水源名] 第五水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 255 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 057 長野県 長野県 [浄水場名] 01 － 00 諏訪形浄水場 [水源名] 千曲川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32,463 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 057 長野県 長野県 [浄水場名] 02 － 00 四ツ屋浄水場 [水源名] 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 28,992 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	12	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	12	<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール					0.006	<0.002	0.004	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12	0.5	0.4	0.4	12
遊離炭酸					3.0	2.6	2.8	4	9.9	7.9	8.9	4
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	12	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)					<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4
腐食性(ランゲリア指数)					−1.0	−1.7	−1.4	4	−0.5	−1.0	−0.9	4
従属栄養細菌					280	54	123	12	6	0	3	12
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	12	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					24.6	4.4	15.1	12	31.6	7.6	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					43.2	32.6	37.0	4	78.5	75.5	77.0	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 01 － 00 若宮浄水場 [水源名] 第1水源 [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,394(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 03 － 00 立沢第2配水池 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 501(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 04 － 00 大婦奈配水池 [水源名] 第7水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 499(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.3	0.2	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.0	6.0	12.5	12	21.0	5.0	9.7	12	22.0	6.0	13.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 05 － 00 葛窪第2配水池 [水源名] 第8水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 240 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 06 － 00 机原浄水場 [水源名] 第9水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 07 － 00 焼茅野配水池 [水源名] 第10水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 811 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	365					0.3	0.2	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.0	8.0	13.5	12					23.0	5.0	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 08 － 00 若宮第2配水池 [水源名] 第6水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3,462 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 09 － 00 大泉配水池 [水源名] 大泉水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 459 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 10 － 00 東三区配水池 [水源名] 東三区水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 289 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.0	7.0	10.5	12	22.0	6.0	14.3	12	25.0	7.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 11 － 00 八ヶ岳立沢水源 [水源名] 八ヶ岳立沢水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,143 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 12 － 00 八ヶ岳第1配水池 [水源名] 小六水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 223 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 13 － 00 二本木ポンプ場 [水源名] 二本木水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 402 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	365	0.3	0.2	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	4.0	12.8	12	20.0	6.0	11.5	12	25.0	5.0	14.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 14 － 00 池の十浄水場 [水源名] 池の十水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 46(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 15 － 00 青木の森低区配水池 [水源名] 青木の森水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 48(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 058 長野県 富士見町 [浄水場名] 16 － 00 花場配水池 [水源名] 花場水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 48(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.2	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	20.0	4.0	11.3	12	18.0	2.0	10.0	12	21.0	4.0	12.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 059 長野県 箕輪町 [浄水場名] 01 － 00 大原配水池 [水源名] 北島水源 [原水の種類] 浅井戸水・深井戸水・原水受水 [1日平均浄水量] 1,520 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 059 長野県 箕輪町 [浄水場名] 07 － 00 上古田配水池 [水源名] 上古田水源 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 266 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 059 長野県 箕輪町 [浄水場名] 08 － 00 一の宮配水池 [水源名] 一の宮 [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 33 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸			1.2	1			1.7	1			1.5	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	5.0	15.8	12					24.0	7.0	14.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			46.0	1							34.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	7.1	4.6	5.4	12					3.0	2.5	2.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 059 長野県 箕輪町 [浄水場名] 11 － 00 富士山配水池 [水源名] 上伊那水道用水より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 984 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 059 長野県 箕輪町 [浄水場名] 12 － 00 富田配水池 [水源名] 上伊那水道用水より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 496 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 059 長野県 箕輪町 [浄水場名] 13 － 00 福与配水池 [水源名] 上伊那水道用水より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 755 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
ウラン及びその化合物			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ニッケル及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12
遊離炭酸			2.3	1			2.7	1			1.0	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	7.0	15.3	12	22.0	7.0	14.0	12	25.0	7.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			32.0	1			33.0	1			34.0	1
溶存酸素												
硫酸イオン	3.0	2.2	2.7	12	3.0	2.6	2.7	12	3.0	2.6	2.8	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 059 長野県 箕輪町 [浄水場名] 15 － 00 長田配水池 [水源名] 上伊那水道用水より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,153 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 063 長野県 白馬村 [浄水場名] 01 － 00 源太郎配水池 [水源名] 源太郎地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 48,418 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 063 長野県 白馬村 [浄水場名] 02 － 00 楠川配水池 [水源名] 楠川湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,250 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0005	1								
ウラン及びその化合物			<0.0001	1								
ニッケル及びその化合物			<0.001	1								
1,2－ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸			1.1	1								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	4.0	14.2	12	20.8	4.5	12.6	12	14.7	8.4	11.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			33.0	1								
溶存酸素												
硫酸イオン	3.0	2.6	2.8	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 063 長野県 白馬村 [浄水場名] 03 － 00 二股浄水場 [水源名] 二股表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,667(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 064 長野県 南箕輪村 [浄水場名] 02 － 01 第2配水池 [水源名] 第6水源 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 450(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 066 長野県 飯島町 [浄水場名] 01 － 00 樽ヶ沢浄水場 [水源名] 天竜川水系(与田切川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,029(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0005	1				
ウラン及びその化合物							<0.0001	1				
ニッケル及びその化合物							<0.001	1				
1,2－ジクロロエタン					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
トルエン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	12				
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.3	0.2	0.3	12	0.5	0.2	0.3	12
遊離炭酸							1.7	1				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.001	<0.001	<0.001	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)							−2.0	1				
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	0.0005	0.0005	0.0005	5
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(℃)	26.0	4.3	14.6	12	24.0	4.0	14.0	12	26.0	5.0	15.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 070 長野県 飯田市 [浄水場名] 01 － 00 砂払浄水場 [水源名] 阿智川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7,141 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 070 長野県 飯田市 [浄水場名] 02 － 00 野底浄水場 [水源名] 板山川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,170 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 070 長野県 飯田市 [浄水場名] 03 － 00 妙琴浄水場 [水源名] 松川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17,548 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	365	0.4	0.1	0.3	365	0.4	0.2	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 070 長野県 飯田市 [浄水場名] 04 － 00 米川浄水場 [水源名] 米川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 614(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 070 長野県 飯田市 [浄水場名] 05 － 00 沢城浄水場 [水源名] 清水沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 51(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 070 長野県 飯田市 [浄水場名] 06 － 00 法山浄水場 [水源名] 谷沢川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 37(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.4	0.3	0.3	365	0.7	0.2	0.4	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 070 長野県 飯田市 [浄水場名] 07 － 00 上久堅浄水場 [水源名] 越久保川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 269(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 071 長野県 アルピコリゾート＆ライフ㈱ [浄水場名] 01 － 00 城の平水源 [水源名] 城の平水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 531(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 071 長野県 アルピコリゾート＆ライフ㈱ [浄水場名] 02 － 00 石臼台中継槽 [水源名] 石臼台第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 531(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					21.0	9.0	15.0	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 071 長野県 アルピコリゾート＆ライフ㈱ [浄水場名] 03 － 00 石臼台中継槽 [水源名] 石臼台第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 531 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 071 長野県 アルピコリゾート＆ライフ㈱ [浄水場名] 04 － 00 もんがく平水源 [水源名] もんがく平水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 531 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 071 長野県 アルピコリゾート＆ライフ㈱ [浄水場名] 05 － 00 1本椹水源 [水源名] 1本椹水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12			0.2	1				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	15.0	8.0	11.5	12	22.0	9.0	15.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 074 長野県 松川村 [浄水場名] 01 － 00 第1配水場 [水源名] 松川村第1・2・3水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,358 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 074 長野県 松川村 [浄水場名] 02 － 00 第2配水場 [水源名] 松川村第4・5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,371 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 076 長野県 高森町 [浄水場名] 01 － 00 堂所浄水場 [水源名] 天竜川水系二ノ沢(他1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,164 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12	0.4	0.2	0.3	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1				
水温(℃)	23.0	6.0	13.8	12	24.0	6.0	14.5	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 076 長野県 高森町 [浄水場名] 01 － 01 堂所浄水場 [水源名] 天竜川水系小滝沢(二の沢水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,120(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 076 長野県 高森町 [浄水場名] 02 － 00 第2低区配水池 [水源名] 第3．第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 381(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ [浄水場名] 01 － 00 第1配水池 [水源名] 乙女台水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 141(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(℃)									15.0	11.0	12.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ [浄水場名] 02 － 00 第3配水池 [水源名] 第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 193 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ [浄水場名] 03 － 00 第2配水池 [水源名] 第5．6．りんどう平水源(原水6水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 402 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ [浄水場名] 04 － 00 第5．6配水池 [水源名] 第8．9．17水源(原水8水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 886 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)	14.0	8.0	10.9	10	12.0	9.0	10.8	52	14.5	8.0	11.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ [浄水場名] 05 － 00 第7配水池 [水源名] 第10水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 537(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ [浄水場名] 06 － 00 第8．9配水池 [水源名] 第11．13水源(原水11水源) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 420(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 078 長野県 (株)蓼科ビレッジ [浄水場名] 07 － 00 第4配水池 [水源名] 第12水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 134(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1			0.000005	1			0.000005	1
水温(℃)	12.0	7.5	10.0	12	13.0	6.0	8.9	12	14.0	8.0	11.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 079 長野県 (株)三井の森 [浄水場名] 01 － 00 2号配水池系 [水源名] 2・4・6号深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 270(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 079 長野県 (株)三井の森 [浄水場名] 02 － 00 3号配水池系 [水源名] 3号深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 263(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 079 長野県 (株)三井の森 [浄水場名] 03 － 00 5号配水池系 [水源名] 5号深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 256(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.4	6.5	14.1	12	16.8	7.6	11.7	12	15.5	5.2	10.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 080 長野県 東急不動産(株) [浄水場名] 01 － 00 東急蓼科高原浄水場 [水源名] 東急第1・2・3・5水源 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 700 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 01 － 00 柏原 [水源名] 弘法清水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,237 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 02 － 00 野尻第一 [水源名] 鬼の釜．山桑深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 503 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素			0.2	1	0.2	0.2	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.5	5.5	12.5	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 03 － 00 富士里 [水源名] 富士里 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 227(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 04 － 00 黒姫第一 [水源名] 黒姫深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 362(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 05 － 00 荒瀬原 [水源名] 荒瀬原伏流水、夕影土橋深井戸 [原水の種類] 深井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 84(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 06 － 00 富が原 [水源名] 富が原深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 247(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 07 － 00 栄 [水源名] 栄 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 210(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 08 － 00 熊坂 [水源名] 熊坂 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 65(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.3	12	0.3	0.3	0.3	12	0.2	0.2	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 09 － 00 土橋 [水源名] 夕影土橋深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 174 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 10 － 00 古海 [水源名] 中ノ沢湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 132 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 11 － 00 菅川 [水源名] 斑尾山湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 32 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 081 長野県 信濃町 [浄水場名] 12 － 00 高沢 [水源名] 黒姫山湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 3(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 083 長野県 松川町 [浄水場名] 01 － 00 中桐浄水場 [水源名] 天竜川水系片桐松川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 2,790(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 083 長野県 松川町 [浄水場名] 02 － 00 柄山浄水場 [水源名] 待沢水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 84(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 083 長野県 松川町 [浄水場名] 03 － 00 峠浄水場 [水源名] 峠水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 085 長野県 鹿島リゾート(株) [浄水場名] 01 － 00 第2配水池 [水源名] 第1水源湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 79(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 085 長野県 鹿島リゾート(株) [浄水場名] 02 － 00 第1配水池 [水源名] 第2水源深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					17.0	2.0	7.7	12	17.0	2.0	8.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 085 長野県 鹿島リゾート(株) [浄水場名] 03 － 00 第3～7配水池 [水源名] 第4水源深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 145 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 085 長野県 鹿島リゾート(株) [浄水場名] 04 － 00 第8～9配水池 [水源名] 第5水源深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 69 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 085 長野県 鹿島リゾート(株) [浄水場名] 05 － 00 第10配水池 [水源名] 第6水源湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 50 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.0	2.0	11.4	12	19.0	4.0	10.1	12	19.0	4.0	11.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 085 長野県 鹿島リゾート(株) [浄水場名] 06 － 00 第11配水池 [水源名] 第7水源湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 133 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 086 長野県 (株)八ヶ岳高原ロッジ [浄水場名] 01 － 00 小丸配水池 [水源名] 小丸水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 404 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 086 長野県 (株)八ヶ岳高原ロッジ [浄水場名] 02 － 00 第2配水池 [水源名] 第2水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 849 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	18.0	3.0	11.3	12	10.0	3.0	7.0	12	13.0	4.0	8.0	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 086 長野県 (株)八ヶ岳高原ロッジ [浄水場名] 03 － 00 第3配水池 [水源名] 第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 304 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 086 長野県 (株)八ヶ岳高原ロッジ [浄水場名] 04 － 00 第4配水池 [水源名] 第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 830 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 086 長野県 (株)八ヶ岳高原ロッジ [浄水場名] 05 － 00 第5配水池 [水源名] 第4水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 153 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	10.0	3.0	6.4	12	10.0	4.0	7.3	12	10.0	3.0	7.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 086 長野県 (株)八ヶ岳高原ロッジ [浄水場名] 06 － 00 第6配水池 [水源名] 第5水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 141 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 01 － 00 水中配水池 [水源名] 水中水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 18 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 02 － 00 久保配水池 [水源名] 久保水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 48 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	12.0	6.0	7.8	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 03 － 00 赤和配水池 [水源名] 赤和水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 130(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 04 － 00 牧配水池 [水源名] 屋知水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 735(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 05 － 00 黒部配水池 [水源名] 鞠子・本沢水源 [原水の種類] 表流水(自流)・湧水 [1日平均浄水量] 1,250(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.2	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 06 － 00 天神原浄水場 [水源名] 防風沢水系 [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 388(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 07 － 00 山田温泉浄水場 [水源名] 温泉(鎌田川・軽井沢)水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 222(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 08 － 00 七味浄水場 [水源名] 不動沢水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 5(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 087 長野県 高山村 [浄水場名] 09 － 00 山田牧場浄水場 [水源名] 山田牧場(大沢・西池)水系 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 120(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 33 － 02 三郷上長尾配水池 [水源名] 上長尾第1水源地(他7水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,609(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 33 － 03 三郷野沢配水池 [水源名] 野沢水源地(他6水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 988(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.4	0.3	0.3	12	0.8	0.3	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 34 － 01 穂高満願寺配水池 [水源名] 栗尾沢水源地 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 302 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 34 － 02 穂高上原配水池 [水源名] 上原6号井(他5水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 8,057 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 34 － 03 穂高塚原配水池 [水源名] 久保田第1水源(他6水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,360 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 34 － 04 穂高豊里水源地 [水源名] 豊里3号井(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,787 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 34 － 05 穂高宮城水源地 [水源名] 宮城1号井(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 398 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 34 － 06 穂高B2水源地 [水源名] B2水源地(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 38 － 01 豊科真々部配水場 [水源名] 真々部1号井(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,321 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 38 － 02 豊科高家配水場 [水源名] 高家1号井(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,377 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 38 － 03 豊科田沢調整池 [水源名] 熊倉水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,004 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 51 － 01 光配水池 [水源名] 明科第2水源地(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,400 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 51 － 02 明科川西低区配水池 [水源名] 明科第3水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,794 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 089 長野県 安曇野市 [浄水場名] 73 － 01 堀金低区配水池 [水源名] 堀金第1水源地(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,883 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.1	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12	0.2	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 090 長野県 御代田町 [浄水場名] 01 － 00 寺沢浄水場 [水源名] 寺沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 100 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 090 長野県 御代田町 [浄水場名] 02 － 00 塩野配水池 [水源名] 蟻ヶ沢水源、塩野水源 [原水の種類] 深井戸水・湧水 [1日平均浄水量] 1,009 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 090 長野県 御代田町 [浄水場名] 03 － 00 長坂第1配水池 [水源名] 長坂水源、浅麓水道企業団 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 345 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 090 長野県 御代田町 [浄水場名] 04 － 00 長坂受水槽 [水源名] 浅麓水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 66 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 090 長野県 御代田町 [浄水場名] 05 － 00 御代田第2配水池 [水源名] 清万水源 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,312 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 091 長野県 豊丘村 [浄水場名] 01 － 00 林配水池 [水源名] 田村第2水源(他4水源と混合)) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,395 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.3	365	0.3	0.1	0.2	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)									26.9	10.7	17.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 091 長野県 豊丘村 [浄水場名] 02 － 00 丸山配水池 [水源名] 南部第3水源(他2水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 651 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 091 長野県 豊丘村 [浄水場名] 03 － 00 堀越配水池 [水源名] 堀越水源(他1水源と混合) [原水の種類] 伏流水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 80 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 01 － 00 入大門配水池 [水源名] 入大門水源 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 1,186 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	<0.1	0.2	365	0.4	<0.1	0.1	365	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.1	4.2	15.1	12	29.0	6.0	16.8	12	18.0	8.6	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 02 － 00 男女倉送水調整池 [水源名] 本沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 1,576(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 03 － 00 滝ノ沢配水池 [水源名] 滝ノ沢水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 22(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 04 － 00 姫木中区配水池 [水源名] 姫木水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 685(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.2	12	0.4	0.1	0.3	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	26.0	7.8	15.6	12	25.3	7.5	16.4	12	21.5	5.2	13.7	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 05 － 00 美し松水源 [水源名] 美し松水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 140 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 06 － 00 りんどうの郷配水池 [水源名] りんどうの郷水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 18 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 07 － 00 小茂ヶ谷配水池 [水源名] 小茂ヶ谷水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 24 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.3	0.1	0.1	12	0.4	0.1	0.2	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	16.3	5.4	10.5	12	18.8	3.3	11.1	12	23.4	3.8	13.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 08 － 00 白樺ハイランド配水池 [水源名] 白樺ハイランド水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 11 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 09 － 00 鷹山配水池 [水源名] 鷹山水源 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 87 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 10 － 00 長久保配水池 [水源名] 古町深井戸水源 [原水の種類] 湧水・深井戸水 [1日平均浄水量] 297 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	19.2	4.0	12.0	12	22.6	7.4	14.2	12	21.8	10.0	15.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 11 － 00 学者村配水池 [水源名] 大呂出水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 430(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 12 － 00 美ヶ原高原郷配水池 [水源名] 美ヶ原水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 23(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 13 － 00 野々入配水池 [水源名] ホドノ入水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	23.0	6.7	15.0	12	16.1	3.3	10.2	12	23.0	6.2	14.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 092 長野県 長和町 [浄水場名] 14 － 00 スゲノ沢配水池 [水源名] スゲノ沢水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 17(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 01 － 00 真名板浄水場 [水源名] 真名板倉沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 710(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 02 － 00 いもう浄水場 [水源名] 大山洞 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,620(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.2	0.1	0.2	12								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	21.5	4.6	13.5	12								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 03 － 00 昼神浄水場 [水源名] 兎沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,140(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 04 － 00 伍和浄水場 [水源名] 恩田井水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 337(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 05 － 00 大野浄水場 [水源名] 初沢 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 21(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.6	0.2	0.4	365	0.5	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 06 － 00 園原浄水場 [水源名] 駒つなぎの泉・千代の沢 [原水の種類] 表流水(自流)・伏流水 [1日平均浄水量] 66(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 07 － 00 本谷浄水場 [水源名] 宗連沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 86(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 08 － 00 もみじ平浄水場 [水源名] 萱小屋川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 234(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365	0.5	0.1	0.3	365
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 093 長野県 阿智村 [浄水場名] 09 － 00 清内路浄水場 [水源名] 蛇抜洞 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 350(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 094 長野県 喬木村 [浄水場名] 01 － 00 二日洞浄水場 [水源名] 二日洞沢 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 546(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 094 長野県 喬木村 [浄水場名] 02 － 00 本谷浄水池 [水源名] 加々須川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 119(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.5	0.1	0.3	365	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 20 － 095 長野県 飯綱町 [浄水場名] 01 － 00 飯綱浄水場 [水源名] 第1水源(他5水源と混合) [原水の種類] 伏流水・深井戸水 [1日平均浄水量] 2,324 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 095 長野県 飯綱町 [浄水場名] 02 － 00 三水浄水場 [水源名] 舟岳・清水窪・鳥居川 [原水の種類] 表流水(自流)・深井戸水 [1日平均浄水量] 960 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 20 － 095 長野県 飯綱町 [浄水場名] 03 － 00 日向浄水場 [水源名] 土橋 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 186 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.4	0.2	0.3	12	0.6	0.2	0.4	12	0.7	0.4	0.5	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	7.0	15.7	12	23.5	4.0	14.0	12	19.0	6.0	12.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												