検査項目	[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 01 － 01 上野浄水場 [水源名] 町屋水源地（他2水源と混合） [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7,981（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 03 － 01 南部水源地 [水源名] 南部1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,409（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 04 － 01 西部水源地 [水源名] 西部2号井（西部1～8号井と混合） [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,507（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
2，2－DPA(ダラポン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2，4－D（2，4－PA）			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニロホス			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
アミトラズ			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アラクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
イソキサチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソフェンホス			<0.00001	1			<0.00001	1			<0.00001	1
イソプロカルブ（MIPC）			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン（IPT）			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イプフェンカルバゾン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
イプロベンホス（IBP）			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
イミノクタジン			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシン銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロビン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000006	1			<0.000006	1			<0.000006	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
カルバリル（NAC）			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
カルボフラン			<0.000003	1			<0.000003	1			<0.000003	1
キノクラミン（ACN）			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キャプタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロルニトロフェン（CNP）			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
クロルピリホス			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
クロロタロニル（TPN）			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00001	1			<0.00001	1			<0.00001	1
シアノホス（CYAP）			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン（DCMU）			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル（DBN）			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス（DDVP）			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
ジクワット			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ジスルホトン（エチルチオメトン）			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップブチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン（CAT）			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメトリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 01 － 01 上野浄水場 [水源名] 町屋水源地(他2水源と混合) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7,981 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 03 － 01 南部水源地 [水源名] 南部1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,409 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 04 － 01 西部水源地 [水源名] 西部2号井(西部1～8号井と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,507 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テフリルトリオン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロパミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
ピペロホス			<0.000009	1			<0.000009	1			<0.000009	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラゾキシフェン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
ピリブチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート(PAP)			<0.00007	1			<0.00007	1			<0.00007	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00007	1			<0.00007	1			<0.00007	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ペンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾビシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ペンディメタリン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンフラカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
メソミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メタラキシル			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メトミノストロビン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
メトリブジン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセット			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
メプロニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
モリネート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 05 － 01 多度北部送水場 [水源名] 多度1号井(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 706 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 07 － 01 多度南部配水場 [水源名] 多度8号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 765 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 08 － 00 美鹿浄水場 [水源名] 美鹿浄水場 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 192 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
2, 2－DPA(ダラポン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2, 4－D(2, 4－PA)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.009	1			<0.009	1			<0.009	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニロホス			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
アミトラズ			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アラクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
イソキサチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソフェンホス			<0.00001	1			<0.00001	1			<0.00001	1
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
イプフェンカルバゾン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
イミノクタジン			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
インダノファン			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
オキシン銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロビン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000006	1			<0.000006	1			<0.000006	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
カルバリル (NAC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
カルボフラン			<0.000003	1			<0.000003	1			<0.000003	1
キノクラミン(ACN)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キャプタン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
グルホシネート			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロメプロップ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロルニトロフェン (CNP)			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
クロルピリホス			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00001	1			<0.00001	1			<0.00001	1
シアノホス(CYAP)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
ジクワット			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップブチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン (CAT)			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメトリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイムロン			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 05 － 01 多度北部送水場 [水源名] 多度1号井(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 706 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 07 － 01 多度南部配水場 [水源名] 多度8号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 765 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 08 － 00 美鹿浄水場 [水源名] 美鹿浄水場 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 192 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テフリルトリオン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロパミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
ピペロホス			<0.000009	1			<0.000009	1			<0.000009	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラゾキシフェン			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
ピリブチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
フェントエート(PAP)			<0.00007	1			<0.00007	1			<0.00007	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00007	1			<0.00007	1			<0.00007	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ペンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾビシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ベンタゾン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ペンディメタリン			<0.003	1			<0.003	1			<0.003	1
ベンフラカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1			<0.0070	1			<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
メソミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メタラキシル			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メトミノストロビン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
メトリブジン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセット			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
メプロニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
モリネート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 09 － 00 古野浄水場 [水源名] 古野浄水場 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 384 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 10 － 00 三重県水道 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,927 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 002 三重県 鳥羽市 [浄水場名] 01 － 00 岩倉浄水場 [水源名] 岩倉水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,651 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)			<0.0001	1								
2, 2－DPA(ダラポン)			<0.0008	1								
2, 4－D(2, 4－PA)			<0.0002	1								
EPN			<0.00004	1								
MCPA			<0.00005	1								
アシュラム			<0.009	1								
アセフェート			<0.00006	1								
アトラジン			<0.0001	1								
アニロホス			<0.00003	1								
アミトラズ			<0.00006	1								
アラクロール			<0.0003	1								
イソキサチオン			<0.00005	1								
イソフェンホス			<0.00001	1								
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1								
イプフェンカルバゾン			<0.00002	1								
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1								
イミノクタジン			<0.00006	1								
インダノファン			<0.00009	1								
エスプロカルブ			<0.0003	1								
エトフェンプロックス			<0.0008	1								
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)			<0.0001	1								
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシン銅(有機銅)			<0.0003	1								
オリサストロビン			<0.001	1								
カズサホス			<0.000006	1								
カフェンストロール			<0.00008	1								
カルタップ			<0.0008	1								
カルバリル (NAC)			<0.0002	1								
カルボフラン			<0.000003	1								
キノクラミン(ACN)			<0.00005	1								
キャプタン			<0.003	1								
クミルロン			<0.0003	1								
グリホサート			<0.02	1								
グルホシネート			<0.0002	1								
クロメプロップ			<0.0002	1								
クロルニトロフェン (CNP)			<0.000001	1								
クロルピリホス			<0.00003	1								
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン			<0.00001	1								
シアノホス(CYAP)			<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)			<0.0003	1								
ジクロルボス (DDVP)			<0.00008	1								
ジクワット			<0.0001	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)			<0.00004	1								
ジチオカルバメート系農薬			<0.00005	1								
ジチオピル			<0.00009	1								
シハロホップブチル			<0.00006	1								
シマジン (CAT)			<0.00003	1								
ジメタメトリン			<0.0002	1								
ジメトエート			<0.0005	1								
シメトリン			<0.0003	1								
ダイアジノン			<0.00003	1								
ダイムロン			<0.008	1								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			<0.00010	1								
チアジニル			<0.001	1								
チウラム			<0.0002	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 09 － 00 古野浄水場 [水源名] 古野浄水場 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 384 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 001 三重県 桑名市 [浄水場名] 10 － 00 三重県水道 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,927 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 002 三重県 鳥羽市 [浄水場名] 01 － 00 岩倉浄水場 [水源名] 岩倉水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,651 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ			<0.0008	1								
チオファネートメチル			<0.003	1								
チオベンカルブ			<0.0002	1								
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1								
テフリルトリオン			<0.00002	1								
トリクロピル			<0.00006	1								
トリクロルホン (DEP)			<0.00005	1								
トリシクラゾール			<0.0010	1								
トリフルラリン			<0.0006	1								
ナプロパミド			<0.0003	1								
パラコート			<0.00010	1								
ピペロホス			<0.000009	1								
ピラクロニル			<0.0001	1								
ピラゾキシフェン			<0.00004	1								
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1								
ピリダフェンチオン			<0.00002	1								
ピリブチカルブ			<0.0002	1								
ピロキロン			<0.0005	1								
フィプロニル			<0.000005	1								
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1								
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1								
フェリムゾン			<0.0005	1								
フェンチオン (MPP)			<0.00006	1								
フェントエート(PAP)			<0.00007	1								
フェントラザミド			<0.0001	1								
フサライド			<0.001	1								
ブタクロール			<0.0003	1								
ブタミホス			<0.0002	1								
ブプロフェジン			<0.0002	1								
フルアジナム			<0.0003	1								
プレチラクロール			<0.0005	1								
プロシミドン			<0.0009	1								
プロチオホス			<0.00007	1								
プロピコナゾール			<0.0005	1								
プロピザミド			<0.0005	1								
プロベナゾール			<0.0003	1								
プロモブチド			<0.001	1								
ベノミル			<0.0002	1								
ペンシクロン			<0.001	1								
ベンゾビシクロン			<0.0009	1								
ベンゾフェナップ			<0.00005	1								
ベンタゾン			<0.002	1								
ペンディメタリン			<0.003	1								
ベンフラカルブ			<0.0002	1								
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1								
ベンフレセート			<0.0007	1								
ホスチアゼート			<0.00005	1								
マラチオン(マラソン)			<0.0070	1								
メコプロップ (MCPP)			<0.0005	1								
メソミル			<0.0003	1								
メタラキシル			<0.0020	1								
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1								
メトミノストロビン			<0.0004	1								
メトリブジン			<0.0003	1								
メフェナセット			<0.0002	1								
メプロニル			<0.001	1								
モリネート			<0.00005	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 01 － 00 片田浄水場 [水源名] 雲出川水系長野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16,556 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 02 － 00 高茶屋浄水場 [水源名] 雲出川水系雲出川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7,260 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 03 － 00 三雲浄水場 [水源名] 雲出川水系雲出川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 15,279 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	*		<0.0001	1								
2, 2－DPA(ダラポン)	*		0.0025	1								
2, 4－D(2, 4－PA)	*		<0.0002	1								
EPN	*		<0.00004	1								
MCPA	*		<0.00005	1								
アシュラム	*		<0.001	1								
アセフェート	*		<0.00006	1								
アトラジン	*		<0.0001	1								
アニロホス	*		<0.00003	1								
アミトラズ	*		<0.00005	1								
アラクロール	*		<0.0001	1								
イソキサチオン	*		<0.00005	1								
イソフェンホス	*		<0.00001	1								
イソプロカルブ (MIPC)	*		<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)	*		<0.001	1								
イプフェンカルバゾン	*		<0.00002	1								
イプロベンホス (IBP)	*		<0.0001	1								
イミノクタジン	*		<0.00005	1								
インダノファン	*		<0.00005	1								
エスプロカルブ	*		<0.0003	1								
エトフェンプロックス	*		<0.0008	1								
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	*		<0.0001	1								
オキサジクロメホン	*		<0.0001	1								
オキシン銅(有機銅)	*		<0.0003	1								
オリサストロビン	*		<0.001	1								
カズサホス	*		<0.000005	1								
カフェンストロール	*		<0.00008	1								
カルタップ	*		<0.0010	1								
カルバリル (NAC)	*		<0.0005	1								
カルボフラン	*		<0.000050	1								
キノクラミン(ACN)	*		<0.00005	1								
キャプタン	*		<0.001	1								
クミルロン	*		<0.0003	1								
グリホサート	*		<0.01	1								
グルホシネート	*		<0.0002	1								
クロメプロップ	*		<0.0005	1								
クロルニトロフェン (CNP)	*		<0.000010	1								
クロルピリホス	*		<0.00003	1								
クロロタロニル (TPN)	*		<0.0005	1								
シアナジン	*		<0.00001	1								
シアノホス(CYAP)	*		<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)	*		<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)	*		<0.0003	1								
ジクロルボス (DDVP)	*		<0.00008	1								
ジクワット	*		<0.0001	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	*		<0.00004	1								
ジチオカルバメート系農薬	*		<0.00005	1								
ジチオピル	*		<0.00009	1								
シハロホップブチル	*		<0.00006	1								
シマジン (CAT)	*		<0.00003	1								
ジメタメトリン	*		<0.0002	1								
ジメトエート	*		<0.0005	1								
シメトリン	*		<0.0003	1								
ダイアジノン	*		<0.00003	1								
ダイムロン	*		<0.001	1								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	*		<0.00010	1								
チアジニル	*		<0.001	1								
チウラム	*		<0.0002	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 01 － 00 片田浄水場 [水源名] 雲出川水系長野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 16,556 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 02 － 00 高茶屋浄水場 [水源名] 雲出川水系雲出川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 7,260 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 03 － 00 三雲浄水場 [水源名] 雲出川水系雲出川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 15,279 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	*		<0.0008	1								
チオファネートメチル	*		<0.001	1								
チオベンカルブ	*		<0.0002	1								
テルブカルブ (MBPMC)	*		<0.0002	1								
テフリルトリオン	*		<0.00002	1								
トリクロピル	*		<0.00006	1								
トリクロルホン (DEP)	*		<0.00005	1								
トリシクラゾール	*		<0.0010	1								
トリフルラリン	*		<0.0006	1								
ナプロパミド	*		<0.0003	1								
パラコート	*		<0.00005	1								
ピペロホス	*		<0.000050	1								
ピラクロニル	*		<0.0001	1								
ピラゾキシフェン	*		<0.00005	1								
ピラゾリネート(ピラゾレート)	*		<0.0002	1								
ピリダフェンチオン	*		<0.00005	1								
ピリブチカルブ	*		<0.0002	1								
ピロキロン	*		<0.0005	1								
フィプロニル	*		<0.000005	1								
フェニトロチオン (MEP)	*		<0.00010	1								
フェノブカルブ (BPMC)	*		<0.0003	1								
フェリムゾン	*		<0.0005	1								
フェンチオン (MPP)	*		<0.00001	1								
フェントエート(PAP)	*		<0.00004	1								
フェントラザミド	*		<0.0001	1								
フサライド	*		<0.001	1								
ブタクロール	*		<0.0003	1								
ブタミホス	*		<0.0002	1								
ブプロフェジン	*		<0.0002	1								
フルアジナム	*		<0.0003	1								
プレチラクロール	*		<0.0005	1								
プロシミドン	*		<0.0009	1								
プロチオホス	*		<0.00004	1								
プロピコナゾール	*		<0.0005	1								
プロピザミド	*		<0.0005	1								
プロベナゾール	*		<0.0005	1								
プロモブチド	*		<0.001	1								
ベノミル	*		<0.0002	1								
ペンシクロン	*		<0.001	1								
ベンゾビシクロン	*		<0.0009	1								
ベンゾフェナップ	*		<0.00005	1								
ベンタゾン	*		<0.001	1								
ペンディメタリン	*		<0.001	1								
ベンフラカルブ	*		<0.0004	1								
ベンフルラリン (ベスロジン)	*		<0.0001	1								
ベンフレセート	*		<0.0007	1								
ホスチアゼート	*		<0.00003	1								
マラチオン(マラソン)	*		<0.0010	1								
メコプロップ (MCPP)	*		<0.0001	1								
メソミル	*		<0.0003	1								
メタラキシル	*		<0.0006	1								
メチダチオン (DMTP)	*		<0.00004	1								
メトミノストロビン	*		<0.0004	1								
メトリブジン	*		<0.0003	1								
メフェナセット	*		<0.0002	1								
メプロニル	*		<0.001	1								
モリネート	*		<0.00005	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 05 － 00 河芸千里ヶ丘第2浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 234 (㎥) 休止中				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 06 － 00 河芸豊津浄水場 [水源名] 深井戸(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 800 (㎥) 休止中				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 11 － 00 河芸西部浄水場 [水源名] 深井戸(他1水源と混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 202 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 05 － 00 河芸千里ヶ丘第2浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 234 (㎥) 休止中				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 06 － 00 河芸豊津浄水場 [水源名] 深井戸(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 800 (㎥) 休止中				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 11 － 00 河芸西部浄水場 [水源名] 深井戸(他1水源と混合 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 202 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 12 － 00 芸濃北神山浄水場 [水源名] 浅井戸(他2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,707(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 13 － 00 安濃中央浄水場 [水源名] 浅井戸(他4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 920(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 14 － 00 安濃妙法寺浄水場 [水源名] 浅井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 728(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)					*		<0.0001	1				
2,2－DPA(ダラポン)					*		<0.0008	1				
2,4－D(2,4－PA)					*		<0.0002	1				
EPN					*		<0.00004	1				
MCPA					*		<0.00005	1				
アシュラム					*		<0.001	1				
アセフェート					*		<0.00006	1				
アトラジン					*		<0.0001	1				
アニロホス					*		<0.00003	1				
アミトラズ					*		<0.00005	1				
アラクロール					*		<0.0001	1				
イソキサチオン					*		<0.00005	1				
イソフェンホス					*		<0.00001	1				
イソプロカルブ(MIPC)					*		<0.0001	1				
イソプロチオラン(IPT)					*		<0.001	1				
イプフェンカルバゾン					*		<0.00002	1				
イプロベンホス(IBP)					*		<0.0001	1				
イミノクタジン					*		<0.00005	1				
インダノファン					*		<0.00005	1				
エスプロカルブ					*		<0.0003	1				
エトフェンプロックス					*		<0.0008	1				
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)					*		<0.0001	1				
オキサジクロメホン					*		<0.0001	1				
オキシン銅(有機銅)					*		<0.0003	1				
オリサストロビン					*		<0.001	1				
カズサホス					*		<0.000005	1				
カフェンストロール					*		<0.00008	1				
カルタップ					*		<0.0010	1				
カルバリル(NAC)					*		<0.0005	1				
カルボフラン					*		<0.000050	1				
キノクラミン(ACN)					*		<0.00005	1				
キャプタン					*		<0.001	1				
クミルロン					*		<0.0003	1				
グリホサート					*		<0.01	1				
グルホシネート					*		<0.0002	1				
クロメプロップ					*		<0.0005	1				
クロルニトロフェン(CNP)					*		<0.000010	1				
クロルピリホス					*		<0.00003	1				
クロロタロニル(TPN)					*		<0.0005	1				
シアナジン					*		<0.00001	1				
シアノホス(CYAP)					*		<0.00003	1				
ジウロン(DCMU)					*		<0.0002	1				
ジクロベニル(DBN)					*		<0.0003	1				
ジクロルボス(DDVP)					*		<0.00008	1				
ジクワット					*		<0.0001	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)					*		<0.00004	1				
ジチオカルバメート系農薬					*		<0.00005	1				
ジチオピル					*		<0.00009	1				
シハロホップブチル					*		<0.00006	1				
シマジン(CAT)					*		<0.00003	1				
ジメタメトリン					*		<0.0002	1				
ジメトエート					*		<0.0005	1				
シメトリン					*		<0.0003	1				
ダイアジノン					*		<0.00003	1				
ダイムロン					*		<0.001	1				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート					*		<0.00010	1				
チアジニル					*		<0.001	1				
チウラム					*		<0.0002	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 12 － 00 芸濃北神山浄水場 [水源名] 浅井戸(他2水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,707(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 13 － 00 安濃中央浄水場 [水源名] 浅井戸(他4水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 920(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 14 － 00 安濃妙法寺浄水場 [水源名] 浅井戸(他1水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 728(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ					*		<0.0008	1				
チオファネートメチル					*		<0.001	1				
チオベンカルブ					*		<0.0002	1				
テルブカルブ(MBPMC)					*		<0.0002	1				
テフリルトリオン					*		<0.00002	1				
トリクロピル					*		<0.00006	1				
トリクロルホン(DEP)					*		<0.00005	1				
トリシクラゾール					*		<0.0010	1				
トリフルラリン					*		<0.0006	1				
ナプロパミド					*		<0.0003	1				
パラコート					*		<0.00005	1				
ピペロホス					*		<0.000050	1				
ピラクロニル					*		<0.0001	1				
ピラゾキシフェン					*		<0.00005	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)					*		<0.0002	1				
ピリダフェンチオン					*		<0.00005	1				
ピリブチカルブ					*		<0.0002	1				
ピロキロン					*		<0.0005	1				
フィプロニル					*		<0.000005	1				
フェニトロチオン(MEP)					*		<0.00010	1				
フェノブカルブ(BPMC)					*		<0.0003	1				
フェリムゾン					*		<0.0005	1				
フェンチオン(MPP)					*		<0.00001	1				
フェントエート(PAP)					*		<0.00004	1				
フェントラザミド					*		<0.0001	1				
フサライド					*		<0.001	1				
ブタクロール					*		<0.0003	1				
ブタミホス					*		<0.0002	1				
ブプロフェジン					*		<0.0002	1				
フルアジナム					*		<0.0003	1				
プレチラクロール					*		<0.0005	1				
プロシミドン					*		<0.0009	1				
プロチオホス					*		<0.00004	1				
プロピコナゾール					*		<0.0005	1				
プロピザミド					*		<0.0005	1				
プロベナゾール					*		<0.0005	1				
プロモブチド					*		<0.001	1				
ベノミル					*		<0.0002	1				
ペンシクロン					*		<0.001	1				
ベンゾビシクロン					*		<0.0009	1				
ベンゾフェナップ					*		<0.00005	1				
ベンタゾン					*		<0.001	1				
ペンディメタリン					*		<0.001	1				
ベンフラカルブ					*		<0.0004	1				
ベンフルラリン(ベスロジン)					*		<0.0001	1				
ベンフレセート					*		<0.0007	1				
ホスチアゼート					*		<0.00003	1				
マラチオン(マラソン)					*		<0.0010	1				
メコプロップ(MCPP)					*		<0.0001	1				
メソミル					*		<0.0003	1				
メタラキシル					*		<0.0006	1				
メチダチオン(DMTP)					*		<0.00004	1				
メトミノストロビン					*		<0.0004	1				
メトリブジン					*		<0.0003	1				
メフェナセット					*		<0.0002	1				
メプロニル					*		<0.001	1				
モリネート					*		<0.00005	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 15 － 00 安濃第7浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 37 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 16 － 00 高野浄水場 [水源名] 浄水受水(津) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,185 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 16 － 01 高野浄水場 [水源名] 浄水受水(久居・森) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,048 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 15 － 00 安濃第7浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 37 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 16 － 00 高野浄水場 [水源名] 浄水受水(津) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,185 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 16 － 01 高野浄水場 [水源名] 浄水受水(久居・森) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,048 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 16 － 02 高野浄水場 [水源名] 浄水受水(一志・上野) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,046 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 17 － 00 大里浄水場 [水源名] 浄水受水(津→河芸) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 17 － 01 大里浄水場 [水源名] 浄水受水(久居) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 16 － 02 高野浄水場 [水源名] 浄水受水(一志・上野) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,046 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 17 － 00 大里浄水場 [水源名] 浄水受水(津→河芸) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 17 － 01 大里浄水場 [水源名] 浄水受水(久居) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 17 － 02 大里浄水場 [水源名] 浄水受水(安濃) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 18 － 00 久居金剛峰浄水場 [水源名] 別所池 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 124 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 19 － 00 久居別所浄水場 [水源名] 雲出川水系榊原川 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 1,013 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 17 － 02 大里浄水場 [水源名] 浄水受水(安濃) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 18 － 00 久居金剛峰浄水場 [水源名] 別所池 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 124 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 19 － 00 久居別所浄水場 [水源名] 雲出川水系榊原川 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 1,013 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 20 － 00 河芸上野第2浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 433（㎥） 休止中				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 21 － 00 美里穴倉浄水場 [水源名] 穴倉川表流水 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 43（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 22 － 00 美里高座原浄水場 [水源名] 穴倉川表流水 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 27（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1，3－ジクロロプロペン（D－D）												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D（2，4－PA）												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ（MIPC）												
イソプロチオラン（IPT）												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス（IBP）												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル（NAC）												
カルボフラン												
キノクラミン（ACN）												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン（CNP）												
クロルピリホス												
クロロタロニル（TPN）												
シアナジン												
シアノホス（CYAP）												
ジウロン（DCMU）												
ジクロベニル（DBN）												
ジクロルボス（DDVP）												
ジクワット												
ジスルホトン（エチルチオメトン）												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン（CAT）												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 20 － 00 河芸上野第2浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 433(㎥) 休止中				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 21 － 00 美里穴倉浄水場 [水源名] 穴倉川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 43(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 22 － 00 美里高座原浄水場 [水源名] 穴倉川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 27(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 23 － 00 美里中野高宮浄水場 [水源名] 桂畑川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 548(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 24 － 00 美里平木浄水場 [水源名] 長野川支流表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 25 － 00 美杉下之川浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 82(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 23 － 00 美里中野高宮浄水場 [水源名] 桂畑川表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 548(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 24 － 00 美里平木浄水場 [水源名] 長野川支流表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 25 － 00 美杉下之川浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 82(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 26 － 00 美杉佐田浄水場 [水源名] 君ヶ野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 27 － 00 美杉下多気浄水場 [水源名] 長尾谷川・ズクシ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 79(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 28 － 00 美杉小西浄水場 [水源名] 奥の小谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 207(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 26 － 00 美杉佐田浄水場 [水源名] 君ヶ野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 38(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 27 － 00 美杉下多気浄水場 [水源名] 長尾谷川・ズクシ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 79(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 28 － 00 美杉小西浄水場 [水源名] 奥の小谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 207(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 29 － 00 美杉須渕浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 76 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 30 － 00 美杉上八知浄水場 [水源名] 比河川・小田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 99 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 31 － 00 美杉下竹原浄水場 [水源名] 君ヶ野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 77 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 29 － 00 美杉須渕浄水場 [水源名] 浅層地下水 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 76(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 30 － 00 美杉上八知浄水場 [水源名] 比河川・小田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 99(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 31 － 00 美杉下竹原浄水場 [水源名] 君ヶ野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 77(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 32 － 00 美杉奥津浄水場 [水源名] 帯子川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 75(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 33 － 00 美杉川上浄水場 [水源名] 比丘尼谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 34 － 00 美杉上太郎生浄水場 [水源名] 口長尾谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 32 － 00 美杉奥津浄水場 [水源名] 帯子川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 75(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 33 － 00 美杉川上浄水場 [水源名] 比丘尼谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 34 － 00 美杉上太郎生浄水場 [水源名] 口長尾谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 35 － 00 美杉中太郎生東浄水場 [水源名] 法林谷川・岩ノ谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 40(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 36 － 00 美杉中太郎生西浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 62(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 37 － 00 美杉下太郎生浄水場 [水源名] 大谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 35 － 00 美杉中太郎生東浄水場 [水源名] 法林谷川・岩ノ谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 40(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 36 － 00 美杉中太郎生西浄水場 [水源名] 湧水 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 62(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 37 － 00 美杉下太郎生浄水場 [水源名] 大谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 38 － 00 美杉伊勢地浄水場 [水源名] 水谷川・荒田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 87(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 01 － 00 三滝水源地 [水源名] 三滝3号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 13,554(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 02 － 00 内部水源地 [水源名] 内部1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 11,721(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)							<0.0001	1			<0.0001	1
2,2－DPA(ダラポン)							<0.0008	1			<0.0008	1
2,4－D(2,4－PA)							<0.0002	1			<0.0002	1
EPN							<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA							<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム							<0.001	1			<0.001	1
アセフェート							<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン							<0.0001	1			<0.0001	1
アニロホス							<0.00003	1			<0.00003	1
アミトラズ							<0.00005	1			<0.00005	1
アラクロール							<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン							<0.00005	1			<0.00005	1
イソフェンホス							<0.00001	1			<0.00001	1
イソプロカルブ(MIPC)							<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン(IPT)							<0.001	1			<0.001	1
イプフェンカルバゾン							<0.00002	1			<0.00002	1
イプロベンホス(IBP)							<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン							<0.00005	1			<0.00005	1
インダノファン							<0.00005	1			<0.00005	1
エスプロカルブ							<0.0003	1			<0.0003	1
エトフェンプロックス							<0.0008	1			<0.0008	1
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)							<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン							<0.0001	1			<0.0001	1
オキシン銅(有機銅)							<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロビン							<0.001	1			<0.001	1
カズサホス							<0.000005	1			<0.000005	1
カフェンストロール							<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ							<0.0008	1			<0.0008	1
カルバリル(NAC)							<0.0002	1			<0.0002	1
カルボフラン							<0.000030	1			<0.000030	1
キノクラミン(ACN)							<0.00005	1			<0.00005	1
キャプタン							<0.001	1			<0.001	1
クミルロン							<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート							<0.01	1			<0.01	1
グルホシネート							<0.0002	1			<0.0002	1
クロメプロップ							<0.0001	1			<0.0001	1
クロルニトロフェン(CNP)							<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス							<0.00003	1			<0.00003	1
クロロタロニル(TPN)							<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン							<0.00001	1			<0.00001	1
シアノホス(CYAP)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン(DCMU)							<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル(DBN)							<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス(DDVP)							<0.00008	1			<0.00008	1
ジクワット							<0.0001	1			<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1			<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬							<0.00005	1			<0.00005	1
ジチオピル							<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップブチル							<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン(CAT)							<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン							<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート							<0.0005	1			<0.0005	1
シメトリン							<0.0003	1			<0.0003	1
ダイアジノン							<0.00003	1			<0.00003	1
ダイムロン							<0.001	1			<0.001	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート							<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル							<0.001	1			<0.001	1
チウラム							<0.0002	1			<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 003 三重県 津市 [浄水場名] 38 － 00 美杉伊勢地浄水場 [水源名] 水谷川・荒田川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 87(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 01 － 00 三滝水源地 [水源名] 三滝3号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 13,554(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 02 － 00 内部水源地 [水源名] 内部1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 11,721(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ							<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル							<0.001	1			<0.001	1
チオベンカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ(MBPMC)							<0.0002	1			<0.0002	1
テフリルトリオン							<0.00002	1			<0.00002	1
トリクロピル							<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン(DEP)							<0.00005	1			<0.00005	1
トリシクラゾール							<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン							<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロパミド							<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート							<0.00005	1			<0.00005	1
ピペロホス							<0.000050	1			<0.000050	1
ピラクロニル							<0.0001	1			<0.0001	1
ピラゾキシフェン							<0.00005	1			<0.00005	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)							<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン							<0.00005	1			<0.00005	1
ピリブチカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン							<0.0005	1			<0.0005	1
フィプロニル							<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン(MEP)							<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ(BPMC)							<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン							<0.0005	1			<0.0005	1
フェンチオン(MPP)							<0.00001	1			<0.00001	1
フェントエート(PAP)							<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド							<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド							<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール							<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス							<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン							<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム							<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン							<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス							<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール							<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド							<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール							<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド							<0.001	1			<0.001	1
ベノミル							<0.0002	1			<0.0002	1
ペンシクロン							<0.001	1			<0.001	1
ベンゾビシクロン							<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ							<0.00005	1			<0.00005	1
ベンタゾン							<0.001	1			<0.001	1
ペンディメタリン							<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ							<0.0002	1			<0.0002	1
ベンフルラリン(ベスロジン)							<0.0001	1			<0.0001	1
ベンフレセート							<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート							<0.00005	1			<0.00005	1
マラチオン(マラソン)							<0.0010	1			<0.0010	1
メコプロップ(MCPP)							<0.0001	1			<0.0001	1
メソミル							<0.0003	1			<0.0003	1
メタラキシル							<0.0020	1			<0.0020	1
メチダチオン(DMTP)							<0.00004	1			<0.00004	1
メトミノストロビン							<0.0004	1			<0.0004	1
メトリブジン							<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセット							<0.0002	1			<0.0002	1
メプロニル							<0.001	1			<0.001	1
モリネート							<0.00005	1			<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 03 － 00 朝明水源地 [水源名] 朝明1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,462（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 04 － 00 三滝西水源地 [水源名] 三滝西2号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 10,243（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 05 － 00 小牧水源地 [水源名] 神田取水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 20,114（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
2，2－DPA(ダラポン)			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
2，4－D（2，4－PA）			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アシュラム			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
アニロホス			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
アミトラズ			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
アラクロール			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソキサチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
イソフェンホス			<0.00001	1			<0.00001	1			<0.00001	1
イソプロカルブ（MIPC）			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イソプロチオラン（IPT）			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
イプフェンカルバゾン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
イプロベンホス（IBP）			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
イミノクタジン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
インダノファン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキサジクロメホン			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
オキシン銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
オリサストロビン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
カズサホス			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
カルタップ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
カルバリル（NAC）			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
カルボフラン			<0.000030	1			<0.000030	1			<0.000030	1
キノクラミン（ACN）			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
キャプタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
グリホサート			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
グルホシネート			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
クロメプロップ			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
クロルニトロフェン（CNP）			<0.000010	1			<0.000010	1			<0.000010	1
クロルピリホス			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
クロロタロニル（TPN）			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シアナジン			<0.00001	1			<0.00001	1			<0.00001	1
シアノホス（CYAP）			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジウロン（DCMU）			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジクロベニル（DBN）			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ジクロルボス（DDVP）			<0.00008	1			<0.00008	1			<0.00008	1
ジクワット			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ジスルホトン（エチルチオメトン）			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1			<0.00009	1
シハロホップブチル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
シマジン（CAT）			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
シメトリン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1			<0.00003	1
ダイムロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 03 － 00 朝明水源地 [水源名] 朝明1号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,462 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 04 － 00 三滝西水源地 [水源名] 三滝西2号井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 10,243 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 004 三重県 四日市市 [浄水場名] 05 － 00 小牧水源地 [水源名] 神田取水場 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 20,114 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1			<0.0008	1
チオファネートメチル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
テフリルトリオン			<0.00002	1			<0.00002	1			<0.00002	1
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1			<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1			<0.0006	1
ナプロパミド			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
パラコート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピペロホス			<0.000050	1			<0.000050	1			<0.000050	1
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ピラゾキシフェン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ピリブチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ピロキロン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1			<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1			<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
フェリムゾン			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
フェンチオン (MPP)			<0.00001	1			<0.00001	1			<0.00001	1
フェントエート(PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
フサライド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
プロベナゾール			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベノミル			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ペンシクロン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゾビシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1			<0.0009	1
ベンゾフェナップ			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
ベンタゾン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ペンディメタリン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンフラカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1			<0.0007	1
ホスチアゼート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
マラチオン(マラソン)			<0.0010	1			<0.0010	1			<0.0010	1
メコプロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1			<0.0001	1
メソミル			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メタラキシル			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1			<0.00004	1
メトミノストロビン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
メトリブジン			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1
メフェナセット			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
メプロニル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
モリネート			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 01 － 00 ゆめが丘浄水場 [水源名] 木津川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17,598 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 02 － 00 小田浄水場 [水源名] 小田水源地(他3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 9,707 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 03 － 00 比自岐高山浄水場 [水源名] 滝川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 181 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 01 － 00 ゆめが丘浄水場 [水源名] 木津川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 17,598 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 02 － 00 小田浄水場 [水源名] 小田水源地(他3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 9,707 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 03 － 00 比自岐高山浄水場 [水源名] 滝川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 181 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 04 － 00 上野西部浄水場 [水源名] 上野西部水源 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 307 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 05 － 00 諏訪浄水場 [水源名] 諏訪水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 165 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 11 － 00 滝川浄水場 [水源名] 塚脇水源(塚脇第1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,966 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 04 － 00 上野西部浄水場 [水源名] 上野西部水源 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水 [1日平均浄水量] 307 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 05 － 00 諏訪浄水場 [水源名] 諏訪水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 165 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 11 － 00 滝川浄水場 [水源名] 塚脇水源(塚脇第1水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,966 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 12 － 00 朝古川浄水場 [水源名] 岡鼻水源(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,095 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 21 － 00 丸柱浄水場 [水源名] 西米の川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 827 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 22 － 00 玉滝浄水場 [水源名] 槇山第1水源 [原水の種類] 浄水受水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 476 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 12 － 00 朝古川浄水場 [水源名] 岡鼻水源(他2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,095 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 21 － 00 丸柱浄水場 [水源名] 西米の川ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 827 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 22 － 00 玉滝浄水場 [水源名] 槇山第1水源 [原水の種類] 浄水受水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 476 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 31 － 00 島ヶ原第2浄水場 [水源名] 島ヶ原第2水源 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 139 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 41 － 00 高良城浄水場 [水源名] 高良城川水源(稲妻川水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 415 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 42 － 00 馬野浄水場 [水源名] 馬野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 56 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 31 － 00 島ヶ原第2浄水場 [水源名] 島ヶ原第2水源 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 139 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 41 － 00 高良城浄水場 [水源名] 高良城川水源(稲妻川水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 415 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 42 － 00 馬野浄水場 [水源名] 馬野水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 56 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 43 － 00 山田浄水場 [水源名] 山田水源(馬野川水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 676(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 44 － 00 剣谷浄水場 [水源名] 東出川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 83(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 51 － 00 青山南部浄水場 [水源名] 青山南部水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 346(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 43 － 00 山田浄水場 [水源名] 山田水源(馬野川水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 676(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 44 － 00 剣谷浄水場 [水源名] 東出川水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 83(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 51 － 00 青山南部浄水場 [水源名] 青山南部水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 346(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 52 － 00 阿保浄水場 [水源名] 阿保第1水源(阿保第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,076 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 53 － 00 上津浄水場 [水源名] 滝水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 70 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 02 － 00 井戸浄水場 [水源名] 井戸水源浅井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 750 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 52 － 00 阿保浄水場 [水源名] 阿保第1水源(阿保第2水源と混合) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,076 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 005 三重県 伊賀市 [浄水場名] 53 － 00 上津浄水場 [水源名] 滝水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 70 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 02 － 00 井戸浄水場 [水源名] 井戸水源浅井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 750 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール									<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド									<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 03 － 00 大泊浄水場 [水源名] 大泊水源伏流 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,324 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 04 － 00 久生屋浄水場 [水源名] 久生屋水源浅 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 936 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 05 － 00 産田浄水場 [水源名] 産田水源浅井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,301 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 03 － 00 大泊浄水場 [水源名] 大泊水源伏流 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 2,324 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 04 － 00 久生屋浄水場 [水源名] 久生屋水源浅 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 936 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 006 三重県 熊野市 [浄水場名] 05 － 00 産田浄水場 [水源名] 産田水源浅井 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,301 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2	<0.0010	<0.0010	<0.0010	2
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 01 紅ケ平浄水場 [水源名] 第一水源(紅ケ平) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,181 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 02 紅ケ平浄水場 [水源名] 第二水源(下地) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,378 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 03 便ノ山浄水場 [水源名] 便ノ山水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,826 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 01 紅ケ平浄水場 [水源名] 第一水源(紅ケ平) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,181 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 02 紅ケ平浄水場 [水源名] 第二水源(下地) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,378 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 03 便ノ山浄水場 [水源名] 便ノ山水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,826 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 04 三浦浄水場 [水源名] 三浦水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 308 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 05 赤羽浄水場 [水源名] 第一水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 197 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 07 十須浄水場 [水源名] 十須水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 04 三浦浄水場 [水源名] 三浦水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 308 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 05 赤羽浄水場 [水源名] 第一水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 197 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 07 十須浄水場 [水源名] 十須水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 08 上里浄水場 [水源名] 上里水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 527(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 09 中里浄水場 [水源名] 中里水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 419(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 10 馬瀬浄水場 [水源名] 馬瀬水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 975(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 08 上里浄水場 [水源名] 上里水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 527(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 09 中里浄水場 [水源名] 中里水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 419(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 007 三重県 紀北町 [浄水場名] 01 － 10 馬瀬浄水場 [水源名] 馬瀬水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 975(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 01 － 00 第一水源地 [水源名] 浅井戸・櫛田川伏流水 [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 16,419 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 02 － 00 第二水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,683 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 03 － 00 射和第一配水池 [水源名] 南勢志摩水道用水供給事業多気浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 22,181 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 01 － 00 第一水源地 [水源名] 浅井戸・櫛田川伏流水 [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 16,419 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 02 － 00 第二水源地 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,683 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 03 － 00 射和第一配水池 [水源名] 南勢志摩水道用水供給事業多気浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 22,181 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 04 － 00 川原木造浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 540 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 05 － 00 中原団地浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 289 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 06 － 00 天花寺配水池 [水源名] 中勢水道用水供給事業高野浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,919 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 04 － 00 川原木造浄水場 [水源名] 浅井戸 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 540 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 05 － 00 中原団地浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 289 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 06 － 00 天花寺配水池 [水源名] 中勢水道用水供給事業高野浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,919 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 08 － 00 三雲北部配水場 [水源名] 中勢水道用水供給事業高野浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,848 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 09 － 00 有間野浄水場 [水源名] 櫛田川水系一之瀬支川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 183 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 12 － 00 相津浄水場 [水源名] 櫛田川水系相津川渓流 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 78 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 08 － 00 三雲北部配水場 [水源名] 中勢水道用水供給事業高野浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,848 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 09 － 00 有間野浄水場 [水源名] 櫛田川水系一之瀬支川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 183 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 12 － 00 相津浄水場 [水源名] 櫛田川水系相津川渓流 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 78 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 13 － 00 中央配水池 [水源名] 南勢志摩水道用水供給事業多気浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 936(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 16 － 00 南俣浄水場 [水源名] 櫛田川水系南俣川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 333(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 17 － 00 横谷浄水場 [水源名] 櫛田川水系横谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 13 － 00 中央配水池 [水源名] 南勢志摩水道用水供給事業多気浄水場 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 936(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 16 － 00 南俣浄水場 [水源名] 櫛田川水系南俣川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 333(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 17 － 00 横谷浄水場 [水源名] 櫛田川水系横谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 18 － 00 波瀬浄水場 [水源名] 櫛田川水系太良木川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 104(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 19 － 00 月出浄水場 [水源名] 櫛田川水系ワサビ谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 55(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 20 － 00 西部浄水場 [水源名] 櫛田川水系布引谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 503(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 18 － 00 波瀬浄水場 [水源名] 櫛田川水系太良木川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 104(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 19 － 00 月出浄水場 [水源名] 櫛田川水系ワサビ谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 55(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 20 － 00 西部浄水場 [水源名] 櫛田川水系布引谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 503(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 21 － 00 富永浄水場 [水源名] 櫛田川水系木瀬谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 41 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 22 － 00 田引浄水場 [水源名] 櫛田川水系奥山川・野戸谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 290 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 23 － 00 伊予原谷浄水場 [水源名] 櫛田川水系伊予原谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 122 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 21 － 00 富永浄水場 [水源名] 櫛田川水系木瀬谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 41(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 22 － 00 田引浄水場 [水源名] 櫛田川水系奥山川・野戸谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 290(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 23 － 00 伊予原谷浄水場 [水源名] 櫛田川水系伊予原谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 122(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 24 － 00 東又浄水場 [水源名] 櫛田川水系東又川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 491(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 25 － 00 宮前浄水場 [水源名] 櫛田川水系西又谷・東又谷 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 270(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 01 － 00 宮川水源地 [水源名] 宮川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 24 － 00 東又浄水場 [水源名] 櫛田川水系東又川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 491(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 008 三重県 松阪市 [浄水場名] 25 － 00 宮前浄水場 [水源名] 櫛田川水系西又谷・東又谷 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 270(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 01 － 00 宮川水源地 [水源名] 宮川伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 02 － 00 五十鈴川水源地 [水源名] 五十鈴川地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,087 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 03 － 00 中須水源地 [水源名] 中須地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 17,887 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 04 － 00 宮前第一水源地 [水源名] 宮前第一地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,956 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)											<0.0001	1
2, 2－DPA(ダラポン)											<0.0008	1
2, 4－D(2, 4－PA)											<0.0002	1
EPN											<0.00004	1
MCPA											<0.00005	1
アシュラム											<0.001	1
アセフェート											<0.00006	1
アトラジン											<0.0001	1
アニロホス											<0.00003	1
アミトラズ											<0.00005	1
アラクロール											<0.0001	1
イソキサチオン											<0.00005	1
イソフェンホス											<0.00001	1
イソプロカルブ (MIPC)											<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)											<0.001	1
イプフェンカルバゾン											<0.00002	1
イプロベンホス (IBP)											<0.0001	1
イミノクタジン											<0.00005	1
インダノファン											<0.00005	1
エスプロカルブ											<0.0003	1
エトフェンプロックス											<0.0008	1
エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)											<0.0001	1
オキサジクロメホン											<0.0001	1
オキシン銅(有機銅)											<0.0003	1
オリサストロビン											<0.001	1
カズサホス											<0.000005	1
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ											<0.0008	1
カルバリル (NAC)											<0.0002	1
カルボフラン											<0.000003	1
キノクラミン(ACN)											<0.00005	1
キャプタン											<0.001	1
クミルロン											<0.0003	1
グリホサート											<0.00	1
グルホシネート											<0.0002	1
クロメプロップ											<0.0001	1
クロルニトロフェン (CNP)											<0.000010	1
クロルピリホス											<0.00003	1
クロロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン											<0.00001	1
シアノホス(CYAP)											<0.00003	1
ジウロン (DCMU)											<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)											<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)											<0.00008	1
ジクワット											<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)											<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬											<0.00005	1
ジチオピル											<0.00009	1
シハロホップブチル											<0.00006	1
シマジン (CAT)											<0.00003	1
ジメタメトリン											<0.0002	1
ジメトエート											<0.0005	1
シメトリン											<0.0003	1
ダイアジノン											<0.00003	1
ダイムロン											<0.001	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート											<0.00010	1
チアジニル											<0.001	1
チウラム											<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 02 － 00 五十鈴川水源地 [水源名] 五十鈴川地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,087 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 03 － 00 中須水源地 [水源名] 中須地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 17,887 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 04 － 00 宮前第一水源地 [水源名] 宮前第一地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,956 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ											<0.0008	1
チオファネートメチル											<0.001	1
チオベンカルブ											<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)											<0.0002	1
テフリルトリオン											<0.00002	1
トリクロピル											<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)											<0.00005	1
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン											<0.0006	1
ナプロパミド											<0.0003	1
パラコート											<0.00005	1
ピペロホス											<0.000005	1
ピラクロニル											<0.0001	1
ピラゾキシフェン											<0.00005	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)											<0.0002	1
ピリダフェンチオン											<0.00005	1
ピリブチカルブ											<0.0002	1
ピロキロン											<0.0005	1
フィプロニル											<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)											<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)											<0.0003	1
フェリムゾン											<0.0005	1
フェンチオン (MPP)											<0.00001	1
フェントエート(PAP)											<0.00004	1
フェントラザミド											<0.0001	1
フサライド											<0.001	1
ブタクロール											<0.0003	1
ブタミホス											<0.0002	1
ブプロフェジン											<0.0002	1
フルアジナム											<0.0003	1
プレチラクロール											<0.0005	1
プロシミドン											<0.0009	1
プロチオホス											<0.00004	1
プロピコナゾール											<0.0005	1
プロピザミド											<0.0005	1
プロベナゾール											<0.0003	1
プロモブチド											<0.001	1
ベノミル											<0.0002	1
ペンシクロン											<0.001	1
ベンゾビシクロン											<0.0009	1
ベンゾフェナップ											<0.00005	1
ベンタゾン											<0.001	1
ペンディメタリン											<0.001	1
ベンフラカルブ											<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)											<0.0001	1
ベンフレセート											<0.0007	1
ホスチアゼート											<0.00005	1
マラチオン(マラソン)											<0.0010	1
メコプロップ (MCPP)											<0.0001	1
メソミル											<0.0003	1
メタラキシル											<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)											<0.00004	1
メトミノストロビン											<0.0004	1
メトリブジン											<0.0003	1
メフェナセット											<0.0002	1
メプロニル											<0.001	1
モリネート											<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 05 － 00 宮前第二水源地 [水源名] 宮前第二地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,968（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 08 － 00 床ノ木水源地 [水源名] 床ノ木表流水 [原水の種類] 表流水（自流） [1日平均浄水量] 32（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 01 － 00 北勢浄水場 [水源名] 北勢第１水源（第２水源、第３水源と混合） [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,435（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）			<0.0001	1			<0.0001	1				
2，2－DPA(ダラポン)			<0.0008	1			<0.0008	1				
2，4－D（2，4－PA）			<0.0002	1			<0.0002	1				
EPN			<0.00004	1			<0.00004	1				
MCPA			<0.00005	1			<0.00005	1				
アシュラム			<0.001	1			<0.001	1				
アセフェート			<0.00006	1			<0.00006	1				
アトラジン			<0.0001	1			<0.0001	1				
アニロホス			<0.00003	1			<0.00003	1				
アミトラズ			<0.00005	1			<0.00005	1				
アラクロール			<0.0001	1			<0.0001	1				
イソキサチオン			<0.00005	1			<0.00005	1				
イソフェンホス			<0.00001	1			<0.00001	1				
イソプロカルブ（MIPC）			<0.0001	1			<0.0001	1				
イソプロチオラン（IPT）			<0.001	1			<0.001	1				
イプフェンカルバゾン			<0.00002	1			<0.00002	1				
イプロベンホス（IBP）			<0.0001	1			<0.0001	1				
イミノクタジン			<0.00005	1			<0.00005	1				
インダノファン			<0.00005	1			<0.00005	1				
エスプロカルブ			<0.0003	1			<0.0003	1				
エトフェンプロックス			<0.0008	1			<0.0008	1				
エンドスルファン（ベンゾエピン）			<0.0001	1			<0.0001	1				
オキサジクロメホン			<0.0001	1			<0.0001	1				
オキシン銅(有機銅)			<0.0003	1			<0.0003	1				
オリサストロビン			<0.001	1			<0.001	1				
カズサホス			<0.000005	1			<0.000005	1				
カフェンストロール			<0.00008	1			<0.00008	1				
カルタップ			<0.0008	1			<0.0008	1				
カルバリル（NAC）			<0.0002	1			<0.0002	1				
カルボフラン			<0.000003	1			<0.000003	1				
キノクラミン（ACN）			<0.00005	1			<0.00005	1				
キャプタン			<0.001	1			<0.001	1				
クミルロン			<0.0003	1			<0.0003	1				
グリホサート			<0.00	1			<0.01	1				
グルホシネート			<0.0002	1			<0.0002	1				
クロメプロップ			<0.0005	1			<0.0001	1				
クロルニトロフェン（CNP）			<0.000010	1			<0.000010	1				
クロルピリホス			<0.00003	1			<0.00003	1				
クロロタロニル（TPN）			<0.0005	1			<0.0005	1				
シアナジン			<0.00001	1			<0.00001	1				
シアノホス（CYAP）			<0.00003	1			<0.00003	1				
ジウロン（DCMU）			<0.0002	1			<0.0002	1				
ジクロベニル（DBN）			<0.0003	1			<0.0003	1				
ジクロルボス（DDVP）			<0.00008	1			<0.00008	1				
ジクワット			<0.0001	1			<0.0001	1				
ジスルホトン（エチルチオメトン）			<0.00004	1			<0.00004	1				
ジチオカルバメート系農薬			<0.00005	1			<0.00005	1				
ジチオピル			<0.00009	1			<0.00009	1				
シハロホップブチル			<0.00006	1			<0.00006	1				
シマジン（CAT）			<0.00003	1			<0.00003	1				
ジメタメトリン			<0.0002	1			<0.0002	1				
ジメトエート			<0.0005	1			<0.0005	1				
シメトリン			<0.0003	1			<0.0003	1				
ダイアジノン			<0.00003	1			<0.00003	1				
ダイムロン			<0.001	1			<0.001	1				
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート			<0.00010	1			<0.00010	1				
チアジニル			<0.001	1			<0.001	1				
チウラム			<0.0002	1			<0.0002	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 05 － 00 宮前第二水源地 [水源名] 宮前第二地下水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,968 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 009 三重県 伊勢市 [浄水場名] 08 － 00 床ノ木水源地 [水源名] 床ノ木表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 01 － 00 北勢浄水場 [水源名] 北勢第1水源(第2水源、第3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 6,435 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ			<0.0008	1			<0.0008	1				
チオファネートメチル			<0.001	1			<0.001	1				
チオベンカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)			<0.0002	1			<0.0002	1				
テフリルトリオン			<0.00002	1			<0.00002	1				
トリクロピル			<0.00006	1			<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)			<0.00005	1			<0.00005	1				
トリシクラゾール			<0.0010	1			<0.0010	1				
トリフルラリン			<0.0006	1			<0.0006	1				
ナプロパミド			<0.0003	1			<0.0003	1				
パラコート			<0.00005	1			<0.00005	1				
ピペロホス			<0.000050	1			<0.000050	1				
ピラクロニル			<0.0001	1			<0.0001	1				
ピラゾキシフェン			<0.00005	1			<0.00005	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)			<0.0002	1			<0.0002	1				
ピリダフェンチオン			<0.00005	1			<0.00005	1				
ピリブチカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1				
ピロキロン			<0.0005	1			<0.0005	1				
フィプロニル			<0.000005	1			<0.000005	1				
フェニトロチオン (MEP)			<0.00010	1			<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)			<0.0003	1			<0.0003	1				
フェリムゾン			<0.0005	1			<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)			<0.00001	1			<0.00001	1				
フェントエート(PAP)			<0.00004	1			<0.00004	1				
フェントラザミド			<0.0001	1			<0.0001	1				
フサライド			<0.001	1			<0.001	1				
ブタクロール			<0.0003	1			<0.0003	1				
ブタミホス			<0.0002	1			<0.0002	1				
ブプロフェジン			<0.0002	1			<0.0002	1				
フルアジナム			<0.0003	1			<0.0003	1				
プレチラクロール			<0.0005	1			<0.0005	1				
プロシミドン			<0.0009	1			<0.0009	1				
プロチオホス			<0.00004	1			<0.00004	1				
プロピコナゾール			<0.0005	1			<0.0005	1				
プロピザミド			<0.0005	1			<0.0005	1				
プロベナゾール			<0.0003	1			<0.0003	1				
プロモブチド			<0.001	1			<0.001	1				
ベノミル			<0.0002	1			<0.0002	1				
ペンシクロン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゾビシクロン			<0.0009	1			<0.0009	1				
ベンゾフェナップ			<0.00005	1			<0.00005	1				
ベンタゾン			<0.001	1			<0.001	1				
ペンディメタリン			<0.000	1			<0.001	1				
ベンフラカルブ			<0.0002	1			<0.0002	1				
ベンフルラリン (ベスロジン)			<0.0001	1			<0.0001	1				
ベンフレセート			<0.0007	1			<0.0007	1				
ホスチアゼート			<0.00005	1			<0.00005	1				
マラチオン(マラソン)			<0.0010	1			<0.0010	1				
メコプロップ (MCPP)			<0.0001	1			<0.0001	1				
メソミル			<0.0003	1			<0.0003	1				
メタラキシル			<0.0020	1			<0.0020	1				
メチダチオン (DMTP)			<0.00004	1			<0.00004	1				
メトミノストロビン			<0.0004	1			<0.0004	1				
メトリブジン			<0.0003	1			<0.0003	1				
メフェナセット			<0.0002	1			<0.0002	1				
メプロニル			<0.001	1			<0.001	1				
モリネート			<0.00005	1			<0.00005	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 02 － 00 員弁浄水場 [水源名] 員弁第1水源(第2水源、第3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,262 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 00 丹生川上浄水場 [水源名] 丹生川上水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,080 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 01 宇賀渓浄水場 [水源名] 宇賀渓水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 594 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 02 － 00 員弁浄水場 [水源名] 員弁第1水源(第2水源、第3水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,262 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 00 丹生川上浄水場 [水源名] 丹生川上水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,080 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 01 宇賀渓浄水場 [水源名] 宇賀渓水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 594 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 02 大泉浄水場 [水源名] 大泉水源と大井田水源との混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,934（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 04 宇賀新田浄水場 [水源名] 宇賀新田第2水源（第1水源と鍋坂水源と混合） [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 742（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 05 麻生田浄水場 [水源名] 麻生田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,023（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D（2，4－PA）												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ（MIPC）												
イソプロチオラン（IPT）												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス（IBP）												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル（NAC）												
カルボフラン												
キノクラミン（ACN）												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン（CNP）												
クロルピリホス												
クロロタロニル（TPN）												
シアナジン												
シアノホス（CYAP）												
ジウロン（DCMU）												
ジクロベニル（DBN）												
ジクロルボス（DDVP）												
ジクワット												
ジスルホトン（エチルチオメトン）												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン（CAT）												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 02 大泉浄水場 [水源名] 大泉水源と大井田水源との混合 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,934 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 04 宇賀新田浄水場 [水源名] 宇賀新田第2水源(第1水源と鍋坂水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 742 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 03 － 05 麻生田浄水場 [水源名] 麻生田水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,023 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 04 － 00 藤原浄水場 [水源名] 藤原町トンネル水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,471（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 01 － 01 平田送水場 [水源名] 平田2号水源（他8水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 18,576（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 02 － 01 庄野送水場 [水源名] 庄野4号水源（他3水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,287（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
2，2－DPA(ダラポン)					*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
2，4－D（2，4－PA）					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
EPN					*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
MCPA					*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
アシュラム					*		<0.009	1	*		<0.009	1
アセフェート					*		<0.00080	1	*		<0.00080	1
アトラジン					*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
アニロホス					*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
アミトラズ					*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
アラクロール					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
イソキサチオン					*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
イソフェンホス					*		<0.00001	1	*		<0.00001	1
イソプロカルブ（MIPC）					*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
イソプロチオラン（IPT）					*		<0.003	1	*		<0.003	1
イプフェンカルバゾン					*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
イプロベンホス（IBP）					*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
イミノクタジン					*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
インダノファン					*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
エスプロカルブ					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
エトフェンプロックス					*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）					*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
オキサジクロメホン					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
オキシン銅(有機銅)					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
オリサストロビン					*		<0.001	1	*		<0.001	1
カズサホス					*		<0.000006	1	*		<0.000006	1
カフェンストロール					*		<0.00008	1	*		<0.00008	1
カルタップ					*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
カルバリル（NAC）					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
カルボフラン					*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
キノクラミン（ACN）					*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
キャプタン					*		<0.003	1	*		<0.003	1
クミルロン					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
グリホサート					*		<0.02	1	*		<0.02	1
グルホシネート					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
クロメプロップ					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
クロルニトロフェン（CNP）					*		<0.000100	1	*		<0.000100	1
クロルピリホス					*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
クロロタロニル（TPN）					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
シアナジン					*		<0.00001	1	*		<0.00001	1
シアノホス（CYAP）					*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ジウロン（DCMU）					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジクロベニル（DBN）					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ジクロルボス（DDVP）					*		<0.00008	1	*		<0.00008	1
ジクワット					*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ジスルホトン（エチルチオメトン）					*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
ジチオカルバメート系農薬					*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
ジチオピル					*		<0.00009	1	*		<0.00009	1
シハロホップブチル					*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
シマジン（CAT）					*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ジメタメトリン					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジメトエート					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
シメトリン					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ダイアジノン					*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ダイムロン					*		<0.008	1	*		<0.008	1
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート					*		<0.00010	1	*		<0.00010	1
チアジニル					*		<0.001	1	*		<0.001	1
チウラム					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 010 三重県 いなべ市 [浄水場名] 04 － 00 藤原浄水場 [水源名] 藤原町トンネル水源 [原水の種類] 湧水 [1日平均浄水量] 2,471 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 01 － 01 平田送水場 [水源名] 平田2号水源(他8水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 18,576 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 02 － 01 庄野送水場 [水源名] 庄野4号水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 7,287 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ					*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
チオファネートメチル					*		<0.003	1	*		<0.003	1
チオベンカルブ					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
テフリルトリオン					*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
トリクロピル					*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)					*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
トリシクラゾール					*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
トリフルラリン					*		<0.0006	1	*		<0.0006	1
ナプロパミド					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
パラコート					*		<0.00010	1	*		<0.00010	1
ピペロホス					*		<0.000009	1	*		<0.000009	1
ピラクロニル					*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ピラゾキシフェン					*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ピリダフェンチオン					*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
ピリブチカルブ					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ピロキロン					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
フィプロニル					*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)					*		<0.00100	1	*		<0.00100	1
フェノブカルブ (BPMC)					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
フェリムゾン					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
フェンチオン (MPP)					*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
フェントエート(PAP)					*		<0.00007	1	*		<0.00007	1
フェントラザミド					*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
フサライド					*		<0.001	1	*		<0.001	1
ブタクロール					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ブタミホス					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ブプロフェジン					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
フルアジナム					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
プレチラクロール					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロシミドン					*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
プロチオホス					*		<0.00007	1	*		<0.00007	1
プロピコナゾール					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロピザミド					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロベナゾール					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
プロモブチド					*		<0.001	1	*		<0.001	1
ベノミル					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ペンシクロン					*		<0.001	1	*		<0.001	1
ベンゾビシクロン					*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
ベンゾフェナップ					*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
ベンタゾン					*		<0.002	1	*		<0.002	1
ペンディメタリン					*		<0.003	1	*		<0.003	1
ベンフラカルブ					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)					*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ベンフレセート					*		<0.0007	1	*		<0.0007	1
ホスチアゼート					*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
マラチオン(マラソン)					*		<0.0070	1	*		<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)					*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
メソミル					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
メタラキシル					*		<0.0020	1	*		<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)					*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
メトミノストロビン					*		<0.0004	1	*		<0.0004	1
メトリブジン					*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
メフェナセット					*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
メプロニル					*		<0.001	1	*		<0.001	1
モリネート					*		<0.00030	1	*		<0.00030	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 03 － 01 広瀬送水場 [水源名] 西冨田2号水源（他1水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,171（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 04 － 01 平野送水場 [水源名] 井田川5号水源（他11水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 21,501（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 05 － 01 河田送水場 [水源名] 河田4号水源（他3水源と混合） [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 11,365（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン（D－D）	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
2，2－DPA(ダラポン)	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
2，4－D（2，4－PA）	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
EPN	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
MCPA	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
アシュラム	*		<0.009	1	*		<0.009	1	*		<0.009	1
アセフェート	*		<0.00080	1	*		<0.00080	1	*		<0.00080	1
アトラジン	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
アニロホス	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
アミトラズ	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
アラクロール	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
イソキサチオン	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
イソフェンホス	*		<0.00001	1	*		<0.00001	1	*		<0.00001	1
イソプロカルブ（MIPC）	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
イソプロチオラン（IPT）	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
イプフェンカルバゾン	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
イプロベンホス（IBP）	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
イミノクタジン	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
インダノファン	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
エスプロカルブ	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
エトフェンプロックス	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
オキサジクロメホン	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
オキシン銅(有機銅)	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
オリサストロビン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
カズサホス	*		<0.000006	1	*		<0.000006	1	*		<0.000006	1
カフェンストロール	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1
カルタップ	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
カルバリル（NAC）	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
カルボフラン	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
キノクラミン（ACN）	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
キャプタン	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
クミルロン	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
グリホサート	*		<0.02	1	*		<0.02	1	*		<0.02	1
グルホシネート	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
クロメプロップ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
クロルニトロフェン（CNP）	*		<0.000100	1	*		<0.000100	1	*		<0.000100	1
クロルピリホス	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
クロロタロニル（TPN）	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
シアナジン	*		<0.00001	1	*		<0.00001	1	*		<0.00001	1
シアノホス（CYAP）	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ジウロン（DCMU）	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジクロベニル（DBN）	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ジクロルボス（DDVP）	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1
ジクワット	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ジスルホトン（エチルチオメトン）	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1
ジチオカルバメート系農薬	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
ジチオピル	*		<0.00009	1	*		<0.00009	1	*		<0.00009	1
シハロホップブチル	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
シマジン（CAT）	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ジメタメトリン	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジメトエート	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
シメトリン	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ダイアジノン	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ダイムロン	*		<0.008	1	*		<0.008	1	*		<0.008	1
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1
チアジニル	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
チウラム	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 03 － 01 広瀬送水場 [水源名] 西冨田2号水源(他1水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,171 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 04 － 01 平野送水場 [水源名] 井田川5号水源(他11水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 21,501 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 05 － 01 河田送水場 [水源名] 河田4号水源(他3水源と混合) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 11,365 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
チオファネートメチル	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
チオベンカルブ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
テフリルトリオン	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
トリクロピル	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
トリシクラゾール	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
トリフルラリン	*		<0.0006	1	*		<0.0006	1	*		<0.0006	1
ナプロパミド	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
パラコート	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1
ピペロホス	*		<0.000009	1	*		<0.000009	1	*		<0.000009	1
ピラクロニル	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ピラゾキシフェン	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ピリダフェンチオン	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
ピリブチカルブ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ピロキロン	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
フィプロニル	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)	*		<0.00100	1	*		<0.00100	1	*		<0.00100	1
フェノブカルブ (BPMC)	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
フェリムゾン	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
フェンチオン (MPP)	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
フェントエート(PAP)	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1
フェントラザミド	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
フサライド	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
ブタクロール	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ブタミホス	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ブプロフェジン	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
フルアジナム	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
プレチラクロール	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロシミドン	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
プロチオホス	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1
プロピコナゾール	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロピザミド	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロベナゾール	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
プロモブチド	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
ベノミル	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ペンシクロン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
ベンゾビシクロン	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
ベンゾフェナップ	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
ベンタゾン	*		<0.002	1	*		<0.002	1	*		<0.002	1
ペンディメタリン	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
ベンフラカルブ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ベンフレセート	*		<0.0007	1	*		<0.0007	1	*		<0.0007	1
ホスチアゼート	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
マラチオン(マラソン)	*		<0.0070	1	*		<0.0070	1	*		<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
メソミル	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
メタラキシル	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
メトミノストロビン	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1
メトリブジン	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
メフェナセット	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
メプロニル	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
モリネート	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1	*		<0.00030	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 06 － 01 高岡配水池 [水源名] 北勢水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 08 － 01 大久保第一配水池 [水源名] 三重用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 09 － 01 小岐須配水池 [水源名] 三重用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 06 － 01 高岡配水池 [水源名] 北勢水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 08 － 01 大久保第一配水池 [水源名] 三重用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 09 － 01 小岐須配水池 [水源名] 三重用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 11 － 01 山本配水池 [水源名] 山本水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 12 － 01 庄内配水池 [水源名] 三重用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 13 － 01 椿一宮配水池 [水源名] 長良川系用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 11 － 01 山本配水池 [水源名] 山本水源 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 12 － 01 庄内配水池 [水源名] 三重用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 012 三重県 鈴鹿市 [浄水場名] 13 － 01 椿一宮配水池 [水源名] 長良川系用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 014 三重県 尾鷲市 [浄水場名] 01 － 01 矢ノ浜浄水場 [水源名] 矢ノ川伏流水井戸 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,679 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 01 － 00 上水道第1水源 [水源名] 上水道第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,697 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 02 － 00 上水道第2水源 [水源名] 上水道第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,831 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)											<0.0005	1
2, 2－DPA(ダラポン)											<0.0010	1
2, 4－D(2, 4－PA)											<0.0002	1
EPN											<0.00004	1
MCPA											<0.00030	1
アシュラム											<0.009	1
アセフェート											<0.00080	1
アトラジン											<0.0001	1
アニロホス											<0.00003	1
アミトラズ											<0.00030	1
アラクロール											<0.0003	1
イソキサチオン											<0.00005	1
イソフェンホス											<0.00001	1
イソプロカルブ (MIPC)											<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)											<0.003	1
イプフェンカルバゾン											<0.00002	1
イプロベンホス (IBP)											<0.0009	1
イミノクタジン											<0.00006	1
インダノファン											<0.00030	1
エスプロカルブ											<0.0003	1
エトフェンプロックス											<0.0008	1
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)											<0.0001	1
オキサジクロメホン											<0.0002	1
オキシン銅(有機銅)											<0.0003	1
オリサストロビン											<0.001	1
カズサホス											<0.000006	1
カフェンストロール											<0.00008	1
カルタップ											<0.0020	1
カルバリル (NAC)											<0.0002	1
カルボフラン											<0.000003	1
キノクラミン(ACN)											<0.00005	1
キャプタン											<0.003	1
クミルロン											<0.0003	1
グリホサート											<0.02	1
グルホシネート											<0.0002	1
クロメプロップ											<0.0002	1
クロルニトロフェン (CNP)											<0.000100	1
クロルピリホス											<0.00003	1
クロロタロニル (TPN)											<0.0005	1
シアナジン											<0.00001	1
シアノホス(CYAP)											<0.00003	1
ジウロン (DCMU)											<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)											<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)											<0.00008	1
ジクワット											<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)											<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬											<0.00005	1
ジチオピル											<0.00009	1
シハロホップブチル											<0.00006	1
シマジン (CAT)											<0.00003	1
ジメタメトリン											<0.0002	1
ジメトエート											<0.0005	1
シメトリン											<0.0003	1
ダイアジノン											<0.00003	1
ダイムロン											<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート											<0.00010	1
チアジニル											<0.001	1
チウラム											<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 014 三重県 尾鷲市 [浄水場名] 01 － 01 矢ノ浜浄水場 [水源名] 矢ノ川伏流水井戸 [原水の種類] 伏流水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 7,679 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 01 － 00 上水道第1水源 [水源名] 上水道第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 3,697 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 02 － 00 上水道第2水源 [水源名] 上水道第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,831 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ											<0.0008	1
チオファネートメチル											<0.003	1
チオベンカルブ											<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)											<0.0002	1
テフリルトリオン											<0.00002	1
トリクロピル											<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)											<0.00005	1
トリシクラゾール											<0.0010	1
トリフルラリン											<0.0006	1
ナプロパミド											<0.0003	1
パラコート											<0.00005	1
ピペロホス											<0.000009	1
ピラクロニル											<0.0001	1
ピラゾキシフェン											<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)											<0.0002	1
ピリダフェンチオン											<0.00005	1
ピリブチカルブ											<0.0002	1
ピロキロン											<0.0005	1
フィプロニル											<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)											<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)											<0.0003	1
フェリムゾン											<0.0005	1
フェンチオン (MPP)											<0.00006	1
フェントエート(PAP)											<0.00007	1
フェントラザミド											<0.0001	1
フサライド											<0.001	1
ブタクロール											<0.0003	1
ブタミホス											<0.0002	1
ブプロフェジン											<0.0002	1
フルアジナム											<0.0003	1
プレチラクロール											<0.0005	1
プロシミドン											<0.0009	1
プロチオホス											<0.00007	1
プロピコナゾール											<0.0005	1
プロピザミド											<0.0005	1
プロベナゾール											<0.0003	1
プロモブチド											<0.001	1
ベノミル											<0.0002	1
ペンシクロン											<0.001	1
ベンゾビシクロン											<0.0009	1
ベンゾフェナップ											<0.00005	1
ベンタゾン											<0.002	1
ペンディメタリン											<0.003	1
ベンフラカルブ											<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)											<0.0001	1
ベンフレセート											<0.0007	1
ホスチアゼート											<0.00005	1
マラチオン(マラソン)											<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)											<0.0005	1
メソミル											<0.0003	1
メタラキシル											<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)											<0.00004	1
メトミノストロビン											<0.0004	1
メトリブジン											<0.0003	1
メフェナセット											<0.0002	1
メプロニル											<0.001	1
モリネート											<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 03 － 00 上水道第3水源 [水源名] 上水道第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,428 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 04 － 00 上水道第4水源 [水源名] 上水道第4水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,030 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 05 － 00 上水道第5水源 [水源名] 上水道第5水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 337 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)							<0.0005	1				
2, 2－DPA(ダラポン)							<0.0010	1				
2, 4－D(2, 4－PA)							<0.0002	1				
EPN							<0.00004	1				
MCPA							<0.00030	1				
アシュラム							<0.009	1				
アセフェート							<0.00080	1				
アトラジン							<0.0001	1				
アニロホス							<0.00003	1				
アミトラズ							<0.00030	1				
アラクロール							<0.0003	1				
イソキサチオン							<0.00005	1				
イソフェンホス							<0.00001	1				
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1				
イソプロチオラン (IPT)							<0.003	1				
イプフェンカルバゾン							<0.00002	1				
イプロベンホス (IBP)							<0.0009	1				
イミノクタジン							<0.00006	1				
インダノファン							<0.00030	1				
エスプロカルブ							<0.0003	1				
エトフェンプロックス							<0.0008	1				
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)							<0.0001	1				
オキサジクロメホン							<0.0002	1				
オキシン銅(有機銅)							<0.0003	1				
オリサストロビン							<0.001	1				
カズサホス							<0.000006	1				
カフェンストロール							<0.00008	1				
カルタップ							<0.0020	1				
カルバリル (NAC)							<0.0002	1				
カルボフラン							<0.000003	1				
キノクラミン(ACN)							<0.00005	1				
キャプタン							<0.003	1				
クミルロン							<0.0003	1				
グリホサート							<0.02	1				
グルホシネート							<0.0002	1				
クロメプロップ							<0.0002	1				
クロルニトロフェン (CNP)							<0.000100	1				
クロルピリホス							<0.00003	1				
クロロタロニル (TPN)							<0.0005	1				
シアナジン							<0.00001	1				
シアノホス(CYAP)							<0.00003	1				
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1				
ジクロベニル (DBN)							<0.0003	1				
ジクロルボス (DDVP)							<0.00008	1				
ジクワット							<0.0001	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1				
ジチオカルバメート系農薬							<0.00005	1				
ジチオピル							<0.00009	1				
シハロホップブチル							<0.00006	1				
シマジン (CAT)							<0.00003	1				
ジメタメトリン							<0.0002	1				
ジメトエート							<0.0005	1				
シメトリン							<0.0003	1				
ダイアジノン							<0.00003	1				
ダイムロン							<0.008	1				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート							<0.00010	1				
チアジニル							<0.001	1				
チウラム							<0.0002	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 03 － 00 上水道第3水源 [水源名] 上水道第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,428 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 04 － 00 上水道第4水源 [水源名] 上水道第4水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 5,030 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 05 － 00 上水道第5水源 [水源名] 上水道第5水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 337 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ							<0.0008	1				
チオファネートメチル							<0.003	1				
チオベンカルブ							<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1				
テフリルトリオン							<0.00002	1				
トリクロピル							<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)							<0.00005	1				
トリシクラゾール							<0.0010	1				
トリフルラリン							<0.0006	1				
ナプロパミド							<0.0003	1				
パラコート							<0.00005	1				
ピペロホス							<0.000009	1				
ピラクロニル							<0.0000	1				
ピラゾキシフェン							<0.00004	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)							<0.0002	1				
ピリダフェンチオン							<0.00005	1				
ピリブチカルブ							<0.0002	1				
ピロキロン							<0.0005	1				
フィプロニル							<0.000005	1				
フェニトロチオン (MEP)							<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1				
フェリムゾン							<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)							<0.00006	1				
フェントエート(PAP)							<0.00007	1				
フェントラザミド							<0.0001	1				
フサライド							<0.001	1				
ブタクロール							<0.0003	1				
ブタミホス							<0.0002	1				
ブプロフェジン							<0.0002	1				
フルアジナム							<0.0003	1				
プレチラクロール							<0.0005	1				
プロシミドン							<0.0009	1				
プロチオホス							<0.00007	1				
プロピコナゾール							<0.0005	1				
プロピザミド							<0.0005	1				
プロベナゾール							<0.0003	1				
プロモブチド							<0.001	1				
ベノミル							<0.0002	1				
ペンシクロン							<0.001	1				
ベンゾビシクロン							<0.0009	1				
ベンゾフェナップ							<0.00005	1				
ベンタゾン							<0.002	1				
ペンディメタリン							<0.003	1				
ベンフラカルブ							<0.0002	1				
ベンフルラリン (ベスロジン)							<0.0001	1				
ベンフレセート							<0.0007	1				
ホスチアゼート							<0.00005	1				
マラチオン(マラソン)							<0.0070	1				
メコプロップ (MCPP)							<0.0005	1				
メソミル							<0.0003	1				
メタラキシル							<0.0020	1				
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1				
メトミノストロビン							<0.0004	1				
メトリブジン							<0.0003	1				
メフェナセット							<0.0002	1				
メプロニル							<0.001	1				
モリネート							<0.00005	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 06 － 00 上水道野登水源 [水源名] 上水道野登水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 318(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 07 － 00 上水道関第1水源 [水源名] 上水道関第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 646(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 08 － 00 上水道関第2水源 [水源名] 上水道関第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 895(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 06 － 00 上水道野登水源 [水源名] 上水道野登水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 318(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 07 － 00 上水道関第1水源 [水源名] 上水道関第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 646(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 08 － 00 上水道関第2水源 [水源名] 上水道関第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 895(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 09 － 00 上水道関第3水源 [水源名] 上水道関第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 503 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 10 － 00 上水道坂下水源 [水源名] 上水道坂下水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 128 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 11 － 00 上水道加太水源 [水源名] 上水道加太水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 554 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)			<0.0005	1								
2, 2－DPA(ダラポン)			<0.0010	1								
2, 4－D(2, 4－PA)			<0.0002	1								
EPN			<0.00004	1								
MCPA			<0.00030	1								
アシュラム			<0.009	1								
アセフェート			<0.00080	1								
アトラジン			<0.0001	1								
アニロホス			<0.00003	1								
アミトラズ			<0.00030	1								
アラクロール			<0.0003	1								
イソキサチオン			<0.00005	1								
イソフェンホス			<0.00001	1								
イソプロカルブ (MIPC)			<0.0001	1								
イソプロチオラン (IPT)			<0.003	1								
イプフェンカルバゾン			<0.00002	1								
イプロベンホス (IBP)			<0.0009	1								
イミノクタジン			<0.00006	1								
インダノファン			<0.00030	1								
エスプロカルブ			<0.0003	1								
エトフェンプロックス			<0.0008	1								
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)			<0.0001	1								
オキサジクロメホン			<0.0002	1								
オキシン銅(有機銅)			<0.0003	1								
オリサストロビン			<0.001	1								
カズサホス			<0.000006	1								
カフェンストロール			<0.00008	1								
カルタップ			<0.0020	1								
カルバリル (NAC)			<0.0002	1								
カルボフラン			<0.000003	1								
キノクラミン(ACN)			<0.00005	1								
キャプタン			<0.003	1								
クミルロン			<0.0003	1								
グリホサート			<0.02	1								
グルホシネート			<0.0002	1								
クロメプロップ			<0.0002	1								
クロルニトロフェン (CNP)			<0.000100	1								
クロルピリホス			<0.00003	1								
クロロタロニル (TPN)			<0.0005	1								
シアナジン			<0.00001	1								
シアノホス(CYAP)			<0.00003	1								
ジウロン (DCMU)			<0.0002	1								
ジクロベニル (DBN)			0.0003	1								
ジクロルボス (DDVP)			0.00008	1								
ジクワット			0.0001	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)			0.00004	1								
ジチオカルバメート系農薬			0.00005	1								
ジチオピル			0.00009	1								
シハロホップブチル			0.00006	1								
シマジン (CAT)			0.00003	1								
ジメタメトリン			0.0002	1								
ジメトエート			0.0005	1								
シメトリン			0.0003	1								
ダイアジノン			0.00003	1								
ダイムロン			0.008	1								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート			0.00010	1								
チアジニル			0.001	1								
チウラム			0.0002	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 09 － 00 上水道関第3水源 [水源名] 上水道関第3水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 503 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 10 － 00 上水道坂下水源 [水源名] 上水道坂下水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 128 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 015 三重県 亀山市 [浄水場名] 11 － 00 上水道加太水源 [水源名] 上水道加太水源 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 554 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ			0.0008	1								
チオファネートメチル			0.003	1								
チオベンカルブ			0.0002	1								
テルブカルブ (MBPMC)			0.0002	1								
テフリルトリオン			0.00002	1								
トリクロピル			0.00006	1								
トリクロルホン (DEP)			0.00005	1								
トリシクラゾール			0.0010	1								
トリフルラリン			0.0006	1								
ナプロパミド			0.0003	1								
パラコート			0.00005	1								
ピペロホス			0.000009	1								
ピラクロニル			0.0001	1								
ピラゾキシフェン			0.00004	1								
ピラゾリネート(ピラゾレート)			0.0002	1								
ピリダフェンチオン			0.00005	1								
ピリブチカルブ			0.0002	1								
ピロキロン			0.0005	1								
フィプロニル			0.000005	1								
フェニトロチオン (MEP)			0.00010	1								
フェノブカルブ (BPMC)			0.0003	1								
フェリムゾン			0.0005	1								
フェンチオン (MPP)			0.00006	1								
フェントエート(PAP)			0.00007	1								
フェントラザミド			0.0001	1								
フサライド			0.001	1								
ブタクロール			0.0003	1								
ブタミホス			0.0002	1								
ブプロフェジン			0.0002	1								
フルアジナム			0.0003	1								
プレチラクロール			0.0005	1								
プロシミドン			0.0009	1								
プロチオホス			0.00007	1								
プロピコナゾール			0.0005	1								
プロピザミド			0.0005	1								
プロベナゾール			0.0003	1								
プロモブチド			0.001	1								
ベノミル			0.0002	1								
ペンシクロン			0.001	1								
ベンゾビシクロン			0.0009	1								
ベンゾフェナップ			0.00005	1								
ベンタゾン			0.002	1								
ペンディメタリン			0.003	1								
ベンフラカルブ			0.0002	1								
ベンフルラリン (ベスロジン)			0.0001	1								
ベンフレセート			0.0007	1								
ホスチアゼート			0.00005	1								
マラチオン(マラソン)			0.0070	1								
メコプロップ (MCPP)			0.0005	1								
メソミル			0.0003	1								
メタラキシル			0.0020	1								
メチダチオン (DMTP)			0.00004	1								
メトミノストロビン			0.0004	1								
メトリブジン			0.0003	1								
メフェナセット			0.0002	1								
メプロニル			0.001	1								
モリネート			0.00005	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 016 三重県 菰野町 [浄水場名] 01 － 00 大羽根浄水場 [水源名] 大羽根1・2・3・4・11号 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,777 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 016 三重県 菰野町 [浄水場名] 02 － 00 潤田浄水場 [水源名] 潤田6・7・8・9・10・13号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,904 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 016 三重県 菰野町 [浄水場名] 03 － 00 湯の山浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 668 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 016 三重県 菰野町 [浄水場名] 01 － 00 大羽根浄水場 [水源名] 大羽根1・2・3・4・11号 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 4,777 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 016 三重県 菰野町 [浄水場名] 02 － 00 潤田浄水場 [水源名] 潤田6・7・8・9・10・13号 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,904 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 016 三重県 菰野町 [浄水場名] 03 － 00 湯の山浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 668 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 01 － 00 大屋戸浄水場 [水源名] 淀川水系名張川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 8,341 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 02 － 00 富貴ヶ丘浄水場 [水源名] 淀川水系名張川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 18,162 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 03 － 00 赤目浄水場 [水源名] 淀川水系滝川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 67 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
2, 2－DPA(ダラポン)	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
2, 4－D(2, 4－PA)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
EPN	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
MCPA	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
アシュラム	*		<0.009	1	*		<0.009	1	*		<0.009	1
アセフェート	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
アトラジン	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
アニロホス	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
アミトラズ	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
アラクロール	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
イソキサチオン	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
イソフェンホス	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
イソプロカルブ (MIPC)	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
イソプロチオラン (IPT)	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
イプフェンカルバゾン	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
イプロベンホス (IBP)	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
イミノクタジン	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
インダノファン	*		<0.00009	1	*		<0.00009	1	*		<0.00009	1
エスプロカルブ	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
エトフェンプロックス	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
オキサジクロメホン	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
オキシン銅(有機銅)	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
オリサストロビン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
カズサホス	*		<0.000006	1	*		<0.000006	1	*		<0.000006	1
カフェンストロール	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1
カルタップ	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
カルバリル (NAC)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
カルボフラン	*		<0.000003	1	*		<0.000003	1	*		<0.000003	1
キノクラミン(ACN)	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
キャプタン	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
クミルロン	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
グリホサート	*		<0.02	1	*		<0.02	1	*		<0.02	1
グルホシネート	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
クロメプロップ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
クロルニトロフェン (CNP)	*		<0.000010	1	*		<0.000010	1	*		<0.000010	1
クロルピリホス	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
クロロタロニル (TPN)	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
シアナジン	*		<0.00001	1	*		<0.00001	1	*		<0.00001	1
シアノホス(CYAP)	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ジウロン (DCMU)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジクロベニル (DBN)	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ジクロルボス (DDVP)	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1	*		<0.00008	1
ジクワット	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ジスルホトン(エチルチオメトン)	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
ジチオカルバメート系農薬	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
ジチオピル	*		<0.00009	1	*		<0.00009	1	*		<0.00009	1
シハロホップブチル	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
シマジン (CAT)	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ジメタメトリン	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ジメトエート	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
シメトリン	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ダイアジノン	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1	*		<0.00003	1
ダイムロン	*		<0.008	1	*		<0.008	1	*		<0.008	1
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1
チアジニル	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
チウラム	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 01 － 00 大屋戸浄水場 [水源名] 淀川水系名張川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 8,341 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 02 － 00 富貴ヶ丘浄水場 [水源名] 淀川水系名張川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 18,162 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 03 － 00 赤目浄水場 [水源名] 淀川水系滝川 [原水の種類] 表流水(自流)・ダム放流 [1日平均浄水量] 67 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1	*		<0.0008	1
チオファネートメチル	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
チオベンカルブ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
テルブカルブ (MBPMC)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
テフリルトリオン	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
トリクロピル	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
トリクロルホン (DEP)	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
トリシクラゾール	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1	*		<0.0010	1
トリフルラリン	*		<0.0006	1	*		<0.0006	1	*		<0.0006	1
ナプロパミド	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
パラコート	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1
ピペロホス	*		<0.000009	1	*		<0.000009	1	*		<0.000009	1
ピラクロニル	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ピラゾキシフェン	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ピリダフェンチオン	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1	*		<0.00002	1
ピリブチカルブ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ピロキロン	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
フィプロニル	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1	*		<0.000005	1
フェニトロチオン (MEP)	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1	*		<0.00010	1
フェノブカルブ (BPMC)	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
フェリムゾン	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
フェンチオン (MPP)	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1	*		<0.00006	1
フェントエート(PAP)	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1
フェントラザミド	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
フサライド	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
ブタクロール	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
ブタミホス	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ブプロフェジン	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
フルアジナム	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
プレチラクロール	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロシミドン	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
プロチオホス	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1	*		<0.00007	1
プロピコナゾール	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロピザミド	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
プロベナゾール	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
プロモブチド	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
ベノミル	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ペンシクロン	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
ベンゾビシクロン	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1	*		<0.0009	1
ベンゾフェナップ	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
ベンタゾン	*		<0.002	1	*		<0.002	1	*		<0.002	1
ペンディメタリン	*		<0.003	1	*		<0.003	1	*		<0.003	1
ベンフラカルブ	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
ベンフルラリン (ベスロジン)	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1	*		<0.0001	1
ベンフレセート	*		<0.0007	1	*		<0.0007	1	*		<0.0007	1
ホスチアゼート	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1
マラチオン(マラソン)	*		<0.0070	1	*		<0.0070	1	*		<0.0070	1
メコプロップ (MCPP)	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1	*		<0.0005	1
メソミル	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
メタラキシル	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1	*		<0.0020	1
メチダチオン (DMTP)	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1	*		<0.00004	1
メトミノストロビン	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1	*		<0.0004	1
メトリブジン	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1	*		<0.0003	1
メフェナセット	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1	*		<0.0002	1
メプロニル	*		<0.001	1	*		<0.001	1	*		<0.001	1
モリネート	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1	*		<0.00005	1

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 04 － 00 長瀬浄水場 [水源名] 淀川水系名張川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 70(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 020 三重県 川越町 [浄水場名] 02 － 00 朝明配水場 [水源名] 朝明川水系朝明川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 021 三重県 朝日町 [浄水場名] 01 － 01 柿浄水場 [水源名] 柿水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 522(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12								
2,2－DPA(ダラポン)	*		<0.0008	1								
2,4－D(2,4－PA)	*		<0.0002	1								
EPN	*		<0.00004	1								
MCPA	*		<0.00005	1								
アシュラム	*		<0.009	1								
アセフェート	*		<0.00006	1								
アトラジン	*		<0.0001	1								
アニロホス	*		<0.00003	1								
アミトラズ	*		<0.00006	1								
アラクロール	*		<0.0003	1								
イソキサチオン	*		<0.00005	1								
イソフェンホス	*		<0.00003	1								
イソプロカルブ(MIPC)	*		<0.0001	1								
イソプロチオラン(IPT)	*		<0.003	1								
イプフェンカルバゾン	*		<0.00002	1								
イプロベンホス(IBP)	*		<0.0009	1								
イミノクタジン	*		<0.00006	1								
インダノファン	*		<0.00009	1								
エスプロカルブ	*		<0.0003	1								
エトフェンプロックス	*		<0.0008	1								
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	*		<0.0002	1								
オキサジクロメホン	*		<0.0002	1								
オキシン銅(有機銅)	*		<0.0003	1								
オリサストロビン	*		<0.001	1								
カズサホス	*		<0.000006	1								
カフェンストロール	*		<0.00008	1								
カルタップ	*		<0.0008	1								
カルバリル(NAC)	*		<0.0002	1								
カルボフラン	*		<0.000003	1								
キノクラミン(ACN)	*		<0.00005	1								
キャプタン	*		<0.003	1								
クミルロン	*		<0.0003	1								
グリホサート	*		<0.02	1								
グルホシネート	*		<0.0002	1								
クロメプロップ	*		<0.0002	1								
クロルニトロフェン(CNP)	*		<0.000010	1								
クロルピリホス	*		<0.00003	1								
クロロタロニル(TPN)	*		<0.0005	1								
シアナジン	*		<0.00001	1								
シアノホス(CYAP)	*		<0.00003	1								
ジウロン(DCMU)	*		<0.0002	1								
ジクロベニル(DBN)	*		<0.0003	1								
ジクロルボス(DDVP)	*		<0.00008	1								
ジクワット	*		<0.0001	1								
ジスルホトン(エチルチオメトン)	*		<0.00004	1								
ジチオカルバメート系農薬	*		<0.00005	1								
ジチオピル	*		<0.00009	1								
シハロホップブチル	*		<0.00006	1								
シマジン(CAT)	*		<0.00003	1								
ジメタメトリン	*		<0.0002	1								
ジメトエート	*		<0.0005	1								
シメトリン	*		<0.0003	1								
ダイアジノン	*		<0.00003	1								
ダイムロン	*		<0.008	1								
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	*		<0.00010	1								
チアジニル	*		<0.001	1								
チウラム	*		<0.0002	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 018 三重県 名張市 [浄水場名] 04 － 00 長瀬浄水場 [水源名] 淀川水系名張川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 70(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 020 三重県 川越町 [浄水場名] 02 － 00 朝明配水場 [水源名] 朝明川水系朝明川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 021 三重県 朝日町 [浄水場名] 01 － 01 柿浄水場 [水源名] 柿水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 522(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	*		<0.0008	1								
チオファネートメチル	*		<0.003	1								
チオベンカルブ	*		<0.0002	1								
テルブカルブ(MBPMC)	*		<0.0002	1								
テフリルトリオン	*		<0.00002	1								
トリクロピル	*		<0.00006	1								
トリクロルホン(DEP)	*		<0.00005	1								
トリシクラゾール	*		<0.0010	1								
トリフルラリン	*		<0.0006	1								
ナプロパミド	*		<0.0003	1								
パラコート	*		<0.00010	1								
ピペロホス	*		<0.000009	1								
ピラクロニル	*		<0.0001	1								
ピラゾキシフェン	*		<0.00004	1								
ピラゾリネート(ピラゾレート)	*		<0.0002	1								
ピリダフェンチオン	*		<0.00002	1								
ピリブチカルブ	*		<0.0002	1								
ピロキロン	*		<0.0005	1								
フィプロニル	*		<0.000005	1								
フェニトロチオン(MEP)	*		<0.00010	1								
フェノブカルブ(BPMC)	*		<0.0003	1								
フェリムゾン	*		<0.0005	1								
フェンチオン(MPP)	*		<0.00006	1								
フェントエート(PAP)	*		<0.00007	1								
フェントラザミド	*		<0.0001	1								
フサライド	*		<0.001	1								
ブタクロール	*		<0.0003	1								
ブタミホス	*		<0.0002	1								
ブプロフェジン	*		<0.0002	1								
フルアジナム	*		<0.0003	1								
プレチラクロール	*		<0.0005	1								
プロシミドン	*		<0.0009	1								
プロチオホス	*		<0.00007	1								
プロピコナゾール	*		<0.0005	1								
プロピザミド	*		<0.0005	1								
プロベナゾール	*		<0.0003	1								
プロモブチド	*		<0.001	1								
ベノミル	*		<0.0002	1								
ペンシクロン	*		<0.001	1								
ベンゾビシクロン	*		<0.0009	1								
ベンゾフェナップ	*		<0.00005	1								
ベンタゾン	*		<0.002	1								
ペンディメタリン	*		<0.003	1								
ベンフラカルブ	*		<0.0002	1								
ベンフルラリン(ベスロジン)	*		<0.0001	1								
ベンフレセート	*		<0.0007	1								
ホスチアゼート	*		<0.00005	1								
マラチオン(マラソン)	*		<0.0070	1								
メコプロップ(MCPP)	*		<0.0005	1								
メソミル	*		<0.0003	1								
メタラキシル	*		<0.0020	1								
メチダチオン(DMTP)	*		<0.00004	1								
メトミノストロビン	*		<0.0004	1								
メトリブジン	*		<0.0003	1								
メフェナセット	*		<0.0002	1								
メプロニル	*		<0.001	1								
モリネート	*		<0.00005	1								

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 021 三重県 朝日町 [浄水場名] 02 － 00 縄生浄水場 [水源名] 縄生水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,803 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 024 三重県 志摩市 [浄水場名] 01 － 00 多気・磯部浄水場 [水源名] 櫛田川・神路川水系(蓮・神路ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 14,105 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 032 三重県 紀宝町 [浄水場名] 01 － 01 御船浄水場 [水源名] 新宮川水系熊野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,890 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)							<0.0001	1				
2, 2－DPA(ダラポン)							0.0013	1				
2, 4－D(2, 4－PA)							<0.0002	1				
EPN							<0.00004	1				
MCPA							<0.00005	1				
アシュラム							<0.001	1				
アセフェート							<0.00006	1				
アトラジン							<0.0001	1				
アニロホス							<0.00003	1				
アミトラズ							<0.00005	1				
アラクロール							<0.0001	1				
イソキサチオン							<0.00005	1				
イソフェンホス							<0.00001	1				
イソプロカルブ (MIPC)							<0.0001	1				
イソプロチオラン (IPT)							<0.001	1				
イプフェンカルバゾン							<0.00002	1				
イプロベンホス (IBP)							<0.0001	1				
イミノクタジン							<0.00005	1				
インダノファン							<0.00005	1				
エスプロカルブ							<0.0003	1				
エトフェンプロックス							<0.0008	1				
エンドスルファン (ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)							<0.0001	1				
オキサジクロメホン							<0.0001	1				
オキシン銅(有機銅)							<0.0003	1				
オリサストロビン							<0.001	1				
カズサホス							<0.000005	1				
カフェンストロール							<0.00008	1				
カルタップ							<0.0008	1				
カルバリル (NAC)							<0.0002	1				
カルボフラン							<0.000003	1				
キノクラミン(ACN)							<0.00005	1				
キャプタン							<0.001	1				
クミルロン							<0.0003	1				
グリホサート							0.00	1				
グルホシネート							<0.0002	1				
クロメプロップ							<0.0001	1				
クロルニトロフェン (CNP)							<0.000010	1				
クロルピリホス							<0.00003	1				
クロロタロニル (TPN)							<0.0005	1				
シアナジン							<0.00001	1				
シアノホス(CYAP)							<0.00003	1				
ジウロン (DCMU)							<0.0002	1				
ジクロベニル (DBN)							<0.0003	1				
ジクロルボス (DDVP)							<0.00008	1				
ジクワット							<0.0001	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)							<0.00004	1				
ジチオカルバメート系農薬							<0.00005	1				
ジチオピル							<0.00009	1				
シハロホップブチル							<0.00006	1				
シマジン (CAT)							<0.00003	1				
ジメタメトリン							<0.0002	1				
ジメトエート							<0.0005	1				
シメトリン							<0.0003	1				
ダイアジノン							<0.00003	1				
ダイムロン							<0.001	1				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート							<0.00010	1				
チアジニル							<0.001	1				
チウラム							<0.0002	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 021 三重県 朝日町 [浄水場名] 02 － 00 縄生浄水場 [水源名] 縄生水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,803 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 024 三重県 志摩市 [浄水場名] 01 － 00 多気・磯部浄水場 [水源名] 櫛田川・神路川水系(蓮・神路ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 14,105 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 032 三重県 紀宝町 [浄水場名] 01 － 01 御船浄水場 [水源名] 新宮川水系熊野川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 4,890 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ							<0.0008	1				
チオファネートメチル							<0.001	1				
チオベンカルブ							<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)							<0.0002	1				
テフリルトリオン							<0.00002	1				
トリクロピル							<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)							<0.00005	1				
トリシクラゾール							<0.0010	1				
トリフルラリン							<0.0006	1				
ナプロパミド							<0.0003	1				
パラコート							<0.00005	1				
ピペロホス							<0.000050	1				
ピラクロニル							<0.0001	1				
ピラゾキシフェン							<0.00005	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)							<0.0002	1				
ピリダフェンチオン							<0.00005	1				
ピリブチカルブ							<0.0002	1				
ピロキロン							<0.0005	1				
フィプロニル							<0.000005	1				
フェニトロチオン (MEP)							<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)							<0.0003	1				
フェリムゾン							<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)							<0.00001	1				
フェントエート(PAP)							<0.00004	1				
フェントラザミド							<0.0001	1				
フサライド							<0.001	1				
ブタクロール							<0.0003	1				
ブタミホス							<0.0002	1				
ブプロフェジン							<0.0002	1				
フルアジナム							<0.0003	1				
プレチラクロール							<0.0005	1				
プロシミドン							<0.0009	1				
プロチオホス							<0.00004	1				
プロピコナゾール							<0.0005	1				
プロピザミド							<0.0005	1				
プロベナゾール							<0.0003	1				
プロモブチド							<0.001	1				
ベノミル							<0.0002	1				
ペンシクロン							<0.001	1				
ベンゾビシクロン							<0.0009	1				
ベンゾフェナップ							<0.00005	1				
ベンタゾン							<0.001	1				
ペンディメタリン							<0.001	1				
ベンフラカルブ							<0.0002	1				
ベンフルラリン (ベスロジン)							<0.0001	1				
ベンフレセート							<0.0007	1				
ホスチアゼート							<0.00005	1				
マラチオン(マラソン)							<0.0010	1				
メコプロップ (MCPP)							<0.0001	1				
メソミル							<0.0003	1				
メタラキシル							<0.0020	1				
メチダチオン (DMTP)							<0.00004	1				
メトミノストロビン							<0.0004	1				
メトリブジン							<0.0003	1				
メフェナセット							<0.0002	1				
メプロニル							<0.001	1				
モリネート							<0.00005	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 032 三重県 紀宝町 [浄水場名] 01 － 02 桐原浄水場 [水源名] 入谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 43 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 035 三重県 東員町 [浄水場名] 01 － 01 東員町上水道管理事務所 [水源名] 第一水源地 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 8,620 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 01 － 00 穂原浄水場 [水源名] 穂原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,145 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 032 三重県 紀宝町 [浄水場名] 01 － 02 桐原浄水場 [水源名] 入谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 43 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 035 三重県 東員町 [浄水場名] 01 － 01 東員町上水道管理事務所 [水源名] 第一水源地 [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 8,620 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 01 － 00 穂原浄水場 [水源名] 穂原水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,145 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 02 － 00 神津佐浄水場 [水源名] 神津佐水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 998(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 03 － 00 五ヶ所浄水場 [水源名] 五ヶ所第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 357(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 05 － 00 相賀浄水場 [水源名] 相賀水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 34(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 02 － 00 神津佐浄水場 [水源名] 神津佐水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 998(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 03 － 00 五ヶ所浄水場 [水源名] 五ヶ所第1水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 357(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 05 － 00 相賀浄水場 [水源名] 相賀水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 34(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
ブレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 08 － 00 五ヶ所浄水場 [水源名] 五ヶ所第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 293（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 09 － 00 大江道行水源地 [水源名] 大江道行水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 56（㎥） 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 10 － 00 中島地区水源地 [水源名] 中島地区水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 294（㎥） 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1，3－ジクロロプロペン（D－D）												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D（2，4－PA）												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ（MIPC）												
イソプロチオラン（IPT）												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス（IBP）												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン（ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル（NAC）												
カルボフラン												
キノクラミン（ACN）												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン（CNP）												
クロルピリホス												
クロロタロニル（TPN）												
シアナジン												
シアノホス（CYAP）												
ジウロン（DCMU）												
ジクロベニル（DBN）												
ジクロルボス（DDVP）												
ジクワット												
ジスルホトン（エチルチオメトン）												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン（CAT）												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 08 － 00 五ヶ所浄水場 [水源名] 五ヶ所第2水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 293 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 09 － 00 大江道行水源地 [水源名] 大江道行水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 56 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 10 － 00 中島地区水源地 [水源名] 中島地区水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 294 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 11 － 00 東奈贄水源地 [水源名] 東奈贄水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 657(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 12 － 00 河内水源地 [水源名] 河内水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 110(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 13 － 00 吉津水源地 [水源名] 吉津水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 481(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 11 － 00 東奈贄水源地 [水源名] 東奈贄水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 657(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 12 － 00 河内水源地 [水源名] 河内水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 110(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 13 － 00 吉津水源地 [水源名] 吉津水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 481(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 14 － 00 小方方座水源地 [水源名] 小方方座水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 218(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 15 － 00 古和浦水源地 [水源名] 古和浦水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 360(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 16 － 00 新桑棚橋水源地 [水源名] 新桑棚橋水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 14 － 00 小方方座水源地 [水源名] 小方方座水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 218(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 15 － 00 古和浦水源地 [水源名] 古和浦水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 360(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 036 三重県 南伊勢町 [浄水場名] 16 － 00 新桑棚橋水源地 [水源名] 新桑棚橋水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 33(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 037 三重県 玉城町 [浄水場名] 01 － 00 山岡浄水場 [水源名] 宮川水系 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,961 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 043 三重県 多気町 [浄水場名] 01 － 00 多気町上水道 [水源名] 多気水源 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,532 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 043 三重県 多気町 [浄水場名] 07 － 00 多気町上水道 [水源名] 朝柄(県水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 527 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 037 三重県 玉城町 [浄水場名] 01 － 00 山岡浄水場 [水源名] 宮川水系 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,961 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 043 三重県 多気町 [浄水場名] 01 － 00 多気町上水道 [水源名] 多気水源 [原水の種類] 浅井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,532 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 043 三重県 多気町 [浄水場名] 07 － 00 多気町上水道 [水源名] 朝柄(県水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 527 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 043 三重県 多気町 [浄水場名] 08 － 00 多気町上水道 [水源名] 丹生(県水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,280 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 046 三重県 木曽岬町 [浄水場名] 01 － 00 播磨浄水場 [水源名] 北勢用水供給事業播磨浄水場(他1水源と混合) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 00 南部水源地 [水源名] 南部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,068 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2，2－DPA(ダラポン)												
2，4－D(2，4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 043 三重県 多気町 [浄水場名] 08 － 00 多気町上水道 [水源名] 丹生(県水) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,280 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 046 三重県 木曽岬町 [浄水場名] 01 － 00 播磨浄水場 [水源名] 北勢用水供給事業播磨浄水場(他1水源と混合) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 00 南部水源地 [水源名] 南部水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,068 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 01 北部第1水源地 [水源名] 北部第1水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,513 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 02 北部第2水源地 [水源名] 北部第2水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,091 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 03 北部第3水源地 [水源名] 北部第3水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,222 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 01 北部第1水源地 [水源名] 北部第1水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,513 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 02 北部第2水源地 [水源名] 北部第2水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,091 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 048 三重県 明和町 [浄水場名] 01 － 03 北部第3水源地 [水源名] 北部第3水源地 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,222 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 055 三重県 御浜町 [浄水場名] 01 － 01 阿田和浄水場 [水源名] 尾呂志川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,771 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 055 三重県 御浜町 [浄水場名] 01 － 02 下市木・志原浄水場 [水源名] 市木川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,102 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 055 三重県 御浜町 [浄水場名] 01 － 03 尾呂志浄水場 [水源名] 阪本川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 139 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 055 三重県 御浜町 [浄水場名] 01 － 01 阿田和浄水場 [水源名] 尾呂志川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,771 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 055 三重県 御浜町 [浄水場名] 01 － 02 下市木・志原浄水場 [水源名] 市木川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,102 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 055 三重県 御浜町 [浄水場名] 01 － 03 尾呂志浄水場 [水源名] 阪本川水系 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 139 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 01 － 00 栗谷浄水場 [水源名] 大西谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 31 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 02 － 00 大杉浄水場 [水源名] 西千丈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 74 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 03 － 00 東部浄水場 [水源名] 大熊谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,226 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 01 － 00 栗谷浄水場 [水源名] 大西谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 31 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 02 － 00 大杉浄水場 [水源名] 西千丈川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 74 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 03 － 00 東部浄水場 [水源名] 大熊谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,226 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 04 － 00 三瀬谷浄水場 [水源名] 春日谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,357(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 01 － 00 注連指浄水場 [水源名] 注連指水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 02 － 00 長原浄水場 [水源名] 長原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 617(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 056 三重県 大台町 [浄水場名] 04 － 00 三瀬谷浄水場 [水源名] 春日谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,357(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 01 － 00 注連指浄水場 [水源名] 注連指水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 54(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 02 － 00 長原浄水場 [水源名] 長原水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 617(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 03 － 00 棚橋浄水場 [水源名] 棚橋取水井(1号、3号、4号、5号) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,337 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 04 － 00 川上浄水場 [水源名] 川上水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 480 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 05 － 00 葛原配水池 [水源名] 三重県南勢志摩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 03 － 00 棚橋浄水場 [水源名] 棚橋取水井(1号、3号、4号、5号) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,337 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 04 － 00 川上浄水場 [水源名] 川上水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 480 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 057 三重県 度会町 [浄水場名] 05 － 00 葛原配水池 [水源名] 三重県南勢志摩水道用水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ (MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン (DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン (MEP)												
フェノブカルブ (BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ (MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン (DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 01 － 00 滝原浄水場 [水源名] 中河内川(他滝カ河内川) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 377(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 02 － 00 阿曽浄水場 [水源名] 第一水源(他5水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 677(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 03 － 00 野原浄水場 [水源名] 奥山川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 374(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ベンゾエピン)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 01 － 00 滝原浄水場 [水源名] 中河内川(他滝カ河内川) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 377(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 02 － 00 阿曽浄水場 [水源名] 第一水源(他5水源と混合) [原水の種類] 浅井戸水・表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 677(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 03 － 00 野原浄水場 [水源名] 奥山川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 374(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 04 － 00 船木浄水場 [水源名] 第一水源(他第二水源) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 32 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 05 － 00 三瀬川浄水場 [水源名] 野又谷川(他第二水源) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 29 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 06 － 00 七保中央浄水場 [水源名] 栃谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 504 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)												
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ (MIPC)												
イソプロチオラン (IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル (NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン (CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル (TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン (DCMU)												
ジクロベニル (DBN)												
ジクロルボス (DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン (CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 04 － 00 船木浄水場 [水源名] 第一水源(他第二水源) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 05 － 00 三瀬川浄水場 [水源名] 野又谷川(他第二水源) [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 29(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 06 － 00 七保中央浄水場 [水源名] 栃谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 504(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 07 － 00 錦浄水場 [水源名] 第三水源(他第四水源) [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,272(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 08 － 00 柏野浄水場 [水源名] 柏野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 113(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 09 － 00 笠木浄水場 [水源名] 刈子谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 76(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 07 － 00 錦浄水場 [水源名] 第三水源(他第四水源) [原水の種類] 浅井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,272(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 08 － 00 柏野浄水場 [水源名] 柏野水源 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 113(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 09 － 00 笠木浄水場 [水源名] 刈子谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 76(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 10 － 00 長野水源地 [水源名] 長野水源(他宮原水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 217(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 11 － 00 唐子浄水場 [水源名] 唐子川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 475(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 12 － 00 米ヶ谷浄水場 [水源名] 鍛冶屋谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 376(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)												
2,2－DPA(ダラポン)												
2,4－D(2,4－PA)												
EPN												
MCPA												
アシュラム												
アセフェート												
アトラジン												
アニロホス												
アミトラズ												
アラクロール												
イソキサチオン												
イソフェンホス												
イソプロカルブ(MIPC)												
イソプロチオラン(IPT)												
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス(IBP)												
イミノクタジン												
インダノファン												
エスプロカルブ												
エトフェンプロックス												
エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)												
オキサジクロメホン												
オキシン銅(有機銅)												
オリサストロビン												
カズサホス												
カフェンストロール												
カルタップ												
カルバリル(NAC)												
カルボフラン												
キノクラミン(ACN)												
キャプタン												
クミルロン												
グリホサート												
グルホシネート												
クロメプロップ												
クロルニトロフェン(CNP)												
クロルピリホス												
クロロタロニル(TPN)												
シアナジン												
シアノホス(CYAP)												
ジウロン(DCMU)												
ジクロベニル(DBN)												
ジクロルボス(DDVP)												
ジクワット												
ジスルホトン(エチルチオメトン)												
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル												
シハロホップブチル												
シマジン(CAT)												
ジメタメトリン												
ジメトエート												
シメトリン												
ダイアジノン												
ダイムロン												
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル												
チウラム												

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 10 － 00 長野水源地 [水源名] 長野水源(他宮原水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 217(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 11 － 00 唐子浄水場 [水源名] 唐子川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 475(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 24 － 058 三重県 大紀町 [浄水場名] 12 － 00 米ヶ谷浄水場 [水源名] 鍛冶屋谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 376(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ												
チオファネートメチル												
チオベンカルブ												
テルブカルブ(MBPMC)												
テフリルトリオン												
トリクロピル												
トリクロルホン(DEP)												
トリシクラゾール												
トリフルラリン												
ナプロパミド												
パラコート												
ピペロホス												
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン												
ピラゾリネート(ピラゾレート)												
ピリダフェンチオン												
ピリブチカルブ												
ピロキロン												
フィプロニル												
フェニトロチオン(MEP)												
フェノブカルブ(BPMC)												
フェリムゾン												
フェンチオン(MPP)												
フェントエート(PAP)												
フェントラザミド												
フサライド												
ブタクロール												
ブタミホス												
ブプロフェジン												
フルアジナム												
プレチラクロール												
プロシミドン												
プロチオホス												
プロピコナゾール												
プロピザミド												
プロベナゾール												
プロモブチド												
ベノミル												
ペンシクロン												
ベンゾビシクロン												
ベンゾフェナップ												
ベンタゾン												
ペンディメタリン												
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン(ベスロジン)												
ベンフレセート												
ホスチアゼート												
マラチオン(マラソン)												
メコプロップ(MCPP)												
メソミル												
メタラキシル												
メチダチオン(DMTP)												
メトミノストロビン												
メトリブジン												
メフェナセット												
メプロニル												
モリネート												

・*は、浄水場出口水のデータです。