| 検査項目 | [事業主体名]<br>25 － 503 滋賀県<br>滋賀県<br><br>[浄水場名] 01 － 00<br>吉川浄水場 1系2系浄水場<br><br>[水源名]<br>淀川水系琵琶湖<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 34,824 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>25 － 503 滋賀県<br>滋賀県<br><br>[浄水場名] 01 － 01<br>吉川浄水場 3系浄水場<br><br>[水源名]<br>淀川水系琵琶湖<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 24,262 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>25 － 503 滋賀県<br>滋賀県<br><br>[浄水場名] 02 － 00<br>馬渕浄水場<br><br>[水源名]<br>淀川水系琵琶湖<br><br>[原水の種類]<br>湖沼水<br><br>[1日平均浄水量] 50,804 (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | 0.020 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.90 | <0.02 | 0.11 | 12 | 0.11 | <0.02 | 0.04 | 12 | 0.20 | <0.02 | 0.07 | 12 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 塩素酸 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 12 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 12 | 0.22 | <0.06 | 0.07 | 12 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 |
| クロロホルム | 0.010 | 0.003 | 0.006 | 12 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 12 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 12 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 12 |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| 総トリハロメタン | 0.017 | 0.007 | 0.011 | 12 | 0.016 | 0.007 | 0.011 | 12 | 0.015 | 0.006 | 0.010 | 12 |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 12 |
| ブロモジクロロメタン | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 12 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 12 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 12 |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 12 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 12 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 12 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 |
| ナトリウム及びその化合物 | 9.0 | 7.6 | 8.1 | 12 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 12 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 12 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| 塩化物イオン | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 12 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 36 | 38 | 12 | 39 | 37 | 38 | 12 | 40 | 36 | 38 | 12 |
| 蒸発残留物 | 79 | 61 | 72 | 12 | 78 | 62 | 73 | 12 | 81 | 59 | 74 | 12 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 |
| ジェオスミン | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 |
| 有機物(TOCの量) | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 12 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 12 |
| pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 12 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| 味 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 | | | 0 | 12 |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 |

| 検査項目 | [事業主体名]<br>25 － 503 滋賀県<br>滋賀県<br><br>[浄水場名] 03 － 00<br>水口浄水場<br><br>[水源名]<br>野洲川<br><br>[原水の種類]<br>ダム放流<br><br>[1日平均浄水量] 22,674(㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | | [事業主体名]<br>－<br><br>[浄水場名] －<br><br>[水源名]<br><br>[原水の種類]<br><br>[1日平均浄水量] (㎥)<br>浄水場出口水 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 大腸菌(定量)(MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌(定性) | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 12 | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | | | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.51 | 0.30 | 0.44 | 12 | | | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 12 | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 12 | | | | | | | | |
| 1,4－ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | | | | | | | | |
| シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 12 | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 12 | | | | | | | | |
| クロロホルム | 0.009 | 0.002 | 0.005 | 12 | | | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 12 | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | | |
| 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 12 | | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 12 | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 12 | | | | | | | | |
| ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 12 | | | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.07 | <0.02 | 0.03 | 12 | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 12 | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 12 | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 13.0 | 7.2 | 8.7 | 12 | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 25.0 | 9.0 | 12.0 | 12 | | | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 43 | 28 | 36 | 12 | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | 100 | 73 | 83 | 12 | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 12 | | | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.000003 | <0.000001 | 0.000001 | 12 | | | | | | | | |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | | | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 12 | | | | | | | | |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 12 | | | | | | | | |
| 有機物(TOCの量) | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 12 | | | | | | | | |
| pH値 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 12 | | | | | | | | |
| 味 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 臭気 | | | 0 | 12 | | | | | | | | |
| 色度 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | | | | | | | | |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | | | | | | | | |