検査項目	[事業主体名] 26 － 503 京都府 京都府 [浄水場名] 01 － 00 宇治浄水場 [水源名] 天ヶ瀬ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 50,025 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 26 － 503 京都府 京都府 [浄水場名] 02 － 00 木津浄水場 [水源名] 木津川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 31,582 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 26 － 503 京都府 京都府 [浄水場名] 03 － 00 乙訓浄水場 [水源名] 桂川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 29,982 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 0.50	0.20	0.30	4	* 1.10	0.50	0.80	4	* 0.90	0.40	0.70	4
フッ素及びその化合物	* 0.10	0.08	0.09	4	* 0.08	<0.08	<0.08	4	* <0.08	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	* <0.004	<0.004	<0.004	4	* <0.004	<0.004	<0.004	4	* <0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.13	<0.06	0.08	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	0.07	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.020	0.005	0.011	12	0.031	0.004	0.013	12	0.026	0.003	0.012	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.010	<0.003	0.005	4	0.007	<0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.033	0.012	0.020	12	0.050	0.013	0.025	12	0.036	0.007	0.019	12
トリクロロ酢酸	0.005	<0.003	<0.003	4	0.009	<0.003	0.005	4	0.009	<0.004	0.006	4
ブロモジクロロメタン	0.009	0.004	0.006	12	0.015	0.004	0.008	12	0.008	0.002	0.005	12
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.02	<0.02	12	0.07	<0.02	0.02	12	0.10	<0.02	0.04	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	* 11.0	9.2	10.0	4	* 13.0	8.0	10.0	4	* 8.4	6.7	7.8	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	16.0	11.0	14.0	12	17.0	9.2	12.0	12	13.0	8.1	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	* 42	37	39	4	* 41	35	38	4	* 40	32	37	4
蒸発残留物	* 88	80	83	4	* 94	82	89	4	* 86	68	77	4
陰イオン界面活性剤	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4	* <0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.6	0.7	12	1.3	0.6	0.9	12	1.0	0.4	0.6	12
pH値	7.4	6.8	7.2	12	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.0	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 26 － 504 京都府 亀岡市 [浄水場名] 02 － 01 千代川浄水場 [水源名] 第1．2．3．4．5．6．7．8．9号取水井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 1,357(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	* 0	0	0	12								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)	*		0	12								
カドミウム及びその化合物	*		<0.00030	1								
水銀及びその化合物	*		<0.00005	1								
セレン及びその化合物	*		<0.001	1								
鉛及びその化合物	*		<0.001	1								
ヒ素及びその化合物	*		<0.001	1								
六価クロム化合物	*		<0.002	1								
亜硝酸態窒素	*		<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 1.05	0.75	0.86	4								
フッ素及びその化合物	* <0.08	<0.08	<0.08	4								
ホウ素及びその化合物	*		<0.1	1								
四塩化炭素	*		<0.0002	1								
1,4－ジオキサン	*		<0.005	1								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	*		<0.004	1								
ジクロロメタン	*		<0.002	1								
テトラクロロエチレン	*		<0.001	1								
トリクロロエチレン	*		<0.001	1								
ベンゼン	*		<0.001	1								
塩素酸	* <0.06	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸	* <0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ジクロロ酢酸	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	* <0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	* <0.010	<0.010	<0.010	4								
トリクロロ酢酸	* <0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	* <0.001	<0.001	<0.001	4								
ブロモホルム	* <0.005	<0.005	<0.005	4								
ホルムアルデヒド	* <0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	*		<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物	*		<0.02	1								
鉄及びその化合物	*		<0.03	1								
銅及びその化合物	*		<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物	*		7.5	1								
マンガン及びその化合物	*		<0.005	1								
塩化物イオン	* 8.6	7.4	8.1	12								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	* 41	36	38	4								
蒸発残留物	* 86	70	79	4								
陰イオン界面活性剤	*		<0.02	1								
ジェオスミン	*		<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール	*		<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	*		<0.005	1								
フェノール類	*		<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	* <0.3	<0.3	<0.3	12								
pH値	* 6.8	6.5	6.7	12								
味	*		0	12								
臭気	*		0	12								
色度	* <1.0	<1.0	<1.0	12								
濁度	* <0.1	<0.1	<0.1	12								

・*は、浄水場出口水のデータです。