検査項目	[事業主体名] 27 － 001 大阪府 大阪市 [浄水場名] 01 － 01 柴島浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 501,730(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 001 大阪府 大阪市 [浄水場名] 02 － 01 庭窪浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 472,064(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 001 大阪府 大阪市 [浄水場名] 03 － 01 豊野浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 218,588(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	2	0	0	730	1	0	0	365	1	0	0	365
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	730			0	365			0	365
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	8	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	8	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	8	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	24	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.20	0.50	0.90	24	1.30	0.50	0.90	12	1.30	0.70	0.90	12
フッ素及びその化合物	0.09	0.06	0.08	24	0.10	0.07	0.08	12	0.09	0.05	0.07	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
1,4－ジオキサン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
塩素酸	0.04	0.02	0.02	24	0.04	<0.01	0.02	12	0.04	0.02	0.02	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
クロロホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
ジクロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸	0.002	<0.001	0.001	24	0.003	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン	0.013	0.001	0.006	12	0.006	<0.001	0.003	6	0.013	0.002	0.005	6
トリクロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ブロモジクロロメタン	0.004	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001	6	0.004	<0.001	0.001	6
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	8	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	24	0.02	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	8	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	8	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	19.0	13.0	16.0	8	18.0	14.0	16.0	4	17.0	12.0	14.0	4
マンガン及びその化合物	0.005	<0.001	<0.001	102	0.002	<0.001	<0.001	51	<0.001	<0.001	<0.001	51
塩化物イオン	17.0	7.0	12.0	24	18.0	6.0	12.0	12	16.0	5.0	11.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	37	40	8	44	38	41	4	43	37	40	4
蒸発残留物	108	74	90	8	108	89	98	4	100	87	93	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	8	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	8	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	8	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.0	0.5	0.7	486	1.0	0.6	0.8	243	1.1	0.6	0.8	243
pH値	7.8	7.3	7.5	730	7.7	7.0	7.6	365	7.7	7.4	7.5	365
味			0	730			0	365			0	365
臭気			0	730			0	365			0	365
色度	0.8	<0.5	<0.5	730	<0.5	<0.5	<0.5	365	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	730	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 01 － 00 浅香山配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 19,609 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 02 － 00 家原寺配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 25,510 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 03 － 00 陶器配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 51,625 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.50	0.82	4	1.10	0.70	0.86	4	0.96	0.62	0.81	4
フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.09	0.08	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	0.011	0.001	0.007	6	0.010	<0.001	0.006	6	0.008	<0.001	0.005	6
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸												
総トリハロメタン	0.029	0.007	0.018	6	0.028	0.006	0.018	6	0.027	0.005	0.017	6
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	0.009	0.003	0.006	6	0.009	0.002	0.006	6	0.009	0.002	0.006	6
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	18.4	12.4	15.6	12	18.1	11.8	15.7	12	18.7	11.3	15.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.8	12
pH値	7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 04 － 00 岩室配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,524 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 05 － 00 桃山台配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 44,649 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 06 － 00 晴美台配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 79,115 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.96	0.57	0.77	4	1.11	0.69	0.86	4	0.95	0.64	0.81	4
フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	4	0.09	0.08	0.08	4	0.08	0.07	0.08	4
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸												
クロロホルム	0.013	0.001	0.008	6	0.011	0.001	0.007	6	0.008	<0.001	0.005	6
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸												
総トリハロメタン	0.035	0.007	0.021	6	0.031	0.009	0.020	6	0.026	0.004	0.016	6
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	0.011	0.003	0.007	6	0.010	0.003	0.007	6	0.009	0.002	0.006	6
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	18.9	11.8	15.7	12	18.1	11.9	15.6	12	18.8	11.3	15.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12
pH値	7.4	7.2	7.3	12	7.3	7.2	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 07 － 00 小平尾配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,668 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 08 － 00 岩室高地配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 10,509 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 003 大阪府 池田市 [浄水場名] 01 － 00 古江浄水場 [水源名] 淀川水系(猪名川) [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 28,864 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物									0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97	0.43	0.78	4	1.10	0.70	0.87	4	0.70	0.30	0.40	12
フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.08	4	0.09	0.08	0.08	4	0.30	0.15	0.24	12
ホウ素及びその化合物									0.2	<0.1	0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.008	<0.001	0.005	6	0.009	<0.001	0.005	6	0.007	0.001	0.004	4
ジクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									0.002	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.024	0.004	0.013	6	0.027	0.006	0.017	6	0.016	0.007	0.012	4
トリクロロ酢酸									0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.002	0.005	6	0.009	0.002	0.006	6	0.006	0.003	0.005	4
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物									0.05	0.03	0.04	4
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物									21.0	12.1	16.3	4
マンガン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	18.0	12.8	15.3	12	18.1	11.6	15.8	12	31.8	13.2	19.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									63	41	54	4
蒸発残留物									146	90	117	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン									0.000001	<0.000001	<0.000001	5
2－メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
非イオン界面活性剤									<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.8	12	1.5	0.7	0.9	242
pH値	7.3	7.1	7.2	12	7.4	7.2	7.3	12	7.8	7.3	7.6	243
味			0	12			0	12			0	243
臭気			0	12			0	12			0	243
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<1.0	<1.0	<1.0	12	1.1	<0.5	<0.5	365
濁度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 － 004 大阪府 箕面市 [浄水場名] 01 － 00 桜ヶ丘浄水場 [水源名] 1号井、2号井、3号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,723 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 004 大阪府 箕面市 [浄水場名] 02 － 00 箕面浄水場 [水源名] 淀川水系(箕面川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,234 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 007 大阪府 豊中市 [浄水場名] 01 － 01 柴原浄水場 [水源名] 猪名川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 14,889 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	24			0	24			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.003	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	24	<0.004	<0.004	<0.004	24	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	<0.10	<0.10	24	1.10	0.40	0.60	24	1.23	0.78	0.96	12
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	24	0.23	0.10	0.18	24	0.29	0.24	0.27	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.12	0.07	0.09	24	0.17	<0.06	<0.06	24	0.09	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	5
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.004	<0.002	<0.002	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	5
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.011	<0.004	0.007	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	5
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.002	0.002	12
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.08	0.04	0.06	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	0.03	<0.03	<0.03	24	<0.03	<0.03	<0.03	24	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	29.7	19.8	28.1	24	11.8	6.0	9.5	24	18.6	9.6	13.7	12
マンガン及びその化合物	0.003	<0.001	0.002	24	0.003	<0.001	0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	19.6	14.8	15.4	24	10.5	5.6	7.2	24	22.2	7.7	13.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80	68	71	24	52	26	41	24	74	45	62	12
蒸発残留物	216	210	213	4	115	97	102	4	140	93	122	12
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2－メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	24	2.3	0.5	0.9	24	0.9	0.6	0.7	12
pH値	7.6	7.0	7.5	24	7.8	7.4	7.7	24	7.6	7.2	7.3	12
味			0	24			0	24			0	12
臭気			0	24			0	24			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	24	2.0	<1.0	<1.0	24	0.7	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	24	<0.1	<0.1	<0.1	24	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 008 大阪府 吹田市 [浄水場名] 02 － 00 片山浄水所 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,483 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 008 大阪府 吹田市 [浄水場名] 03 － 00 泉浄水所 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 23,744 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 009 大阪府 摂津市 [浄水場名] 01 － 00 太中浄水場 [水源名] 1～6号井戸(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,444 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.58	0.76	12	1.19	0.51	0.87	12	0.60	0.20	0.50	12
フッ素及びその化合物	0.09	0.05	0.07	12	0.11	0.07	0.09	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸	0.12	<0.06	0.08	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.30	0.13	0.20	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
クロロホルム	0.005	<0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002	12	<0.006	<0.006	<0.006	12
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸	0.002	<0.001	<0.001	12	0.005	0.001	0.003	12				
総トリハロメタン	0.019	<0.005	0.009	12	0.014	<0.005	0.008	12	0.014	<0.010	<0.010	12
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12				
ブロモジクロロメタン	0.007	0.001	0.003	12	0.005	0.002	0.003	12	0.005	<0.003	<0.003	12
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.009	<0.009	<0.009	12
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	12				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	12	0.03	0.02	0.02	12	0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物	17.8	11.1	15.1	12	18.0	8.3	13.5	12	38.4	20.5	25.9	12
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	17.6	6.2	12.7	12	17.2	9.5	14.3	12	25.1	18.8	21.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	38	43	12	46	34	41	12	66	57	62	12
蒸発残留物	138	85	109	12	107	74	89	12				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7				
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12				
pH値	7.4	7.2	7.3	12	7.6	7.3	7.4	12	7.5	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 010 大阪府 茨木市 [浄水場名] 02 － 01 十日市浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,996 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 011 大阪府 高槻市 [浄水場名] 01 － 00 大冠浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 33,086 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 011 大阪府 高槻市 [浄水場名] 02 － 00 樫田浄水場 [水源名] 表流水(出灰川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 272 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	<0.10	0.16	12	<1.00	<1.00	<1.00	12	<1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物	0.10	<0.08	<0.08	12	0.13	0.11	0.12	12	<0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.30	0.14	0.22	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	0.07	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	<0.001	0.004	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.004	0.001	0.003	2	0.006	0.004	0.005	4	0.013	<0.004	0.006	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.010	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.001	<0.001	<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.002	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	0.01	0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	12	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	33.0	26.1	31.0	12	45.0	42.0	44.3	4	5.0	4.0	4.8	4
マンガン及びその化合物	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	18.0	14.6	16.2	12	42.0	38.0	39.5	12	4.0	3.0	3.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72	66	69	12	85	78	82	4	48	27	39	4
蒸発残留物	195	193	194	2	263	216	237	4	76	54	69	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12	0.8	0.3	0.5	12
pH値	7.8	7.3	7.6	12	7.5	7.4	7.4	12	7.8	7.5	7.7	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 011 大阪府 高槻市 [浄水場名] 03 － 00 川久保浄水場 [水源名] 表流水(西水無瀬川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 012 大阪府 島本町 [浄水場名] 01 － 01 大藪浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 8,669(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 013 大阪府 枚方市 [浄水場名] 01 － 00 中宮浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 103,073(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	0	0	0	12	27	0	0	205
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	205
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	16
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	12	1.06	<1.00	<1.00	12	1.16	0.52	0.89	16
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08	4	0.10	0.09	0.09	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	24
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1	<0.001	<0.001	<0.001	24
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	24
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	24
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	24
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	24
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.19	0.06	0.11	24
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.006	<0.001	0.003	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.036	0.005	0.011	24
ジクロロ酢酸	0.009	<0.003	0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	24
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	24
総トリハロメタン	0.009	<0.004	<0.004	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.057	0.008	0.019	24
トリクロロ酢酸	0.010	<0.003	0.004	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.015	0.003	0.006	24
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	0.004	<0.001	<0.001	24
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.04	0.03	0.03	4	<0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	15
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	6.0	5.0	5.5	4			15.2	1	16.5	8.7	13.3	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	16
塩化物イオン	4.0	3.0	3.9	12	9.0	8.5	8.8	12	21.7	11.9	15.9	24
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	25	32	4	85	78	82	4	42	29	37	12
蒸発残留物	76	60	71	4	147	134	140	4	98	84	91	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.8	0.3	0.5	12	0.3	<0.3	<0.3	12	1.0	0.6	0.8	51
pH値	7.8	7.5	7.7	12	8.0	7.5	7.8	12	7.7	7.2	7.5	256
味			0	12			0	12			0	256
臭気			0	12			0	12			0	256
色度	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	0.0	0.1	256
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	256

検査項目	[事業主体名] 27 － 013 大阪府 枚方市 [浄水場名] 02 － 00 香里受水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,653(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 01 － 00 香里浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 02 － 00 楠根配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 16,503(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)												
蒸発残留物												
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)												
pH値									7.3	7.1	7.2	365
味												
臭気												
色度									<1.0	<1.0	<1.0	365
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 02 － 01 高宮あさひ丘配水場 [水源名] 楠根配水場系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,983 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 02 － 02 打上配水池 [水源名] 楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,056 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 03 － 00 寝屋配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 27,458 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1			0.50	1				
フッ素及びその化合物			0.09	1			0.08	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸			0.11	1			0.10	1				
クロロ酢酸			<0.002	1			<0.002	1				
クロロホルム			0.008	1			0.008	1				
ジクロロ酢酸			0.004	1			0.004	1				
ジブロモクロロメタン			<0.01	1			<0.01	1				
臭素酸			0.002	1			0.002	1				
総トリハロメタン			0.020	1			0.020	1				
トリクロロ酢酸			<0.003	1			<0.003	1				
ブロモジクロロメタン			0.007	1			0.007	1				
ブロモホルム			<0.001	1			<0.001	1				
ホルムアルデヒド			<0.008	1			<0.008	1				
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			0.01	1				
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1				
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1				
ナトリウム及びその化合物			14.1	1			13.0	1				
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
塩化物イオン			14.0	1			12.3	1				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1			35	1				
蒸発残留物			73	1			66	1				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)			0.6	1			0.7	1				
pH値	7.3	7.0	7.1	365	7.4	7.1	7.2	365	7.3	7.0	7.2	365
味			0	1			0	1				
臭気			0	1			0	1				
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 04 － 00 明徳配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,401 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 05 － 00 成田東配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,810 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 015 大阪府 守口市 [浄水場名] 01 － 00 庭窪浄水場 [水源名] 淀川水系淀川 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 41,746 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1	1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1			0.60	1	1.30	0.50	0.90	12
フッ素及びその化合物			0.09	1			0.09	1	0.10	<0.08	0.08	12
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	6
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	6
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	6
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	6
塩素酸			0.10	1			0.10	1	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	6
クロロホルム			0.004	1			0.006	1	<0.006	<0.006	<0.006	6
ジクロロ酢酸			0.003	1			0.004	1	<0.003	<0.003	<0.003	6
ジブロモクロロメタン			<0.01	1			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸			0.002	1			0.002	1	0.003	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン			0.011	1			0.016	1	<0.010	<0.010	<0.010	6
トリクロロ酢酸			<0.003	1			<0.003	1	<0.003	<0.003	<0.003	6
ブロモジクロロメタン			0.004	1			0.006	1	0.006	<0.003	<0.003	6
ブロモホルム			<0.001	1			<0.001	1	<0.009	<0.009	<0.009	6
ホルムアルデヒド			<0.008	1			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	6
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物			0.02	1			0.02	1	0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物			14.3	1			14.3	1	18.0	14.0	16.0	4
マンガン及びその化合物			<0.001	1			0.003	1	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン			13.3	1			14.2	1	18.0	6.0	12.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37	1			39	1	44	38	41	4
蒸発残留物			73	1			68	1	108	89	98	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)			0.7	1			0.7	1	1.0	0.7	0.8	12
pH値	7.3	7.0	7.1	365	7.4	7.0	7.2	365	7.7	7.5	7.6	12
味			0	1			0	1			0	12
臭気			0	1			0	1			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	365	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 016 大阪府 門真市 [浄水場名] 01 － 00 泉町浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団庭窪浄水場より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 12,244 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 016 大阪府 門真市 [浄水場名] 02 － 00 上馬伏配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団村野浄水場より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 22,271 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 017 大阪府 大東市 [浄水場名] 01 － 00 灰塚配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,616 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.16	0.50	0.90	12	1.10	0.43	0.83	12				
フッ素及びその化合物	0.11	<0.08	0.09	12	0.10	<0.08	0.09	12				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
クロロホルム	0.003	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.003	4				
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	0.004	<0.001	0.002	4	0.004	<0.001	0.002	4				
総トリハロメタン	0.012	0.003	0.008	4	0.011	0.004	0.008	4				
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ブロモジクロロメタン	0.004	<0.001	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4				
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
ナトリウム及びその化合物	15.0	7.4	12.7	12	16.5	10.2	13.6	12				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12				
塩化物イオン	20.3	10.1	16.5	12	19.9	11.6	16.5	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44	32	40	12	44	32	40	12				
蒸発残留物	96	78	88	4	100	85	93	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1				
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1				
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.7	0.7	12				
pH値	7.5	7.0	7.3	365	7.4	7.0	7.3	365				
味			0	365			0	365				
臭気			0	365			0	365				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	365	<0.5	<0.5	<0.5	365				
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	365	<0.2	<0.2	<0.2	365				

検査項目	[事業主体名] 27 － 017 大阪府 大東市 [浄水場名] 02 － 00 東部配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 27,228(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 017 大阪府 大東市 [浄水場名] 03 － 00 大阪市水直送 [水源名] 大阪市水より直送 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 489(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 018 大阪府 交野市 [浄水場名] 01 － 01 星の里浄水場 [水源名] 深井戸1号井、3～7号井、10～20号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 15,394(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.68	0.57	0.62	12
フッ素及びその化合物									0.12	0.10	0.10	12
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	12
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	12
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	12
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	12
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	12
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	12
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									<0.006	<0.006	<0.006	12
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	12
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									<0.010	<0.010	<0.010	12
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									<0.003	<0.003	<0.003	12
ブロモホルム									<0.009	<0.009	<0.009	12
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	5
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物									0.03	<0.02	0.02	12
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物									17.2	15.9	16.4	12
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン									9.6	8.2	9.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									61	55	59	12
蒸発残留物									167	151	159	12
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン											<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤									<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)									0.6	0.3	0.4	12
pH値									7.1	7.0	7.0	12
味											0	12
臭気											0	12
色度									<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度									<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 01 － 00 菱屋西配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 19,967 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 02 － 00 上小阪配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,489 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 03 － 00 水走配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 76,306 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.19	0.44	0.85	12	1.19	0.44	0.85	12	1.03	0.44	0.78	12
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.09	<0.06	0.07	12	0.09	<0.06	0.07	12	0.10	<0.06	0.07	12
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.008	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	0.012	<0.010	<0.010	4	0.015	<0.010	<0.010	4	0.018	<0.010	0.012	4
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	0.004	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	16.4	7.7	12.1	12	16.3	7.8	12.1	12	15.8	9.9	13.4	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	22.1	10.5	15.3	12	21.8	10.6	15.4	12	20.5	12.0	15.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	31	40	12	46	31	40	12	45	32	40	12
蒸発残留物	114	72	89	12	106	73	87	12	120	78	90	12
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.9	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.7	0.7	12
pH値	7.6	7.1	7.3	50	7.5	7.1	7.3	50	7.5	7.1	7.3	50
味			0	50			0	50			0	50
臭気			0	50			0	50			0	50
色度	<1.0	<1.0	<1.0	50	<1.0	<1.0	<1.0	50	<1.0	<1.0	<1.0	50
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	50	<0.1	<0.1	<0.1	50	<0.1	<0.1	<0.1	50

検査項目	[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 04 － 00 石切高区浄水場 [水源名] 石切高区湧水(企業団浄水と混合) [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 585 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 05 － 00 石切低区浄水場 [水源名] 石切低区湧水(企業団浄水と混合) [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 789 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 06 － 00 池島配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,308 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.26	1.00	1.10	12	0.93	0.47	0.73	12	1.03	0.44	0.78	12
フッ素及びその化合物	0.14	0.10	0.11	12	0.12	0.08	0.10	12	0.08	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.10	<0.06	0.08	12	0.10	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	0.06	12
クロロ酢酸												
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸												
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.014	<0.010	0.010	4	0.015	<0.010	0.010	4
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.006	<0.003	0.004	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	12.0	10.4	11.3	12	16.9	11.7	14.5	12	15.6	9.5	13.0	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	9.0	8.2	8.7	12	17.7	11.3	14.7	12	18.0	11.2	15.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	105	92	101	12	76	54	60	12	45	30	39	12
蒸発残留物	207	174	187	12	154	107	123	12	115	78	93	12
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.2	<0.1	0.1	12	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.7	0.7	12
pH値	7.1	6.6	6.9	50	7.4	7.0	7.2	51	7.5	7.1	7.3	50
味			0	50			0	51			0	50
臭気			0	50			0	51			0	50
色度	<1.0	<1.0	<1.0	50	<1.0	<1.0	<1.0	51	<1.0	<1.0	<1.0	50
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	50	<0.1	<0.1	<0.1	51	<0.1	<0.1	<0.1	50

検査項目	[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 07 － 00 日下中区配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,904 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 021 大阪府 八尾市 [浄水場名] 03 － 00 高安受水場 [水源名] 大阪広域企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 67,995 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 021 大阪府 八尾市 [浄水場名] 04 － 00 龍華配水場 [水源名] 大阪広域企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,910 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.08	0.45	0.79	12	1.14	0.64	0.92	12	1.07	0.64	0.91	12
フッ素及びその化合物	0.08	<0.08	<0.08	12	0.10	0.09	0.09	4	0.10	0.08	0.09	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005	6
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004	6
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
塩素酸	0.09	<0.06	0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.007	<0.006	<0.006	6	0.009	<0.006	<0.006	6
ジクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
臭素酸					0.004	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	0.012	<0.010	<0.010	4	0.020	<0.010	0.010	6	0.020	<0.010	0.010	6
トリクロロ酢酸					<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.004	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	0.003	6	0.008	<0.003	0.004	6
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	6	<0.009	<0.009	<0.009	6
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	17.8	10.4	13.7	12	15.5	13.7	14.6	4	16.2	14.0	15.0	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	23.4	11.3	15.9	12	17.8	10.9	15.6	12	18.1	11.3	15.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	31	40	12	44	38	41	4	44	38	42	4
蒸発残留物	111	78	92	12	119	93	102	4	118	95	103	4
陰イオン界面活性剤							<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン							<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール							<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤							<0.002	1			<0.002	1
フェノール類							<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.7	12								
pH値	7.5	7.1	7.3	51	7.5	7.2	7.3	12	7.6	7.2	7.4	12
味			0	51			0	12			0	12
臭気			0	51			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	51	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	51	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 022 大阪府 柏原市 [浄水場名] 01 － 00 玉手浄水場 [水源名] 混合原水(地下水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 15,891 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 01 － 00 阿保浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 886 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 02 － 00 丹南浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 28,144 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2								
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	4								
フッ素及びその化合物	0.18	0.15	0.17	4								
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	0.1	4								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4								
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2								
ナトリウム及びその化合物	19.0	17.7	18.2	4								
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4								
塩化物イオン	25.6	18.3	20.7	4								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	99	82	90	4								
蒸発残留物	159	147	154	4								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2								
ジェオスミン			<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
有機物(TOCの量)	0.5	0.4	0.5	4								
pH値	7.3	7.1	7.2	4								
味			0	4								
臭気			0	4								
色度	<0.5	<0.5	<0.5	4								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4								

検査項目	[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 03 － 00 天美我堂配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 814 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 04 － 00 松原ポンプ場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,382 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 026 大阪府 羽曳野市 [浄水場名] 01 － 00 石川浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 12,069 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	4
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.89	0.55	0.76	4
フッ素及びその化合物									0.16	0.14	0.15	4
ホウ素及びその化合物									0.1	0.1	0.1	4
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン									0.010	<0.010	0.005	4
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									0.005	<0.003	0.003	4
ブロモホルム									<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物									0.05	0.04	0.05	2
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物									18.9	16.8	17.9	4
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン									20.8	17.7	19.1	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									97	77	90	4
蒸発残留物									164	144	153	4
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン											<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール											<0.000001	1
非イオン界面活性剤									<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)									1.0	0.7	0.9	4
pH値									7.7	7.5	7.6	4
味											0	4
臭気											0	4
色度									0.9	0.5	0.7	4
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 27 － 026 大阪府 羽曳野市 [浄水場名] 02 － 00 壺井浄水場 [水源名] 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 4,872 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 030 大阪府 富田林市 [浄水場名] 02 － 01 日野浄水場 [水源名] 大和川水系滝畑ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 17,334 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 01 － 00 西代浄水場 [水源名] 大和川水系石川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,677 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	0.70	0.87	4	0.44	0.28	0.37	12	0.71	0.38	0.55	12
フッ素及びその化合物	0.17	0.14	0.15	4	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.16	0.12	0.14	4
ホウ素及びその化合物	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.010	<0.006	0.007	4	0.018	<0.006	0.009	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.009	0.003	0.006	4	0.013	<0.003	0.005	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4	0.022	0.010	0.016	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.007	0.004	0.006	4	0.014	<0.003	0.006	4
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.006	0.004	0.005	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	2	0.03	<0.02	<0.02	4	0.08	0.03	0.05	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	17.8	16.2	17.0	2	6.5	5.3	5.8	4	18.6	9.5	13.2	4
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	22.3	16.1	18.4	4	7.0	5.7	6.3	12	25.1	10.7	17.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	94	87	90	4	27	17	22	4	63	42	53	4
蒸発残留物	161	146	155	4	61	46	54	4	117	79	100	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000003	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	6
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	0.7	0.5	0.6	4	0.9	0.6	0.8	12	1.3	0.7	0.9	12
pH値	7.5	7.4	7.5	4	7.5	6.8	7.1	12	7.6	7.2	7.4	12
味			0	4			0	12			0	12
臭気			0	4			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 02 － 00 三日市浄水場 [水源名] 大和川水系石見川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 03 － 00 日野浄水場 [水源名] 大和川水系滝畑ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 17,334(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 05 － 00 石見川浄水場 [水源名] 大和川水系石見川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 92(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.44	0.28	0.37	12	0.61	0.37	0.48	12
フッ素及びその化合物					<0.08	<0.08	<0.08	4	0.15	0.13	0.14	4
ホウ素及びその化合物					<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸					0.07	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム					0.010	0.005	0.007	4	0.007	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸					0.009	0.003	0.006	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸					<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン					0.013	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸					0.007	0.004	0.006	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン					0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモホルム					<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物					0.03	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物					6.5	5.3	5.8	4	6.0	5.4	5.7	4
マンガン及びその化合物					<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン					7.0	5.7	6.3	12	5.0	4.0	4.3	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					27	17	22	4	59	54	56	4
蒸発残留物					61	46	54	4	90	85	88	4
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン					0.000003	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1
非イオン界面活性剤					<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)					0.9	0.6	0.8	12	0.6	0.3	0.5	12
pH値					7.5	6.8	7.1	12	7.9	7.5	7.7	12
味							0	12			0	12
臭気							0	12			0	12
色度					<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 035 大阪府 和泉市 [浄水場名] 01 － 01 和田浄水場 [水源名] 光明池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 6,652 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 035 大阪府 和泉市 [浄水場名] 02 － 01 父鬼浄水場 [水源名] 父鬼川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 388 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 036 大阪府 泉大津市 [浄水場名] 01 － 00 中央配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 21,933 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	8								
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	8								
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3								
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	3								
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3								
亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	<0.004	8								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	0.001	3								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	0.50	0.60	8								
フッ素及びその化合物	0.14	0.09	0.12	8								
ホウ素及びその化合物	0.2	<0.1	0.2	8								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3								
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	3								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	3								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	3								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	3								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	3								
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	8								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	2								
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	3								
ジクロロ酢酸	0.003	0.003	0.003	2								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	3								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	2								
総トリハロメタン	0.010	<0.010	<0.010	3								
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	2								
ブロモジクロロメタン	0.003	<0.003	<0.003	3								
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	3								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	2								
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	3								
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.03	0.05	8								
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	8								
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	3								
ナトリウム及びその化合物	26.0	19.0	23.0	8								
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	8								
塩化物イオン	43.0	24.0	35.0	8								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71	58	64	8								
蒸発残留物	155	141	148	2								
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	8								
2－メチルイソボルネオール	0.000005	<0.000001	<0.000001	8								
非イオン界面活性剤			<0.002	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	1.2	0.9	1.1	16								
pH値	8.0	7.2	7.5	287								
味			0	287								
臭気			0	287								
色度	0.6	<0.1	0.2	287								
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	287								

検査項目	[事業主体名] 27 － 037 大阪府 高石市 [浄水場名] 01 － 01 高石配水場 [水源名] 大阪広域水道より受水 低地区 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,912 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 037 大阪府 高石市 [浄水場名] 02 － 01 高石配水場 [水源名] 大阪広域水道より受水 高地区 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,576 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 039 大阪府 岸和田市 [浄水場名] 01 － 00 流木浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,891 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌									1	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)											0	12
カドミウム及びその化合物									<0.00030	<0.00030	<0.00030	12
水銀及びその化合物									<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
鉛及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
ヒ素及びその化合物									<0.001	<0.001	<0.001	12
六価クロム化合物									<0.002	<0.002	<0.002	12
亜硝酸態窒素									<0.004	<0.004	<0.004	51
シアン化物イオン及び塩化シアン									<0.001	<0.001	<0.001	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									0.48	0.12	0.39	51
フッ素及びその化合物									<0.08	<0.08	<0.08	51
ホウ素及びその化合物									<0.1	<0.1	<0.1	12
四塩化炭素									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン									<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン									<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン									<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン									<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン									<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸									0.13	<0.06	0.08	51
クロロ酢酸									<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム									<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン									<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸									<0.001	<0.001	<0.001	12
総トリハロメタン									<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン									<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモホルム									<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	12
アルミニウム及びその化合物									<0.02	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物									<0.03	<0.03	<0.03	51
銅及びその化合物									<0.10	<0.10	<0.10	12
ナトリウム及びその化合物									20.2	18.4	18.9	51
マンガン及びその化合物									<0.005	<0.005	<0.005	51
塩化物イオン									11.8	10.2	10.9	51
カルシウム、マグネシウム等(硬度)									61	56	59	51
蒸発残留物									183	153	164	12
陰イオン界面活性剤									<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン									0.000004	<0.000001	0.000001	12
2－メチルイソボルネオール									<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤									<0.002	<0.002	<0.002	4
フェノール類									<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)									0.3	0.1	0.2	51
pH値									7.0	6.6	6.8	202
味											0	361
臭気											0	361
色度									0.3	<0.1	<0.1	361
濁度									<0.1	<0.1	<0.1	361

検査項目	[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 01 － 00 津田浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13,711(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 02 － 00 東山配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団浄水津田浄水場浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 03 － 00 三ツ松受水場 [水源名] 大阪広域水道企業団浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.71	0.66	0.68	12	0.87	0.53	0.75	12	1.03	0.39	0.82	12
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08	12	0.09	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4	0.006	<0.006	<0.006	4	0.013	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	0.001	0.002	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.020	<0.010	<0.010	4	0.031	<0.010	0.016	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	<0.003	4	0.010	<0.003	0.005	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物	13.8	13.2	13.5	12	15.0	11.2	13.1	12	16.2	9.4	12.8	12
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
塩化物イオン	5.6	5.1	5.3	12	12.2	8.1	10.1	12	17.9	10.8	14.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	44	46	12	46	39	43	12	46	35	41	12
蒸発残留物	157	144	148	4	134	111	123	4	108	86	98	4
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.6	0.4	0.5	12	0.9	0.7	0.8	12
pH値	7.3	7.1	7.2	12	7.4	7.1	7.2	12	7.8	7.3	7.5	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.7	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 04 － 00 蕎原浄水施設 [水源名] 大阪広域水道企業団浄水表流水 [原水の種類] 浄水受水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 19(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 041 大阪府 泉佐野市 [浄水場名] 01 － 00 日根野浄水場 [水源名] 大池、稲倉池 [原水の種類] 浄水受水・湖沼水 [1日平均浄水量] 5,400(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷) [浄水場名] 02 － 00 岡部ポンプ場 [水源名] 大阪広域水道企業団水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,270(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	1	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	12				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	0.47	0.77	12	0.70	0.29	0.45	4				
フッ素及びその化合物	0.09	<0.08	<0.08	12	0.13	<0.08	<0.08	4				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.16	<0.06	0.08	12								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	0.015	<0.006	0.008	4	0.024	0.009	0.016	4				
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4				
臭素酸	0.003	<0.001	0.001	4								
総トリハロメタン	0.034	0.010	0.021	4	0.030	0.010	0.023	4				
トリクロロ酢酸	0.005	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	0.011	0.004	0.007	4	0.006	0.003	0.005	4				
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4				
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	12				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.02	12				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	12				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.10	<0.10	<0.10	12				
ナトリウム及びその化合物	14.3	9.5	12.2	12	18.9	10.9	14.4	12				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	12				
塩化物イオン	17.0	11.5	13.2	12	17.8	10.6	13.8	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	36	39	12	87	48	68	12				
蒸発残留物	113	81	94	4	189	84	131	12				
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン			<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤					<0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.8	0.6	0.7	12								
pH値	7.8	7.3	7.6	12	7.4	6.9	7.1	212				
味			0	12			0	212				
臭気			0	12			0	212				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.0	<0.5	<0.5	212				
濁度	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	212				

検査項目	[事業主体名] 27 － 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子) [浄水場名] 01 － 00 板屋橋浄水場 [水源名] 深井戸、浅井戸、企業団水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,214(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子) [浄水場名] 02 － 00 梅川浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 27 － 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪) [浄水場名] 01 － 00 岩井谷浄水場 [水源名] 大和川水系岩井谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,229(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	4					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	4							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2					<0.00030	<0.00030	<0.00030	2
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	2
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	2
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	2
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2					<0.002	<0.002	<0.002	2
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2					<0.004	<0.004	<0.004	2
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	4					1.00	<1.00	<1.00	12
フッ素及びその化合物	0.11	<0.08	0.08	4					0.09	<0.08	<0.08	4
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2					<0.1	<0.1	<0.1	2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2					<0.005	<0.005	<0.005	2
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2					<0.004	<0.004	<0.004	2
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2					<0.002	<0.002	<0.002	2
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2					<0.001	<0.001	<0.001	2
塩素酸	0.20	0.06	0.13	4					0.10	<0.06	0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4					<0.006	<0.006	<0.006	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4					<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4					<0.010	<0.010	<0.010	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4					<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4					<0.009	<0.009	<0.009	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2					<0.10	<0.10	<0.10	2
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2					0.10	0.04	0.07	8
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4					<0.03	<0.03	<0.03	12
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2					<0.10	<0.10	<0.10	2
ナトリウム及びその化合物	16.7	15.6	16.2	2					6.5	6.5	6.5	2
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	16.5	14.4	15.1	4					8.4	6.0	7.2	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90	84	88	4					67	55	61	4
蒸発残留物	175	159	168	4					104	84	93	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2					<0.02	<0.02	<0.02	2
ジェオスミン			0.000005	1							<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1							<0.000001	1
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.010	<0.010	<0.010	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
有機物(TOCの量)	0.6	0.5	0.5	4					1.1	0.3	0.5	12
pH値	7.0	6.9	7.0	4					7.8	7.5	7.7	12
味			0	4							0	12
臭気											0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	4					0.6	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	4					<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪) [浄水場名] 02 － 00 千早浄水場 [水源名] 黒栂川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 85(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 01 － 00 中央配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,584(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 02 － 00 六尾高区配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,197(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	12			<1.00	1			<1.00	1
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	2			0.10	1			0.09	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.14	0.07	0.11	4								
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4								
クロロホルム	<0.006	<0.006	<0.006	4								
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4								
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4								
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4								
総トリハロメタン	<0.010	<0.010	<0.010	4								
トリクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモジクロロメタン	<0.003	<0.003	<0.003	4								
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4								
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4								
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物	5.5	5.2	5.4	2			14.2	1			14.1	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12			<0.005	1			<0.005	1
塩化物イオン	4.5	4.0	4.2	12			15.1	1			12.6	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	45	49	4			41	1			41	1
蒸発残留物	89	78	81	4			91	1			87	1
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.7	0.3	0.5	12			0.8	1			0.7	1
pH値	7.9	7.7	7.8	12			7.5	1	7.7	7.5	7.6	2
味			0	12			0	1			0	1
臭気			0	12			0	1			0	1
色度	0.7	<0.5	<0.5	12			<0.5	1			<0.5	1
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12			<0.1	1			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 03 － 00 六尾低区配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,146(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 04 － 00 新家配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,069(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 05 － 00 童子畑・葛畑配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 80(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1			0	1			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	1			0	1
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.00	1			<1.00	1			1.00	1
フッ素及びその化合物			0.08	1			0.10	1			0.11	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.03	1			<0.03	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.10	1			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			15.4	1			13.3	1			16.2	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			0.006	1			<0.005	1
塩化物イオン			17.3	1			17.3	1			18.9	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			45	1			36	1			44	1
蒸発残留物			95	1			88	1			100	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)			0.7	1			0.8	1			0.8	1
pH値	7.5	7.5	7.5	2	7.7	7.5	7.6	2	7.6	7.4	7.5	2
味			0	1			0	1			0	1
臭気			0	1			0	1			0	1
色度			<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	2	<0.5	<0.5	<0.5	2
濁度			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2

検査項目	[事業主体名] 27 － 055 大阪府 大阪広域水道企業団(阪南) [浄水場名] 02 － 00 石田受水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,937(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能) [浄水場名] 01 － 01 古江浄水場 [水源名] 淀川水系猪名川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,055(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能) [浄水場名] 01 － 02 天王浄水場 [水源名] 天王水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 30(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌					0	0	0	12			0	1
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)							0	12			0	1
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物					0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.70	0.30	0.40	12			0.05	1
フッ素及びその化合物					0.30	0.15	0.24	12			<0.08	1
ホウ素及びその化合物					0.2	<0.1	0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4－ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン					<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸					<0.06	<0.06	<0.06	12			<0.06	1
クロロ酢酸					<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
クロロホルム					0.007	0.001	0.004	4			<0.006	1
ジクロロ酢酸					0.003	<0.003	<0.003	4			0.003	1
ジブロモクロロメタン					<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
臭素酸					0.002	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
総トリハロメタン					0.016	0.007	0.012	4			<0.010	1
トリクロロ酢酸					0.003	<0.003	<0.003	4			<0.003	1
ブロモジクロロメタン					0.006	0.003	0.005	4			<0.003	1
ブロモホルム					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.009	1
ホルムアルデヒド					<0.008	<0.008	<0.008	4			<0.008	1
亜鉛及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物					0.05	0.03	0.04	4			<0.02	1
鉄及びその化合物					<0.03	<0.03	<0.03	4			<0.03	1
銅及びその化合物					<0.10	<0.10	<0.10	4			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物					21.0	12.1	16.3	4			4.6	1
マンガン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
塩化物イオン					31.8	13.2	19.7	12			4.0	1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					63	41	54	4			6	1
蒸発残留物					146	90	117	4			49	1
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン					0.000001	<0.000001	0.000001	5			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001	5			<0.000001	1
非イオン界面活性剤					<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)					1.5	0.7	0.9	242			0.4	1
pH値					7.8	7.3	7.6	243			6.5	1
味							0	243			0	1
臭気							0	243			0	1
色度					1.1	<0.5	<0.5	365			0.7	1
濁度					<0.1	<0.1	<0.1	365			<0.1	1

検査項目	[事業主体名] 27 － 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能) [浄水場名] 01 － 03 妙見山浄水場 [水源名] 妙見水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 057 大阪府 大阪広域水道企業団(忠岡) [浄水場名] 00 － 01 北出第1配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団北出分岐より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,522(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 058 大阪府 大阪広域水道企業団(田尻) [浄水場名] 01 － 00 田尻浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,970(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌			0	1	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	1			0	12				
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	1								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.69	1	1.00	<1.00	<1.00	12				
フッ素及びその化合物			0.13	1			0.09	1				
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.004	1				
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.002	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸			0.15	1								
クロロ酢酸			<0.002	1								
クロロホルム			0.011	1								
ジクロロ酢酸			0.004	1								
ジブロモクロロメタン			<0.01	1								
臭素酸			<0.001	1								
総トリハロメタン			0.020	1								
トリクロロ酢酸			0.004	1								
ブロモジクロロメタン			0.005	1								
ブロモホルム			<0.009	1								
ホルムアルデヒド			<0.008	1								
亜鉛及びその化合物			<0.10	1								
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1								
鉄及びその化合物			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	12				
銅及びその化合物			<0.10	1								
ナトリウム及びその化合物			10.3	1			10.5	1				
マンガン及びその化合物			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	12				
塩化物イオン			14.5	1	18.1	11.8	16.0	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			50	1			34	1				
蒸発残留物			130	1	102	78	94	4				
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン			<0.000001	1								
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1								
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)			0.6	1	0.9	0.7	0.8	12				
pH値			7.7	1	7.6	7.2	7.3	12				
味			0	1			0	12				
臭気			0	1			0	12				
色度			<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12				

検査項目	[事業主体名] 27 － 059 大阪府 大阪広域水道企業団(岬) [浄水場名] 01 － 00 孝子浄水場 [水源名] 逢帰ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,000 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺) [浄水場名] 01 － 00 道明寺浄水場 [水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸)＋大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 伏流水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,758 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺) [浄水場名] 02 － 00 船橋浄水場 [水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 5,311 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	4	0	0	0	3
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	4			0	3
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	<1.00	<1.00	12	1.59	1.16	1.38	4	1.08	<1.00	<1.00	3
フッ素及びその化合物			<0.08	1	0.19	0.18	0.18	4	0.25	0.08	0.17	3
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	3
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.16	<0.06	0.07	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.13	0.06	0.09	3
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
クロロホルム	0.010	<0.006	0.007	4	<0.006	<0.006	<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006	3
ジクロロ酢酸	0.005	0.004	0.004	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	3
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
総トリハロメタン	0.020	<0.010	0.010	4	<0.010	<0.010	<0.010	4	0.010	<0.010	<0.010	3
トリクロロ酢酸	0.005	0.003	0.004	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	3
ブロモジクロロメタン	0.004	0.003	0.004	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	3
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	3
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	3
亜鉛及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	3
銅及びその化合物			<0.10	1	<0.10	<0.10	<0.10	2			<0.10	1
ナトリウム及びその化合物			12.8	1	17.4	15.3	16.6	4			15.8	1
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
塩化物イオン	15.6	10.4	12.1	12	21.4	13.4	17.3	4	22.6	14.8	18.1	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			22	1	93	82	89	4	90	70	80	3
蒸発残留物			81	1	162	146	154	4	159	140	146	3
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.002	1	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.8	1.2	1.5	12	0.7	0.5	0.6	4	0.6	0.5	0.6	3
pH値	7.8	7.5	7.6	12	7.2	7.1	7.1	4	7.5	7.3	7.4	3
味			0	12			0	4			0	3
臭気			0	12			0	4			0	3
色度	0.8	<0.5	0.6	12	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	3
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	3

検査項目	[事業主体名] 27 － 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺) [浄水場名] 03 － 00 野中配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,996 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 061 大阪府 大阪広域水道企業団(大阪狭山) [浄水場名] 01 － 01 受水池兼低区配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 16,386 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南) [浄水場名] 02 － 01 大宝低区配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,634 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌												
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)												
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2								
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2								
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2								
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2								
シアン化物イオン及び塩化シアン												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	4								
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2								
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2								
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2								
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2								
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2								
塩素酸												
クロロ酢酸												
クロロホルム												
ジクロロ酢酸												
ジブロモクロロメタン												
臭素酸												
総トリハロメタン												
トリクロロ酢酸												
ブロモジクロロメタン												
ブロモホルム												
ホルムアルデヒド												
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物												
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物	15.1	12.8	14.0	2								
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	36	42	4								
蒸発残留物	95	80	89	4								
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2								
ジェオスミン												
2－メチルイソボルネオール												
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4								
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2								
有機物(TOCの量)												
pH値												
味												
臭気												
色度												
濁度												

検査項目	[事業主体名] 27 － 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南) [浄水場名] 02 － 02 青崩浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 063 大阪府 大阪広域水道企業団(熊取) [浄水場名] 03 － 02 希望が丘受水・配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,994(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	2	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<1.00	<1.00	<1.00	12	1.10	0.77	0.94	4				
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	0.07	0.08	4				
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.21	<0.06	0.10	4	0.11	0.03	0.06	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
クロロホルム	0.028	0.007	0.019	6	0.009	<0.001	0.004	12				
ジクロロ酢酸	0.013	<0.003	0.007	12	0.004	<0.001	0.002	4				
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	12				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	0.002	0.003	4				
総トリハロメタン	0.030	<0.010	0.020	6	0.030	0.005	0.014	12				
トリクロロ酢酸	0.017	0.004	0.010	12	0.002	<0.001	<0.001	4				
ブロモジクロロメタン	0.005	<0.003	0.003	6	0.010	0.001	0.005	12				
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	6	0.002	<0.001	0.001	12				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.01	<0.01	<0.01	4				
アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.02	<0.01	0.01	4				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.01	<0.01	<0.01	4				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	2	<0.01	<0.01	<0.01	4				
ナトリウム及びその化合物	4.5	3.8	4.2	2	17.9	13.8	15.3	4				
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.003	<0.001	0.002	12				
塩化物イオン	4.0	3.3	3.6	12	16.1	11.4	15.7	12				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	37	40	4	44	40	42	4				
蒸発残留物	66	58	62	4	107	90	98	4				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2				
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2				
非イオン界面活性剤	<0.010	<0.010	<0.010	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	0.9	0.5	0.7	12	0.8	0.7	0.8	12				
pH値	7.9	7.7	7.8	12	7.6	7.2	7.4	12				
味			0	12			0	12				
臭気			0	12			0	12				
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12				