検査項目	[事業主体名] 27 － 001 大阪府 大阪市 [浄水場名] 01 － 01 柴島浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 501,730(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 001 大阪府 大阪市 [浄水場名] 02 － 01 庭窪浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 472,064(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 001 大阪府 大阪市 [浄水場名] 03 － 01 豊野浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 218,588(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.0002	0.0001	0.0001	8	0.0002	0.0002	0.0002	4	0.0002	0.0001	0.0002	4
ウラン及びその化合物	<0.0001	<0.0001	<0.0001	8	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6	<0.0001	<0.0001	<0.0001	6
トルエン	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006	6	<0.006	<0.006	<0.006	6
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	2			<0.006	1			<0.006	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
抱水クロラール	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
農薬類	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	6	<0.01	<0.01	<0.01	6
残留塩素	0.7	0.5	0.6	730	0.9	0.5	0.7	365	0.9	0.5	0.7	365
遊離炭酸	3.4	2.5	2.8	8	1.7	1.2	1.4	4	2.6	1.8	2.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	6	<0.003	<0.003	<0.003	6
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.7	1.0	730	1.5	0.9	1.1	365	1.7	0.7	1.0	365
臭気強度(TON)	1	1	1	24	1	1	1	12	1	1	1	12
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.5	−1.4	8	−1.1	−1.4	−1.3	4	−1.2	−1.5	−1.4	4
従属栄養細菌	0	0	0	24	2	0	0	12	1	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン	<0.0010	<0.0010	<0.0010	12	<0.0010	<0.0010	<0.0010	6	<0.0010	<0.0010	<0.0010	6
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000012	0.000005	0.000008	8	0.000015	0.000008	0.000012	4	0.000013	0.000006	0.000009	4
水温(℃)	32.7	5.9	19.3	730	34.7	5.1	19.1	365	31.1	6.1	18.2	365
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)	0.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12
アルカリ度	39.6	31.6	34.8	24	39.5	29.8	35.7	12	36.4	26.6	32.6	12
溶存酸素												
硫酸イオン	24.0	16.0	20.0	24	22.0	16.0	19.0	12	24.0	19.0	21.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 01 － 00 浅香山配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 19,609 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 02 － 00 家原寺配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 25,510 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 03 － 00 陶器配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 51,625 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.7	0.6	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	29.5	7.7	18.6	12	31.5	8.0	19.7	12	31.1	8.5	19.9	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 04 － 00 岩室配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,524 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 05 － 00 桃山台配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 44,649 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 06 － 00 晴美台配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 79,115 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	1	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.6	8.7	20.1	12	29.0	10.2	19.4	12	30.0	7.8	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 07 － 00 小平尾配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,668 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 002 大阪府 堺市 [浄水場名] 08 － 00 岩室高地配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 10,509 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 003 大阪府 池田市 [浄水場名] 01 － 00 古江浄水場 [水源名] 淀川水系(猪名川) [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 28,864 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類									0.00	0.00	0.00	2
残留塩素	1.0	0.7	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12	1.1	0.5	0.8	365
遊離炭酸									1.8	1.7	1.7	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−0.8	−1.5	−1.1	4
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
水温(℃)	29.5	8.5	18.2	12	30.8	8.5	19.1	12	29.8	5.8	17.9	243
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									62.2	34.3	49.9	12
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 004 大阪府 箕面市 [浄水場名] 01 － 00 桜ヶ丘浄水場 [水源名] 1号井、2号井、3号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 2,723 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 004 大阪府 箕面市 [浄水場名] 02 － 00 箕面浄水場 [水源名] 淀川水系(箕面川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,234 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 007 大阪府 豊中市 [浄水場名] 01 － 01 柴原浄水場 [水源名] 猪名川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 14,889 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	12
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類							0.03	1			<0.01	1
残留塩素	0.8	0.5	0.6	24	1.0	0.7	0.8	24	0.8	0.7	0.7	12
遊離炭酸	26.8	8.8	14.1	4	3.5	2.6	3.0	4	6.7	2.5	5.0	12
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−0.7	−1.3	−1.0	4	−0.8	−1.4	−1.2	4	−0.9	−1.1	−1.0	4
従属栄養細菌									2	0	1	4
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000009	0.000008	0.000009	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0.000018	0.000011	0.000015	4
水温(℃)	23.9	19.3	21.6	24	28.5	5.5	16.7	24	27.6	10.3	18.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									4.3	1.9	3.3	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									66.5	41.7	56.5	12
溶存酸素												
硫酸イオン									19.1	12.0	15.3	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 008 大阪府 吹田市 [浄水場名] 02 － 00 片山浄水所 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,483 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 008 大阪府 吹田市 [浄水場名] 03 － 00 泉浄水所 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 23,744 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 009 大阪府 摂津市 [浄水場名] 01 － 00 太中浄水場 [水源名] 1～6号井戸(深井戸) [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 5,444 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
農薬類	0.04	0.00	0.02	2	0.00	0.00	0.00	2			0.00	1
残留塩素	0.5	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.6	0.6	12
遊離炭酸	3.1	1.8	2.6	12	3.5	1.8	2.4	12				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3	0.8	1.0	12	1.2	0.8	1.0	12				
臭気強度(TON)	1	1	1	12	1	1	1	12				
腐食性(ランゲリア指数)	−1.4	−1.6	−1.5	12	−1.3	−1.6	−1.4	12				
従属栄養細菌	0	0	0	4	0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000011	0.000006	0.000009	4	0.000010	0.000006	0.000008	4				
水温(℃)	27.8	12.8	19.8	12	30.5	8.8	19.8	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	45.8	32.1	39.1	12	40.5	29.1	35.9	12				
溶存酸素												
硫酸イオン	17.1	12.3	14.5	12	14.0	8.7	11.3	12				
溶性ケイ酸	24.0	10.6	18.1	12	10.0	4.4	6.7	12				

検査項目	[事業主体名] 27 － 010 大阪府 茨木市 [浄水場名] 02 － 01 十日市浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 浄水受水・深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 9,996 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 011 大阪府 高槻市 [浄水場名] 01 － 00 大冠浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 33,086 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 011 大阪府 高槻市 [浄水場名] 02 － 00 樫田浄水場 [水源名] 表流水(出灰川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 272 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	2			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	<0.008	<0.008	<0.008	2			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸							<0.06	1			<0.06	1
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
農薬類			<0.01	1			0.00	1	0.00	0.00	0.00	2
残留塩素	1.0	1.0	1.0	2	0.7	0.5	0.6	12	1.0	0.8	0.9	12
遊離炭酸	4.2	3.7	4.0	2			14.0	1			8.6	1
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.3	1.5	1.9	2								
臭気強度(TON)	3	2	3	2			2	1			2	1
腐食性(ランゲリア指数)	−0.8	−1.0	−0.9	2			−1.1	1			−0.9	1
従属栄養細菌	0	0	0	2			0	1			0	1
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	22.5	11.9	18.1	12	20.8	14.8	18.1	12	24.0	2.5	13.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	2.4	1.5	2.0	2								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	94.7	87.3	91.0	2	108.8	94.0	102.9	12	44.1	22.7	35.3	12
溶存酸素												
硫酸イオン	31.3	22.7	26.4	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 011 大阪府 高槻市 [浄水場名] 03 － 00 川久保浄水場 [水源名] 表流水(西水無瀬川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 32(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 012 大阪府 島本町 [浄水場名] 01 － 01 大薮浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 8,669(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 013 大阪府 枚方市 [浄水場名] 01 － 00 中宮浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 103,073(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	16
トルエン			<0.040	1			<0.040	1	<0.040	<0.040	<0.040	16
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜塩素酸			<0.06	1								
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類			0.00	1			0.01	1	0.01	<0.01	<0.01	2
残留塩素	1.0	0.7	0.9	12	0.5	0.4	0.5	12	1.0	0.5	0.8	256
遊離炭酸			<0.5	1			3.8	1	3.5	2.2	2.9	4
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1	<0.030	<0.030	<0.030	16
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	16
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							0.5	1	1.4	0.8	1.1	51
臭気強度(TON)			2	1			2	1	2	2	2	4
腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	1			−0.7	1	−1.1	−1.6	−1.4	4
従属栄養細菌			2	1			0	1	7	0	0	24
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1	<0.0100	<0.0100	<0.0100	16
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000014	1	0.000012	0.000006	0.000008	4
水温(℃)	25.5	4.2	14.4	12	20.8	16.5	18.5	12	31.2	7.1	19.4	256
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.050	0.020	0.035	51
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									3.2	1.9	2.5	4
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									0.0	0.0	0.0	12
アルカリ度	35.2	17.0	27.8	12					41.0	25.8	36.5	256
溶存酸素												
硫酸イオン									12.9	10.8	11.6	4
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 013 大阪府 枚方市 [浄水場名] 02 － 00 香里受水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,653 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 01 － 00 香里浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 02 － 00 楠根配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 16,503 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)												
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 02 － 01 高宮あさひ丘配水場 [水源名] 楠根配水場系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,983 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 02 － 02 打上配水池 [水源名] 楠根配水場系・高宮あさひ丘配水場系 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,056 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 03 － 00 寝屋配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 27,458 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素			0.6	1			0.6	1				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)			30.2	1			29.4	1				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 04 － 00 明徳配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 7,401 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 014 大阪府 寝屋川市 [浄水場名] 05 － 00 成田東配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,810 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 015 大阪府 守口市 [浄水場名] 01 － 00 庭窪浄水場 [水源名] 淀川水系淀川 [原水の種類] 表流水(自流)・浄水受水 [1日平均浄水量] 41,746 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	6
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	6
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	6
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	6
農薬類									<0.01	<0.01	<0.01	6
残留塩素			0.7	1					0.8	0.6	0.6	12
遊離炭酸									1.7	1.2	1.4	4
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	6
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									1.3	1.0	1.1	12
臭気強度(TON)									1	1	1	12
腐食性(ランゲリア指数)									−1.1	−1.4	−1.3	4
従属栄養細菌									2	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	6
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									0.000015	0.000008	0.000012	4
水温(℃)			30.4	1			30.4	1	30.9	5.5	18.4	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)									8.0	0.0	2.0	12
アルカリ度									39.5	29.8	35.7	12
溶存酸素												
硫酸イオン									22.0	2.0	18.0	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 016 大阪府 門真市 [浄水場名] 01 － 00 泉町浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団庭窪浄水場より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 12,244 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 016 大阪府 門真市 [浄水場名] 02 － 00 上馬伏配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団村野浄水場より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 22,271 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 017 大阪府 大東市 [浄水場名] 01 － 00 灰塚配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,616 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1				
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1				
農薬類												
残留塩素	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.7	0.8	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.4	6.4	19.0	365	32.5	7.5	19.8	243				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	36.8	26.2	33.1	12	33.7	26.9	31.9	12				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 017 大阪府 大東市 [浄水場名] 02 － 00 東部配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系)より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 27,228 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 017 大阪府 大東市 [浄水場名] 03 － 00 大阪市水直送 [水源名] 大阪市水より直送 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 489 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 018 大阪府 交野市 [浄水場名] 01 － 01 星の里浄水場 [水源名] 深井戸1号井、3～7号井、10～20号井 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 15,394 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	12
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											0.02	1
残留塩素									0.6	0.5	0.6	12
遊離炭酸											12.2	1
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	12
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	12
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)									0.8	0.6	0.7	4
臭気強度(TON)											2	1
腐食性(ランゲリア指数)									−1.6	−1.7	−1.6	4
従属栄養細菌									0	0	0	4
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	12
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000030	1
水温(℃)									20.8	15.3	18.6	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									62.3	57.2	59.7	4
溶存酸素												
硫酸イオン									17.2	14.3	16.3	12
溶性ケイ酸									51.1	42.8	48.7	12

検査項目	[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 01 － 00 菱屋西配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 19,967 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 02 － 00 上小阪配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,489 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 03 － 00 水走配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 76,306 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.7	0.5	0.6	50								
遊離炭酸					4.0	1.8	2.9	4	4.0	1.8	3.2	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.5	0.8	1.2	50	1.5	1.0	1.2	50	1.5	0.7	1.1	50
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.1	−1.6	−1.5	4	−1.2	−1.7	−1.5	4	−1.2	−1.8	−1.6	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	30.2	7.7	19.0	50	31.0	6.7	19.0	50	32.2	6.8	19.1	50
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	41.0	27.0	36.0	50	40.0	27.0	36.0	50	39.0	26.0	34.0	50
溶存酸素												
硫酸イオン	13.3	8.1	11.2	12	13.6	8.2	11.3	12	17.1	11.4	14.9	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 04 － 00 石切高区浄水場 [水源名] 石切高区湧水(企業団浄水と混合) [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 585 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 05 － 00 石切低区浄水場 [水源名] 石切低区湧水(企業団浄水と混合) [原水の種類] 湧水・浄水受水 [1日平均浄水量] 789 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 06 － 00 池島配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 18,308 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4
ウラン及びその化合物	0.0008	0.0007	0.0008	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素												
遊離炭酸	18.0	10.6	13.7	12	10.6	3.5	6.2	12	4.4	1.3	2.7	4
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0	0.1	0.5	50	1.2	0.3	0.9	51	1.5	0.8	1.1	50
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.2	−1.4	−1.4	4	−1.2	−1.6	−1.4	4	−1.4	−1.9	−1.7	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	24.0	11.0	17.5	50	29.2	7.7	18.7	51	30.5	6.2	18.7	50
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	68.0	48.0	64.0	50	62.0	36.0	47.0	51	38.0	26.0	33.0	50
溶存酸素												
硫酸イオン	51.7	41.8	47.0	12	35.0	23.0	26.0	12	17.2	11.2	15.1	12
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 020 大阪府 東大阪市 [浄水場名] 07 － 00 日下中区配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団より浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,904 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 021 大阪府 八尾市 [浄水場名] 03 － 00 高安受水場 [水源名] 大阪広域企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 67,995 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 021 大阪府 八尾市 [浄水場名] 04 － 00 龍華配水場 [水源名] 大阪広域企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,910 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4								
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12
遊離炭酸	4.4	1.8	2.9	4								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.4	0.9	1.1	51								
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.3	−1.7	−1.6	4								
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	31.3	7.0	19.2	51	29.9	8.0	19.0	12	31.1	8.1	19.2	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	38.0	28.0	34.0	51								
溶存酸素												
硫酸イオン	17.7	11.5	15.3	12								
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 022 大阪府 柏原市 [浄水場名] 01 － 00 玉手浄水場 [水源名] 混合原水(地下水源) [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 15,891 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 01 － 00 阿保浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 886 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 02 － 00 丹南浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 28,144 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類			0.00	1								
残留塩素	0.8	0.7	0.8	365								
遊離炭酸			12.9	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1								
臭気強度(TON)			1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1								
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000027	0.000018	0.000023	2								
水温(℃)	23.5	15.0	19.1	4								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			79.9	1								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 03 － 00 天美我堂配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 814 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 025 大阪府 松原市 [浄水場名] 04 － 00 松原ポンプ場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,382 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 026 大阪府 羽曳野市 [浄水場名] 01 － 00 石川浄水場 [水源名] 伏流水 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 12,069 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物											<0.0020	1
ウラン及びその化合物											0.0002	1
ニッケル及びその化合物											<0.002	1
1,2－ジクロロエタン											<0.0004	1
トルエン											<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)											<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル											<0.001	1
抱水クロラール											<0.002	1
農薬類											0.00	1
残留塩素									1.0	0.6	0.8	5
遊離炭酸											5.3	1
1,1,1－トリクロロエタン											<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)											<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)											1.4	1
臭気強度(TON)											1	1
腐食性(ランゲリア指数)									−0.4	−0.8	−0.6	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン											<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)									0.000026	0.000010	0.000018	5
水温(℃)									25.2	11.2	18.7	4
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									87.0	74.5	80.9	4
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 026 大阪府 羽曳野市 [浄水場名] 02 － 00 壺井浄水場 [水源名] 浅井戸水 [原水の種類] 浅井戸水・伏流水 [1日平均浄水量] 4,872 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 030 大阪府 富田林市 [浄水場名] 02 － 01 日野浄水場 [水源名] 大和川水系滝畑ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 17,334 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 01 － 00 西代浄水場 [水源名] 大和川水系石川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 3,677 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			0.002	1			<0.002	1
農薬類			0.00	1			<0.10	1			<0.10	1
残留塩素	0.9	0.5	0.7	5	1.0	0.8	0.9	12	0.9	0.9	0.9	12
遊離炭酸			6.2	1			5.8	1			3.8	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.1	1			1.2	1			1.8	1
臭気強度(TON)			1	1			2	1			2	1
腐食性(ランゲリア指数)	−0.7	−0.9	−0.8	4							−1.1	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000033	0.000013	0.000020	5			<0.000005	1			0.000006	1
水温(℃)	25.2	11.1	18.0	4	25.1	8.0	15.5	12	26.8	7.8	16.8	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	80.0	71.7	74.9	4			14.3	1			45.4	1
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 02 － 00 三日市浄水場 [水源名] 大和川水系石見川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 03 － 00 日野浄水場 [水源名] 大和川水系滝畑ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 17,334(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 031 大阪府 河内長野市 [浄水場名] 05 － 00 石見川浄水場 [水源名] 大和川水系石見川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 92(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物							<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物							<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物							<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン							<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン							<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1			<0.002	1
抱水クロラール							0.002	1			<0.002	1
農薬類							<0.10	1			<0.10	1
残留塩素					1.0	0.8	0.9	12	1.1	0.8	0.9	12
遊離炭酸							5.8	1			3.0	1
1,1,1－トリクロロエタン							<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)							<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.2	1			1.1	1
臭気強度(TON)							2	1			1	1
腐食性(ランゲリア指数)							−2.8	1			−0.7	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン							<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							<0.000005	1			<0.000005	1
水温(℃)					25.1	8.0	15.5	12	22.0	4.2	13.3	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度							14.3	1			50.8	1
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 035 大阪府 和泉市 [浄水場名] 01 － 01 和田浄水場 [水源名] 光明池 [原水の種類] 湖沼水 [1日平均浄水量] 6,652 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 035 大阪府 和泉市 [浄水場名] 02 － 01 父鬼浄水場 [水源名] 父鬼川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 388 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 036 大阪府 泉大津市 [浄水場名] 01 － 00 中央配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 21,933 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	<0.0020	<0.0020	<0.0020	3								
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3								
ニッケル及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002	3								
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2								
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	2								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類			<0.01	1								
残留塩素	1.3	0.6	1.0	287								
遊離炭酸	4.9	4.8	4.9	2								
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	2								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	2								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.6	1.7	2.3	8								
臭気強度(TON)	2	2	2	2								
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.0	−1.0	2								
従属栄養細菌	1	1	1	2								
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	2								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000010	0.000009	0.000010	2								
水温(℃)	23.8	5.0	11.4	287								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 037 大阪府 高石市 [浄水場名] 01 － 01 高石配水場 [水源名] 大阪広域水道より受水 低地区 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,912 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 037 大阪府 高石市 [浄水場名] 02 － 01 高石配水場 [水源名] 大阪広域水道より受水 高地区 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,576 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 039 大阪府 岸和田市 [浄水場名] 01 － 00 流木浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,891 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物									<0.0020	<0.0020	<0.0020	12
ウラン及びその化合物									<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ニッケル及びその化合物									<0.002	<0.002	<0.002	12
1,2－ジクロロエタン									<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン									<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)									<0.008	<0.008	<0.008	2
亜塩素酸									<0.06	<0.06	<0.06	51
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル									<0.001	<0.001	<0.001	4
抱水クロラール									<0.002	<0.002	<0.002	4
農薬類									<0.10	<0.10	<0.10	2
残留塩素									1.0	0.6	0.8	361
遊離炭酸									26.4	17.8	23.1	12
1,1,1－トリクロロエタン									<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)									<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)									−1.6	−1.9	−1.8	12
従属栄養細菌									0	0	0	12
1,1－ジクロロエチレン									<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)											0.000005	1
水温(℃)									21.3	16.7	19.2	361
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸									23.4	15.1	20.2	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度									75.8	62.0	65.4	12
溶存酸素												
硫酸イオン									23.3	16.0	21.8	51
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 01 － 00 津田浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 13,711 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 02 － 00 東山配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団浄水津田浄水場浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 03 － 00 三ツ松受水場 [水源名] 大阪広域水道企業団浄水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.5	365	0.8	0.4	0.6	365	0.6	0.4	0.5	365
遊離炭酸	19.8	7.9	13.5	12	9.2	4.4	6.9	12	4.0	2.2	3.1	12
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)	−1.5	−1.6	−1.6	4	−1.5	−1.6	−1.5	4	−1.3	−1.5	−1.4	4
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	22.9	19.2	21.0	12	28.2	13.4	19.9	12	30.2	9.3	19.1	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	17.3	6.5	11.6	12	8.2	3.6	6.1	12	3.6	1.9	2.8	12
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	68.0	63.0	66.3	12	51.0	43.0	47.7	12	37.0	27.0	32.0	12
溶存酸素												
硫酸イオン	3.5	3.1	3.3	12	11.2	7.2	9.1	12	17.3	11.6	14.5	12
溶性ケイ酸			63.8	1			37.9	1			11.8	1

検査項目	[事業主体名] 27 － 040 大阪府 貝塚市 [浄水場名] 04 － 00 蕎原浄水施設 [水源名] 大阪広域水道企業団浄水表流水 [原水の種類] 浄水受水・表流水(自流) [1日平均浄水量] 19 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 041 大阪府 泉佐野市 [浄水場名] 01 － 00 日根野浄水場 [水源名] 大池、稲倉池 [原水の種類] 浄水受水・湖沼水 [1日平均浄水量] 5,400 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 051 大阪府 大阪広域水道企業団(四條畷) [浄水場名] 02 － 00 岡部ポンプ場 [水源名] 大阪広域水道企業団水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,270 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1				
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1				
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1				
1,2－ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン	<0.040	<0.040	<0.040	4	<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)							<0.008	1				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル							<0.001	1				
抱水クロラール							<0.002	1				
農薬類							<0.10	1				
残留塩素	0.7	0.3	0.4	365	1.0	0.5	0.8	212				
遊離炭酸	4.0	1.3	2.2	12	5.3	2.6	4.4	4				
1,1,1－トリクロロエタン	<0.030	<0.030	<0.030	4	<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)					2.8	0.6	1.8	12				
臭気強度(TON)					1	1	1	4				
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0	−1.5	−1.3	4	−0.9	−1.4	−1.2	4				
従属栄養細菌					1	0	1	4				
1,1－ジクロロエチレン	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4	<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000006	1				
水温(℃)	27.8	7.2	17.1	12	29.3	7.0	17.6	212				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸	3.7	1.0	1.9	12								
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度	35.0	25.0	31.0	12	43.0	26.0	33.3	12				
溶存酸素												
硫酸イオン	16.4	12.0	14.0	12								
溶性ケイ酸			10.9	1								

検査項目	[事業主体名] 27 － 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子) [浄水場名] 01 － 00 板屋橋浄水場 [水源名] 深井戸、浅井戸、企業団水 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,214(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 052 大阪府 大阪広域水道企業団(太子) [浄水場名] 02 － 00 梅川浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] (㎥) 休止中				[事業主体名] 27 － 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪) [浄水場名] 01 － 00 岩井谷浄水場 [水源名] 大和川水系岩井谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,229(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1							<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1							<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1							<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1							<0.0004	1
トルエン			<0.040	1							<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1							<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1							<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1							<0.002	1
農薬類												
残留塩素	0.8	0.7	0.7	4								
遊離炭酸			21.6	1							4.5	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1							<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1							<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.0	1							1.0	1
臭気強度(TON)			2	1							2	1
腐食性(ランゲリア指数)			−1.3	1							−0.9	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1							<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000020	0.000013	0.000017	2							<0.000005	1
水温(℃)	23.0	13.5	18.8	4					21.0	3.0	12.5	12
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)									0.089	0.037	0.052	8
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			75.2	1							49.1	1
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 053 大阪府 大阪広域水道企業団(千早赤阪) [浄水場名] 02 － 00 千早浄水場 [水源名] 黒栂川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 85 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 01 － 00 中央配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,584 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 02 － 00 六尾高区配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,197 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1								
抱水クロラール			<0.002	1								
農薬類												
残留塩素							0.6	1			0.7	1
遊離炭酸			2.5	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			<1.5	1								
臭気強度(TON)			1	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9	1			−1.3	1			−1.3	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			<0.000005	1								
水温(℃)	21.0	9.0	14.1	12			21.3	1	31.0	22.0	26.5	2
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.076	0.038	0.057	8								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			43.4	1								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 03 － 00 六尾低区配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 1,146 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 04 － 00 新家配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 3,069 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 054 大阪府 大阪広域水道企業団(泉南) [浄水場名] 05 － 00 童子畑・葛畑配水池 [水源名] 企業団水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 80 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素			0.8	1	0.5	0.4	0.5	2	1.2	0.7	1.0	2
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5	1			−1.1	1			−1.2	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	17.2	9.4	13.3	2	29.3	9.2	19.3	2	20.4	9.9	15.2	2
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 055 大阪府 大阪広域水道企業団(阪南) [浄水場名] 02 － 00 石田受水場 [水源名] 大阪広域水道企業団(村野系) [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 14,937(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能) [浄水場名] 01 － 01 古江浄水場 [水源名] 淀川水系猪名川 [原水の種類] ダム放流・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,055(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能) [浄水場名] 01 － 02 天王浄水場 [水源名] 天王水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 30(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物					<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
ウラン及びその化合物					<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ニッケル及びその化合物					<0.002	<0.002	<0.002	4				
1,2－ジクロロエタン					<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
トルエン					<0.040	<0.040	<0.040	4				
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)					<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル					0.001	<0.001	<0.001	4				
抱水クロラール					<0.002	<0.002	<0.002	4				
農薬類					0.00	0.00	0.00	2				
残留塩素					1.1	0.5	0.8	365				
遊離炭酸					1.8	1.7	1.7	4				
1,1,1－トリクロロエタン					<0.030	<0.030	<0.030	4				
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)					<0.002	<0.002	<0.002	4				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)					−0.8	−1.5	−1.1	4				
従属栄養細菌					0	0	0	4				
1,1－ジクロロエチレン					<0.0100	<0.0100	<0.0100	4				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
水温(℃)					29.8	5.8	17.9	243				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度					62.2	34.3	49.9	12				
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 056 大阪府 大阪広域水道企業団(豊能) [浄水場名] 01 － 03 妙見山浄水場 [水源名] 妙見水源 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 7(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 057 大阪府 大阪広域水道企業団(忠岡) [浄水場名] 00 － 01 北出第1配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団北出分岐より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 5,522(㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 058 大阪府 大阪広域水道企業団(田尻) [浄水場名] 01 － 00 田尻浄水場 [水源名] 大阪広域水道企業団 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 2,970(㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物												
ウラン及びその化合物												
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン												
トルエン												
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)												
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素					0.8	0.7	0.7	12				
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン												
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)					29.0	8.0	18.2	12				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 059 大阪府 大阪広域水道企業団(岬) [浄水場名] 01 － 00 孝子浄水場 [水源名] 逢帰ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 1,000 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺) [浄水場名] 01 － 00 道明寺浄水場 [水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸)＋大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 伏流水・浄水受水 [1日平均浄水量] 6,758 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺) [浄水場名] 02 － 00 船橋浄水場 [水源名] 大和川水系(石川伏流水 浅井戸) [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 5,311 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1			<0.0020	1			<0.0020	1
ウラン及びその化合物			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
ニッケル及びその化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1
トルエン			<0.040	1			<0.040	1			<0.040	1
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1			<0.008	1			<0.008	1
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
抱水クロラール			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
農薬類							0.00	1			0.00	1
残留塩素	1.0	0.9	1.0	12	0.6	0.5	0.6	365	0.8	0.6	0.7	184
遊離炭酸							13.2	1			7.0	1
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1			<0.030	1			<0.030	1
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)							1.2	1			1.0	1
臭気強度(TON)							2	1			2	1
腐食性(ランゲリア指数)							−1.1	1			−1.0	1
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1			<0.0100	1			<0.0100	1
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000024	0.000018	0.000020	4			0.000017	1
水温(℃)	31.7	10.0	19.6	12	22.2	15.9	18.7	4	22.7	15.4	18.6	3
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度							70.9	1			75.1	1
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 060 大阪府 大阪広域水道企業団(藤井寺) [浄水場名] 03 － 00 野中配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団より受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 8,996 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 061 大阪府 大阪広域水道企業団(大阪狭山) [浄水場名] 01 － 01 受水池兼低区配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 16,386 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南) [浄水場名] 02 － 01 大宝低区配水池 [水源名] 大阪広域水道企業団受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 4,634 (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物												
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル												
抱水クロラール												
農薬類												
残留塩素	0.6	0.4	0.6	365								
遊離炭酸												
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)												
臭気強度(TON)												
腐食性(ランゲリア指数)												
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)												
水温(℃)	28.2	9.8	19.9	4								
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)												
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度												
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												

検査項目	[事業主体名] 27 － 062 大阪府 大阪広域水道企業団(河南) [浄水場名] 02 － 02 青崩浄水場 [水源名] 表流水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 25 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 27 － 063 大阪府 大阪広域水道企業団(熊取) [浄水場名] 03 － 02 希望が丘受水・配水場 [水源名] 大阪広域水道企業団水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 9,994 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水場出口水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物			<0.0020	1								
ウラン及びその化合物			<0.0002	1								
ニッケル及びその化合物			<0.002	1								
1,2－ジクロロエタン			<0.0004	1								
トルエン			<0.040	1								
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)			<0.008	1								
亜塩素酸												
二酸化塩素												
ジクロロアセトニトリル			0.001	1								
抱水クロラール			0.004	1								
農薬類												
残留塩素	0.7	0.3	0.5	12	0.8	0.5	0.7	365				
遊離炭酸			1.3	1								
1,1,1－トリクロロエタン			<0.030	1								
メチル－t－ブチルエーテル(MTBE)			<0.002	1								
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			1.8	1								
臭気強度(TON)			2	1								
腐食性(ランゲリア指数)			−1.0	1								
従属栄養細菌												
1,1－ジクロロエチレン			<0.0100	1								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.000005	1								
水温(℃)	25.0	4.5	15.7	12	30.0	7.0	18.2	365				
アンモニア態窒素												
生物化学的酸素要求量(BOD)												
化学的酸素要求量(COD)												
紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時)	0.095	0.047	0.067	12								
浮遊物質(SS)												
侵食性遊離炭酸												
全窒素												
全リン												
リン酸イオン												
トリハロメタン生成能												
生物(n/ml)												
アルカリ度			39.4	1								
溶存酸素												
硫酸イオン												
溶性ケイ酸												