検査項目	[事業主体名] 28 － 501 兵庫県 阪神水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 猪名川浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 461,937(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 501 兵庫県 阪神水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 尼崎浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 276,236(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 502 兵庫県 市川町 [浄水場名] 01 － 00 上瀬加浄水場 [水源名] 神田・上垣内水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,277(㎥) 浄水(給水栓水等)				
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数		最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	*	3	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)													
大腸菌(定性)			0	12			0	12	*			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4	*			<0.00030	1
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	*			<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	*			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.19	0.54	0.91	12	1.21	0.52	0.88	12	*			1.51	1
フッ素及びその化合物	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12	*			0.10	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	*			<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	*			<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	*			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	*			<0.002	1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	*			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	*			<0.001	1
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12	*	0.13	<0.06	0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.007	0.002	0.004	12	0.005	0.002	0.003	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12	*	0.02	0.01	0.01	4
臭素酸	0.003	<0.001	<0.001	12	0.006	<0.001	0.001	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.021	0.007	0.013	12	0.018	0.007	0.011	12	*	0.002	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003	12	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.002	0.004	12	0.006	0.002	0.004	12	*	0.001	<0.001	0.001	4
ブロモホルム	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	*			<0.10	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.03	12	0.04	0.02	0.03	12	*			<0.10	1
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	*			<0.02	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	*			<0.02	1
ナトリウム及びその化合物	18.2	14.6	16.4	4	17.1	13.6	15.6	4	*			7.1	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	*			<0.005	1
塩化物イオン	17.7	8.8	13.7	12	17.1	9.2	13.6	12	*	10.6	3.4	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	40	43	4	45	40	42	4	*			43	1
蒸発残留物	108	99	105	4	101	91	98	4	*	97	97	97	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	*			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	*	0.000002	0.000001	0.000002	3
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	*			<0.005	1
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	*			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.8	12	0.9	0.6	0.8	12	*	0.4	0.2	0.3	12
pH値	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	*	7.4	6.6	6.9	12
味			0	12			0	12	*			0	12
臭気			0	12			0	12	*			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	*	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	*	0.3	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 01 － 00 船津浄水場 [水源名] 市川水系市川(黒川ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 75,883 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 02 － 00 多田浄水場 [水源名] 淀川水系猪名川(一庫ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 61,319 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 03 － 00 三田浄水場 [水源名] 武庫川水系武庫川(青野ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 63,089 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			<0.001	1	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			<0.004	1	* <0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.35	1	* 0.43	0.33	0.40	4			0.36	1
フッ素及びその化合物			<0.08	1	* 0.15	0.11	0.14	4			<0.08	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1	* <0.1	<0.1	<0.1	4			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1	* <0.005	<0.005	<0.005	4			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	* <0.004	<0.004	<0.004	4	* <0.004	<0.004	<0.004	4			<0.004	1
ジクロロメタン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	* <0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
テトラクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	* <0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.09	<0.06	<0.06	4	0.13	<0.06	0.07	4	0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.016	0.006	0.011	4	0.022	0.011	0.017	4	0.023	0.004	0.013	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	0.005	4	0.006	0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.01	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.027	0.012	0.020	4	0.037	0.024	0.030	4	0.040	0.013	0.025	4
トリクロロ酢酸	0.005	0.003	0.004	4	0.010	0.005	0.008	4	0.006	0.004	0.005	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	4	0.012	0.007	0.009	4	0.012	0.005	0.008	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	4	0.06	0.01	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4
ナトリウム及びその化合物	* 8.1	6.9	7.6	4	* 11.0	8.5	9.8	4	* 11.0	9.3	10.0	4
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	13.0	9.1	11.0	12	19.0	13.0	15.0	12	18.0	14.0	16.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	* 30	24	28	4	* 50	31	42	4			27	1
蒸発残留物	* 100	53	79	4	* 120	87	100	4			120	1
陰イオン界面活性剤	* <0.02	<0.02	<0.02	4	* <0.02	<0.02	<0.02	4			<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
非イオン界面活性剤			<0.002	1	* <0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1
フェノール類			<0.0005	1	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.7	0.3	0.5	12	1.0	0.5	0.7	12	1.1	0.4	0.9	12
pH値	7.5	7.2	7.4	12	7.6	7.3	7.4	12	7.4	7.1	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 04 － 00 神出浄水場 [水源名] 加古川水系志染川(呑吐ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 70,207 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 05 － 00 中西条浄水場 [水源名] 加古川水系志染川(呑吐ダム) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 63,123 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	11	<1	<1	<1	16				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	11			0	16				
カドミウム及びその化合物	* <0.00030	<0.00030	<0.00030	4	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4				
水銀及びその化合物	* <0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
セレン及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ヒ素及びその化合物	* <0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
亜硝酸態窒素	* <0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 0.69	0.16	0.47	4	0.90	<0.50	0.50	4				
フッ素及びその化合物	* 0.13	0.09	0.11	4	0.13	0.10	0.11	4				
ホウ素及びその化合物	* <0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4				
四塩化炭素	* <0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
1,4－ジオキサン	* <0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	* <0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4				
ジクロロメタン	* <0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
テトラクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
トリクロロエチレン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゼン	* <0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩素酸	0.08	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	0.07	4				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	12				
クロロホルム	0.017	0.007	0.013	4	0.026	0.008	0.015	15				
ジクロロ酢酸	0.004	0.004	0.004	4	0.004	<0.003	<0.003	16				
ジブロモクロロメタン	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.01	<0.01	<0.01	15				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
総トリハロメタン	0.026	0.014	0.021	4	0.052	0.020	0.035	15				
トリクロロ酢酸	0.008	0.003	0.005	4	0.011	<0.005	0.008	16				
ブロモジクロロメタン	0.007	0.005	0.006	4	0.018	0.007	0.012	15				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	16				
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
亜鉛及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4				
鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4				
銅及びその化合物	<0.10	<0.10	<0.10	4	<0.10	<0.10	<0.10	4				
ナトリウム及びその化合物	* 11.0	8.5	9.5	4	29.0	11.0	19.0	4				
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
塩化物イオン	15.0	13.0	14.0	11	40.0	13.0	24.0	16				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	* 42	30	35	4	56	36	47	4				
蒸発残留物	* 120	67	92	4	176	110	139	4				
陰イオン界面活性剤	* <0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	11	0.000005	<0.000001	0.000002	16				
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	11	0.000003	<0.000001	<0.000001	16				
非イオン界面活性剤	* <0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
フェノール類	* <0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
有機物(TOCの量)	1.2	0.8	1.0	11	1.6	1.0	1.3	16				
pH値	7.4	7.0	7.2	11	7.2	7.0	7.1	16				
味			0	11			0	16				
臭気			0	11			0	16				
色度	<0.5	<0.5	<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5	16				
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1	16				

・*は、浄水場出口水のデータです。