検査項目	[事業主体名] 28 － 501 兵庫県 阪神水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 猪名川浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 461,937(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 501 兵庫県 阪神水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 尼崎浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 276,236(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 502 兵庫県 市川町 [浄水場名] 01 － 00 上瀬加浄水場 [水源名] 神田・上垣内水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,277(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1,3－ジクロロプロペン(D－D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
2,2－DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
2,4－D(2,4－PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
MCPA	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009	4				
アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
アミトラズ												
アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
イプフェンカルバゾン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4				
イミノクタジン												
インダノファン	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4				
エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
エンドスルファン(ベンゾエピン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
オキシン銅(有機銅)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4	<0.000006	<0.000006	<0.000006	4				
カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4	<0.00008	<0.00008	<0.00008	4				
カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
カルバリル(NAC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
カルボフラン	<0.000003	<0.000003	<0.000003	4	<0.000003	<0.000003	<0.000003	4				
キノクラミン(ACN)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4				
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
クロルニトロフェン(CNP)	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4	<0.000020	<0.000020	<0.000020	4				
クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
クロロタロニル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4	<0.00001	<0.00001	<0.00001	4				
シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ジウロン(DCMU)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ジクロベニル(DBN)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
ジクロルボス(DDVP)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4				
ジクワット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004	0.00004	0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4	<0.00009	<0.00009	<0.00009	4				
シハロホップブチル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
シマジン(CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4	<0.00003	<0.00003	<0.00003	4				
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 － 501 兵庫県 阪神水道企業団 [浄水場名] 02 － 00 猪名川浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 461,937(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 501 兵庫県 阪神水道企業団 [浄水場名] 03 － 00 尼崎浄水場 [水源名] 淀川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 276,236(㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 502 兵庫県 市川町 [浄水場名] 01 － 00 上瀬加浄水場 [水源名] 神田・上垣内水源地 [原水の種類] 浅井戸水 [1日平均浄水量] 2,277(㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	4				
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
テルブカルブ(MBPMC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
テフリルトリオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4	<0.00002	<0.00002	<0.00002	4				
トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
トリクロルホン(DEP)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4	<0.00050	<0.00050	<0.00050	4				
トリシクラゾール	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4	<0.0010	<0.0010	<0.0010	4				
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	4				
ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
パラコート												
ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	4	<0.000009	<0.000009	<0.000009	4				
ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ピラゾキシフェン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
ピリダフェンチオン	<0.00020	<0.00020	<0.00020	4	<0.00020	<0.00020	<0.00020	4				
ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4				
フェニトロチオン(MEP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4				
フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
フェンチオン(MPP)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4				
フェントエート(PAP)	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4	<0.00007	<0.00007	<0.00007	4				
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4				
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
プロベナゾール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4	<0.0009	<0.0009	<0.0009	4				
ベンゾフェナップ	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4				
ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4				
ベンフラカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
ベンフルラリン(ベスロジン)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4				
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4	<0.0007	<0.0007	<0.0007	4				
ホスチアゼート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				
マラチオン(マラソン)	<0.0070	<0.0070	<0.0070	4	<0.0070	<0.0070	<0.0070	4				
メコプロップ(MCPP)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4				
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
メタラキシル	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4	<0.0020	<0.0020	<0.0020	4				
メチダチオン(DMTP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4	<0.00004	<0.00004	<0.00004	4				
メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4				
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4				
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4				
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 01 － 00 船津浄水場 [水源名] 市川水系市川(黒川ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 75,883 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 02 － 00 多田浄水場 [水源名] 淀川水系猪名川(一庫ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 61,319 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 03 － 00 三田浄水場 [水源名] 武庫川水系武庫川(青野ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 63,089 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
2, 2－DPA(ダラポン)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
2, 4－D(2, 4－PA)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
EPN	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
MCPA	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
アシュラム	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
アセフェート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
アトラジン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
アニロホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
アミトラズ	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
アラクロール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
イソキサチオン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
イソフェンホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
イソプロカルブ (MIPC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
イソプロチオラン (IPT)	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
イプフェンカルバゾン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00003	0.00000	0.00001	4
イプロベンホス (IBP)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
イミノクタジン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
インダノファン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
エスプロカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
エトフェンプロックス	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
オキサジクロメホン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
オキシン銅(有機銅)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
オリサストロビン	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
カズサホス	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4
カフェンストロール	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
カルタップ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
カルバリル (NAC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
カルボフラン	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4
キノクラミン(ACN)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
キャプタン	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
クミルロン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
グリホサート	* 0.00	0.00	0.00	4	* 0.00	0.00	0.00	4	* 0.00	0.00	0.00	4
グルホシネート	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
クロメプロップ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
クロルニトロフェン (CNP)	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4
クロルピリホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
クロロタロニル (TPN)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
シアナジン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
シアノホス(CYAP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ジウロン (DCMU)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ジクロベニル (DBN)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ジクロルボス (DDVP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ジクワット	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ジチオカルバメート系農薬	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ジチオピル	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
シハロホップブチル	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
シマジン (CAT)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ジメタメトリン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ジメトエート	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
シメトリン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ダイアジノン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ダイムロン	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
チアジニル	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
チウラム	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 01 － 00 船津浄水場 [水源名] 市川水系市川(黒川ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 75,883 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 02 － 00 多田浄水場 [水源名] 淀川水系猪名川(一庫ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 61,319 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 03 － 00 三田浄水場 [水源名] 武庫川水系武庫川(青野ダム) [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 63,089 (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
チオファネートメチル	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
チオベンカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
テルブカルブ (MBPMC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
テフリルトリオン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
トリクロピル	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
トリクロルホン (DEP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
トリシクラゾール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
トリフルラリン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ナプロパミド	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
パラコート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ピペロホス	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4
ピラクロニル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0001	0.0000	0.0000	4
ピラゾキシフェン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ピリダフェンチオン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ピリブチカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ピロキロン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
フィプロニル	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	* 0.000000	0.000000	0.000000	4
フェニトロチオン (MEP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
フェノブカルブ (BPMC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
フェリムゾン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
フェンチオン (MPP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
フェントエート(PAP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
フェントラザミド	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
フサライド	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
ブタクロール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ブタミホス	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ブプロフェジン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
フルアジナム	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
プレチラクロール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
プロシミドン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
プロチオホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
プロピコナゾール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
プロピザミド	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
プロベナゾール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
プロモブチド	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
ベノミル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ペンシクロン	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
ベンゾビシクロン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ベンゾフェナップ	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
ベンタゾン	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
ペンディメタリン	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
ベンフラカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ベンフルラリン (ベスロジン)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ベンフレセート	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
ホスチアゼート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
マラチオン(マラソン)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
メコプロップ (MCPP)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
メソミル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
メタラキシル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
メチダチオン (DMTP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4
メトミノストロビン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
メトリブジン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
メフェナセット	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	* 0.0000	0.0000	0.0000	4
メプロニル	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4	* 0.000	0.000	0.000	4
モリネート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	* 0.00000	0.00000	0.00000	4

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 04 － 00 神出浄水場 [水源名] 加古川水系志染川(呑吐ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 70,207 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 05 － 00 中西条浄水場 [水源名] 加古川水系志染川(呑吐ダム) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 63,123 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
2, 2－DPA(ダラポン)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0008	1				
2, 4－D(2, 4－PA)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
EPN	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00004	1				
MCPA	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				
アシュラム	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.009	1				
アセフェート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00006	1				
アトラジン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0001	1				
アニロホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00003	1				
アミトラズ	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00006	1				
アラクロール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
イソキサチオン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				
イソフェンホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00001	1				
イソプロカルブ (MIPC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0001	1				
イソプロチオラン (IPT)	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.003	1				
イプフェンカルバゾン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00002	1				
イプロベンホス (IBP)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0009	1				
イミノクタジン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00006	1				
インダノファン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00009	1				
エスプロカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
エトフェンプロックス	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0008	1				
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0001	1				
オキサジクロメホン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
オキシン銅(有機銅)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
オリサストロビン	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.001	1				
カズサホス	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	*		<0.000006	1				
カフェンストロール	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00008	1				
カルタップ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0008	1				
カルバリル (NAC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
カルボフラン	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	*		<0.000005	1				
キノクラミン(ACN)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				
キャプタン	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.003	1				
クミルロン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
グリホサート	* 0.00	0.00	0.00	4	*		<0.02	1				
グルホシネート	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0004	1				
クロメプロップ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
クロルニトロフェン (CNP)	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	*		<0.000100	1				
クロルピリホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00003	1				
クロロタロニル (TPN)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
シアナジン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00001	1				
シアノホス(CYAP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00003	1				
ジウロン (DCMU)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
ジクロベニル (DBN)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
ジクロルボス (DDVP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00008	1				
ジクワット	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0001	1				
ジスルホトン(エチルチオメトン)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00010	1				
ジチオカルバメート系農薬	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				
ジチオピル	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00009	1				
シハロホップブチル	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00006	1				
シマジン (CAT)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00003	1				
ジメタメトリン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
ジメトエート	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
シメトリン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
ダイアジノン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00003	1				
ダイムロン	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.008	1				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00010	1				
チアジニル	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.001	1				
チウラム	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。

検査項目	[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 04 － 00 神出浄水場 [水源名] 加古川水系志染川(呑吐ダム) [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 70,207 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] 28 － 506 兵庫県 兵庫県 [浄水場名] 05 － 00 中西条浄水場 [水源名] 加古川水系志染川(呑吐ダム) [原水の種類] 表流水(自流)・浅井戸水 [1日平均浄水量] 63,123 (㎥) 浄水(給水栓水等)				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥) 浄水(給水栓水等)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0008	1				
チオファネートメチル	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.003	1				
チオベンカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
テルブカルブ (MBPMC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
テフリルトリオン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00002	1				
トリクロピル	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00006	1				
トリクロルホン (DEP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				
トリシクラゾール	* 0.0000	0.0000	0.0000	3	*		<0.0010	1				
トリフルラリン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0006	1				
ナプロパミド	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
パラコート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00010	1				
ピペロホス	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	*		<0.000009	1				
ピラクロニル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0001	1				
ピラゾキシフェン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00004	1				
ピラゾリネート(ピラゾレート)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
ピリダフェンチオン	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00002	1				
ピリブチカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
ピロキロン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
フィプロニル	* 0.000000	0.000000	0.000000	4	*		<0.000005	1				
フェニトロチオン (MEP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00010	1				
フェノブカルブ (BPMC)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
フェリムゾン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
フェンチオン (MPP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00006	1				
フェントエート(PAP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00007	1				
フェントラザミド	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0001	1				
フサライド	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.001	1				
ブタクロール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
ブタミホス	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
ブプロフェジン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
フルアジナム	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
プレチラクロール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
プロシミドン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0009	1				
プロチオホス	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00007	1				
プロピコナゾール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
プロピザミド	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
プロベナゾール	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
ブロモブチド	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.001	1				
ベノミル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
ペンシクロン	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.001	1				
ベンゾビシクロン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0009	1				
ベンゾフェナップ	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				
ベンタゾン	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.002	1				
ペンディメタリン	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.003	1				
ベンフラカルブ	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
ベンフルラリン (ベスロジン)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0001	1				
ベンフレセート	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0007	1				
ホスチアゼート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				
マラチオン(マラソン)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0070	1				
メコプロップ (MCPP)	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0005	1				
メソミル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
メタラキシル	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0020	1				
メチダチオン (DMTP)	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00004	1				
メトミノストロビン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0004	1				
メトリブジン	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0003	1				
メフェナセット	* 0.0000	0.0000	0.0000	4	*		<0.0002	1				
メプロニル	* 0.000	0.000	0.000	4	*		<0.001	1				
モリネート	* 0.00000	0.00000	0.00000	4	*		<0.00005	1				

・*は、浄水場出口水のデータです。