検査項目	[事業主体名] 29 － 001 奈良県 奈良市 [浄水場名] 01 － 00 木津浄水場 [水源名] 木津川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 7,285 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 001 奈良県 奈良市 [浄水場名] 02 － 00 緑ヶ丘浄水場 [水源名] 布目川・白砂川 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 92,778 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 002 奈良県 大和郡山市 [浄水場名] 01 － 00 北郡山浄水場 [水源名] 深井戸水 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,608 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	1	0	0	12	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4			<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	0.40	0.70	12	0.70	0.40	0.50	12			0.48	1
フッ素及びその化合物	0.08	<0.05	0.05	12	0.08	0.05	0.06	12			0.08	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4			<0.0	1
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4			<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.002	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩素酸	0.15	0.06	0.09	12	0.09	<0.05	<0.05	12	0.17	0.11	0.13	4
クロロ酢酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.031	0.006	0.018	12	0.034	0.006	0.018	12	0.006	0.005	0.005	4
ジクロロ酢酸	0.008	0.001	0.004	12	0.010	0.003	0.006	12	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	12	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.053	0.020	0.033	12	0.056	0.015	0.032	12	0.014	0.011	0.012	4
トリクロロ酢酸	0.011	0.003	0.008	12	0.017	0.004	0.010	12	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.015	0.006	0.010	12	0.017	0.006	0.011	12	0.003	0.002	0.002	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4			0.03	1
鉄及びその化合物	0.02	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.00	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4			<0.00	1
ナトリウム及びその化合物	13.1	10.1	11.3	4	10.2	8.9	9.5	4			17.5	1
マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4			<0.001	1
塩化物イオン	22.0	11.2	15.8	12	14.6	11.6	13.1	12	12.2	7.3	9.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	38	40	4	38	34	36	4	66	61	63	4
蒸発残留物	98	72	87	5	86	72	81	5	179	144	164	12
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	12	0.000003	0.000001	0.000002	12			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1
非イオン界面活性剤											<0.005	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.3	0.8	1.0	12	1.3	1.0	1.1	12	0.5	0.4	0.4	12
pH値	7.6	7.2	7.3	12	7.5	7.2	7.4	12	7.5	7.1	7.4	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 002 奈良県 大和郡山市 [浄水場名] 02 － 00 昭和浄水場 [水源名] 深井戸水、県営水道 [原水の種類] 深井戸水・浄水受水 [1日平均浄水量] 10,804 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 003 奈良県 橿原市 [浄水場名] 03 － 00 小槻配水地 [水源名] 奈良県営水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 003 奈良県 橿原市 [浄水場名] 05 － 00 一町配水池 [水源名] 奈良県営水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	16	0	0	0	16
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	16			0	16
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.003	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	11	<0.004	<0.004	<0.004	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.08	1	0.33	0.21	0.27	11	0.36	0.22	0.28	9
フッ素及びその化合物			<0.05	1	0.07	<0.05	<0.05	11	0.07	<0.05	<0.05	9
ホウ素及びその化合物			<0.0	1			0.0	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
1,4－ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	10	<0.005	<0.005	<0.005	10
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1	<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001	10
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001	10
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001	10
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001	10
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	10	<0.001	<0.001	<0.001	10
塩素酸	0.35	0.11	0.25	4	<0.06	<0.06	<0.06	14	<0.06	<0.06	<0.06	14
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	0.005	0.007	4	0.018	0.001	0.008	13	0.015	0.001	0.008	13
ジクロロ酢酸	0.007	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.004	<0.004	4	0.007	<0.004	<0.004	4
ジブロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	0.01	0.01	0.01	13	0.01	0.00	0.00	13
臭素酸	0.003	0.002	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.052	0.031	0.042	4	0.027	0.004	0.014	13	0.025	0.005	0.015	13
トリクロロ酢酸	0.014	0.011	0.012	4	0.006	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.017	0.010	0.013	4	0.007	<0.001	0.004	13	0.008	<0.001	0.004	13
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	13	0.003	<0.001	<0.001	13
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.03	1	0.05	0.01	0.03	4			0.03	1
鉄及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			0.00	1
銅及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			0.00	1
ナトリウム及びその化合物			34.4	1	7.2	5.6	6.4	11	7.5	5.8	6.5	11
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	27.1	17.9	23.2	12	8.2	6.2	6.9	14	8.6	6.4	7.3	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	51	58	4	49	33	42	11	50	34	42	11
蒸発残留物	187	152	176	4	78	55	66	12	78	58	66	12
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン			<0.000001	1	0.000001	<0.000001	<0.000001	13	0.000001	<0.000001	<0.000001	13
2－メチルイソボルネオール			<0.000001	1	0.000002	<0.000001	<0.000001	13	0.000002	<0.000001	<0.000001	13
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.0	0.8	0.9	12	0.7	<0.2	0.2	15	0.7	<0.2	0.2	15
pH値	7.6	7.3	7.4	12	7.9	7.2	7.6	16	7.9	7.2	7.6	16
味			0	12			0	16			0	16
臭気			0	12			0	16			0	16
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<1.0	<1.0	<1.0	16	<1.0	<1.0	<1.0	16
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	16

検査項目	[事業主体名] 29 － 003 奈良県 橿原市 [浄水場名] 07 － 00 白橿配水場 [水源名] 奈良県営水道受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 004 奈良県 大和高田市 [浄水場名] 01 － 00 大東配水場 [水源名] 奈良県営水道 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 005 奈良県 天理市 [浄水場名] 01 － 00 豊井浄水場 [水源名] 大和川水系布留川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 9,388 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	16	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	16			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4							<0.00030	1
水銀及びその化合物	0.00000	0.00000	0.00000	4							<0.00005	1
セレン及びその化合物	0.000	0.000	0.000	4							<0.001	1
鉛及びその化合物	0.000	0.000	0.000	4							<0.001	1
ヒ素及びその化合物	0.000	0.000	0.000	4							<0.001	1
六価クロム化合物	0.000	0.000	0.000	4							<0.002	1
亜硝酸態窒素	0.000	0.000	0.000	14							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.000	0.000	0.000	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	0.22	0.28	14							0.16	1
フッ素及びその化合物	0.07	<0.05	<0.05	14							0.08	1
ホウ素及びその化合物	0.0	0.0	0.0	4							<0.1	1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	13							<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	13							<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	13							<0.002	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	13							<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	13							<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	13							<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	13							<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	14	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.27	0.09	0.20	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.013	<0.001	0.006	13	0.016	<0.002	0.007	4	0.027	0.015	0.021	4
ジクロロ酢酸	0.005	0.000	0.004	4	0.010	<0.003	0.005	4	0.004	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	0.01	13	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.023	0.002	0.011	13	0.022	0.004	0.012	4	0.034	0.021	0.027	4
トリクロロ酢酸	0.005	0.000	0.003	4	0.007	<0.003	0.004	4	0.015	0.012	0.014	4
ブロモジクロロメタン	0.005	0.001	0.003	13	0.005	0.002	0.003	4	0.006	0.005	0.006	4
ブロモホルム	0.002	<0.001	<0.001	13	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.01	0.03	4			0.05	1	0.05	0.04	0.04	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.03	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	7.5	5.7	6.6	14							22.0	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.005	1
塩化物イオン	8.7	6.4	7.2	15	9.4	6.0	7.1	12	12.0	10.5	11.5	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	30	41	14			32	1	61	53	58	4
蒸発残留物	77	58	67	15			64	1	161	111	132	4
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	4							<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	13	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000005	0.000003	0.000004	4
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	13	0.000002	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.2	0.2	15	0.7	<0.3	0.3	12	0.9	0.8	0.8	12
pH値	7.9	7.1	7.6	16	7.4	7.0	7.2	12	7.9	7.3	7.7	12
味			0	16			0	12			0	12
臭気			0	16			0	12			0	12
色度	<1.0	<1.0	<1.0	16	<0.1	<0.1	<0.1	365	0.7	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	16	<0.1	<0.1	<0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 005 奈良県 天理市 [浄水場名] 02 － 00 杣之内浄水場 [水源名] 深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 3,749 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 006 奈良県 桜井市 [浄水場名] 01 － 00 外山浄水場 [水源名] 倉橋溜池、井戸、大和川水系 [原水の種類] 湖沼水・深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 8,797 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 008 奈良県 御所市 [浄水場名] 02 － 00 櫛羅浄水場 [水源名] 櫛羅原水 [原水の種類] 深井戸水・浅井戸水 [1日平均浄水量] 1,778 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00300	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	3			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	3			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	3			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.12	1	1.08	0.72	0.89	4			0.27	1
フッ素及びその化合物			0.09	1	0.09	0.07	0.08	3			0.14	1
ホウ素及びその化合物			0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	3	0.6	0.6	0.6	4
四塩化炭素			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	3			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	3			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.001	1
塩素酸	0.28	0.10	0.21	4	0.27	<0.06	0.20	7	0.36	0.10	0.20	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.024	0.014	0.019	4	0.024	0.010	0.017	4	0.003	0.002	0.003	4
ジクロロ酢酸	0.006	0.003	0.005	4	0.005	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
臭素酸	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.031	0.018	0.025	4	0.034	0.017	0.025	4	0.014	0.006	0.011	4
トリクロロ酢酸	0.013	0.011	0.012	4	0.008	0.005	0.007	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	0.006	0.004	0.005	4	0.008	0.005	0.006	4	0.005	0.002	0.004	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	3			0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.05	0.06	4	0.02	0.01	0.02	3			<0.01	1
鉄及びその化合物			<0.03	1	<0.01	<0.01	<0.01	3			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	3			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			24.0	1	9.7	8.6	9.1	3			36.0	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1	<0.001	<0.001	<0.001	3			<0.010	1
塩化物イオン	11.9	10.4	11.4	12	14.9	10.9	12.2	12	32.4	28.9	30.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	64	62	63	4	72	65	70	4	142	135	139	4
蒸発残留物	172	130	150	4	120	115	117	4	305	250	265	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	3			<0.02	1
ジェオスミン	0.000005	0.000003	0.000004	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	0.000003	0.000003	0.000003	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	5	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	0.7	0.8	12	0.9	0.7	0.8	12	0.4	0.3	0.3	12
pH値	7.9	7.3	7.7	12	7.4	6.9	7.2	12	7.1	6.8	6.9	365
味			0	12			0	12			0	365
臭気			0	12			0	12			0	365
色度	<1.0	<1.0	<1.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	365
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	365

検査項目	[事業主体名] 29 － 009 奈良県 生駒市 [浄水場名] 01 － 02 山崎浄水場 [水源名] 山崎浄水場系統地下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 6,221 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 009 奈良県 生駒市 [浄水場名] 03 － 00 真弓浄水場 [水源名] 真弓浄水場系統地下水源 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 4,600 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 010 奈良県 広陵町 [浄水場名] 01 － 00 南郷浄水場 [水源名] 混合原水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.000	0.000	0.000	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.38	0.00	0.17	4	0.09	0.08	0.09	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.025	0.006	0.015	4	0.009	0.000	0.003	4	0.009	<0.001	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	0.005	<0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.036	0.012	0.024	4	0.013	0.002	0.008	4	0.016	0.001	0.010	4
トリクロロ酢酸	0.009	0.000	0.007	4	0.000	0.000	0.000	4	0.005	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.004	0.006	4	0.005	0.001	0.003	4	0.005	<0.001	0.004	4
ブロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.000	0.000	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物	0.06	<0.02	0.03	4								
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	12.3	9.6	10.4	12	11.0	8.7	9.7	12	8.9	5.7	7.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	55	57	4			52	1			41	1
蒸発残留物	120	109	114	4	135	119	128	4			73	1
陰イオン界面活性剤							0.00	1				
ジェオスミン	0.000001	0.000000	0.000000	4	0.000000	0.000000	0.000000	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000000	0.000000	0.000000	4	0.000002	0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.6	0.4	0.5	12	0.3	0.3	0.3	12	0.5	<0.3	0.4	12
pH値	7.7	7.3	7.6	12	8.0	7.0	7.4	12	7.4	7.0	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	1.0	0.5	0.8	12	0.0	0.0	0.0	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 012 奈良県 五條市 [浄水場名] 01 － 00 小島浄水場 [水源名] 紀の川水系紀の川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 10,529(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 013 奈良県 斑鳩町 [浄水場名] 01 － 00 第1浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 013 奈良県 斑鳩町 [浄水場名] 02 － 00 三井浄水場 [水源名] 地下水 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	24	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	24			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00050	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.51	1			0.60	1			0.27	1
フッ素及びその化合物			0.06	1			0.06	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.1	1			0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.48	<0.07	0.22	8	0.08	<0.06	0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	8	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.021	<0.001	0.009	8	0.021	0.009	0.015	4	0.022	0.005	0.013	4
ジクロロ酢酸	0.005	<0.003	<0.003	8	0.009	0.005	0.007	4	0.005	0.004	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	8	0.01	0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.033	0.002	0.017	8	0.028	0.013	0.020	4	0.013	0.013	0.013	4
トリクロロ酢酸	0.013	<0.003	0.004	8	0.013	0.007	0.010	4	0.029	0.014	0.021	4
ブロモジクロロメタン	0.009	0.001	0.005	8	0.006	0.004	0.005	4	0.006	0.003	0.004	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	8	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	8	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.16	0.03	0.08	8			0.02	1	0.04	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.00	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.1	1			7.0	1			7.2	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	11.3	5.5	7.6	24	15.8	6.7	11.2	12	15.7	6.7	8.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	34	41	8	57	40	48	4	55	40	47	4
蒸発残留物	80	62	70	8	105	87	96	4	103	69	86	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	8	0.000002	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
2－メチルイソボルネオール	0.000005	0.000001	0.000003	8	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			<0.000001	1
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.010	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.8	<0.3	0.3	24	1.0	0.8	0.9	12	0.8	<0.3	0.4	12
pH値	7.6	7.2	7.4	24	7.5	7.0	7.2	12	8.6	6.9	7.7	12
味			0	24			0	12			0	12
臭気			0	24			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	24	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	24	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 014 奈良県 王寺町 [浄水場名] 01 － 00 第2浄水場 [水源名] 奈良県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 015 奈良県 葛城市 [浄水場名] 01 － 00 新庄浄水場 [水源名] 大和川水系(高田川) [原水の種類] その他・浄水受水 [1日平均浄水量] 5,190 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 015 奈良県 葛城市 [浄水場名] 02 － 00 兵家浄水場 [水源名] 大和川水系(太田川) [原水の種類] その他・浄水受水 [1日平均浄水量] 2,780 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.26	1			0.46	1			0.55	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			0.06	1			0.06	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			0.0	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.004	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.002	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	0.004	0.004	4	0.024	0.006	0.016	4	0.018	0.007	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.004	<0.003	<0.003	4	0.011	0.003	0.006	4	0.005	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.01	<0.01	<0.01	4	0.00	<0.00	0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.020	0.011	0.016	4	0.030	0.009	0.022	4	0.023	0.006	0.015	4
トリクロロ酢酸	0.005	<0.003	0.004	4	0.023	0.005	0.010	7	0.008	<0.003	0.005	4
ブロモジクロロメタン	0.006	0.001	0.003	4	0.006	0.003	0.005	4	0.005	0.002	0.003	4
ブロモホルム	<0.009	<0.009	<0.009	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.10	1			<0.00	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.01	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	<0.01	0.01	4
鉄及びその化合物			<0.03	1			<0.00	1			<0.00	1
銅及びその化合物			<0.10	1			<0.00	1			<0.00	1
ナトリウム及びその化合物			6.6	1			7.3	1			6.9	1
マンガン及びその化合物			<0.005	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	8.8	5.7	7.3	12	11.1	8.7	9.8	12	12.3	8.0	9.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			41	1	55	42	47	4	45	37	41	4
蒸発残留物	80	68	74	4	111	78	92	4	93	79	87	4
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.002	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0050	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	12	0.9	0.4	0.7	12	0.7	0.4	0.6	12
pH値	7.7	7.1	7.4	12	7.6	7.1	7.4	12	7.4	7.1	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.9	0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.3	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 015 奈良県 葛城市 [浄水場名] 03 － 00 竹内浄水場 [水源名] 大和川水系(熊谷川) [原水の種類] その他・浄水受水 [1日平均浄水量] 1,764(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 015 奈良県 葛城市 [浄水場名] 04 － 00 平岡受配水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 016 奈良県 大淀町 [浄水場名] 01 － 00 桜ヶ丘浄水場 [水源名] 紀ノ川水系紀ノ川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 8,202(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	4
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	4
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1				
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1				
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1				
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.58	1			0.30	1				
フッ素及びその化合物			0.06	1			<0.05	1				
ホウ素及びその化合物			0.0	1			<0.0	1				
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1				
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1				
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1				
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1				
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1				
塩素酸	0.11	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.22	<0.06	0.10	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.018	0.004	0.011	4	0.015	0.001	0.007	4	0.014	<0.001	0.008	4
ジクロロ酢酸	0.006	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.004	4	0.005	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.022	0.006	0.015	4	0.021	0.004	0.014	4	0.019	0.005	0.014	4
トリクロロ酢酸	0.009	<0.003	0.005	4	0.008	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.005	0.002	0.003	4	0.007	0.002	0.004	4	0.004	0.002	0.003	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1				
アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.02	4			0.03	1	0.06	0.02	0.04	4
鉄及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1				
銅及びその化合物			<0.00	1			<0.00	1				
ナトリウム及びその化合物			7.3	1			5.8	1				
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1				
塩化物イオン	15.1	8.5	10.8	12	9.7	6.0	7.3	12	9.1	5.3	6.5	4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	39	44	4			31	1			41	1
蒸発残留物	98	87	93	4			78	1			67	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1				
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	0.000005	<0.000001	0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000005	0.000003	0.000004	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1				
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1				
有機物(TOCの量)	0.8	0.4	0.6	12	0.6	<0.3	0.3	12	0.7	<0.3	0.5	4
pH値	7.6	7.1	7.3	12	7.6	7.2	7.4	12	7.4	7.2	7.3	4
味			0	12			0	12			0	4
臭気			0	12			0	12			0	4
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	4

検査項目	[事業主体名] 29 － 017 奈良県 下市町 [浄水場名] 01 － 00 下市町浄水場 [水源名] 紀ノ川水系(吉野川) [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2,499(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 020 奈良県 三郷町 [浄水場名] 01 － 00 信貴ヶ丘浄水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 021 奈良県 平群町 [浄水場名] 04 － 01 県水受水池 [水源名] 浄水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物					<0.00030	<0.00030	<0.00030	2				
水銀及びその化合物					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2				
セレン及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2				
鉛及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ヒ素及びその化合物					<0.001	<0.001	<0.001	2				
六価クロム化合物					<0.002	<0.002	<0.002	2				
亜硝酸態窒素					<0.004	<0.004	<0.004	2				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.62	0.47	0.55	2				
フッ素及びその化合物					0.07	0.06	0.07	2				
ホウ素及びその化合物					0.0	0.0	0.0	2				
四塩化炭素					<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
1,4－ジオキサン					<0.005	<0.005	<0.005	2				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン					<0.002	<0.002	<0.002	2				
ジクロロメタン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
テトラクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
トリクロロエチレン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
ベンゼン					<0.001	<0.001	<0.001	2				
塩素酸	0.10	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4	0.36	0.12	0.23	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
クロロホルム	0.008	0.001	0.005	4	0.023	0.013	0.019	4	0.031	0.013	0.023	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.006	0.004	0.005	4	0.007	0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.00	<0.00	<0.00	4	0.00	0.00	0.00	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
総トリハロメタン	0.012	0.003	0.009	4	0.032	0.019	0.025	4	0.045	0.020	0.033	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.014	0.011	0.013	4	0.015	0.008	0.011	4
ブロモジクロロメタン	0.004	0.001	0.003	4	0.007	0.004	0.005	4	0.010	0.005	0.007	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	0.008	0.008	4
亜鉛及びその化合物					<0.00	<0.00	<0.00	2				
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.03	0.06	4	0.04	0.01	0.03	4			0.02	1
鉄及びその化合物					<0.00	<0.00	<0.00	2				
銅及びその化合物					<0.00	<0.00	<0.00	2				
ナトリウム及びその化合物					10.0	6.7	8.4	2				
マンガン及びその化合物	0.000	0.000	0.000	4	<0.001	<0.001	<0.001	2				
塩化物イオン	6.9	4.8	5.9	12	15.9	8.5	12.1	12	14.3	8.6	10.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			32	1	56	36	46	2			48	1
蒸発残留物			58	1	100	80	92	4			85	1
陰イオン界面活性剤					<0.02	<0.02	<0.02	2				
ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	0.000001	0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	0.000010	<0.000001	0.000003	50	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤					<0.005	<0.005	<0.005	2				
フェノール類					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.3	12	1.1	0.7	0.9	12	0.7	0.6	0.6	12
pH値	7.6	7.0	7.3	12	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.1	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			1	12			0	12			0	12
色度	3.3	<0.5	0.7	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	0.5	0.5	12
濁度	0.4	0.0	0.0	12	0.2	<0.1	<0.1	12	0.1	0.1	0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 022 奈良県 宇陀市 [浄水場名] 03 － 00 山路県水受水池 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 6,600(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 023 奈良県 高取町 [浄水場名] 01 － 00 高取町第1受水場 [水源名] 奈良県営水道 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 024 奈良県 河合町 [浄水場名] 01 － 00 河合町第2浄水場 [水源名] 県水・深井戸 [原水の種類] 深井戸水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			0.00030	1			<0.00003	1	<0.00030	<0.00030	<0.00030	4
水銀及びその化合物			0.00005	1			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
セレン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
六価クロム化合物			0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60	1			0.32	1	0.60	0.45	0.54	4
フッ素及びその化合物			0.06	1			<0.05	1	0.08	0.05	0.07	4
ホウ素及びその化合物			0.0	1			0.0	1	<0.1	<0.1	<0.1	4
四塩化炭素			0.0002	1			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4－ジオキサン			0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			0.002	1			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	4
ジクロロメタン			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
テトラクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロエチレン			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
ベンゼン			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩素酸	0.07	0.06	0.07	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.026	0.017	0.020	4	0.016	0.001	0.008	4	0.021	0.011	0.017	4
ジクロロ酢酸	0.010	0.001	0.005	4	0.009	<0.003	0.004	4	0.011	0.004	0.007	4
ジブロモクロロメタン	0.00	0.00	0.00	4	0.01	0.00	0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.035	0.022	0.027	4	0.022	0.004	0.010	4	0.028	0.015	0.022	4
トリクロロ酢酸	0.013	0.012	0.012	4	0.007	<0.003	0.003	4	0.013	0.008	0.011	4
ブロモジクロロメタン	0.007	0.005	0.006	4	0.005	0.002	0.003	4	0.006	0.004	0.005	4
ブロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.008	0.008	0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.00	1			<0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物			0.01	1	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4
鉄及びその化合物			0.00	1			<0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			0.00	1			<0.00	1	<0.01	<0.01	<0.01	4
ナトリウム及びその化合物			10.0	1			5.4	1	11.2	7.4	9.0	4
マンガン及びその化合物			0.001	1			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン	15.7	8.5	11.2	12	8.9	6.0	7.1	12	15.9	8.3	12.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			55	1			32	1	58	46	51	4
蒸発残留物	99	95	97	4			66	1	106	89	96	4
陰イオン界面活性剤			0.02	1			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000003	<0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			0.005	1			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	4
フェノール類			0.0005	1			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.9	12	0.5	<0.3	0.3	12	1.0	0.7	0.9	12
pH値	7.3	7.0	7.1	365	7.4	6.9	7.2	12	7.5	7.0	7.2	12
味			0	365			0	12			0	12
臭気			0	365			0	12			0	12
色度	0.5	0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	0.1	0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 025 奈良県 香芝市 [浄水場名] 01 － 00 奈良県営水道 [水源名] 吉野川 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 01 － 00 飯貝浄水場 [水源名] 吉野川、藤田川 [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 1,787 (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 02 － 00 南院谷浄水場 [水源名] 南院谷、岩倉 [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 247 (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			0.00030	1							<0.00030	1
水銀及びその化合物			0.00005	1							<0.00005	1
セレン及びその化合物			0.001	1							<0.001	1
鉛及びその化合物	0.001	0.001	0.001	2							<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1							<0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1							<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.28	1							0.17	1
フッ素及びその化合物			0.05	1							<0.05	1
ホウ素及びその化合物			0.0	1							<0.1	1
四塩化炭素			0.0002	1							<0.0002	1
1,4－ジオキサン			0.005	1							<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			0.002	1							<0.002	1
ジクロロメタン			0.001	1							<0.001	1
テトラクロロエチレン			0.001	1							<0.001	1
トリクロロエチレン			0.001	1							<0.001	1
ベンゼン			0.001	1							<0.001	1
塩素酸	0.06	0.06	0.06	4	0.27	0.08	0.16	4	0.49	<0.06	0.26	4
クロロ酢酸	0.002	0.002	0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.016	0.001	0.007	4	0.017	0.006	0.014	4	0.021	0.007	0.015	4
ジクロロ酢酸	0.008	0.003	0.005	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	0.01	0.00	0.00	4	0.01	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.024	0.005	0.014	4	0.023	0.010	0.019	4	0.026	0.009	0.019	4
トリクロロ酢酸	0.007	0.003	0.005	4	0.004	<0.003	0.003	4	0.007	<0.003	0.005	4
ブロモジクロロメタン	0.006	0.002	0.004	4	0.005	0.003	0.004	4	0.005	0.002	0.004	4
ブロモホルム	0.001	0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	0.008	0.008	0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			0.01	1							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	2			0.01	1			0.01	1
鉄及びその化合物			0.01	1							<0.01	1
銅及びその化合物			0.01	1							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			6.4	1							5.9	1
マンガン及びその化合物			0.001	1							<0.001	1
塩化物イオン	10.2	6.1	7.2	12	7.9	5.8	6.4	12	7.0	6.3	6.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	38	40	2			34	1			32	1
蒸発残留物			72	1			57	1			61	1
陰イオン界面活性剤			0.02	1							<0.02	1
ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	0.000001	0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			0.005	1							<0.005	1
フェノール類			0.0005	1							<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	0.3	0.4	12	0.5	<0.3	0.4	12	0.8	<0.3	0.5	12
pH値	7.4	7.1	7.3	12	7.5	7.1	7.2	12	7.3	7.0	7.1	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	0.5	0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.1	0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 03 － 00 南大野浄水場 [水源名] 紀の川 [原水の種類] 伏流水 [1日平均浄水量] 85(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 04 － 00 国栖浄水場 [水源名] 高見川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 215(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 05 － 00 三色野浄水場 [水源名] 殿川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 44(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物												
水銀及びその化合物												
セレン及びその化合物												
鉛及びその化合物												
ヒ素及びその化合物												
六価クロム化合物												
亜硝酸態窒素												
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												
フッ素及びその化合物												
ホウ素及びその化合物												
四塩化炭素												
1,4－ジオキサン												
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン												
ジクロロメタン												
テトラクロロエチレン												
トリクロロエチレン												
ベンゼン												
塩素酸	0.09	<0.06	0.07	4	0.20	<0.06	0.13	4	0.26	0.09	0.17	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.004	<0.001	0.003	4	0.013	0.002	0.008	4	0.029	0.005	0.017	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.005	4	0.007	<0.003	0.005	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.006	0.001	0.004	4	0.016	0.003	0.011	4	0.032	0.006	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.009	<0.003	0.006	4	0.014	0.003	0.009	4
ブロモジクロロメタン	0.002	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物												
アルミニウム及びその化合物					0.05	0.01	0.04	4	0.03	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物												
銅及びその化合物												
ナトリウム及びその化合物												
マンガン及びその化合物												
塩化物イオン	10.0	2.4	4.0	12	9.9	5.2	6.9	12	6.6	3.9	5.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			38	1			35	1				
蒸発残留物			60	1			59	1			54	1
陰イオン界面活性剤												
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤												
フェノール類												
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.4	12	0.6	<0.3	0.4	12	0.8	<0.3	0.4	12
pH値	7.7	7.3	7.5	12	7.5	7.1	7.2	12	7.5	7.0	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 06 － 00 柳浄水場 [水源名] 柳川、文出川 [原水の種類] 表流水(自流)・表流水(自流) [1日平均浄水量] 98(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 07 － 00 香束第1浄水場 [水源名] 香束川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 76(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 08 － 00 香束第2浄水場 [水源名] 奥香束川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 44(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物											<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物											<0.001	1
鉛及びその化合物											<0.001	1
ヒ素及びその化合物											<0.001	1
六価クロム化合物											<0.002	1
亜硝酸態窒素											<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											0.32	1
フッ素及びその化合物			0.12	1			0.15	1			0.15	1
ホウ素及びその化合物											<0.1	1
四塩化炭素											<0.0002	1
1,4－ジオキサン											<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン											<0.002	1
ジクロロメタン											<0.001	1
テトラクロロエチレン											<0.001	1
トリクロロエチレン											<0.001	1
ベンゼン											<0.001	1
塩素酸	0.35	<0.06	0.15	4	0.44	0.08	0.22	4	0.21	0.07	0.13	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.033	0.003	0.016	4	0.026	0.008	0.018	4	0.025	0.004	0.011	4
ジクロロ酢酸	0.019	<0.003	0.009	4	0.008	0.004	0.006	4	0.010	<0.003	0.005	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.036	0.004	0.018	4	0.028	0.009	0.020	4	0.027	0.004	0.012	4
トリクロロ酢酸	0.021	<0.003	0.011	4	0.014	0.006	0.010	4	0.012	<0.003	0.006	4
ブロモジクロロメタン	0.003	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	0.001	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物											<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.04	0.02	0.03	4	0.11	0.01	0.04	4			0.02	1
鉄及びその化合物											<0.01	1
銅及びその化合物											<0.01	1
ナトリウム及びその化合物											7.9	1
マンガン及びその化合物											<0.001	1
塩化物イオン	13.3	7.1	8.4	12	11.7	8.2	9.6	12	9.4	5.5	6.8	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			64	1			45	1			62	1
蒸発残留物	96	87	92	4			79	1			95	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤											<0.005	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.4	12	0.8	0.3	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12
pH値	7.5	7.0	7.3	12	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.0	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 09 － 00 西谷浄水場 [水源名] 新鹿路トンネル湧水、竜門川 [原水の種類] その他・表流水(自流) [1日平均浄水量] 40(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 10 － 00 喜佐谷浄水場 [水源名] 喜佐谷川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 12(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 026 奈良県 吉野町 [浄水場名] 11 － 00 三津浄水場 [水源名] 三津川 [原水の種類] 表流水(自流) [1日平均浄水量] 2(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1								
水銀及びその化合物			<0.00005	1								
セレン及びその化合物			<0.001	1								
鉛及びその化合物			<0.001	1								
ヒ素及びその化合物			<0.001	1								
六価クロム化合物			<0.002	1								
亜硝酸態窒素			<0.004	1								
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.51	1								
フッ素及びその化合物			0.13	1								
ホウ素及びその化合物			<0.1	1								
四塩化炭素			<0.0002	1								
1,4－ジオキサン			<0.005	1								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1								
ジクロロメタン			<0.001	1								
テトラクロロエチレン			<0.001	1								
トリクロロエチレン			<0.001	1								
ベンゼン			<0.001	1								
塩素酸	0.10	<0.06	0.07	4	0.09	<0.06	0.07	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.009	0.001	0.004	4	0.028	0.004	0.017	4
ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.011	<0.003	0.006	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.005	<0.001	0.003	4	0.011	0.001	0.005	4	0.030	0.005	0.019	4
トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	0.004	4	0.015	<0.003	0.009	4
ブロモジクロロメタン	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1								
アルミニウム及びその化合物			0.01	1					0.11	0.02	0.07	4
鉄及びその化合物			<0.01	1								
銅及びその化合物			<0.01	1								
ナトリウム及びその化合物			9.1	1								
マンガン及びその化合物			<0.001	1								
塩化物イオン	4.2	3.8	3.9	12	4.6	3.9	4.1	12	6.3	3.3	4.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71	68	70	4							54	1
蒸発残留物	111	101	106	4			53	1			76	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1								
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1								
フェノール類			<0.0005	1								
有機物(TOCの量)	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	0.3	12	0.8	<0.3	0.5	12
pH値	7.8	7.4	7.6	12	7.4	7.1	7.3	12	7.6	7.0	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	0.2	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 027 奈良県 上牧町 [浄水場名] 01 － 00 上牧町水道部内配水地 [水源名] 県水受水 [原水の種類] その他 [1日平均浄水量] 5,268(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 028 奈良県 明日香村 [浄水場名] 01 － 00 明日香村配水場 [水源名] 奈良県営水道 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 030 奈良県 安堵町 [浄水場名] 02 － 00 安堵町配水場 [水源名] 県水受水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00300	1			<0.00003	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.27	1			0.28	1			0.53	1
フッ素及びその化合物			<0.05	1			<0.05	1			0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			0.0	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	0.002	<0.001	0.001	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.009	<0.001	0.004	4	0.012	<0.001	0.007	4	0.012	0.001	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.005	<0.003	0.003	4	0.004	<0.003	0.003	4	0.006	0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	<0.00	<0.00	<0.00	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.016	0.001	0.010	4	0.025	<0.001	0.015	4	0.019	0.003	0.012	4
トリクロロ酢酸	0.003	<0.001	0.001	4	0.005	<0.003	0.003	4	0.007	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.006	0.001	0.003	4	0.008	<0.001	0.005	4	0.005	0.001	0.004	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.00	1			0.01	1			<0.00	1
アルミニウム及びその化合物			<0.04	1			0.04	1			0.03	1
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.00	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.00	1
ナトリウム及びその化合物			6.3	1			6.0	1			<6.6	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	10.3	6.4	7.7	12	9.3	6.4	7.2	12	10.0	5.9	7.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			42	1			41	1			33	1
蒸発残留物			72	1			77	1			63	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0001	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	0.5	<0.3	<0.3	12	0.5	0.3	0.3	12	0.7	<0.3	0.4	12
pH値	7.7	7.1	7.4	12	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.0	7.3	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 031 奈良県 奈良市(都祁上水道) [浄水場名] 01 － 00 都祁浄水場 [水源名] 淀川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 1,978(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 031 奈良県 奈良市(都祁上水道) [浄水場名] 02 － 00 北部浄水場 [水源名] 淀川水系 [原水の種類] ダム放流 [1日平均浄水量] 0(㎥) 休止中				[事業主体名] 29 － 032 奈良県 磯城郡水道企業団(田原本町) [浄水場名] 01 － 00 西竹田配水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12					0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12							0	12
カドミウム及びその化合物	<0.00010	<0.00010	<0.00010	4							<0.00030	1
水銀及びその化合物											<0.00005	1
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
六価クロム化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.002	1
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	12							<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70	0.40	0.50	12							0.18	1
フッ素及びその化合物	0.07	0.05	0.06	12							<0.05	1
ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	4							<0.1	1
四塩化炭素	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4							<0.0002	1
1,4－ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.002	1
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
塩素酸	0.14	<0.05	0.08	12					<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	0.001	<0.001	<0.001	12					<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.032	0.010	0.021	12					0.015	0.001	0.007	4
ジクロロ酢酸	0.011	0.004	0.007	12					0.006	<0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	12					<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4					<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.041	0.016	0.028	12					0.022	0.002	0.011	4
トリクロロ酢酸	0.023	0.007	0.014	12					0.007	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.008	0.005	0.006	12					0.005	0.001	0.003	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	12					<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.005	<0.005	<0.005	4					<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1
アルミニウム及びその化合物	0.06	0.03	0.05	4					0.04	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	4							<0.01	1
ナトリウム及びその化合物	8.2	6.4	7.3	4							6.0	1
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	4							<0.001	1
塩化物イオン	14.2	9.1	11.3	12					8.9	6.2	7.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35	27	31	4							39	1
蒸発残留物	79	65	72	4							67	1
陰イオン界面活性剤											<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	<0.000001	12					<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	12					0.000003	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤											<0.005	1
フェノール類											<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.4	1.2	1.3	12					0.5	<0.3	0.3	12
pH値	7.6	7.3	7.4	12					7.4	7.0	7.3	12
味			0	12							0	12
臭気			0	12							0	12
色度	0.7	<0.5	<0.5	12					<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12					<0.1	<0.1	<0.1	12

検査項目	[事業主体名] 29 － 032 奈良県 磯城郡水道企業団(田原本町) [浄水場名] 01 － 01 伊与戸配水場 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] 0(㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 033 奈良県 磯城郡水道企業団(三宅町) [浄水場名] 01 － 00 三宅町第1受水地 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水				[事業主体名] 29 － 034 奈良県 磯城郡水道企業団(川西町) [浄水場名] 01 － 00 川西町第1受水地 [水源名] 県水 [原水の種類] 浄水受水 [1日平均浄水量] (㎥) 給水栓水			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	12			0	12			0	12
カドミウム及びその化合物			<0.00030	1			<0.00030	1			<0.00030	1
水銀及びその化合物			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム化合物			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
亜硝酸態窒素			<0.004	1			<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.59	1			0.29	1			0.27	1
フッ素及びその化合物			0.05	1			<0.05	1			<0.05	1
ホウ素及びその化合物			<0.1	1			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4－ジオキサン			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1
ジクロロメタン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
テトラクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	0.08	<0.06	0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	0.017	0.010	0.015	4	0.014	<0.001	0.006	4	0.014	<0.001	0.006	4
ジクロロ酢酸	0.009	0.006	0.008	4	0.007	<0.003	0.004	4	0.006	<0.003	0.004	4
ジブロモクロロメタン	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	0.024	0.014	0.020	4	0.020	0.001	0.009	4	0.020	0.007	0.010	4
トリクロロ酢酸	0.012	0.008	0.010	4	0.006	<0.003	0.004	4	0.007	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	0.006	0.004	0.005	4	0.005	0.001	0.003	4	0.005	0.001	0.003	4
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物			<0.01	1			0.01	1			<0.01	1
アルミニウム及びその化合物			0.02	1	0.05	0.01	0.03	4	0.04	0.01	0.02	4
鉄及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
銅及びその化合物			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1
ナトリウム及びその化合物			11.2	1			5.6	1			6.5	1
マンガン及びその化合物			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1
塩化物イオン	15.6	8.6	11.8	12	8.8	6.0	7.3	12	8.7	5.9	7.1	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			57	1			33	1			40	1
蒸発残留物	104	89	96	3			61	1			74	1
陰イオン界面活性剤			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2－メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	<0.000000	0.000002	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物(TOCの量)	1.0	0.7	0.9	12	0.5	<0.3	0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12
pH値	7.4	7.0	7.2	12	7.4	6.9	7.2	12	7.5	6.9	7.2	12
味			0	12			0	12			0	12
臭気			0	12			0	12			0	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12