検査項目	[事業主体名] 29 － 501 奈良県 奈良県 [浄水場名] 01 － 00 御所浄水場 [水源名] 紀の川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 160,476 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 29 － 501 奈良県 奈良県 [浄水場名] 02 － 00 桜井浄水場 [水源名] 淀川水系室生ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 64,932 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	0	0	0	52	0	0	0	52				
大腸菌(定量)(MPN/100ml)												
大腸菌(定性)			0	52			0	52				
カドミウム及びその化合物	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12				
水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12				
セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12				
亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	52	<0.004	<0.004	<0.004	52				
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	0.17	0.26	52	0.65	0.43	0.55	52				
フッ素及びその化合物	0.06	<0.05	0.05	12	0.09	0.06	0.08	12				
ホウ素及びその化合物	0.0	<0.0	0.0	12	0.0	<0.0	0.0	12				
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12				
1,4－ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12				
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	52	0.10	<0.06	<0.06	52				
クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	24	<0.002	<0.002	<0.002	24				
クロロホルム	0.009	<0.001	0.003	24	0.010	0.004	0.006	24				
ジクロロ酢酸	0.007	<0.002	0.002	24	0.007	0.003	0.005	24				
ジブロモクロロメタン	0.00	<0.00	0.00	24	0.00	<0.00	0.00	24				
臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12				
総トリハロメタン	0.012	<0.001	0.005	24	0.013	0.005	0.009	24				
トリクロロ酢酸	0.005	<0.002	<0.002	24	0.007	0.004	0.005	24				
ブロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.002	24	0.004	<0.001	0.002	24				
ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	24	<0.001	<0.001	<0.001	24				
ホルムアルデヒド	0.005	<0.005	0.005	24	0.005	<0.005	0.005	24				
亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.01	0.03	52	0.04	0.01	0.02	52				
鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	52	<0.01	<0.01	<0.01	52				
銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12				
ナトリウム及びその化合物	7.2	5.3	6.2	12	10.0	6.2	8.4	12				
マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	52	<0.001	<0.001	<0.001	52				
塩化物イオン	10.0	5.8	7.3	52	16.0	8.6	12.4	52				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	28	37	12	53	30	46	12				
蒸発残留物	83	59	68	12	106	73	92	12				
陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12				
ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000001	52	0.000003	<0.000001	0.000001	52				
2－メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	0.000002	52	<0.000001	<0.000001	<0.000001	52				
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12				
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	0.0005	<0.0005	0.0005	12				
有機物(TOCの量)	0.6	<0.3	0.3	52	1.1	0.7	0.9	52				
pH値	7.6	7.1	7.5	243	7.4	6.9	7.2	243				
味			0	243			0	243				
臭気			0	243			0	243				
色度	0.5	<0.5	0.5	365	1.0	0.5	0.6	365				
濁度	0.1	<0.1	0.1	365	<0.1	<0.1	<0.1	365				