検査項目	[事業主体名] 29 － 501 奈良県 奈良県 [浄水場名] 01 － 00 御所浄水場 [水源名] 紀の川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 160,476 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 29 － 501 奈良県 奈良県 [浄水場名] 02 － 00 桜井浄水場 [水源名] 淀川水系室生ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 64,932 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1, 3－ジクロロプロペン (D－D)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
2, 2－DPA(ダラポン)												
2, 4－D(2, 4－PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
EPN	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
MCPA	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
アシュラム	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
アセフェート	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
アトラジン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	33				
アニロホス	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	33				
アミトラズ												
アラクロール	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
イソキサチオン	<0.00080	<0.00080	<0.00080	12	<0.00080	<0.00080	<0.00080	33				
イソフェンホス	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
イソプロカルブ (MIPC)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
イソプロチオラン (IPT)	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
イプフェンカルバゾン												
イプロベンホス (IBP)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
イミノクタジン	<0.00060	<0.00060	<0.00060	12	<0.00060	<0.00060	<0.00060	33				
インダノファン	<0.00050	<0.00050	<0.00050	12	<0.00050	<0.00050	<0.00050	33				
エスプロカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
エトフェンプロックス	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	33				
エンドスルファン (ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	33				
オキサジクロメホン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
オキシン銅(有機銅)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	33				
オリサストロビン	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
カズサホス	<0.000100	<0.000100	<0.000100	12	<0.000100	<0.000100	<0.000100	33				
カフェンストロール	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
カルタップ												
カルバリル (NAC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
カルボフラン	0.000600	<0.000300	0.000300	12	0.000900	<0.000300	0.000300	33				
キノクラミン(ACN)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
キャプタン	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
クミルロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	33				
グリホサート	<0.00	<0.00	<0.00	12	<0.00	<0.00	<0.00	33				
グルホシネート												
クロメプロップ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
クロルニトロフェン (CNP)	<0.000500	<0.000500	<0.000500	12	<0.000500	<0.000500	<0.000500	33				
クロルピリホス	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
クロロタロニル (TPN)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
シアナジン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
シアノホス(CYAP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
ジウロン (DCMU)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ジクロベニル (DBN)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ジクロルボス (DDVP)	<0.00080	<0.00080	<0.00080	12	<0.00080	<0.00080	<0.00080	33				
ジクワット	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	33				
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
ジチオカルバメート系農薬												
ジチオピル	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
シハロホップブチル	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
シマジン (CAT)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
ジメタメトリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ジメトエート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	33				
ダイアジノン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
ダイムロン	<0.000	<0.000	<0.000	12	0.000	<0.000	0.000	33				
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート												
チアジニル	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
チウラム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	33				

検査項目	[事業主体名] 29 － 501 奈良県 奈良県 [浄水場名] 01 － 00 御所浄水場 [水源名] 紀の川 [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 160,476 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] 29 － 501 奈良県 奈良県 [浄水場名] 02 － 00 桜井浄水場 [水源名] 淀川水系室生ダム [原水の種類] ダム直接 [1日平均浄水量] 64,932 (㎥) 浄水場出口水				[事業主体名] － [浄水場名] － [水源名] [原水の種類] [1日平均浄水量] (㎥)			
	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
チオジカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	33				
チオファネートメチル	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
テルブカルブ (MBPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
テフリルトリオン												
トリクロピル	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
トリクロルホン (DEP)	<0.00050	<0.00050	<0.00050	12	<0.00050	<0.00050	<0.00050	33				
トリシクラゾール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
トリフルラリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	33				
パラコート	<0.00050	<0.00050	<0.00050	12	<0.00050	<0.00050	<0.00050	33				
ピペロホス	<0.000200	<0.000200	<0.000200	12	<0.000200	<0.000200	<0.000200	33				
ピラクロニル												
ピラゾキシフェン	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
ピラゾリネート(ピラゾレート)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ピリダフェンチオン	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
ピリブチカルブ	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ピロキロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
フィプロニル	<0.000500	<0.000500	<0.000500	12	<0.000500	<0.000500	<0.000500	33				
フェニトロチオン (MEP)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
フェノブカルブ (BPMC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
フェリムゾン												
フェンチオン (MPP)	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
フェントエート(PAP)	<0.00030	<0.00030	<0.00030	12	<0.00030	<0.00030	<0.00030	33				
フェントラザミド	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	0.0001	<0.0001	0.0001	33				
フサライド	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
ブタクロール	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.0002	<0.0002	0.0002	33				
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
ブプロフェジン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	33				
フルアジナム	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
プレチラクロール	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	0.0003	<0.0002	0.0002	33				
プロシミドン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	33				
プロチオホス												
プロピコナゾール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
プロピザミド	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
プロベナゾール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ブロモブチド	<0.000	<0.000	<0.000	12	0.000	<0.000	0.000	33				
ベノミル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	0.0002	<0.0001	0.0001	33				
ペンシクロン	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
ベンゾビシクロン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ベンゾフェナップ	<0.00010	<0.00010	<0.00010	12	<0.00010	<0.00010	<0.00010	33				
ベンタゾン	<0.000	<0.000	<0.000	12	0.000	<0.000	0.000	33				
ペンディメタリン	<0.000	<0.000	<0.000	12	<0.000	<0.000	<0.000	33				
ベンフラカルブ												
ベンフルラリン (ベスロジン)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	33				
ベンフレセート	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
ホスチアゼート	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
マラチオン(マラソン)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	33				
メコプロップ (MCPP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
メソミル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
メタラキシル	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	33				
メチダチオン (DMTP)	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				
メトミノストロビン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	0.0001	<0.0001	0.0001	33				
メトリブジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
メフェナセット	<0.0001	<0.0001	<0.0001	12	<0.0001	<0.0001	<0.0001	33				
メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	33				
モリネート	<0.00020	<0.00020	<0.00020	12	<0.00020	<0.00020	<0.00020	33				